

Akoestisch onderzoek Horecageluid ParkHaven Rotterdam

Akoestisch onderzoek naar de geluiduitstraling van
bestaande horeca en geplande terrassen rond het
project ParkHaven Rotterdam



Samenvatting

Project ParkHaven bestaat uit 8 nieuwe woongebouwen op de groenstrook aan de Parkhaven rondom de Euromast. De gemeente Rotterdam wil voorkomen dat de bestaande horeca door de komst van de nieuwe woningen in de exploitatie wordt belemmerd, bijvoorbeeld doordat de muziek minder hard gezet mag worden. Daarom hebben wij het horecageluid van bestaande horeca in de geplande nieuwe situatie onderzocht. Daarnaast moet het stemgeluid van bestaande en nieuwe terrassen worden beoordeeld in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Wij hebben deze zaken onderzocht met behulp van een akoestisch rekenmodel.

Uit het onderzoek volgen drie knelpunten:

- Euromast: 51 dB(A) in de nacht door muziekgeluid en technische installaties (61 dB(A) etmaalwaarde, overschrijding 11 dB)
- New Ocean Paradise: 50 dB(A) in de nacht door muziekgeluid en technische installatie (60 dB(A) etmaalwaarde, overschrijding 10 dB)
- Terrassen van nieuwe horeca in de plint: 57 dB(A) in de avond door stemgeluid (62 dB(A) etmaalwaarde, overschrijding 7 dB), piekgeluid: 75 dB(A) in avond, overschrijding 5 dB.
- Terrassen van bestaande horeca: 66 dB(A) piekgeluid in de nacht door stemgeluid (overschrijding 1 dB)


De overige onderzochte horecabedrijven leveren geen knelpunten op bij de nieuwe woningen.

Zonder maatregelen zouden de Euromast en New Ocean Paradise na de bouw van de woongebouwen beperkt worden in de exploitatie. In de nieuwe situatie zouden tijdens feesten in deze horecabedrijven de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit met respectievelijk 11 en 10 dB overschreden worden. Bij beide bedrijven is de oorzaak een combinatie van muziekgeluid en geluid van technische installaties. In reguliere 'restaurant'-avonden zijn geen overschrijdingen.

In een vervolgonderzoek en in overleg met de betrokken partijen kunnen wij de benodigde maatregelen en oplossingen bepalen. Dit kunnen geluidisolerende voorzieningen zijn aan de kant van de bestaande horecabedrijven en/of aan de kant van de nieuwe woongebouwen. In dat laatste geval zullen ook in maatwerkvoorschriften hogere grenswaarden vastgesteld moeten worden. Tot slot kan bij beide bedrijven gekeken worden of (aangepaste) exploitatie mogelijk is met het toelaatbare muziekgeluidniveau in de nieuwe situatie (eventueel verhoogd door hoger grenswaarden) en of het mogelijk is om het aantal luide feesten te beperken tot maximaal 10 per jaar.




In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn er overschrijdingen van de daarvoor geldende richtwaarden door stemgeluid van de terrassen. De gemeente heeft de vrijheid om (goed onderbouwd) van deze richtwaarden van af te wijken.



Inhoudsopgave

Samenvatting	2
1 Inleiding	6
2 Uitgangspunten	8
2.1 Overzicht bestaande horecabedrijven en terrassen	8
2.2 Geplande terrassen ParkHaven	10
2.3 Wet- en regelgeving	11
2.3.1 Activiteitenbesluit	11
2.3.2 Goede Ruimtelijke Ordening (Goede RO)	12
3 Bestaande horecabedrijven	14
3.1 New Ocean Paradise (Chinese boot)	14
3.2 Restaurant Zwarte Zwaan	17
3.3 Lasergame Zwarte Zwaan	19
3.4 Euromast	20
3.5 Midgetgolfbaan Parkhaven	24
3.6 Café Ech Wel	25
3.7 Parqiet	26
3.8 Dudok in het Park	26
3.9 The Harbour Club	27
3.10 Restaurant Parkheuvel	28
3.11 De Ballentent	29
3.12 H Kiki	29
3.13 Pannenkoekenboot	30
3.14 Beren Boot	30
3.15 Partyship De Ameland	31
3.16 Liza Rondvaarten	31
4 Metingen en berekeningen	32
4.1 Rekenmethode	32
4.2 Rekenmodel	32
4.3 Rekenresultaten	34
4.3.1 New Ocean Paradise	34
4.3.2 Euromast	35
4.3.3 Pannenkoekenboot, Liza Rondvaarten en Beren Boot	35
4.3.4 Terrassen bestaande horeca	36
4.3.5 Terrassen nieuwe horeca	37
Bijlage 1 Plattegrond rekenmodel	39



Bijlage 2 Rekenresultaten	40
Bijlage 3 Invoergegevens	41
Colofon	42



1

Inleiding


Project ParkHaven bestaat uit 8 nieuwe woongebouwen op de groenstrook aan de Parkhaven rondom de Euromast (zie figuur 1 voor een impressie).



Figuur 1 Impressie van toekomstige situatie (bron: masterplan ParkHaven)

De gemeente Rotterdam wil voorkomen dat de bestaande horeca door de komst van de nieuwe woningen in de exploitatie wordt belemmerd, bijvoorbeeld doordat de muziek minder hard gezet mag worden. In masterplan ParkHaven staat beschreven dat het publieke en recreatieve karakter van het ParkHaven-gebied opgewaardeerd gaat worden door de huidige horeca en recreatie te behouden en de woongebouwen te voorzien van een levendige plint. In de levendige plint zal op enkele plaatsten ook horeca met terrassen komen.

Het doel van dit onderzoek naar horecageluid is te bepalen of er knelpunten ontstaan na de realisatie van de nieuwe woongebouwen. Om dit te bepalen hebben wij uitvoerig akoestisch onderzoek uitgevoerd naar verschillende geluidzaken van de bestaande horeca in het kader van het Activiteitenbesluit. Daarnaast hebben wij het stemgeluid van de bestaande en geplande terrassen beoordeeld in het kader van een goede ruimtelijke ordening.



In een vooronderzoek hebben wij bepaald welke horecabedrijven we op basis van bestaande informatie konden onderzoeken en voor welke horecabedrijven uitgebreider onderzoek nodig was, bijvoorbeeld met geluidmetingen en/of rekenmodellen. Op 2, 22 en 23 november 2021 hebben wij de locatie bezocht, geluidmetingen uitgevoerd bij verschillende bedrijven en de bedrijfssituaties doorgenomen met vertegenwoordigers van deze bedrijven. Op basis van de geluidmetingen, de opname van de omgeving, bouwtekeningen en kentallen hebben wij een akoestisch rekenmodel opgesteld met behulp van het computerprogramma Geomilieu. De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd volgens de *'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'* (HMRI), zoals het Activiteitenbesluit voorschrijft. Alle bevindingen, inclusief de bevindingen uit het vooronderzoek, staan beschreven in dit rapport.

Naast horecageluid wordt in andere onderzoeken ook wegverkeerslawaaï, industrielawaai, scheepvaartgeluid en nestgeluid onderzocht. Bij de bouw van de woongebouwen moet rekening gehouden worden met een hoge geluidbelasting. Voor knelpunten met andere geluidbronnen zal gekeken moeten worden naar de geluidwering van de gevels van de nieuwbouw, eventueel in combinatie met loggia's en geluidluwe gevels en dergelijke.



2


Uitgangspunten


2.1 Overzicht bestaande horecabedrijven en terrassen

De onderstaande 16 bestaande horecabedrijven zijn meegenomen in het onderzoek. De ligging is weergegeven in figuur 2. In hoofdstuk 3 worden deze bedrijven toegelicht.

1. New Ocean Paradise (Chinese Boot)
2. Restaurant Zwarte Zwaan
3. Lasergame Zwarte Zwaan
4. Euromast
5. Midgetgolfbaan Parkhaven
6. Café Ech Wel
7. Parqiet
8. Dudok in het Park
9. The Harbour Club
10. restaurant Parkheuvel
11. De Ballentent
12. H Kiki
13. Pannenkoekenboot
14. Beren Boot
15. Partyship De Ameland
16. Liza Rondvaarten (tijdens uitgebreide onderzoek toegevoegd)

In het vooronderzoek was bepaald dat voor 13. Pannenkoekenboot, 14. Beren Boot en 15. Partyship De Ameland geen nader onderzoek nodig was, omdat deze op het water geëxploiteerd worden. Maar tijdens uitvoering van het uitgebreide onderzoek bleek dat voor 13. Pannenkoekenboot en 14. Beren Boot onjuist was, omdat deze regelmatig aan de kade liggen (15. Partyship Ameland niet). Ook was in het vooronderzoek het bestaan van 16. Liza Rondvaarten nog niet bekend, dus deze is later aan de lijst toegevoegd. De Splashtours-bus die ook op de kade parkeert is buiten beschouwing gelaten, omdat dit geen inrichting volgens de Wet milieubeheer is.






Figuur 2 Overzicht van bestaande horecabedrijven

Locatie en grootte van de terrassen zijn op basis van exploitatievergunningen. Deze terrassen hebben allemaal vergunde openingstijden tot 2:00 uur op vrijdag en zaterdag en overige dagen tot 1:00 uur.

2.2 Geplande terrassen ParkHaven

Bij de nieuwe woontorens van ParkHaven zijn 6 terrassen gepland met oppervlaktes van 60 m² tot 100 m². Midgetgolfbaan Parkhaven wordt verplaatst en krijgt waarschijnlijk een terras van 150 m². De ligging van de terrassen is weergegeven in figuur 3. Voor de toekomstige terrassen van ParkHaven zijn wij uitgegaan van daghoreca (7:00-23:00 uur). Voor het verplaatste terras van de Midgetgolf zijn we uitgegaan van de huidige openingstijden volgens de exploitatievergunning.



Figuur 3 Overzicht geplande terrassen ParkHaven

In de woongebouwen komen naast woningen en horecabedrijven ook kantoren. Deze kantoren komen in ieder geval op de eerste verdieping boven de horeca, op alle locaties waar terrassen komen. Zodat op die locatie de laagste toetspunten op 7,5 meter hoogte liggen.

2.3 Wet- en regelgeving

2.3.1 Activiteitenbesluit

Een horecabedrijf valt onder het '*Activiteitenbesluit*'. In het Activiteitenbesluit staan onder andere de geluidnormen die voor deze horecabedrijven gelden. Meer informatie over de wet- en regelgeving staat op de website van Kenniscentrum Infomil (infomil.nl) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In het Activiteitenbesluit staan onder andere de geluidnormen die voor deze horecabedrijven gelden. Er zijn grenswaarden voor het gemiddelde geluid ($L_{Ar,LT}$) en voor piekgeluiden (L_{Amax}) die maximaal mogen optreden op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen en in aanpandige geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van de activiteiten in het bedrijf. De hoogte van de grenswaarde is afhankelijk van het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Er is een onderverdeling gemaakt van het etmaal in een dag-, avond- en nachtperiode. In de onderstaande tabel zijn de geluidnormen weergegeven.

Tabel 1 De geluidnormen uit het Activiteitenbesluit, in dB(A)

Plaats waar de geluidnorm geldt	Dag		Avond		Nacht	
	07.00 – 19.00		19.00 – 23.00		23.00 – 07.00	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
Op de gevel van een geluidgevoelig gebouw en op de grens van een geluidgevoelig terrein	50	70	45	65	40	60
In een geluidgevoelige ruimte van een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw	35	55	30	50	25	45

Enkele belangrijke aandachtspunten

- Het stemgeluid van bezoekers op een onverwarmd en onoverdekt terras wordt niet meegenomen bij de beoordeling van het geluid, tenzij er sprake is van een binnenterrein.
- De geluidnorm voor piekgeluiden is overdag niet van toepassing op laden en lossen.
- Een gevel zonder te openen delen en met voldoende geluidwering of met alleen bij uitzondering te openen delen die niet grenst aan een geluidgevoelige ruimte, wordt beschouwd als dove gevel. De geluidbelasting op dove gevels wordt niet beoordeeld.
- Bij aanwezigheid van loggia's wordt de geluidbelasting op de achterliggende gevel bepaald.
- Als het geluid bij de woningen herkenbaar is als muziek, dan moet bij het totale geluidniveau een toeslag opgeteld te worden van 10 dB (K_3).
- Als het geluid bij de woningen herkenbaar is als tonaal of impulsachtig geluid, dan moet bij het totale geluidniveau een toeslag opgeteld te worden (tonaal: $K_1 = 5$ dB, impuls: $K_2 = 5$ dB).
- Voor muziekgeluid mag geen bedrijfsduurcorrectie (C_b) worden toegepast. Bij andere geluiden, zoals geluid van technische installaties en stemgeluid, wordt wel rekening gehouden met de duur dat deze aanwezig zijn.



- Het bevoegd gezag kan met een zogenaamd maatwerkvoorschrift, afwijkende geluidnormen op de gevels en aanvullende (gedrags)regels op te leggen.

Incidentele activiteiten

Voor zover nodig kan de exploitant op basis van artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit een ontheffing van de geluidnormen aanvragen (12-dagenregeling) bij de plaatselijke overheid. Hiermee kan een activiteit worden georganiseerd die het vastgestelde toelaatbare geluidniveau overschrijdt. Het aantal dagen per jaar dat deze ontheffing aangevraagd kan worden, verschilt per gemeente. In dit gebied van Rotterdam is dat 10 dagen en wordt dat 'een geluidje' genoemd.

Laden en lossen

Laden en lossen valt ook onder het Activiteitenbesluit, maar is bij de meeste horecabedrijven niet relevant. Bij de horecabedrijven in dit onderzoek zijn wij uitgegaan dat laden en lossen in de dagperiode plaatsvindt. In de dagperiode geldt geen geluidnorm voor piekgeluiden ten gevolge van laden en lossen. Het gemiddeld geluidniveau ten gevolge van laden en lossen beschouwen wij als akoestisch niet relevant.

2.3.2 Goede Ruimtelijke Ordening (Goede RO)

De basis voor het beoordelen van een goede ruimtelijke ordening is doorgaans de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' uit 2009. In deze uitgave worden handreikingen gegeven op basis waarvan de beoordeling van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan plaatsvinden. Aan de hand van richtafstanden wordt voor elke milieucategorie of bedrijfsactiviteit aangegeven in hoeverre hinder is te verwachten. Binnen gebieden met functiemenging (zoals bij nieuwe terrassen van ParkHaven het geval is) zijn de richtafstanden niet toepasbaar. In die gevallen dient door middel van een akoestisch onderzoek te worden getoetst aan richtwaarden. De VNG-publicatie geeft hiervoor een stappenplan in bijlage B5.3.

Er zijn richtwaarden voor het gemiddelde geluid ($L_{Ar,LT}$) en voor piekgeluiden (L_{Amax}), die maximaal mogen optreden op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. In de volgende tabel zijn deze richtwaarden opgenomen.

Tabel 2 Richtwaarden volgende de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering, dB(A)

Gebiedstype	Dag		Avond		Nacht	
	07.00 – 19.00		19.00 – 23.00		23.00 – 07.00	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
rustige woonwijk en rustig buitengebied	45	65	40	60	35	55
gemengd gebied	50	70	45	65	40	60



De omgeving van ParkHaven dient volgens de VNG-uitgave gekwalificeerd te worden als 'gemengd gebied'. De bijbehorende richtwaarden komen overeen met de grenswaarden voor geluidbelasting op gevels uit het Activiteitenbesluit.

Onverwarmde en onoverdekte terrassen

Bij beoordeling van stemgeluid van terrassen in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het stemgeluid van alle terrassen beoordeeld, ook van onverwarmde en onoverdekte terrassen. Dit is dus anders dan bij toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit.

Hogere richtwaarden voor terrassen

Rigide toepassing van de richtwaarden volgende de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering zou het in veel gevallen onmogelijk maken een terras te vestigen, terwijl wel zou worden voldaan aan de wettelijke grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Dit komt doordat in het Activiteitenbesluit bepaalde activiteiten zijn uitgezonderd van toetsing aan de grenswaarden, bijvoorbeeld het stemgeluid van bezoekers van een onverwarmd en onoverdekt terras.

De gemeente kan besluiten dat een hoger niveau aanvaardbaar is. Bij de bepaling welk niveau nog als acceptabel kan worden beschouwd, moet ook naar het binnenniveau in de woningen worden gekeken. De grenswaarde van het Activiteitenbesluit is daarvoor 35 dB(A) etmaalwaarde. Uitgaande van een basisgeluidsisolatie van 20 dB conform het vigerende bouwbesluit, zou gekozen kunnen worden voor een geluidbelasting van 55 dB(A) etmaalwaarde voor stemgeluid. Voor hogere geluidsniveaus is een zwaardere motivatie en een bestuurlijke afweging benodigd.

Vooruitlopend op de bovengenoemde mogelijkheid beoordelen wij het stemgeluid van terrassen in het kader van een goede ruimtelijke ordening met een etmaalwaarde van 55 dB(A). Piekgeluiden in de avond en de nacht beoordelen we om dezelfde reden met 5 dB hogere richtwaarden (respectievelijk 70 en 65 dB (A) in de avond en de nacht).

Kantoren

Omdat een kantoor geen geluidgevoelige bestemming is (gedefinieerd in Wgh), gelden geen wettelijke normen en/of richtwaarden binnen in en op de gevels van kantoorruimtes.



3

Bestaande horecabedrijven

3.1 New Ocean Paradise (Chinese boot)

Adres: Parkhaven 21

Exploitatiecategorie: 4, meer dan achtergrondmuziek (>70 dB(A))


Vergunde openingstijden: 24 uur

Algemeen

New Ocean Paradise is een hotel-restaurant op een boot en ligt op 46 meter van de nieuwe woongebouwen. De zaal wordt ook soms verhuurd. Vaak zijn dat Chinese bruiloften, waarbij de focus op het eten ligt en het muziekgeluidniveau niet erg hoog is. Maar 2 à 3 keer per maand wordt daarbij ook aan karaoke gedaan. De hotelkamers liggen schuin boven het restaurant en op dezelfde verdieping als het restaurant in de andere helft van de boot. Op de boot bevindt zich ook de Aziatische supermarkt Amazing Oriental. Deze supermarkt is een apart bedrijf. Het geluid van de supermarkt is buiten beschouwing gelaten. In de onderstaande figuren zijn foto's en een plattegrond weergegeven. In de restaurantruimte op de begane grond wordt alleen achtergrondmuziek afgespeeld, dus die ruimte is buiten beschouwing gelaten.




Figuur 4 Restaurant New Ocean Paradies, foto buitenzijde (streepjes geven zaal aan)



Figuur 5 Restaurant New Ocean Paradies, plattegrond 1^e verdieping (streepjes geven zaal aan)



Figuur 6 Restaurant New Ocean Paradies, huidige indeling en afwerking





Figuur 7 Restaurant New Ocean Paradies, luidsprekers

Muziekgeluid

Wij verwachten dat in de representatieve bedrijfssituatie muziekgeluidniveaus optreden van circa 90 dB(A) bij karaoke met een homogene spreiding van het geluidniveau over de zaal. Dit is gebaseerd op wat de opdrachtgever heeft aangegeven. Gezien de grootte van de subwoofers gaan wij uit van het spectrum voor dancemuziek.

Technische installaties

Bij de technische installaties aan de noordzijde zijn wij uitgegaan van bedrijfstijden van 10:30 - 23:30 uur (het restaurant is open van 12:30 - 22:30). Het bronvermogen van alle installaties tezamen hebben wij gemeten. Voor de installaties aan de zuidzijde zijn we uitgegaan van hetzelfde bronvermogen en dezelfde bedrijfstijden.



Figuur 8 Restaurant New Ocean Paradies, installaties noordzijde (belangrijkste omlijnd)





Figuur 9 Restaurant New Ocean Paradies, installaties zuidzijde (belangrijkste omlijnd)

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Er is geen terras aanwezig en geen eigen terrein waarop verkeersbewegingen plaatsvinden.

Rekenmodel

Met het rekenmodel hebben wij de geluiduitstraling ten gevolge van muziek- en installatiegeluid beoordeeld. De rekenresultaten en bespreking daarvan staan in hoofdstuk 4.

3.2 Restaurant Zwarte Zwaan

Adres: Parkhaven 9-11

Exploitatiecategorie: 2, alleen achtergrondmuziek (max 70 dB(A))


Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00

Algemeen

Restaurant

Muziekgeluid

Muziekgeluid is niet relevant, omdat alleen achtergrondmuziek geproduceerd mag worden.



Technische installaties

Er zijn drie technische installaties aanwezig. Deze hebben wij ter plaatse nader onderzocht en alle drie akoestisch niet relevant beschouwd. Wij hebben geen geluidmetingen uitgevoerd. De drie installaties zijn:

- Keukenafzuiging op het dak met inbandige motor (zie figuur 10). Niet hoorbaar vanaf de kade op 16 meter afstand of vanaf de aanwezige klussteiger.
- Luchttoevoer restaurant (zie figuur 11): drie inbandige ventilatoren
- Inverters, behorende bij luchttoevoer (zie figuur 12). In de richting van de nieuwe woongebouwen volledig afgeschermd door de boot



Figuur 10 Restaurant Zwarte Zwaan, uitblaas van keukenafzuiging (bron: dBvision)



Figuur 11 Restaurant Zwarte Zwaan, luchttoevoer (bron: dBvision)





Figuur 12 Restaurant Zwarte Zwaan, inverters behorende bij luchttoevoer (bron: dBvision)

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Er is geen terras aanwezig en geen eigen terrein waarop verkeersbewegingen plaatsvinden.

3.3 Lasergame Zwarte Zwaan

Adres: Parkhaven 11

Exploitatiecategorie: 2, alleen achtergrondmuziek (max 70 dB(A))

Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00

Algemeen

Lasergame met horeca


Muziekgeluid

Muziekgeluid is niet relevant, omdat alleen achtergrondmuziek geproduceerd mag worden.

Technische installaties

Er zijn is één technische installatie aanwezig. Deze hebben wij ter plaatse nader onderzocht en akoestisch niet relevant beschouwd. Wij hebben geen geluidmetingen uitgevoerd. De installatie is:

- Luchtafvoer, in pandige motor met één instelling. Niet hoorbaar vanaf de kade (circa 10 meter afstand).





Figuur 13 Lasergame Zwarte Zwaan, luchtafvoer (bron: dBvision)

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Er is geen terras aanwezig en geen eigen terrein waarop verkeersbewegingen plaatsvinden.

3.4 Euromast

Adres: Parkhaven 20

Exploitatiecategorie: 3, meer dan achtergrondmuziek (>70 dB(A))

Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00

Algemeen


Restaurant en hotel

Muziekgeluid


Op de begane grond bij de entree is soms rustige livemuziek om gasten te verwelkomen, bijvoorbeeld een akoestische violist. Verder wordt overal achtergrondmuziek afgespeeld. Deze rustige livemuziek en andere achtergrondmuziek laten we buiten beschouwing.

Tijdens reguliere opening is het muziekgeluidniveau in het restaurant op 100 meter circa 60 dB(A), dit is akoestisch niet relevant.


Soms vinden bruiloften of bedrijfsfeesten plaats met luide muziek van een DJ (of band). Ook organiseert de Euromast zelf met oud en nieuw een feest. Op dit moment zijn er circa 10 feesten per jaar, maar dit aantal is niet beperkt door regelgeving. Wij verwachten dat bij een feest muziekgeluidniveaus optreden van circa 100 dB(A) direct voor het podium. Dit is gebaseerd op wat de opdrachtgever heeft aangegeven.



Het podium staat altijd op dezelfde plek opgesteld, tussen twee glazen wanden. Links en rechts van dit podium zijn delen met een bar en aan de achterzijde is een ruimte die met schuifdeuren afgesloten kan worden. In figuur 14 is deze indeling schematisch weergegeven. In de figuren daaronder staan enkele foto's ter verduidelijking. Tijdens een feest is in aan de zijdelen "Links" en "Rechts" een afname van circa 6 dB. Het deel "Achter" wordt tijdens een feest afgesloten en gebruikt voor opslag van tafels en stoelen. De afname in dit deel is circa 30 dB ten opzichte van het geluidniveau direct voor het podium. Bij een DJ met ingehuurde geluidinstallatie verwachten wij het spectrum voor housemuziek. Bij een band verwachten we het spectrum voor dancemuziek.



Figuur 14 Schematische weergave van indeling in het restaurant van de Euromast





Figuur 15 Binnenzijde Euromast, deel "Links"



Figuur 16 Binnenzijde Euromast, deel "Podium"






Figuur 17 Binnenzijde Euromast, deel "Rechts"



Figuur 18 Binnenzijde Euromast, deel "Achter"

Technische installaties

Aan de buitenzijde van het restaurant bij de parkeerplek van de glazenwassersbak zit een luchtuitblaas van de keukenafzuiging. Deze afzuiging start rond 6:00 uur en stopt bij sluitingstijd (in het uiterste geval om 2:00 uur). Het bronvermogen van deze installatie hebben wij gemeten.





Figuur 19 Locatie uitblaas van keukenafzuiging

Rekenmodel

Met het rekenmodel hebben wij de geluiduitstraling ten gevolge van muziek- en installatiegeluid beoordeeld. De rekenresultaten en bespreking daarvan staan in hoofdstuk 4.

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Op de begane grond is een terras aanwezig. Dit is niet overdekt of verwarmd, dus stemgeluid van het terras is niet beoordeeld in het kader van het Activiteitenbesluit. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is het terrasgeluid van alle bestaande horeca gezamenlijk beoordeeld. De rekenresultaten en bespreking daarvan staan in hoofdstuk 4. Het eigen terrein is niet toegankelijk voor bezoekers, dus de verkeersbewegingen daarop zijn minimaal en beschouwen wij als akoestisch niet relevant.

Overig


In het verleden hebben bewoners aan de Sint-Jobskade (300 meter afstand) wel eens geklaagd over geluid van (door de wind) knallende touwen. Wij gaan ervan uit dat bewoners die dichterbij wonen hier ook last van zouden kunnen ondervinden, maar dat deze geluiden door de Euromast te voorkomen zijn.

3.5 Midgetgolfbaan Parkhaven

Adres: Parkhaven 22

Exploitatiecategorie: 2, alleen achtergrondmuziek (max 70 dB(A))

Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00



Algemeen

Deze midgetgolfbaan met horeca ligt nu in het plangebied en gaat iets verplaatsen naar het noorden. Het horecagebouw en terras verplaatsen ook.

Muziekgeluid en/of technische installaties

Muziekgeluid is niet relevant, omdat alleen achtergrondmuziek geproduceerd mag worden. Het is niet bekend of er technische installaties aanwezig zijn die akoestisch relevant zijn. Uitgangspunt is dat bij eventuele technische installaties van de nieuwbouw van het horecagebouw rekening gehouden wordt met de nieuwe woongebouwen.

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Het terras wordt verplaatst en is niet overdekt of verwarmd, dus stemgeluid van het terras is niet beoordeeld in het kader van het Activiteitenbesluit. Het oude terras was voorzien van een zonwering, maar in de nota van toelichting bij het Activiteitenbesluit staat expliciet dat een zonnenscherm of luifel niet gezien wordt als overdekking. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is het terrasgeluid van alle bestaande horeca gezamenlijk beoordeeld. De rekenresultaten en bespreking daarvan staan in hoofdstuk 4. Er is geen eigen terrein waarop verkeersbewegingen plaatsvinden.

3.6 Café Ech Wel

Adres: Parkkade 27-29

Exploitatiecategorie: 2, alleen achtergrondmuziek (max 70 dB(A))

Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00

Algemeen

Café, snackbar en terras

Muziekgeluid en/of technische installaties

Muziekgeluid is niet relevant, omdat alleen achtergrondmuziek geproduceerd mag worden. Geluid van technische installaties beschouwen wij als akoestisch niet relevant gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen.

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Een deel van het terras is voorzien van terrasverwarmers en vaste overkapping (zie figuur 20), dus stemgeluid van dat deel van het terras is ook in het kader van het Activiteitenbesluit beoordeeld. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is het terrasgeluid van alle bestaande horeca gezamenlijk beoordeeld. De rekenresultaten en bespreking van beide beoordelingen staan in hoofdstuk 4. Er is geen eigen terrein waarop verkeersbewegingen plaatsvinden.





Figuur 20 Café Ech Wel (bron: Google Street View)

3.7 Parqiet

Adres: Baden Powelllaan 20
Exploitatiecategorie: 2, alleen achtergrondmuziek (max 70 dB(A))
Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00

Algemeen

Brasserie, volgens de website geopend tot 18:00 uur.

Muziekgeluid en/of technische installaties


Muziekgeluid is niet relevant, omdat alleen achtergrondmuziek geproduceerd mag worden. Geluid van technische installaties beschouwen wij als akoestisch niet relevant gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen.

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Het terras is niet overdekt of verwarmd, dus stemgeluid van het terras is niet beoordeeld in het kader van het Activiteitenbesluit. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is het terrasgeluid van alle bestaande horeca gezamenlijk beoordeeld. De rekenresultaten en bespreking daarvan staan in hoofdstuk 4. Of er een eigen terrein is waarop verkeersbewegingen plaatsvinden is gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen akoestisch niet relevant.

3.8 Dudok in het Park

Adres: Baden Powelllaan 12
Exploitatiecategorie: 3, meer dan achtergrondmuziek (>70 dB(A))
Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00



Algemeen

Dudok in het Park is een brasserie en in principe geopend tot 19:00 uur. De zalen kunnen verhuurd worden voor bruiloften en circa 10 keer per jaar draait daarbij een DJ muziek om op te dansen, als dit gebeurt is het in de oostelijk gelegen zaal. Op zondag kunnen er licht versterkte muziektredens plaatsvinden, ook in de oostelijke zaal. Buiten vindt hooguit een paar keer per jaar iets akoestisch plaats.

Muziekgeluid en/of technische installaties

De woningen in het gebouw van Parqiet (29 meter) liggen veel dichterbij dan de geplande nieuwe woongebouwen van ParkHaven (145 meter). En bij deze woningen moet door Dudok in het Park voldaan worden aan het Activiteitenbesluit. Hierdoor zouden de nieuwe woongebouwen van ParkHaven niet beperkend zijn voor exploitatie van Dudok, maar de woningen bij Parqiet mogelijk wel. Eerder is bepaald dat voor Dudok in het Park geen akoestisch onderzoek nodig was, omdat er geen woningen in de omgeving lagen. Daarbij zijn de woningen in het gebouw van Parqiet over het hoofd gezien.

Geluid van technische installaties beschouwen wij als akoestisch niet relevant gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen en de dichterbij gelegen woningen in het gebouw van Parqiet.

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Het terras is niet overdekt of verwarmd, dus stemgeluid van het terras is niet beoordeeld in het kader van het Activiteitenbesluit. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is het terrasgeluid van alle bestaande horeca gezamenlijk beoordeeld. De rekenresultaten en bespreking daarvan staan in hoofdstuk 4. Of er een eigen terrein is waarop verkeersbewegingen plaatsvinden is gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen akoestisch niet relevant.

3.9 The Harbour Club

Adres: Kievitslaan 25

Exploitatiecategorie: 4, meer dan achtergrondmuziek (>70 dB(A))

Vergunde openingstijden: 24 uur (Openingstijden op website: 11:00 – 24:00 uur)

Algemeen

The Harbour Club is een restaurant dat ook afgehuurd kan worden voor evenementen.

Muziekgeluid en/of technische installaties

Voor The Harbour Club (toen nog geheten: restaurant Parkzicht) is in 2000 een akoestisch onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Cauberg-Huygen. Volgens dit onderzoek liggen de maatgevende woningen in noordelijke richting op 250 meter afstand. ParkHaven ligt op 310 meter afstand in westelijke richting, dus bij gelijke uitstraling van geluid in alle richtingen



zijn de woningen van ParkHaven niet beperkend voor de exploitatie van The Harbour Club. Mocht The Harbour Club meer geluid uitstralen in westelijke richting, dan zijn de woningen in het gebouw van Parqiet (op 145 meter afstand) bepalend en dus niet de nieuwe woongebouwen van ParkHaven. De woningen bij Parqiet zijn niet meegenomen bij het akoestisch onderzoek uit 2000, maar ook daarvoor geldt het Activiteitenbesluit.

Geluid van technische installaties beschouwen wij als akoestisch niet relevant gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen en de dichterbij gelegen woningen in het gebouw van Parqiet.

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Het terras is niet overdekt of verwarmd, dus stemgeluid van het terras is niet beoordeeld in het kader van het Activiteitenbesluit. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is het terrasgeluid van alle bestaande horeca gezamenlijk beoordeeld. De rekenresultaten en bespreking daarvan staan in hoofdstuk 4. Of er een eigen terrein is waarop verkeersbewegingen plaatsvinden is gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen akoestisch niet relevant.

3.10 Restaurant Parkheuvel

Adres: Heuvellaan 21

Exploitatiecategorie: 2, alleen achtergrondmuziek (max 70 dB(A))

Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00

Algemeen


Restaurant met zalenverhuur

Muziekgeluid en/of technische installaties

Muziekgeluid is niet relevant, omdat alleen achtergrondmuziek geproduceerd mag worden. Geluid van technische installaties beschouwen wij als akoestisch niet relevant gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen.

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Het terras is niet overdekt of verwarmd, dus stemgeluid van het terras is niet beoordeeld in het kader van het Activiteitenbesluit. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is het terrasgeluid van alle bestaande horeca gezamenlijk beoordeeld. De rekenresultaten en bespreking daarvan staan in hoofdstuk 4. Of er een eigen terrein is waarop verkeersbewegingen plaatsvinden is gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen akoestisch niet relevant.



3.11 De Ballentent

Adres: Parkkade 1

Exploitatiecategorie: 2, alleen achtergrondmuziek (max 70 dB(A))

Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00

Algemeen

Havenkroeg

Muziekgeluid en/of technische installaties

Muziekgeluid is niet relevant, omdat alleen achtergrondmuziek geproduceerd mag worden.

Geluid van technische installaties beschouwen wij als akoestisch niet relevant gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen.

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Het terras is voorzien van terrasverwarmers, het is niet overdekt. Het is voorzien van een zonwering, maar in de nota van toelichting bij het Activiteitenbesluit staat expliciet dat een zonnenscherm of luifel niet gezien wordt als overdekking. Gezien de grote afstand tot de nieuwe woongebouwen (420 meter) beschouwen wij het terras als akoestisch niet relevant. Of er een eigen terrein is waarop verkeersbewegingen plaatsvinden is gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen akoestisch niet relevant.

3.12 H Kiki

Adres: Kievitslaan 31

Exploitatiecategorie: 2, alleen achtergrondmuziek (max 70 dB(A))

Vergunde openingstijden: zo-ma 7:00-1:00, vr-za 7:00-2:00

Algemeen

Turks restaurant


Muziekgeluid en/of technische installaties

Muziekgeluid is niet relevant, omdat alleen achtergrondmuziek geproduceerd mag worden.

Geluid van technische installaties beschouwen wij als akoestisch niet relevant gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen.

Terras en/of verkeersbewegingen op eigen terrein

Een gedeelte van het terras (aan het water) is overdekt. Gezien de grote afstand tot de nieuwe woongebouwen (450 meter) beschouwen wij het terras als akoestisch niet relevant. Of er een eigen terrein is waarop verkeersbewegingen plaatsvinden is gezien de afstand tot de nieuwe woongebouwen akoestisch niet relevant.



3.13 Pannenkoekenboot

Adres: Parkkade 13

Technische installaties

Op de momenten dat de Pannenkoekenboot aan de kade ligt draait de motor stationair en draait een aggregaat voor de stroomvoorziening met de volgende bedrijfstijden:

- 11:00 alleen aggregaat aan
- 11:30 – 12:00 motor + aggregaat (12:00 – 13:00 rondvaart)
- 13:00 – 13:30 motor + aggregaat (13:30 – 14:30 rondvaart)
- 14:30 – 15:00 motor + aggregaat (15:00 – 16:00 rondvaart)
- 16:00 – 16:30 motor + aggregaat (16:30 – 17:30 rondvaart)
- 17:30 – 18:00 motor + aggregaat (18:00 – 19:00 rondvaart)
- 19:00 – 19:30 motor + aggregaat (19:30 – 20:30 rondvaart)
- 20:30 – 21:30 alleen aggregaat aan

Samenvatting bedrijfstijden:

- motor stationair: dagperiode: $5 \times 0,5 = 2,5u$, avondperiode: 0,5u
- aggregaat: 0,5u extra in dag periode en 1u extra in avondperiode dus 3u en 1,5u

De bronvermogens van de motor en het aggregaat zijn afzonderlijk gemeten.

3.14 Beren Boot

Adres: Parkkade 15

Technische installaties


Op de momenten dat de Beren Boot aan de kade ligt draait de motor stationair en draait een aggregaat voor de stroomvoorziening met de volgende bedrijfstijden.

- 12:00 alleen aggregaat aan
- 16:00 – 17:00 motor + aggregaat (17:00 – 19:30 rondvaart)
- 19:30 – 20:00 motor + aggregaat (20:00 – 22:30 rondvaart)
- 22:30 – 23:30 alleen aggregaat aan

Samenvatting bedrijfstijden:

- motor + aggregaat: dag: 1u, avond 0,5 u
- alleen aggregaat: 4u in dag, 0,5u in avond en 0,5 u extra in nacht

De bronvermogens zijn gemeten van het aggregaat alleen en van het aggregaat met motor samen.



3.15 Partyship De Ameland

Adres: Parkkade 7

Deze boot laten we buiten het onderzoek, omdat deze varende op het water geëxploiteerd wordt, en dus niet liggend aan de kade.

3.16 Liza Rondvaarten

Adres: Parkkade 13

De boot Liza Rondvaarten was niet bekend ten tijde van het vooronderzoek. Deze is later aan het onderzoek toegevoegd.

Technische installaties


Op de momenten dat de boot Liza Rondvaarten aan de kade ligt draait de motor stationair en draait een aggregaat voor de stroomvoorziening met de volgende bedrijfstijden:

- 9:30 alleen aggregaat aan
- 10:00 – 10:30 motor + aggregaat (10:30 – 12:00 rondvaart, 1,5u)
- 12:00 – 12:30 motor + aggregaat (12:30 – 13:30 rondvaart, 1u)
- 13:30 – 14:00 motor + aggregaat (14:00 – 15:00 rondvaart, 1u)
- 15:00 – 15:30 motor + aggregaat (15:30 – 16:30 rondvaart, 1u)
- 16:30 – 17:00 motor + aggregaat (17:00 – 18:30 rondvaart, 1,5u)
- 18:30 – 19:00 motor + aggregaat (19:00 – 20:30 rondvaart, 1,5u)
- 20:30 – 21:00 alleen aggregaat aan

Samenvatting bedrijfstijden:

- motor + aggregaat: dag: 6x0,5=3u
- alleen aggregaat: dag: 0,5u, avond: 0,5u

De bronvermogens zijn gemeten van het aggregaat alleen en van het aggregaat met motor samen.



4

Metingen en berekeningen

4.1 Rekenmethode

Voor het bepalen van de geluiduitstraling is een akoestisch rekenmodel opgesteld met het computerprogramma Geomilieu V2021.1. De muziek-uitstralende bouwdelen zijn geschematiseerd met behulp van uitstralende gevels (HMRI, methode II.7). Oppervlaktebronnen representeren de pratende personen op de terrassen en puntbronnen de technische installaties. Het programma heeft vervolgens met overdrachtsberekeningen (HMRI, methode II.8) de geluidbelasting op de geplande nieuwbouw berekend.

Het rekenmodel is opgesteld op basis van geluidmetingen op locatie. Bij New Ocean Paradise is voor de geluidmetingen in verband met muziekgeluid gebruikgemaakt van twee luidsprekers waarmee een breedbandig ruissignaal is geproduceerd, zogenaamde roze ruis. Hierin zijn alle te meten frequenties aanwezig. Voor de metingen bij de Euromast is een extra zware geluidinstallatie ingehuurd, waarmee eveneens roze ruis is geproduceerd. Daarnaast zijn metingen uitgevoerd aan de verschillende technische installaties.


Tijdens de metingen was sprake van omgevings-/stoorgeluid ten gevolge van verkeer. Waar nodig is voor stoorgeluid gecorrigeerd.

4.2 Rekenmodel

In onderstaande figuren zijn twee weergaven van het akoestische rekenmodel opgenomen. Daarna staan enkele gebruikte uitgangspunten.



Figuur 21 3D-weergave van het akoestische rekenmodel (in oostelijke richting)





Figuur 22 3D-weergave van het akoestische rekenmodel (in westelijke richting)

Bronvermogens


Bij muziekgeluid in New Ocean Paradise en de Euromast zijn we uitgegaan van de muziekgeluidniveaus en -spectra zoals beschreven in §3.1 en §3.4.

Per pratend persoon is uitgegaan van een bronvermogen van 70 dB(A). Dit is een bronvermogen dat overeenkomt met 'spreken met stemverheffing' en is gebaseerd de richtlijnen uit de Duitse publicatie VDI 3770.

Voor 'een luid roepend persoon' (of iemand die hard lacht) wordt uitgegaan van een maximaal bronvermogen van $L_{Amax} = 100$ dB(A). Hier wordt het worst-case scenario beoordeeld waarbij een roepend persoon op de rand van het terras staat met het gezicht gericht naar de woning.

Overige toelichting bij het model

- Voor het grootste deel van het gebied is een harde bodem aangehouden (bodemfactor 0,0). Het gebied met zachte bodem (bodemfactor 1,0) is lichtgroen in figuur 21 en figuur 22. Ter plekke van de geplande terrassen is ook een harde bodem aangehouden.
- Op de gevels wordt het niveau van het invallend geluid bepaald, dus zonder reflectie van het geluid op de betreffende gevel.
- Bij New Ocean Paradise zijn 3 referentiepunten als toetspunt ingevoerd om het model te valideren.
- De 10dB-toeslag voor muziekgeluid (K_3) is toegepast op alle bronnen van New Ocean Paradise en van de Euromast door middel van een negatieve groepsreductie van 10 dB op deze twee groepen.
- Voor de beoordeling van het geluid van de technische installaties zijn bedrijfsduurcorrecties (C_b) toegepast volgens de in hoofdstuk 3 genoemde gebruikstijden.



- Er is bij de geluiduitstraling van de technische installaties geen sprake van tonaal of impulsachtig geluid, dus de toeslagen hiervoor (K_1 en K_2) zijn niet toegepast.
- Direct boven de technische installaties van New Ocean Paradise is een afschermend dak aanwezig. Het dak zal voor de toetspunten van 7,5 meter en hoger 3 tot 5 dB reductie opleveren en voor de lagere toetspunten niet. Dit onderscheid is niet te modelleren. Als compromis hebben wij 1 dB reductie op geluid van de technische installaties toegepast. Hierdoor wordt de geluidbelasting t.g.v. de technische installaties op 1,5 en 4,5 meter hoogte 1 dB te laag berekend. In de opmerkingen bij de resultaten gaan we daar op in.
- Voor stemgeluid op de terrassen is uitgegaan van 1,4 m² en 50% spreektijd per persoon. Dit is verrekend in het bronvermogen per m².
- De bedrijfsduurcorrectie op stemgeluid is toegepast op basis van de openingstijden van de terrassen, gecombineerd met een bezetting van 50% in de dagperiode en 100% in de avond- en nachtperiode.
- Voor de zittende en pratende gasten is een bronhoogte van 1,2 m gehanteerd en voor de roepende personen een hoogte van 1,6 m.

4.3 Rekenresultaten

In deze paragraaf staan de belangrijkste rekenresultaten. In bijlage 2 de rekenresultaten voor onderstaande tabellen zeer uitgebreid.

4.3.1 New Ocean Paradise

In de volgende tabel staat de geluidbelasting t.g.v. New Ocean Paradise.


Tabel 3 Geluidbelasting New Ocean Paradise (Activiteitenbesluit), $L_{A,r,LT}$ dB(A)

	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Grenswaarde (Etmaal)	Overschrijding
Muziek en installaties	53	53	50	60	50	10
Muziek	50	50	50	60	50	10
Installaties	49	50	38	56	50	6

De nachtperiode is maatgevend en het maatgevende toetspunt ligt op de westgevel van gebouw Z3.

Opmerkingen

- Muziekgeluid is inclusief 10 dB muziektoeslag en zonder bedrijfsduurcorrectie
- Installatiegeluid is ook inclusief 10 dB muziektoeslag maar met bedrijfsduurcorrectie
- De maximale geluidbelasting t.g.v. de technische installaties is op een ander toetspunt het hoogste en bedraagt 39 dB(A)



- Zonder toepassen van de 1 dB reductie voor het dakje boven de installaties, zou geen van de toetspunten op 1,5 en 4,5 meter een totale geluidbelasting van meer dan 60 dB(A) etmaalwaarde krijgen, omdat de geluidbelasting op hogere toetspunten maatgevend is

4.3.2 Euromast

In de volgende tabel staat de geluidbelasting t.g.v. de Euromast.

Tabel 4 Geluidbelasting Euromast Ocean Paradise (Activiteitenbesluit), $L_{A,r,LT}$ dB(A)

	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Grenswaarde (Etmaal)	Overschrijding
Muziek en installaties	53	53	51	61	50	11
Muziek	49	49	49	59	50	9
Installaties	51	51	47	57	50	7

De nachtperiode is maatgevend en het maatgevende toetspunt ligt op de noordoost hoek van gebouw Z1.

Opmerkingen

- Muziekgeluid is inclusief 10 dB muziektoeslag en zonder bedrijfsduurcorrectie
- Installatiegeluid in ook inclusief 10 dB muziektoeslag maar met bedrijfsduurcorrectie
- De maximale geluidbelasting t.g.v. de technische installaties is op een ander toetspunt het hoogste en bedraagt 49 dB(A)

4.3.3 Pannenkoekenboot, Liza Rondvaarten en Beren Boot

In onderstaande tabel staat de maximale geluidbelasting ten gevolge van geluid van de boten die aan de kade liggen met stationair draaiende motor en aggregaten aan.

Tabel 5 Geluidbelasting t.g.v. gemeten boten, dB(A)

	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Grenswaarde	Overschrijding
Pannenkoekenboot	40	39	-	44	50	-
Liza Rondvaarten	33	24	-	33	50	-
Beren Boot	37	35	29	40	50	-

Alle drie de gemeten boten voldoen op de gevels van de nieuwe woningen aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.



4.3.4 Terrassen bestaande horeca

Van de terrassen van bestaande horeca die akoestisch relevant zijn hoeft alleen een deel van het terras van Café Ech Wel in de nieuwe situatie te voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, omdat dit verwarmd en overdekt is. Dit terras is in eerste instantie gemodelleerd als open terras en daarbij bleek dat dit ruim voldeed (zie tabel 6 en tabel 7). In de praktijk zal het zeil nog enige geluidreductie tot gevolg hebben, waardoor de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen iets lager is.

De geluidbelasting van terrassen van bestaande horeca op bestaande woningen is niet beoordeeld.

Tabel 6 Geluidbelasting terrassen bestaande horeca (Activiteitenbesluit), $L_{A,LT}$ dB(A)

	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Grenswaarde (Etmaal)	Overschrijding
Café Ech Wel, verwarmde en overdekte deel	26	29	24	34	50	-


Tabel 7 Geluidbelasting terrassen bestaande horeca (Activiteitenbesluit), L_{Amax} dB(A)

	Dag	Avond	Nacht	Grenswaarde (nacht)	Overschrijding
Café Ech Wel, verwarmde en overdekte deel	29	29	29	60	-

In de volgende tabellen staat de geluidbelasting op de nieuwe woningen ten gevolge van de terrassen van de bestaande horeca. Het gaat om de 1^e rijen van de tabellen, maar voor meer inzicht hebben wij ook de geluidbelasting van de belangrijkste terrassen apart vermeld.

Tabel 8 Geluidbelasting terrassen bestaande horeca (goede RO), $L_{A,LT}$ dB(A)

	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Verhoogde Richtwaarde	Overschrijding
Alle terrassen	45	48	43	53	55	-
Euromast	45	48	43	53	55	-
Midgetgolf	44	47	43	53	55	-
Overige terrassen	35	38	33	43	55	-



Tabel 9 Geluidbelasting terrassen bestaande horeca (goede RO), L_{Amax} dB(A)

	Dag	Avond	Nacht	Verhoogde Richtwaarde (nacht)	Overschrijding
Alle terrassen	66	66	66	65	1
Euromast	66	66	66	65	1
Midgetgolf	62	62	62	65	-
Overige terrassen	52	52	52	65	-

In tabel 9 is te zien dat de geluidbelasting t.g.v. het stemgeluid van het terras van de Euromast hoger is dan de (verhoogde) richtwaarde. In paragraaf §2.3.2 staat beschreven hoe de gemeente hiermee om zou kunnen gaan.

4.3.5 Terrassen nieuwe horeca

In de volgende tabellen staat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe en bestaande woningen ten gevolge van stemgeluid van de nieuwe terrassen van horeca in de plint. Omdat deze terrassen onverwarmd en onoverdekt terras zullen zijn is toetsing aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit is niet nodig.

Tabel 10 Geluidbelasting terrassen nieuwe horeca op nieuwe woningen (goede RO), $L_{Ar,LT}$ dB(A)


	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Verhoogde Richtwaarde	Overschrijding
Alle terrassen van ParkHaven	54	57	-	62	55	7

Tabel 11 Geluidbelasting terrassen nieuwe horeca op nieuwe woningen (goede RO), L_{Amax} dB(A)

	Dag	Avond	Nacht	Verhoogde Richtwaarde (avond)	Overschrijding
Alle terrassen van ParkHaven	75	75	-	70	5

Tabel 12 Geluidbelasting terrassen nieuwe horeca op bestaande woningen (goede RO), $L_{Ar,LT}$ dB(A)


	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Verhoogde Richtwaarde	Overschrijding
Alle terrassen van ParkHaven	32	35	-	40	55	-



Tabel 13 Geluidbelasting terrassen nieuwe horeca op bestaande woningen (goede RO), L_{Amax} dB(A)

	Dag	Avond	Nacht	Verhoogde Richtwaarde (avond)	Overschrijding
Alle terrassen van ParkHaven	45	45	-	70	-

Deze geluidbelastingen op nieuwe woningen zijn hoger dan de richtwaarden. In paragraaf §2.3.2 staat beschreven hoe de gemeente hiermee om zou kunnen gaan. Bij bestaande woningen zijn geen overschrijdingen.





Bijlage 1

Plattegrond rekenmodel









Bijlage 2

Rekenresultaten



ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	28,36	29,17	26,55	36,55
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	28,60	29,48	26,72	36,72
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	29,21	30,03	27,54	37,54
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	29,62	30,42	27,97	37,97
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	31,23	31,80	30,15	40,15
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	31,85	32,34	29,81	39,81
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	30,24	30,88	28,36	38,36
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	30,34	30,96	28,46	38,46
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	29,36	30,12	26,86	36,86
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	27,04	28,26	24,34	34,34
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	27,03	28,23	24,37	34,37
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	26,90	28,07	24,28	34,28
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	26,15	27,48	23,20	33,20
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	26,17	27,47	23,25	33,25
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	26,23	27,54	23,33	33,33
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	26,40	27,75	23,43	33,43
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	26,45	27,79	23,51	33,51
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	26,63	28,00	23,62	33,62
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	26,37	27,88	23,07	33,07
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	26,35	27,72	23,36	33,36
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	26,53	27,82	23,74	33,74
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	26,57	27,52	24,45	34,45
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	27,70	28,36	26,10	36,10
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	25,75	26,51	23,71	33,71
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	27,66	28,29	24,70	34,70
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	28,33	28,94	25,41	35,41
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	28,96	29,55	26,14	36,14
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	29,35	29,89	26,58	36,58
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	29,72	30,24	27,07	37,07
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	30,14	30,67	27,52	37,52
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	30,62	31,12	28,01	38,01
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	31,00	31,51	28,44	38,44
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	31,15	31,66	28,56	38,56
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	29,79	30,48	25,64	35,64
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	29,86	30,53	25,76	35,76
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	30,19	30,87	26,39	36,39
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	30,65	31,28	27,24	37,24
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	31,62	32,32	28,09	38,09
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	31,83	32,51	28,24	38,24
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	32,00	32,62	28,30	38,30
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	32,10	32,70	28,33	38,33
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	31,29	31,67	28,18	38,18
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	31,22	31,65	28,22	38,22
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	30,07	30,70	26,74	36,74
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	28,47	28,67	26,26	36,26
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	28,91	29,16	27,03	37,03
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	35,92	36,09	33,25	43,25
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	37,39	37,56	34,41	44,41
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	37,63	37,85	34,62	44,62
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	37,86	38,09	34,94	44,94
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	37,97	38,21	35,08	45,08
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	38,12	38,38	35,29	45,29
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	38,29	38,56	35,54	45,54
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	38,30	38,59	35,48	45,48
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	38,40	38,74	35,61	45,61
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	38,47	38,83	35,70	45,70
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	38,52	38,90	35,72	45,72
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	38,56	38,96	35,77	45,77
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	38,65	39,04	35,86	45,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	38,68	39,07	35,91	45,91
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	38,73	39,12	35,98	45,98
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	38,86	39,28	36,10	46,10
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	38,91	39,34	36,14	46,14
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	38,93	39,36	36,17	46,17
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	39,02	39,44	36,26	46,26
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	39,06	39,49	36,31	46,31
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	39,09	39,50	36,34	46,34
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	39,12	39,53	36,40	46,40
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	39,24	39,64	36,59	46,59
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	36,53	36,74	33,83	43,83
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	38,02	38,23	35,01	45,01
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	38,24	38,47	35,19	45,19
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	38,48	38,73	35,53	45,53
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	38,60	38,86	35,70	45,70
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	38,76	39,04	35,94	45,94
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	38,92	39,22	36,12	46,12
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	39,04	39,36	36,31	46,31
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	39,19	39,52	36,51	46,51
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	39,41	39,76	36,88	46,88
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	39,86	40,20	37,60	47,60
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	40,11	40,43	37,97	47,97
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	40,40	40,72	38,37	48,37
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	40,47	40,79	38,45	48,45
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	40,61	40,91	38,68	48,68
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	40,83	41,21	38,74	48,74
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	40,88	41,26	38,79	48,79
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	40,93	41,31	38,84	48,84
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	41,20	41,61	38,99	48,99
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	41,23	41,64	39,04	49,04
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	41,29	41,69	39,06	49,06
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	41,33	41,74	39,09	49,09
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	41,38	41,78	39,15	49,15
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	43,07	43,79	40,49	50,49
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	43,09	43,78	40,55	50,55
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	43,12	43,79	40,59	50,59
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	43,12	43,77	40,60	50,60
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	43,12	43,75	40,63	50,63
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	42,21	43,22	39,43	49,43
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	42,42	43,36	39,75	49,75
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	42,62	43,51	40,03	50,03
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	42,82	43,67	40,22	50,22
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	42,88	43,70	40,32	50,32
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	42,96	43,73	40,43	50,43
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	38,64	41,15	31,46	46,15
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	38,54	41,00	31,87	46,00
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	38,47	40,86	32,34	45,86
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	38,58	40,81	33,25	45,81
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	39,50	41,30	35,48	46,30
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	41,83	42,92	38,85	48,85
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	36,94	39,49	29,13	44,49
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	38,90	41,60	29,45	46,60
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	38,87	41,58	29,33	46,58
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	38,83	41,51	29,79	46,51
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	38,75	41,40	30,08	46,40
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	38,65	41,27	30,52	46,27
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	43,77	45,18	40,37	50,37
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	43,65	45,00	40,41	50,41
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	43,53	44,82	40,44	50,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	43,45	44,69	40,46	50,46	
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	43,36	44,55	40,48	50,48	
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	44,73	46,55	40,12	51,55	
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	44,49	46,22	40,20	51,22	
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	44,29	45,94	40,25	50,94	
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	44,15	45,73	40,28	50,73	
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	44,00	45,52	40,31	50,52	
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	43,87	45,34	40,35	50,35	
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	47,33	50,03	36,45	55,03	
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	46,47	49,07	36,81	54,07	
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	45,74	48,25	37,00	53,25	
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	45,15	47,54	37,40	52,54	
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	45,15	47,23	39,24	52,23	
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	45,00	46,88	40,13	51,88	
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	53,60	56,58	33,74	61,58	
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	51,33	54,26	34,57	59,26	
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	49,63	52,50	35,30	57,50	
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	48,31	51,10	36,04	56,10	
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	41,57	42,84	37,95	47,95	
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	41,51	42,74	38,00	48,00	
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	41,44	42,63	38,03	48,03	
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	41,39	42,54	38,08	48,08	
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	41,40	42,50	38,22	48,22	
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	42,30	43,89	37,85	48,89	
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	42,04	43,58	37,69	48,58	
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	41,88	43,35	37,72	48,35	
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	41,75	43,16	37,75	48,16	
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	41,64	42,99	37,78	47,99	
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	41,54	42,85	37,80	47,85	
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	44,29	46,61	36,79	51,61	
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	43,74	45,90	37,14	50,90	
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	43,29	45,31	37,30	50,31	
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	42,99	44,86	37,71	49,86	
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	42,65	44,41	37,68	49,41	
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	42,39	44,06	37,72	49,06	
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	49,81	52,71	34,44	57,71	
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	47,52	50,32	35,36	55,32	
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	45,92	48,58	35,65	53,58	
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	44,83	47,32	36,31	52,32	
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	39,94	40,98	36,55	46,55	
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	39,91	40,92	36,60	46,60	
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	39,88	40,85	36,61	46,61	
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	39,84	40,79	36,64	46,64	
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	39,87	40,79	36,79	46,79	
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	40,28	41,49	36,51	46,51	
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	40,14	41,33	36,38	46,38	
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	40,08	41,23	36,40	46,40	
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	40,02	41,14	36,42	46,42	
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	39,96	41,06	36,44	46,44	
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	39,92	40,99	36,47	46,47	
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	40,71	42,27	36,29	47,27	
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	40,80	42,25	36,62	47,25	
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	40,72	42,11	36,54	47,11	
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	40,51	41,88	36,37	46,88	
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	40,41	41,73	36,39	46,73	
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	40,32	41,59	36,42	46,59	
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	38,47	40,68	31,64	45,68	
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	39,55	41,75	32,65	46,75	
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	39,86	41,95	33,60	46,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	40,15	42,13	34,42	47,13
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	40,43	42,23	35,53	47,23
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	40,59	42,21	36,00	47,21
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	53,57	56,57	30,73	61,57
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	52,92	55,91	31,70	60,91
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	51,55	54,53	32,41	59,53
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	50,18	53,13	33,22	58,13
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	48,91	51,83	33,85	56,83
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	47,81	50,69	34,56	55,69
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	46,86	49,62	35,01	54,62
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	46,04	48,73	35,50	53,73
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	45,38	47,95	36,21	52,95
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	45,08	47,42	37,78	52,42
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	44,72	46,90	38,53	51,90
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	37,08	39,54	29,44	44,54
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	39,03	41,67	29,78	46,67
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	39,00	41,64	29,68	46,64
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	38,97	41,58	30,16	46,58
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	38,88	41,45	30,45	46,45
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	38,79	41,31	30,84	46,31
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	38,90	41,20	32,35	46,20
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	38,89	41,09	32,90	46,09
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	39,05	41,08	33,86	46,08
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	40,55	41,99	36,51	46,99
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	40,81	42,10	37,34	47,34
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	38,01	38,18	35,28	45,28
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	39,23	39,41	36,26	46,26
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	39,39	39,58	36,36	46,36
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	39,76	39,95	36,92	46,92
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	39,88	40,09	37,08	47,08
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	40,02	40,26	37,26	47,26
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	40,14	40,42	37,44	47,44
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	40,35	40,63	37,72	47,72
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	40,35	40,65	37,67	47,67
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	40,46	40,77	37,82	47,82
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	40,64	40,95	38,07	48,07
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	38,52	38,79	36,06	46,06
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	39,86	40,14	37,08	47,08
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	40,13	40,42	37,29	47,29
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	40,43	40,73	37,69	47,69
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	40,63	40,96	37,94	47,94
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	40,83	41,17	38,22	48,22
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	41,13	41,49	38,61	48,61
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	41,39	41,74	38,97	48,97
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	41,36	41,73	38,84	48,84
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	41,51	41,89	39,02	49,02
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	41,74	42,12	39,34	49,34
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	37,73	38,08	35,07	45,07
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	39,18	39,54	36,19	46,19
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	39,51	39,88	36,46	46,46
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	39,82	40,21	36,83	46,83
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	40,01	40,39	37,11	47,11
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	40,23	40,63	37,39	47,39
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	36,67	37,51	34,81	44,81
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	37,13	37,94	35,39	45,39
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	38,04	38,73	36,51	46,51
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	41,86	42,18	40,03	50,03
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	42,48	42,77	40,82	50,82
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	38,56	40,09	33,97	45,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	39,98	41,69	34,76	46,69
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	40,83	42,30	35,60	47,30
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	41,28	42,53	36,55	47,53
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	41,89	43,01	37,45	48,01
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	42,32	43,36	38,11	48,36
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	43,69	44,99	39,49	49,99
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	43,73	44,99	39,80	49,99
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	43,92	45,09	40,47	50,47
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	44,93	45,84	42,27	52,27
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	45,27	46,09	42,94	52,94
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	41,13	42,99	36,12	47,99
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	42,57	44,66	36,34	49,66
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	43,08	44,99	37,12	49,99
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	43,37	45,11	37,99	50,11
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	43,78	45,39	38,80	50,39
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	44,09	45,58	39,47	50,58
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	44,12	45,50	39,77	50,50
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	44,03	45,40	39,72	50,40
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	43,93	45,28	39,78	50,28
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	43,90	45,21	39,89	50,21
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	43,90	45,15	40,05	50,15
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	42,70	45,29	33,40	50,29
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	43,31	45,86	34,19	50,86
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	43,42	45,87	35,14	50,87
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	43,30	45,59	36,09	50,59
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	43,14	45,26	36,77	50,26
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	43,09	45,04	37,43	50,04
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	43,93	45,99	37,78	50,99
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	43,66	45,58	38,07	50,58
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	43,36	45,18	38,19	50,18
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	43,10	44,82	38,25	49,82
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	42,95	44,58	38,44	49,58
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	36,78	38,65	33,11	43,65
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	37,85	39,82	33,67	44,82
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	38,12	40,00	34,18	45,00
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	38,52	40,25	35,07	45,25
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	38,95	40,52	35,93	45,93
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	39,39	40,80	36,79	46,79
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	41,15	42,13	38,76	48,76
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	42,22	43,00	40,22	50,22
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	42,62	43,32	40,86	50,86
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	42,83	43,48	41,16	51,16
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	41,09	42,03	38,56	48,56
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	35,31	35,66	33,45	43,45
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	35,69	36,15	33,83	43,83
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	35,72	36,24	33,81	43,81
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	36,31	36,81	34,51	44,51
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	36,82	37,34	35,13	45,13
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	37,51	38,00	35,94	45,94
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	40,33	40,65	38,36	48,36
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	41,04	41,32	39,39	49,39
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	41,62	41,88	40,17	50,17
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	41,82	42,07	40,40	50,40
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	36,76	37,73	35,53	45,53
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	40,63	40,86	37,97	47,97
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	41,98	42,21	39,01	49,01
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	42,19	42,43	39,07	49,07
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	42,47	42,72	39,43	49,43
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	42,66	42,92	39,66	49,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	42,83	43,10	39,87	49,87
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	42,37	42,68	39,75	49,75
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	42,51	42,82	39,92	49,92
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	42,68	42,99	40,12	50,12
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	42,08	42,44	39,45	49,45
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	44,08	44,43	41,23	51,23
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	43,74	45,42	38,96	50,42
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	43,30	44,60	39,49	49,60
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	43,12	44,17	39,87	49,87
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	43,05	43,94	40,11	50,11
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	43,24	44,07	40,29	50,29
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	43,25	43,97	40,48	50,48
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	43,32	43,96	40,69	50,69
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	43,47	44,04	40,94	50,94
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	43,72	44,24	41,33	51,33
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	53,67	56,44	42,26	61,44
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	51,88	54,46	42,89	59,46
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	50,63	52,97	43,32	57,97
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	49,70	51,82	43,53	56,82
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	49,05	50,98	43,67	55,98
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	48,54	50,26	43,83	55,26
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	48,20	49,73	44,03	54,73
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	48,04	49,38	44,35	54,38
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	49,56	50,61	46,29	56,29
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	47,48	49,08	43,74	54,08
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	47,72	49,12	44,36	54,36
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	47,79	49,05	44,72	54,72
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	47,73	48,88	44,88	54,88
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	47,72	48,78	45,09	55,09
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	47,68	48,66	45,26	55,26
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	47,69	48,58	45,47	55,47
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	47,83	48,63	45,82	55,82
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	49,76	50,47	47,83	57,83
N3_13_C	Gebouw N3	91601,77	435662,61	7,50	54,12	56,97	40,26	61,97
N3_13_D	Gebouw N3	91601,77	435662,61	10,50	52,28	54,99	41,08	59,99
N3_13_E	Gebouw N3	91601,77	435662,61	13,50	50,89	53,43	41,62	58,43
N3_13_F	Gebouw N3	91601,77	435662,61	16,50	49,79	52,17	41,78	57,17
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	48,91	51,16	41,61	56,16
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	48,20	50,28	41,72	55,28
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	47,66	49,57	41,95	54,57
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	47,44	49,14	42,68	54,14
N3_15_SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	44,57	45,08	42,37	52,37
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	44,93	47,45	36,31	52,45
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	45,36	47,85	36,69	52,85
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	45,59	47,91	37,53	52,91
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	45,72	47,89	38,46	52,89
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	45,88	47,89	39,36	52,89
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	45,89	47,77	39,92	52,77
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	45,57	47,30	40,18	52,30
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	45,40	47,07	40,30	52,07
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	45,25	46,85	40,52	51,85
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	45,13	46,65	40,54	51,65
N3_18_SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	42,09	42,76	39,82	49,82
Xtr-N3_A		91617,58	435665,97	31,50	47,61	48,85	44,66	54,66
Xtr-Parq-N	Parqiet, woningen	91818,77	435801,63	5,00	31,55	32,79	29,30	39,30
Xtr-Parq-0	Parqiet, woningen	91826,59	435791,14	5,00	35,12	37,89	33,76	43,76
Xtr-Parq-W	Parqiet, woningen	91819,11	435788,63	5,00	42,68	43,31	39,46	49,46
Xtr-Parq-Z	Parqiet, woningen	91827,19	435775,08	5,00	51,88	54,65	50,42	60,42
Xtr-pos1_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91657,81	435438,62	7,70	55,47	55,63	55,21	65,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Xtr-pos2_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91668,81	435442,70	8,50	52,28	52,60	51,81	61,81	
Xtr-pos3_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91687,61	435449,37	9,40	48,06	48,76	47,49	57,49	
Xtr-ter.N1	midden bij terras N1	91568,30	435762,00	7,50	53,77	56,76	30,01	61,76	
Xtr-ter.N3	midden bij terras N3	91600,19	435666,86	7,50	54,62	57,50	39,50	62,50	
Xtr-W0_A		91419,13	435704,77	5,00	41,64	42,07	40,30	50,30	
Xtr-W1-1_A		91444,81	435561,04	5,00	44,15	44,51	42,45	52,45	
Xtr-W1-2_A		91455,10	435533,33	46,50	45,98	46,42	44,28	54,28	
Xtr-W2-1_A		91465,06	435511,03	17,00	46,86	47,33	44,47	54,47	
Xtr-W2-2_A		91478,16	435475,73	17,00	47,38	47,84	45,09	55,09	
Xtr-W2-3_A		91490,01	435443,85	17,00	47,81	48,32	45,56	55,56	
Xtr-W3_A		91542,00	435312,96	5,00	45,95	46,89	42,56	52,56	
Xtr-Z1-1_A		91655,82	435565,31	21,50	50,40	50,53	49,29	59,29	
Xtr-Z1-1_B		91655,82	435565,31	24,50	51,11	51,52	49,93	59,93	
Xtr-Z1-2_A		91656,00	435567,84	16,50	51,15	51,75	49,92	59,92	
Xtr-Z1-3_A		91648,35	435565,00	16,50	51,24	51,97	50,19	60,19	
Xtr-Z2-1_A		91666,02	435526,96	43,50	51,79	51,78	49,41	59,41	
Xtr-Z2-2_A		91664,99	435529,90	16,50	51,63	51,76	49,11	59,11	
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	50,71	51,84	49,34	59,34	
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	50,81	51,77	49,54	59,54	
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	50,84	51,66	49,64	59,64	
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	50,91	51,60	49,76	59,76	
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	51,43	51,84	49,26	59,26	
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	52,29	52,66	49,93	59,93	
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	52,68	53,01	50,33	60,33	
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	53,02	53,31	50,69	60,69	
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	53,28	53,53	50,94	60,94	
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	53,56	53,76	51,24	61,24	
Z1_03_SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	50,18	50,37	49,37	59,37	
Z1_03_SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	51,03	51,47	50,02	60,02	
Z1_04_SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	50,80	50,88	49,48	59,48	
Z1_04_SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	51,40	51,68	50,03	60,03	
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	50,28	50,33	47,58	57,58	
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	51,21	51,25	48,38	58,38	
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	51,53	51,58	48,70	58,70	
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	51,91	51,95	49,14	59,14	
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	52,21	52,25	49,47	59,47	
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	52,59	52,63	49,95	59,95	
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	50,28	50,33	47,58	57,58	
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	51,21	51,25	48,38	58,38	
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	51,53	51,58	48,70	58,70	
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	51,91	51,95	49,14	59,14	
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	52,21	52,25	49,47	59,47	
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	52,59	52,63	49,95	59,95	
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	52,41	52,45	49,50	59,50	
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	52,78	52,82	49,94	59,94	
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	49,25	49,28	46,19	56,19	
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	50,34	50,38	47,19	57,19	
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	50,21	50,25	47,10	57,10	
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	50,55	50,59	47,55	57,55	
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	50,84	50,89	47,90	57,90	
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	51,10	51,15	48,17	58,17	
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	51,54	51,58	48,51	58,51	
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	53,56	53,61	50,30	60,30	
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	42,03	42,15	39,76	49,76	
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	43,13	43,26	40,60	50,60	
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	43,71	43,67	40,70	50,70	
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	41,99	41,96	39,97	49,97	
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	42,56	42,53	40,71	50,71	
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	42,91	42,87	41,10	51,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	41,90	41,82	39,56	49,56	
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	43,21	43,23	41,00	51,00	
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	51,17	51,47	48,27	58,27	
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	50,87	51,17	48,40	58,40	
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	47,59	47,76	45,46	55,46	
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	50,00	50,40	47,31	57,31	
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	50,70	51,13	48,06	58,06	
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	51,13	51,51	48,72	58,72	
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	51,31	51,67	48,98	58,98	
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	51,55	51,89	49,29	59,29	
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	49,02	51,30	42,43	56,30	
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	50,38	52,18	44,83	57,18	
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	50,60	52,20	45,59	57,20	
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	50,72	52,12	46,51	57,12	
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	50,72	51,94	46,92	56,94	
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	50,47	51,60	46,76	56,76	
Z1_15_SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	47,82	48,31	46,07	56,07	
Z1_15_SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	49,80	50,13	47,87	57,87	
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	54,15	56,59	46,02	61,59	
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	52,72	54,79	46,68	59,79	
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	51,85	53,57	47,00	58,57	
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	51,37	52,79	47,40	57,79	
Z1_17_SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	47,46	47,79	46,44	56,44	
Z1_17_SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	49,78	50,11	48,06	58,06	
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	45,97	47,01	42,08	52,08	
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	44,61	45,18	41,78	51,78	
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	46,42	46,82	44,14	54,14	
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	47,79	48,08	46,06	56,06	
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	48,97	49,16	46,98	56,98	
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	49,12	49,30	47,20	57,20	
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	49,13	49,22	47,38	57,38	
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	49,25	49,35	47,55	57,55	
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	49,44	49,55	47,75	57,75	
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	49,71	49,82	48,13	58,13	
Z2_03_SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	49,15	49,21	47,79	57,79	
Z2_03_SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	49,52	49,58	47,92	57,92	
Z2_03_SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	49,62	49,68	48,05	58,05	
Z2_03_SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	49,72	49,78	48,16	58,16	
Z2_03_SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	49,85	49,91	48,32	58,32	
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	44,03	44,53	41,54	51,54	
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	45,45	46,06	42,58	52,58	
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	46,30	46,75	43,37	53,37	
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	47,66	47,99	44,99	54,99	
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	50,53	50,70	47,65	57,65	
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	51,46	51,60	48,88	58,88	
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	51,65	51,78	49,15	59,15	
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	51,77	51,90	49,27	59,27	
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	51,93	52,06	49,44	59,44	
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	52,10	52,22	49,61	59,61	
Z2_06_SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	51,19	51,21	48,86	58,86	
Z2_06_SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	51,44	51,43	49,01	59,01	
Z2_06_SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	51,57	51,57	49,15	59,15	
Z2_06_SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	51,71	51,70	49,29	59,29	
Z2_06_SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	51,83	51,83	49,43	59,43	
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	47,05	47,11	44,11	54,11	
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	49,38	49,44	46,14	56,14	
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	50,12	50,18	46,91	56,91	
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	50,42	50,48	47,36	57,36	
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	50,55	50,61	47,98	57,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	50,60	50,66	48,23	58,23
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	50,26	50,32	47,37	57,37
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	50,46	50,52	47,62	57,62
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	50,23	50,30	47,41	57,41
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	50,63	50,70	48,02	58,02
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	51,21	51,30	48,90	58,90
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	51,35	51,45	49,04	59,04
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	51,40	51,45	49,10	59,10
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	51,54	51,59	49,24	59,24
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	51,67	51,72	49,38	59,38
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	44,45	44,62	42,08	52,08
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	45,38	45,60	42,83	52,83
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	45,59	45,85	43,03	53,03
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	45,93	46,17	43,52	53,52
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	46,06	46,30	43,68	53,68
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	46,03	46,27	43,61	53,61
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	46,10	46,34	43,62	53,62
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	41,56	42,23	40,41	50,41
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	43,46	43,89	41,67	51,67
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	43,16	43,63	41,09	51,09
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	41,38	42,41	40,41	50,41
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	41,65	42,59	40,70	50,70
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	42,53	43,06	41,78	51,78
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	44,64	44,97	43,70	53,70
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	50,24	50,33	47,93	57,93
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	48,21	49,52	43,20	54,52
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	49,36	50,65	44,20	55,65
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	49,50	50,73	44,49	55,73
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	49,65	50,79	45,04	55,79
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	49,60	50,69	45,11	55,69
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	49,55	50,58	45,15	55,58
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	48,27	49,56	44,29	54,56
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	48,11	49,37	44,15	54,37
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	48,14	49,31	44,37	54,37
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	48,33	49,41	44,28	54,41
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	49,65	50,86	45,55	55,86
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	49,76	50,92	45,94	55,94
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	48,02	49,03	45,02	55,02
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	48,32	49,22	45,66	55,66
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	48,60	49,45	46,34	56,34
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	50,31	51,25	47,74	57,74
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	50,13	51,04	47,61	57,61
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	50,14	50,99	47,75	57,75
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	51,47	52,79	48,09	58,09
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	51,17	52,39	47,96	57,96
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	51,08	52,19	48,14	58,14
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	50,87	51,93	48,07	58,07
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	52,71	53,67	49,92	59,92
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	52,62	53,57	49,89	59,89
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	54,25	56,53	47,30	61,53
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	53,09	54,99	48,06	59,99
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	52,35	53,99	48,11	58,99
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	51,90	53,34	48,21	58,34
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	52,55	54,29	47,38	59,29
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	52,09	53,44	48,22	58,44
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	51,75	52,91	48,30	58,30
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	51,57	52,60	48,39	58,39
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	51,26	52,22	48,18	58,18
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	51,21	52,11	48,31	58,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	51,26	52,08	48,49	58,49	
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	51,11	51,92	48,44	58,44	
Z2_21_SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	49,84	50,48	47,47	57,47	
Z2_21_SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	50,42	51,10	47,95	57,95	
Z2_21_SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	50,35	51,01	47,92	57,92	
Z2_21_SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	50,26	50,92	47,84	57,84	
Z2_21_SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	50,36	51,00	48,04	58,04	
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	49,11	50,14	45,86	55,86	
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	49,69	50,71	46,00	56,00	
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	49,99	51,01	46,21	56,21	
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	50,34	51,28	47,02	57,02	
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	50,36	51,26	47,12	57,12	
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	50,42	51,28	47,30	57,30	
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	50,48	51,27	47,52	57,52	
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	50,48	51,23	47,58	57,58	
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	50,51	51,22	47,70	57,70	
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	50,67	51,33	48,08	58,08	
Z2_24_SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	48,53	49,03	46,25	56,25	
Z2_24_SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	50,04	50,53	47,65	57,65	
Z2_24_SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	50,04	50,56	47,65	57,65	
Z2_24_SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	50,01	50,51	47,65	57,65	
Z2_24_SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	50,13	50,61	47,95	57,95	
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	49,95	52,45	41,32	57,45	
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	50,03	52,48	41,54	57,48	
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	49,55	51,82	42,23	56,82	
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	49,14	51,17	43,27	56,17	
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	48,54	50,40	43,27	55,40	
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	48,05	49,74	43,37	54,74	
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	46,67	48,35	41,81	53,35	
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	46,30	47,81	41,91	52,81	
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	46,03	47,40	42,05	52,40	
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	46,18	47,34	42,89	52,89	
Z3_03_SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	43,89	44,28	42,35	52,35	
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	49,04	50,09	44,90	55,09	
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	50,06	51,07	45,85	56,07	
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	50,23	51,18	46,17	56,18	
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	50,39	51,26	46,60	56,60	
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	50,37	51,19	46,68	56,68	
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	50,36	51,13	46,76	56,76	
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	50,31	51,01	46,81	56,81	
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	50,30	50,96	46,86	56,86	
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	50,31	50,92	46,95	56,95	
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	50,37	50,94	47,12	57,12	
Z3_06_SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	48,32	48,36	45,67	55,67	
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	47,83	47,91	44,65	54,65	
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	48,90	48,98	45,58	55,58	
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	49,14	49,21	45,82	55,82	
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	49,37	49,43	46,15	56,15	
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	49,47	49,53	46,25	56,25	
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	49,56	49,62	46,34	56,34	
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	49,57	49,61	46,34	56,34	
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	49,68	49,73	46,47	56,47	
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	49,79	49,83	46,60	56,60	
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	48,57	48,63	45,85	55,85	
Z3_09_SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	48,75	48,78	45,93	55,93	
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	47,70	47,81	45,25	55,25	
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	48,76	48,95	46,12	56,12	
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	49,07	49,25	46,50	56,50	
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	49,31	49,48	46,81	56,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	49,40	49,57	46,91	56,91
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	49,50	49,66	47,01	57,01
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	49,60	49,75	47,09	57,09
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	50,30	50,43	47,57	57,57
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	49,70	49,85	47,24	57,24
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	49,77	49,91	47,26	57,26
Z3_12_SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	48,42	48,47	45,62	55,62
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	46,36	46,41	42,86	52,86
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	47,55	47,61	43,95	53,95
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	47,79	47,85	44,23	54,23
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	47,96	48,01	44,44	54,44
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	48,05	48,10	44,52	54,52
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	48,13	48,18	44,62	54,62
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	48,18	48,22	44,67	54,67
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	48,27	48,32	44,79	54,79
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	48,43	48,48	45,02	55,02
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	47,99	48,04	45,08	55,08
Z3_15_SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	49,54	49,57	47,12	57,12
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	42,10	44,51	41,08	51,08
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	43,17	45,71	42,11	52,11
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	43,09	45,63	42,01	52,01
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	43,09	45,56	42,04	52,04
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	42,92	45,36	41,88	51,88
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	42,72	45,12	41,68	51,68
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	44,23	46,04	42,62	52,62
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	44,08	45,81	42,46	52,46
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	44,00	45,63	42,37	52,37
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	43,91	45,45	42,23	52,23
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	45,61	47,25	43,82	53,82
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	44,54	46,30	43,70	53,70
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	45,64	47,46	44,75	54,75
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	45,97	47,66	45,16	55,16
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	46,47	47,95	45,76	55,76
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	46,41	47,84	45,72	55,72
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	46,33	47,71	45,66	55,66
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	46,10	47,36	45,54	55,54
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	46,15	47,31	45,63	55,63
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	46,22	47,29	45,74	55,74
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	46,39	47,34	45,96	55,96
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	46,41	47,27	46,01	56,01
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	46,66	47,02	46,23	56,23
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	47,40	47,92	46,93	56,93
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	48,09	48,53	47,68	57,68
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	48,88	49,26	48,53	58,53
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	48,99	49,36	48,66	58,66
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	48,98	49,28	48,73	58,73
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	50,18	50,45	49,90	59,90
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	50,26	50,52	49,96	59,96
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	50,97	51,16	50,18	60,18
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	50,45	50,66	49,85	59,85
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	50,38	50,58	49,76	59,76
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	48,53	48,84	47,87	57,87
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	49,13	49,50	48,40	58,40
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	49,76	50,09	49,10	59,10
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	50,51	50,80	49,93	59,93
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	50,64	50,92	50,07	60,07
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	50,72	50,97	50,18	60,18
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	50,88	51,14	50,25	60,25
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	50,91	51,17	50,27	60,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	50,77	51,02	50,17	60,17
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	50,90	51,17	50,20	60,20
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	50,78	51,03	50,08	60,08
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	51,73	52,63	48,71	58,71
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	52,15	53,06	49,16	59,16
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	52,47	53,31	49,70	59,70
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	52,85	53,64	50,42	60,42
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	52,89	53,65	50,50	60,50
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	52,91	53,65	50,61	60,61
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	52,87	53,59	50,62	60,62
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	52,88	53,57	50,70	60,70
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	52,79	53,48	50,65	60,65
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	52,84	53,50	50,79	60,79
Z3_26_SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	44,89	45,30	43,55	53,55
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	51,26	52,45	47,54	57,54
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	51,65	52,80	47,95	57,95
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	51,91	52,98	48,50	58,50
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	52,22	53,18	49,21	59,21
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	52,22	53,16	49,34	59,34
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	52,20	53,09	49,45	59,45
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	52,10	52,99	49,32	59,32
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	52,12	52,96	49,53	59,53
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	51,99	52,81	49,46	59,46
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	51,95	52,73	49,49	59,49
Z3_29_SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	44,31	44,71	42,84	52,84
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	47,40	47,63	47,07	57,07
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	48,12	48,48	47,77	57,77
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	48,86	49,16	48,56	58,56
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	49,57	49,82	49,29	59,29
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	49,71	49,94	49,41	59,41
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	49,81	50,02	49,53	59,53
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	49,52	49,71	49,25	59,25
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	49,53	49,72	49,26	59,26
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	49,48	49,67	49,20	59,20
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	49,64	49,81	49,31	59,31
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	50,53	50,73	49,66	59,66
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	50,66	50,86	49,78	59,78
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	50,36	50,51	49,51	59,51
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	50,22	50,37	49,32	59,32
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	50,15	50,30	49,23	59,23
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	44,82	46,25	44,12	54,12
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	45,79	47,19	45,10	55,10
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	46,33	47,56	45,72	55,72
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	46,91	47,96	46,38	56,38
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	46,91	47,89	46,40	56,40
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	46,84	47,77	46,33	56,33
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	47,00	47,94	46,43	56,43
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	47,02	47,87	46,46	56,46
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	47,04	47,82	46,49	56,49
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	47,35	48,02	46,74	56,74
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	48,80	49,25	47,58	57,58
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	49,01	49,41	47,83	57,83
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	48,95	49,35	47,74	57,74
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	48,93	49,29	47,72	57,72
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	48,85	49,19	47,63	57,63
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	44,79	47,16	43,40	53,40
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	45,37	47,80	44,01	54,01
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	45,32	47,72	43,98	53,98
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	45,36	47,64	44,07	54,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	45,16	47,39	43,85	53,85
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	44,91	47,08	43,60	53,60
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	44,46	46,64	43,09	53,09
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	44,28	46,36	42,92	52,92
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	44,23	46,16	42,87	52,87
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	44,74	46,34	43,09	53,09
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	46,29	47,37	43,98	53,98
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	46,23	47,23	43,88	53,88
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	45,99	46,95	43,51	53,51
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	45,96	46,85	43,47	53,47
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	46,12	46,91	43,74	53,74
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	40,21	42,88	38,88	48,88
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	42,16	44,81	40,95	50,95
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	42,26	44,86	41,08	51,08
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	42,47	44,94	41,36	51,36
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	43,00	45,17	41,63	51,63
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	42,85	45,00	41,40	51,40
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	42,96	44,94	41,28	51,28
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	42,48	44,55	40,92	50,92
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	42,31	44,34	40,74	50,74
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	42,11	44,10	40,54	50,54
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	41,97	43,90	40,39	50,39
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	41,84	43,71	40,25	50,25
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	41,71	43,52	40,04	50,04
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	41,61	43,36	39,90	49,90
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	42,43	43,85	40,56	50,56
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	43,40	45,52	38,37	50,52
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	44,27	46,44	39,14	51,44
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	44,36	46,46	39,58	51,46
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	44,50	46,50	40,27	51,50
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	44,38	46,34	40,27	51,34
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	44,22	46,12	40,28	51,12
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	44,12	45,89	40,50	50,89
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	43,94	45,63	40,56	50,63
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	43,75	45,36	40,61	50,61
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	43,64	45,16	40,71	50,71
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	43,34	44,86	40,38	50,38
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	43,26	44,71	40,48	50,48
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	43,71	45,08	40,74	50,74
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	42,25	43,97	37,70	48,97
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	41,46	43,33	35,85	48,33
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	45,17	46,92	41,20	51,92
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	44,84	46,52	41,08	51,52
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	44,82	46,37	41,46	51,46
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	47,35	49,86	39,59	54,86
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	46,60	48,99	39,74	53,99
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	46,06	48,31	40,01	53,31
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	46,04	48,09	40,73	53,09
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	47,93	49,27	45,36	55,36
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	49,01	50,00	47,33	57,33
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	53,15	56,01	40,47	61,01
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	51,18	53,90	41,44	58,90
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	49,71	52,32	41,28	57,32
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	48,57	51,05	41,25	56,05
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	51,12	53,12	46,87	58,12
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	50,32	51,80	47,67	57,67
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	49,82	51,00	47,78	57,78
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	49,52	50,46	47,90	57,90
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	49,32	50,01	48,12	58,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	49,23	49,80	48,20	58,20	
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	49,18	49,68	48,24	58,24	
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	49,21	49,68	48,26	58,26	
Z4_21_SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	46,20	46,59	45,08	55,08	
Z4_21_SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	48,45	48,78	47,65	57,65	
Z4_21_SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	48,37	48,71	47,54	57,54	
Z4_21_SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	48,21	48,56	47,35	57,35	
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	48,07	48,67	47,17	57,17	
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	48,61	49,19	47,74	57,74	
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	49,30	49,78	48,56	58,56	
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	49,96	50,36	49,34	59,34	
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	50,06	50,42	49,46	59,46	
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	50,13	50,43	49,59	59,59	
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	50,15	50,41	49,66	59,66	
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	50,16	50,39	49,67	59,67	
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	50,13	50,35	49,65	59,65	
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	50,22	50,41	49,67	59,67	
Z4_24_SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	46,92	47,06	46,11	56,11	
Z4_24_SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	49,26	49,34	48,79	58,79	
Z4_24_SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	49,20	49,28	48,71	58,71	
Z4_24_SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	48,93	49,03	48,42	58,42	
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	52,65	55,09	44,47	60,09	
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	52,64	55,01	45,05	60,01	
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	52,12	54,33	45,71	59,33	
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	51,68	53,65	46,47	58,65	
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	51,18	52,98	46,56	57,98	
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	50,75	52,39	46,65	57,39	
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	50,31	51,82	46,62	56,82	
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	50,07	51,44	46,73	56,73	
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	49,83	51,07	46,78	56,78	
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	49,64	50,80	46,77	56,77	
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	49,45	50,54	46,70	56,70	
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	44,40	46,87	37,42	51,87	
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	45,40	47,95	39,34	52,95	
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	45,35	47,85	39,59	52,85	
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	45,32	47,74	40,11	52,74	
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	45,11	47,49	40,07	52,49	
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	44,85	47,20	39,97	52,20	
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	44,56	46,80	40,13	51,80	
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	44,39	46,57	40,20	51,57	
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	44,15	46,27	40,14	51,27	
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	43,98	46,02	40,20	51,02	
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	43,80	45,76	40,22	50,76	
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	37,58	39,99	35,84	45,84	
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	40,25	42,76	38,82	48,82	
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	40,49	42,96	39,11	49,11	
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	40,82	43,15	39,54	49,54	
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	41,25	43,37	39,69	49,69	
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	41,15	43,27	39,58	49,58	
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	40,76	42,89	39,19	49,19	
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	40,70	42,80	39,12	49,12	
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	40,62	42,69	39,06	49,06	
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	40,56	42,59	39,00	49,00	
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	40,54	42,49	39,00	49,00	
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	33,38	35,73	31,55	41,55	
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	36,28	38,94	34,71	44,71	
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	37,71	40,46	36,24	46,24	
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	37,88	40,58	36,47	46,47	
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	37,93	40,63	36,52	46,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHavenI

Horecageluid totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Horecageluid
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	37,23	39,88	35,79	45,79
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	37,68	40,09	36,42	46,42
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	37,98	40,24	36,56	46,56
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	37,96	40,20	36,55	46,55
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	37,98	40,18	36,57	46,57
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	38,11	40,23	36,74	46,74
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	34,13	35,73	31,40	41,40
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	36,22	38,15	33,95	43,95
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	37,30	39,43	35,29	45,29
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	37,62	39,67	35,65	45,65
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	37,85	39,91	35,85	45,85
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	37,26	39,04	35,05	45,05
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	37,40	39,15	34,99	44,99
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	37,68	39,38	35,07	45,07
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	37,99	39,66	35,13	45,13
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	38,46	40,10	35,26	45,26
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	37,84	39,45	35,32	45,32
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	43,46	44,82	36,92	49,82
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	43,74	45,15	37,52	50,15
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	43,91	45,36	38,26	50,36
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	44,19	45,58	39,17	50,58
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	44,12	45,52	39,05	50,52
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	43,92	45,28	38,64	50,28
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	48,12	49,52	41,10	54,52
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	48,05	49,44	41,16	54,44
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	47,95	49,34	41,15	54,34
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	47,88	49,24	41,22	54,24
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	47,77	49,13	41,24	54,13
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	49,05	50,30	43,40	55,30
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	49,61	50,88	43,88	55,88
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	49,74	50,99	44,31	55,99
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	49,96	51,15	44,98	56,15
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	49,92	51,12	44,99	56,12
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	49,89	51,06	45,05	56,06
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	49,95	51,10	45,28	56,10
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	49,89	51,03	45,35	56,03
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	49,85	50,96	45,47	55,96
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	49,82	50,90	45,61	55,90
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	49,72	50,79	45,62	55,79
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	51,47	53,08	45,10	58,08
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	51,61	53,18	45,54	58,18
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	51,66	53,14	46,13	58,14
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	51,74	53,11	46,80	58,11
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	51,65	52,95	46,88	57,95
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	51,56	52,82	47,01	57,82
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	51,60	52,85	47,22	57,85
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	51,51	52,69	47,32	57,69
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	51,38	52,51	47,42	57,51
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	51,20	52,30	47,28	57,30
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	51,07	52,15	47,28	57,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	20,02	20,42	18,98	28,98
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	20,62	20,99	19,66	29,66
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	21,10	21,48	20,15	30,15
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	22,07	22,41	21,18	31,18
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	22,80	23,13	21,97	31,97
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	23,58	23,88	22,82	32,82
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	21,07	21,39	20,29	30,29
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	21,48	21,80	20,69	30,69
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	21,71	22,04	20,87	30,87
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	21,76	22,11	20,89	30,89
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	21,76	22,11	20,89	30,89
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	21,52	21,88	20,58	30,58
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	20,39	20,79	19,35	29,35
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	20,41	20,81	19,38	29,38
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	20,46	20,85	19,44	29,44
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	20,53	20,91	19,52	29,52
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	20,59	20,97	19,59	29,59
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	20,66	21,04	19,67	29,67
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	19,98	20,39	18,93	28,93
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	20,24	20,63	19,23	29,23
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	20,54	20,92	19,57	29,57
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	21,10	21,47	20,19	30,19
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	22,54	22,87	21,72	31,72
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	23,59	24,27	21,52	31,52
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	25,34	26,10	22,97	32,97
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	26,26	26,99	24,03	34,03
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	27,01	27,71	24,90	34,90
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	27,47	28,15	25,45	35,45
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	27,94	28,59	26,04	36,04
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	28,35	29,02	26,39	36,39
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	28,91	29,56	26,98	36,98
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	29,39	30,04	27,48	37,48
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	29,61	30,28	27,62	37,62
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	27,47	28,52	23,46	33,52
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	27,56	28,60	23,62	33,62
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	27,81	28,82	24,02	34,02
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	28,56	29,48	25,38	35,38
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	30,01	30,96	26,61	36,61
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	30,20	31,16	26,76	36,76
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	30,22	31,17	26,80	36,80
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	30,23	31,18	26,81	36,81
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	28,41	29,18	25,98	35,98
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	28,43	29,20	26,01	36,01
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	26,92	27,97	22,90	32,97
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	21,75	22,09	20,90	30,90
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	22,61	22,94	21,79	31,79
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	21,06	21,58	19,62	29,62
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	21,63	22,15	20,22	30,22
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	21,71	22,22	20,29	30,29
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	22,68	23,14	21,42	31,42
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	23,04	23,50	21,80	31,80
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	23,85	24,26	22,77	32,77
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	24,23	24,56	23,39	33,39
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	24,63	24,96	23,79	33,79
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	24,93	25,27	24,05	34,05
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	24,97	25,34	24,03	34,03
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	23,99	24,45	22,77	32,77
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	23,90	24,37	22,65	32,65
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	23,53	23,92	22,53	32,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	23,76	24,12	22,80	32,80
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	26,42	26,62	25,93	35,93
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	27,51	27,92	26,43	36,43
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	27,49	27,90	26,40	36,40
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	27,18	27,53	26,32	36,32
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	27,42	27,76	26,55	36,55
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	27,44	27,78	26,57	36,57
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	27,48	27,83	26,62	36,62
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	27,57	27,91	26,71	36,71
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	27,88	28,21	27,03	37,03
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	20,95	21,22	20,28	30,28
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	21,61	21,87	20,98	30,98
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	21,84	22,10	21,21	31,21
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	23,31	23,53	22,79	32,79
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	24,25	24,45	23,78	33,78
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	25,19	25,37	24,77	34,77
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	25,95	26,12	25,56	35,56
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	26,29	26,46	25,87	35,87
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	26,36	26,56	25,89	35,89
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	26,22	26,45	25,67	35,67
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	26,42	26,69	25,78	35,78
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	26,41	26,68	25,76	35,76
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	26,81	27,12	26,04	36,04
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	27,43	27,69	26,76	36,76
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	30,01	30,07	29,85	39,85
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	31,56	32,11	30,03	40,03
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	31,52	32,06	30,01	40,01
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	31,53	32,07	30,04	40,04
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	32,22	32,84	30,48	40,48
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	32,23	32,84	30,49	40,49
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	32,23	32,84	30,50	40,50
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	32,26	32,87	30,54	40,54
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	32,41	33,00	30,74	40,74
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	36,92	37,55	35,04	45,04
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	36,95	37,59	35,10	45,10
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	36,97	37,60	35,13	45,13
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	36,97	37,60	35,14	45,14
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	36,98	37,60	35,15	45,15
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	32,60	33,29	30,56	40,56
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	34,53	35,13	32,81	42,81
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	35,68	36,31	33,89	43,89
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	36,49	37,16	34,51	44,51
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	36,68	37,33	34,73	44,73
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	36,82	37,46	34,93	44,93
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	22,01	22,39	21,01	31,01
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	22,72	23,10	21,73	31,73
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	23,32	23,72	22,28	32,28
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	23,96	24,37	22,88	32,88
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	25,36	25,77	24,29	34,29
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	28,29	28,72	27,14	37,14
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	16,94	17,48	15,43	25,43
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	17,59	18,12	16,14	26,14
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	18,01	18,52	16,59	26,59
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	19,26	19,74	17,99	27,99
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	20,17	20,60	19,00	29,00
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	21,14	21,55	20,09	30,09
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	37,78	38,40	35,98	45,98
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	37,78	38,40	35,99	45,99
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	37,78	38,40	36,00	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	37,79	38,40	36,01	46,01
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	37,78	38,39	36,01	46,01
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	37,69	38,32	35,87	45,87
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	37,78	38,41	35,95	45,95
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	37,79	38,41	35,96	45,96
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	37,78	38,40	35,95	45,95
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	37,78	38,41	35,97	45,97
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	37,79	38,42	35,99	45,99
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	37,40	37,99	35,73	45,73
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	37,77	38,36	36,05	46,05
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	37,90	38,53	36,10	46,10
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	37,90	38,52	36,10	46,10
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	37,93	38,55	36,14	46,14
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	37,96	38,57	36,19	46,19
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	34,76	35,44	32,72	42,72
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	35,58	36,23	33,66	43,66
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	36,27	36,90	34,48	44,48
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	36,98	37,57	35,30	45,30
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	37,82	38,45	36,02	46,02
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	37,83	38,45	36,04	46,04
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	37,82	38,44	36,04	46,04
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	37,83	38,44	36,05	46,05
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	37,83	38,44	36,06	46,06
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	37,97	38,58	36,22	46,22
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	37,80	38,43	35,96	45,96
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	37,80	38,43	35,97	45,97
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	37,80	38,43	35,98	45,98
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	37,80	38,43	35,99	45,99
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	37,81	38,43	36,00	46,00
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	37,38	37,96	35,71	45,71
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	37,76	38,35	36,05	46,05
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	37,90	38,52	36,09	46,09
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	37,91	38,54	36,11	46,11
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	37,92	38,55	36,13	46,13
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	37,95	38,56	36,17	46,17
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	34,69	35,37	32,65	42,65
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	35,48	36,14	33,56	43,56
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	36,17	36,80	34,37	44,37
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	36,87	37,46	35,19	45,19
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	37,25	37,88	35,41	45,41
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	37,27	37,89	35,44	45,44
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	37,27	37,89	35,44	45,44
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	37,25	37,88	35,43	45,43
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	37,25	37,88	35,44	45,44
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	37,32	37,94	35,49	45,49
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	37,20	37,84	35,31	45,31
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	37,21	37,85	35,32	45,32
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	37,21	37,85	35,33	45,33
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	37,20	37,85	35,34	45,34
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	37,21	37,85	35,36	45,36
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	36,46	37,07	34,73	44,73
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	36,90	37,51	35,17	45,17
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	37,17	37,79	35,34	45,34
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	37,25	37,89	35,37	45,37
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	37,26	37,90	35,39	45,39
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	37,28	37,92	35,42	45,42
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	30,90	31,59	28,82	38,82
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	32,72	33,46	30,41	40,41
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	33,83	34,53	31,69	41,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	34,63	35,30	32,64	42,64
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	35,29	35,93	33,40	43,40
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	35,96	36,57	34,19	44,19
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	30,47	31,26	27,96	37,96
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	31,94	32,75	29,33	39,33
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	33,00	33,77	30,55	40,55
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	33,82	34,56	31,51	41,51
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	34,48	35,19	32,28	42,28
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	35,16	35,84	33,08	43,08
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	35,61	36,30	33,57	43,57
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	35,92	36,62	33,77	43,77
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	36,00	36,71	33,80	43,80
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	36,02	36,73	33,83	43,83
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	36,06	36,77	33,89	43,89
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	18,40	18,96	16,79	26,79
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	19,03	19,59	17,48	27,48
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	19,45	19,99	17,89	27,89
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	20,66	21,17	19,25	29,25
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	21,49	21,97	20,17	30,17
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	22,38	22,83	21,18	31,18
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	23,57	23,97	22,53	32,53
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	24,09	24,50	23,01	33,01
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	24,49	24,91	23,36	33,36
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	24,77	25,22	23,61	33,61
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	25,58	26,01	24,45	34,45
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	18,56	19,07	17,16	27,16
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	19,19	19,69	17,85	27,85
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	19,56	20,06	18,21	28,21
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	20,82	21,27	19,63	29,63
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	21,68	22,09	20,59	30,59
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	22,59	22,96	21,63	31,63
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	23,02	23,39	22,04	32,04
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	23,33	23,72	22,30	32,30
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	23,48	23,88	22,42	32,42
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	23,38	23,80	22,28	32,28
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	23,71	24,12	22,66	32,66
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	22,51	22,79	21,80	31,80
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	23,33	23,60	22,66	32,66
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	23,85	24,12	23,20	33,20
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	25,29	25,52	24,73	34,73
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	26,33	26,54	25,83	35,83
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	27,32	27,51	26,88	36,88
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	28,54	28,81	27,88	37,88
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	28,68	28,96	27,99	37,99
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	28,83	29,11	28,12	38,12
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	29,22	29,51	28,48	38,48
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	30,06	30,39	29,25	39,25
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	21,36	21,83	20,09	30,09
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	22,18	22,64	20,94	30,94
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	22,71	23,17	21,51	31,51
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	23,97	24,39	22,87	32,87
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	24,95	25,34	23,93	33,93
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	25,84	26,22	24,88	34,88
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	25,98	26,39	24,88	34,88
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	26,24	26,67	25,14	35,14
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	26,70	27,11	25,60	35,60
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	27,55	27,96	26,48	36,48
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	29,36	29,77	28,27	38,27
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	35,31	36,18	32,38	42,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	36,26	37,17	33,14	43,14
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	37,15	38,03	34,21	44,21
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	37,97	38,81	35,20	45,20
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	38,74	39,54	36,14	46,14
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	39,34	40,14	36,78	46,78
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	40,41	41,12	38,24	48,24
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	40,41	41,13	38,25	48,25
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	40,41	41,13	38,25	48,25
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	40,44	41,14	38,29	48,29
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	40,45	41,15	38,32	48,32
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	36,59	37,35	34,20	44,20
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	36,96	37,75	34,42	44,42
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	37,88	38,63	35,53	45,53
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	38,70	39,42	36,49	46,49
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	39,49	40,18	37,43	47,43
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	40,10	40,78	38,07	48,07
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	40,26	40,97	38,07	48,07
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	40,26	40,97	38,08	48,08
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	40,27	40,98	38,09	48,09
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	40,30	41,00	38,15	48,15
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	40,31	41,01	38,17	48,17
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	32,92	33,59	30,96	40,96
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	34,26	34,97	32,07	42,07
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	35,45	36,12	33,46	43,46
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	36,31	36,95	34,45	44,45
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	37,05	37,66	35,32	45,32
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	37,74	38,32	36,10	46,10
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	38,06	38,64	36,41	46,41
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	38,30	38,92	36,56	46,56
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	38,35	38,97	36,56	46,56
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	38,33	38,95	36,54	46,54
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	38,36	38,97	36,58	46,58
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	28,98	29,23	28,36	38,36
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	29,76	30,00	29,20	39,20
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	30,79	31,00	30,29	40,29
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	31,68	31,89	31,20	41,20
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	32,48	32,67	32,01	42,01
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	32,95	33,16	32,46	42,46
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	37,67	38,39	35,40	45,40
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	37,68	38,41	35,42	45,42
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	37,72	38,44	35,48	45,48
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	37,88	38,59	35,69	45,69
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	38,46	39,16	36,35	46,35
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	22,07	22,57	20,73	30,73
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	22,93	23,42	21,62	31,62
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	23,52	24,00	22,23	32,23
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	24,78	25,23	23,60	33,60
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	25,77	26,18	24,67	34,67
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	26,55	26,96	25,49	35,49
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	27,75	28,15	26,71	36,71
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	27,99	28,39	26,95	36,95
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	28,35	28,74	27,33	37,33
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	28,89	29,28	27,87	37,87
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	29,98	30,37	28,98	38,98
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	23,18	23,61	22,01	32,01
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	24,00	24,43	22,88	32,88
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	24,49	24,91	23,35	33,35
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	25,77	26,16	24,74	34,74
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	26,65	27,02	25,69	35,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	27,33	27,69	26,40	36,40
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	27,57	27,95	26,57	36,57
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	27,53	27,92	26,51	36,51
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	27,63	28,02	26,62	36,62
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	27,63	27,97	26,74	36,74
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	28,07	28,42	27,17	37,17
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	31,01	31,50	29,67	39,67
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	32,24	32,69	31,05	41,05
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	33,14	33,56	32,02	42,02
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	33,40	33,85	32,24	42,24
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	34,36	34,85	33,04	43,04
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	34,37	34,86	33,05	43,05
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	34,38	34,87	33,06	43,06
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	34,42	34,90	33,09	43,09
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	34,52	35,00	33,23	43,23
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	39,21	39,95	36,89	46,89
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	40,22	40,92	38,08	48,08
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	40,94	41,64	38,86	48,86
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	41,19	41,89	39,04	49,04
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	41,23	41,93	39,09	49,09
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	41,24	41,94	39,11	49,11
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	41,26	41,96	39,16	49,16
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	41,32	42,01	39,24	49,24
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	43,11	43,82	40,90	50,90
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	40,15	40,89	37,82	47,82
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	41,09	41,80	38,91	48,91
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	41,77	42,49	39,61	49,61
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	41,88	42,59	39,69	49,69
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	41,85	42,56	39,66	49,66
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	41,85	42,56	39,66	49,66
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	41,87	42,59	39,71	49,71
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	41,93	42,63	39,79	49,79
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	43,76	44,49	41,50	51,50
N3_13_C	Gebouw N3	91601,77	435662,61	7,50	40,13	40,87	37,81	47,81
N3_13_D	Gebouw N3	91601,77	435662,61	10,50	41,05	41,76	38,88	48,88
N3_13_E	Gebouw N3	91601,77	435662,61	13,50	41,76	42,47	39,60	49,60
N3_13_F	Gebouw N3	91601,77	435662,61	16,50	41,88	42,59	39,69	49,69
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	41,84	42,55	39,66	49,66
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	41,84	42,55	39,66	49,66
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	41,85	42,56	39,68	49,68
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	41,87	42,58	39,73	49,73
N3_15_SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	41,67	42,38	39,47	49,47
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	37,14	37,90	34,76	44,76
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	37,73	38,51	35,20	45,20
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	38,70	39,45	36,35	46,35
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	39,56	40,27	37,36	47,36
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	40,39	41,07	38,34	48,34
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	40,85	41,55	38,71	48,71
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	40,87	41,58	38,69	48,69
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	40,89	41,60	38,72	48,72
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	40,93	41,64	38,78	48,78
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	41,00	41,70	38,87	48,87
N3_18_SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	40,03	40,68	38,17	48,17
Xtr-N3_A		91617,58	435665,97	31,50	41,46	42,16	39,32	49,32
Xtr-Parq-N	Parqiet, woningen	91818,77	435801,63	5,00	14,51	14,73	13,96	23,96
Xtr-Parq-0	Parqiet, woningen	91826,59	435791,14	5,00	12,30	12,61	11,54	21,54
Xtr-Parq-W	Parqiet, woningen	91819,11	435788,63	5,00	22,29	22,72	21,12	31,12
Xtr-Parq-Z	Parqiet, woningen	91827,19	435775,08	5,00	23,11	23,58	21,83	31,83
Xtr-pos1_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91657,81	435438,62	7,70	55,12	55,17	55,01	65,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Xtr-pos2_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91668,81	435442,70	8,50	51,64	51,72	51,47	61,47	
Xtr-pos3_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91687,61	435449,37	9,40	47,10	47,22	46,81	56,81	
Xtr-ter.N1	midden bij terras N1	91568,30	435762,00	7,50	29,14	29,64	27,79	37,79	
Xtr-ter.N3	midden bij terras N3	91600,19	435666,86	7,50	39,91	40,65	37,57	47,57	
Xtr-W0_A		91419,13	435704,77	5,00	37,01	37,80	34,45	44,45	
Xtr-W1-1_A		91444,81	435561,04	5,00	39,88	40,61	37,64	47,64	
Xtr-W1-2_A		91455,10	435533,33	46,50	43,03	43,64	41,27	51,27	
Xtr-W2-1_A		91465,06	435511,03	17,00	44,25	45,01	41,89	51,89	
Xtr-W2-2_A		91478,16	435475,73	17,00	45,45	46,21	43,06	53,06	
Xtr-W2-3_A		91490,01	435443,85	17,00	46,35	47,11	43,99	53,99	
Xtr-W3_A		91542,00	435312,96	5,00	45,02	46,12	40,67	51,12	
Xtr-Z1-1_A		91655,82	435565,31	21,50	30,45	30,85	29,39	39,39	
Xtr-Z1-1_B		91655,82	435565,31	24,50	32,93	33,31	31,97	41,97	
Xtr-Z1-2_A		91656,00	435567,84	16,50	28,95	29,31	28,03	38,03	
Xtr-Z1-3_A		91648,35	435565,00	16,50	31,16	31,66	29,78	39,78	
Xtr-Z2-1_A		91666,02	435526,96	43,50	34,53	34,96	33,41	43,41	
Xtr-Z2-2_A		91664,99	435529,90	16,50	44,38	45,22	41,64	51,64	
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	34,71	35,38	32,75	42,75	
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	35,48	36,06	33,84	43,84	
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	35,81	36,36	34,26	44,26	
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	36,19	36,73	34,68	44,68	
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	28,46	28,70	27,91	37,91	
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	29,97	30,21	29,37	39,37	
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	30,80	31,02	30,25	40,25	
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	31,54	31,75	31,06	41,06	
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	31,91	32,10	31,47	41,47	
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	32,25	32,43	31,83	41,83	
Z1_03_SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	33,28	33,69	32,21	42,21	
Z1_03_SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	34,98	35,37	33,96	43,96	
Z1_04_SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	31,30	31,61	30,52	40,52	
Z1_04_SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	32,94	33,27	32,10	42,10	
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	26,93	27,22	26,22	36,22	
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	27,80	28,15	26,94	36,94	
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	27,97	28,33	27,06	37,06	
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	28,85	29,15	28,11	38,11	
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	29,11	29,39	28,41	38,41	
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	29,47	29,74	28,83	38,83	
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	26,93	27,22	26,22	36,22	
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	27,80	28,15	26,94	36,94	
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	27,97	28,33	27,06	37,06	
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	28,85	29,15	28,11	38,11	
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	29,11	29,39	28,41	38,41	
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	29,47	29,74	28,83	38,83	
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	30,02	30,37	29,16	39,16	
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	30,48	30,85	29,57	39,57	
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	26,98	27,39	25,88	35,88	
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	28,00	28,46	26,73	36,73	
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	28,50	28,91	27,40	37,40	
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	29,92	30,24	29,15	39,15	
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	30,55	30,82	29,88	39,88	
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	30,85	31,11	30,23	40,23	
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	32,04	32,25	31,54	41,54	
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	32,30	32,49	31,82	41,82	
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	30,59	31,19	28,86	38,86	
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	31,59	32,26	29,62	39,62	
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	31,76	32,38	29,95	39,95	
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	32,70	33,23	31,24	41,24	
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	33,09	33,59	31,75	41,75	
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	33,24	33,73	31,91	41,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	33,85	34,32	32,58	42,58
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	35,39	35,89	34,02	44,02
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	46,43	47,27	43,70	53,70
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	46,49	47,31	43,83	53,83
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	38,70	39,23	37,24	47,24
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	45,37	46,31	42,06	52,06
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	46,56	47,47	43,46	53,46
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	47,12	47,92	44,51	54,51
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	47,22	48,01	44,72	54,72
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	47,22	48,01	44,75	54,75
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	40,23	41,05	37,58	47,58
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	45,96	46,93	42,44	52,44
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	46,62	47,53	43,51	53,51
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	47,16	47,97	44,53	54,53
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	47,27	48,05	44,74	54,74
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	47,28	48,07	44,80	54,80
Z1_15_SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	45,46	46,21	43,11	53,11
Z1_15_SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	46,81	47,55	44,53	54,53
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	45,97	46,83	43,06	53,06
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	46,44	47,23	43,93	53,93
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	46,56	47,33	44,14	54,14
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	46,58	47,34	44,19	54,19
Z1_17_SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	43,25	43,82	41,63	51,63
Z1_17_SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	45,96	46,68	43,71	53,71
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	43,68	44,92	37,91	49,92
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	36,57	37,30	34,29	44,29
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	36,96	37,63	34,98	44,98
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	38,06	38,59	36,59	46,59
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	38,00	38,54	36,51	46,51
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	37,95	38,49	36,44	46,44
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	36,11	36,63	34,71	44,71
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	36,18	36,69	34,78	44,78
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	36,48	36,98	35,14	45,14
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	37,64	38,10	36,40	46,40
Z2_03_SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	37,87	38,36	36,54	46,54
Z2_03_SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	37,90	38,39	36,56	46,56
Z2_03_SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	37,92	38,41	36,57	46,57
Z2_03_SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	38,10	38,58	36,80	46,80
Z2_03_SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	38,80	39,26	37,58	47,58
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	40,05	41,12	35,95	46,12
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	42,10	43,24	37,34	48,24
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	42,34	43,45	37,83	48,45
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	42,71	43,75	38,73	48,75
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	42,87	43,88	39,14	49,14
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	42,91	43,91	39,26	49,26
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	43,11	44,05	39,79	49,79
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	42,80	43,80	39,15	49,15
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	42,67	43,69	38,89	48,89
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	42,33	43,41	38,10	48,41
Z2_06_SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	28,79	29,32	27,30	37,30
Z2_06_SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	29,00	29,56	27,45	37,45
Z2_06_SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	29,36	29,96	27,60	37,60
Z2_06_SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	29,55	30,14	27,84	37,84
Z2_06_SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	30,02	30,57	28,48	38,48
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	31,70	32,56	28,82	38,82
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	32,51	33,40	29,48	39,48
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	32,58	33,43	29,74	39,74
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	33,28	34,04	30,92	40,92
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	33,27	34,03	30,89	40,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	33,09	33,88	30,59	40,59
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	31,72	32,39	29,73	39,73
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	31,63	32,31	29,55	39,55
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	31,43	32,15	29,16	39,16
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	31,59	32,38	29,09	39,09
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	28,24	28,78	26,72	36,72
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	28,27	28,82	26,72	36,72
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	28,26	28,80	26,77	36,77
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	28,44	28,95	27,04	37,04
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	29,00	29,46	27,80	37,80
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	31,99	32,62	30,10	40,10
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	32,37	33,01	30,53	40,53
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	33,09	33,62	31,63	41,63
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	34,70	35,08	33,71	43,71
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	34,66	35,04	33,66	43,66
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	34,18	34,61	33,07	43,07
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	34,70	35,17	33,43	43,43
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	34,50	34,99	33,18	43,18
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	34,31	34,81	32,93	42,93
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	34,17	34,68	32,75	42,75
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	34,13	34,65	32,72	42,72
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	34,20	34,71	32,81	42,81
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	36,29	36,72	35,15	45,15
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	37,44	37,78	36,58	46,58
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	38,15	38,49	37,29	47,29
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	44,47	45,63	39,64	50,63
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	45,90	47,09	40,74	52,09
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	46,11	47,26	41,20	52,26
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	46,42	47,52	42,04	52,52
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	46,41	47,50	42,06	52,50
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	46,39	47,47	42,06	52,47
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	46,49	47,56	42,34	52,56
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	46,46	47,53	42,33	52,53
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	46,50	47,54	42,50	52,54
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	46,60	47,61	42,82	52,82
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	48,83	49,87	44,83	54,87
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	48,96	49,95	45,27	55,27
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	47,21	48,06	44,43	54,43
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	47,55	48,32	45,09	55,09
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	47,81	48,53	45,60	55,60
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	49,72	50,43	47,51	57,51
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	49,55	50,27	47,33	57,33
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	49,46	50,17	47,28	57,28
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	50,13	50,91	47,70	57,70
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	50,11	50,87	47,72	57,72
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	50,13	50,87	47,83	57,83
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	50,14	50,87	47,89	57,89
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	52,20	52,97	49,74	59,74
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	52,12	52,90	49,70	59,70
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	49,80	50,68	46,82	56,82
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	50,21	51,02	47,61	57,61
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	50,22	51,02	47,65	57,65
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	50,23	51,02	47,73	57,73
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	49,81	50,70	46,79	56,79
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	50,22	51,03	47,59	57,59
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	50,24	51,04	47,65	57,65
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	50,26	51,04	47,73	57,73
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	50,24	51,01	47,79	57,79
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	50,25	51,01	47,87	57,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	50,24	50,98	47,91	57,91	
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	50,15	50,89	47,85	57,85	
Z2_21_SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	49,24	49,96	47,01	57,01	
Z2_21_SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	49,76	50,49	47,53	57,53	
Z2_21_SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	49,68	50,39	47,47	57,47	
Z2_21_SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	49,53	50,25	47,32	57,32	
Z2_21_SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	49,43	50,14	47,25	57,25	
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	47,65	48,55	44,55	54,55	
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	47,96	48,91	44,58	54,58	
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	48,22	49,12	45,09	55,09	
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	48,70	49,52	46,03	56,03	
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	48,72	49,53	46,09	56,09	
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	48,75	49,56	46,17	56,17	
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	48,68	49,47	46,18	56,18	
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	48,70	49,47	46,26	56,26	
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	48,69	49,45	46,29	56,29	
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	48,72	49,47	46,38	56,38	
Z2_24_SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	46,83	47,62	44,33	54,33	
Z2_24_SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	48,55	49,29	46,25	56,25	
Z2_24_SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	48,46	49,20	46,18	56,18	
Z2_24_SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	48,38	49,11	46,11	56,11	
Z2_24_SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	48,31	49,04	46,08	56,08	
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	42,65	43,53	39,69	49,69	
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	42,90	43,75	40,11	50,11	
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	43,37	44,13	41,00	51,00	
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	44,02	44,68	42,07	52,07	
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	43,90	44,57	41,91	51,91	
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	43,80	44,48	41,79	51,79	
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	41,89	42,51	40,06	50,06	
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	42,03	42,63	40,31	50,31	
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	42,08	42,67	40,40	50,40	
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	42,82	43,36	41,35	51,35	
Z3_03_SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	42,10	42,57	40,86	50,86	
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	44,68	45,61	41,40	51,40	
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	45,75	46,70	42,37	52,37	
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	46,01	46,93	42,84	52,84	
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	46,34	47,20	43,47	53,47	
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	46,34	47,19	43,49	53,49	
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	46,32	47,17	43,48	53,48	
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	46,25	47,10	43,41	53,41	
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	46,24	47,09	43,45	53,45	
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	46,25	47,08	43,50	53,50	
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	46,31	47,12	43,64	53,64	
Z3_06_SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	40,34	40,43	40,15	50,15	
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	34,93	35,56	33,10	43,10	
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	35,24	35,86	33,45	43,45	
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	35,53	36,09	33,92	43,92	
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	36,41	36,89	35,12	45,12	
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	36,38	36,87	35,09	45,09	
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	36,30	36,78	34,97	44,97	
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	34,72	35,24	33,28	43,28	
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	34,75	35,27	33,31	43,31	
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	34,95	35,46	33,55	43,55	
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	36,00	36,47	34,74	44,74	
Z3_09_SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	34,96	35,16	34,49	44,49	
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	31,65	32,00	30,76	40,76	
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	32,03	32,38	31,16	41,16	
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	32,31	32,63	31,51	41,51	
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	33,25	33,51	32,61	42,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	33,23	33,50	32,60	42,60
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	33,25	33,50	32,62	42,62
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	32,91	33,18	32,22	42,22
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	32,90	33,17	32,22	42,22
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	33,07	33,32	32,43	42,43
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	33,75	33,97	33,22	43,22
Z3_12_SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	32,65	33,06	31,57	41,57
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	27,82	28,63	25,13	35,13
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	28,21	29,02	25,58	35,58
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	28,47	29,23	26,11	36,11
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	29,17	29,82	27,22	37,22
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	29,11	29,78	27,15	37,15
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	29,06	29,73	27,10	37,10
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	28,92	29,60	26,90	36,90
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	28,95	29,62	26,97	36,97
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	29,13	29,77	27,28	37,28
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	29,79	30,34	28,24	38,24
Z3_15_SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	30,86	31,45	29,20	39,20
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	27,51	27,88	26,55	36,55
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	28,00	28,37	27,05	37,05
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	28,48	28,79	27,69	37,69
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	29,59	29,85	28,95	38,95
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	29,27	29,55	28,56	38,56
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	29,07	29,37	28,33	38,33
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	33,15	33,38	32,61	42,61
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	33,06	33,29	32,49	42,49
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	33,03	33,26	32,47	42,47
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	33,12	33,35	32,56	42,56
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	33,23	33,48	32,64	42,64
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	40,49	40,64	40,15	50,15
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	41,61	41,75	41,29	51,29
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	42,53	42,64	42,26	52,26
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	43,62	43,72	43,41	53,41
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	43,66	43,75	43,45	53,45
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	43,67	43,76	43,46	53,46
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	43,72	43,79	43,54	53,54
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	43,82	43,90	43,65	53,65
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	43,83	43,91	43,66	53,66
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	43,91	43,99	43,74	53,74
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	43,87	43,95	43,70	53,70
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	46,12	46,24	45,85	55,85
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	46,66	46,77	46,41	56,41
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	47,44	47,53	47,23	57,23
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	48,31	48,38	48,13	58,13
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	48,42	48,50	48,25	58,25
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	48,47	48,52	48,35	58,35
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	49,68	49,74	49,57	59,57
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	49,67	49,73	49,56	59,56
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	49,62	49,67	49,50	59,50
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	49,45	49,50	49,33	59,33
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	49,33	49,38	49,21	59,21
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	48,10	48,26	47,71	57,71
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	48,60	48,76	48,24	58,24
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	49,28	49,42	48,96	58,96
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	50,03	50,15	49,76	59,76
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	50,15	50,27	49,89	59,89
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	50,26	50,38	50,01	60,01
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	50,34	50,48	50,01	60,01
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	50,35	50,49	50,03	60,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	50,34	50,48	50,02	60,02
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	50,39	50,57	49,96	59,96
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	50,26	50,45	49,82	59,82
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	51,54	52,42	48,59	58,59
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	51,91	52,78	49,04	59,04
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	52,23	53,03	49,60	59,60
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	52,61	53,36	50,33	60,33
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	52,64	53,36	50,40	60,40
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	52,65	53,36	50,48	60,48
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	52,59	53,29	50,48	60,48
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	52,55	53,23	50,47	60,47
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	52,43	53,11	50,37	60,37
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	52,31	52,99	50,28	60,28
Z3_26_SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	44,37	44,82	43,16	53,16
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	50,54	51,46	47,35	57,35
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	50,90	51,81	47,74	57,74
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	51,19	52,05	48,30	58,30
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	51,57	52,36	49,02	59,02
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	51,57	52,36	49,07	59,07
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	51,58	52,35	49,15	59,15
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	51,40	52,16	49,00	59,00
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	51,42	52,16	49,11	59,11
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	51,37	52,10	49,11	59,11
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	51,30	52,02	49,07	59,07
Z3_29_SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	43,48	43,93	42,28	52,28
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	46,99	47,06	46,83	56,83
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	47,57	47,64	47,42	57,42
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	48,38	48,44	48,26	58,26
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	49,14	49,19	49,02	59,02
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	49,27	49,32	49,15	59,15
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	49,37	49,42	49,26	59,26
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	49,12	49,17	49,01	59,01
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	49,12	49,17	49,01	59,01
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	49,02	49,07	48,90	58,90
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	48,99	49,04	48,87	58,87
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	48,89	48,99	48,65	58,65
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	48,74	48,84	48,49	58,49
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	48,31	48,38	48,15	58,15
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	48,05	48,12	47,88	57,88
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	47,92	47,99	47,75	57,75
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	42,21	42,33	41,93	51,93
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	43,34	43,47	43,04	53,04
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	44,31	44,42	44,06	54,06
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	45,26	45,35	45,04	55,04
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	45,35	45,44	45,14	55,14
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	45,38	45,47	45,17	55,17
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	45,48	45,60	45,20	55,20
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	45,58	45,70	45,31	55,31
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	45,59	45,70	45,32	55,32
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	45,61	45,72	45,35	55,35
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	45,57	45,68	45,31	55,31
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	45,52	45,64	45,26	55,26
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	45,35	45,47	45,08	55,08
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	45,34	45,45	45,07	55,07
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	45,18	45,29	44,94	54,94
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	32,65	32,74	32,44	42,44
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	33,29	33,38	33,09	43,09
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	34,31	34,37	34,17	44,17
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	35,95	35,99	35,84	45,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	35,83	35,88	35,72	45,72
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	35,71	35,76	35,60	45,60
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	33,86	33,91	33,74	43,74
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	33,84	33,89	33,72	43,72
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	33,74	33,79	33,62	43,62
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	33,71	33,76	33,59	43,59
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	33,73	33,78	33,61	43,61
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	33,64	33,69	33,52	43,52
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	32,78	32,84	32,66	42,66
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	33,09	33,15	32,97	42,97
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	34,45	34,51	34,31	44,31
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	29,78	30,09	29,00	39,00
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	30,24	30,54	29,50	39,50
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	31,10	31,34	30,52	40,52
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	32,40	32,58	31,97	41,97
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	32,25	32,43	31,80	41,80
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	32,07	32,26	31,60	41,60
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	31,67	31,95	30,96	40,96
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	31,44	31,74	30,70	40,70
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	31,27	31,58	30,50	40,50
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	30,90	31,23	30,06	40,06
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	31,07	31,39	30,28	40,28
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	31,08	31,39	30,29	40,29
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	31,37	31,85	30,09	40,09
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	30,82	31,37	29,27	39,27
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	30,33	31,11	27,84	37,84
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	39,04	39,84	36,42	46,42
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	39,90	40,73	37,19	47,19
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	40,32	41,10	37,86	47,86
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	40,84	41,54	38,70	48,70
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	40,85	41,55	38,72	48,72
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	40,85	41,55	38,74	48,74
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	41,18	41,83	39,24	49,24
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	41,20	41,84	39,30	49,30
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	41,21	41,85	39,34	49,34
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	41,26	41,88	39,44	49,44
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	41,29	41,91	39,51	49,51
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	41,36	41,97	39,63	49,63
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	42,22	42,92	40,08	50,08
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	40,16	41,21	36,12	46,21
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	38,44	39,82	30,91	44,82
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	42,72	43,46	40,45	50,45
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	42,56	43,31	40,26	50,26
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	42,68	43,38	40,54	50,54
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	40,91	41,83	37,74	47,74
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	40,97	41,87	37,92	47,92
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	41,10	41,96	38,22	48,22
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	42,10	43,01	38,96	48,96
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	46,01	46,43	44,87	54,87
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	47,73	48,01	47,02	57,02
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	41,79	42,58	39,24	49,24
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	42,47	43,15	40,39	50,39
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	42,29	43,00	40,13	50,13
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	42,21	42,92	40,01	50,01
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	47,22	47,47	46,61	56,61
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	47,91	48,12	47,40	57,40
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	47,98	48,19	47,48	57,48
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	48,07	48,28	47,57	57,57
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	48,32	48,49	47,90	57,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	48,38	48,55	47,97	57,97	
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	48,40	48,57	47,99	57,99	
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	48,50	48,70	48,00	58,00	
Z4_21_SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	45,67	46,05	44,68	54,68	
Z4_21_SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	47,97	48,19	47,43	57,43	
Z4_21_SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	47,84	48,06	47,30	57,30	
Z4_21_SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	47,65	47,87	47,09	57,09	
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	47,30	47,41	47,05	57,05	
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	47,85	47,95	47,60	57,60	
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	48,63	48,72	48,42	58,42	
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	49,38	49,46	49,20	59,20	
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	49,50	49,58	49,31	59,31	
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	49,61	49,70	49,42	59,42	
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	49,68	49,77	49,49	59,49	
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	49,70	49,78	49,51	59,51	
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	49,63	49,72	49,44	59,44	
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	49,49	49,57	49,29	59,29	
Z4_24_SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	45,87	46,05	45,43	55,43	
Z4_24_SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	48,67	48,78	48,43	58,43	
Z4_24_SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	48,59	48,69	48,34	58,34	
Z4_24_SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	48,25	48,37	48,00	58,00	
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	47,57	48,51	44,19	54,19	
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	47,85	48,75	44,77	54,77	
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	48,23	49,07	45,50	55,50	
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	48,67	49,43	46,28	56,28	
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	48,71	49,46	46,36	56,36	
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	48,72	49,46	46,45	56,45	
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	48,62	49,34	46,46	56,46	
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	48,63	49,33	46,53	56,53	
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	48,62	49,30	46,56	56,56	
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	48,57	49,25	46,54	56,54	
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	48,49	49,17	46,46	56,46	
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	38,74	40,00	32,79	45,00	
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	39,06	40,30	33,35	45,30	
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	39,27	40,43	34,33	45,43	
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	39,82	40,86	35,85	45,86	
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	39,79	40,82	35,85	45,85	
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	39,86	40,88	36,10	46,10	
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	39,59	40,60	35,79	45,79	
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	39,71	40,69	36,18	46,18	
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	39,69	40,66	36,20	46,20	
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	39,81	40,74	36,52	46,52	
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	39,89	40,81	36,66	46,66	
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	28,81	29,55	26,50	36,50	
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	29,42	30,12	27,28	37,28	
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	30,44	31,00	28,89	38,89	
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	32,13	32,52	31,13	41,13	
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	31,65	32,07	30,52	40,52	
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	31,36	31,82	30,17	40,17	
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	30,09	30,66	28,46	38,46	
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	30,04	30,61	28,42	38,42	
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	30,04	30,61	28,47	38,47	
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	30,14	30,68	28,63	38,63	
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	30,44	30,94	29,07	39,07	
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	26,90	27,94	22,95	32,95	
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	27,34	28,36	23,57	33,57	
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	27,64	28,57	24,39	34,39	
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	28,58	29,35	26,15	36,15	
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	28,62	29,38	26,24	36,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

1 New Ocean Paradise

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 1 New Ocean Paradise
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	28,51	29,28	26,09	36,09
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	28,82	29,54	26,60	36,60
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	28,66	29,40	26,39	36,39
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	28,68	29,40	26,43	36,43
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	28,70	29,41	26,49	36,49
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	29,04	29,71	27,05	37,05
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	31,60	32,70	27,17	37,70
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	32,67	33,73	28,57	38,73
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	32,98	33,99	29,19	39,19
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	33,68	34,63	30,26	40,26
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	33,96	34,93	30,49	40,49
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	34,23	35,23	30,62	40,62
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	34,67	35,70	30,75	40,75
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	35,07	36,15	30,86	41,15
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	35,62	36,75	31,00	41,75
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	36,39	37,58	31,28	42,58
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	35,18	36,25	31,07	41,25
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	43,22	44,57	36,02	49,57
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	43,40	44,74	36,37	49,74
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	43,46	44,78	36,90	49,78
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	43,72	44,96	37,96	49,96
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	43,63	44,89	37,78	49,89
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	43,56	44,82	37,68	49,82
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	48,00	49,36	40,68	54,36
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	47,91	49,27	40,64	54,27
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	47,80	49,16	40,60	54,16
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	47,72	49,06	40,67	54,06
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	47,60	48,94	40,65	53,94
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	48,92	50,15	43,29	55,15
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	49,45	50,69	43,76	55,69
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	49,58	50,79	44,20	55,79
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	49,79	50,95	44,87	55,95
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	49,75	50,91	44,89	55,91
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	49,72	50,86	44,95	55,86
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	49,79	50,91	45,22	55,91
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	49,73	50,84	45,29	55,84
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	49,67	50,76	45,35	55,76
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	49,58	50,66	45,35	55,66
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	49,47	50,54	45,34	55,54
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	50,51	51,73	44,99	56,73
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	50,70	51,91	45,42	56,91
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	50,89	52,05	46,02	57,05
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	51,10	52,20	46,69	57,20
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	51,07	52,15	46,74	57,15
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	51,03	52,11	46,80	57,11
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	51,04	52,09	47,02	57,09
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	50,99	52,02	47,07	57,07
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	50,89	51,91	47,07	57,07
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	50,75	51,76	46,96	56,96
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	50,63	51,64	46,92	56,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven 2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	26,05	26,05	25,65	35,65
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	26,09	26,09	25,70	35,70
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	26,94	26,94	26,61	36,61
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	27,21	27,21	26,89	36,89
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	29,54	29,54	29,40	39,40
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	30,27	30,27	28,80	38,80
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	28,60	28,60	27,56	37,56
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	28,65	28,65	27,61	37,61
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	27,07	27,07	25,49	35,49
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	21,82	21,82	21,46	31,46
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	21,88	21,88	21,52	31,52
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	21,95	21,95	21,59	31,59
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	20,97	20,97	20,56	30,56
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	21,06	21,06	20,65	30,65
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	21,15	21,15	20,75	30,75
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	21,26	21,26	20,86	30,86
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	21,38	21,38	20,98	30,98
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	21,53	21,53	21,14	31,14
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	21,09	21,09	20,67	30,67
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	21,39	21,39	20,98	30,98
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	21,83	21,83	21,43	31,43
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	22,59	22,59	22,22	32,22
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	24,32	24,32	23,99	33,99
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	20,36	20,36	19,31	29,31
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	20,43	20,43	19,38	29,38
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	20,28	20,28	19,21	29,21
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	20,56	20,56	19,51	29,51
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	20,64	20,64	19,59	29,59
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	20,69	20,69	19,65	29,65
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	21,39	21,39	20,41	30,41
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	21,45	21,45	20,48	30,48
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	21,51	21,51	20,54	30,54
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	21,57	21,57	20,60	30,60
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	21,63	21,63	20,67	30,67
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	21,70	21,70	20,74	30,74
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	22,48	22,48	21,59	31,59
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	22,55	22,55	21,66	31,66
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	22,62	22,62	21,74	31,74
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	22,70	22,70	21,82	31,82
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	22,78	22,78	21,92	31,92
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	22,89	22,89	22,03	32,03
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	24,05	24,05	23,25	33,25
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	24,20	24,20	23,41	33,41
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	24,42	24,42	23,64	33,64
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	24,81	24,81	24,04	34,04
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	25,66	25,66	24,93	34,93
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	35,60	35,60	32,87	42,87
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	37,08	37,08	34,03	44,03
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	37,28	37,28	34,17	44,17
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	37,48	37,48	34,45	44,45
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	37,56	37,56	34,55	44,55
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	37,66	37,66	34,69	44,69
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	37,81	37,81	34,90	44,90
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	37,77	37,77	34,76	44,76
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	37,81	37,81	34,81	44,81
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	37,85	37,85	34,86	44,86
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	37,91	37,91	34,91	44,91
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	37,95	37,95	34,96	44,96
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	38,05	38,05	35,06	45,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven 2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	38,08	38,08	35,10	45,10
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	38,00	38,00	34,91	44,91
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	38,04	38,04	34,95	44,95
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	38,07	38,07	34,98	44,98
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	38,10	38,10	35,01	45,01
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	38,18	38,18	35,11	45,11
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	38,22	38,22	35,15	45,15
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	38,25	38,25	35,19	45,19
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	38,30	38,30	35,26	45,26
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	38,40	38,40	35,45	45,45
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	36,18	36,18	33,42	43,42
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	37,68	37,68	34,60	44,60
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	37,87	37,87	34,73	44,73
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	38,07	38,07	34,99	44,99
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	38,14	38,14	35,09	45,09
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	38,25	38,25	35,24	45,24
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	38,34	38,34	35,31	45,31
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	38,43	38,43	35,45	45,45
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	38,56	38,56	35,65	45,65
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	38,80	38,80	36,07	46,07
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	39,28	39,28	36,89	46,89
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	39,55	39,55	37,31	47,31
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	39,84	39,84	37,74	47,74
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	39,89	39,89	37,78	47,78
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	39,84	39,84	37,69	47,69
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	39,89	39,89	37,73	47,73
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	39,93	39,93	37,77	47,77
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	39,96	39,96	37,81	47,81
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	40,05	40,05	37,90	47,90
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	40,08	40,08	37,94	47,94
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	40,11	40,11	37,97	47,97
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	40,14	40,14	37,99	47,99
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	40,16	40,16	38,02	48,02
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	40,47	40,47	38,66	48,66
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	40,50	40,50	38,69	48,69
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	40,54	40,54	38,73	48,73
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	40,56	40,56	38,75	48,75
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	40,59	40,59	38,78	48,78
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	40,26	40,26	38,51	48,51
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	40,24	40,24	38,44	48,44
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	40,29	40,29	38,49	48,49
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	40,33	40,33	38,53	48,53
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	40,36	40,36	38,57	48,57
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	40,40	40,40	38,61	48,61
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	31,45	31,45	29,96	39,96
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	31,70	31,70	30,26	40,26
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	32,14	32,14	30,76	40,76
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	33,11	33,11	31,86	41,86
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	35,93	35,93	34,54	44,54
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	40,06	40,06	38,27	48,27
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	29,78	29,78	28,40	38,40
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	29,92	29,92	28,53	38,53
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	29,73	29,73	28,32	38,32
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	30,08	30,08	28,71	38,71
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	30,22	30,22	28,86	38,86
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	30,36	30,36	29,02	39,02
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	38,80	38,80	38,10	48,10
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	38,82	38,82	38,12	48,12
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	38,85	38,85	38,15	48,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven 2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	38,88	38,88	38,18	48,18
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	38,91	38,91	38,21	48,21
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	38,56	38,56	37,86	47,86
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	38,60	38,60	37,90	47,90
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	38,64	38,64	37,95	47,95
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	38,68	38,68	37,99	47,99
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	38,72	38,72	38,03	48,03
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	38,76	38,76	38,07	48,07
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	27,61	27,61	27,45	37,45
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	28,19	28,19	28,02	38,02
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	29,26	29,26	29,06	39,06
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	31,37	31,37	31,11	41,11
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	37,14	37,14	36,18	46,18
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	38,48	38,48	37,79	47,79
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	26,62	26,62	26,48	36,48
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	27,07	27,07	26,93	36,93
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	27,27	27,27	27,13	37,13
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	27,52	27,52	27,37	37,37
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	33,71	33,71	33,19	43,19
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	33,76	33,76	33,24	43,24
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	33,83	33,83	33,31	43,31
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	33,94	33,94	33,43	43,43
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	34,27	34,27	33,78	43,78
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	33,08	33,08	32,63	42,63
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	33,13	33,13	32,68	42,68
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	33,17	33,17	32,72	42,72
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	33,22	33,22	32,77	42,77
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	33,26	33,26	32,81	42,81
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	33,31	33,31	32,86	42,86
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	30,59	30,59	29,96	39,96
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	30,89	30,89	30,30	40,30
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	31,48	31,48	30,96	40,96
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	32,83	32,83	32,45	42,45
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	32,67	32,67	32,28	42,28
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	32,72	32,72	32,33	42,33
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	30,08	30,08	29,54	39,54
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	30,97	30,97	30,51	40,51
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	30,06	30,06	29,47	39,47
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	30,21	30,21	29,63	39,63
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	30,07	30,07	29,87	39,87
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	30,14	30,14	29,94	39,94
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	30,24	30,24	30,04	40,04
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	30,42	30,42	30,22	40,22
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	31,00	31,00	30,80	40,80
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	29,67	29,67	29,48	39,48
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	29,72	29,72	29,53	39,53
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	29,76	29,76	29,57	39,57
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	29,80	29,80	29,61	39,61
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	29,84	29,84	29,65	39,65
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	29,89	29,89	29,70	39,70
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	31,52	31,52	30,95	40,95
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	31,57	31,57	31,01	41,01
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	30,86	30,86	30,18	40,18
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	29,43	29,43	29,24	39,24
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	29,47	29,47	29,28	39,28
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	29,51	29,51	29,32	39,32
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	28,62	28,62	28,31	38,31
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	28,86	28,86	28,56	38,56
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	29,24	29,24	28,97	38,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven 2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	29,80	29,80	29,55	39,55
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	31,46	31,46	31,33	41,33
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	32,14	32,14	31,20	41,20
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	27,44	27,44	27,23	37,23
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	27,82	27,82	27,62	37,62
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	27,68	27,68	27,48	37,48
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	28,20	28,20	28,00	38,00
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	28,52	28,52	28,31	38,31
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	28,95	28,95	28,74	38,74
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	29,16	29,16	28,91	38,91
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	30,41	30,41	30,13	40,13
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	32,53	32,53	32,13	42,13
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	36,28	36,28	35,34	45,34
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	37,29	37,29	36,55	46,55
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	30,54	30,54	29,02	39,02
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	30,83	30,83	29,36	39,36
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	30,69	30,69	29,21	39,21
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	31,06	31,06	29,62	39,62
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	31,24	31,24	29,83	39,83
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	31,47	31,47	30,10	40,10
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	33,20	33,20	31,57	41,57
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	33,68	33,68	32,14	42,14
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	34,66	34,66	33,21	43,21
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	38,14	38,14	36,14	46,14
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	38,72	38,72	36,99	46,99
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	37,77	37,77	35,04	45,04
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	38,99	38,99	36,00	46,00
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	39,14	39,14	36,08	46,08
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	39,49	39,49	36,63	46,63
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	39,58	39,58	36,74	46,74
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	39,66	39,66	36,84	46,84
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	39,75	39,75	36,97	46,97
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	39,94	39,94	37,23	47,23
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	39,92	39,92	37,14	47,14
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	40,02	40,02	37,28	47,28
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	40,19	40,19	37,52	47,52
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	38,11	38,11	35,56	45,56
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	39,45	39,45	36,58	46,58
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	39,70	39,70	36,75	46,75
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	39,95	39,95	37,07	47,07
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	40,09	40,09	37,23	47,23
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	40,23	40,23	37,42	47,42
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	40,47	40,47	37,74	47,74
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	40,74	40,74	38,15	48,15
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	40,68	40,68	37,95	47,95
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	40,81	40,81	38,10	48,10
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	41,01	41,01	38,39	48,39
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	37,23	37,23	34,51	44,51
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	38,67	38,67	35,62	45,62
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	38,96	38,96	35,84	45,84
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	39,22	39,22	36,14	46,14
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	39,37	39,37	36,32	46,32
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	39,53	39,53	36,52	46,52
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	34,90	34,90	33,13	43,13
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	35,52	35,52	33,88	43,88
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	36,76	36,76	35,30	45,30
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	41,32	41,32	39,48	49,48
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	41,92	41,92	40,26	50,26
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	27,94	27,94	27,82	37,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven 2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	28,32	28,32	28,20	38,20
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	28,51	28,51	28,40	38,40
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	29,43	29,43	29,33	39,33
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	30,28	30,28	30,18	40,18
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	31,06	31,06	30,95	40,95
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	32,41	32,41	32,31	42,31
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	33,75	33,75	33,62	43,62
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	36,07	36,07	35,89	45,89
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	40,31	40,31	39,79	49,79
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	41,31	41,31	40,88	50,88
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	31,86	31,86	31,56	41,56
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	32,02	32,02	31,71	41,71
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	32,09	32,09	31,80	41,80
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	32,73	32,73	32,46	42,46
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	33,17	33,17	32,92	42,92
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	33,88	33,88	33,67	43,67
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	34,79	34,79	34,67	44,67
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	34,64	34,64	34,50	44,50
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	34,81	34,81	34,67	44,67
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	35,04	35,04	34,90	44,90
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	35,49	35,49	35,35	45,35
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	29,62	29,62	29,54	39,54
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	29,94	29,94	29,86	39,86
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	30,07	30,07	30,00	40,00
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	30,99	30,99	30,93	40,93
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	31,22	31,22	31,16	41,16
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	31,52	31,52	31,46	41,46
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	32,37	32,37	31,95	41,95
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	32,96	32,96	32,59	42,59
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	33,35	33,35	33,00	43,00
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	33,56	33,56	33,22	43,22
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	34,06	34,06	33,73	43,73
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	31,33	31,33	31,19	41,19
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	31,74	31,74	31,60	41,60
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	31,86	31,86	31,73	41,73
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	32,75	32,75	32,61	42,61
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	33,67	33,67	33,52	43,52
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	34,84	34,84	34,66	44,66
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	36,24	36,24	35,91	45,91
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	38,98	38,98	38,37	48,37
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	39,81	39,81	39,30	49,30
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	40,13	40,13	39,64	49,64
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	34,60	34,60	34,29	44,29
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	34,62	34,62	32,84	42,84
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	34,85	34,85	33,11	43,11
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	34,73	34,73	32,95	42,95
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	35,26	35,26	33,59	43,59
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	35,71	35,71	34,14	44,14
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	36,43	36,43	34,99	44,99
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	39,66	39,66	37,68	47,68
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	40,46	40,46	38,83	48,83
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	41,09	41,09	39,68	49,68
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	41,28	41,28	39,90	49,90
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	33,90	33,90	33,02	43,02
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	40,30	40,30	37,63	47,63
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	41,65	41,65	38,66	48,66
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	41,84	41,84	38,68	48,68
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	42,10	42,10	38,99	48,99
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	42,25	42,25	39,16	49,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven 2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	42,39	42,39	39,32	49,32
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	41,86	41,86	39,16	49,16
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	42,01	42,01	39,33	49,33
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	42,19	42,19	39,54	49,54
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	41,50	41,50	38,74	48,74
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	43,58	43,58	40,55	50,55
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	40,42	40,42	38,01	48,01
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	40,77	40,77	38,40	48,40
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	40,99	40,99	38,64	48,64
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	41,20	41,20	38,86	48,86
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	41,29	41,29	38,87	48,87
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	41,51	41,51	39,11	49,11
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	41,75	41,75	39,38	49,38
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	42,01	42,01	39,68	49,68
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	42,38	42,38	40,17	50,17
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	41,87	41,87	40,38	50,38
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	42,25	42,25	40,78	50,78
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	42,48	42,48	41,03	51,03
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	42,71	42,71	41,26	51,26
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	42,80	42,80	41,45	51,45
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	43,03	43,03	41,69	51,69
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	43,31	43,31	41,99	51,99
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	43,73	43,73	42,44	52,44
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	45,91	45,91	44,54	54,54
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	42,26	42,26	42,13	52,13
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	42,72	42,72	42,60	52,60
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	42,94	42,94	42,82	52,82
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	43,15	43,15	43,03	53,03
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	43,47	43,47	43,35	53,35
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	43,72	43,72	43,60	53,60
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	44,01	44,01	43,88	53,88
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	44,46	44,46	44,34	54,34
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	46,59	46,59	46,47	56,47
N3_13_C	Gebouw N3	91601,77	435662,61	7,50	36,22	36,22	36,16	46,16
N3_13_D	Gebouw N3	91601,77	435662,61	10,50	36,69	36,69	36,63	46,63
N3_13_E	Gebouw N3	91601,77	435662,61	13,50	36,96	36,96	36,90	46,90
N3_13_F	Gebouw N3	91601,77	435662,61	16,50	37,26	37,26	37,20	47,20
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	36,88	36,88	36,82	46,82
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	37,21	37,21	37,15	47,15
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	37,80	37,80	37,74	47,74
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	39,46	39,46	39,40	49,40
N3_15_SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	39,01	39,01	38,95	48,95
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	30,91	30,91	30,86	40,86
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	31,13	31,13	31,08	41,08
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	31,06	31,06	31,01	41,01
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	31,69	31,69	31,64	41,64
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	32,31	32,31	32,27	42,27
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	33,54	33,54	33,50	43,50
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	34,64	34,64	34,61	44,61
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	34,97	34,97	34,94	44,94
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	35,57	35,57	35,53	45,53
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	35,67	35,67	35,37	45,37
N3_18_SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	34,75	34,75	34,68	44,68
Xtr-N3_A		91617,58	435665,97	31,50	43,15	43,15	42,86	52,86
Xtr-Parq-N	Parqiet, woningen	91818,77	435801,63	5,00	29,58	29,58	27,00	37,00
Xtr-Parq-0	Parqiet, woningen	91826,59	435791,14	5,00	25,08	25,08	22,60	32,60
Xtr-Parq-W	Parqiet, woningen	91819,11	435788,63	5,00	41,89	41,89	38,18	48,18
Xtr-Parq-Z	Parqiet, woningen	91827,19	435775,08	5,00	42,16	42,16	38,47	48,47
Xtr-pos1_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91657,81	435438,62	7,70	41,97	41,97	41,38	51,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven 2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Xtr-pos2_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91668,81	435442,70	8,50	40,21	40,21	39,84	49,84
Xtr-pos3_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91687,61	435449,37	9,40	33,19	33,19	32,25	42,25
Xtr-ter.N1	midden bij terras N1	91568,30	435762,00	7,50	25,74	25,74	25,57	35,57
Xtr-ter.N3	midden bij terras N3	91600,19	435666,86	7,50	34,64	34,64	34,60	44,60
Xtr-W0_A		91419,13	435704,77	5,00	39,01	39,01	38,94	48,94
Xtr-W1-1_A		91444,81	435561,04	5,00	40,64	40,64	40,59	50,59
Xtr-W1-2_A		91455,10	435533,33	46,50	41,15	41,15	41,09	51,09
Xtr-W2-1_A		91465,06	435511,03	17,00	40,83	40,83	40,77	50,77
Xtr-W2-2_A		91478,16	435475,73	17,00	40,62	40,62	40,55	50,55
Xtr-W2-3_A		91490,01	435443,85	17,00	40,22	40,22	40,13	50,13
Xtr-W3_A		91542,00	435312,96	5,00	38,24	38,24	37,92	47,92
Xtr-Z1-1_A		91655,82	435565,31	21,50	50,16	50,16	49,15	59,15
Xtr-Z1-1_B		91655,82	435565,31	24,50	50,43	50,43	49,42	59,42
Xtr-Z1-2_A		91656,00	435567,84	16,50	50,05	50,05	49,15	59,15
Xtr-Z1-3_A		91648,35	435565,00	16,50	49,79	49,79	49,28	59,28
Xtr-Z2-1_A		91666,02	435526,96	43,50	51,52	51,52	49,28	59,28
Xtr-Z2-2_A		91664,99	435529,90	16,50	50,47	50,47	48,22	58,22
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	48,24	48,24	47,91	57,91
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	48,61	48,61	48,30	58,30
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	48,88	48,88	48,57	58,57
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	49,16	49,16	48,85	58,85
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	50,93	50,93	48,67	58,67
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	51,75	51,75	49,33	59,33
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	52,16	52,16	49,79	59,79
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	52,53	52,53	50,22	60,22
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	52,84	52,84	50,53	60,53
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	53,16	53,16	50,88	60,88
Z1_03_SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	49,80	49,80	49,16	59,16
Z1_03_SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	50,08	50,08	49,44	59,44
Z1_04_SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	50,62	50,62	49,36	59,36
Z1_04_SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	50,90	50,90	49,64	59,64
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	50,21	50,21	47,49	57,49
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	51,13	51,13	48,29	58,29
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	51,46	51,46	48,61	58,61
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	51,83	51,83	49,05	59,05
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	52,13	52,13	49,38	59,38
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	52,52	52,52	49,87	59,87
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	50,21	50,21	47,49	57,49
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	51,13	51,13	48,29	58,29
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	51,46	51,46	48,61	58,61
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	51,83	51,83	49,05	59,05
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	52,13	52,13	49,38	59,38
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	52,52	52,52	49,87	59,87
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	52,34	52,34	49,41	59,41
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	52,70	52,70	49,85	59,85
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	49,20	49,20	46,12	56,12
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	50,28	50,28	47,10	57,10
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	50,13	50,13	47,00	57,00
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	50,46	50,46	47,42	57,42
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	50,75	50,75	47,77	57,77
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	51,01	51,01	48,04	58,04
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	51,44	51,44	48,36	58,36
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	53,48	53,48	50,17	60,17
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	41,46	41,46	39,26	49,26
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	42,41	42,41	40,04	50,04
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	42,49	42,49	40,04	50,04
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	39,67	39,67	38,92	48,92
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	40,46	40,46	39,75	49,75
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	40,92	40,92	40,19	50,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	38,87	38,87	37,99	47,99
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	40,14	40,14	39,29	49,29
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	49,17	49,17	46,36	56,36
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	48,58	48,58	46,48	56,48
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	46,79	46,79	44,73	54,73
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	47,90	47,90	45,73	55,73
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	48,28	48,28	46,18	56,18
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	48,62	48,62	46,61	56,61
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	48,85	48,85	46,89	56,89
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	49,25	49,25	47,37	57,37
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	41,01	41,01	40,63	50,63
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	41,32	41,32	40,97	50,97
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	41,62	41,62	41,27	51,27
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	42,28	42,28	42,03	52,03
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	43,08	43,08	42,76	52,76
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	42,67	42,67	42,20	52,20
Z1_15_SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	43,42	43,42	42,95	52,95
Z1_15_SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	45,51	45,51	45,07	55,07
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	42,44	42,44	42,29	52,29
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	42,98	42,98	42,84	52,84
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	43,50	43,50	43,36	53,36
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	44,35	44,35	44,21	54,21
Z1_17_SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	44,79	44,79	44,61	54,61
Z1_17_SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	46,08	46,08	45,82	55,82
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	40,16	40,16	39,87	49,87
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	41,02	41,02	40,77	50,77
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	43,70	43,70	43,50	53,50
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	45,87	45,87	45,49	55,49
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	47,61	47,61	46,53	56,53
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	47,84	47,84	46,78	56,78
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	48,17	48,17	47,10	57,10
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	48,34	48,34	47,27	57,27
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	48,53	48,53	47,47	57,47
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	48,80	48,80	47,78	57,78
Z2_03_SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	48,53	48,53	47,40	57,40
Z2_03_SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	48,67	48,67	47,54	57,54
Z2_03_SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	48,80	48,80	47,68	57,68
Z2_03_SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	48,91	48,91	47,78	57,78
Z2_03_SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	49,01	49,01	47,89	57,89
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	41,56	41,56	40,04	50,04
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	42,27	42,27	40,87	50,87
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	43,19	43,19	41,80	51,80
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	45,37	45,37	43,71	53,71
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	49,46	49,46	46,94	56,94
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	50,61	50,61	48,34	58,34
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	50,82	50,82	48,57	58,57
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	51,01	51,01	48,78	58,78
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	51,23	51,23	49,00	59,00
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	51,46	51,46	49,26	59,26
Z2_06_SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	51,10	51,10	48,80	58,80
Z2_06_SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	51,25	51,25	48,95	58,95
Z2_06_SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	51,39	51,39	49,10	59,10
Z2_06_SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	51,53	51,53	49,24	59,24
Z2_06_SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	51,66	51,66	49,37	59,37
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	46,86	46,86	43,92	53,92
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	49,23	49,23	45,98	55,98
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	49,98	49,98	46,75	56,75
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	50,26	50,26	47,18	57,18
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	50,40	50,40	47,82	57,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	50,45	50,45	48,09	58,09
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	50,12	50,12	47,21	57,21
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	50,33	50,33	47,47	57,47
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	50,10	50,10	47,26	57,26
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	50,50	50,50	47,89	57,89
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	51,07	51,07	48,76	58,76
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	51,21	51,21	48,91	58,91
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	51,31	51,31	49,01	59,01
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	51,45	51,45	49,15	59,15
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	51,58	51,58	49,29	59,29
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	44,02	44,02	41,66	51,66
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	44,93	44,93	42,33	52,33
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	45,05	45,05	42,38	52,38
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	45,31	45,31	42,74	52,74
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	45,46	45,46	42,93	52,93
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	45,46	45,46	42,91	52,91
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	45,49	45,49	42,87	52,87
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	39,63	39,63	38,74	48,74
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	42,34	42,34	40,52	50,52
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	41,99	41,99	39,79	49,79
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	38,78	38,78	38,25	48,25
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	39,27	39,27	38,72	48,72
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	40,60	40,60	40,19	50,19
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	43,31	43,31	42,45	52,45
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	49,87	49,87	47,44	57,44
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	43,53	43,53	40,52	50,52
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	44,52	44,52	41,32	51,32
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	44,65	44,65	41,37	51,37
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	44,86	44,86	41,65	51,65
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	44,97	44,97	41,78	51,78
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	45,07	45,07	41,86	51,86
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	39,68	39,68	39,27	49,27
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	39,33	39,33	38,84	48,84
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	39,88	39,88	39,20	49,20
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	41,01	41,01	38,09	48,09
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	36,17	36,17	35,24	45,24
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	36,40	36,40	35,49	45,49
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	35,58	35,58	34,69	44,69
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	36,29	36,29	35,44	45,44
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	38,35	38,35	37,54	47,54
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	35,27	35,27	34,49	44,49
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	36,04	36,04	35,30	45,30
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	38,45	38,45	37,71	47,71
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	38,21	38,21	37,22	47,22
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	36,37	36,37	35,05	45,05
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	37,58	37,58	36,25	46,25
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	34,46	34,46	33,61	43,61
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	36,02	36,02	35,42	45,42
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	36,25	36,25	35,65	45,65
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	37,90	37,90	37,36	47,36
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	38,33	38,33	37,80	47,80
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	38,57	38,57	38,03	48,03
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	38,77	38,77	38,23	48,23
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	38,61	38,61	38,20	48,20
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	39,77	39,77	39,36	49,36
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	39,95	39,95	39,54	49,54
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	40,15	40,15	39,72	49,72
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	37,77	37,77	37,26	47,26
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	38,40	38,40	37,87	47,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	40,17	40,17	39,27	49,27	
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	39,69	39,69	39,27	49,27	
Z2_21_SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	37,65	37,65	37,19	47,19	
Z2_21_SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	37,82	37,82	37,36	47,36	
Z2_21_SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	38,07	38,07	37,60	47,60	
Z2_21_SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	38,63	38,63	38,15	48,15	
Z2_21_SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	40,66	40,66	40,12	50,12	
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	40,30	40,30	39,95	49,95	
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	40,67	40,67	40,32	50,32	
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	39,92	39,92	39,57	49,57	
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	40,29	40,29	39,94	49,94	
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	40,41	40,41	40,12	50,12	
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	40,96	40,96	40,68	50,68	
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	41,86	41,86	41,54	51,54	
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	41,83	41,83	41,49	51,49	
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	42,23	42,23	41,89	51,89	
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	43,32	43,32	43,00	53,00	
Z2_24_SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	42,00	42,00	41,62	51,62	
Z2_24_SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	42,19	42,19	41,81	51,81	
Z2_24_SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	42,40	42,40	42,03	52,03	
Z2_24_SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	42,59	42,59	42,21	52,21	
Z2_24_SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	43,59	43,59	43,24	53,24	
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	36,72	36,72	36,05	46,05	
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	36,29	36,29	35,66	45,66	
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	36,38	36,38	35,76	45,76	
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	37,38	37,38	36,77	46,77	
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	37,82	37,82	37,26	47,26	
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	38,43	38,43	37,94	47,94	
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	37,10	37,10	36,64	46,64	
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	36,90	36,90	36,38	46,38	
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	37,19	37,19	36,67	46,67	
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	37,81	37,81	37,28	47,28	
Z3_03_SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	37,05	37,05	36,36	46,36	
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	45,47	45,47	42,29	52,29	
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	46,55	46,55	43,21	53,21	
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	46,77	46,77	43,40	53,40	
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	46,97	46,97	43,66	53,66	
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	47,09	47,09	43,79	53,79	
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	47,22	47,22	43,95	53,95	
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	47,35	47,35	44,09	54,09	
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	47,43	47,43	44,15	54,15	
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	47,52	47,52	44,27	54,27	
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	47,66	47,66	44,46	54,46	
Z3_06_SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	47,46	47,46	44,19	54,19	
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	47,54	47,54	44,31	54,31	
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	48,66	48,66	45,27	55,27	
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	48,90	48,90	45,50	55,50	
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	49,09	49,09	45,76	55,76	
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	49,20	49,20	45,87	55,87	
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	49,30	49,30	45,98	55,98	
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	49,39	49,39	46,09	56,09	
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	49,51	49,51	46,22	56,22	
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	49,61	49,61	46,34	56,34	
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	48,27	48,27	45,45	55,45	
Z3_09_SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	48,52	48,52	45,56	55,56	
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	47,48	47,48	44,96	54,96	
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	48,47	48,47	45,72	55,72	
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	48,78	48,78	46,11	56,11	
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	49,01	49,01	46,41	56,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven 2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	49,11	49,11	46,52	56,52
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	49,22	49,22	46,63	56,63
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	49,33	49,33	46,73	56,73
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	50,08	50,08	47,25	57,25
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	49,45	49,45	46,90	56,90
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	49,50	49,50	46,89	56,89
Z3_12_SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	48,26	48,26	45,40	55,40
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	46,26	46,26	42,73	52,73
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	47,45	47,45	43,81	53,81
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	47,69	47,69	44,09	54,09
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	47,85	47,85	44,28	54,28
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	47,94	47,94	44,37	54,37
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	48,02	48,02	44,47	54,47
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	48,09	48,09	44,54	54,54
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	48,18	48,18	44,66	54,66
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	48,34	48,34	44,89	54,89
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	47,87	47,87	44,93	54,93
Z3_15_SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	49,45	49,45	47,02	57,02
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	35,61	35,61	35,31	45,31
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	35,69	35,69	35,39	45,39
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	35,39	35,39	35,07	45,07
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	35,83	35,83	35,52	45,52
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	35,95	35,95	35,65	45,65
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	36,07	36,07	35,76	45,76
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	40,32	40,32	38,01	48,01
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	40,45	40,45	38,16	48,16
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	40,66	40,66	38,45	48,45
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	40,84	40,84	38,56	48,56
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	42,45	42,45	39,93	49,93
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	35,32	35,32	34,77	44,77
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	35,34	35,34	34,79	44,79
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	35,11	35,11	34,54	44,54
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	35,57	35,57	35,02	45,02
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	35,80	35,80	35,27	45,27
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	36,11	36,11	35,60	45,60
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	35,80	35,80	35,48	45,48
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	36,79	36,79	36,53	46,53
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	38,11	38,11	37,91	47,91
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	39,41	39,41	39,25	49,25
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	40,07	40,07	39,91	49,91
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	34,10	34,10	33,29	43,29
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	34,48	34,48	33,65	43,65
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	34,88	34,88	34,12	44,12
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	35,49	35,49	34,77	44,77
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	35,97	35,97	35,23	45,23
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	35,88	35,88	35,18	45,18
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	37,33	37,33	36,52	46,52
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	38,99	38,99	37,89	47,89
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	44,53	44,53	40,95	50,95
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	42,55	42,55	39,20	49,20
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	42,74	42,74	39,48	49,48
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	33,86	33,86	32,89	42,89
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	34,23	34,23	33,27	43,27
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	34,39	34,39	33,41	43,41
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	35,82	35,82	35,06	45,06
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	36,34	36,34	35,61	45,61
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	36,68	36,68	35,95	45,95
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	38,37	38,37	37,51	47,51
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	38,79	38,79	37,45	47,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	36,61	36,61	35,32	45,32
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	38,47	38,47	37,38	47,38
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	38,75	38,75	37,61	47,61
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	33,53	33,53	32,43	42,43
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	33,80	33,80	32,75	42,75
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	33,76	33,76	32,70	42,70
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	33,83	33,83	32,84	42,84
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	34,19	34,19	33,24	43,24
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	35,61	35,61	34,76	44,76
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	36,26	36,26	35,55	45,55
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	38,12	38,12	37,64	47,64
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	39,09	39,09	38,50	48,50
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	41,78	41,78	41,22	51,22
Z3_26_SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	33,48	33,48	32,67	42,67
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	34,45	34,45	33,65	43,65
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	35,24	35,24	34,31	44,31
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	35,40	35,40	34,73	44,73
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	35,94	35,94	35,32	45,32
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	37,56	37,56	37,03	47,03
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	38,16	38,16	37,57	47,57
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	38,31	38,31	37,73	47,73
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	39,50	39,50	39,04	49,04
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	38,60	38,60	38,15	48,15
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	39,45	39,45	39,00	49,00
Z3_29_SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	35,06	35,06	33,43	43,43
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	32,18	32,18	31,44	41,44
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	32,82	32,82	32,13	42,13
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	32,82	32,82	32,26	42,26
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	33,51	33,51	32,99	42,99
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	33,91	33,91	33,38	43,38
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	34,55	34,55	34,01	44,01
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	33,14	33,14	32,55	42,55
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	33,87	33,87	33,25	43,25
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	35,40	35,40	34,72	44,72
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	38,67	38,67	37,53	47,53
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	44,69	44,69	42,13	52,13
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	45,50	45,50	43,31	53,31
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	45,55	45,55	43,36	53,36
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	45,59	45,59	43,40	53,40
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	45,62	45,62	43,43	53,43
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	33,56	33,56	32,36	42,36
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	33,90	33,90	32,78	42,78
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	33,78	33,78	32,65	42,65
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	34,15	34,15	33,06	43,06
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	34,33	34,33	33,25	43,25
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	34,04	34,04	32,82	42,82
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	35,29	35,29	33,91	43,91
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	35,85	35,85	34,54	44,54
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	36,99	36,99	35,77	45,77
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	39,77	39,77	38,32	48,32
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	45,07	45,07	42,51	52,51
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	45,67	45,67	43,44	53,44
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	45,72	45,72	43,48	53,48
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	45,75	45,75	43,52	53,52
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	45,79	45,79	43,55	53,55
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	38,07	38,07	35,77	45,77
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	38,08	38,08	35,80	45,80
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	37,96	37,96	35,62	45,62
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	38,22	38,22	35,95	45,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	38,31	38,31	36,05	46,05
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	38,45	38,45	36,22	46,22
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	38,59	38,59	36,43	46,43
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	38,93	38,93	36,88	46,88
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	39,68	39,68	37,79	47,79
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	41,47	41,47	39,11	49,11
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	44,49	44,49	41,37	51,37
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	44,58	44,58	41,47	51,47
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	44,46	44,46	41,21	51,21
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	44,53	44,53	41,32	51,32
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	44,75	44,75	41,72	51,72
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	28,25	28,25	26,56	36,56
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	32,11	32,11	31,48	41,48
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	32,55	32,55	31,98	41,98
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	33,82	33,82	33,33	43,33
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	37,27	37,27	35,42	45,42
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	37,31	37,31	35,18	45,18
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	38,38	38,38	35,78	45,78
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	37,43	37,43	35,17	45,17
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	37,48	37,48	35,23	45,23
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	37,53	37,53	35,29	45,29
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	37,59	37,59	35,35	45,35
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	37,66	37,66	35,44	45,44
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	37,69	37,69	35,49	45,49
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	37,93	37,93	35,78	45,78
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	39,91	39,91	37,74	47,74
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	32,29	32,29	31,36	41,36
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	32,28	32,28	31,35	41,35
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	31,91	31,91	30,93	40,93
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	32,27	32,27	31,32	41,32
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	32,34	32,34	31,40	41,40
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	32,40	32,40	31,46	41,46
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	32,56	32,56	32,09	42,09
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	32,67	32,67	32,20	42,20
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	32,83	32,83	32,38	42,38
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	33,05	33,05	32,62	42,62
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	30,30	30,30	29,41	39,41
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	30,48	30,48	29,61	39,61
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	29,56	29,56	28,66	38,66
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	30,30	30,30	29,44	39,44
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	33,06	33,06	32,24	42,24
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	30,49	30,49	29,70	39,70
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	31,01	31,01	30,25	40,25
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	32,78	32,78	32,03	42,03
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	33,50	33,50	32,88	42,88
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	33,68	33,68	33,06	43,06
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	34,06	34,06	33,44	43,44
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	35,10	35,10	34,47	44,47
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	34,50	34,50	33,92	43,92
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	34,59	34,59	34,01	44,01
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	32,92	32,92	32,27	42,27
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	33,45	33,45	32,82	42,82
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	33,80	33,80	33,17	43,17
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	34,22	34,22	33,57	43,57
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	34,80	34,80	34,34	44,34
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	35,73	35,73	35,29	45,29
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	36,36	36,36	35,89	45,89
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	36,84	36,84	36,44	46,44
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	35,58	35,58	35,01	45,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	35,78	35,78	35,22	45,22	
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	36,15	36,15	35,59	45,59	
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	36,36	36,36	35,78	45,78	
Z4_21_SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	35,01	35,01	34,40	44,40	
Z4_21_SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	35,10	35,10	34,49	44,49	
Z4_21_SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	35,24	35,24	34,63	44,63	
Z4_21_SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	35,51	35,51	34,90	44,90	
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	31,29	31,29	30,63	40,63	
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	31,97	31,97	31,40	41,40	
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	33,25	33,25	32,71	42,71	
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	34,20	34,20	33,73	43,73	
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	34,61	34,61	34,12	44,12	
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	35,37	35,37	34,86	44,86	
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	35,65	35,65	35,22	45,22	
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	35,70	35,70	35,16	45,16	
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	36,95	36,95	36,31	46,31	
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	40,17	40,17	38,85	48,85	
Z4_24_SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	39,23	39,23	37,62	47,62	
Z4_24_SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	39,30	39,30	37,70	47,70	
Z4_24_SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	39,39	39,39	37,80	47,80	
Z4_24_SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	39,55	39,55	37,99	47,99	
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	32,62	32,62	32,17	42,17	
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	33,10	33,10	32,68	42,68	
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	32,48	32,48	32,01	42,01	
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	32,92	32,92	32,46	42,46	
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	33,12	33,12	32,66	42,66	
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	33,35	33,35	32,87	42,87	
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	32,20	32,20	31,57	41,57	
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	33,35	33,35	32,76	42,76	
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	33,87	33,87	33,34	43,34	
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	33,99	33,99	33,46	43,46	
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	34,18	34,18	33,64	43,64	
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	31,61	31,61	30,56	40,56	
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	32,00	32,00	31,04	41,04	
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	31,87	31,87	30,91	40,91	
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	32,24	32,24	31,31	41,31	
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	32,36	32,36	31,44	41,44	
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	31,58	31,58	30,46	40,46	
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	33,88	33,88	32,23	42,23	
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	33,96	33,96	32,32	42,32	
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	34,05	34,05	32,43	42,43	
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	34,18	34,18	32,58	42,58	
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	34,37	34,37	32,81	42,81	
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	29,20	29,20	27,52	37,52	
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	31,92	31,92	31,00	41,00	
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	32,07	32,07	31,16	41,16	
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	32,85	32,85	31,98	41,98	
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	35,46	35,46	33,38	43,38	
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	35,51	35,51	33,44	43,44	
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	35,35	35,35	33,32	43,32	
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	35,43	35,43	33,41	43,41	
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	35,52	35,52	33,52	43,52	
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	35,64	35,64	33,67	43,67	
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	35,82	35,82	33,90	43,90	
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	23,80	23,80	22,33	32,33	
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	23,88	23,88	22,41	32,41	
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	23,76	23,76	22,26	32,26	
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	23,85	23,85	22,34	32,34	
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	24,02	24,02	22,56	32,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven 2 Euromast

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Euromast
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	24,26	24,26	22,86	32,86
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	29,44	29,44	29,05	39,05
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	31,35	31,35	29,99	39,99
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	31,47	31,47	30,13	40,13
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	31,70	31,70	30,39	40,39
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	32,28	32,28	31,03	41,03
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	25,91	25,91	25,07	35,07
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	26,81	26,81	26,12	36,12
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	26,91	26,91	26,24	36,24
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	27,12	27,12	26,47	36,47
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	27,21	27,21	26,56	36,56
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	27,97	27,97	27,45	37,45
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	27,78	27,78	27,24	37,24
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	28,43	28,43	27,60	37,60
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	28,62	28,62	27,80	37,80
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	28,95	28,95	28,15	38,15
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	29,72	29,72	28,93	38,93
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	28,08	28,08	27,58	37,58
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	27,54	27,54	26,94	36,94
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	27,52	27,52	26,92	36,92
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	27,52	27,52	26,90	36,90
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	27,59	27,59	26,98	36,98
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	26,99	26,99	26,31	36,31
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	24,83	24,83	23,63	33,63
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	28,04	28,04	27,21	37,21
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	28,48	28,48	27,71	37,71
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	28,83	28,83	28,08	38,08
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	29,63	29,63	28,90	38,90
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	27,40	27,40	26,77	36,77
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	28,28	28,28	27,74	37,74
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	28,37	28,37	27,85	37,85
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	28,67	28,67	28,17	38,17
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	28,73	28,73	28,23	38,23
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	28,58	28,58	28,08	38,08
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	26,74	26,74	25,94	35,94
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	27,11	27,11	26,36	36,36
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	30,83	30,83	29,52	39,52
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	33,70	33,70	33,06	43,06
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	34,16	34,16	33,52	43,52
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	29,27	29,27	28,75	38,75
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	29,97	29,97	29,51	39,51
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	30,07	30,07	29,62	39,62
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	31,06	31,06	30,68	40,68
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	32,47	32,47	31,81	41,81
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	34,18	34,18	33,71	43,71
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	34,10	34,10	33,55	43,55
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	35,25	35,25	34,62	44,62
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	36,79	36,79	36,24	46,24
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	36,33	36,33	35,70	45,70
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	36,80	36,80	36,21	46,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	7,71	10,72	6,46	16,46
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	8,05	11,06	6,80	16,80
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	8,36	11,37	7,11	17,11
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	8,78	11,79	7,53	17,53
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	9,23	12,24	7,98	17,98
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	9,71	12,72	8,46	18,46
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	10,04	13,05	8,79	18,79
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	9,95	12,96	8,70	18,70
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	10,20	13,21	8,95	18,95
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	10,39	13,40	9,14	19,14
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	10,34	13,35	9,09	19,09
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	10,52	13,53	9,27	19,27
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	10,60	13,61	9,35	19,35
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	10,33	13,34	9,08	19,08
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	10,26	13,27	9,01	19,01
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	10,27	13,28	9,02	19,02
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	9,85	12,86	8,60	18,60
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	9,57	12,58	8,32	18,32
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	9,78	12,79	8,53	18,53
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	9,66	12,67	8,41	18,41
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	9,40	12,41	8,15	18,15
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	9,48	12,49	8,23	18,23
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	9,95	12,96	8,70	18,70
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	10,13	13,14	8,88	18,88
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	9,95	12,96	8,70	18,70
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	10,55	13,56	9,30	19,30
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	10,93	13,94	9,68	19,68
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	11,26	14,27	10,01	20,01
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	11,77	14,78	10,52	20,52
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	13,06	16,07	11,81	21,81
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	13,58	16,59	12,33	22,33
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	14,16	17,17	12,91	22,91
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	14,17	17,18	12,92	22,92
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	14,67	17,68	13,42	23,42
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	14,71	17,72	13,46	23,46
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	16,38	19,39	15,13	25,13
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	16,31	19,32	15,06	25,06
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	16,15	19,16	14,90	24,90
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	16,19	19,20	14,94	24,94
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	16,22	19,23	14,97	24,97
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	16,21	19,22	14,96	24,96
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	17,35	20,36	16,10	26,10
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	17,34	20,35	16,09	26,09
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	17,34	20,35	16,09	26,09
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	17,37	20,38	16,12	26,12
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	17,47	20,48	16,22	26,22
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	20,62	23,63	19,37	29,37
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	22,19	25,20	20,94	30,94
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	23,74	26,75	22,49	32,49
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	24,10	27,11	22,85	32,85
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	24,58	27,59	23,33	33,33
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	25,22	28,23	23,97	33,97
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	25,53	28,54	24,28	34,28
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	26,04	29,05	24,79	34,79
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	26,83	29,84	25,58	35,58
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	27,26	30,27	26,01	36,01
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	27,69	30,70	26,44	36,44
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	27,87	30,88	26,62	36,62
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	27,98	30,99	26,73	36,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	27,98	30,99	26,73	36,73
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	28,03	31,04	26,78	36,78
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	28,27	31,28	27,02	37,02
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	28,48	31,49	27,23	37,23
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	28,55	31,56	27,30	37,30
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	28,49	31,50	27,24	37,24
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	28,63	31,64	27,38	37,38
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	28,59	31,60	27,34	37,34
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	28,55	31,56	27,30	37,30
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	28,59	31,60	27,34	37,34
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	21,62	24,63	20,37	30,37
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	23,33	26,34	22,08	32,08
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	24,25	27,26	23,00	33,00
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	24,76	27,77	23,51	33,51
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	25,24	28,25	23,99	33,99
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	25,79	28,80	24,54	34,54
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	26,50	29,51	25,25	35,25
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	27,01	30,02	25,76	35,76
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	27,46	30,47	26,21	36,21
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	27,83	30,84	26,58	36,58
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	28,19	31,20	26,94	36,94
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	28,32	31,33	27,07	37,07
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	28,47	31,48	27,22	37,22
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	28,49	31,50	27,24	37,24
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	28,55	31,56	27,30	37,30
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	28,64	31,65	27,39	37,39
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	28,90	31,91	27,65	37,65
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	29,07	32,08	27,82	37,82
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	29,20	32,21	27,95	37,95
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	29,46	32,47	28,21	38,21
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	29,45	32,46	28,20	38,20
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	29,48	32,49	28,23	38,23
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	29,56	32,57	28,31	38,31
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	29,19	32,20	27,94	37,94
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	29,48	32,49	28,23	38,23
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	29,53	32,54	28,28	38,28
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	29,50	32,51	28,25	38,25
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	29,59	32,60	28,34	38,34
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	28,44	31,45	27,19	37,19
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	28,50	31,51	27,25	37,25
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	28,58	31,59	27,33	37,33
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	28,65	31,66	27,40	37,40
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	28,88	31,89	27,63	37,63
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	29,12	32,13	27,87	37,87
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	25,75	28,76	24,50	34,50
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	26,37	29,38	25,12	35,12
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	26,73	29,74	25,48	35,48
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	27,10	30,11	25,85	35,85
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	27,47	30,48	26,22	36,22
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	27,65	30,66	26,40	36,40
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	20,90	23,91	19,65	29,65
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	22,26	25,27	21,01	31,01
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	22,44	25,45	21,19	31,19
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	22,90	25,91	21,65	31,65
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	23,56	26,57	22,31	32,31
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	24,79	27,80	23,54	33,54
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	27,59	30,60	26,34	36,34
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	28,12	31,13	26,87	36,87
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	28,25	31,26	27,00	37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	28,27	31,28	27,02	37,02
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	28,44	31,45	27,19	37,19
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	25,31	28,32	24,06	34,06
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	26,39	29,40	25,14	35,14
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	26,89	29,90	25,64	35,64
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	27,11	30,12	25,86	35,86
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	27,19	30,20	25,94	35,94
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	27,30	30,31	26,05	36,05
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	19,86	22,87	18,61	28,61
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	20,56	23,57	19,31	29,31
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	20,55	23,56	19,30	29,30
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	20,62	23,63	19,37	29,37
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	20,69	23,70	19,44	29,44
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	21,14	24,15	19,89	29,89
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	14,24	17,25	12,99	22,99
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	13,66	16,67	12,41	22,41
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	15,66	18,67	14,41	24,41
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	17,78	20,79	16,53	26,53
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	21,55	24,56	20,30	30,30
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	22,86	25,87	21,61	31,61
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	23,06	26,07	21,81	31,81
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	23,09	26,10	21,84	31,84
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	23,45	26,46	22,20	32,20
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	16,01	19,02	14,76	24,76
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	16,23	19,24	14,98	24,98
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	17,35	20,36	16,10	26,10
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	18,29	21,30	17,04	27,04
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	19,50	22,51	18,25	28,25
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	19,72	22,73	18,47	28,47
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	13,69	16,70	12,44	22,44
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	13,93	16,94	12,68	22,68
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	13,97	16,98	12,72	22,72
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	13,85	16,86	12,60	22,60
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	13,74	16,75	12,49	22,49
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	14,00	17,01	12,75	22,75
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	12,16	15,17	10,91	20,91
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	11,28	14,29	10,03	20,03
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	12,00	15,01	10,75	20,75
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	12,81	15,82	11,56	21,56
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	16,37	19,38	15,12	25,12
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	17,56	20,57	16,31	26,31
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	16,04	19,05	14,79	24,79
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	15,68	18,69	14,43	24,43
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	16,11	19,12	14,86	24,86
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	11,88	14,89	10,63	20,63
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	11,76	14,77	10,51	20,51
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	11,90	14,91	10,65	20,65
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	12,96	15,97	11,71	21,71
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	15,08	18,09	13,83	23,83
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	16,08	19,09	14,83	24,83
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	11,33	14,34	10,08	20,08
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	11,62	14,63	10,37	20,37
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	11,60	14,61	10,35	20,35
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	11,56	14,57	10,31	20,31
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	11,57	14,58	10,32	20,32
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	11,80	14,81	10,55	20,55
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	8,47	11,48	7,22	17,22
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	8,77	11,78	7,52	17,52
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	9,15	12,16	7,90	17,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	9,62	12,63	8,37	18,37
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	10,13	13,14	8,88	18,88
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	10,70	13,71	9,45	19,45
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	16,00	19,01	14,75	24,75
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	17,61	20,62	16,36	26,36
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	18,02	21,03	16,77	26,77
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	18,38	21,39	17,13	27,13
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	18,98	21,99	17,73	27,73
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	20,08	23,09	18,83	28,83
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	20,70	23,71	19,45	29,45
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	21,31	24,32	20,06	30,06
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	21,85	24,86	20,60	30,60
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	22,17	25,18	20,92	30,92
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	22,47	25,48	21,22	31,22
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	16,39	19,40	15,14	25,14
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	16,30	19,31	15,05	25,05
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	16,56	19,57	15,31	25,31
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	16,84	19,85	15,59	25,59
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	17,68	20,69	16,43	26,43
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	18,87	21,88	17,62	27,62
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	21,32	24,33	20,07	30,07
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	21,72	24,73	20,47	30,47
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	22,05	25,06	20,80	30,80
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	22,36	25,37	21,11	31,11
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	22,71	25,72	21,46	31,46
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	22,39	25,40	21,14	31,14
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	23,79	26,80	22,54	32,54
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	24,24	27,25	22,99	32,99
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	24,73	27,74	23,48	33,48
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	25,46	28,47	24,21	34,21
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	26,66	29,67	25,41	35,41
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	27,38	30,39	26,13	36,13
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	27,84	30,85	26,59	36,59
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	28,17	31,18	26,92	36,92
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	28,51	31,52	27,26	37,26
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	28,83	31,84	27,58	37,58
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	25,77	28,78	24,52	34,52
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	26,99	30,00	25,74	35,74
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	27,47	30,48	26,22	36,22
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	28,06	31,07	26,81	36,81
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	28,71	31,72	27,46	37,46
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	29,22	32,23	27,97	37,97
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	29,67	32,68	28,42	38,42
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	29,89	32,90	28,64	38,64
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	30,12	33,13	28,87	38,87
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	30,38	33,39	29,13	39,13
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	30,49	33,50	29,24	39,24
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	25,77	28,78	24,52	34,52
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	27,13	30,14	25,88	35,88
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	27,73	30,74	26,48	36,48
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	28,37	31,38	27,12	37,12
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	29,05	32,06	27,80	37,80
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	29,58	32,59	28,33	38,33
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	29,44	32,45	28,19	38,19
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	29,64	32,65	28,39	38,39
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	29,83	32,84	28,58	38,58
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	30,03	33,04	28,78	38,78
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	30,24	33,25	28,99	38,99
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	22,35	25,36	21,10	31,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	25,06	28,07	23,81	33,81
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	25,55	28,56	24,30	34,30
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	26,10	29,11	24,85	34,85
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	26,71	29,72	25,46	35,46
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	27,30	30,31	26,05	36,05
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	27,81	30,82	26,56	36,56
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	28,06	31,07	26,81	36,81
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	28,24	31,25	26,99	36,99
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	28,40	31,41	27,15	37,15
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	28,84	31,85	27,59	37,59
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	13,31	16,32	12,06	22,06
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	14,23	17,24	12,98	22,98
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	15,35	18,36	14,10	24,10
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	16,56	19,57	15,31	25,31
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	17,52	20,53	16,27	26,27
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	17,84	20,85	16,59	26,59
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	17,41	20,42	16,16	26,16
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	17,67	20,68	16,42	26,42
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	17,79	20,80	16,54	26,54
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	17,93	20,94	16,68	26,68
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	17,96	20,97	16,71	26,71
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	14,49	17,50	13,24	23,24
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	15,19	18,20	13,94	23,94
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	15,49	18,50	14,24	24,24
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	11,79	14,80	10,54	20,54
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	12,57	15,58	11,32	21,32
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	13,40	16,41	12,15	22,15
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	13,79	16,80	12,54	22,54
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	13,97	16,98	12,72	22,72
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	14,12	17,13	12,87	22,87
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	14,15	17,16	12,90	22,90
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	14,48	17,49	13,23	23,23
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	17,51	20,52	16,26	26,26
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	18,03	21,04	16,78	26,78
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	18,73	21,74	17,48	27,48
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	19,54	22,55	18,29	28,29
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	20,14	23,15	18,89	28,89
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	20,69	23,70	19,44	29,44
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	21,10	24,11	19,85	29,85
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	21,24	24,25	19,99	29,99
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	21,31	24,32	20,06	30,06
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	21,59	24,60	20,34	30,34
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	22,25	25,26	21,00	31,00
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	23,56	26,57	22,31	32,31
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	24,67	27,68	23,42	33,42
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	25,43	28,44	24,18	34,18
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	26,17	29,18	24,92	34,92
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	26,89	29,90	25,64	35,64
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	27,44	30,45	26,19	36,19
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	28,47	31,48	27,22	37,22
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	28,60	31,61	27,35	37,35
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	28,72	31,73	27,47	37,47
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	28,82	31,83	27,57	37,57
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	30,13	33,14	28,88	38,88
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	26,18	29,19	24,93	34,93
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	27,42	30,43	26,17	36,17
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	28,03	31,04	26,78	36,78
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	28,63	31,64	27,38	37,38
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	29,30	32,31	28,05	38,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	29,80	32,81	28,55	38,55
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	29,97	32,98	28,72	38,72
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	30,20	33,21	28,95	38,95
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	30,42	33,43	29,17	39,17
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	30,61	33,62	29,36	39,36
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	32,74	35,75	31,49	41,49
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	29,07	32,08	27,82	37,82
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	29,63	32,64	28,38	38,38
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	30,18	33,19	28,93	38,93
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	30,68	33,69	29,43	39,43
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	31,04	34,05	29,79	39,79
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	31,20	34,21	29,95	39,95
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	31,32	34,33	30,07	40,07
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	31,51	34,52	30,26	40,26
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	31,49	34,50	30,24	40,24
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	30,97	33,98	29,72	39,72
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	31,21	34,22	29,96	39,96
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	31,35	34,36	30,10	40,10
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	31,49	34,50	30,24	40,24
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	31,67	34,68	30,42	40,42
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	31,74	34,75	30,49	40,49
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	31,81	34,82	30,56	40,56
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	31,88	34,89	30,63	40,63
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	33,37	36,38	32,12	42,12
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	31,96	34,97	30,71	40,71
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	32,07	35,08	30,82	40,82
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	32,12	35,13	30,87	40,87
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	32,18	35,19	30,93	40,93
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	32,35	35,36	31,10	41,10
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	32,41	35,42	31,16	41,16
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	32,46	35,47	31,21	41,21
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	32,53	35,54	31,28	41,28
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	34,17	37,18	32,92	42,92
N3_13_C	Gebouw N3	91601,77	435662,61	7,50	26,86	29,87	25,61	35,61
N3_13_D	Gebouw N3	91601,77	435662,61	10,50	26,97	29,98	25,72	35,72
N3_13_E	Gebouw N3	91601,77	435662,61	13,50	26,91	29,92	25,66	35,66
N3_13_F	Gebouw N3	91601,77	435662,61	16,50	26,84	29,85	25,59	35,59
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	26,02	29,03	24,77	34,77
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	25,94	28,95	24,69	34,69
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	25,87	28,88	24,62	34,62
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	26,03	29,04	24,78	34,78
N3_15_SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	27,58	30,59	26,33	36,33
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	15,25	18,26	14,00	24,00
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	16,23	19,24	14,98	24,98
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	17,45	20,46	16,20	26,20
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	18,68	21,69	17,43	27,43
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	18,95	21,96	17,70	27,70
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	19,10	22,11	17,85	27,85
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	18,56	21,57	17,31	27,31
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	18,99	22,00	17,74	27,74
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	19,44	22,45	18,19	28,19
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	20,15	23,16	18,90	28,90
N3_18_SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	18,35	21,36	17,10	27,10
Xtr-N3_A		91617,58	435665,97	31,50	32,29	35,30	31,04	41,04
Xtr-Parq-N	Parqiet, woningen	91818,77	435801,63	5,00	26,36	29,37	25,11	35,11
Xtr-Parq-0	Parqiet, woningen	91826,59	435791,14	5,00	34,63	37,64	33,38	43,38
Xtr-Parq-W	Parqiet, woningen	91819,11	435788,63	5,00	34,54	37,55	33,29	43,29
Xtr-Parq-Z	Parqiet, woningen	91827,19	435775,08	5,00	51,38	54,39	50,13	60,13
Xtr-pos1_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91657,81	435438,62	7,70	32,27	35,28	31,02	41,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Xtr-pos2_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91668,81	435442,70	8,50	33,54	36,55	32,29	42,29	
Xtr-pos3_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91687,61	435449,37	9,40	39,36	42,37	38,11	48,11	
Xtr-ter.N1	midden bij terras N1	91568,30	435762,00	7,50	15,33	18,34	14,08	24,08	
Xtr-ter.N3	midden bij terras N3	91600,19	435666,86	7,50	24,98	27,99	23,73	33,73	
Xtr-W0_A		91419,13	435704,77	5,00	19,97	22,98	18,72	28,72	
Xtr-W1-1_A		91444,81	435561,04	5,00	24,00	27,01	22,75	32,75	
Xtr-W1-2_A		91455,10	435533,33	46,50	27,02	30,03	25,77	35,77	
Xtr-W2-1_A		91465,06	435511,03	17,00	25,71	28,72	24,46	34,46	
Xtr-W2-2_A		91478,16	435475,73	17,00	26,34	29,35	25,09	35,09	
Xtr-W2-3_A		91490,01	435443,85	17,00	25,77	28,78	24,52	34,52	
Xtr-W3_A		91542,00	435312,96	5,00	23,89	26,90	22,64	32,64	
Xtr-Z1_1_A		91655,82	435565,31	21,50	33,75	36,76	32,50	42,50	
Xtr-Z1_1_B		91655,82	435565,31	24,50	40,90	43,91	39,65	49,65	
Xtr-Z1_2_A		91656,00	435567,84	16,50	43,07	46,08	41,82	51,82	
Xtr-Z1_3_A		91648,35	435565,00	16,50	43,99	47,00	42,74	52,74	
Xtr-Z2_1_A		91666,02	435526,96	43,50	27,29	30,30	26,04	36,04	
Xtr-Z2_2_A		91664,99	435529,90	16,50	28,35	31,36	27,10	37,10	
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	44,71	47,72	43,46	53,46	
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	44,22	47,23	42,97	52,97	
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	43,63	46,64	42,38	52,38	
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	42,99	46,00	41,74	51,74	
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	41,31	44,32	40,06	50,06	
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	41,98	44,99	40,73	50,73	
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	41,84	44,85	40,59	50,59	
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	41,57	44,58	40,32	50,32	
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	41,21	44,22	39,96	49,96	
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	40,79	43,80	39,54	49,54	
Z1_03_SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	34,91	37,92	33,66	43,66	
Z1_03_SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	41,30	44,31	40,05	50,05	
Z1_04_SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	32,26	35,27	31,01	41,01	
Z1_04_SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	39,69	42,70	38,44	48,44	
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	30,00	33,01	28,75	38,75	
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	30,96	33,97	29,71	39,71	
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	31,21	34,22	29,96	39,96	
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	31,51	34,52	30,26	40,26	
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	31,75	34,76	30,50	40,50	
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	31,82	34,83	30,57	40,57	
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	30,00	33,01	28,75	38,75	
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	30,96	33,97	29,71	39,71	
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	31,21	34,22	29,96	39,96	
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	31,51	34,52	30,26	40,26	
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	31,75	34,76	30,50	40,50	
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	31,82	34,83	30,57	40,57	
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	31,32	34,33	30,07	40,07	
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	32,04	35,05	30,79	40,79	
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	26,22	29,23	24,97	34,97	
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	28,64	31,65	27,39	37,39	
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	29,45	32,46	28,20	38,20	
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	30,29	33,30	29,04	39,04	
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	30,54	33,55	29,29	39,29	
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	30,72	33,73	29,47	39,47	
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	31,02	34,03	29,77	39,77	
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	33,27	36,28	32,02	42,02	
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	25,12	28,13	23,87	33,87	
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	27,70	30,71	26,45	36,45	
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	28,65	31,66	27,40	37,40	
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	29,57	32,58	28,32	38,32	
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	29,71	32,72	28,46	38,46	
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	29,82	32,83	28,57	38,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	29,85	32,86	28,60	38,60
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	32,02	35,03	30,77	40,77
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	22,81	25,82	21,56	31,56
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	23,19	26,20	21,94	31,94
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	20,75	23,76	19,50	29,50
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	22,48	25,49	21,23	31,23
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	22,54	25,55	21,29	31,29
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	22,65	25,66	21,40	31,40
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	22,75	25,76	21,50	31,50
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	22,82	25,83	21,57	31,57
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	22,27	25,28	21,02	31,02
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	23,71	26,72	22,46	32,46
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	23,44	26,45	22,19	32,19
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	23,26	26,27	22,01	32,01
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	23,21	26,22	21,96	31,96
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	23,19	26,20	21,94	31,94
Z1_15_SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	24,39	27,40	23,14	33,14
Z1_15_SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	25,03	28,04	23,78	33,78
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	35,34	38,35	34,09	44,09
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	34,94	37,95	33,69	43,69
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	34,47	37,48	33,22	43,22
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	33,97	36,98	32,72	42,72
Z1_17_SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	28,08	31,09	26,83	36,83
Z1_17_SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	34,12	37,13	32,87	42,87
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	21,96	24,97	20,71	30,71
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	24,23	27,24	22,98	32,98
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	24,15	27,16	22,90	32,90
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	24,23	27,24	22,98	32,98
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	24,37	27,38	23,12	33,12
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	24,64	27,65	23,39	33,39
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	25,12	28,13	23,87	33,87
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	26,48	29,49	25,23	35,23
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	26,64	29,65	25,39	35,39
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	27,72	30,73	26,47	36,47
Z2_03_SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	27,61	30,62	26,36	36,36
Z2_03_SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	27,46	30,47	26,21	36,21
Z2_03_SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	27,46	30,47	26,21	36,21
Z2_03_SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	27,70	30,71	26,45	36,45
Z2_03_SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	27,81	30,82	26,56	36,56
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	24,67	27,68	23,42	33,42
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	27,60	30,61	26,35	36,35
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	28,34	31,35	27,09	37,09
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	28,87	31,88	27,62	37,62
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	29,03	32,04	27,78	37,78
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	29,24	32,25	27,99	37,99
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	29,28	32,29	28,03	38,03
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	30,35	33,36	29,10	39,10
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	29,66	32,67	28,41	38,41
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	29,31	32,32	28,06	38,06
Z2_06_SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	27,47	30,48	26,22	36,22
Z2_06_SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	27,55	30,56	26,30	36,30
Z2_06_SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	27,18	30,19	25,93	35,93
Z2_06_SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	27,20	30,21	25,95	35,95
Z2_06_SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	27,26	30,27	26,01	36,01
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	26,47	29,48	25,22	35,22
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	29,28	32,29	28,03	38,03
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	30,40	33,41	29,15	39,15
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	31,01	34,02	29,76	39,76
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	31,15	34,16	29,90	39,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	31,31	34,32	30,06	40,06
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	31,56	34,57	30,31	40,31
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	31,58	34,59	30,33	40,33
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	31,65	34,66	30,40	40,40
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	31,73	34,74	30,48	40,48
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	34,15	37,16	32,90	42,90
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	34,13	37,14	32,88	42,88
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	31,75	34,76	30,50	40,50
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	31,71	34,72	30,46	40,46
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	31,66	34,67	30,41	40,41
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	27,92	30,93	26,67	36,67
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	31,06	34,07	29,81	39,81
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	32,43	35,44	31,18	41,18
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	32,54	35,55	31,29	41,29
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	32,62	35,63	31,37	41,37
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	32,72	35,73	31,47	41,47
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	32,77	35,78	31,52	41,52
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	32,79	35,80	31,54	41,54
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	32,81	35,82	31,56	41,56
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	32,81	35,82	31,56	41,56
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	35,12	38,13	33,87	43,87
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	35,01	38,02	33,76	43,76
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	32,54	35,55	31,29	41,29
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	32,46	35,47	31,21	41,21
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	32,38	35,39	31,13	41,13
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	27,41	30,42	26,16	36,16
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	30,65	33,66	29,40	39,40
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	32,08	35,09	30,83	40,83
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	32,14	35,15	30,89	40,89
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	32,19	35,20	30,94	40,94
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	32,23	35,24	30,98	40,98
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	32,22	35,23	30,97	40,97
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	32,18	35,19	30,93	40,93
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	32,13	35,14	30,88	40,88
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	32,07	35,08	30,82	40,82
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	34,43	37,44	33,18	43,18
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	34,34	37,35	33,09	43,09
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	31,42	34,43	30,17	40,17
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	31,27	34,28	30,02	40,02
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	31,52	34,53	30,27	40,27
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	23,41	26,42	22,16	32,16
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	22,90	25,91	21,65	31,65
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	22,99	26,00	21,74	31,74
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	22,34	25,35	21,09	31,09
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	22,57	25,58	21,32	31,32
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	22,80	25,81	21,55	31,55
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	23,05	26,06	21,80	31,80
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	25,47	28,48	24,22	34,22
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	24,45	27,46	23,20	33,20
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	21,18	24,19	19,93	29,93
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	21,29	24,30	20,04	30,04
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	21,46	24,47	20,21	30,21
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	21,53	24,54	20,28	30,28
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	21,66	24,67	20,41	30,41
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	21,53	24,54	20,28	30,28
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	21,44	24,45	20,19	30,19
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	21,41	24,42	20,16	30,16
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	21,13	24,14	19,88	29,88
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	21,50	24,51	20,25	30,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	21,48	24,49	20,23	30,23	
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	21,44	24,45	20,19	30,19	
Z2_21_SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	21,27	24,28	20,02	30,02	
Z2_21_SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	18,59	21,60	17,34	27,34	
Z2_21_SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	18,43	21,44	17,18	27,18	
Z2_21_SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	18,65	21,66	17,40	27,40	
Z2_21_SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	18,81	21,82	17,56	27,56	
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	21,04	24,05	19,79	29,79	
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	22,80	25,81	21,55	31,55	
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	22,34	25,35	21,09	31,09	
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	22,23	25,24	20,98	30,98	
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	22,07	25,08	20,82	30,82	
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	22,08	25,09	20,83	30,83	
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	22,54	25,55	21,29	31,29	
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	23,73	26,74	22,48	32,48	
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	24,02	27,03	22,77	32,77	
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	24,24	27,25	22,99	32,99	
Z2_24_SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	23,54	26,55	22,29	32,29	
Z2_24_SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	22,85	25,86	21,60	31,60	
Z2_24_SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	22,76	25,77	21,51	31,51	
Z2_24_SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	23,14	26,15	21,89	31,89	
Z2_24_SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	23,40	26,41	22,15	32,15	
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	22,55	25,56	21,30	31,30	
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	24,38	27,39	23,13	33,13	
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	25,09	28,10	23,84	33,84	
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	25,17	28,18	23,92	33,92	
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	25,26	28,27	24,01	34,01	
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	25,40	28,41	24,15	34,15	
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	25,95	28,96	24,70	34,70	
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	26,11	29,12	24,86	34,86	
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	26,34	29,35	25,09	35,09	
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	26,47	29,48	25,22	35,22	
Z3_03_SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	29,28	32,29	28,03	38,03	
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	21,86	24,87	20,61	30,61	
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	24,02	27,03	22,77	32,77	
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	24,12	27,13	22,87	32,87	
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	24,29	27,30	23,04	33,04	
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	24,50	27,51	23,25	33,25	
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	24,81	27,82	23,56	33,56	
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	25,72	28,73	24,47	34,47	
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	26,00	29,01	24,75	34,75	
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	26,31	29,32	25,06	35,06	
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	26,57	29,58	25,32	35,32	
Z3_06_SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	26,30	29,31	25,05	35,05	
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	22,75	25,76	21,50	31,50	
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	24,95	27,96	23,70	33,70	
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	25,38	28,39	24,13	34,13	
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	25,61	28,62	24,36	34,36	
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	25,89	28,90	24,64	34,64	
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	26,17	29,18	24,92	34,92	
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	25,90	28,91	24,65	34,65	
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	26,24	29,25	24,99	34,99	
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	26,60	29,61	25,35	35,35	
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	27,02	30,03	25,77	35,77	
Z3_09_SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	26,62	29,63	25,37	35,37	
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	31,05	34,06	29,80	39,80	
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	34,89	37,90	33,64	43,64	
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	35,13	38,14	33,88	43,88	
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	35,11	38,12	33,86	43,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	35,08	38,09	33,83	43,83
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	35,03	38,04	33,78	43,78
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	35,03	38,04	33,78	43,78
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	34,96	37,97	33,71	43,71
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	34,84	37,85	33,59	43,59
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	34,77	37,78	33,52	43,52
Z3_12_SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	27,10	30,11	25,85	35,85
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	24,88	27,89	23,63	33,63
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	27,56	30,57	26,31	36,31
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	27,66	30,67	26,41	36,41
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	27,74	30,75	26,49	36,49
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	27,86	30,87	26,61	36,61
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	27,98	30,99	26,73	36,73
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	26,61	29,62	25,36	35,36
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	26,94	29,95	25,69	35,69
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	27,27	30,28	26,02	36,02
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	27,66	30,67	26,41	36,41
Z3_15_SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	26,68	29,69	25,43	35,43
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	40,78	43,79	39,53	49,53
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	42,14	45,15	40,89	50,89
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	42,07	45,08	40,82	50,82
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	41,91	44,92	40,66	50,66
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	41,67	44,68	40,42	50,42
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	41,37	44,38	40,12	50,12
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	41,31	44,32	40,06	50,06
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	40,93	43,94	39,68	49,68
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	40,54	43,55	39,29	49,29
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	40,12	43,13	38,87	48,87
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	42,19	45,20	40,94	50,94
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	41,30	44,31	40,05	50,05
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	42,51	45,52	41,26	51,26
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	42,43	45,44	41,18	51,18
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	42,25	45,26	41,00	51,00
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	41,99	45,00	40,74	50,74
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	41,67	44,68	40,42	50,42
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	41,11	44,12	39,86	49,86
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	40,73	43,74	39,48	49,48
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	40,33	43,34	39,08	49,08
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	39,90	42,91	38,65	48,65
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	39,50	42,51	38,25	48,25
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	32,61	35,62	31,36	41,36
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	36,35	39,36	35,10	45,10
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	36,35	39,36	35,10	45,10
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	36,43	39,44	35,18	45,18
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	36,31	39,32	35,06	45,06
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	35,93	38,94	34,68	44,68
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	35,61	38,62	34,36	44,36
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	35,49	38,50	34,24	44,24
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	35,36	38,37	34,11	44,11
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	35,21	38,22	33,96	43,96
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	35,04	38,05	33,79	43,79
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	25,24	28,25	23,99	33,99
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	27,04	30,05	25,79	35,79
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	25,78	28,79	24,53	34,53
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	27,71	30,72	26,46	36,46
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	27,52	30,53	26,27	36,27
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	21,32	24,33	20,07	30,07
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	21,15	24,16	19,90	29,90
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	21,21	24,22	19,96	29,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	21,15	24,16	19,90	29,90
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	21,09	24,10	19,84	29,84
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	21,13	24,14	19,88	29,88
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	25,12	28,13	23,87	33,87
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	26,79	29,80	25,54	35,54
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	25,28	28,29	24,03	34,03
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	26,31	29,32	25,06	35,06
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	25,69	28,70	24,44	34,44
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	25,22	28,23	23,97	33,97
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	21,68	24,69	20,43	30,43
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	21,59	24,60	20,34	30,34
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	21,81	24,82	20,56	30,56
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	21,70	24,71	20,45	30,45
Z3_26_SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	20,73	23,74	19,48	29,48
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	20,20	23,21	18,95	28,95
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	21,52	24,53	20,27	30,27
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	21,96	24,97	20,71	30,71
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	22,02	25,03	20,77	30,77
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	21,96	24,97	20,71	30,71
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	21,99	25,00	20,74	30,74
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	21,99	25,00	20,74	30,74
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	22,06	25,07	20,81	30,81
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	21,98	24,99	20,73	30,73
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	21,81	24,82	20,56	30,56
Z3_29_SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	21,83	24,84	20,58	30,58
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	32,39	35,40	31,14	41,14
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	36,10	39,11	34,85	44,85
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	36,11	39,12	34,86	44,86
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	36,06	39,07	34,81	44,81
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	35,91	38,92	34,66	44,66
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	35,79	38,80	34,54	44,54
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	35,56	38,57	34,31	44,31
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	35,44	38,45	34,19	44,19
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	35,29	38,30	34,04	44,04
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	35,15	38,16	33,90	43,90
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	35,79	38,80	34,54	44,54
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	36,06	39,07	34,81	44,81
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	34,97	37,98	33,72	43,72
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	34,82	37,83	33,57	43,57
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	34,64	37,65	33,39	43,39
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	40,55	43,56	39,30	49,30
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	41,39	44,40	40,14	50,14
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	41,25	44,26	40,00	50,00
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	41,02	44,03	39,77	49,77
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	40,71	43,72	39,46	49,46
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	40,36	43,37	39,11	49,11
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	40,46	43,47	39,21	49,21
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	39,99	43,00	38,74	48,74
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	39,55	42,56	38,30	48,30
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	39,10	42,11	37,85	47,85
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	38,67	41,68	37,42	47,42
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	38,23	41,24	36,98	46,98
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	38,18	41,19	36,93	46,93
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	37,75	40,76	36,50	46,50
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	37,36	40,37	36,11	46,11
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	43,38	46,39	42,13	52,13
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	44,11	47,12	42,86	52,86
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	43,98	46,99	42,73	52,73
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	43,74	46,75	42,49	52,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	43,43	46,44	42,18	52,18
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	43,03	46,04	41,78	51,78
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	42,59	45,60	41,34	51,34
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	42,16	45,17	40,91	50,91
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	41,68	44,69	40,43	50,43
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	41,23	44,24	39,98	49,98
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	40,79	43,80	39,54	49,54
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	40,36	43,37	39,11	49,11
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	39,92	42,93	38,67	48,67
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	39,51	42,52	38,26	48,26
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	39,11	42,12	37,86	47,86
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	39,36	42,37	38,11	48,11
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	41,31	44,32	40,06	50,06
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	41,30	44,31	40,05	50,05
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	41,23	44,24	39,98	49,98
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	41,05	44,06	39,80	49,80
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	40,82	43,83	39,57	49,57
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	40,49	43,50	39,24	49,24
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	40,23	43,24	38,98	48,98
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	39,95	42,96	38,70	48,70
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	39,65	42,66	38,40	48,40
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	39,34	42,35	38,09	48,09
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	39,04	42,05	37,79	47,79
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	38,67	41,68	37,42	47,42
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	38,37	41,38	37,12	47,12
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	38,07	41,08	36,82	46,82
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	31,71	34,72	30,46	40,46
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	33,29	36,30	32,04	42,04
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	33,62	36,63	32,37	42,37
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	33,95	36,96	32,70	42,70
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	33,86	36,87	32,61	42,61
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	33,75	36,76	32,50	42,50
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	32,08	35,09	30,83	40,83
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	32,06	35,07	30,81	40,81
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	31,97	34,98	30,72	40,72
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	31,85	34,86	30,60	40,60
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	31,71	34,72	30,46	40,46
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	31,58	34,59	30,33	40,33
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	30,98	33,99	29,73	39,73
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	30,88	33,89	29,63	39,63
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	30,96	33,97	29,71	39,71
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	31,87	34,88	30,62	40,62
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	31,79	34,80	30,54	40,54
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	31,51	34,52	30,26	40,26
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	32,08	35,09	30,83	40,83
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	32,01	35,02	30,76	40,76
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	31,94	34,95	30,69	40,69
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	31,87	34,88	30,62	40,62
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	31,93	34,94	30,68	40,68
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	31,86	34,87	30,61	40,61
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	31,53	34,54	30,28	40,28
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	31,52	34,53	30,27	40,27
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	31,50	34,51	30,25	40,25
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	31,45	34,46	30,20	40,20
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	21,24	24,25	19,99	29,99
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	21,03	24,04	19,78	29,78
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	21,12	24,13	19,87	29,87
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	21,13	24,14	19,88	29,88
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	20,59	23,60	19,34	29,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	20,57	23,58	19,32	29,32	
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	20,59	23,60	19,34	29,34	
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	20,66	23,67	19,41	29,41	
Z4_21_SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	20,80	23,81	19,55	29,55	
Z4_21_SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	20,86	23,87	19,61	29,61	
Z4_21_SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	21,05	24,06	19,80	29,80	
Z4_21_SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	20,91	23,92	19,66	29,66	
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	26,02	29,03	24,77	34,77	
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	27,74	30,75	26,49	36,49	
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	27,46	30,47	26,21	36,21	
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	27,52	30,53	26,27	36,27	
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	27,39	30,40	26,14	36,14	
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	26,67	29,68	25,42	35,42	
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	22,36	25,37	21,11	31,11	
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	22,40	25,41	21,15	31,15	
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	22,32	25,33	21,07	31,07	
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	22,27	25,28	21,02	31,02	
Z4_24_SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	21,30	24,31	20,05	30,05	
Z4_24_SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	19,85	22,86	18,60	28,60	
Z4_24_SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	20,63	23,64	19,38	29,38	
Z4_24_SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	20,63	23,64	19,38	29,38	
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	20,97	23,98	19,72	29,72	
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	22,95	25,96	21,70	31,70	
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	23,49	26,50	22,24	32,24	
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	23,30	26,31	22,05	32,05	
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	23,30	26,31	22,05	32,05	
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	23,32	26,33	22,07	32,07	
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	24,04	27,05	22,79	32,79	
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	23,98	26,99	22,73	32,73	
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	23,96	26,97	22,71	32,71	
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	24,07	27,08	22,82	32,82	
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	23,69	26,70	22,44	32,44	
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	35,20	38,21	33,95	43,95	
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	38,37	41,38	37,12	47,12	
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	38,37	41,38	37,12	47,12	
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	38,28	41,29	37,03	47,03	
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	38,16	41,17	36,91	46,91	
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	38,01	41,02	36,76	46,76	
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	38,09	41,10	36,84	46,84	
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	37,89	40,90	36,64	46,64	
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	37,68	40,69	36,43	46,43	
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	37,46	40,47	36,21	46,21	
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	37,23	40,24	35,98	45,98	
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	35,75	38,76	34,50	44,50	
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	38,91	41,92	37,66	47,66	
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	39,08	42,09	37,83	47,83	
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	39,12	42,13	37,87	47,87	
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	39,03	42,04	37,78	47,78	
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	38,91	41,92	37,66	47,66	
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	38,62	41,63	37,37	47,37	
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	38,48	41,49	37,23	47,23	
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	38,32	41,33	37,07	47,07	
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	38,14	41,15	36,89	46,89	
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	37,94	40,95	36,69	46,69	
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	31,50	34,51	30,25	40,25	
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	35,33	38,34	34,08	44,08	
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	37,01	40,02	35,76	45,76	
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	37,10	40,11	35,85	45,85	
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	37,14	40,15	35,89	45,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4b Terrassen bestaande horeca

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4b terrassen bestaande horeca
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	36,29	39,30	35,04	45,04
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	36,20	39,21	34,95	44,95
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	36,15	39,16	34,90	44,90
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	36,09	39,10	34,84	44,84
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	36,02	39,03	34,77	44,77
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	35,94	38,95	34,69	44,69
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	28,56	31,57	27,31	37,31
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	32,57	35,58	31,32	41,32
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	34,53	37,54	33,28	43,28
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	34,60	37,61	33,35	43,35
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	34,82	37,83	33,57	43,57
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	32,98	35,99	31,73	41,73
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	32,82	35,83	31,57	41,57
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	32,76	35,77	31,51	41,51
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	32,69	35,70	31,44	41,44
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	32,60	35,61	31,35	41,35
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	32,52	35,53	31,27	41,27
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	26,61	29,62	25,36	35,36
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	30,41	33,42	29,16	39,16
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	32,43	35,44	31,18	41,18
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	33,04	36,05	31,79	41,79
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	33,10	36,11	31,85	41,85
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	31,32	34,33	30,07	40,07
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	31,10	34,11	29,85	39,85
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	31,05	34,06	29,80	39,80
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	31,00	34,01	29,75	39,75
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	30,92	33,93	29,67	39,67
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	30,83	33,84	29,58	39,58
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	17,72	20,73	16,47	26,47
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	19,04	22,05	17,79	27,79
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	20,29	23,30	19,04	29,04
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	20,73	23,74	19,48	29,48
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	19,81	22,82	18,56	28,56
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	19,83	22,84	18,58	28,58
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	18,87	21,88	17,62	27,62
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	18,85	21,86	17,60	27,60
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	18,85	21,86	17,60	27,60
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	18,71	21,72	17,46	27,46
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	18,62	21,63	17,37	27,37
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	18,15	21,16	16,90	26,90
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	19,52	22,53	18,27	28,27
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	19,91	22,92	18,66	28,66
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	19,42	22,43	18,17	28,17
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	19,47	22,48	18,22	28,22
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	19,47	22,48	18,22	28,22
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	19,59	22,60	18,34	28,34
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	19,58	22,59	18,33	28,33
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	19,30	22,31	18,05	28,05
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	19,09	22,10	17,84	27,84
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	18,98	21,99	17,73	27,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	21,40	24,41	--	29,41
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	22,02	25,03	--	30,03
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	22,25	25,26	--	30,26
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	22,54	25,55	--	30,55
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	22,54	25,55	--	30,55
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	22,43	25,44	--	30,44
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	22,06	25,07	--	30,07
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	22,02	25,03	--	30,03
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	21,94	24,95	--	29,95
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	21,85	24,86	--	29,86
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	21,76	24,77	--	29,77
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	21,48	24,49	--	29,49
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	21,31	24,32	--	29,32
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	21,27	24,28	--	29,28
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	21,34	24,35	--	29,35
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	21,70	24,71	--	29,71
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	21,73	24,74	--	29,74
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	22,07	25,08	--	30,08
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	22,27	25,28	--	30,28
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	21,77	24,78	--	29,78
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	21,64	24,65	--	29,65
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	20,05	23,06	--	28,06
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	19,35	22,36	--	27,36
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	13,67	16,68	--	21,68
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	15,63	18,64	--	23,64
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	15,73	18,74	--	23,74
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	15,94	18,95	--	23,95
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	15,97	18,98	--	23,98
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	15,92	18,93	--	23,93
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	15,68	18,69	--	23,69
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	15,62	18,63	--	23,63
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	15,48	18,49	--	23,49
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	14,64	17,65	--	22,65
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	14,28	17,29	--	22,29
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	14,13	17,14	--	22,14
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	13,61	16,62	--	21,62
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	12,99	16,00	--	21,00
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	12,52	15,53	--	20,53
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	12,31	15,32	--	20,32
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	12,12	15,13	--	20,13
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	11,87	14,88	--	19,88
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	11,60	14,61	--	19,61
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	11,41	14,42	--	19,42
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	11,18	14,19	--	19,19
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	10,96	13,97	--	18,97
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	10,95	13,96	--	18,96
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	14,49	17,50	--	22,50
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	16,10	19,11	--	24,11
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	16,43	19,44	--	24,44
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	16,80	19,81	--	24,81
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	16,98	19,99	--	24,99
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	16,95	19,96	--	24,96
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	17,40	20,41	--	25,41
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	17,36	20,37	--	25,37
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	17,30	20,31	--	25,31
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	17,25	20,26	--	25,26
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	17,15	20,16	--	25,16
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	17,05	20,06	--	25,06
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	17,15	20,16	--	25,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	17,06	20,07	--	25,07
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	16,98	19,99	--	24,99
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	17,52	20,53	--	25,53
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	18,21	21,22	--	26,22
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	18,13	21,14	--	26,14
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	18,66	21,67	--	26,67
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	18,66	21,67	--	26,67
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	18,18	21,19	--	26,19
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	17,31	20,32	--	25,32
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	17,84	20,85	--	25,85
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	18,52	21,53	--	26,53
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	19,97	22,98	--	27,98
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	20,17	23,18	--	28,18
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	20,40	23,41	--	28,41
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	20,33	23,34	--	28,34
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	20,24	23,25	--	28,25
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	20,23	23,24	--	28,24
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	20,07	23,08	--	28,08
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	19,96	22,97	--	27,97
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	19,85	22,86	--	27,86
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	19,74	22,75	--	27,75
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	19,76	22,77	--	27,77
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	20,25	23,26	--	28,26
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	20,41	23,42	--	28,42
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	20,63	23,64	--	28,64
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	22,29	25,30	--	30,30
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	22,38	25,39	--	30,39
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	22,33	25,34	--	30,34
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	23,71	26,72	--	31,72
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	23,10	26,11	--	31,11
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	24,01	27,02	--	32,02
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	24,54	27,55	--	32,55
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	24,66	27,67	--	32,67
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	33,48	36,49	--	41,49
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	33,09	36,10	--	41,10
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	32,94	35,95	--	40,95
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	32,75	35,76	--	40,76
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	32,50	35,51	--	40,51
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	35,28	38,29	--	43,29
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	34,98	37,99	--	42,99
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	34,66	37,67	--	42,67
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	34,46	37,47	--	42,47
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	34,16	37,17	--	42,17
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	33,86	36,87	--	41,87
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	37,27	40,28	--	45,28
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	36,99	40,00	--	45,00
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	36,69	39,70	--	44,70
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	36,37	39,38	--	44,38
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	36,05	39,06	--	44,06
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	35,72	38,73	--	43,73
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	35,81	38,82	--	43,82
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	38,15	41,16	--	46,16
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	38,13	41,14	--	46,14
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	38,01	41,02	--	46,02
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	37,84	40,85	--	45,85
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	37,62	40,63	--	45,63
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	39,03	42,04	--	47,04
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	38,59	41,60	--	46,60
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	38,16	41,17	--	46,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	37,83	40,84	--	45,84
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	37,46	40,47	--	45,47
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	41,64	44,65	--	49,65
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	41,04	44,05	--	49,05
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	40,54	43,55	--	48,55
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	40,16	43,17	--	48,17
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	39,75	42,76	--	47,76
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	39,37	42,38	--	47,38
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	46,64	49,65	--	54,65
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	45,54	48,55	--	53,55
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	44,56	47,57	--	52,57
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	43,68	46,69	--	51,69
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	42,89	45,90	--	50,90
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	42,16	45,17	--	50,17
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	53,52	56,53	--	61,53
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	51,16	54,17	--	59,17
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	49,33	52,34	--	57,34
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	47,83	50,84	--	55,84
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	36,16	39,17	--	44,17
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	35,85	38,86	--	43,86
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	35,54	38,55	--	43,55
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	35,28	38,29	--	43,29
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	35,04	38,05	--	43,05
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	38,39	41,40	--	46,40
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	37,90	40,91	--	45,91
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	37,45	40,46	--	45,46
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	37,06	40,07	--	45,07
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	36,69	39,70	--	44,70
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	36,36	39,37	--	44,37
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	42,67	45,68	--	50,68
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	41,66	44,67	--	49,67
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	40,79	43,80	--	48,80
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	40,03	43,04	--	48,04
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	39,35	42,36	--	47,36
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	38,76	41,77	--	46,77
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	49,58	52,59	--	57,59
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	47,05	50,06	--	55,06
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	45,14	48,15	--	53,15
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	43,63	46,64	--	51,64
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	33,21	36,22	--	41,22
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	32,98	35,99	--	40,99
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	32,78	35,79	--	40,79
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	32,50	35,51	--	40,51
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	32,33	35,34	--	40,34
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	34,62	37,63	--	42,63
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	34,31	37,32	--	42,32
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	34,04	37,05	--	42,05
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	33,78	36,79	--	41,79
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	33,55	36,56	--	41,56
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	33,32	36,33	--	41,33
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	36,69	39,70	--	44,70
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	36,32	39,33	--	44,33
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	35,94	38,95	--	43,95
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	35,58	38,59	--	43,59
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	35,23	38,24	--	43,24
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	34,90	37,91	--	42,91
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	36,59	39,60	--	44,60
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	37,57	40,58	--	45,58
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	37,57	40,58	--	45,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	37,53	40,54	--	45,54
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	37,26	40,27	--	45,27
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	36,81	39,82	--	44,82
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	53,54	56,55	--	61,55
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	52,87	55,88	--	60,88
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	51,47	54,48	--	59,48
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	50,04	53,05	--	58,05
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	48,70	51,71	--	56,71
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	47,49	50,50	--	55,50
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	46,30	49,31	--	54,31
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	45,28	48,29	--	53,29
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	44,36	47,37	--	52,37
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	43,51	46,52	--	51,52
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	42,73	45,74	--	50,74
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	35,85	38,86	--	43,86
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	38,22	41,23	--	46,23
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	38,20	41,21	--	46,21
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	38,08	41,09	--	46,09
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	37,90	40,91	--	45,91
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	37,68	40,69	--	45,69
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	37,21	40,22	--	45,22
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	36,94	39,95	--	44,95
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	36,64	39,65	--	44,65
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	36,32	39,33	--	44,33
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	35,99	39,00	--	44,00
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	19,05	22,06	--	27,06
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	20,52	23,53	--	28,53
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	20,69	23,70	--	28,70
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	20,75	23,76	--	28,76
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	20,67	23,68	--	28,68
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	20,57	23,58	--	28,58
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	20,66	23,67	--	28,67
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	20,48	23,49	--	28,49
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	20,31	23,32	--	28,32
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	20,09	23,10	--	28,10
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	19,76	22,77	--	27,77
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	18,28	21,29	--	26,29
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	21,42	24,43	--	29,43
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	21,56	24,57	--	29,57
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	21,57	24,58	--	29,58
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	21,58	24,59	--	29,59
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	21,56	24,57	--	29,57
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	21,88	24,89	--	29,89
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	21,81	24,82	--	29,82
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	21,75	24,76	--	29,76
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	21,71	24,72	--	29,72
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	21,69	24,70	--	29,70
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	20,41	23,42	--	28,42
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	23,01	26,02	--	31,02
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	23,11	26,12	--	31,12
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	23,12	26,13	--	31,13
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	21,07	24,08	--	29,08
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	21,05	24,06	--	29,06
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	20,73	23,74	--	28,74
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	20,66	23,67	--	28,67
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	20,60	23,61	--	28,61
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	20,90	23,91	--	28,91
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	20,88	23,89	--	28,89
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	33,64	36,65	--	41,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	35,82	38,83	--	43,83
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	35,79	38,80	--	43,80
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	35,15	38,16	--	43,16
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	35,02	38,03	--	43,03
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	34,86	37,87	--	42,87
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	38,01	41,02	--	46,02
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	37,77	40,78	--	45,78
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	37,53	40,54	--	45,54
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	37,27	40,28	--	45,28
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	37,00	40,01	--	45,01
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	37,91	40,92	--	45,92
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	40,21	43,22	--	48,22
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	40,20	43,21	--	48,21
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	39,93	42,94	--	47,94
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	39,85	42,86	--	47,86
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	39,72	42,73	--	47,73
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	39,28	42,29	--	47,29
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	39,10	42,11	--	47,11
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	38,89	41,90	--	46,90
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	38,67	41,68	--	46,68
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	38,44	41,45	--	46,45
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	41,76	44,77	--	49,77
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	42,26	45,27	--	50,27
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	42,12	45,13	--	50,13
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	41,60	44,61	--	49,61
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	40,98	43,99	--	48,99
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	40,43	43,44	--	48,44
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	41,60	44,61	--	49,61
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	40,90	43,91	--	48,91
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	40,27	43,28	--	48,28
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	39,69	42,70	--	47,70
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	39,20	42,21	--	47,21
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	33,96	36,97	--	41,97
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	35,39	38,40	--	43,40
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	35,39	38,40	--	43,40
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	35,32	38,33	--	43,33
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	35,23	38,24	--	43,24
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	35,09	38,10	--	43,10
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	33,65	36,66	--	41,66
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	33,50	36,51	--	41,51
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	33,34	36,35	--	41,35
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	33,14	36,15	--	41,15
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	32,97	35,98	--	40,98
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	17,80	20,81	--	25,81
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	20,45	23,46	--	28,46
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	20,75	23,76	--	28,76
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	20,49	23,50	--	28,50
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	20,52	23,53	--	28,53
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	20,49	23,50	--	28,50
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	20,44	23,45	--	28,45
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	20,41	23,42	--	28,42
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	20,38	23,39	--	28,39
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	20,35	23,36	--	28,36
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	20,30	23,31	--	28,31
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	22,77	25,78	--	30,78
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	24,84	27,85	--	32,85
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	24,86	27,87	--	32,87
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	24,64	27,65	--	32,65
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	24,51	27,52	--	32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	24,33	27,34	--	32,34
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	24,29	27,30	--	32,30
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	24,03	27,04	--	32,04
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	23,75	26,76	--	31,76
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	23,44	26,45	--	31,45
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	23,18	26,19	--	31,19
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	40,13	43,14	--	48,14
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	38,13	41,14	--	46,14
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	36,51	39,52	--	44,52
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	35,18	38,19	--	43,19
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	34,87	37,88	--	42,88
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	33,74	36,75	--	41,75
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	32,79	35,80	--	40,80
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	32,04	35,05	--	40,05
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	31,58	34,59	--	39,59
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	53,12	56,13	--	61,13
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	50,86	53,87	--	58,87
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	49,02	52,03	--	57,03
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	47,46	50,47	--	55,47
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	46,23	49,24	--	54,24
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	45,03	48,04	--	53,04
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	43,98	46,99	--	51,99
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	43,05	46,06	--	51,06
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	43,13	46,14	--	51,14
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	43,50	46,51	--	51,51
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	42,96	45,97	--	50,97
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	42,35	45,36	--	50,36
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	41,73	44,74	--	49,74
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	41,25	44,26	--	49,26
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	40,65	43,66	--	48,66
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	40,09	43,10	--	48,10
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	39,58	42,59	--	47,59
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	40,80	43,81	--	48,81
N3_13_C	Gebouw N3	91601,77	435662,61	7,50	53,77	56,78	--	61,78
N3_13_D	Gebouw N3	91601,77	435662,61	10,50	51,61	54,62	--	59,62
N3_13_E	Gebouw N3	91601,77	435662,61	13,50	49,81	52,82	--	57,82
N3_13_F	Gebouw N3	91601,77	435662,61	16,50	48,29	51,30	--	56,30
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	47,06	50,07	--	55,07
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	45,88	48,89	--	53,89
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	44,84	47,85	--	52,85
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	43,92	46,93	--	51,93
N3_15_SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	30,98	33,99	--	38,99
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	43,76	46,77	--	51,77
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	44,12	47,13	--	52,13
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	43,93	46,94	--	51,94
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	43,66	46,67	--	51,67
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	43,35	46,36	--	51,36
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	42,96	45,97	--	50,97
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	42,13	45,14	--	50,14
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	41,71	44,72	--	49,72
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	41,28	44,29	--	49,29
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	40,86	43,87	--	48,87
N3_18_SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	31,31	34,32	--	39,32
Xtr-N3_A		91617,58	435665,97	31,50	42,05	45,06	--	50,06
Xtr-Parq-N	Parqiet, woningen	91818,77	435801,63	5,00	16,47	19,48	--	24,48
Xtr-Parq-0	Parqiet, woningen	91826,59	435791,14	5,00	1,77	4,78	--	9,78
Xtr-Parq-W	Parqiet, woningen	91819,11	435788,63	5,00	17,38	20,39	--	25,39
Xtr-Parq-Z	Parqiet, woningen	91827,19	435775,08	5,00	16,65	19,66	--	24,66
Xtr-pos1_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91657,81	435438,62	7,70	39,10	42,11	--	47,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Xtr-pos2_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91668,81	435442,70	8,50	39,32	42,33	--	47,33	
Xtr-pos3_A	New Ocean Paradise referentiepunt	91687,61	435449,37	9,40	31,26	34,27	--	39,27	
Xtr-ter.N1	midden bij terras N1	91568,30	435762,00	7,50	53,73	56,74	--	61,74	
Xtr-ter.N3	midden bij terras N3	91600,19	435666,86	7,50	54,34	57,35	--	62,35	
Xtr-W0_A		91419,13	435704,77	5,00	27,97	30,98	--	35,98	
Xtr-W1-1_A		91444,81	435561,04	5,00	28,98	31,99	--	36,99	
Xtr-W1-2_A		91455,10	435533,33	46,50	31,88	34,89	--	39,89	
Xtr-W2-1_A		91465,06	435511,03	17,00	31,38	34,39	--	39,39	
Xtr-W2-2_A		91478,16	435475,73	17,00	31,00	34,01	--	39,01	
Xtr-W2-3_A		91490,01	435443,85	17,00	29,88	32,89	--	37,89	
Xtr-W3_A		91542,00	435312,96	5,00	24,63	27,64	--	32,64	
Xtr-Z1-1_A		91655,82	435565,31	21,50	31,17	34,18	--	39,18	
Xtr-Z1-1_B		91655,82	435565,31	24,50	31,12	34,13	--	39,13	
Xtr-Z1-2_A		91656,00	435567,84	16,50	31,30	34,31	--	39,31	
Xtr-Z1-3_A		91648,35	435565,00	16,50	34,00	37,01	--	42,01	
Xtr-Z2-1_A		91666,02	435526,96	43,50	29,59	32,60	--	37,60	
Xtr-Z2-2_A		91664,99	435529,90	16,50	24,04	27,05	--	32,05	
Z1-01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	39,38	42,39	--	47,39	
Z1-01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	38,49	41,50	--	46,50	
Z1-01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	37,69	40,70	--	45,70	
Z1-01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	37,10	40,11	--	45,11	
Z1-02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	24,91	27,92	--	32,92	
Z1-02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	27,03	30,04	--	35,04	
Z1-02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	28,03	31,04	--	36,04	
Z1-02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	28,89	31,90	--	36,90	
Z1-02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	28,87	31,88	--	36,88	
Z1-02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	28,86	31,87	--	36,87	
Z1-03_SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	33,01	36,02	--	41,02	
Z1-03_SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	32,97	35,98	--	40,98	
Z1-04_SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	29,47	32,48	--	37,48	
Z1-04_SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	29,44	32,45	--	37,45	
Z1-05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	19,82	22,83	--	27,83	
Z1-05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	21,11	24,12	--	29,12	
Z1-05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	22,20	25,21	--	30,21	
Z1-05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	23,11	26,12	--	31,12	
Z1-05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	23,16	26,17	--	31,17	
Z1-05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	23,21	26,22	--	31,22	
Z1-06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	19,82	22,83	--	27,83	
Z1-06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	21,11	24,12	--	29,12	
Z1-06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	22,20	25,21	--	30,21	
Z1-06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	23,11	26,12	--	31,12	
Z1-06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	23,16	26,17	--	31,17	
Z1-06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	23,21	26,22	--	31,22	
Z1-07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	22,06	25,07	--	30,07	
Z1-07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	23,21	26,22	--	31,22	
Z1-08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	16,81	19,82	--	24,82	
Z1-08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	18,20	21,21	--	26,21	
Z1-08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	18,72	21,73	--	26,73	
Z1-08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	19,31	22,32	--	27,32	
Z1-08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	19,62	22,63	--	27,63	
Z1-08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	19,67	22,68	--	27,68	
Z1-09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	20,20	23,21	--	28,21	
Z1-09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	20,71	23,72	--	28,72	
Z1-10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	20,27	23,28	--	28,28	
Z1-10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	22,61	25,62	--	30,62	
Z1-10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	22,68	25,69	--	30,69	
Z1-10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	22,81	25,82	--	30,82	
Z1-10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	22,95	25,96	--	30,96	
Z1-10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	23,00	26,01	--	31,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	23,11	26,12	--	31,12
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	23,54	26,55	--	31,55
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	29,57	32,58	--	37,58
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	29,61	32,62	--	37,62
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	31,83	34,84	--	39,84
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	32,80	35,81	--	40,81
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	33,63	36,64	--	41,64
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	33,81	36,82	--	41,82
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	33,69	36,70	--	41,70
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	33,52	36,53	--	41,53
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	47,31	50,32	--	55,32
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	46,91	49,92	--	54,92
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	46,45	49,46	--	54,46
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	45,82	48,83	--	53,83
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	45,10	48,11	--	53,11
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	44,34	47,35	--	52,35
Z1_15_SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	30,25	33,26	--	38,26
Z1_15_SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	33,18	36,19	--	41,19
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	52,74	55,75	--	60,75
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	50,30	53,31	--	58,31
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	48,35	51,36	--	56,36
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	46,76	49,77	--	54,77
Z1_17_SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	31,99	35,00	--	40,00
Z1_17_SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	32,69	35,70	--	40,70
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	35,66	38,67	--	43,67
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	37,38	40,39	--	45,39
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	38,15	41,16	--	46,16
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	38,03	41,04	--	46,04
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	37,85	40,86	--	45,86
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	37,63	40,64	--	45,64
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	36,06	39,07	--	44,07
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	35,86	38,87	--	43,87
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	36,28	39,29	--	44,29
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	35,99	39,00	--	44,00
Z2_03_SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	30,79	33,80	--	38,80
Z2_03_SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	34,18	37,19	--	42,19
Z2_03_SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	34,00	37,01	--	42,01
Z2_03_SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	33,94	36,95	--	41,95
Z2_03_SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	33,87	36,88	--	41,88
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	21,04	24,05	--	29,05
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	22,80	25,81	--	30,81
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	22,74	25,75	--	30,75
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	22,76	25,77	--	30,77
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	22,81	25,82	--	30,82
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	22,79	25,80	--	30,80
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	22,74	25,75	--	30,75
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	22,79	25,80	--	30,80
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	22,86	25,87	--	30,87
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	24,51	27,52	--	32,52
Z2_06_SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	25,06	28,07	--	33,07
Z2_06_SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	28,04	31,05	--	36,05
Z2_06_SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	28,04	31,05	--	36,05
Z2_06_SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	27,78	30,79	--	35,79
Z2_06_SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	27,74	30,75	--	35,75
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	17,59	20,60	--	25,60
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	18,85	21,86	--	26,86
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	19,13	22,14	--	27,14
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	19,44	22,45	--	27,45
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	19,69	22,70	--	27,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	19,64	22,65	--	27,65
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	19,56	22,57	--	27,57
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	19,52	22,53	--	27,53
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	19,52	22,53	--	27,53
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	20,73	23,74	--	28,74
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	24,44	27,45	--	32,45
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	27,47	30,48	--	35,48
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	24,33	27,34	--	32,34
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	24,32	27,33	--	32,33
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	24,27	27,28	--	32,28
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	24,74	27,75	--	32,75
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	24,81	27,82	--	32,82
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	24,68	27,69	--	32,69
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	24,45	27,46	--	32,46
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	24,10	27,11	--	32,11
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	23,77	26,78	--	31,78
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	23,85	26,86	--	31,86
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	23,32	26,33	--	31,33
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	22,86	25,87	--	30,87
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	22,41	25,42	--	30,42
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	21,82	24,83	--	29,83
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	21,52	24,53	--	29,53
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	22,03	25,04	--	30,04
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	21,62	24,63	--	29,63
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	21,75	24,76	--	29,76
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	41,62	44,63	--	49,63
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	42,28	45,29	--	50,29
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	42,01	45,02	--	50,02
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	41,54	44,55	--	49,55
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	40,98	43,99	--	48,99
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	40,37	43,38	--	48,38
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	39,90	42,91	--	47,91
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	39,24	42,25	--	47,25
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	38,60	41,61	--	46,61
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	38,00	41,01	--	46,01
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	38,46	41,47	--	46,47
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	38,40	41,41	--	46,41
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	36,44	39,45	--	44,45
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	35,84	38,85	--	43,85
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	35,34	38,35	--	43,35
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	39,66	42,67	--	47,67
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	38,90	41,91	--	46,91
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	38,29	41,30	--	46,30
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	44,73	47,74	--	52,74
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	43,60	46,61	--	51,61
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	42,62	45,63	--	50,63
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	41,75	44,76	--	49,76
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	41,56	44,57	--	49,57
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	41,23	44,24	--	49,24
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	52,12	55,13	--	60,13
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	49,57	52,58	--	57,58
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	47,63	50,64	--	55,64
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	46,06	49,07	--	54,07
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	48,43	51,44	--	56,44
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	46,02	49,03	--	54,03
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	44,30	47,31	--	52,31
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	43,00	46,01	--	51,01
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	41,77	44,78	--	49,78
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	40,97	43,98	--	48,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	40,32	43,33	--	48,33	
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	39,81	42,82	--	47,82	
Z2_21_SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	32,56	35,57	--	40,57	
Z2_21_SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	35,60	38,61	--	43,61	
Z2_21_SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	35,28	38,29	--	43,29	
Z2_21_SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	35,40	38,41	--	43,41	
Z2_21_SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	35,78	38,79	--	43,79	
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	39,76	42,77	--	47,77	
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	40,79	43,80	--	48,80	
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	41,62	44,63	--	49,63	
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	41,50	44,51	--	49,51	
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	41,26	44,27	--	49,27	
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	40,94	43,95	--	48,95	
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	40,68	43,69	--	48,69	
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	40,33	43,34	--	48,34	
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	40,01	43,02	--	48,02	
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	39,65	42,66	--	47,66	
Z2_24_SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	30,45	33,46	--	38,46	
Z2_24_SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	33,92	36,93	--	41,93	
Z2_24_SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	35,28	38,29	--	43,29	
Z2_24_SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	35,22	38,23	--	43,23	
Z2_24_SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	34,82	37,83	--	42,83	
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	48,67	51,68	--	56,68	
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	48,65	51,66	--	56,66	
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	47,74	50,75	--	55,75	
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	46,65	49,66	--	54,66	
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	45,53	48,54	--	53,54	
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	44,45	47,46	--	52,46	
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	43,21	46,22	--	51,22	
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	42,26	45,27	--	50,27	
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	41,41	44,42	--	49,42	
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	40,59	43,60	--	48,60	
Z3_03_SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	25,70	28,71	--	33,71	
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	41,77	44,78	--	49,78	
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	42,46	45,47	--	50,47	
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	42,21	45,22	--	50,22	
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	41,79	44,80	--	49,80	
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	41,27	44,28	--	49,28	
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	40,69	43,70	--	48,70	
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	39,80	42,81	--	47,81	
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	39,20	42,21	--	47,21	
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	38,59	41,60	--	46,60	
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	38,00	41,01	--	46,01	
Z3_06_SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	23,63	26,64	--	31,64	
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	27,12	30,13	--	35,13	
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	27,11	30,12	--	35,12	
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	26,91	29,92	--	34,92	
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	26,62	29,63	--	34,63	
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	26,23	29,24	--	34,24	
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	25,80	28,81	--	33,81	
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	22,80	25,81	--	30,81	
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	22,35	25,36	--	30,36	
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	21,89	24,90	--	29,90	
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	22,43	25,44	--	30,44	
Z3_09_SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	19,10	22,11	--	27,11	
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	20,22	23,23	--	28,23	
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	20,97	23,98	--	28,98	
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	21,13	24,14	--	29,14	
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	21,10	24,11	--	29,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	21,03	24,04	--	29,04
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	20,99	24,00	--	29,00
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	20,60	23,61	--	28,61
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	20,25	23,26	--	28,26
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	20,00	23,01	--	28,01
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	19,61	22,62	--	27,62
Z3_12_SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	18,11	21,12	--	26,12
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	17,66	20,67	--	25,67
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	19,19	22,20	--	27,20
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	19,36	22,37	--	27,37
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	19,37	22,38	--	27,38
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	19,34	22,35	--	27,35
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	19,21	22,22	--	27,22
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	18,88	21,89	--	26,89
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	18,68	21,69	--	26,69
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	18,30	21,31	--	26,31
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	18,25	21,26	--	26,26
Z3_15_SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	17,32	20,33	--	25,33
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	15,22	18,23	--	23,23
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	17,21	20,22	--	25,22
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	17,49	20,50	--	25,50
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	17,66	20,67	--	25,67
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	17,50	20,51	--	25,51
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	17,21	20,22	--	25,22
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	18,38	21,39	--	26,39
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	18,52	21,53	--	26,53
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	18,44	21,45	--	26,45
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	17,94	20,95	--	25,95
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	17,59	20,60	--	25,60
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	25,39	28,40	--	33,40
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	29,14	32,15	--	37,15
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	29,19	32,20	--	37,20
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	29,20	32,21	--	37,21
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	29,19	32,20	--	37,20
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	29,14	32,15	--	37,15
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	26,26	29,27	--	34,27
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	26,23	29,24	--	34,24
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	26,16	29,17	--	34,17
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	26,02	29,03	--	34,03
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	23,40	26,41	--	31,41
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	29,98	32,99	--	37,99
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	31,58	34,59	--	39,59
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	31,65	34,66	--	39,66
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	31,71	34,72	--	39,72
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	31,59	34,60	--	39,60
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	29,63	32,64	--	37,64
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	32,79	35,80	--	40,80
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	32,60	35,61	--	40,61
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	30,98	33,99	--	38,99
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	30,79	33,80	--	38,80
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	30,53	33,54	--	38,54
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	34,78	37,79	--	42,79
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	36,82	39,83	--	44,83
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	36,98	39,99	--	44,99
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	37,23	40,24	--	45,24
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	37,18	40,19	--	45,19
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	36,75	39,76	--	44,76
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	36,90	39,91	--	44,91
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	36,81	39,82	--	44,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	36,26	39,27	--	44,27
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	36,12	39,13	--	44,13
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	35,32	38,33	--	43,33
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	34,19	37,20	--	42,20
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	36,19	39,20	--	44,20
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	36,58	39,59	--	44,59
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	36,80	39,81	--	44,81
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	36,79	39,80	--	44,80
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	36,42	39,43	--	44,43
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	36,51	39,52	--	44,52
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	36,37	39,38	--	44,38
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	35,94	38,95	--	43,95
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	35,78	38,79	--	43,79
Z3_26_SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	24,86	27,87	--	32,87
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	42,01	45,02	--	50,02
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	42,22	45,23	--	50,23
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	42,08	45,09	--	50,09
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	41,62	44,63	--	49,63
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	41,12	44,13	--	49,13
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	40,48	43,49	--	48,49
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	40,97	43,98	--	48,98
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	40,25	43,26	--	48,26
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	39,64	42,65	--	47,65
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	39,17	42,18	--	47,18
Z3_29_SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	25,76	28,77	--	33,77
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	29,01	32,02	--	37,02
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	29,44	32,45	--	37,45
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	29,57	32,58	--	37,58
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	29,57	32,58	--	37,58
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	29,21	32,22	--	37,22
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	28,67	31,68	--	36,68
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	25,07	28,08	--	33,08
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	25,14	28,15	--	33,15
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	24,59	27,60	--	32,60
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	24,54	27,55	--	32,55
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	26,02	29,03	--	34,03
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	25,64	28,65	--	33,65
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	22,22	25,23	--	30,23
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	24,55	27,56	--	32,56
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	25,94	28,95	--	33,95
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	17,26	20,27	--	25,27
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	18,54	21,55	--	26,55
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	18,84	21,85	--	26,85
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	18,97	21,98	--	26,98
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	19,19	22,20	--	27,20
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	19,09	22,10	--	27,10
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	18,96	21,97	--	26,97
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	19,08	22,09	--	27,09
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	19,04	22,05	--	27,05
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	19,02	22,03	--	27,03
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	19,15	22,16	--	27,16
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	19,42	22,43	--	27,43
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	19,83	22,84	--	27,84
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	19,99	23,00	--	28,00
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	19,64	22,65	--	27,65
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	15,68	18,69	--	23,69
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	16,96	19,97	--	24,97
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	17,24	20,25	--	25,25
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	17,13	20,14	--	25,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	17,00	20,01	--	25,01
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	16,87	19,88	--	24,88
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	16,55	19,56	--	24,56
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	16,53	19,54	--	24,54
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	16,33	19,34	--	24,34
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	16,10	19,11	--	24,11
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	16,01	19,02	--	24,02
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	15,72	18,73	--	23,73
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	15,21	18,22	--	23,22
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	15,11	18,12	--	23,12
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	15,19	18,20	--	23,20
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	23,56	26,57	--	31,57
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	23,57	26,58	--	31,58
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	23,38	26,39	--	31,39
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	23,11	26,12	--	31,12
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	22,71	25,72	--	30,72
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	22,26	25,27	--	30,27
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	22,69	25,70	--	30,70
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	22,28	25,29	--	30,29
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	21,86	24,87	--	29,87
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	21,42	24,43	--	29,43
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	20,98	23,99	--	28,99
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	20,47	23,48	--	28,48
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	22,16	25,17	--	30,17
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	21,86	24,87	--	29,87
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	22,08	25,09	--	30,09
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	40,28	43,29	--	48,29
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	41,17	44,18	--	49,18
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	41,01	44,02	--	49,02
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	40,73	43,74	--	48,74
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	40,44	43,45	--	48,45
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	40,03	43,04	--	48,04
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	39,66	42,67	--	47,67
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	39,07	42,08	--	47,08
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	38,42	41,43	--	46,43
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	37,90	40,91	--	45,91
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	37,41	40,42	--	45,42
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	36,90	39,91	--	44,91
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	36,64	39,65	--	44,65
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	36,12	39,13	--	44,13
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	35,66	38,67	--	43,67
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	40,56	43,57	--	48,57
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	39,80	42,81	--	47,81
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	39,22	42,23	--	47,23
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	45,80	48,81	--	53,81
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	44,65	47,66	--	52,66
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	43,66	46,67	--	51,67
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	42,79	45,80	--	50,80
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	42,33	45,34	--	50,34
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	41,85	44,86	--	49,86
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	52,74	55,75	--	60,75
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	50,40	53,41	--	58,41
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	48,62	51,63	--	56,63
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	47,09	50,10	--	55,10
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	48,62	51,63	--	56,63
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	46,12	49,13	--	54,13
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	44,37	47,38	--	52,38
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	42,78	45,79	--	50,79
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	40,93	43,94	--	48,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven

Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	39,79	42,80	--	47,80	
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	38,94	41,95	--	46,95	
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	38,23	41,24	--	46,24	
Z4_21_SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	28,48	31,49	--	36,49	
Z4_21_SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	34,16	37,17	--	42,17	
Z4_21_SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	34,68	37,69	--	42,69	
Z4_21_SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	34,69	37,70	--	42,70	
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	39,02	42,03	--	47,03	
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	39,37	42,38	--	47,38	
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	39,22	42,23	--	47,23	
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	38,95	41,96	--	46,96	
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	38,52	41,53	--	46,53	
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	37,63	40,64	--	45,64	
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	36,99	40,00	--	45,00	
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	36,60	39,61	--	44,61	
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	36,13	39,14	--	44,14	
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	35,77	38,78	--	43,78	
Z4_24_SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	26,21	29,22	--	34,22	
Z4_24_SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	25,49	28,50	--	33,50	
Z4_24_SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	25,49	28,50	--	33,50	
Z4_24_SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	26,67	29,68	--	34,68	
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	50,96	53,97	--	58,97	
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	50,78	53,79	--	58,79	
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	49,72	52,73	--	57,73	
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	48,49	51,50	--	56,50	
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	47,29	50,30	--	55,30	
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	46,13	49,14	--	54,14	
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	45,02	48,03	--	53,03	
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	44,00	47,01	--	52,01	
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	42,94	45,95	--	50,95	
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	42,09	45,10	--	50,10	
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	41,31	44,32	--	49,32	
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	41,84	44,85	--	49,85	
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	42,59	45,60	--	50,60	
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	42,39	45,40	--	50,40	
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	42,04	45,05	--	50,05	
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	41,62	44,63	--	49,63	
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	41,16	44,17	--	49,17	
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	40,22	43,23	--	48,23	
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	39,74	42,75	--	47,75	
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	39,13	42,14	--	47,14	
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	38,55	41,56	--	46,56	
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	37,86	40,87	--	45,87	
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	25,43	28,44	--	33,44	
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	25,42	28,43	--	33,43	
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	25,24	28,25	--	33,25	
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	24,99	28,00	--	33,00	
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	24,64	27,65	--	32,65	
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	24,28	27,29	--	32,29	
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	22,02	25,03	--	30,03	
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	21,48	24,49	--	29,49	
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	21,00	24,01	--	29,01	
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	20,58	23,59	--	28,59	
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	20,29	23,30	--	28,30	
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	14,22	17,23	--	22,23	
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	16,21	19,22	--	24,22	
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	16,10	19,11	--	24,11	
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	16,05	19,06	--	24,06	
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	15,98	18,99	--	23,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ParkHaven

4c Terrassen ParkHaven


Rapport: Resultatentabel
 Model: Horecageluid 20211222 Terrasbodems hard
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 4c terrassen ParkHaven - stem
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	15,82	18,83	--	23,83
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	15,40	18,41	--	23,41
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	15,25	18,26	--	23,26
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	15,12	18,13	--	23,13
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	14,98	17,99	--	22,99
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	14,81	17,82	--	22,82
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	13,86	16,87	--	21,87
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	15,92	18,93	--	23,93
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	15,86	18,87	--	23,87
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	15,81	18,82	--	23,82
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	15,77	18,78	--	23,78
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	15,65	18,66	--	23,66
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	15,61	18,62	--	23,62
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	15,45	18,46	--	23,46
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	15,31	18,32	--	23,32
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	15,14	18,15	--	23,15
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	14,86	17,87	--	22,87
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	17,96	20,97	--	25,97
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	19,28	22,29	--	27,29
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	19,32	22,33	--	27,33
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	19,59	22,60	--	27,60
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	19,06	22,07	--	27,07
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	18,97	21,98	--	26,98
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	20,31	23,32	--	28,32
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	20,23	23,24	--	28,24
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	18,71	21,72	--	26,72
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	18,56	21,57	--	26,57
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	18,34	21,35	--	26,35
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	31,50	34,51	--	39,51
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	33,33	36,34	--	41,34
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	33,45	36,46	--	41,46
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	33,65	36,66	--	41,66
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	33,77	36,78	--	41,78
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	33,35	36,36	--	41,36
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	33,47	36,48	--	41,48
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	33,34	36,35	--	41,35
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	32,79	35,80	--	40,80
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	32,64	35,65	--	40,65
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	32,45	35,46	--	40,46
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	44,22	47,23	--	52,23
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	44,09	47,10	--	52,10
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	43,45	46,46	--	51,46
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	42,67	45,68	--	50,68
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	41,88	44,89	--	49,89
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	41,02	44,03	--	49,03
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	41,42	44,43	--	49,43
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	40,52	43,53	--	48,53
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	39,37	42,38	--	47,38
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	38,65	41,66	--	46,66
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	38,01	41,02	--	46,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3

Invoergegevens



ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63
terr. N1	Terras N1 - 75 m2	1,20	3,51	Relatief	False	A	3,01	0,00	--	2,0	2,0	Nee	--	25,50
terr. N3-1	Terras N3-1 - 100m2	1,20	3,76	Relatief	False	A	3,01	0,00	--	2,0	2,0	Nee	--	25,50
terr. N3-2	Terras N3-2 - 80 m2	1,20	3,14	Relatief	False	A	3,01	0,00	--	2,0	2,0	Nee	--	25,50
terr. Z1	Terras Z1 - 60 m2	1,20	3,83	Relatief	False	A	3,01	0,00	--	2,0	2,0	Nee	--	25,50
terr. Z2	Terras Z2 - 60 m2	1,20	3,88	Relatief	False	A	3,01	0,00	--	2,0	2,0	Nee	--	25,50
terr. Z4	Terras Z4 - 65 m2	1,20	4,26	Relatief	False	A	3,01	0,00	--	2,0	2,0	Nee	--	25,50
terr.Euro	Terras Euromast - 80 m2	1,20	4,13	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	2,0	2,0	Nee	--	25,50
terr.golf	Terras Midget Golf - 150 m2	1,20	4,06	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	2,0	2,0	Nee	--	25,50
terr.Pargi	Terras Parqiet - 75 m2	1,20	2,16	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	50,0	50,0	Nee	--	25,50
terr.Dudo0	gevelterras1 Dudok in het Park - 60 m2	1,20	2,40	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	50,0	50,0	Nee	--	25,50
terr.Dudo2	overterras1 Dudok in het Park - 4,2 m2	1,20	2,19	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	50,0	50,0	Nee	--	25,50
terr.Dudo2	overterras2 Dudok in het Park - 8,9 m2	1,20	2,22	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	50,0	50,0	Nee	--	25,50
terr.Dudo3	overterras3 Dudok in het Park - 4,2 m2	1,20	2,24	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	50,0	50,0	Nee	--	25,50
terr.Harbo	terras The Harbour Club - 400 m2	1,20	1,59	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	10,0	10,0	Nee	--	25,50
terr.Parkh	terras Parkheuvel - 176 m2	1,20	5,73	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	5,0	5,0	Nee	--	25,50
terr.CEW1	terras Cafe Ech Wel - 144 m2	1,20	4,16	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	50,0	50,0	Nee	--	25,50
terr.CEW2	terras Cafe Ech Wel 2 - serre	1,20	3,93	Relatief	False	A	3,01	0,00	4,26	50,0	50,0	Nee	--	25,50

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
terr. N1	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	44,27	60,27	74,27	81,27	77,27	73,27	65,27	--	0,00	0,00
terr. N3-1	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	45,51	61,51	75,51	82,51	78,51	74,51	66,51	--	0,00	0,00
terr. N3-2	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	44,52	60,52	74,52	81,52	77,52	73,52	65,52	--	0,00	0,00
terr. Z1	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	43,26	59,26	73,26	80,26	76,26	72,26	64,26	--	0,00	0,00
terr. Z2	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	42,46	58,46	72,46	79,46	75,46	71,46	63,46	--	0,00	0,00
terr. Z4	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	43,66	59,66	73,66	80,66	76,66	72,66	64,66	--	0,00	0,00
terr.Euro	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	44,54	60,54	74,54	81,54	77,54	73,54	65,54	--	0,00	0,00
terr.golf	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	47,26	63,26	77,26	84,26	80,26	76,26	68,26	--	0,00	0,00
terr.Pargl	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	44,23	60,23	74,23	81,23	77,23	73,23	65,23	--	0,00	0,00
terr.Dudo0	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	43,26	59,26	73,26	80,26	76,26	72,26	64,26	--	0,00	0,00
terr.Dudo2	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	31,87	47,87	61,87	68,87	64,87	60,87	52,87	--	0,00	0,00
terr.Dudo2	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	34,85	50,85	64,85	71,85	67,85	63,85	55,85	--	0,00	0,00
terr.Dudo3	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	31,71	47,71	61,71	68,71	64,71	60,71	52,71	--	0,00	0,00
terr.Harbo	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	51,52	67,52	81,52	88,52	84,52	80,52	72,52	--	0,00	0,00
terr.Parkh	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	47,96	63,96	77,96	84,96	80,96	76,96	68,96	--	0,00	0,00
terr.CEW1	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	46,42	62,42	76,42	83,42	79,42	75,42	67,42	--	0,00	0,00
terr.CEW2	41,50	55,50	62,50	58,50	54,50	46,50	--	--	40,65	56,65	70,65	77,65	73,65	69,65	61,65	--	0,00	0,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: HorecageLuid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
terr. N1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr. N3-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr. N3-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr. Z1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr. Z2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr. Z4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.golf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.Pard1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.Dudo0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.Dudo2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.Dudo2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.Dudo3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.Harbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.Parkh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.CEW1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terr.CEW2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, Industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	weging	GeenRefl.
afzuiging	Euromast - afzuiging	87,60	2,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,26	A	Ja
install.z	New Ocean Paradise - installaties zuidzijde	7,00	-0,77	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00	1,50	0,00	12,04	A	Ja
install.N	New Ocean Paradise - installaties noordzijde	7,00	-0,77	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00	1,50	0,00	12,04	A	Ja
agg+motor	Liza - aggr.+hoofdmotor stationair	2,00	-0,77	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--	A	Ja
agg	Liza - aggregatorenset	2,00	-0,77	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	9,03	--	A	Ja
aggr.	Beren Boot - aggregaat	2,00	-0,77	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	9,03	12,04	A	Ja
aggr.+motr	Beren Boot - aggr.+hoofdmotor stationair	2,00	-0,77	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	9,03	--	A	Ja
aggr.	Pannenkoekenboot - aggregaat (meting 52)	1,00	-0,77	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	4,26	--	A	Ja
motor	Pannenkoekenboot - motor stationair (meting 5	1,00	-0,77	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	9,03	--	A	Nee
Luid_roeN1	Luid roepend persoon (Lw=100dB[A])	1,60	3,51	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
Luid_roeEur	Luid roepend persoon Duddok in he(Lw=100dB[A])	1,60	4,01	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee
Luid_roeGo	Luid roepend persoon MidgetGolf (Lw=100dB[A])	1,60	4,38	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee
Luid_roeEW	Luid roepend persoon Cafe Ech W (Lw=100dB[A])	1,60	4,21	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee
Luid_robud	Luid roepend persoon Duddok in he(Lw=100dB[A])	1,60	2,17	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee
Luid_rParq	Luid roepend persoon Parqiet (Lw=100dB[A])	1,60	2,06	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee
Luid_roHar	Luid roepend persoon The Harbou (Lw=100dB[A])	1,60	1,58	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee
Luid_Parkh	Luid roepend persoon Parkheuvel (Lw=100dB[A])	1,60	7,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
 Revisie 6 - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, Industrie

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
afzuiging	Nee	Nee	48,60	58,58	75,98	80,15	84,40	83,56	85,73	84,73	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
install.z	Nee	Nee	43,54	61,02	77,69	77,20	81,70	79,94	77,51	69,88	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
install.N	Nee	Nee	43,54	61,02	77,69	77,20	81,70	79,94	77,51	69,88	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agg+motor	Nee	Nee	66,64	79,36	79,87	73,04	74,71	75,36	72,11	67,07	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agg	Nee	Nee	45,11	59,15	75,75	71,76	71,63	73,67	71,69	63,89	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aggr.	Nee	Nee	50,52	71,86	79,93	73,67	79,12	82,40	79,18	73,20	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aggr.+motr	Nee	Nee	62,58	72,46	81,61	74,05	79,64	81,42	80,36	76,16	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aggr.	Nee	Nee	68,73	70,72	83,52	82,41	81,48	82,32	78,78	71,77	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
motor	Ja	Nee	73,45	75,27	81,15	82,10	82,52	85,72	83,46	76,80	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luid_roeN1	Nee	Nee	--	60,00	76,00	90,00	97,00	93,00	89,00	81,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luid_roEur	Nee	Nee	--	60,00	76,00	90,00	97,00	93,00	89,00	81,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luid_roGo	Nee	Nee	--	60,00	76,00	90,00	97,00	93,00	89,00	81,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luid_roCEW	Nee	Nee	--	60,00	76,00	90,00	97,00	93,00	89,00	81,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luid_roDud	Nee	Nee	--	60,00	76,00	90,00	97,00	93,00	89,00	81,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luid_rParq	Nee	Nee	--	60,00	76,00	90,00	97,00	93,00	89,00	81,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luid_roHar	Nee	Nee	--	60,00	76,00	90,00	97,00	93,00	89,00	81,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luid_Parkh	Nee	Nee	--	60,00	76,00	90,00	97,00	93,00	89,00	81,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: HorecageLuid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
afzuiging	0,00	0,00	0,00
install.z	0,00	0,00	0,00
install.N	0,00	0,00	0,00
agg+motor	0,00	0,00	0,00
agg	0,00	0,00	0,00
aggr.	0,00	0,00	0,00
aggr.+motr	0,00	0,00	0,00
aggr.	0,00	0,00	0,00
motor	0,00	0,00	0,00
Luid_roeN1	0,00	0,00	0,00
Luid_roEur	0,00	0,00	0,00
Luid_roeGo	0,00	0,00	0,00
Luid_roCEW	0,00	0,00	0,00
Luid_roDud	0,00	0,00	0,00
Luid_rParq	0,00	0,00	0,00
Luid_roHar	0,00	0,00	0,00
Luid_Parkh	0,00	0,00	0,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	Typelw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
dak		12,10	-0,77	Absoluut	Ja	3	A	False	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	--	67,00	79,00	82,00	85,00	84,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lp	2k	Lp	4k	Lp	8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
dak	82,00	78,00	--	0,00	23,00	23,40	37,30	49,50	59,50	69,50	79,50	0,00	--	41,00	52,60			

ParkHaven

Invoergegevens

Model:		Horecageluid 20211224																	
Revisie 6 - Rotterdam																			
(hoofdgroep)																			
Groep:		Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie																	
Naam	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
dak	41,70	32,50	21,50	9,50	-4,50	--	--	67,05	78,65	67,75	58,55	47,55	35,55	21,55	--	0,00	0,00	0,00	0,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
dak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Ch(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31
E-pod	Podium	88,10	2,70	Eigen waarde	Ja	4	A	False	0,00	0,00	0,00	3,6	5,0	5,0	--
E-R1	Rechts1	88,10	2,70	Eigen waarde	Ja	4	A	False	0,00	0,00	0,00	3,6	5,0	5,0	--
E-R2	Rechts2	89,00	2,70	Eigen waarde	Ja	4	A	False	0,00	0,00	0,00	2,7	5,0	5,0	--
E-L1	Links1	88,10	2,70	Eigen waarde	Ja	4	A	False	0,00	0,00	0,00	3,6	5,0	5,0	--
E-L2	Links2	89,00	2,70	Eigen waarde	Ja	4	A	False	0,00	0,00	0,00	2,7	5,0	5,0	--
E-Tr	Trap	88,10	2,70	Eigen waarde	Ja	5	A	False	0,00	0,00	0,00	3,6	5,0	5,0	--
E-Achter1	Achterraimte1	89,20	2,70	Eigen waarde	Ja	4	A	False	0,00	0,00	0,00	2,5	5,0	5,0	--
E-Achter2	Achterraimte2	89,20	2,70	Eigen waarde	Ja	4	A	False	0,00	0,00	0,00	2,5	5,0	5,0	--
E-Achter3	Achterraimte3	89,20	2,70	Eigen waarde	Ja	4	A	False	0,00	0,00	0,00	2,5	5,0	5,0	--
E-Muur	Muur bij glazenwasserkooi	88,10	2,70	Eigen waarde	Ja	4	A	False	0,00	0,00	0,00	3,6	5,0	5,0	--
glas voor		9,00	-0,77	Absoluut	Ja	3	A	False	0,00	0,00	0,00	1,8	5,0	5,0	--
hout voor		11,00	-0,77	Absoluut	Ja	3	A	False	0,00	0,00	0,00	0,9	5,0	5,0	--
glas hoek		9,00	-0,77	Absoluut	Ja	3	A	False	0,00	0,00	0,00	1,4	5,0	5,0	--
glas acht		9,00	-0,77	Absoluut	Ja	3	A	False	0,00	0,00	0,00	1,8	5,0	5,0	--
hout acht		11,00	-0,77	Absoluut	Ja	3	A	False	0,00	0,00	0,00	0,9	5,0	5,0	--
glas zij		9,00	-0,77	Absoluut	Ja	3	A	False	0,00	0,00	0,00	1,8	5,0	5,0	--
hout zij		11,00	-0,77	Absoluut	Ja	3	A	False	0,00	0,00	0,00	0,9	5,0	5,0	--
nooddeur	nooddeur, onderste helft afgeschermd	9,00	-0,77	Absoluut	Ja	3	A	False	0,00	0,00	0,00	1,0	5,0	5,0	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k
E-pod	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	0,00	17,10	23,00	26,60	32,50	33,60	34,70
E-R1	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	0,00	17,10	23,00	26,60	32,50	33,60	34,70
E-R2	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	0,00	17,10	23,00	26,60	32,50	33,60	34,70
E-L1	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	0,00	17,10	23,00	26,60	32,50	33,60	34,70
E-L2	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	0,00	17,10	23,00	26,60	32,50	33,60	34,70
E-Tr	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	0,00	17,10	23,00	26,60	32,50	33,60	34,70
E-Achter1	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	0,00	17,10	23,00	26,60	32,50	33,60	34,70
E-Achter2	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	0,00	17,10	23,00	26,60	32,50	33,60	34,70
E-Achter3	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	0,00	17,10	23,00	26,60	32,50	33,60	34,70
E-Muur	82,00	92,00	92,00	93,00	93,00	91,00	90,00	--	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
glas voor	67,00	79,00	82,00	85,00	84,00	82,00	78,00	--	0,00	17,90	17,80	21,70	27,20	28,50	29,00
hout voor	67,00	79,00	82,00	85,00	84,00	82,00	78,00	--	0,00	14,50	19,40	26,50	30,50	32,10	32,40
glas hoek	67,00	79,00	82,00	85,00	84,00	82,00	78,00	--	0,00	17,90	17,80	21,70	27,20	28,50	29,00
glas acht	67,00	79,00	82,00	85,00	84,00	82,00	78,00	--	0,00	17,90	17,80	21,70	27,20	28,50	29,00
hout acht	67,00	79,00	82,00	85,00	84,00	82,00	78,00	--	0,00	14,50	19,40	26,50	30,50	32,10	32,40
glas zij	67,00	79,00	82,00	85,00	84,00	82,00	78,00	--	0,00	17,90	17,80	21,70	27,20	28,50	29,00
hout zij	67,00	79,00	82,00	85,00	84,00	82,00	78,00	--	0,00	14,50	19,40	26,50	30,50	32,10	32,40
nooddeur	67,00	79,00	82,00	85,00	84,00	82,00	78,00	--	0,00	10,00	19,00	24,70	25,40	28,40	31,40

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
 Revisie 6 - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
E-pod	41,00	0,00	--	60,90	65,00	61,40	56,50	55,40	52,30	45,00	--	--	75,35	79,45	75,85	70,95	69,85
E-R1	41,00	0,00	--	60,90	65,00	61,40	56,50	55,40	52,30	45,00	--	--	76,32	80,42	76,82	71,92	70,82
E-R2	41,00	0,00	--	60,90	65,00	61,40	56,50	55,40	52,30	45,00	--	--	75,07	79,17	75,57	70,67	69,57
E-L1	41,00	0,00	--	60,90	65,00	61,40	56,50	55,40	52,30	45,00	--	--	76,32	80,42	76,82	71,92	70,82
E-L2	41,00	0,00	--	60,90	65,00	61,40	56,50	55,40	52,30	45,00	--	--	75,07	79,17	75,57	70,67	69,57
E-Tr	41,00	0,00	--	59,90	64,00	60,40	55,50	54,40	51,30	44,00	--	--	69,56	73,66	70,06	65,16	64,06
E-Achter1	41,00	0,00	--	60,90	65,00	61,40	56,50	55,40	52,30	45,00	--	--	73,52	77,62	74,02	69,12	68,02
E-Achter2	41,00	0,00	--	60,90	65,00	61,40	56,50	55,40	52,30	45,00	--	--	73,52	77,62	74,02	69,12	68,02
E-Achter3	41,00	0,00	--	60,90	65,00	61,40	56,50	55,40	52,30	45,00	--	--	73,52	77,62	74,02	69,12	68,02
E-Muur	99,00	99,00	--	-21,00	-11,00	-11,00	-10,00	-10,00	-12,00	-13,00	--	--	-11,34	-1,34	-1,34	-0,34	-0,34
glas voor	25,20	0,00	--	46,10	58,20	57,30	54,80	52,50	50,00	49,80	--	--	59,96	72,06	71,16	68,66	66,36
hout voor	27,60	0,00	--	49,50	56,60	52,50	51,50	48,90	46,60	47,40	--	--	60,35	67,45	63,35	62,35	59,75
glas hoek	25,20	0,00	--	46,10	58,20	57,30	54,80	52,50	50,00	49,80	--	--	53,15	65,25	64,35	61,85	59,55
glas acht	25,20	0,00	--	46,10	58,20	57,30	54,80	52,50	50,00	49,80	--	--	59,96	72,06	71,16	68,66	66,36
hout acht	27,60	0,00	--	49,50	56,60	52,50	51,50	48,90	46,60	47,40	--	--	60,35	67,45	63,35	62,35	59,75
glas zij	25,20	0,00	--	46,10	58,20	57,30	54,80	52,50	50,00	49,80	--	--	57,73	69,83	68,93	66,43	64,13
hout zij	27,60	0,00	--	49,50	56,60	52,50	51,50	48,90	46,60	47,40	--	--	58,12	65,22	61,12	60,12	57,52
nooddeur	34,40	0,00	--	54,00	57,00	54,30	56,60	52,60	47,60	40,60	--	--	53,42	56,42	53,72	56,02	52,02

ParkHaven
Invoergegevens

Model:	HorecageLuid 20211224											
	Revisie 6 - Rotterdam											
Groep:	(hoofdgroep)											
	Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie											
Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
E-pod	66,75	59,45	--	0,00	2,43	1,55	2,68	2,21	4,16	4,82	5,85	0,00
E-R1	67,72	60,42	--	0,00	12,06	10,03	8,01	6,53	7,75	5,99	6,98	0,00
E-R2	66,47	59,17	--	0,00	10,69	10,23	9,40	7,40	6,75	4,43	5,27	0,00
E-L1	67,72	60,42	--	0,00	12,06	10,03	8,01	6,53	7,75	5,99	6,98	0,00
E-L2	66,47	59,17	--	0,00	10,69	10,23	9,40	7,40	6,75	4,43	5,27	0,00
E-Tr	60,96	53,66	--	0,00	20,70	20,04	16,02	12,67	12,95	9,06	10,67	0,00
E-Achter1	64,92	57,62	--	0,00	29,54	29,72	30,32	30,35	32,01	29,37	32,52	0,00
E-Achter2	64,92	57,62	--	0,00	29,54	29,72	30,32	30,35	32,01	29,37	32,52	0,00
E-Achter3	64,92	57,62	--	0,00	29,54	29,72	30,32	30,35	32,01	29,37	32,52	0,00
E-Muur	-2,34	-3,34	--	0,00	10,69	10,23	9,40	7,40	6,75	4,43	5,27	0,00
glas voor	63,86	63,66	--	0,00	0,00	2,00	1,40	2,10	2,00	1,30	1,50	0,00
hout voor	57,45	58,25	--	0,00	0,00	2,00	1,40	2,10	2,00	1,30	1,50	0,00
glas hoek	57,05	56,85	--	0,00	0,00	2,00	1,40	2,10	2,00	1,30	1,50	0,00
glas acht	63,86	63,66	--	0,00	0,00	2,00	1,40	2,10	2,00	1,30	1,50	0,00
hout acht	57,45	58,25	--	0,00	0,00	2,00	1,40	2,10	2,00	1,30	1,50	0,00
glas zij	61,63	61,43	--	0,00	0,00	2,00	1,40	2,10	2,00	1,30	1,50	0,00
hout zij	55,22	56,02	--	0,00	0,00	2,00	1,40	2,10	2,00	1,30	1,50	0,00
nooddeur	47,02	40,02	--	0,00	6,40	1,30	2,30	1,30	1,70	1,60	2,00	0,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		4,00	0,00	50	50

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Xtr-Z1_1		3,59	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Xtr-Z1_2		3,58	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-Z1_3		3,68	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-Z2_1		3,45	Relatief	43,50	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-Z2_2		3,44	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-N3		3,46	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-W2-1		3,61	Relatief	17,00	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-W2-2		3,61	Relatief	17,00	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-W2-3		3,61	Relatief	17,00	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-W1-2		3,73	Relatief	46,50	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-W1-1		3,72	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-pos1	New Ocean Paradise referentiepunt	3,18	Absoluut	7,70	--	--	--	--	--	Nee
Xtr-pos2	New Ocean Paradise referentiepunt	4,03	Absoluut	8,50	--	--	--	--	--	Nee
Xtr-pos3	New Ocean Paradise referentiepunt	4,28	Absoluut	9,40	--	--	--	--	--	Nee
Xtr-ter.N3	midden bij terras N3	3,71	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-ter.N1	midden bij terras N1	3,45	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
N1_01	Gebouw N1	3,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_02	Gebouw N1	3,43	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_11	Gebouw N1	2,43	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_04	Gebouw N1	3,37	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_09	Gebouw N1	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_10	Gebouw N1	2,46	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_03	Gebouw N1	3,40	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_12	Gebouw N1	2,40	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_26	Gebouw N1	3,49	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_28	Gebouw N1	3,47	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_27	Gebouw N1	3,47	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_25	Gebouw N1	3,50	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_20	Gebouw N1	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_19	Gebouw N1	2,63	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_17	Gebouw N1	2,60	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_18	Gebouw N1	2,61	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N2_01	Gebouw N2	3,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_02	Gebouw N2	3,64	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_05	Gebouw N2	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_06	Gebouw N2	2,83	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_13	Gebouw N2	3,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, Industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
N2_14	Gebouw N2	3,59	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_09	Gebouw N2	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_10	Gebouw N2	2,85	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_01	Gebouw N3	3,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_02	Gebouw N3	3,46	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_05	Gebouw N3	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_06	Gebouw N3	2,91	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_13	Gebouw N3	3,73	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_14	Gebouw N3	3,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
N3_09	Gebouw N3	3,17	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_10	Gebouw N3	3,20	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_01	Gebouw Z3	3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_02	Gebouw Z3	3,83	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z5_01	Gebouw Z5	4,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_02	Gebouw Z5	4,16	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z1_01	Gebouw Z1	3,80	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_03 SB	Gebouw Z1	3,69	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Z1_06	Gebouw Z1	3,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_14	Gebouw Z1	3,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_01	Gebouw Z4	4,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_02	Gebouw Z4	4,39	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_03	Gebouw Z4	4,40	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_01	Gebouw Z2	3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_02	Gebouw Z2	3,62	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z2_03 SB	Gebouw Z2	3,61	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	--	Ja
Z2_09	Gebouw Z2	3,25	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_07	Gebouw Z2	3,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_08	Gebouw Z2	3,24	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_05	Gebouw N1	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_06	Gebouw N1	2,66	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_08	Gebouw N1	2,60	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_07	Gebouw N1	2,63	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_15	Gebouw N1	2,56	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_13	Gebouw N1	2,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_14	Gebouw N1	2,56	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_16	Gebouw N1	2,57	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_24	Gebouw N1	3,50	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, Industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
N1_23	Gebouw N1	3,49	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_21	Gebouw N1	3,46	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_22	Gebouw N1	3,47	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_30	Gebouw N1	3,50	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_32	Gebouw N1	3,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_31	Gebouw N1	3,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_29	Gebouw N1	3,50	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N2_03	Gebouw N2	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_04	Gebouw N2	2,80	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_07	Gebouw N2	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_08	Gebouw N2	2,80	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_11	Gebouw N2	3,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_12	Gebouw N2	3,49	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_15	Gebouw N2	3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_16	Gebouw N2	3,77	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_03	Gebouw N3	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_04	Gebouw N3	2,90	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_07	Gebouw N3	3,13	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_08	Gebouw N3	3,14	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_11	Gebouw N3	3,72	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_12	Gebouw N3	3,67	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_15 SB	Gebouw N3	3,67	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
N3_16	Gebouw N3	3,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_17	Gebouw N3	3,54	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
N3_18 SB	Gebouw N3	3,49	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z1_02	Gebouw Z1	3,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_08	Gebouw Z1	3,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_09	Gebouw Z1	3,36	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
Z1_10	Gebouw Z1	3,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_11	Gebouw Z1	3,40	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
Z1_13	Gebouw Z1	3,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_12	Gebouw Z1	3,65	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
Z1_05	Gebouw Z1	3,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_07	Gebouw Z1	3,44	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
Z1_04 SB	Gebouw Z1	3,51	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Z1_15 SB	Gebouw Z1	3,63	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Z1_16	Gebouw Z1	3,84	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, Industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Z1_17	SB	3,76	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Z2_04	Gebouw Z2	3,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_05	Gebouw Z2	3,27	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z2_06	SB	3,26	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	--	Ja
Z2_12	Gebouw Z2	3,65	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_11	Gebouw Z2	3,65	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z2_10	Gebouw Z2	3,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_15	Gebouw Z2	3,66	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_14	Gebouw Z2	3,66	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z2_13	Gebouw Z2	3,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_16	Gebouw Z2	3,82	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_17	Gebouw Z2	3,83	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z2_18	Gebouw Z2	3,85	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_19	Gebouw Z2	3,87	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_20	Gebouw Z2	3,87	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z2_21	SB	3,84	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	--	Ja
Z2_22	Gebouw Z2	3,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_23	Gebouw Z2	3,67	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z2_24	SB	3,65	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	--	Ja
Z5_03	Gebouw Z5	4,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_04	Gebouw Z5	4,71	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_05	Gebouw Z5	4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_06	Gebouw Z5	4,73	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_07	Gebouw Z5	4,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_08	Gebouw Z5	4,34	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_09	Gebouw Z5	4,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_10	Gebouw Z5	4,33	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_11	Gebouw Z5	4,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_12	Gebouw Z5	4,34	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_13	Gebouw Z5	4,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_14	Gebouw Z5	4,32	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_15	Gebouw Z5	4,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_16	Gebouw Z5	4,09	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_03	SB	3,70	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_04	Gebouw Z3	3,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_05	Gebouw Z3	3,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_06	SB	3,64	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, Industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Z3_07	Gebouw Z3	3,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_08	Gebouw Z3	3,63	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_12	SB	3,72	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_10	Gebouw Z3	3,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_11	Gebouw Z3	3,73	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_09	SB	3,64	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_15	SB	3,92	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_13	Gebouw Z3	3,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_14	Gebouw Z3	3,94	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_16	Gebouw Z3	4,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_17	Gebouw Z3	4,20	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_18	Gebouw Z3	4,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_19	Gebouw Z3	4,25	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_20	Gebouw Z3	4,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_21	Gebouw Z3	4,22	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_22	Gebouw Z3	4,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_23	Gebouw Z3	4,15	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_26	SB	3,89	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_24	Gebouw Z3	3,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_25	Gebouw Z3	3,87	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_29	SB	3,65	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_27	Gebouw Z3	3,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_28	Gebouw Z3	3,77	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z4_07	Gebouw Z4	4,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_08	Gebouw Z4	4,61	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_09	Gebouw Z4	4,62	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_13	Gebouw Z4	4,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_14	Gebouw Z4	4,91	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_15	Gebouw Z4	4,89	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_05	Gebouw Z4	4,63	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_04	Gebouw Z4	4,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_06	Gebouw Z4	4,62	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_10	Gebouw Z4	4,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_11	Gebouw Z4	4,83	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_12	Gebouw Z4	4,88	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_16	Gebouw Z4	4,31	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_17	Gebouw Z4	4,27	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, Industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Z4_18	Gebouw Z4	4,22	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_19	Gebouw Z4	4,19	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_20	Gebouw Z4	4,11	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z4_21	SB	4,22	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	--	--	Ja
Z4_22	Gebouw Z4	4,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_23	Gebouw Z4	4,37	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z4_24	Gebouw Z4	4,41	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	--	--	Ja
Xtr-Parq-W	Parqiet, woningen	2,26	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-Parq-Z	Parqiet, woningen	2,40	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-Parq-N	Parqiet, woningen	2,33	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-Parq-0	Parqiet, woningen	2,30	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-W0		2,94	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
Xtr-W3		3,65	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
har	hard onder terras	0,00
har	hard onder terras	0,00
har	hard onder terras	0,00
har	hard onder terras	0,00
923471	erf	0,50
923472	erf	0,50
923500	erf	0,50
923501	erf	0,50
923518	erf	0,50
923530	erf	0,50
923531	erf	0,50
923540	erf	0,50
923859	water	0,00
923883	verhard	0,00
923470	erf	0,50
923509	erf	0,50
923513	erf	0,50
923514	erf	0,50
923515	erf	0,50
923516	erf	0,50
923517	erf	0,50
923519	erf	0,50
923520	erf	0,50
923521	erf	0,50
923522	erf	0,50
923523	erf	0,50
923524	erf	0,50
923525	erf	0,50
923526	erf	0,50
923527	erf	0,50
923528	erf	0,50
923860	water	0,00
923861	water	0,00
923881	verhard	0,00
923882	verhard	0,00
923884	verhard	0,00
923885	verhard	0,00

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
923888	verhard	0,00
923891	verhard	0,00
923892	verhard	0,00
923893	verhard	0,00
923875	verhard	0,00
923878	verhard	0,00
923880	verhard	0,00
923925	verhard	0,00
923924	verhard	0,00
923473	erf	0,50
923475	erf	0,50
923480	erf	0,50
923481	erf	0,50
923487	erf	0,50
923488	erf	0,50
923494	erf	0,50
923503	erf	0,50
923505	erf	0,50
923506	erf	0,50
923507	erf	0,50
923508	erf	0,50
923532	erf	0,50
923889	verhard	0,00
923890	verhard	0,00
923894	verhard	0,00
923862	water	0,00
923900	verhard	0,00
923901	verhard	0,00
923902	verhard	0,00
923905	verhard	0,00
923907	verhard	0,00
923908	verhard	0,00
923911	verhard	0,00
923911	verhard	0,00
923913	verhard	0,00
923914	verhard	0,00
923916	verhard	0,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
923917	verhard	0,00
923474	erf	0,50
923476	erf	0,50
923477	erf	0,50
923478	erf	0,50
923479	erf	0,50
923482	erf	0,50
923483	erf	0,50
923484	erf	0,50
923485	erf	0,50
923486	erf	0,50
923489	erf	0,50
923490	erf	0,50
923491	erf	0,50
923492	erf	0,50
923493	erf	0,50
923495	erf	0,50
923496	erf	0,50
923497	erf	0,50
923498	erf	0,50
923499	erf	0,50
923502	erf	0,50
923504	erf	0,50
923529	erf	0,50
923533	erf	0,50
923534	erf	0,50
923535	erf	0,50
923536	erf	0,50
923537	erf	0,50
923538	erf	0,50
923539	erf	0,50
923541	erf	0,50
923542	erf	0,50
923886	verhard	0,00
923887	verhard	0,00
923895	verhard	0,00
923896	verhard	0,00

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
923897	verhard	0,00
923898	verhard	0,00
923863	water	0,00
923864	water	0,00
923865	verhard	0,00
923866	verhard	0,00
923867	verhard	0,00
923868	verhard	0,00
923869	verhard	0,00
923870	verhard	0,00
923871	verhard	0,00
923874	verhard	0,00
923876	verhard	0,00
923877	verhard	0,00
923899	verhard	0,00
923903	verhard	0,00
923904	verhard	0,00
923906	verhard	0,00
923909	verhard	0,00
923910	verhard	0,00
923912	verhard	0,00
923915	verhard	0,00
923918	verhard	0,00
923919	verhard	0,00
923920	verhard	0,00
923921	verhard	0,00
923922	verhard	0,00
923867	verhard	0,00
923867	verhard	0,00
1	verhard	0,00
2	verhard	0,00
3	verhard	0,00
	verhard	0,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224

Revisie 6 - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
1	verhard	0,00
2	verhard	0,00
1	verhard	0,00
2	verhard	0,00
3	water	0,00

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 202111224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
A1b		27,60	3,38	Abso luut		
A3h		65,10	3,67	Abso luut		
A3l		27,60	3,25	Abso luut		
A4l		25,10	3,48	Abso luut		
A4lh		43,60	3,50	Abso luut		
B10h		22,80	3,39	Abso luut		
B9h		35,40	3,06	Abso luut		
B8h		42,00	2,64	Abso luut		
B4h		21,60	2,26	Abso luut		
B3l	B3 - P+4 lagen	21,60	1,31	Abso luut		
B2l	B2 - P+6 lagen	28,20	1,31	Abso luut		
B1l		25,80	2,97	Abso luut		
B7h		28,80	3,36	Abso luut		
B6h		21,10	3,36	Abso luut		
B5h		21,60	3,36	Abso luut		
B5		22,80	3,09	Abso luut		
B2h	B2 - P+8 lagen	34,80	1,79	Abso luut		
B3h	B3 - P+6 lagen	28,20	1,93	Abso luut		
B4l		18,30	1,71	Abso luut		
B8l		35,40	2,51	Abso luut		
B9l		28,80	3,09	Abso luut		
B10l		19,50	3,50	Abso luut		
A4h		50,20	3,59	Abso luut		
A2hh		25,10	3,26	Abso luut		
A2h		44,00	3,37	Abso luut		
B1h		28,80	2,51	Abso luut		
B5l		18,60	2,66	Abso luut		
B6l		25,50	2,78	Abso luut		
B7l		25,80	2,84	Abso luut		
A1h		52,70	3,70	Abso luut		
1	Gebouw N1	70,00	3,50	Relatief		
2	Gebouw N2	35,00	3,72	Relatief		
3	Gebouw N3	30,00	3,53	Relatief		
4	Gebouw Z1	20,00	3,82	Relatief		
5	Gebouw Z2	30,00	3,66	Relatief		
6	Gebouw Z3	30,00	3,83	Relatief		
7	Gebouw Z4	30,00	4,36	Relatief		

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
 Revisie 6 - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
A1b			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A3h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A3l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A4l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A4lh			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B9h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B8h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B4h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B3l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B1l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B7h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B6h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B5h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B5			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B3h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B4l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B8l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B9l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A4h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A2hh			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A2h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B1h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B5l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B6l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B7l			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A1h			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
8	Gebouw Z5	35,00	4,09	Relatief		
	Gebouw N3	35,00	2,88	Relatief		
	Gebouw Z1	26,00	3,43	Relatief		
5	Gebouw Z2	45,00	3,64	Relatief		
	Gebouw Z3	35,00	4,22	Relatief		
7	Gebouw Z4	45,00	4,39	Relatief		
	boot inclusief uitstekende dakrand	0,00	-0,77	Relatief		
-692511424	Kapelstraat 2 A e.a. (tot. 4)	13,44	2,81	Relatief	winkelfunctie, woonfunctie	
-692461551	Westeedijk 487	14,44	3,51	Relatief	kantoorfunctie	
-692388700	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 9)	3,49	3,67	Relatief	onderwijsfunctie, woonfunctie	
-692388700	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 9)	8,89	3,79	Relatief	onderwijsfunctie, woonfunctie	
-692511418	Kapelstraat 8 e.a. (tot. 10)	11,14	3,15	Relatief	woonfunctie	
-692511418	Kapelstraat 8 e.a. (tot. 10)	11,14	3,24	Relatief	woonfunctie	
-692511418	Kapelstraat 8 e.a. (tot. 10)	13,94	3,13	Relatief	woonfunctie	
-692528103	Dunantstraat 25 A e.a. (tot. 2)	14,15	1,67	Relatief	woonfunctie	
-692528103	Dunantstraat 25 A e.a. (tot. 2)	16,15	1,80	Relatief	woonfunctie	
-692528104	Dunantstraat 22 C e.a. (tot. 3)	7,07	1,93	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692528095	Dunantstraat 33 A e.a. (tot. 3)	16,50	1,45	Relatief	woonfunctie	
-683083659	Willem Buytewechstraat 92 A 02 e.a. (tot. 4)	2,18	3,96	Relatief	woonfunctie	
-692460410		14,06	2,55	Relatief	woonfunctie	
-683149676	Coolhaven 84	3,48	0,32	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-692528102	Dunantstraat 26 A e.a. (tot. 3)	13,11	1,93	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692528102	Dunantstraat 26 A e.a. (tot. 3)	3,91	2,32	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692528098	Dunantstraat 30 A e.a. (tot. 4)	13,26	1,68	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692460413	Willem Buytewechstraat 89 A e.a. (tot. 2)	13,24	2,98	Relatief	woonfunctie	
-692489266	Pieter de Hoochstraat 22 A 01 e.a. (tot. 3)	14,94	3,94	Relatief	bijschenkomstfunctie, woonfunctie	
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	9,05	2,62	Relatief	kantoorfunctie	
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	10,45	2,70	Relatief	kantoorfunctie	
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	3,45	2,83	Relatief	kantoorfunctie	
-692528098	Dunantstraat 30 A e.a. (tot. 4)	14,86	1,68	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692397185	Coolhaven 118	3,32	1,00	Relatief	bijschenkomstfunctie	
-692397185	Coolhaven 118	15,72	0,84	Relatief	bijschenkomstfunctie	
-692397185	Coolhaven 118	5,72	0,95	Relatief	bijschenkomstfunctie	
-692528106	Dunantstraat 22 A e.a. (tot. 3)	14,79	1,68	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692528113	Dunantstraat 14 C e.a. (tot. 3)	4,22	2,07	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692528113	Dunantstraat 14 C e.a. (tot. 3)	15,02	1,98	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692528106	Dunantstraat 22 A e.a. (tot. 3)	13,19	1,93	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
8			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511424	0599100000640320	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461551	0599100000690193	Rotterdam	1911	2014	2014	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388700	0599100000763044	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388700	0599100000763044	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388700	0599100000763044	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511418	0599100000640326	Rotterdam	1989	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511418	0599100000640326	Rotterdam	1989	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511418	0599100000640326	Rotterdam	1989	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528103	0599100000623641	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528103	0599100000623641	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528103	0599100000623641	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528104	0599100000623640	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528095	0599100000623649	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683083659	0599100010066085	2014	1985	2014	5	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460410	0599100000691334	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683149676	0599100010002068	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528102	0599100000623642	Rotterdam	1928	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528102	0599100000623642	Rotterdam	1928	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528098	0599100000623646	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460413	0599100000691331	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489266	0599100000662478	Rotterdam	1907	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	0599100000702024	Rotterdam	1923	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	0599100000702024	Rotterdam	1923	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	0599100000702024	Rotterdam	1923	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528098	0599100000623646	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	0599100000754559	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	0599100000754559	Rotterdam	2008	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	0599100000754559	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528106	0599100000623638	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528113	0599100000623631	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528113	0599100000623631	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528106	0599100000623638	Rotterdam	1928	2014	25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692450319	Coolhaven 104 A e.a. (tot. 17)	14,97	0,98	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie
-692450319	Coolhaven 104 A e.a. (tot. 17)	4,77	0,95	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692389791	Willem Buytewechstraat 100	5,87	3,10	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-692449427	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 20)	13,82	3,78	Relatief	onderwijsfunctie, woonfunctie	onderwijsfunctie, woonfunctie
-692449427	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 20)	8,02	3,84	Relatief	onderwijsfunctie, woonfunctie	onderwijsfunctie, woonfunctie
-692449427	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 20)	7,62	3,79	Relatief	onderwijsfunctie, woonfunctie	onderwijsfunctie, woonfunctie
-692528105	Dunantstraat 23 A e.a. (tot. 3)	15,98	1,96	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692460588	Willem Buytewechstraat 109 A 02 e.a. (tot. 4)	13,22	2,60	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692528099	Dunantstraat 29 A e.a. (tot. 3)	14,42	1,65	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692528099	Dunantstraat 29 A e.a. (tot. 3)	16,42	1,52	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692460569	Willem Buytewechstraat 107 A 02 e.a. (tot. 4)	13,24	2,92	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692528110	Dunantstraat 19 A e.a. (tot. 2)	13,66	2,01	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692511426	Kapelstraat 14 e.a. (tot. 5)	11,08	3,26	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692511426	Kapelstraat 14 e.a. (tot. 5)	13,88	3,28	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692460415	Willem Buytewechstraat 87 A e.a. (tot. 2)	13,24	2,98	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692489262	Pieter de Hoochstraat 29	14,22	3,42	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692528118	Dunantstraat 10 A e.a. (tot. 4)	12,63	2,19	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie
-692511419	Kapelstraat 4 A e.a. (tot. 8)	13,70	2,74	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692460412	Willem Buytewechstraat 90 A 02 e.a. (tot. 4)	13,90	2,50	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692450998	Coolhaven 100 A e.a. (tot. 15)	14,96	0,55	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692450998	Coolhaven 100 A e.a. (tot. 15)	4,76	1,06	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692451493	Coolhaven 92 K001 e.a. (tot. 15)	8,11	0,52	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-683121578	Coolhaven 82	3,67	0,36	Relatief	overige gebruiksfunctie	overige gebruiksfunctie
-692528107	Dunantstraat 21 A e.a. (tot. 3)	13,62	1,81	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692528107	Dunantstraat 21 A e.a. (tot. 3)	16,02	2,01	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692460566	Willem Buytewechstraat 111 A 02 e.a. (tot. 4)	13,24	2,60	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692528115	Dunantstraat 14 A e.a. (tot. 3)	7,18	2,08	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	kantoorfunctie, woonfunctie
-692528094	Dunantstraat 35 A e.a. (tot. 3)	16,52	1,26	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692489263	Pieter de Hoochstraat 26 A e.a. (tot. 2)	11,10	3,81	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692528111	Dunantstraat 18 A e.a. (tot. 3)	4,20	2,05	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692528111	Dunantstraat 18 A e.a. (tot. 3)	13,00	1,97	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-683103464		8,94	0,41	Relatief		
-692528117	Dunantstraat 10 B e.a. (tot. 4)	12,99	2,07	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie
-692528108	Dunantstraat 18 C e.a. (tot. 3)	4,29	1,93	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692460409	Willem Buytewechstraat 93 A e.a. (tot. 2)	13,28	2,97	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692489267	Pieter de Hoochstraat 20 A e.a. (tot. 2)	10,84	3,80	Relatief	bijeenkomstfunctie, logiesfunctie	bijeenkomstfunctie, logiesfunctie
-692528100	Dunantstraat 26 C e.a. (tot. 3)	13,19	1,95	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 202111224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692450319	0599100000701425	Rotterdam	1953	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450319	0599100000701425	Rotterdam	1953	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692389791	0599100000761953	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449427	0599100000702317	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449427	0599100000702317	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449427	0599100000702317	Rotterdam	1946	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528105	05991000006223639	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460588	0599100000691176	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528099	05991000006223645	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528099	05991000006223645	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460569	0599100000691175	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528110	05991000006223634	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511426	0599100000640318	Rotterdam	1989	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511426	0599100000640318	Rotterdam	1989	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460415	0599100000691329	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489262	0599100000662482	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528118	05991000006223626	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511419	0599100000640325	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460412	0599100000691332	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450998	0599100000700746	Rotterdam	1953	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450998	0599100000700746	Rotterdam	1953	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692451403	0599100000700341	Rotterdam	1950	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683121578	0599100010030166	Rotterdam	2007	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528107	05991000006223637	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528107	05991000006223637	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460566	0599100000691178	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528115	05991000006223629	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528094	05991000006223650	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489263	0599100000662481	Rotterdam	1907	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528111	05991000006223633	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528111	05991000006223633	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683103464	0599100010048280	Rotterdam	1941	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528117	05991000006223627	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528108	05991000006223636	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460409	0599100000691335	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489267	0599100000662477	Rotterdam	1906	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528100	05991000006223644	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692528100	Dunantstraat 26 C e.a. (tot. 3)	3,99	2,31	Relatief	industriefunctie	woonfunctie
-692450793	Coolhaven 96 A e.a. (tot. 8)	11,47	0,83	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692450793	Coolhaven 96 A e.a. (tot. 8)	15,07	0,82	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692461561	Westzeedijk 375	8,89	2,65	Relatief	kantoorfunctie	
-683134532		9,17	4,90	Relatief		
-683150046		5,28	4,73	Relatief		
-683097548		3,88	4,77	Relatief		
-692396522	Puntegaalstraat 10	6,82	4,68	Relatief	industriefunctie	
-593135782	Müllerhoofd 103	0,00	3,34	Relatief	woonfunctie	
-683076913		11,44	3,77	Relatief		
-593135781	Sint-Jobskade 984	0,00	3,50	Relatief	woonfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	54,35	3,34	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	54,35	3,30	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	20,75	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	20,75	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	43,55	3,05	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	43,55	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	56,75	3,42	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	24,75	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	20,55	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	20,55	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	24,35	3,06	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	24,35	3,11	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	54,75	3,19	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	12,35	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	3,36	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	35,75	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	51,15	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	58,35	3,14	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	58,35	3,14	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	39,55	3,08	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	55,95	3,39	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	55,95	3,40	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	3,14	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	3,17	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	3,30	Relatief	onderwijsfunctie	
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	3,25	Relatief	onderwijsfunctie	

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)

[illegible]

24-12-21 18:12:39

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	3,20	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	3,33	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	3,06	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	3,44	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	3,40	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	3,08	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	3,29	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	28,15	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	28,15	3,06	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	31,95	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	31,95	3,06	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	23,55	3,04	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	12,95	3,06	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	60,95	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	16,75	3,07	Relatief	onderwijsfunctie	onderwijsfunctie
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	3,15	3,10	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-593135820	Sint-Jobskade 994	0,00	3,36	Relatief	bijschool	bijschool
-692400951	Loods Celebes 101	5,27	3,67	Relatief	bijschool	bijschool
-692400951	Loods Celebes 101	2,67	3,66	Relatief	bijschool	bijschool
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	15,89	3,70	Relatief	industrie	industrie
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	15,89	3,69	Relatief	industrie	industrie
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	6,29	3,69	Relatief	industrie	industrie
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	14,09	3,68	Relatief	industrie	industrie
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	13,69	3,70	Relatief	industrie	industrie
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	13,69	3,69	Relatief	industrie	industrie
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	18,69	3,61	Relatief	industrie	industrie
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	17,09	3,66	Relatief	industrie	industrie
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	16,29	3,70	Relatief	industrie	industrie
-593135841	Müllerhoofd 121	0,00	3,25	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692509977	Kievitslaan 25	13,05	1,78	Relatief	bijschool	bijschool
-692509977	Kievitslaan 25	2,85	1,60	Relatief	bijschool	bijschool
-692509977	Kievitslaan 25	4,25	1,93	Relatief	bijschool	bijschool
-692509977	Kievitslaan 25	10,25	1,88	Relatief	bijschool	bijschool
-692545858	Baden Powellaan 12	8,79	1,79	Relatief	bijschool	bijschool
-692545858	Baden Powellaan 12	8,79	1,50	Relatief	bijschool	bijschool
-692545858	Baden Powellaan 12	12,59	1,81	Relatief	bijschool	bijschool

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	0599100000750477	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-593135820	05991001000015924	Rotterdam	2016	2014	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692400951	0599100000750793	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692400951	0599100000750793	Rotterdam	2005	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	05991000006647995	Rotterdam	1900	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	05991000006647995	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	05991000006647995	Rotterdam	1900	2014	25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	05991000006647995	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	05991000006647995	Rotterdam	1900	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	05991000006647995	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	05991000006647995	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-593135841	05991001000015903	Rotterdam	2018	2014	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692509977	0599100000664767	Rotterdam	1957	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692509977	0599100000664767	Rotterdam	1957	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692509977	0599100000664767	Rotterdam	1957	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692509977	0599100000664767	Rotterdam	1957	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545858	0599100000605886	Rotterdam	1896	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545858	0599100000605886	Rotterdam	1896	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545858	0599100000605886	Rotterdam	1896	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-683095732		2,66	2,45	Relatief		
-692545855	Baden Powelllaan 9	3,33	0,35	Relatief	industriefunctie	
-692545855	Baden Powelllaan 9	7,73	2,00	Relatief	industriefunctie	
-692545856	Baden Powelllaan 2	3,45	2,11	Relatief	kantoorfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	105,20	2,74	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692896586	Baden Powelllaan 14 e.a. (tot. 4)	7,16	2,33	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692896586	Baden Powelllaan 14 e.a. (tot. 4)	9,56	2,49	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692896586	Baden Powelllaan 14 e.a. (tot. 4)	11,56	2,49	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	105,20	2,74	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	30,40	2,76	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	28,00	2,77	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	96,00	2,72	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	107,60	2,73	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	93,20	2,74	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-683126335		0,00	2,37	Relatief		
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	6,85	3,17	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	6,45	3,06	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	11,25	3,17	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	16,45	3,10	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	13,25	3,17	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692738159	Müllerkade 311	8,75	3,64	Relatief	woonfunctie	
-692738159	Müllerkade 311	5,95	3,65	Relatief	woonfunctie	
-692738162	Müllerkade 305	8,76	3,62	Relatief	woonfunctie	
-692738162	Müllerkade 305	5,96	3,65	Relatief	woonfunctie	
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	9,95	3,58	Relatief	industriefunctie	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	19,07	3,51	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	30,67	3,52	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	22,07	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	18,87	3,53	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	25,67	3,55	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	55,47	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	12,47	3,55	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	56,67	3,52	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	56,67	3,51	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	58,07	3,51	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	38,07	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	53,87	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie, kantoorfunctie,	

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-683095732	05991000010056012		1914	2014	25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545855	0599100000605889	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545855	0599100000605889	Rotterdam	1942	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545856	0599100000605888	Rotterdam	1937	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	0599100000661084	Rotterdam	1961	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692896586	0599100000255158	Rotterdam	1896	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692896586	0599100000255158	Rotterdam	1896	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692896586	0599100000255158	Rotterdam	1896	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	0599100000661084	Rotterdam	1961	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	0599100000661084	Rotterdam	1961	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	0599100000661084	Rotterdam	1961	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683126335	05991000010025409		1914	2014	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	0599100000253875	Rotterdam	1914	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	0599100000253875	Rotterdam	1914	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	0599100000253875	Rotterdam	1914	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	0599100000253875	Rotterdam	1914	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	0599100000253875	Rotterdam	1914	2014	10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738159	0599100000413585	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738159	0599100000413585	Rotterdam	2005	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738162	0599100000413582	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738162	0599100000413582	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477652	0599100000674092	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	5	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	4,07	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, woonfunctie	
-692738151	Müllerkade 327	5,94	3,55	Relatief		
-692388943	Sint-Jobskade 292 e.a. (tot. 61)	30,76	3,64	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692388943	Sint-Jobskade 292 e.a. (tot. 61)	6,76	3,64	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692388943	Sint-Jobskade 292 e.a. (tot. 61)	15,56	3,63	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	13,35	3,33	Relatief	industriefunctie	
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	4,55	3,57	Relatief	industriefunctie	
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	8,15	3,44	Relatief	industriefunctie	
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	8,15	3,40	Relatief	industriefunctie	
-692490654	Parkkade 31	27,03	3,75	Relatief	industriefunctie	
-692490654	Parkkade 31	6,63	3,75	Relatief	industriefunctie	
-692490654	Parkkade 31	34,03	3,78	Relatief	industriefunctie	
-692490654	Parkkade 31	6,23	3,73	Relatief	industriefunctie	
-692490654	Parkkade 31	6,23	3,82	Relatief	industriefunctie	
-692490654	Parkkade 31	29,23	3,76	Relatief	industriefunctie	
-692490654	Parkkade 31	16,63	3,73	Relatief	industriefunctie	
-692401133	Müllerkade 335 e.a. (tot. 63)	14,99	3,35	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692401133	Müllerkade 335 e.a. (tot. 63)	18,19	3,64	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	19,22	3,58	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	22,42	3,56	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	24,22	3,55	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	16,22	3,56	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	16,22	3,59	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	19,39	3,62	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	13,59	3,55	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	24,19	3,57	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	24,19	3,57	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	18,19	3,57	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692490656	Parkkade 27 e.a. (tot. 3)	2,26	4,07	Relatief	bijeenkomstfunctie, winkelfunctie	
-692738157	Müllerkade 315	8,95	3,66	Relatief	woonfunctie	
-692714452	Müllerkade 173 e.a. (tot. 64)	7,91	3,69	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692714452	Müllerkade 173 e.a. (tot. 64)	47,91	3,69	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692714452	Müllerkade 173 e.a. (tot. 64)	6,71	3,67	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692714452	Müllerkade 173 e.a. (tot. 64)	9,51	3,71	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692738154	Müllerkade 321	8,94	3,63	Relatief	woonfunctie	
-692738154	Müllerkade 321	5,94	3,63	Relatief	woonfunctie	
-692738150	Müllerkade 329	5,93	3,55	Relatief	woonfunctie	

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692713509	0599100000438235	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738151	0599100000413593	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388943	0599100000762801	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388943	0599100000762801	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388943	0599100000762801	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477652	05991000006674092	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477652	05991000006674092	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477652	05991000006674092	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477652	05991000006674092	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	0599100000661090	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	0599100000661090	Rotterdam	1942	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	0599100000661090	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	0599100000661090	Rotterdam	1942	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	0599100000661090	Rotterdam	1942	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	0599100000661090	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	0599100000661090	Rotterdam	1942	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	0599100000661090	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477661	0599100000674083	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477661	0599100000674083	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477661	0599100000674083	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477661	0599100000674083	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	0599100000674089	Rotterdam	1940	2014	10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	0599100000674089	Rotterdam	1940	2014	5	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	0599100000674089	Rotterdam	1940	2014	25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	0599100000674089	Rotterdam	1940	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	0599100000674089	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	0599100000674089	Rotterdam	1955	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738157	0599100000413587	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692714452	0599100000437292	Rotterdam	2012	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692714452	0599100000437292	Rotterdam	2012	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692714452	0599100000437292	Rotterdam	2012	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692714452	0599100000437292	Rotterdam	2012	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738154	0599100000413590	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738154	0599100000413590	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738150	0599100000413594	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738150	0599100000413594	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692738152	Müllerkade 325	5,94	3,56	Relatief	woonfunctie	
-692738158	Müllerkade 313	5,94	3,65	Relatief	woonfunctie	
-692738158	Müllerkade 313	8,94	3,65	Relatief	woonfunctie	
-692738161	Müllerkade 307	5,95	3,62	Relatief	woonfunctie	
-692388945	Sint-Jobskade 200 e.a. (tot. 32)	12,65	3,88	Relatief	woonfunctie	
-692388945	Sint-Jobskade 200 e.a. (tot. 32)	0,85	3,68	Relatief	woonfunctie	
-692517585	Heuvellaan 21	4,06	6,42	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692738153	Müllerkade 323	5,94	3,62	Relatief	woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	25,53	3,66	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	28,73	3,65	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	14,13	3,62	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	16,93	3,65	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	7,53	3,58	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	19,93	3,66	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	19,93	3,65	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	22,73	3,67	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	31,53	3,66	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	31,53	3,65	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692401556	Sint-Jobskade 600 e.a. (tot. 72)	9,14	3,65	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692401556	Sint-Jobskade 600 e.a. (tot. 72)	44,14	3,65	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692738148	Müllerkade 333	5,96	3,61	Relatief	woonfunctie	
-692724757	Lloydstraat 204 e.a. (tot. 45)	42,27	3,36	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, overige	gebruik
-692724757	Lloydstraat 204 e.a. (tot. 45)	38,47	3,44	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, overige	gebruik
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	3,66	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	3,66	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	3,65	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	3,66	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	3,66	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	3,77	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	3,88	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,78	3,67	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,78	3,66	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	3,75	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	3,68	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	3,72	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	3,69	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	3,79	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	3,67	Relatief	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-6927381152	0599100000413592	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-6927381158	0599100000413586	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-6927381158	0599100000413586	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-6927381161	0599100000413583	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388945	0599100000762799	Rotterdam	2006	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388945	0599100000762799	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692517585	0599100000634159	Rotterdam	1986	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-6927381153	0599100000413591	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	0599100000388383	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401556	0599100000750188	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-6927381148	0599100000413596	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692724757	0599100000426987	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692724757	0599100000426987	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	5	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	0599100000385588	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	3,68	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	5,07	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	4,71	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	4,63	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	3,75	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	3,66	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,58	3,71	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,78	3,79	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	3,69	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	3,77	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	3,67	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	3,78	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	3,66	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	2,98	3,85	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692738160	Müllerkade 309	8,75	3,65	Relatief	woonfunctie	
-692738160	Müllerkade 309	5,95	3,64	Relatief	woonfunctie	
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	28,60	3,46	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	32,00	3,48	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	20,40	3,91	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	20,40	3,47	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	20,20	3,46	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	23,60	3,53	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	30,80	3,52	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	19,00	3,92	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie
-692738163	Müllerkade 303	5,97	3,57	Relatief	woonfunctie	
-692738163	Müllerkade 303	8,77	3,62	Relatief	woonfunctie	
-692477658	Sint-Jobsweg 21	3,18	3,57	Relatief	woonfunctie	
-692477658	Sint-Jobsweg 21	9,58	3,57	Relatief	woonfunctie	
-692477658	Sint-Jobsweg 21	4,38	3,57	Relatief	woonfunctie	
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	34,13	3,66	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	7,53	3,68	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	35,93	3,64	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	35,93	3,65	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	35,93	3,66	Relatief	overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692738156	Müllerkade 317	8,95	3,66	Relatief	woonfunctie	
-692738155	Müllerkade 319	8,95	3,64	Relatief	woonfunctie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	3,53	Relatief	bijeenkomstfunctie, industrie functie, kantoorfunctie	

ParkHaven

Invoergegevens

Model: HorecageLuid 20211224

Revisie 6 - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaai - HMRI, industrie

[illegible]

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	24,07	3,60	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	24,07	3,07	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	3,53	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunct
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	24,87	3,10	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	24,87	3,11	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	29,27	3,12	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	20,27	3,14	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	20,27	3,12	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	20,27	3,11	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	20,27	3,09	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	20,27	3,07	Relatief	industriefunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunct
-692388944	Sint-Jobskade 500 e.a. (tot. 41)	1,33	3,67	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692388944	Sint-Jobskade 500 e.a. (tot. 41)	1,33	3,64	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692388944	Sint-Jobskade 500 e.a. (tot. 41)	13,13	3,66	Relatief	kantoorfunctie, overige	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692490655	Parkkade 30	3,96	3,62	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-692490655	Parkkade 30	6,76	3,80	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-692490655	Parkkade 30	4,16	3,87	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-692738149	Müllerkade 331	5,94	3,63	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	3,52	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,63	3,94	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,63	3,94	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	13,03	3,66	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	19,23	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,83	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	19,43	3,86	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	11,43	3,81	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,43	3,61	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,43	3,94	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,43	3,94	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	14,43	3,73	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	14,43	3,79	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	13,43	3,55	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	13,43	3,68	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	46,63	3,51	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	14,63	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	14,63	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	9,43	3,54	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	9,43	3,93	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	gebruiksfunctie, woonfunctie

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	23,43	3,68	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	3,52	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	3,52	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	3,51	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	3,70	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	21,43	3,59	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	20,23	3,88	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	20,23	3,99	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	11,63	3,54	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	25,43	3,52	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,63	3,74	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	49,83	3,53	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	49,83	3,52	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	49,83	3,51	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	49,83	3,52	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	11,23	3,76	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692753725	Sint-Jobskade 6 e.a. (tot. 93)	12,72	3,68	Relatief	bijsienkomstfunctie, kantoor functie, onderwijs functie	
-683089902		0,00	4,05	Relatief		
-683121467		1,47	0,27	Relatief		
-683095865		5,40	4,56	Relatief		
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	1,53	3,73	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	7,53	3,61	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	19,13	4,09	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	19,13	3,72	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	27,53	4,07	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	27,53	4,61	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	4,33	3,62	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	40,13	4,15	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	40,13	4,28	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	20,93	4,55	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	4,21	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	3,72	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	4,60	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	4,35	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	4,44	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,53	4,64	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	18,93	3,68	Relatief	bijsienkomstfunctie, industrie functie, kantoor functie	

ParkHaven

Model: Horecageluid 20211224

Revisie 6 - Rotterdam

Lijst van Ge

[illegible]

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	24,53	3,93	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	32,13	4,60	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	24,73	4,47	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	31,93	4,06	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	34,73	4,11	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	34,73	3,89	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	35,53	4,14	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-683109649		0,00	2,34	Relatief		
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	10,31	3,20	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	19,91	3,25	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	19,91	3,25	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	18,91	3,48	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	8,71	3,32	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	22,51	3,32	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	20,31	3,33	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	20,31	3,44	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	17,31	3,20	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	21,91	3,44	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	21,91	3,49	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	10,11	3,16	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	6,71	3,31	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	8,71	3,27	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	15,91	3,28	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie
-692460428	Willem Buytewechstraat 65 A e.a. (tot. 2)	13,74	2,73	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-692460428	Willem Buytewechstraat 65 A e.a. (tot. 2)	3,14	2,39	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-692460428	Willem Buytewechstraat 65 A e.a. (tot. 2)	6,34	2,74	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-692460444	Willem Buytewechstraat 49 B e.a. (tot. 4)	13,23	2,95	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692460444	Willem Buytewechstraat 49 B e.a. (tot. 4)	16,23	2,96	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692460444	Willem Buytewechstraat 49 B e.a. (tot. 4)	4,03	2,95	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692533910	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 15)	21,81	1,40	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692533910	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 15)	5,21	1,63	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692533910	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 15)	7,21	1,66	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-683094557	Willem Buytewechstraat 57 A e.a. (tot. 3)	0,00	2,79	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-683094557	Willem Buytewechstraat 57 A e.a. (tot. 3)	0,00	2,91	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-692460429	Willem Buytewechstraat 61 A e.a. (tot. 4)	16,57	2,87	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-683084305	Willem Buytewechstraat 53 A e.a. (tot. 2)	4,31	2,91	Relatief	industriefunctie	industriefunctie
-683118941		10,28	3,25	Relatief		

ParkHaven

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	RefL_31	RefL_63	RefL_125	RefL_250	RefL_500	RefL_1k	RefL_2k	RefL_4k	RefL_8k
-692486205	05991000000665539	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	05991000000665539	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	05991000000665539	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	05991000000665539	Rotterdam	1939	2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	05991000000665539	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	05991000000665539	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	05991000000665539	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	05991000000665539	Rotterdam	1939	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	05991000000665539	Rotterdam	1939	2014	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683109649	05991000100042095	Rotterdam	1927	2014	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	10	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	10	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	10	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	10	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	10	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	10	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	10	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	05991000000641232	Rotterdam	1966	2014	25	0	dB								

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-693113603	Sint-Jobsweg 6	18,93	2,77	Relatief	kantoorfunctie	
-692396523	Puntegaalstraat 4	5,80	4,00	Relatief	industriefunctie	
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	7,41	2,88	Relatief	kantoorfunctie	
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	5,41	2,73	Relatief	kantoorfunctie	
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	9,41	2,72	Relatief	kantoorfunctie	
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	9,41	3,04	Relatief	kantoorfunctie	
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	12,61	2,88	Relatief	kantoorfunctie	
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	16,01	3,18	Relatief	kantoorfunctie	
-692460446	Willem Buytewechstraat 45	6,44	2,74	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie	
-692460446	Willem Buytewechstraat 45	23,44	1,72	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie	
-692460446	Willem Buytewechstraat 45	15,84	1,29	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie	
-692460446	Willem Buytewechstraat 45	19,64	2,73	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie	
-692460443	Willem Buytewechstraat 50 A e.a. (tot. 2)	13,11	3,06	Relatief	woonfunctie	
-683104225		4,05	3,25	Relatief	woonfunctie	
-692460430	Willem Buytewechstraat 62 A e.a. (tot. 2)	12,86	2,81	Relatief	woonfunctie	
-692460439	Willem Buytewechstraat 54 A e.a. (tot. 2)	13,19	3,00	Relatief	woonfunctie	
-692533900	Coolhaven 40 A e.a. (tot. 7)	4,54	1,37	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692533900	Coolhaven 40 A e.a. (tot. 7)	20,54	1,37	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-683140080		2,75	3,53	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692461558	Westzeedijk 399 e.a. (tot. 20)	22,83	3,87	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692461558	Westzeedijk 399 e.a. (tot. 20)	19,83	3,27	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-683079701		4,22	2,98	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692451402	Willem Buytewechstraat 53 A e.a. (tot. 8)	14,07	2,91	Relatief	woonfunctie	
-692451402	Willem Buytewechstraat 53 A e.a. (tot. 8)	17,27	2,91	Relatief	woonfunctie	
-692460432	Willem Buytewechstraat 60 A e.a. (tot. 2)	12,99	2,67	Relatief	onderwijsfunctie	
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	11,61	3,44	Relatief	onderwijsfunctie	
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	9,21	3,16	Relatief	onderwijsfunctie	
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	9,21	3,47	Relatief	onderwijsfunctie	
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	7,21	3,09	Relatief	onderwijsfunctie	
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	17,21	3,58	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, woo	
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	28,30	3,71	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, woo	
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	20,90	4,66	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, woo	
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	23,70	4,00	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, woo	
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	24,70	4,45	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, woo	
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	24,70	4,47	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, woo	
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	5,10	4,46	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, woo	
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	7,50	4,24	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, woo	

ParkHaven

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	RefL_31	RefL_63	RefL_125	RefL_250	RefL_500	RefL_1k	RefL_2k	RefL_4k	RefL_8k
-693113603	0599100000038141	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692396523	05991000000755221	Rotterdam	1930	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	05991000000701956	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	05991000000701956	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	05991000000701956	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460446	05991000000691298	Rotterdam	1946	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460446	05991000000691298	Rotterdam	1946	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460446	05991000000701956	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	05991000000701956	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	05991000000701956	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460446	05991000000691298	Rotterdam	1946	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460446	05991000000691298	Rotterdam	1946	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460430	05991000000691314	Rotterdam	1927	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460439	05991000000691305	Rotterdam	1927	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533900	05991000000617844	Rotterdam	1955	2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533900	05991000000617844	Rotterdam	1955	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683104225	0599100010047519	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460430	05991000000691314	Rotterdam	1927	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461558	05991000000690186	Rotterdam	1959	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461558	05991000000690186	Rotterdam	1959	2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683079701	0599100010072043	Rotterdam	2003	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692451402	05991000000700342	Rotterdam	1951	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692451402	05991000000700342	Rotterdam	1951	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460432	05991000000691312	Rotterdam	1927	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	05991000000662513	Rotterdam	1915	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	05991000000662513	Rotterdam	1915	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	05991000000662513	Rotterdam	1915	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	05991000000662513	Rotterdam	1915	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	05991000000662513	Rotterdam	1915	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	05991000000690185	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	05991000000690185	Rotterdam	1939	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	05991000000690185	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	05991000000690185	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	05991000000690185	Rotterdam	1939	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	05991000000690185	Rotterdam	1939	2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	05991000000690185	Rotterdam	1939	2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	4,90	4,45	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie, woo	
-692388538	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 13)	4,30	2,49	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692388538	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 13)	21,30	2,46	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692533913	Coolhaven 24 A e.a. (tot. 8)	3,96	2,13	Relatief	woonfunctie	
-692533913	Coolhaven 24 A e.a. (tot. 8)	21,56	2,15	Relatief	woonfunctie	
-692460437	Willem Buytewechstraat 56 A e.a. (tot. 2)	13,04	2,69	Relatief	woonfunctie	
-683108250		0,00	2,66	Relatief		
-683147599		2,64	2,56	Relatief		
-692384688	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 10)	4,60	2,53	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692384688	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 10)	21,20	2,53	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692451252	Willem Buytewechstraat 57 A e.a. (tot. 7)	17,31	2,91	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692477659	Sint-Jobsweg 2 A e.a. (tot. 2)	9,63	3,00	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	16,43	3,22	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	16,43	3,22	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	16,43	3,24	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	19,43	3,64	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	14,03	3,59	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	14,03	3,35	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	23,03	3,62	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692489244	Pieter de Hoochweg 114 A e.a. (tot. 2)	12,69	2,75	Relatief	woonfunctie	
-692533954	Coolhaven 10 B e.a. (tot. 4)	4,14	2,97	Relatief	woonfunctie	
-692533954	Coolhaven 10 B e.a. (tot. 4)	16,34	2,99	Relatief	woonfunctie	
-692533954	Coolhaven 10 B e.a. (tot. 4)	13,34	2,97	Relatief	woonfunctie	
-683102543		1,72	3,45	Relatief		
-683131120		0,00	2,56	Relatief		
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	19,45	3,47	Relatief	onderwijsfunctie	
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	4,85	3,56	Relatief	onderwijsfunctie	
-692398892	Willem Buytewechstraat 33 e.a. (tot. 2)	11,73	0,34	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692398892	Willem Buytewechstraat 33 e.a. (tot. 2)	7,33	0,33	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692388539	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 9)	21,41	2,83	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692460447	Willem Buytewechstraat 44 e.a. (tot. 4)	14,49	2,98	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692460447	Willem Buytewechstraat 44 e.a. (tot. 4)	12,69	3,05	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692460431	Willem Buytewechstraat 61 A e.a. (tot. 4)	16,55	2,88	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-593150481		0,00	3,45	Relatief		
-683149246		2,77	3,20	Relatief		
-692460441	Willem Buytewechstraat 52 A e.a. (tot. 2)	13,14	2,70	Relatief	woonfunctie	
-692533906	Coolhaven 34	6,96	2,54	Relatief	industriefunctie	

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 202111224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692461559	0599100000690185	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388538	0599100000763206	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388538	0599100000763206	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533913	0599100000617831	Rotterdam	1953	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533913	0599100000617831	Rotterdam	1953	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460437	0599100000691307	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683108250	0599100010043494	Rotterdam	1927	2014	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683147599	0599100010004145	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384688	0599100000767056	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384688	0599100000767056	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692451252	0599100000700492	Rotterdam	1951	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477659	0599100000674085	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	0599100000662506	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	0599100000662506	Rotterdam	1990	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	0599100000662506	Rotterdam	1990	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	0599100000662506	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489244	0599100000662500	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	0599100000662506	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	0599100000662506	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	0599100000662506	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	0599100000662506	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533954	0599100000617790	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533954	0599100000617790	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533954	0599100000617790	Rotterdam	1955	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683102543	0599100010049201	Rotterdam	1939	2014	25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683131120	0599100010020624	Rotterdam	1927	2014	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	0599100000209846	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	0599100000209846	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692398892	0599100000752852	Rotterdam	1968	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692398892	0599100000752852	Rotterdam	1968	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388539	0599100000763205	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460447	0599100000691297	Rotterdam	1927	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460447	0599100000691297	Rotterdam	1927	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460431	0599100000691313	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-593150481	0599100100001263	Rotterdam	2010	2014	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683149246	0599100010002498	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460441	0599100000691303	Rotterdam	1927	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	0599100000617838	Rotterdam	1950	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692533906	Coolhaven 34	10,96	2,11	Relatief	industriefunctie	
-692533906	Coolhaven 34	10,96	2,11	Relatief	industriefunctie	
-692533906	Coolhaven 34	6,36	2,35	Relatief	industriefunctie	
-692533906	Coolhaven 34	6,56	2,01	Relatief	industriefunctie	
-692533906	Coolhaven 34	6,56	1,95	Relatief	industriefunctie	
-692460442	Willem Buytewechstraat 51 B e.a. (tot. 4)	16,24	2,94	Relatief	woonfunctie	
-692460442	Willem Buytewechstraat 51 B e.a. (tot. 4)	4,04	2,95	Relatief	woonfunctie	
-692384689	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 9)	21,37	2,67	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692384689	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 9)	4,37	2,78	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-683123999	Willem Buytewechstraat 61 A	0,00	2,46	Relatief	industriefunctie	
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	3,89	3,49	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	7,09	3,47	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	10,89	3,47	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	11,89	3,46	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	8,89	3,46	Relatief	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	
-683147897		31,15	1,23	Relatief		
-683147897		35,95	0,95	Relatief		
-683147897		35,95	3,21	Relatief		
-692533897	Coolhaven 46 A e.a. (tot. 26)	25,72	0,92	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692384368	Westzeedijk 377	2,46	2,74	Relatief	industriefunctie	
-692384368	Westzeedijk 377	5,46	2,71	Relatief	industriefunctie	
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	18,98	3,60	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	3,38	3,60	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692460435	Willem Buytewechstraat 58 A e.a. (tot. 2)	12,99	2,67	Relatief	woonfunctie	
-683135282		3,52	2,55	Relatief		
-692489245	Pieter de Hoochweg 112 A e.a. (tot. 2)	12,68	2,91	Relatief	woonfunctie	
-692489242	Pieter de Hoochweg 116 A e.a. (tot. 2)	12,58	2,99	Relatief	woonfunctie	
-692460482	Willem Buytewechstraat 2	8,75	3,95	Relatief	industriefunctie	
-692533903	Coolhaven 2 e.a. (tot. 8)	13,44	2,97	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692753725	Sint-Jobskade 6 e.a. (tot. 93)	9,92	3,69	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie	
-692753725	Sint-Jobskade 6 e.a. (tot. 93)	66,32	3,65	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie	
-692753725	Sint-Jobskade 6 e.a. (tot. 93)	62,12	3,68	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie	
-683148511		13,01	2,65	Relatief		
-683106336		1,46	2,84	Relatief		
-692533905	Coolhaven 36 B e.a. (tot. 7)	20,61	1,71	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-683096225	Pieter de Hoochstraat 9 M	3,02	2,72	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-692511423	Kapelstraat 32	0,00	3,82	Relatief	winkelfunctie	

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 202111224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692533906	0599100000617838	Rotterdam	1950	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	0599100000617838	Rotterdam	1950	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	0599100000617838	Rotterdam	1950	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	0599100000617838	Rotterdam	1950	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	0599100000617838	Rotterdam	1950	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460442	0599100000691302	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460442	0599100000691302	Rotterdam	1955	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384689	0599100000767055	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384689	0599100000767055	Rotterdam	1952	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683123999	0599100010027745	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477656	0599100000674088	Rotterdam	1904	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477656	0599100000674088	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477656	0599100000674088	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477656	0599100000674088	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683147897	0599100010003847	Rotterdam	1994	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683147897	0599100010003847	Rotterdam	1994	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683147897	0599100010003847	Rotterdam	1994	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533897	0599100000617847	Rotterdam	1949	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384368	0599100000767376	Rotterdam	1930	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384368	0599100000767376	Rotterdam	1930	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	0599100000662485	Rotterdam	1913	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	0599100000662485	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460435	0599100000691309	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683135282	0599100010016462	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489245	0599100000662499	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489242	0599100000662502	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460482	0599100000691262	Rotterdam	1930	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533903	0599100000617841	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692753725	0599100000398019	Rotterdam	2003	2014	5	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692753725	0599100000398019	Rotterdam	2003	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692753725	0599100000398019	Rotterdam	2003	2014	5	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683148511	0599100010003233	Rotterdam	1927	2014	5	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683106336	0599100010045408	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533905	0599100000617839	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683096225	0599100010055519	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511423	0599100000640321	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-683093189	Willem Buytewechstraat 77 A e.a. (tot. 2)	13,40	3,82	Relatief	woonfunctie	
-692460422	Kapelstraat 18 e.a. (tot. 10)	13,27	3,03	Relatief	woonfunctie	
-692511425	Kapelstraat 18 e.a. (tot. 10)	18,70	3,26	Relatief	woonfunctie	
-692511425	Kapelstraat 18 e.a. (tot. 10)	16,50	2,49	Relatief	woonfunctie	
-692511425	Kapelstraat 18 e.a. (tot. 10)	1,90	2,66	Relatief	woonfunctie	
-692460421	Willem Buytewechstraat 79 A e.a. (tot. 2)	13,24	2,98	Relatief	woonfunctie	
-683107035	Pieter de Hoochstraat 9 B	3,25	3,28	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-692489248	Pieter de Hoochweg 9 A e.a. (tot. 10)	18,18	2,75	Relatief	woonfunctie	
-692460416	Willem Buytewechstraat 86 A 02 e.a. (tot. 4)	13,80	2,35	Relatief	woonfunctie	
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	9,41	3,09	Relatief	kantoorfunctie	
-692388721	Kapelstraat 46 e.a. (tot. 6)	16,60	3,83	Relatief	winkelfunctie, woonfunctie	
-692460419	Willem Buytewechstraat 81 A e.a. (tot. 2)	13,24	2,98	Relatief	woonfunctie	
-683106662	Pieter de Hoochstraat 9 E	0,00	3,86	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-683123431	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	3,25	3,24	Relatief	kantoorfunctie	
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	17,05	3,17	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	5,85	2,64	Relatief	kantoorfunctie	
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	14,25	3,06	Relatief	kantoorfunctie	
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	14,85	3,17	Relatief	kantoorfunctie	
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	12,25	2,47	Relatief	kantoorfunctie	
-692460423	Willem Buytewechstraat 75 A e.a. (tot. 2)	13,61	3,04	Relatief	logiesfunctie, woonfunctie	
-692460425	Willem Buytewechstraat 70 A e.a. (tot. 2)	17,43	3,15	Relatief	onderwijsfunctie	
-692460425	Willem Buytewechstraat 70 A e.a. (tot. 2)	17,43	3,03	Relatief	onderwijsfunctie	
-692460425	Willem Buytewechstraat 70 A e.a. (tot. 2)	14,63	3,38	Relatief	onderwijsfunctie	
-692460425	Willem Buytewechstraat 70 A e.a. (tot. 2)	1,83	3,40	Relatief	onderwijsfunctie	
-683094240	Pieter de Hoochstraat 9 K	2,90	2,89	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-683119292	Pieter de Hoochweg 1 A e.a. (tot. 11)	2,20	2,56	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692489250	Willem Buytewechstraat 97 A e.a. (tot. 3)	18,86	1,60	Relatief	woonfunctie	
-692460406	Pieter de Hoochstraat 9 A	13,14	2,97	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-683123047	Pieter de Hoochstraat 9 F e.a. (tot. 4)	3,00	3,32	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-683098071	Pieter de Hoochstraat 9 F e.a. (tot. 4)	4,13	3,37	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-683098071	Pieter de Hoochstraat 9 F e.a. (tot. 4)	2,93	3,20	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-683098071	Pieter de Hoochstraat 9 F e.a. (tot. 4)	2,53	3,14	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-692450346	Pieter de Hoochweg 121 A e.a. (tot. 3)	10,00	3,01	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692450346	Pieter de Hoochweg 121 A e.a. (tot. 3)	13,40	2,99	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692450346	Pieter de Hoochweg 121 A e.a. (tot. 3)	13,40	3,01	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-683085227	Pieter de Hoochstraat 9 N	3,03	2,70	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-692461554	Westzeedijk 457 A e.a. (tot. 6)	13,55	3,81	Relatief	woonfunctie	

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 202111224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-683093189	05991000010058555		1913	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460422	0599100000691322	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511425	0599100000640319	Rotterdam	1929	2014	10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511425	0599100000640319	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511425	0599100000640319	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460416	0599100000691328	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	0599100000701956	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460421	0599100000691323	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683107035	0599100010044709	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489248	0599100000662496	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460416	0599100000691328	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	0599100000701956	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388721	0599100000763023	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460419	0599100000691325	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683106662	0599100010045082	Rotterdam	1946	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683123431	0599100010028313	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	0599100000702024	Rotterdam	1923	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	0599100000702024	Rotterdam	1923	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	0599100000702024	Rotterdam	1923	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	0599100000702024	Rotterdam	1923	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460423	0599100000691321	Rotterdam	1925	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460425	0599100000691319	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460425	0599100000691319	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460425	0599100000691319	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460425	0599100000691319	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683094240	0599100010057504	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683119292	0599100010032452		1989	2014	25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489250	0599100000662494	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460406	0599100000691338	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683123047	0599100010028697	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683098071	0599100010053673	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683098071	0599100010053673	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683098071	0599100010053673	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683098071	0599100010053673	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450346	0599100000701398	Rotterdam	1920	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450346	0599100000701398	Rotterdam	1920	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450346	0599100000701398	Rotterdam	1920	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683085227	0599100010066517	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461554	0599100000690190	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692528105	Dunantstraat 23 A 01 e.a. (tot. 3)	13,58	1,87	Relatief	woonfunctie	
-683117994		4,25	2,67	Relatief		
-692528112	Dunantstraat 17 A e.a. (tot. 3)	13,56	1,88	Relatief	woonfunctie	
-692528112	Dunantstraat 17 A e.a. (tot. 3)	15,96	2,11	Relatief	woonfunctie	
-692528116	Dunantstraat 13 A e.a. (tot. 8)	2,65	2,12	Relatief	woonfunctie	
-692528116						
-692528116	Dunantstraat 13 A e.a. (tot. 8)	14,65	2,38	Relatief	woonfunctie	
-683076899	Kapelstraat 38 e.a. (tot. 8)	16,51	3,49	Relatief	woonfunctie	
-692941899	Pieter de Hoochstraat 3	11,03	3,42	Relatief	woonfunctie	
-692528110	Dunantstraat 19 A e.a. (tot. 2)	16,06	2,11	Relatief	woonfunctie	
-683129107		2,14	2,58	Relatief		
-692533897	Coolhaven 46 A e.a. (tot. 26)	16,52	2,14	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692533897	Coolhaven 46 A e.a. (tot. 26)	4,32	1,55	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692533897	Coolhaven 46 A e.a. (tot. 26)	22,52	1,62	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692511426	Kapelstraat 14 e.a. (tot. 5)	11,08	3,13	Relatief	woonfunctie	
-692460408	Willem Buytewechstraat 94 A 02 e.a. (tot. 4)	13,89	2,74	Relatief	woonfunctie	
-692460414	Willem Buytewechstraat 88 A 02 e.a. (tot. 4)	13,86	2,41	Relatief	woonfunctie	
-693060323	Pieter de Hoochstraat 5	3,04	3,34	Relatief	woonfunctie	
-693060323	Pieter de Hoochstraat 5	12,04	3,41	Relatief	woonfunctie	
-683091091	Pieter de Hoochstraat 9 Q	3,04	2,67	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-692881531	Pieter de Hoochweg 108	17,02	3,04	Relatief	industriefunctie	
-692881531	Pieter de Hoochweg 108	20,22	2,73	Relatief	industriefunctie	
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	20,20	3,08	Relatief	onderwijsfunctie	
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	18,20	3,25	Relatief	onderwijsfunctie	
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	16,20	2,99	Relatief	onderwijsfunctie	
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	16,20	3,24	Relatief	onderwijsfunctie	
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	15,20	3,17	Relatief	onderwijsfunctie	
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	11,80	3,16	Relatief	onderwijsfunctie	
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	11,80	3,30	Relatief	onderwijsfunctie	
-692489252	Pieter de Hoochstraat 29	19,22	3,64	Relatief	onderwijsfunctie	
-692528118	Dunantstraat 10 A e.a. (tot. 4)	14,23	2,12	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie	
-692528118	Dunantstraat 10 A e.a. (tot. 4)	3,43	2,42	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie	
-683086037		2,65	3,35	Relatief		
-683130837		2,16	2,66	Relatief		
-692451403	Coolhaven 92 K001 e.a. (tot. 15)	11,51	0,52	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692461553	Westzeedijk 461 A e.a. (tot. 2)	13,40	3,91	Relatief	bijeenkomstfunctie, logiesfunctie	
-692460418	Willem Buytewechstraat 83 A e.a. (tot. 2)	13,23	2,98	Relatief	woonfunctie	
-683101171		2,34	2,56	Relatief		

ParkHaven

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	RefL_31	RefL_63	RefL_125	RefL_250	RefL_500	RefL_1k	RefL_2k	RefL_4k	RefL_8k
-692528105	05991000000623639	Rotterdam	1933	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683117994	05991000010063750	Rotterdam	1925	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528112	05991000000623632		2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528112	05991000000623632	Rotterdam	1933	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528116	05991000000623628	Rotterdam	1956	2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528116	05991000000623628	Rotterdam	1956	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683076899	05991000010074845	Rotterdam	1926	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941899	0599100000209845	Rotterdam	1936	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528110	05991000000623634	Rotterdam	1933	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683129107	05991000010022637	Rotterdam	1989	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533897	05991000000617847	Rotterdam	1949	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533897	05991000000617847	Rotterdam	1949	2014	5	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533897	05991000000617847	Rotterdam	1949	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511426	05991000000640318	Rotterdam	1989	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460408	05991000000691336	Rotterdam	1929	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460414	05991000000691330	Rotterdam	1928	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-693060323	05991000000091421	Rotterdam	1926	2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-693060323	05991000000091421	Rotterdam	1926	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683091091	05991000010060653	Rotterdam	1916	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692881531	05991000000270213	Rotterdam	1920	2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692881531	05991000000270213	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	80	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	05991000000701167	Rotterdam	1920	2014	95	0									

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692489243	Pieter de Hoochweg 115	13,60	3,09	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692489243	Pieter de Hoochweg 115	16,40	3,08	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692533878	Coolhaven 70	8,74	0,43	Relatief	industriefunctie	
-692489265	Pieter de Hoochstraat 24 A e.a. (tot. 2)	14,53	3,78	Relatief	woonfunctie	
-692489265	Pieter de Hoochstraat 24 A e.a. (tot. 2)	11,13	3,79	Relatief	woonfunctie	
-683122644		2,19	2,57	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-683130144	Pieter de Hoochstraat 9 C	3,25	3,25	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie	
-692489233	Pieter de Hoochweg 12 e.a. (tot. 7)	21,06	2,91	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie	
-692489233	Pieter de Hoochweg 12 e.a. (tot. 7)	23,86	2,99	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie	
-692489233	Pieter de Hoochweg 12 e.a. (tot. 7)	5,26	1,81	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie	
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	10,05	3,26	Relatief	onderwijsfunctie	
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	22,25	3,53	Relatief	onderwijsfunctie	
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	13,65	3,35	Relatief	onderwijsfunctie	
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	20,25	3,44	Relatief	onderwijsfunctie	
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	16,25	3,32	Relatief	onderwijsfunctie	
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	5,05	3,45	Relatief	onderwijsfunctie	
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	17,65	3,61	Relatief	onderwijsfunctie	
-692489271	Pieter de Hoochstraat 12 B e.a. (tot. 7)	13,23	3,61	Relatief	woonfunctie	
-692511422	Kapelstraat 36 A 01 e.a. (tot. 3)	13,85	3,80	Relatief	woonfunctie	
-683146132	Pieter de Hoochstraat 9 D	3,25	3,23	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-692489253	Pieter de Hoochstraat 7 e.a. (tot. 10)	16,16	3,38	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692489270	Pieter de Hoochstraat 15 A e.a. (tot. 9)	16,20	3,53	Relatief	woonfunctie	
-692489263	Pieter de Hoochstraat 26 A e.a. (tot. 2)	14,30	3,75	Relatief	woonfunctie	
-692388722	Kapelstraat 44 e.a. (tot. 6)	16,59	3,83	Relatief	winkelfunctie, woonfunctie	
-692489232	Coolhaven 68 e.a. (tot. 7)	20,46	3,53	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692489232	Coolhaven 68 e.a. (tot. 7)	23,66	4,09	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692450180	Kapelstraat 38 e.a. (tot. 4)	13,65	3,80	Relatief	woonfunctie	
-692533883	Coolhaven 60 e.a. (tot. 14)	4,47	1,98	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692533883	Coolhaven 60 e.a. (tot. 14)	4,47	1,92	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692533883	Coolhaven 60 e.a. (tot. 14)	25,87	3,10	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692533883	Coolhaven 60 e.a. (tot. 14)	22,67	1,92	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692460411	Willem Buytewechstraat 91 A e.a. (tot. 2)	13,24	2,98	Relatief	woonfunctie	
-692489272	Pieter de Hoochstraat 10 A e.a. (tot. 4)	13,31	3,51	Relatief	woonfunctie	
-692489229	Pieter de Hoochweg 5 A e.a. (tot. 10)	18,41	2,15	Relatief	woonfunctie	
-683115948		2,23	3,09	Relatief	woonfunctie	
-683081154	Pieter de Hoochstraat 9 L	2,98	2,74	Relatief	overige gebruiksfunctie	
-683125237	Pieter de Hoochstraat 9 P	3,06	2,69	Relatief	overige gebruiksfunctie	

ParkHaven Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven
Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	17,38	3,55	Relatief	bijsienkomstfunctie	bijsienkomstfunctie
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	12,78	3,42	Relatief	bijsienkomstfunctie	bijsienkomstfunctie
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	8,18	3,51	Relatief	bijsienkomstfunctie	bijsienkomstfunctie
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	10,98	3,55	Relatief	bijsienkomstfunctie	bijsienkomstfunctie
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	7,98	3,55	Relatief	bijsienkomstfunctie	bijsienkomstfunctie
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	3,58	3,45	Relatief	bijsienkomstfunctie	bijsienkomstfunctie
-692489269	Pieter de Hoochstraat 16 A e.a. (tot. 8)	13,10	3,64	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692489269	Pieter de Hoochstraat 16 A e.a. (tot. 8)	16,50	3,69	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692388723	Kapelstraat 42 e.a. (tot. 6)	16,53	3,84	Relatief	bijsienkomstfunctie, woonfunctie	bijsienkomstfunctie, woonfunctie
-692489268	Pieter de Hoochstraat 19 e.a. (tot. 9)	16,21	3,55	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692489241	Pieter de Hoochweg 115	13,62	3,04	Relatief	bijsienkomstfunctie	bijsienkomstfunctie
-692460417	Willem Buytewechstraat 85 A e.a. (tot. 2)	13,24	2,98	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692489240	Pieter de Hoochweg 119 A e.a. (tot. 3)	13,49	3,04	Relatief	logiesfunctie, woonfunctie	logiesfunctie, woonfunctie
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	9,82	3,67	Relatief	bijsienkomstfunctie, woonfunctie	bijsienkomstfunctie, woonfunctie
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	13,22	3,66	Relatief	bijsienkomstfunctie, woonfunctie	bijsienkomstfunctie, woonfunctie
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	19,62	3,75	Relatief	bijsienkomstfunctie, woonfunctie	bijsienkomstfunctie, woonfunctie
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	7,42	3,74	Relatief	bijsienkomstfunctie, woonfunctie	bijsienkomstfunctie, woonfunctie
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	4,82	3,62	Relatief	bijsienkomstfunctie, woonfunctie	bijsienkomstfunctie, woonfunctie
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	2,82	3,54	Relatief	bijsienkomstfunctie, woonfunctie	bijsienkomstfunctie, woonfunctie
-692401668	Kapelstraat 51 e.a. (tot. 48)	15,15	3,73	Relatief	industriefunctie, overige gebruiksfunctie, woonfunct	industriefunctie, overige gebruiksfunctie, woonfunct
-692489267	Pieter de Hoochstraat 20 A e.a. (tot. 2)	13,04	3,87	Relatief	bijsienkomstfunctie, logiesfunctie	bijsienkomstfunctie, logiesfunctie
-692460407	Willem Buytewechstraat 95 A e.a. (tot. 2)	13,34	2,97	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-683106544	Coolhaven 36 B e.a. (tot. 7)	2,18	2,60	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692533905	Coolhaven 96 A e.a. (tot. 8)	3,81	1,64	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	kantoorfunctie, woonfunctie
-692450793	Coolhaven 96 A e.a. (tot. 8)	4,87	0,89	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	kantoorfunctie, woonfunctie
-692460570	Willem Buytewechstraat 105 A 02 e.a. (tot. 4)	13,24	2,60	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692461551	Westzeedijk 487	6,84	3,68	Relatief	kantoorfunctie	kantoorfunctie
-692461551	Westzeedijk 487	17,64	3,56	Relatief	kantoorfunctie	kantoorfunctie
-692461551	Westzeedijk 487	3,64	3,68	Relatief	kantoorfunctie	kantoorfunctie
-692528104	Dunantstraat 22 C e.a. (tot. 3)	3,87	1,96	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692528104	Dunantstraat 22 C e.a. (tot. 3)	13,07	1,93	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692528095	Dunantstraat 33 A e.a. (tot. 3)	14,50	1,34	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692528102	Dunantstraat 26 A e.a. (tot. 3)	14,71	1,68	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692460572	Willem Buytewechstraat 101 A 02 e.a. (tot. 4)	13,23	2,67	Relatief	woonfunctie	woonfunctie
-692528098	Dunantstraat 30 A e.a. (tot. 4)	4,06	2,31	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	industriefunctie, woonfunctie
-692397185	Coolhaven 118	18,92	1,10	Relatief	bijsienkomstfunctie	bijsienkomstfunctie
-692397185	Coolhaven 118	18,92	1,12	Relatief	bijsienkomstfunctie	bijsienkomstfunctie

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224

Revisie 6 - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaar - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692489259	05991000000662485	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	05991000000662485	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	05991000000662485	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	05991000000662485	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	05991000000662485	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	05991000000662485	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	05991000000662485	Rotterdam	1913	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489269	05991000000662475	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489269	05991000000662475	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489269	05991000000662475	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489268	05991000000662476	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489241	05991000000662503	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460417	05991000000691327	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489240	05991000000662504	Rotterdam	1925	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	05991000000690188	Rotterdam	1913	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	05991000000690188	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401668	05991000000750076	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	05991000000690188	Rotterdam	1913	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	05991000000690188	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	05991000000690188	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489267	05991000000662477	Rotterdam	1906	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460407	05991000000691337	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683106544	05991000100452000	Rotterdam	1989	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533905	0599100000617839	Rotterdam	1955	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450793	05991000000700951	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460570	05991000000691174	Rotterdam	1927	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461551	05991000000690193	Rotterdam	1911	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461551	05991000000690193	Rotterdam	1911	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461551	05991000000690193	Rotterdam	1911	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528104	05991000000623640	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528104	05991000000623640	Rotterdam	1928	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528095	05991000000623649	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528102	05991000000623642	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460572	05991000000691172	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528098	05991000000623646	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	05991000000754559	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	05991000000754559	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

24-12-21 18:12:39

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
-692397185	Coolhaven 118	22,32	0,87	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692397185	Coolhaven 118	5,72	0,95	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692528113	Dunantstraat 14 C e.a. (tot. 3)	7,02	2,10	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692528113	Dunantstraat 14 C e.a. (tot. 3)	13,02	1,86	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692528106	Dunantstraat 22 A e.a. (tot. 3)	3,99	2,32	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692449427	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 20)	10,62	3,83	Relatief	onderwijsfunctie, woonfunctie	
-692460571	Willem Buytewechstraat 103 A 02 e.a. (tot. 4)	13,24	2,63	Relatief	woonfunctie	
-692489262	Pieter de Hoochstraat 29	3,82	3,45	Relatief	onderwijsfunctie	
-692528101	Dunantstraat 27 A e.a. (tot. 3)	13,83	1,74	Relatief	woonfunctie	
-692528101	Dunantstraat 27 A e.a. (tot. 3)	16,03	1,81	Relatief	woonfunctie	
-692528097	Dunantstraat 31 A e.a. (tot. 3)	14,46	1,39	Relatief	woonfunctie	
-692528097	Dunantstraat 31 A e.a. (tot. 3)	16,46	1,45	Relatief	woonfunctie	
-692528115	Dunantstraat 14 A e.a. (tot. 3)	13,18	1,98	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692528115	Dunantstraat 14 A e.a. (tot. 3)	4,38	2,08	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692528115	Dunantstraat 14 A e.a. (tot. 3)	15,18	1,95	Relatief	kantoorfunctie, woonfunctie	
-692528094	Dunantstraat 35 A e.a. (tot. 3)	14,52	1,13	Relatief	woonfunctie	
-692460564	Willem Buytewechstraat 113 A 02 e.a. (tot. 4)	13,27	0,00	Relatief	woonfunctie	
-692528111	Dunantstraat 18 A e.a. (tot. 3)	7,00	1,99	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692528111	Dunantstraat 18 A e.a. (tot. 3)	15,00	1,82	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692528117	Dunantstraat 10 B e.a. (tot. 4)	3,79	2,42	Relatief	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie	
-683132146	Willem Buytewechstraat 99 A e.a. (tot. 4)	0,00	3,63	Relatief	winkelfunctie, woonfunctie	
-692460495	Dunantstraat 37 A e.a. (tot. 2)	13,22	2,67	Relatief	woonfunctie	
-692528093	Dunantstraat 37 A e.a. (tot. 2)	14,38	1,19	Relatief	woonfunctie	
-692528093	Dunantstraat 37 A e.a. (tot. 2)	16,58	1,15	Relatief	woonfunctie	
-692528108	Dunantstraat 18 C e.a. (tot. 3)	15,09	1,75	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692528108	Dunantstraat 18 C e.a. (tot. 3)	13,09	1,97	Relatief	industriefunctie, woonfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	93,20	2,75	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	93,20	2,68	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	93,20	2,77	Relatief	bijeenkomstfunctie	
-692490660	Parkhaven 20	15,00	3,50	Relatief	bijeenkomstfunctie	
1		12,00	0,00	Relatief		
2		28,00	0,00	Relatief		
3		55,00	0,00	Relatief		
4		10,00	0,00	Relatief		
5		27,00	3,27	Relatief		
6		25,00	4,20	Relatief		
7		112,00	0,00	Relatief		

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692397185	0599100000754559	Rotterdam	2008	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	0599100000754559	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528113	0599100000623631	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528113	0599100000623631	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528106	0599100000623638	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449427	0599100000702317	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460571	0599100000691173	Rotterdam	1927	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489262	0599100000662482	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528101	0599100000623643	Rotterdam	1934	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528101	0599100000623643	Rotterdam	1934	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528097	0599100000623647	Rotterdam	1933	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528097	0599100000623647	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528115	0599100000623629	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528115	0599100000623629	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528115	0599100000623629	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528094	0599100000623650	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460564	0599100000691180	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528111	0599100000623633	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528111	0599100000623633	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528117	0599100000623627	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683132146	0599100010019598	Rotterdam	1985	2014	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460495	0599100000691339	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528093	0599100000623651	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528093	0599100000623651	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528108	0599100000623636	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528108	0599100000623636	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	0599100000661084	Rotterdam	1961	2014	80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	0599100000661084	Rotterdam	1961	2014	25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	0599100000661084	Rotterdam	1961	2014	50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224

Revisie 6 - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
8		25,00	0,00	Relatief		
9		25,00	4,30	Relatief		
10		15,00	4,32	Relatief		
NOP-basis	New Ocean Paradise - basis	12,00	-0,77	Absoluut		
NOP-t1	New Ocean Paradise - toren	17,00	-0,77	Absoluut		
NOP-t2	New Ocean Paradise - toren	17,00	-0,77	Absoluut		
NOP-mid	New Ocean Paradise - mid	17,00	-0,77	Absoluut		
NOP-t3	New Ocean Paradise - toren	17,00	-0,77	Absoluut		
NOP-t4	New Ocean Paradise - toren	17,00	-0,77	Absoluut		
Liza	boot Liza	3,00	-0,77	Relatief		
container	container op ponton	3,50	-0,77	Relatief		
Beren Boot	Beren Boot	4,00	-0,77	Relatief		
tickethuis		2,70	-0,77	Relatief		
Pannenkoek	De Pannenkoekenboot	2,70	-0,77	Relatief		
pan bov		1,50	1,93	Relatief	aan onderliggend item	

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
 Revisie 6 - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
8			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NOP-basis			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NOP-t1			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NOP-t2			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NOP-mid			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NOP-t3			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NOP-t4			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Liza			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
container			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Beren Boot			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tickethuis			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Pannenkoek			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
pan bov			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Cp	RefL.L 31	RefL.L 63	RefL.L 125	RefL.L 250	RefL.L 500	RefL.L 1k	RefL.L 2k	RefL.L 4k	RefL.L 8k	RefL.R 31	RefL.R 63
1		5,80	--	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		--	--	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,97	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,50	--	Absoluut	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,50	--	Absoluut	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nok		--	-0,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nok		--	-0,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nok		--	-0,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nok		--	-0,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nok	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nok	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Naam	Omschr.	ISO_H
2		--
		3,70
		--
		--
2		--
6396007829	breakline	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007916	breakline	--
6396007805	breakline	--
6396007727	breakline	--
6396007879	breakline	--
6396007820	breakline	--
6396007839	breakline	--
6396007839	breakline	--
6396007839	breakline	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007821	breakline	--
6396007561	buildup	--
6396007819	breakline	--
6396007552	buildup	--
6396007777	breakline	--
6396007669	breakline	--
6396007787	breakline	--
6396007642	breakline	--
6396007948	breakline	--
6396007951	breakline	--
6396007920	breakline	--
6396007704	breakline	--
6396007783	breakline	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007862	breakline	--
6396007757	breakline	--
6396007949	breakline	--
6396007840	breakline	--
6396007689	breakline	--
6396007957	breakline	--
6396007713	breakline	--
6396007547	kade	--
6396007755	breakline	--
6396007755	breakline	--
6396007755	breakline	--
6396007639	breakline	--
6396007673	breakline	--
6396007712	breakline	--
6396007850	breakline	--
6396007676	breakline	--
6396007972	water	-0, 22
6396007866	breakline	--
6396007666	breakline	--
6396007666	breakline	--
6396007877	breakline	--
6396007824	breakline	--
6396007800	breakline	--
6396007825	breakline	--
6396007815	breakline	--
6396007623	breakline	--
6396007661	breakline	--
6396007971	water	-0, 22
6396007853	breakline	--
6396007735	breakline	--
6396007553	buildup	--
6396007553	buildup	--
6396007553	buildup	--
6396007553	buildup	--
6396007955	breakline	--
6396007887	breakline	--
6396007647	breakline	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007881	breakline	--
6396007663	breakline	--
6396007717	breakline	--
6396007732	breakline	--
6396007668	breakline	--
6396007878	breakline	--
6396007697	breakline	--
6396007894	breakline	--
6396007543	kade	--
6396007672	breakline	--
6396007633	breakline	--
6396007950	breakline	--
6396007818	breakline	--
6396007943	breakline	--
6396007943	breakline	--
6396007801	breakline	--
6396007923	breakline	--
6396007691	breakline	--
6396007854	breakline	--
6396007684	breakline	--
6396007562	buildup	--
6396007562	buildup	--
6396007562	buildup	--
6396007562	buildup	--
6396007562	buildup	--
6396007564	buildup	--
6396007548	buildup	--
6396007548	buildup	--
6396007548	buildup	--
6396007827	breakline	--
6396007675	breakline	--
6396007640	breakline	--
6396007767	breakline	--
6396007680	breakline	--
6396007605	breakline	--
6396007803	breakline	--
6396007788	breakline	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007718	breakline	--
6396007665	breakline	--
6396007630	breakline	--
6396007728	breakline	--
6396007708	breakline	--
6396007550	buildup	--
6396007978	water	1,77
6396007549	buildup	--
6396007549	buildup	--
6396007967	water	-0,77
6396007893	breakline	--
6396007921	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007814	breakline	--
6396007976	water	-0,55
6396007770	breakline	--
6396007885	breakline	--
6396007885	breakline	--
6396007977	water	-0,55
6396007692	breakline	--
6396007954	breakline	--
6396007624	breakline	--
6396007556	buildup	--
6396007875	breakline	--
6396007930	breakline	--
6396007771	breakline	--
6396007756	breakline	--
6396007952	breakline	--
6396007614	breakline	--
6396007797	breakline	--
6396007863	breakline	--
6396007635	breakline	--
6396007662	breakline	--
6396007922	breakline	--
6396007637	breakline	--

Invoergegevens

Revisie 6 - Rotterdam

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007618	breakline	--
6396007706	breakline	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007802	breakline	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007802	breakline	--
6396007973	water	-0,22
6396007610	breakline	--
6396007557	buildup	--
6396007838	breakline	--
6396007908	breakline	--
6396007634	breakline	--
6396007707	breakline	--
6396007555	buildup	--
6396007790	breakline	--
6396007671	breakline	--
6396007638	breakline	--
6396007747	breakline	--
6396007563	buildup	--
6396007720	breakline	--
6396007869	breakline	--
6396007632	breakline	--
6396007652	breakline	--
6396007554	buildup	--
6396007677	breakline	--
6396007674	breakline	--
6396007789	breakline	--
6396007560	buildup	--
6396007868	breakline	--
6396007667	breakline	--
6396007667	breakline	--
6396007841	breakline	--
6396007702	breakline	--

24-12-21 18:12:39

Invoergegevens

Revisie 6 - Rotterdam

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielaai - HMRI, industrie

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

Invoergegevens

Revisie 6 - Rotterdam

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007698	breakline	--
6396007664	breakline	--
6396007558	buildup	--
6396007716	breakline	--
6396007811	breakline	--
6396007670	breakline	--
6396007847	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007933	breakline	--
6396007932	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007931	breakline	--
6396007909	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007836	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007705	breakline	--
6396007849	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007835	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007650	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007653	breakline	--

24-12-21 18:12:39

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007895	breakline	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007830	breakline	--
6396007738	breakline	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007944	breakline	--
6396007944	breakline	--
6396007948	breakline	--
6396007798	breakline	--
6396007861	breakline	--
6396007625	breakline	--
6396007772	breakline	--
6396007974	water	-0, 22
6396007744	breakline	--
6396007655	breakline	--
6396007945	breakline	--
6396007551	buildup	--
6396007551	buildup	--
6396007551	buildup	--
6396007551	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007898	breakline	--
6396007565	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007543	kade	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007543	kade	--
6396007629	breakline	--
6396007742	breakline	--
6396007631	breakline	--
6396007786	breakline	--
6396007946	breakline	--
6396007740	breakline	--
6396007679	breakline	--
6396007654	breakline	--
6396007890	breakline	--
6396007700	breakline	--
6396007925	breakline	--
6396007885	breakline	--
6396007885	breakline	--
6396007646	breakline	--
6396007699	breakline	--
6396007628	breakline	--
6396007743	breakline	--
6396007773	breakline	--
6396007739	breakline	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007634	breakline	--
6396007726	breakline	--
6396007737	breakline	--
6396007741	breakline	--
6396007896	breakline	--
6396007678	breakline	--
6396007860	breakline	--
6396007891	breakline	--
6396007924	breakline	--
6396007626	breakline	--
6396007579	buildup	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007897	breakline	--
6396007859	breakline	--
6396007904	breakline	--
6396007936	breakline	--
6396007958	breakline	--
6396007636	breakline	--
6396007796	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007573	buildup	--
6396007865	breakline	--
6396007780	breakline	--
6396007764	breakline	--
6396007884	breakline	--
6396007683	breakline	--
6396007906	breakline	--
6396007782	breakline	--
6396007918	breakline	--
6396007901	breakline	--
6396007961	breakline	--
6396007792	breakline	--
6396007975	water	-0,40
6396007566	buildup	--
6396007612	breakline	--
6396007595	buildup	--
6396007937	breakline	--
6396007928	breakline	--
6396007776	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--

Invoergegevens

Revisie 6 - Rotterdam

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: dBvision

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007537	kade	--
6396007791	breakline	--
6396007750	breakline	--
6396007914	breakline	--
6396007979	water	-0, 63
6396007813	breakline	--
6396007886	breakline	--
6396007587	buildup	--
6396007615	breakline	--
6396007574	buildup	--
6396007574	buildup	--
6396007574	buildup	--
6396007899	breakline	--
6396007592	buildup	--
6396007804	breakline	--
6396007731	breakline	--
6396007604	breakline	--
6396007613	breakline	--
6396007766	breakline	--
6396007687	breakline	--
6396007832	breakline	--
6396007724	breakline	--
6396007809	breakline	--
6396007734	breakline	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007593	buildup	--
6396007572	buildup	--
6396007572	buildup	--
6396007572	buildup	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007685	breakline	--
6396007733	breakline	--
6396007816	breakline	--
6396007651	breakline	--
6396007586	buildup	--
6396007586	buildup	--
6396007586	buildup	--
6396007586	buildup	--
6396007968	water	-0,77
6396007845	breakline	--
6396007915	breakline	--
6396007701	breakline	--
6396007826	breakline	--
6396007688	breakline	--
6396007588	buildup	--
6396007588	buildup	--
6396007588	buildup	--
6396007793	breakline	--
6396007598	buildup	--
6396007856	breakline	--
6396007751	breakline	--
6396007763	breakline	--
6396007892	breakline	--
6396007959	breakline	--
6396007960	breakline	--
6396007926	breakline	--
6396007736	breakline	--
6396007903	breakline	--
6396007656	breakline	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007590	buildup	--
6396007682	breakline	--
6396007591	buildup	--
6396007843	breakline	--
6396007969	water	-0,77
6396007745	breakline	--
6396007927	breakline	--
6396007883	breakline	--
6396007938	breakline	--
6396007929	breakline	--
6396007775	breakline	--
6396007934	breakline	--
6396007769	breakline	--
6396007778	breakline	--
6396007964	water	-0,77
6396007799	breakline	--
6396007589	buildup	--
6396007855	breakline	--
6396007967	water	-0,77
6396007696	breakline	--
6396007752	breakline	--
6396007833	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007538	kade	--
6396007857	breakline	--
6396007781	breakline	--
6396007842	breakline	--
6396007837	breakline	--
6396007660	breakline	--
6396007762	breakline	--
6396007907	breakline	--
6396007570	buildup	--
6396007570	buildup	--
6396007570	buildup	--
6396007570	buildup	--
6396007746	breakline	--
6396007864	breakline	--
6396007834	breakline	--
6396007585	buildup	--
6396007569	buildup	--
6396007709	breakline	--
6396007627	breakline	--
6396007760	breakline	--
6396007725	breakline	--
6396007644	breakline	--
6396007581	buildup	--
6396007581	buildup	--
6396007581	buildup	--
6396007844	breakline	--
6396007963	breakline	--
6396007583	buildup	--
6396007594	buildup	--
6396007580	buildup	--
6396007765	breakline	--
6396007577	buildup	--
6396007846	breakline	--
6396007858	breakline	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007785	breakline	--
6396007710	breakline	--
6396007567	buildup	--
6396007567	buildup	--
6396007567	buildup	--
6396007567	buildup	--
6396007567	buildup	--
6396007719	breakline	--
6396007617	breakline	--
6396007870	breakline	--
6396007648	breakline	--
6396007596	buildup	--
6396007794	breakline	--
6396007919	breakline	--
6396007571	buildup	--
6396007649	breakline	--
6396007774	breakline	--
6396007723	breakline	--
6396007616	breakline	--
6396007812	breakline	--
6396007703	breakline	--
6396007900	breakline	--
6396007568	buildup	--
6396007568	buildup	--
6396007831	breakline	--
6396007806	breakline	--
6396007795	breakline	--
6396007817	breakline	--
6396007659	breakline	--
6396007578	buildup	--
6396007578	buildup	--
6396007681	breakline	--
6396007582	buildup	--
6396007582	buildup	--
6396007582	buildup	--
6396007537	kade	--

Invoergegevens

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007807	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007748	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007535	kade	--
6396007575	buildup	--
6396007535	kade	--
6396007575	buildup	--
6396007749	breakline	--
6396007575	buildup	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007645	breakline	--
6396007576	buildup	--
6396007911	breakline	--
6396007620	breakline	--
6396007966	water	-0,77
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007962	breakline	--
6396007582	buildup	--
6396007582	buildup	--
6396007582	buildup	--
6396007582	buildup	--
6396007808	breakline	--
6396007537	kade	--

24-12-21 18:12:39

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007537	kade	--
6396007759	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007758	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007576	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007544	kade	--
6396007810	breakline	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007848	breakline	--
6396007828	breakline	--
6396007534	kade	--
6396007602	buildup	--
6396007768	breakline	--
6396007657	breakline	--
6396007658	breakline	--
6396007655	breakline	--
6396007655	breakline	--
6396007603	buildup	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007584	buildup	--
6396007584	buildup	--
6396007565	buildup	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007584	buildup	--
6396007584	buildup	--
6396007619	breakline	--
6396007565	buildup	--
6396007715	breakline	--
6396007711	breakline	--
6396007533	kade	--
6396007533	kade	--
6396007539	kade	1,14
6396007970	water	-0,77
6396007917	breakline	--
6396007607	breakline	--
6396007654	breakline	--
6396007654	breakline	--
6396007575	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007823	breakline	--
6396007823	breakline	--
6396007597	buildup	--
6396007913	breakline	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007681	breakline	--
6396007681	breakline	--
6396007965	water	-0,77
6396007695	breakline	--
6396007693	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007601	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--

ParkHaven

Invoergegevens

Model: Horecageluid 20211224
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007599	buildup	--
6396007576	buildup	--
6396007576	buildup	--
6396007912	breakline	--
6396007822	breakline	--
6396007532	kade	--
6396007606	breakline	--
6396007694	breakline	--
1	--	--
2	--	--
3	--	--

Colofon

Korte titel

Horecageluid ParkHaven Rotterdam

Opdrachtgever

ERA Contour

contactpersoon: de heer Patrick van Oosten

kenmerk opdrachtgever: werknummer 2388

Opdrachtnemer

dBvision

Groenmarktstraat 39

3521 AV Utrecht

Tel: 030 2970391

E-mail: info@dBvision.nl

Website: www.dBvision.nl

Datum

24 december 2021

Kenmerk

ERA001-01-05sp

Status / versie

Definitief / versie 1.0

Onderzoek uitgevoerd door

Sander Pahlplatz

Autorisatie

Sander Pahlplatz
Auteur

Ruben van Moppes
Referent

