

ASBESTINVENTARISATIE

Slotsedijk 190 te Rhoon
projectnummer AS 187134
18 mei 2018



Titelblad

Omvang onderzoek

- ☒ gehele bouwwerk / object
- ☐ gedeelte bouwwerk / object
- ☐ bouwwerk en/of object, inclusief gebied rondom
- ☐ uitsluitend gebied rondom bouwwerk en/of object

Geschiktheid

- ☐ niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
- ☐ uitsluitend verwijdering gerapporteerde asbesthoudende bronnen
- ☐ renovatie zonder aantasting bouwkundige integriteit
- ☒ volledige renovatie en/of totaalsloop

Omschrijving garage en schuur bij woonhuis

Projectnummer AS 187134

Autorisatiedatum 18 mei 2018

(namens) Opdrachtgever Newton Architects & Engineers te Giessenburg
De heer T. Nuijten

Uitvoering Adviesbureau Flamant BV te Breda

SCA-code 07-D070124.01

certificaatnummer 07-D070124

Praktijkonderzoek De heer M. Tianian

DIA-code 04E-050318-140403

Rapportage / autorisatie Mevrouw ing. T. Verhoeven

DIA-code 04E-220318-140409

Deze rapportage is geheel digitaal vervaardigd en elektronisch ondertekend. De elektronische ondertekening is geborgd in het gecertificeerde kwaliteitssysteem van Adviesbureau Flamant BV. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document, kan dit worden geverifieerd door een bericht te sturen aan asbest@flamant.nl, onder vermelding van het projectnummer en de autorisatiedatum.

Het is niet toegestaan deze rapportage, zonder schriftelijke toestemming van Adviesbureau Flamant BV, anders dan in zijn geheel, inclusief de bijlagen, te reproduceren. Adviesbureau Flamant BV verplicht zich om alleen aan de opdrachtgever en/of de genoemde partij welke namens de opdrachtgever optreedt, de onderzoeksuitslagen te rapporteren. Aan derden wordt slechts gerapporteerd na verificatie en zonodig schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	4
1.1 Certificering	4
1.2 Opdracht	4
1.3 Voorwaarden	4
1.4 Monstername	5
2. ONDERZOEKGEGEVENS	6
2.1 Vooronderzoek	6
2.2 Reikwijdte onderzoek	6
2.3 Praktijkonderzoek	6
2.4 Asbesthoudende toepassingen	8
3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	11
4. SAMENVATTING	12
Bijlagen	18
1 SMA-rt bijlage	18
2 Analysecertificaat	20
3 Tekening	22
4 Algemene Voorwaarden Flamant	24

1. INLEIDING

In opdracht van Newton Architects & Engineers te Giessenburg heeft Adviesbureau Flamant BV op 7 mei 2018 een asbestinventarisatie uitgevoerd in de garage en de schuur behorende bij het woonhuis gelegen op het perceel Slotsedijk 190, te Rhoon. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop van de garage en de sloop van de achtergevel van de schuur in het kader van een uitbouw.

1.1 Certificering

Adviesbureau Flamant BV is gecertificeerd bij Normec Certification BV te Geldermalsen onder SCA-code is 07-D070124.01. De uitvoerende en controlerende medewerkers zijn gecertificeerd conform SC-560. De DIA-codes van de betrokken uitvoerende en controlerende medewerkers zijn weergegeven op het titelblad.

Het bovenstaande betekent dat uiterste zorg aan het uitvoeren van opdrachten wordt besteed hetgeen is geborgd in een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem omvat onder andere een gericht kwaliteitsbeleid, controleerbare procedures en werkinstructies evenals steekproefsgewijze controles door certificerende instellingen. Adviesbureau Flamant BV werkt geheel onafhankelijk en heeft op geen enkele wijze betrokkenheid met de activiteiten van de opdrachtgever.

1.2 Opdracht

De opdracht omvat het inventariseren van de garage en de schuur conform het certificatieschema zoals gepubliceerd in de Staatscourant 64906, d.d. 30 november 2016 (hierna: certificatieschema).

1.3 Voorwaarden

Adviesbureau Flamant BV voert de werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit, waarbij aan de inspanningsverplichting wordt voldaan. Het bereikte resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren die buiten de invloedssfeer van Adviesbureau Flamant BV liggen.

Derhalve kan geen garantie worden afgegeven dat bij sloop en/of renovatiewerkzaamheden min of meer verborgen asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn waargenomen. De kans op het onverhoopt aantreffen van niet geïdentificeerde asbesthoudende materialen is echter gering.

Indien bij sloop en/of renovatiewerkzaamheden onverhoopt toch niet geïdentificeerde asbesthoudende materialen worden aangetroffen, dient Adviesbureau Flamant BV hierover te worden geïnformeerd. Adviesbureau Flamant BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen, indien de oorzaak buiten haar invloedssfeer ligt.

Onderhavige rapportage heeft een geldigheid van drie jaar, met ingang van de datum van autorisatie. Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen van de aangetroffen asbesthoudende materialen onderhavige rapportage ouder is dan drie jaar, dan dient deze

getoetst te worden op actualiteit door Adviesbureau Flamant BV.

Veranderingen in de aard van een bouwwerk, door verbouwingen en/of renovaties kunnen gevolgen hebben op de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen en/of asbestbesmet materiaal en/of constructieonderdelen in het bouwwerk.

In deze rapportage zijn foto's en tekeningen opgenomen welke kleur bevatten. Om alle onderdelen van de rapportage goed weer te geven, wordt geadviseerd de rapportage in kleur af te drukken.

Adviesbureau Flamant BV levert al haar diensten conform de Algemene Voorwaarden zoals bijgevoegd in de bijlage.

1.4 Monstername

Tijdens monstername van asbestverdachte materialen zijn door de uitvoerende medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen en is gebruik gemaakt van een stofzuiger, welke is voorzien van een Hepa-filter. De locaties van monstername zijn gemarkeerd en zijn herleidbaar.

In de bijlage(n) zijn de SMA-rt bijlage(n) en/of het analysecertificaat weergegeven.

Alle door Adviesbureau Flamant BV genomen materiaalmonsters worden geanalyseerd door een voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium. Alle bemonsterde locaties worden ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestiforme vezels. De risicoklasse-indeling vindt plaats middels het SMA-rt systeem.

2. ONDERZOEKGEGEVENS

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de asbestinventarisatie weergegeven. Op de tekening(en) (zie bijlage) wordt een visueel overzicht gegeven van de resultaten.

2.1 Vooronderzoek

Het betreft een vrijstaande garage en een schuur, gelegen op hetzelfde perceel als het woonhuis welke is gebouwd in 1895 (bron BAG Viewer).

Voorafgaand aan het praktijkonderzoek zijn de door de opdrachtgever aangeleverde bouwtekeningen bestudeerd. Het handelt om een recente tekening met plattegronden en gevelaanzichten van de bestaande en de nieuwe situatie. Op de tekening is geen materiaalgebruik vermeld.

2.2 Reikwijdte onderzoek

Onderzoek van losse inboedel, asbest in de bodem en (chemisch) afval vallen buiten het kader van dit onderzoek.

De garage en de schuur zijn geheel onderzocht. Alle overige opstallen gelegen op het perceel vallen expliciet buiten het kader van deze opdracht en zijn derhalve niet onderzocht.

De funderingen en ondergrondse leidingen van de garage en de schuur zijn niet toegankelijk en derhalve niet onderzocht. Het is echter niet aannemelijk dat in de funderingen en ondergrondse leidingen asbesthoudende materialen zijn toegepast.

2.3 Praktijkonderzoek

Het praktijkonderzoek betreft een visuele inspectie in combinatie met licht destructief onderzoek, met gebruikmaking van handgereedschappen en/of elektrische gereedschappen, van de onderzoekslocatie door één of meerdere medewerkers.

buitenschil garage

Muren	hout
Dak	golfplaat
Buizen/ kanalen/ hemelwaterafvoer	metaal

binnenafwerking garage

Muren	hout
Wanden, koven, aftimmeringen	hout
Deuren/ kozijnen	hout
Vloeren	beton
Dakconstructie	houten dakconstructie, geen dakisolatie

buitenschil schuur

Muren	metselwerk, hout
Deuren/ kozijnen	hout
Dak	pannen
Buizen/ kanalen/ hemelwaterafvoer	kunststof

binnenafwerking schuur

Muren	metselwerk, hout
Deuren/ kozijnen	hout
Vloeren	beton
Dakconstructie	houten dakconstructie, houten dakbeschot zonder isolatie

2.4 Asbesthoudende toepassingen

In de onderstaande brontabellen zijn alle aangetroffen asbesthoudende toepassingen weergegeven.

bron 1

locatie	dak garage
type product	golfplaat
toepassing product	dakbedekking
hoeveelheid (±)	47 m ²
bevestiging	geschroefd
conditie	licht beschadigd en/of verweerd (geen restanten waargenomen)
bereikbaarheid	goed
asbest (m/m%)(analyseresultaat)	10-15% chrysotiel + 0,1-2% amosiet hechtgebonden
monster	MT1 L.2.080518.004543
hechtgebonden (oordeel DIA)	hechtgebonden
risicoklasse	2A
saneringsmethode (conform SMA-rt)	buitensanering conform SC-530 (afbakenen/ markeren)
aanbeveling	sanering voorafgaand aan renovatie en/of sloop
opmerkingen	windveren en nokstukken onverdacht

Foto(s)



3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In de garage gelegen op het perceel Slotsedijk 190, te Rhoon zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. In de schuur zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen.

Het handelt hier om een asbestinventarisatie van de gehele bouwwerken.

Voor de aanleiding van onderhavige asbestinventarisatie, wordt een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht.

Onderhavige rapportage is geschikt voor de sloop van de garage en de uitbreiding van de schuur.

Onderhavig asbestinventarisatierapport zal kunnen dienen als basis voor het indienen van de sloopmelding.

4. SAMENVATTING

Adviesbureau Flamant BV heeft op 7 mei 2018 een asbestinventarisatie uitgevoerd in de garage en de schuur gelegen op het perceel Slotsedijk 190, te Rhoon.

Op de volgende locatie(s) zijn asbesthoudende materialen waargenomen:

bron	omschrijving	hoeveelheid (±)	risico klasse
asbesthoudend:			
bron 1	dakbedekking dak garage	47 m ²	2A

Het handelt hier om een asbestinventarisatie van de gehele bouwwerken. Een aanvullend onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Onderhavige rapportage is geschikt voor de sloop van de garage en de uitbreiding van de schuur.

Voor een juiste interpretatie van de resultaten van onderhavige asbestinventarisatie dient de gehele rapportage te worden gelezen.



binnenzijde dak garage



zijgevel garage



voorgevel garage



binnenzijde schuur



zijgevel schuur



zijgevel schuur



binnenzijde dak schuur



zijgevel schuur



schuur



dak schuur

Bijlage 1

SMA-rt bijlage

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 18 mei 2018 om 10h39 (1159241)

Adviesbureau Flamant BV

SCA-code: 07-D070124.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070124.01-AS 187134]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Adres	Slotsedijk 190, Rhoon
Projectcode	AS 187134
Projectnaam	-
Broncode	Bron 1
Bronnaam	Dakbeplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	47 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer	L.2.080518.004543

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2 17052018 (ingangsdatum 17-05-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

Bijlage 2

Analysecertificaat

ANALYSECERTIFICAAT

OPDRACHTGEVER

naam opdrachtgever : Adviesbureau Flamant BV
adres : Paardeweide 24b
postcode/ plaats : 4824 EH Breda

OPDRACHTGEGEVENS

referentie opdrachtgever : AS 187134
locatie monstername : Slotsedijk 190 Rhoon
monstername door : opdrachtgever
analysemethode : NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen
datum ontvangst : 08-05-2018
datum analyse : 08-05-2018
datum rapportage : 08-05-2018
aantal monsters : 1

ANALYSERESULTATEN

certificaatnummer : L.2.080518.004543

IDcode Flamant	soort materiaal	beschrijving (opdrachtgever)	soort asbest	massa percentage	binding
2.2952	golfplaat	MT1 golfplaat garage dak	chrysotiel amosiet	10-15 0,1-2	HB

HB=hechtgebonden – NHB=niet hechtgebonden

De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

De analyseresultaten van kleefmonsters zijn niet geschikt voor het vaststellen van een besmettingsgraad.

Bij 'soort materiaal' en 'binding' zijn de bevindingen opgenomen welke op het laboratorium van Flamant Analyse BV zijn geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering, danwel de afmetingen van het monster, kunnen de bevindingen van het laboratorium afwijken van de toepassing van het materiaal in de praktijk.

Wanneer in organisch gebonden materialen (bijvoorbeeld Colovinyltegels, kitten of teerlagen) of in kleefmonsters met de methode NEN5896 geen asbestvezels worden gedetecteerd, kunnen de monsters aanvullend geanalyseerd worden met de methode ISO 14966 (Scanning Electronen Microscopie). Organisch gebonden materialen of kleefmonsters kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat deze met NEN5896 niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn.

Flamant Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele certificaat is toegestaan. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming. Deze verrichting valt binnen de scope van het accreditatie L603.

De geanalyseerde monsters worden voor een periode van twee maanden bewaard op het laboratorium van Flamant Analyse BV. Alle documentatie betreffende de analyse-opdracht wordt voor een periode van minimaal een jaar gearchiveerd.

Op de diensten van Flamant Analyse BV zijn de Algemene Voorwaarden Flamant van toepassing.




Dit document is geheel digitaal vervaardigd en derhalve niet ondertekend. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document, kan dit worden geverifieerd via controle@asbestlaboratorium.nl onder vermelding van het certificaatnummer.

namens Flamant Analyse BV
Maurice L.H.M. Flamant, directeur

Bijlage 3

Tekening

Slotsedijk



Slotsedijk 190 te Rhoon maten in meters	Projectnummer AS 187134
laboratorium adviesbureau fz amant De tekening betreft een indicatie.	

Bijlage 4

Algemene Voorwaarden Flamant

1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtgever: een partij welke enige dienst van de opdrachtnemer afneemt.
- Opdrachtnemer: *Flamant Laboratory BV, Flamant Analyse BV en Adviesbureau Flamant BV *(hierna Flamant)
- Flamant is gevestigd aan de Paardeweide 24B, 4824 EH te Breda.
- Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer of hun vertegenwoordigers
- De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever gelden niet en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, behalve wanneer deze nadrukkelijk en schriftelijk door Flamant zijn aanvaard.
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geaccrediteerde en gecertificeerde diensten van Flamant.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 De door Flamant gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2 Overeenkomsten met Flamant komen in beginsel tot stand door een bevestiging. Echter ook indien door Partijen uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst, zoals het insturen van monsters of opstarten van een project of inspectie, wordt beschouwd als het tot stand komen van een overeenkomst met de Opdrachtnemer onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

3. Uitvoering

3.1 Flamant zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren.

Flamant kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.2 Flamant is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de Opdrachtgever tijdig alle door Flamant gewenste gegevens juist en op de manier zoals gewenst door Flamant aanlevert.

3.3 Als de Opdrachtgever niet tijdig, onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden of locaties beschikbaar stelt aan Flamant, is hij daarvoor aansprakelijk jegens Flamant en gehouden Flamant, onverminderd artikel 5.3, integraal te vrijwaren, voor alle schade die Flamant of enige derde daardoor direct of indirect lijdt.

3.4 Als de Opdrachtgever enige beperking aanbrengt in de beschikbaarheid van de gegevens, bescheiden of locaties die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht, dan meldt hij dat uitdrukkelijk aan Flamant. Flamant kan alsdan, naar eigen inzicht, bepalen de opdracht niet uit te voeren, te beperken of terug te geven, zonder dat zij alsdan op enige wijze gehouden is tot vergoeding van enige directe of indirecte schade. Voor zover de opdracht door Flamant wordt uitgevoerd is haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, onverminderd artikel 5, in ieder geval beperkt tot de uitvoering van de opdracht conform de gegevens, bescheiden en locaties die zij tot haar beschikking had bij de uitvoering van de opdracht.

3.5 Opdrachtgever is gehouden Flamant onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.6 Monsters welke ter analyse worden aangeboden dienen door Opdrachtgever deugdelijk dubbel en luchtdicht verpakt, en voorzien van een eenduidige inhoudsopgave, met inachtneming van de toepasselijke normen en voorschriften, te worden aangeleverd.

3.7 Het staat Opdrachtnemer vrij om bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik te maken van diensten van derden.

3.8 Geaccrediteerde en gecertificeerde werkzaamheden worden alleen uitbesteed aan een derde die over de voor die werkzaamheden vereiste accreditatie/certificatie beschikt.

3.9 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid, ook wanneer deze zijn overeengekomen, gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

3.10 De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Flamant ook na deugdelijke ingebrekestelling waarbij redelijke termijn is gegund de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te komen, nalatig blijft. Dit geldt niet als uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk is.

4. Werknemers en geheimhouding

4.1 Behoudens schriftelijke toestemming van Flamant zal Opdrachtgever zich onthouden van het in dienst nemen van personen die direct dan wel indirect werkzaam zijn voor Flamant, of de laatste 2 jaren voorafgaand aan het in dienst treden bij Opdrachtgever in dienst zijn geweest bij Flamant.

4.2 Bij overtreding van artikel 4.1 verbeurt Opdrachtgever ten behoeven van Flamant een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,--) per medewerker met wie Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat, dan wel per medewerker die anderszins buiten Flamant om, direct dan wel indirect, te werk wordt gesteld, onverminderd het recht van Flamant om nakoming van het in artikel 4.1 gestelde verbod te eisen en of vergoeding van schade te vorderen.

4.3 Flamant zal zonder schriftelijk toestemming van de Opdrachtgever geen analyseresultaten, rapportages of andere kwaliteitsdocumenten beschikbaar stellen aan derden, tenzij deze derde dit kan vorderen op basis van bevoegdheid.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Flamant is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor opgetreden schade, indien het ontstaan daarvan te wijten is aan haar opzet, grove

schuld of bewuste roekeloosheid en de schade het directe gevolg is van haar werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden verricht door Flamant ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van Flamant voor indirecte schade, zoals vervolgschade, bestaat in geen geval.

5.2 In alle gevallen is aansprakelijkheid van Flamant beperkt tot een bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs voor de opdracht, met een maximum van € 12.500.

5.3 De Opdrachtgever vrijwaart Flamant voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van elke schade die het directe of indirecte gevolg is van haar werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden verricht door Flamant ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid, in welke vorm en op grond van welke juridische grondslag dan ook. Ook door Flamant gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken van derden komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.4 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

6 Betaling, rente en kosten

6.1 De Opdrachtgever voldoet facturen van Flamant binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bezwaren en reclamaties van de Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan Flamant kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet betwiste deel van de declaratie.

6.2 Indien betaling niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever een rente van 1½ % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle kosten die Flamant als gevolg van niet tijdige betaling moet maken, zowel in als buiten rechte, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

7 Reclames / Klachten

7.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Flamant te worden kenbaar gemaakt.

7.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens in het geval Flamant uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Flamant de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

7.4 Klachten van Opdrachtgever jegens Flamant dienen schriftelijk ingediend te worden bij Flamant, ter attentie van de kwaliteitscoördinator.

De klachten worden beoordeeld conform het kwaliteitssysteem van Flamant.

Uiterlijk na 3 weken of zoveel eerder als mogelijk na het indienen van de klacht zal Flamant op de klacht reageren.

8 Vervaltermijn

8.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Flamant in verband met het verrichten van werkzaamheden door Flamant in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten van opdracht aan Flamant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 De Rechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd om over geschillen omtrent of voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten te beslissen.