



Q-team Duivenvoordecorridor



Reactie Q-team op toelichting door Michael van Gessel op zijn boekje (Duivenvoorde Voorschoten, Schuur in de Leidse Tuin, maatvoering en beeldkwaliteit), 24 januari 2011.

Van Gessel licht toe waarom de schuur getekend is aan de noordkant van de Leidse tuin. Door de aanplant van bomen aan de rand van de Leidse tuin wordt de zichtas verlegd en vormt de schuur een logische beëindiging van de moestuin. De schuur zal omzoomd worden met heggen en bomen, bovendien gemaakt van donker hout. Hij zal daardoor niet zichtbaar zijn vanuit het kasteel en nauwelijks zichtbaar vanaf de Veurseweg.

De nokhoogte van het theepaviljoen blijft onder de portierswoning en de twee bijgebouwen die voor kasteel Duivenvoorde liggen. De schuur/ theepaviljoen wordt groot, zodat er ook ruimte is voor opslag van gereedschap, dat nu in een schuur achter in het bos wordt opgeslagen. Die schuur is daarmee overbodig geworden en zou kunnen worden afgebroken ter compensatie van extra groen.

Conclusie van het Q-team:

Het Q-team kan instemmen met voornoemd initiatief onder voorwaarde dat:

- Het theepaviljoen/ schuur nauwkeurig wordt gedetailleerd, teneinde de door van Gessel bedoelde uitstraling te behouden,
- het dak de gepresenteerde hellingshoek van 60 graden verkrijgt
- het theepaviljoen/ schuur ook daadwerkelijk in de thans gepresenteerde omvang wordt gerealiseerd,
- de beplanting aan de rand van de Leidse tuin een essentieel onderdeel is van het plan en hiervan onderdeel moet blijven,
- de bestaande schuur in de rand van het bos wordt geamoveerd waarna de aldus vrijgespeelde locatie wordt ingeplant met bos.
- De rest van het plan (beplantingen) gelijktijdig (of eerder) wordt gerealiseerd.

Na vertrek van van Gessel, maakt het Q-team de volgende aanvullende opmerkingen:

In het bestemmingsplan of in de beeldkwaliteitsparagraaf in het kader van de landgoedbiotoop (in bestemmingsplan) moet zoveel mogelijk over de maatvoering, en de uitstraling van de schuur worden vastgelegd. Schuur/ theepaviljoen is onderdeel van de Leidse tuin en moet niet als onderdeel van het hele ensemble van gebouwen bij kasteel Duivenvoorde worden gezien. De dakhelling moet groter dan 45° zijn. De goothoogte 2,20m (even hoog als de muur), de nokhoogte moet onder de hoogte van de portierswoning en de twee bijgebouwen blijven. De tuin moet zoals ontworpen worden beplant.