
Esdoornlaan 26 te Waddinxveen

Akoestisch onderzoek geluidsbelasting

Projectnr: 2200756
Datum: 18-06-2020
Versie: 1.0
Contactpersoon: T.J. Wattel

AKOESTISCHE ONDERZOEKEN
ENERGIE PRESTATIE BEREKENINGEN
BOUWFYSISCH ADVIEZEN
MILIEUPRESTATIE BEREKENING (GPR)
GELUIDWERING GEVELS
BOUWKUNDIGE BESTEKKEN
TOETSING BOUWBESLUIT
BRANDVEILIGHEID
V&G PLANNEN
TRAININGEN
CONTROLE PV SYSTEMEN
NIEUWBOUWLABEL

BEREKENEND OP UW EISEN

GILDEWEG 39A
POSTBUS 5185
4380 KD VLISSINGEN
T 0118 44 22 70
INFO@S-W.NL
WWW.S-W.NL





Samenvatting

In opdracht van Legenda Vastgoedontwikkeling en in samenwerking met IntROview is door S&W Consultancy een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het oprichten van 62 woningen aan de Esdoornlaan 26 te Waddinxveen.

Het bouwplan is in strijd met het vigerend bestemmingsplan. Er wordt getoetst aan de Wet geluidhinder ten behoeve van het afwijken van het bestemmingsplan. In dit rapport is beoordeeld of de geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde blijft, of dat er een hogere waarde aangevraagd moet worden.

De hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï bedraagt:

$$L_{den} = 60 \text{ dB.}$$

Daarmee overschrijdt de aanwezige geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB voor wegverkeerslawaaï. Er dient een verzoek om hogere waarde te worden ingediend.

Vlissingen, 18 juni 2020

T.J. Wattel
S&W Consultancy



Inhoudsopgave

Samenvatting	2
1. Inleiding	4
2. Normstelling en wettelijk kader	5
2.1 Geluidsbelasting van de gevel	5
3. Berekening geluidsbelasting	8
3.1 Gebruikte rekenmethode weg- en railverkeerslawaaï	8
3.2 Invoergegevens situatie	8
3.3 Invoergegevens wegverkeer	8
3.4 Resultaten geluidsbelasting wegverkeerslawaaï	9
4. Beleidsregel Hogere waarden, Regio Midden-Holland	11
4.1 Maatregelen	11
4.1.1 Bronmaatregelen	11
4.1.2 Overdrachtsmaatregelen	11
4.2 Voorwaarden hogere waarden	12
4.2.1 Geluidsluwe gevel/buitenruimte	13
5. Conclusie	14
I. Bijlage “Situatie”	I
II. Bijlage “Verkeersgegevens”	II
III. Bijlage “Rekenmodel geluidsbelasting”	III
IV. Bijlage “Rekenresultaten geluidsbelasting”	IV
V. Bijlage “Gegevens rekenmodel en resultaten in tabelvorm”	V



1. Inleiding

Voor de locatie Esdoornlaan 26 te Waddinxveen is een plan in ontwikkeling voor de nieuwbouw van 62 woningen. De gevels van dit plan zijn geluidsbelast door wegverkeerslawaaï. Het bouwplan is gelegen binnen de geluidszones van:

- wegverkeerslawaaï afkomstig van de volgende wegen:
 - Esdoornlaan;
 - Dreef;
 - Kerkweg-West;
 - Chopinlaan.

Daarnaast liggen er rondom het bouwplan de volgende 30-km/uur-wegen, die volgens de Wet Geluidhinder geen geluidszone hebben. Deze wegen zijn voor beoordeling van een goede ruimtelijke ordening meegenomen in het akoestisch onderzoek:

- Ieplaan;
- Sniepweg;
- Plasweg;
- Dorpstraat.

De geluidsbelasting op de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaaï is in dit rapport bepaald, in opdracht van Legenda Vastgoedontwikkeling. Bij de berekening is uitgegaan van:

- de situatie volgens opgave van IntROview;
- verkeersgegevens volgens opgave van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

De situatie is weergegeven in bijlage I.



2. Normstelling en wettelijk kader

2.1 Geluidsbelasting van de gevel

Wet geluidhinder

Artikel 74

1. Een weg heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg:
 - a. in stedelijk gebied:
 1. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee sporen: 200 meter;
 2. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken of drie of meer sporen: 350 meter;
 - b. in buitenstedelijk gebied:
 1. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee sporen: 250 meter;
 2. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken of drie of meer sporen: 400 meter;
 3. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter.
2. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot een weg:
 - a. die gelegen is binnen een als woonerf aangeduid gebied, of
 - b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

Artikel 82

1. Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege een weg, van de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen, alsmede aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen een zone.



Artikel 83

1. Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, kan een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde gevallen, voor woningen in buitenstedelijk gebied 53 dB en voor woningen in stedelijk gebied 58 dB niet te boven mag gaan.

2 t/m 8. (samenvatting): Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot de in tabel 1 omschreven situaties, kan voor de te verwachten geluidsbelasting een hogere waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde de in tabel 1 genoemde waarden niet te boven mag gaan.

Tabel 1: Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting L_{den} [dB] volgens artikel 83 Wgh.

omschrijving van de situatie		max. geluid- belasting	art. en lid Wgh
woningen	weg		
in buitenstedelijk gebied	aanwezig	53 dB	art. 83 lid 1
in stedelijk gebied	aanwezig	58 dB	art. 83 lid 1
nog niet geprojecteerd, in stedelijk gebied	aanwezig	63 dB	art. 83 lid 2
aanwezig of in aanbouw, in stedelijk gebied	nog niet geprojecteerd	63 dB	art. 83 lid 3a
aanwezig of in aanbouw, in buitenstedelijk gebied	nog niet geprojecteerd	58 dB	art. 83 lid 3b
nog niet geprojecteerd, nog te bouwen, in buitenstedelijk gebied, voor agrarisch bedrijf	aanwezig	58 dB	art. 83 lid 4
nog niet geprojecteerd, nog te bouwen, in stedelijk gebied, ter vervanging van bestaande woningen	aanwezig	68 dB	art. 83 lid 5
nog niet geprojecteerd, nog te bouwen, binnen de bebouwde kom, ter vervanging van bestaande woningen. Binnen zone van autoweg / autosnelweg	aanwezig	63 dB	art. 83 lid 6
nog niet geprojecteerd, nog te bouwen, buiten de bebouwde kom, ter vervanging van bestaande woningen.	aanwezig	58 dB	art. 83 lid 7

In dit geval betreffen het 62 nog niet geprojecteerde woningen, in stedelijk gebied. De wegen zijn aanwezig. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is 63 dB.

Artikel 110a

1. Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor andere situaties (bijvoorbeeld wanneer de geluidsbron en de geluidsbelaste woning in verschillende gemeenten liggen) wordt verwezen naar de artikelen 110a, 110b en 110c Wgh.

Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.



Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Artikel 3.4

De ingevolge artikel 110g Wgh toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de gevel van de woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt tot 1 juli 2018:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.



3. Berekening geluidsbelasting

3.1 Gebruikte rekenmethode weg- en railverkeerslawaaï

De gebruikte rekenmethode is standaard-rekenmethode II van de regeling Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Het gebruikte computerprogramma is 'WinHavik' versie 9.1.0 van dirActivity-software.

3.2 Invoergegevens situatie

De situatie rondom het plan is in het rekenmodel ingevoerd. Hierbij zijn onder andere het bouwplan en de gebouwen in de nabije omgeving ingevoerd. Het grootste deel van het bodemgebied in het rekenmodel bestaat vooral uit percelen rondom woningen, deels verhard en deels tuinen. Er is uitgegaan van een bodemfactor van 0% als standaardwaarde voor het gehele gebied.

Er zijn waarneempunten gelegd op de gevels van het bouwplan, op hoogte van 1,8 m, 4,8 m, 7,8 m, 10,8 m en 13,8 m (zie bijlage V).

3.3 Invoergegevens wegverkeer

De verkeersintensiteiten op de wegen, en de verkeerssnelheden van de categorieën motorvoertuigen die in de berekeningen zijn aangehouden, zijn als shape bestand aangeleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland, en ingelezen in het rekenmodel. De etmaalintensiteiten zijn verstrekt door de Omgevingsdienst Midden-Holland, geleverd zijn de intensiteiten voor het jaar 2030.



3.4 Resultaten geluidsbelasting wegverkeerslawaaai

De resultaten van de berekeningen voor het maatgevend jaar 2030 zijn samengevat in tabel 2 en uitgebreider weergegeven in bijlage V. In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven van het wegverkeerslawaaai, die gebruikt worden voor toetsing aan de Wet Geluidhinder. Dit zijn de waarden van de geluidsbelasting L_{den} per weg apart, na aftrek van 2 dB, 3 dB, 4 dB of 5 dB volgens art. 110g Wgh. Per waarneempunt is hier alleen de hoogste waarde voor alle waarneemhoogten weergegeven. Daar waar deze geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaaai (in onderstaande tabel met grijs weergegeven), dient een hogere waarde als toelaatbaar vastgesteld te worden (Hogere-waardebesluit).

Tevens zijn in tabel 2 de resultaten samengevat van de geluidsbelasting L_{den} van het wegverkeerslawaaai, cumulatief voor alle wegen, zonder aftrek van art. 110g Wgh. Per waarneempunt wordt hier alleen de hoogste waarde weergegeven. Een compleet overzicht voor alle waarneemhoogten is weergegeven in bijlage V. Daar waar de gecumuleerde geluidsbelasting van een van de waarneempunten op het bouwvlak zoals gesitueerd in de herziening van het bestemmingsplan hoger is dan 53 dB (in onderstaande tabel in grijs weergegeven), dient aangetoond te worden of de karakteristieke geluidwering van de gevels voldoende is. De in tabel 2 aangegeven rekenresultaten dienen gebruikt te worden bij het berekenen van de geluidwering van de gevels.



Tabel 2: Berekende waarde van de geluidsbelasting op de gevel L_{den} [dB] incl. aftrek art. 110g Wgh, voor het maatgevend jaar 2030.

waarneempunten			50 km/u wegen				30 km/u wegen				wegen gecumuleerd [L _{cum}] excl. aftrek art. 110g Wgh
blok	nummers	ligging waarneempunt	Esdoornlaan	Dreef	Kerkweg-West	Chopinlaan	Ieplaan	Sniepweg	Plasweg	Dorpstraat	
Stadswoningen	1	Zuid-oostgevel	59	35	35	28	42	32	17	17	65
	2	Zuid-oostgevel	59	34	35	28	40	31	22	16	65
	3	Zuid-oostgevel	59	34	35	27	38	31	20	14	64
	4	Noord-westgevel	40	40	31	22	36	31	20	18	50
	5	Noord-westgevel	40	40	30	24	38	30	20	19	49
	6	Noord-westgevel	40	41	30	25	39	31	19	20	50
	7	Zuid-westgevel	55	42	24	19	46	34	23	21	61
Appartementen	8	Zuid-oostgevel	59	36	37	27	36	29	19	11	64
	9	Zuid-oostgevel	59	36	37	28	34	30	18	9	64
	10	Zuid-oostgevel	59	35	37	28	33	29	17	9	64
	11	Noord-oostgevel	53	25	39	40	15	19	13	18	58
	12	Noord-oostgevel	51	26	39	40	15	21	12	19	56
	13	Noord-westgevel	42	37	33	33	30	31	24	21	49
	14	Zuid-westgevel	42	37	25	19	32	32	23	19	49
	15	Noord-westgevel	41	37	30	28	32	30	23	20	48
Dijkwoningen	16	Noord-westgevel	43	38	32	30	33	31	20	20	50
	17	Zuid-oostgevel	43	24	33	37	27	27	14	10	50
	18	Noord-oostgevel	47	28	37	37	15	23	13	19	53
	19	Noord-oostgevel	45	29	36	36	15	23	12	20	51
	20	Noord-oostgevel	43	30	36	34	16	22	11	20	49
	21	Noord-westgevel	34	34	32	29	24	28	25	22	44
	22	Zuid-westgevel	35	33	23	27	29	30	22	20	44
	23	Zuid-westgevel	38	33	23	28	29	30	21	18	45
Starterswoningen	24	Zuid-westgevel	41	34	22	17	31	31	21	19	48
	25	Zuid-oostgevel	48	36	27	27	41	30	20	16	54
	26	Zuid-oostgevel	47	36	22	24	37	30	21	13	53
	27	Zuid-oostgevel	48	35	21	21	37	31	20	14	53
	28	Noord-oostgevel	38	30	32	29	24	24	21	19	45
	29	Noord-westgevel	35	31	33	25	32	30	25	21	45
	30	Noord-westgevel	37	33	34	28	35	29	24	21	47
	31	Noord-westgevel	40	33	28	30	39	30	23	20	49
	32	Zuid-westgevel	48	38	25	22	45	35	24	21	55

Uit de resultaten, na aftrek volgens artikel 110g Wgh, blijkt dat voor de Esdoornlaan niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal toelaatbare waarde van 63 dB wordt echter niet overschreden.

De gecumuleerde geluidsbelasting excl. aftrek artikel 110g Wgh is op diverse plaatsen op de gevels van het bouwplan hoger dan 53 dB. Dit houdt in dat aangetoond moet worden met welke aanvullende voorzieningen (glas, suskasten, kierdichting, dakisolatie, enz.) er aan de eisen van het Bouwbesluit voldaan wordt.



4. Beleidsregel Hogere waarden, Regio Midden-Holland

De Wet geluidhinder geeft “voorkeursgrenswaarden” aan. Wanneer uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de te bouwen woningen of andere geluidsgevoelige objecten hoger is dan deze voorkeursgrenswaarde, moeten maatregelen worden onderzocht. Als eerste moeten maatregelen “bij de bron” worden onderzocht, bijvoorbeeld stil wegdek bij verkeerslawaaï; als tweede worden maatregelen in de “overdracht” onderzocht, bijvoorbeeld een geluidscherm of een wal en daarna worden maatregelen bij de ontvanger onderzocht (bijvoorbeeld geluidsisolatie aan een woning). Met de maatregelen bij de bron en in de overdracht wordt ernaar gestreefd om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.

4.1 Maatregelen

Het treffen van deze maatregelen is verplicht, tenzij deze maatregelen:

- te weinig reductie opleveren (onvoldoende doeltreffend zijn) of;
 - stedenbouwkundig ongewenst zijn, danwel;
 - verkeerskundig ongewenst zijn, danwel;
 - vervoerskundig ongewenst zijn, danwel;
 - landschappelijk ongewenst zijn, danwel;
 - financieel niet haalbaar zijn.

Als uit het onderzoek blijkt dat maatregelen nodig zijn en dat na het treffen van maatregelen niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde kan een hogere waarde worden vastgesteld door het bevoegd gezag, tot ten hoogste de maximale grenswaarde.

4.1.1 Bronmaatregelen

Berekeningsresultaten tonen aan dat het toepassen van een stiller type wegdekverharding, bijvoorbeeld dunne deklagen B, een afname van de geluidsbelasting geeft van 2 á 3 dB. Deze afname is onvoldoende om -daar waar de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt- de geluidsbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Deze maatregel is onvoldoende doeltreffend.

4.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Een geluidscherm kan slechts doelmatig worden toegepast wanneer de hoogte van het scherm in verhouding staat tot de hoogte van de achterliggende bebouwing. Een dergelijk scherm zal waarschijnlijk stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige of landschappelijke aard.



4.2 Voorwaarden hogere waarden

Bij het vaststellen van een hogere waarde wordt getoetst of de geluidsbelasting meer is dan:

- 53 dB wegverkeerslawaai of;
- 60 dB railverkeerslawaai of;
- 55 dB(A) industrielawaai.

De toetsing heeft betrekking op het geluid van de weg waarvoor de waarde wordt verleend. Bij de toetsing wordt geen rekening gehouden met het geluid dat andere bronnen veroorzaken.

Als de vast te stellen hogere waarde meer is dan de hierboven genoemde waarde:

- a. dan moet de woning of het andere geluidgevoelige gebouw worden gerealiseerd met een geluidsluwe gevel; en
- b. ten minste één buitenruimte moet dan aan een geluidsluwe gevel liggen.

Het toepassen van de geluidsluwe gevel en buitenruimte wordt als volgt ingevuld:

- Een grondgebonden woning hoeft alleen een geluidsluwe gevel te hebben op de verdieping waar de buitenruimte aan grenst. Als een tuin op de begane grond geluidsluw ligt hoeft de geluidsbelasting op de verdieping niet aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. In een gebouw met meerdere niet grondgebonden woningen (bijvoorbeeld een appartementencomplex) moet iedere woning een geluidsluwe gevel hebben.
- De geluidsluwe buitenruimte moet aan een geluidsluwe gevel liggen. Als uitgangspunt voor de geluidsbelasting in de gehele geluidsluwe buitenruimte wordt de geluidsbelasting op de geluidsluwe gevel gebruikt.
- Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om een geluidsluwe gevel te creëren, dan geldt de scheidingswand tussen een (deels) afsluitbare buitenruimte en een verblijfsruimte als geluidsluwe gevel. De geluidsbelasting op deze scheidingswand moet dan wel voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.
- Voor andere geluidsgevoelige gebouwen dan woningen geldt dat het beleid op het gehele gebouw wordt getoetst en niet op elk onderdeel van het gebouw. Een verpleeghuis moet bijvoorbeeld één geluidsluwe buitenruimte hebben voor alle bewoners van het verpleeghuis.
- Geluidsgevoelige terreinen zoals woonwagenstandplaatsen zijn vrijgesteld van de verplichting om een geluidsluwe gevel of buitenruimte te realiseren.
- Woningen of andere gebouwen die al een geluidsgevoelige bestemming hebben bij de start van de procedure hogere waarden, hoeven geen geluidsluwe gevel of buitenruimte te hebben als dit redelijkerwijs niet te realiseren is.
- Het realiseren van een buitenruimte is vanuit dit beleid geen verplichting. Dit ontslaat een initiatiefnemer niet van de plicht om een geluidsluwe gevel te realiseren.
- Voor het bepalen van de binnenwaarde van geluidsgevoelige gebouwen langs de spoorlijn Rotterdam – Utrecht wordt uitgegaan van het spectrum voor wegverkeerslawaai. Dit vanwege het aandeel goederentreinen in de geluidsbelasting van de spoorlijn. Het spectrum van de geluidsproductie komt meer overeen met dat van wegverkeer dan dat van railverkeer. Op de overige spoorlijnen in de regio Midden-Holland wordt uitgegaan van het spectrum voor railverkeerslawaai.

Om te bepalen of de geluidsbelasting zo laag is dat er sprake is van een geluidsluwe gevel / buitenruimte geldt de volgende rekenwijze:

- Een woning of ander geluidsgevoelig gebouw kan door meerdere zoneringsplichtige bronnen van één lawaaisoort belast worden (bijvoorbeeld twee wegen). Er is dan sprake van een geluidsluwe gevel of buitenruimte als de totale geluidsbelasting niet boven de voorkeursgrenswaarde van deze lawaaisoort ligt.
- Als een woning of ander geluidsgevoelig gebouw wordt belast door twee of meer zoneringsplichtige bronnen van verschillende lawaaisoorten (bijvoorbeeld een weg en een spoorweg), dan wordt de gecumuleerde geluidsbelasting van die gevel of buitenruimte bepaald overeenkomstig de methode uit hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. De gecumuleerde geluidsbelasting wordt vervolgens conform de methode terug-gerekend naar de lawaaisoort waarvoor de hogere waarde wordt verleend. Bij een geluidsluwe gevel / buitenruimte mag de terug-gerekende geluidsbelasting niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van het lawaaisoort.
Bij wegverkeerslawaai wordt de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald inclusief aftrek artikel 110g Wgh juncto artikel 3.4 reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.



4.2.1 Geluidsluwe gevel/buitenruimte

De blokken van de stadswoningen en de appartementen hebben een geluidsbelasting hoger dan 53 dB. Conform de Beleidsregels Hogere Waarden, regio Midden-Holland dienen deze blokken een geluidsluwe gevel en buitenruimte te hebben t.b.v. het vaststellen van een hogere waarde. De noord-westgevels kunnen worden aangemerkt als geluidsluwe gevels. Daarnaast kunnen buitenruimte ook aan deze gevels gesitueerd worden en zijn daarmee geluidsluw.



5. Conclusie

Er is een plan in ontwikkeling voor de nieuwbouw van 62 woningen aan de Esdoornlaan 26 te Waddinxveen. De gevels van dit plan zijn geluidsbelast door wegverkeerslawaaï. Het bouwplan is gelegen binnen de geluidszones van:

- wegverkeerslawaaï afkomstig van de volgende wegen:
 - Esdoornlaan;
 - Dreef;
 - Kerkweg-West;
 - Chopinlaan.

Daarnaast liggen er rondom het bouwplan de volgende 30-km/uur-wegen, die volgens de Wet Geluidhinder geen geluidszone hebben. Deze wegen zijn voor beoordeling van een goede ruimtelijke ordening meegenomen in het akoestisch onderzoek:

- Iepalaan;
- Sniepweg;
- Plasweg;
- Dorpstraat.

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï is in dit rapport berekend, middels de Standaard Rekenmethode 2 voor wegverkeerslawaaï.

De hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï overschrijdt op enkele punten de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB voor wegverkeerslawaaï. Er dient een verzoek om hogere waarde te worden ingediend.

Tabel 3: Overzicht aan te vragen hogere grenswaarden Wgh.


geluidsgevoelig object: woningen		geluidsbron	hogere grenswaarden [dB] t/m maximaal (incl. aftrek art. 110g Wgh)
gesitueerd aan	aantal		
Esdoornlaan	40	Esdoornlaan	59 dB

Vlissingen, 18 juni 2020


T.J. Wattel
S&W Consultancy



I.Bijlage "Situatie"



Plangebied Esdoornlaan 26, Waddinxveen





II.Bijlage “Verkeersgegevens”

Thierry Wattel

Van: Groen, M. <mgroen@odmh.nl>
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 12:11
Aan: Thierry Wattel
Onderwerp: RE: [2200756] - Aanvraag verkeersgegevens Esdoornstraat 26
Bijlagen: Wegen_Esdoornstraat_eo_2030.shp; Wegen_Esdoornstraat_eo_2030.shx;
Wegen_Esdoornstraat_eo_2030.dbf

Beste Thierry,
Hierbij de verkeersgegevens voor jullie project aan de Esdoornstraat 26 in Waddinxveen (2030).
Niet alle wegen zitten in het RVMH.

Deze gegevens zijn afkomstig uit het Regionale Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH versie 3.2). Meer informatie over RVMH vindt u op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland (www.odmh.nl). Wij verstrekken u deze gegevens onder voorwaarde van eenmalig gebruik. Behoudens schriftelijke toestemming van de Omgevingsdienst Midden-Holland is het niet toegestaan deze gegevens beschikbaar te stellen aan derden. Ook mogen de gegevens niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ingevoerd in een extern netwerk voor andere doeleinden dan waarvoor de Omgevingsdienst Midden-Holland ze aan u heeft verstrekt.

Met vriendelijke groet,

Maarten Groen
Adviseur Geluid en Lucht
Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[088 - 54 50 381](tel:088-5450381) | [06 - 12 36 90 88](tel:06-12369088) | mgroen@odmh.nl | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: Thierry Wattel <thierry@s-w.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 14:20
Aan: Groen, M. <mgroen@odmh.nl>
Onderwerp: [2200756] - Aanvraag verkeersgegevens

Beste Maarten,

Bedankt voor de snelle levering!

Er is zojuist nog een project in Waddinxveen op m'n planning verschenen, graag zou ik daar ook de shape bestanden van ontvangen.

Het betreft aan project aan de Esdoornlaan 26. Ik zou graag de gegevens van de volgende wegen ontvangen:

- Esdoornlaan;
- Ieplaan;
- Jan Dorrekensgade-West;
- Prunusstraat;
- Meidoornstraat;
- Sniepweg;
- Dreef;
- Kerkstraat;
- Kerkweg-West.

In afwachting van je reactie, waarvoor bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,



Thierry Wattel
thierry@s-w.nl

S&W Consultancy
0118 44 22 70

Ik ben op woensdag afwezig
www.s-w.nl



KvK nummer 22037535

Van: Groen, M. <mgroen@odmh.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 13:07
Aan: Thierry Wattel <thierry@s-w.nl>
CC: Sondorp, R. <RSondorp@odmh.nl>
Onderwerp: Verkeersgegevens Bredeweg e.o.

Beste Thierry,

Hierbij ontvang je de verkeersgegevens voor 2030 voor het project Bredeweg e.o..
 Het Jan-Hendrikspad zit niet in het RVMH en is dus niet akoestisch relevant.
 Verder zijn jouw opmerkingen ten aanzien van de Plasweg en de Arie Kempkesweg 30 km/u nog niet verwerkt.
 We zitten nog te wachten op het verkeersbesluit van de gemeente Waddinxveen waarmee dit mogelijk gemaakt is.
 Maar de snelheid is daar wel gewoon 30 km/u zoals ik toen zelf heb gezien ter plaatse.
 Wanneer je nog vragen hebt hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Maarten Groen
 Adviseur Geluid en Lucht
 Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[088 - 54 50 381](tel:088-5450381) | [06 - 12 36 90 88](tel:06-12369088) | mgroen@odmh.nl | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.



III. Bijlage “Rekenmodel geluidsbelasting”

S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen

opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling



objecten
■ bebouwing
■ rijlijn
■ hardzachtlijn
+ waarneempunt gevel

omschrijving
Ingevoerd rekenmodel
gehele situatie
bebouwing, rijlijnen

S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling




objecten
■ bebouwing
■ rijlijn
■ hardzachtlijn
+ waarneempunt gevel

omschrijving
Ingevoerd rekenmodel
gehele situatie
bebouwing, rijlijnen

S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen

opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling





IV. Bijlage “Rekenresultaten geluidsbelasting”

S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling



S & W consultancy Vlissingen


project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling



S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen

opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling



S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling




S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling



S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling



S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling



S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling



S & W consultancy Vlissingen

project [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
opdrachtgever Legenda Vastgoedontwikkeling





V. Bijlage “Gegevens rekenmodel en resultaten in tabelvorm”

Projectgegevens

projectnaam: [2200756] - Esdoornlaan 26 te Waddinxveen
 opdrachtgever: Legenda Vastgoedontwikkeling
 adviseur: S&W Consultancy
 databaseversie: 910
 situatie: eerste situatie
 uitsnede: basismodel

<u>omschrijving</u>	<u>verkeerslawai</u>	<u>railverkeerslawai</u>	<u>industrielawai</u>
rekenhart:	17.1.0 (build1) rekenhart17;rmg2019		
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒	☒	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒	☒	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %	0 %	%
rekenresultaat binnengelezen (datum):	18-06-2020		
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	13:12		
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden	1
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden	n.v.t.
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden	n.v.t.
vaste sectorhoek:	2	2	n.v.t.
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014		
rekenmethode:			HMRI 1999
meteo correctie:			☒
jaargetijde zomer:			☐
opmerking			

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	-5.0	gevel		Wnp	VL totaal (0)	1	1.8	63.10	60.12	55.02	64.19		64	65.02		65	63.10	60.12	55.02
						VL totaal (0)	1	4.8	63.49	60.51	55.41	64.58		65	65.41		65	63.49	60.51	55.41
						VL totaal (0)	1	7.8	63.41	60.42	55.33	64.49		64	65.33		65	63.41	60.42	55.33
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	62.97	60.02	54.93	64.08	5	59	64.93	5	60	62.97	60.02	54.93
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	63.36	60.40	55.32	64.47	5	59	65.32	5	60	63.36	60.40	55.32
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	63.26	60.30	55.22	64.37	5	59	65.22	5	60	63.26	60.30	55.22
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	46.55	42.44	36.55	46.71	5	42	46.55	5	42	46.55	42.44	36.55
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	47.13	43.01	37.14	47.29	5	42	47.14	5	42	47.13	43.01	37.14
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	47.29	43.17	37.31	47.46	5	42	47.31	5	42	47.29	43.17	37.31
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	36.28	32.44	26.68	36.63	5	32	36.68	5	32	36.28	32.44	26.68
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	35.30	31.46	25.67	35.64	5	31	35.67	5	31	35.30	31.46	25.67
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	35.50	31.64	25.86	35.83	5	31	35.86	5	31	35.50	31.64	25.86
						VL Dreef (4)	1	1.8	36.60	33.55	28.56	37.69	5	33	38.56	5	34	36.60	33.55	28.56
						VL Dreef (4)	1	4.8	36.81	33.74	28.78	37.90	5	33	38.78	5	34	36.81	33.74	28.78
						VL Dreef (4)	1	7.8	38.41	35.39	30.37	39.50	5	35	40.37	5	35	38.41	35.39	30.37
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	36.89	34.00	28.80	37.99	5	33	38.80	5	34	36.89	34.00	28.80
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	37.55	34.65	29.46	38.65	5	34	39.46	5	34	37.55	34.65	29.46
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	38.88	35.97	30.77	39.97	5	35	40.77	5	36	38.88	35.97	30.77
						VL Plasweg (6)	1	1.8	21.19	17.43	11.72	21.60	5	17	21.72	5	17	21.19	17.43	11.72
						VL Plasweg (6)	1	4.8	19.97	16.19	10.49	20.37	5	15	20.49	5	15	19.97	16.19	10.49
						VL Plasweg (6)	1	7.8	20.02	16.24	10.53	20.42	5	15	20.53	5	16	20.02	16.24	10.53
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	20.63	16.56	10.65	20.81	5	16	20.65	5	16	20.63	16.56	10.65
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	19.52	15.43	9.53	19.69	5	15	19.53	5	15	19.52	15.43	9.53
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	21.74	17.59	11.70	21.88	5	17	21.74	5	17	21.74	17.59	11.70
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	28.45	25.62	20.41	29.58	5	25	30.41	5	25	28.45	25.62	20.41
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	29.43	26.59	21.39	30.56	5	26	31.39	5	26	29.43	26.59	21.39
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	31.54	28.70	23.49	32.67	5	28	33.49	5	28	31.54	28.70	23.49
2	0.0	-5.0	gevel		Wnp	VL totaal (0)	1	1.8	62.96	60.00	54.89	64.05		64	64.89		65	62.96	60.00	54.89
						VL totaal (0)	1	4.8	63.45	60.48	55.39	64.55		65	65.39		65	63.45	60.48	55.39
						VL totaal (0)	1	7.8	63.38	60.41	55.31	64.47		64	65.31		65	63.38	60.41	55.31
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	62.87	59.93	54.83	63.98	5	59	64.83	5	60	62.87	59.93	54.83
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	63.36	60.41	55.32	64.47	5	59	65.32	5	60	63.36	60.41	55.32
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	63.27	60.32	55.23	64.38	5	59	65.23	5	60	63.27	60.32	55.23
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	43.67	39.56	33.67	43.83	5	39	43.67	5	39	43.67	39.56	33.67
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	44.79	40.67	34.81	44.96	5	40	44.81	5	40	44.79	40.67	34.81
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	45.10	40.98	35.12	45.27	5	40	45.12	5	40	45.10	40.98	35.12
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	36.05	32.22	26.46	36.40	5	31	36.46	5	31	36.05	32.22	26.46
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	35.22	31.38	25.60	35.56	5	31	35.60	5	31	35.22	31.38	25.60
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	35.42	31.57	25.79	35.75	5	31	35.79	5	31	35.42	31.57	25.79
						VL Dreef (4)	1	1.8	36.61	33.54	28.57	37.69	5	33	38.57	5	34	36.61	33.54	28.57
						VL Dreef (4)	1	4.8	36.79	33.71	28.76	37.88	5	33	38.76	5	34	36.79	33.71	28.76
						VL Dreef (4)	1	7.8	38.29	35.26	30.25	39.38	5	34	40.25	5	35	38.29	35.26	30.25
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	36.77	33.91	28.71	37.89	5	33	38.71	5	34	36.77	33.91	28.71
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	37.63	34.76	29.57	38.75	5	34	39.57	5	35	37.63	34.76	29.57
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	38.73	35.84	30.65	39.83	5	35	40.65	5	36	38.73	35.84	30.65
						VL Plasweg (6)	1	1.8	24.22	20.44	14.74	24.62	5	20	24.74	5	20	24.22	20.44	14.74
						VL Plasweg (6)	1	4.8	24.68	20.87	15.17	25.06	5	20	25.17	5	20	24.68	20.87	15.17
						VL Plasweg (6)	1	7.8	26.23	22.39	16.69	26.60	5	22	26.69	5	22	26.23	22.39	16.69
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	19.07	15.02	9.11	19.26	5	14	19.11	5	14	19.07	15.02	9.11

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
3	0.0	-5.0		gevel			Wnp			VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	18.04	14.00	8.09	18.23	5	13	18.09	5	13	18.04	14.00	8.09
										VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	20.72	16.58	10.70	20.87	5	16	20.72	5	16	20.72	16.58	10.70
										VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	28.60	25.78	20.56	29.74	5	25	30.56	5	26	28.60	25.78	20.56
										VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	29.84	27.00	21.80	30.97	5	26	31.80	5	27	29.84	27.00	21.80
										VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	32.02	29.18	23.98	33.15	5	28	33.98	5	29	32.02	29.18	23.98
										VL	totaal (0)	1	1.8	62.73	59.78	54.67	63.83		64	64.67		65	62.73	59.78	54.67
										VL	totaal (0)	1	4.8	63.32	60.36	55.26	64.42		64	65.26		65	63.32	60.36	55.26
										VL	totaal (0)	1	7.8	63.28	60.32	55.22	64.38		64	65.22		65	63.28	60.32	55.22
										VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	62.66	59.72	54.62	63.77	5	59	64.62	5	60	62.66	59.72	54.62
										VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	63.25	60.30	55.21	64.36	5	59	65.21	5	60	63.25	60.30	55.21
										VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	63.20	60.25	55.16	64.31	5	59	65.16	5	60	63.20	60.25	55.16
										VL	Ieplaan (2)	1	1.8	41.27	37.15	31.29	41.44	5	36	41.29	5	36	41.27	37.15	31.29
										VL	Ieplaan (2)	1	4.8	42.61	38.48	32.65	42.78	5	38	42.65	5	38	42.61	38.48	32.65
										VL	Ieplaan (2)	1	7.8	43.07	38.94	33.11	43.24	5	38	43.11	5	38	43.07	38.94	33.11
										VL	Sniepweg (3)	1	1.8	35.64	31.81	26.05	35.99	5	31	36.05	5	31	35.64	31.81	26.05
										VL	Sniepweg (3)	1	4.8	34.71	30.88	25.11	35.06	5	30	35.11	5	30	34.71	30.88	25.11
										VL	Sniepweg (3)	1	7.8	34.86	31.02	25.24	35.20	5	30	35.24	5	30	34.86	31.02	25.24
										VL	Dreef (4)	1	1.8	36.19	33.14	28.16	37.28	5	32	38.16	5	33	36.19	33.14	28.16
										VL	Dreef (4)	1	4.8	36.22	33.15	28.19	37.31	5	32	38.19	5	33	36.22	33.15	28.19
										VL	Dreef (4)	1	7.8	38.00	34.98	29.96	39.09	5	34	39.96	5	35	38.00	34.98	29.96
										VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	37.88	35.03	29.82	39.00	5	34	39.82	5	35	37.88	35.03	29.82
										VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	38.90	36.03	30.84	40.02	5	35	40.84	5	36	38.90	36.03	30.84
										VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	39.37	36.47	31.27	40.46	5	35	41.27	5	36	39.37	36.47	31.27
										VL	Plasweg (6)	1	1.8	24.37	20.60	14.90	24.78	5	20	24.90	5	20	24.37	20.60	14.90
										VL	Plasweg (6)	1	4.8	23.45	19.66	13.95	23.84	5	19	23.95	5	19	23.45	19.66	13.95
										VL	Plasweg (6)	1	7.8	24.43	20.62	14.91	24.81	5	20	24.91	5	20	24.43	20.62	14.91
										VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	17.15	13.12	7.22	17.35	5	12	17.22	5	12	17.15	13.12	7.22
										VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	16.64	12.63	6.73	16.85	5	12	16.73	5	12	16.64	12.63	6.73
										VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	19.13	15.02	9.13	19.29	5	14	19.13	5	14	19.13	15.02	9.13
										VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	28.48	25.66	20.43	29.61	5	25	30.43	5	25	28.48	25.66	20.43
										VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	29.76	26.93	21.72	30.89	5	26	31.72	5	27	29.76	26.93	21.72
										VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	31.31	28.47	23.26	32.44	5	27	33.26	5	28	31.31	28.47	23.26
4	0.0	-5.0		gevel			Wnp			VL	totaal (0)	1	1.8	47.27	44.07	38.86	48.18		48	48.86		49	47.27	44.07	38.86
										VL	totaal (0)	1	4.8	47.60	44.37	39.11	48.47		48	49.11		49	47.60	44.37	39.11
										VL	totaal (0)	1	7.8	48.61	45.41	40.17	49.51		50	50.17		50	48.61	45.41	40.17
										VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	42.86	39.83	34.82	43.95	5	39	44.82	5	40	42.86	39.83	34.82
										VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	43.12	40.09	35.09	44.22	5	39	45.09	5	40	43.12	40.09	35.09
										VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	44.31	41.29	36.27	45.40	5	40	46.27	5	41	44.31	41.29	36.27
										VL	Ieplaan (2)	1	1.8	39.35	35.42	29.05	39.45	5	34	39.35	5	34	39.35	35.42	29.05
										VL	Ieplaan (2)	1	4.8	40.72	36.80	30.43	40.83	5	36	40.72	5	36	40.72	36.80	30.43
										VL	Ieplaan (2)	1	7.8	41.03	37.10	30.74	41.14	5	36	41.03	5	36	41.03	37.10	30.74
										VL	Sniepweg (3)	1	1.8	34.28	30.43	24.70	34.63	5	30	34.70	5	30	34.28	30.43	24.70
										VL	Sniepweg (3)	1	4.8	34.34	30.49	24.76	34.69	5	30	34.76	5	30	34.34	30.49	24.76
										VL	Sniepweg (3)	1	7.8	35.50	31.64	25.92	35.85	5	31	35.92	5	31	35.50	31.64	25.92
										VL	Dreef (4)	1	1.8	43.29	40.27	35.25	44.38	5	39	45.25	5	40	43.29	40.27	35.25
										VL	Dreef (4)	1	4.8	43.02	40.00	34.98	44.11	5	39	44.98	5	40	43.02	40.00	34.98
										VL	Dreef (4)	1	7.8	44.13	41.13	36.09	45.23	5	40	46.09	5	41	44.13	41.13	36.09
										VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	29.41	26.16	21.02	30.32	5	25	31.02	5	26	29.41	26.16	21.02
										VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	32.40	29.32	24.18	33.41	5	28	34.18	5	29	32.40	29.32	24.18
										VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	34.50	31.52	26.36	35.56	5	31	36.36	5	31	34.50	31.52	26.36
										VL	Plasweg (6)	1	1.8	21.73	17.94	12.23	22.12	5	17	22.23	5	17	21.73	17.94	12.23
										VL	Plasweg (6)	1	4.8	23.24	19.43	13.72	23.62	5	19	23.72	5	19	23.24	19.43	13.72

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
5	0.0	-5.0		gevel			Wnp	VL	Plasweg (6)	1	7.8	24.73	20.88	15.18	25.09	5	20	25.18	5	20	24.73	20.88	15.18
								VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	22.33	18.33	12.45	22.55	5	18	22.45	5	17	22.33	18.33	12.45
								VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	21.93	17.93	12.04	22.15	5	17	22.04	5	17	21.93	17.93	12.04
								VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	21.94	17.93	12.05	22.16	5	17	22.05	5	17	21.94	17.93	12.05
								VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	24.61	21.58	16.60	25.71	5	21	26.60	5	22	24.61	21.58	16.60
								VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	26.01	22.99	18.00	27.12	5	22	28.00	5	23	26.01	22.99	18.00
								VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	24.11	21.06	16.11	25.21	5	20	26.11	5	21	24.11	21.06	16.11
								VL	totaal (0)	1	1.8	47.04	43.74	38.43	47.85		48	48.43		48	47.04	43.74	38.43
								VL	totaal (0)	1	4.8	47.53	44.20	38.86	48.31		48	48.86		49	47.53	44.20	38.86
								VL	totaal (0)	1	7.8	48.62	45.35	40.05	49.45		49	50.05		50	48.62	45.35	40.05
								VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	42.34	39.31	34.30	43.43	5	38	44.30	5	39	42.34	39.31	34.30
								VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	42.61	39.58	34.57	43.70	5	39	44.57	5	40	42.61	39.58	34.57
								VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	43.78	40.77	35.75	44.88	5	40	45.75	5	41	43.78	40.77	35.75
								VL	leplaan (2)	1	1.8	41.34	37.39	31.10	41.46	5	36	41.34	5	36	41.34	37.39	31.10
								VL	leplaan (2)	1	4.8	42.23	38.28	31.98	42.35	5	37	42.23	5	37	42.23	38.28	31.98
								VL	leplaan (2)	1	7.8	42.65	38.69	32.41	42.77	5	38	42.65	5	38	42.65	38.69	32.41
								VL	Sniepweg (3)	1	1.8	33.57	29.74	24.00	33.93	5	29	34.00	5	29	33.57	29.74	24.00
								VL	Sniepweg (3)	1	4.8	33.96	30.13	24.40	34.32	5	29	34.40	5	29	33.96	30.13	24.40
								VL	Sniepweg (3)	1	7.8	35.01	31.16	25.44	35.37	5	30	35.44	5	30	35.01	31.16	25.44
								VL	Dreef (4)	1	1.8	42.01	39.00	33.97	43.11	5	38	43.97	5	39	42.01	39.00	33.97
								VL	Dreef (4)	1	4.8	42.13	39.11	34.09	43.22	5	38	44.09	5	39	42.13	39.11	34.09
								VL	Dreef (4)	1	7.8	43.71	40.71	35.67	44.81	5	40	45.67	5	41	43.71	40.71	35.67
								VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	29.71	26.37	21.15	30.53	5	26	31.15	5	26	29.71	26.37	21.15
								VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	32.51	29.36	24.17	33.46	5	28	34.17	5	29	32.51	29.36	24.17
								VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	34.46	31.40	26.23	35.47	5	30	36.23	5	31	34.46	31.40	26.23
								VL	Plasweg (6)	1	1.8	21.75	17.98	12.27	22.15	5	17	22.27	5	17	21.75	17.98	12.27
								VL	Plasweg (6)	1	4.8	22.87	19.09	13.38	23.27	5	18	23.38	5	18	22.87	19.09	13.38
								VL	Plasweg (6)	1	7.8	24.57	20.76	15.06	24.95	5	20	25.06	5	20	24.57	20.76	15.06
								VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	23.51	19.52	13.64	23.74	5	19	23.64	5	19	23.51	19.52	13.64
								VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	23.22	19.23	13.35	23.45	5	18	23.35	5	18	23.22	19.23	13.35
								VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	23.08	19.07	13.19	23.30	5	18	23.19	5	18	23.08	19.07	13.19
								VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	25.96	22.86	17.96	27.05	5	22	27.96	5	23	25.96	22.86	17.96
								VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	28.12	25.08	20.11	29.22	5	24	30.11	5	25	28.12	25.08	20.11
								VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	27.93	24.90	19.92	29.03	5	24	29.92	5	25	27.93	24.90	19.92
6	0.0	-5.0		gevel			Wnp	VL	totaal (0)	1	1.8	48.09	44.70	39.25	48.80		49	49.25		49	48.09	44.70	39.25
								VL	totaal (0)	1	4.8	48.45	45.06	39.62	49.16		49	49.62		50	48.45	45.06	39.62
								VL	totaal (0)	1	7.8	49.60	46.31	40.94	50.40		50	50.94		51	49.60	46.31	40.94
								VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	42.16	39.13	34.13	43.26	5	38	44.13	5	39	42.16	39.13	34.13
								VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	42.53	39.51	34.50	43.63	5	39	44.50	5	39	42.53	39.51	34.50
								VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	44.04	41.04	36.00	45.14	5	40	46.00	5	41	44.04	41.04	36.00
								VL	leplaan (2)	1	1.8	43.92	39.98	33.64	44.03	5	39	43.92	5	39	43.92	39.98	33.64
								VL	leplaan (2)	1	4.8	44.21	40.27	33.93	44.32	5	39	44.21	5	39	44.21	40.27	33.93
								VL	leplaan (2)	1	7.8	44.25	40.32	33.97	44.36	5	39	44.25	5	39	44.25	40.32	33.97
								VL	Sniepweg (3)	1	1.8	33.88	30.05	24.32	34.24	5	29	34.32	5	29	33.88	30.05	24.32
								VL	Sniepweg (3)	1	4.8	34.09	30.26	24.54	34.46	5	29	34.54	5	30	34.09	30.26	24.54
								VL	Sniepweg (3)	1	7.8	35.18	31.34	25.62	35.54	5	31	35.62	5	31	35.18	31.34	25.62
								VL	Dreef (4)	1	1.8	42.79	39.77	34.75	43.88	5	39	44.75	5	40	42.79	39.77	34.75
								VL	Dreef (4)	1	4.8	43.07	40.04	35.03	44.16	5	39	45.03	5	40	43.07	40.04	35.03
								VL	Dreef (4)	1	7.8	45.06	42.05	37.02	46.16	5	41	47.02	5	42	45.06	42.05	37.02
								VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	30.39	26.93	21.58	31.09	5	26	31.58	5	27	30.39	26.93	21.58
								VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	32.48	29.19	23.92	33.31	5	28	33.92	5	29	32.48	29.19	23.92
								VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	34.18	31.03	25.79	35.11	5	30	35.79	5	31	34.18	31.03	25.79

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
7	0.0	-5.0		gevel			Wnp	VL	Plasweg (6)	1	1.8	22.08	18.31	12.60	22.48	5	17	22.60	5	18	22.08	18.31	12.60
								VL	Plasweg (6)	1	4.8	21.87	18.10	12.39	22.27	5	17	22.39	5	17	21.87	18.10	12.39
								VL	Plasweg (6)	1	7.8	23.42	19.62	13.91	23.81	5	19	23.91	5	19	23.42	19.62	13.91
								VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	24.01	20.03	14.14	24.24	5	19	24.14	5	19	24.01	20.03	14.14
								VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	23.73	19.73	13.84	23.95	5	19	23.84	5	19	23.73	19.73	13.84
								VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	24.48	20.41	14.52	24.66	5	20	24.52	5	20	24.48	20.41	14.52
								VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	26.05	22.94	18.06	27.15	5	22	28.06	5	23	26.05	22.94	18.06
								VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	28.48	25.42	20.47	29.58	5	25	30.47	5	25	28.48	25.42	20.47
								VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	28.87	25.87	20.86	29.98	5	25	30.86	5	26	28.87	25.87	20.86
								VL	totaal (0)	1	1.8	59.45	56.34	51.17	60.43		60	61.17		61	59.45	56.34	51.17
								VL	totaal (0)	1	4.8	59.83	56.72	51.57	60.82		61	61.57		62	59.83	56.72	51.57
								VL	totaal (0)	1	7.8	59.90	56.80	51.66	60.90		61	61.66		62	59.90	56.80	51.66
								VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	58.65	55.66	50.60	59.75	5	55	60.60	5	56	58.65	55.66	50.60
								VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	59.08	56.09	51.04	60.18	5	55	61.04	5	56	59.08	56.09	51.04
								VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	59.15	56.16	51.11	60.25	5	55	61.11	5	56	59.15	56.16	51.11
								VL	Ieplaan (2)	1	1.8	50.58	46.59	40.40	50.71	5	46	50.58	5	46	50.58	46.59	40.40
								VL	Ieplaan (2)	1	4.8	50.66	46.66	40.49	50.79	5	46	50.66	5	46	50.66	46.66	40.49
								VL	Ieplaan (2)	1	7.8	50.49	46.48	40.34	50.62	5	46	50.49	5	45	50.49	46.48	40.34
								VL	Sniepweg (3)	1	1.8	37.83	33.98	28.21	38.17	5	33	38.21	5	33	37.83	33.98	28.21
								VL	Sniepweg (3)	1	4.8	37.71	33.85	28.07	38.04	5	33	38.07	5	33	37.71	33.85	28.07
								VL	Sniepweg (3)	1	7.8	38.53	34.67	28.89	38.86	5	34	38.89	5	34	38.53	34.67	28.89
								VL	Dreef (4)	1	1.8	44.36	41.35	36.31	45.45	5	40	46.31	5	41	44.36	41.35	36.31
								VL	Dreef (4)	1	4.8	44.60	41.58	36.56	45.69	5	41	46.56	5	42	44.60	41.58	36.56
								VL	Dreef (4)	1	7.8	45.43	42.42	37.39	46.53	5	42	47.39	5	42	45.43	42.42	37.39
								VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	26.16	22.88	17.78	27.07	5	22	27.78	5	23	26.16	22.88	17.78
								VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	26.97	23.75	18.61	27.90	5	23	28.61	5	24	26.97	23.75	18.61
								VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	28.05	25.03	19.89	29.10	5	24	29.89	5	25	28.05	25.03	19.89
								VL	Plasweg (6)	1	1.8	26.83	23.00	17.29	27.20	5	22	27.29	5	22	26.83	23.00	17.29
								VL	Plasweg (6)	1	4.8	26.95	23.12	17.41	27.32	5	22	27.41	5	22	26.95	23.12	17.41
								VL	Plasweg (6)	1	7.8	28.04	24.19	18.49	28.40	5	23	28.49	5	23	28.04	24.19	18.49
								VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	25.49	21.35	15.45	25.63	5	21	25.49	5	20	25.49	21.35	15.45
								VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	25.19	21.04	15.14	25.33	5	20	25.19	5	20	25.19	21.04	15.14
								VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	25.15	20.97	15.07	25.27	5	20	25.15	5	20	25.15	20.97	15.07
								VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	22.87	19.71	14.88	23.96	5	19	24.88	5	20	22.87	19.71	14.88
								VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	23.16	20.02	15.17	24.25	5	19	25.17	5	20	23.16	20.02	15.17
								VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	21.31	18.18	13.31	22.40	5	17	23.31	5	18	21.31	18.18	13.31
8	0.0	-4.6		gevel			Wnp	VL	totaal (0)	1	1.8	61.97	59.03	53.92	63.08		63	63.92		64	61.97	59.03	53.92
								VL	totaal (0)	1	4.8	62.68	59.74	54.63	63.79		64	64.63		65	62.68	59.74	54.63
								VL	totaal (0)	1	7.8	62.72	59.77	54.67	63.82		64	64.67		65	62.72	59.77	54.67
								VL	totaal (0)	1	10.8	62.41	59.46	54.36	63.51		64	64.36		64	62.41	59.46	54.36
								VL	totaal (0)	1	13.8	62.41	59.46	54.36	63.51		64	64.36		64	62.41	59.46	54.36
								VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	61.92	58.98	53.87	63.03	5	58	63.87	5	59	61.92	58.98	53.87
								VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	62.63	59.69	54.59	63.74	5	59	64.59	5	60	62.63	59.69	54.59
								VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	62.65	59.71	54.61	63.76	5	59	64.61	5	60	62.65	59.71	54.61
								VL	Esdoornlaan (1)	1	10.8	62.33	59.39	54.29	63.44	5	58	64.29	5	59	62.33	59.39	54.29
								VL	Esdoornlaan (1)	1	13.8	62.32	59.37	54.28	63.43	5	58	64.28	5	59	62.32	59.37	54.28
								VL	Ieplaan (2)	1	1.8	37.47	33.34	27.55	37.65	5	33	37.55	5	33	37.47	33.34	27.55
								VL	Ieplaan (2)	1	4.8	38.68	34.54	28.77	38.86	5	34	38.77	5	34	38.68	34.54	28.77
								VL	Ieplaan (2)	1	7.8	39.43	35.29	29.51	39.61	5	35	39.51	5	35	39.43	35.29	29.51
								VL	Ieplaan (2)	1	10.8	39.92	35.78	29.99	40.10	5	35	39.99	5	35	39.92	35.78	29.99
								VL	Ieplaan (2)	1	13.8	40.38	36.23	30.46	40.56	5	36	40.46	5	35	40.38	36.23	30.46
								VL	Sniepweg (3)	1	1.8	33.50	29.72	23.96	33.88	5	29	33.96	5	29	33.50	29.72	23.96

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^) avond(^)	nacht(^)			
9	0.0	-4.6	gevel	Wnp		VL Sniepweg (3)	1	4.8	32.40	28.61	22.83	32.77	5	28	32.83	5	28	32.40	28.61	22.83
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	32.54	28.74	22.95	32.90	5	28	32.95	5	28	32.54	28.74	22.95
						VL Sniepweg (3)	1	10.8	33.14	29.27	23.47	33.46	5	28	33.47	5	28	33.14	29.27	23.47
						VL Sniepweg (3)	1	13.8	33.46	29.57	23.75	33.76	5	29	33.75	5	29	33.46	29.57	23.75
						VL Dreef (4)	1	1.8	30.61	27.36	22.60	31.67	5	27	32.60	5	28	30.61	27.36	22.60
						VL Dreef (4)	1	4.8	32.31	29.13	24.30	33.38	5	28	34.30	5	29	32.31	29.13	24.30
						VL Dreef (4)	1	7.8	35.08	32.04	27.05	36.17	5	31	37.05	5	32	35.08	32.04	27.05
						VL Dreef (4)	1	10.8	39.17	36.19	31.12	40.27	5	35	41.12	5	36	39.17	36.19	31.12
						VL Dreef (4)	1	13.8	40.31	37.34	32.27	41.41	5	36	42.27	5	37	40.31	37.34	32.27
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	39.57	36.72	31.52	40.69	5	36	41.52	5	37	39.57	36.72	31.52
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	40.51	37.65	32.45	41.63	5	37	42.45	5	37	40.51	37.65	32.45
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	40.83	37.93	32.73	41.92	5	37	42.73	5	38	40.83	37.93	32.73
						VL Kerkweg-West (5)	1	10.8	40.10	37.21	32.02	41.20	5	36	42.02	5	37	40.10	37.21	32.02
						VL Kerkweg-West (5)	1	13.8	40.47	37.58	32.38	41.57	5	37	42.38	5	37	40.47	37.58	32.38
						VL Plasweg (6)	1	1.8	23.33	19.56	13.85	23.73	5	19	23.85	5	19	23.33	19.56	13.85
						VL Plasweg (6)	1	4.8	21.45	17.67	11.96	21.85	5	17	21.96	5	17	21.45	17.67	11.96
						VL Plasweg (6)	1	7.8	22.11	18.32	12.62	22.50	5	18	22.62	5	18	22.11	18.32	12.62
						VL Plasweg (6)	1	10.8	16.93	13.15	7.44	17.33	5	12	17.44	5	12	16.93	13.15	7.44
						VL Plasweg (6)	1	13.8	4.55	.81	-4.90	4.97	5		5.10	5		4.55	.81	-4.90
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	15.77	11.72	5.80	15.95	5	11	15.80	5	11	15.77	11.72	5.80
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	15.00	10.99	5.09	15.21	5	10	15.09	5	10	15.00	10.99	5.09
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	15.82	11.74	5.84	15.99	5	11	15.84	5	11	15.82	11.74	5.84
						VL Dorpstraat (7)	1	10.8	10.15	6.25	.40	10.43	5	5	10.40	5	5	10.15	6.25	.40
						VL Dorpstraat (7)	1	13.8	9.38	5.49	-.34	9.68	5	5	9.66	5	5	9.38	5.49	-.34
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	28.93	26.11	20.88	30.06	5	25	30.88	5	26	28.93	26.11	20.88
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	29.77	26.94	21.72	30.90	5	26	31.72	5	27	29.77	26.94	21.72
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	30.56	27.73	22.51	31.69	5	27	32.51	5	28	30.56	27.73	22.51
						VL Chopinlaan (8)	1	10.8	30.67	27.84	22.63	31.80	5	27	32.63	5	28	30.67	27.84	22.63
						VL Chopinlaan (8)	1	13.8	30.83	27.99	22.78	31.96	5	27	32.78	5	28	30.83	27.99	22.78
						VL totaal (0)	1	1.8	62.04	59.10	53.99	63.15		63	63.99		64	62.04	59.10	53.99
						VL totaal (0)	1	4.8	62.81	59.86	54.76	63.91		64	64.76		65	62.81	59.86	54.76
						VL totaal (0)	1	7.8	62.86	59.91	54.81	63.96		64	64.81		65	62.86	59.91	54.81
						VL totaal (0)	1	10.8	62.68	59.73	54.63	63.78		64	64.63		65	62.68	59.73	54.63
						VL totaal (0)	1	13.8	62.53	59.58	54.48	63.63		64	64.48		64	62.53	59.58	54.48
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	61.99	59.06	53.94	63.10	5	58	63.94	5	59	61.99	59.06	53.94
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	62.75	59.82	54.71	63.86	5	59	64.71	5	60	62.75	59.82	54.71
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	62.80	59.86	54.76	63.91	5	59	64.76	5	60	62.80	59.86	54.76
						VL Esdoornlaan (1)	1	10.8	62.61	59.66	54.56	63.71	5	59	64.56	5	60	62.61	59.66	54.56
						VL Esdoornlaan (1)	1	13.8	62.45	59.51	54.41	63.56	5	59	64.41	5	59	62.45	59.51	54.41
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	36.84	32.71	26.90	37.02	5	32	36.90	5	32	36.84	32.71	26.90
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	37.45	33.32	27.52	37.63	5	33	37.52	5	33	37.45	33.32	27.52
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	38.13	33.99	28.19	38.31	5	33	38.19	5	33	38.13	33.99	28.19
						VL Ieplaan (2)	1	10.8	38.51	34.37	28.57	38.69	5	34	38.57	5	34	38.51	34.37	28.57
						VL Ieplaan (2)	1	13.8	38.80	34.65	28.87	38.98	5	34	38.87	5	34	38.80	34.65	28.87
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	34.29	30.48	24.72	34.65	5	30	34.72	5	30	34.29	30.48	24.72
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	33.16	29.35	23.57	33.52	5	29	33.57	5	29	33.16	29.35	23.57
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	33.28	29.46	23.68	33.63	5	29	33.68	5	29	33.28	29.46	23.68
						VL Sniepweg (3)	1	10.8	33.17	29.31	23.51	33.49	5	28	33.51	5	29	33.17	29.31	23.51
						VL Sniepweg (3)	1	13.8	33.11	29.22	23.41	33.41	5	28	33.41	5	28	33.11	29.22	23.41
						VL Dreef (4)	1	1.8	32.76	29.54	24.75	33.83	5	29	34.75	5	30	32.76	29.54	24.75
						VL Dreef (4)	1	4.8	34.89	31.76	26.87	35.97	5	31	36.87	5	32	34.89	31.76	26.87
						VL Dreef (4)	1	7.8	36.69	33.66	28.66	37.79	5	33	38.66	5	34	36.69	33.66	28.66

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
10	0.0	-4.6	gevel		Wnp	VL Dreef (4)	1	10.8	39.18	36.20	31.14	40.28	5	35	41.14	5	36	39.18	36.20	31.14	
						VL Dreef (4)	1	13.8	39.89	36.93	31.84	40.99	5	36	41.84	5	37	39.89	36.93	31.84	
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	39.02	36.16	30.94	40.13	5	35	40.94	5	36	39.02	36.16	30.94	
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	40.16	37.30	32.10	41.28	5	36	42.10	5	37	40.16	37.30	32.10	
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	40.27	37.40	32.21	41.39	5	36	42.21	5	37	40.27	37.40	32.21	
						VL Kerkweg-West (5)	1	10.8	40.18	37.31	32.12	41.30	5	36	42.12	5	37	40.18	37.31	32.12	
						VL Kerkweg-West (5)	1	13.8	40.63	37.76	32.58	41.75	5	37	42.58	5	38	40.63	37.76	32.58	
						VL Plasweg (6)	1	1.8	22.06	18.29	12.58	22.46	5	17	22.58	5	18	22.06	18.29	12.58	
						VL Plasweg (6)	1	4.8	21.26	17.48	11.78	21.66	5	17	21.78	5	17	21.26	17.48	11.78	
						VL Plasweg (6)	1	7.8	23.01	19.20	13.49	23.39	5	18	23.49	5	18	23.01	19.20	13.49	
						VL Plasweg (6)	1	10.8	20.36	16.52	10.81	20.72	5	16	20.81	5	16	20.36	16.52	10.81	
						VL Plasweg (6)	1	13.8	7.53	3.77	-1.93	7.94	5	3	8.07	5	3	7.53	3.77	-1.93	
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	14.09	10.08	4.20	14.31	5	9	14.20	5	9	14.09	10.08	4.20	
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	13.77	9.79	3.92	14.01	5	9	13.92	5	9	13.77	9.79	3.92	
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	13.39	9.41	3.52	13.62	5	9	13.52	5	9	13.39	9.41	3.52	
						VL Dorpstraat (7)	1	10.8	9.92	6.00	.16	10.20	5	5	10.16	5	5	9.92	6.00	.16	
						VL Dorpstraat (7)	1	13.8	7.90	4.00	-1.83	8.19	5	3	8.17	5	3	7.90	4.00	-1.83	
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	30.69	27.87	22.64	31.82	5	27	32.64	5	28	30.69	27.87	22.64	
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	31.42	28.60	23.37	32.55	5	28	33.37	5	28	31.42	28.60	23.37	
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	31.51	28.69	23.46	32.64	5	28	33.46	5	28	31.51	28.69	23.46	
						VL Chopinlaan (8)	1	10.8	31.55	28.72	23.50	32.68	5	28	33.50	5	29	31.55	28.72	23.50	
						VL Chopinlaan (8)	1	13.8	31.85	29.02	23.80	32.98	5	28	33.80	5	29	31.85	29.02	23.80	
						VL totaal (0)	1	1.8	62.04	59.10	53.99	63.15		63	63.99		64	62.04	59.10	53.99	
						VL totaal (0)	1	4.8	62.96	60.02	54.91	64.07		64	64.91		65	62.96	60.02	54.91	
						VL totaal (0)	1	7.8	63.01	60.07	54.97	64.12		64	64.97		65	63.01	60.07	54.97	
						VL totaal (0)	1	10.8	62.86	59.92	54.82	63.97		64	64.82		65	62.86	59.92	54.82	
						VL totaal (0)	1	13.8	62.65	59.71	54.60	63.76		64	64.60		65	62.65	59.71	54.60	
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	61.99	59.05	53.94	63.10	5	58	63.94	5	59	61.99	59.05	53.94	
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	62.91	59.98	54.87	64.02	5	59	64.87	5	60	62.91	59.98	54.87	
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	62.96	60.02	54.92	64.07	5	59	64.92	5	60	62.96	60.02	54.92	
						VL Esdoornlaan (1)	1	10.8	62.80	59.86	54.76	63.91	5	59	64.76	5	60	62.80	59.86	54.76	
						VL Esdoornlaan (1)	1	13.8	62.58	59.64	54.54	63.69	5	59	64.54	5	60	62.58	59.64	54.54	
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	35.60	31.47	25.66	35.78	5	31	35.66	5	31	35.60	31.47	25.66	
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	35.78	31.66	25.85	35.96	5	31	35.85	5	31	35.78	31.66	25.85	
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	36.43	32.30	26.49	36.61	5	32	36.49	5	31	36.43	32.30	26.49	
						VL Ieplaan (2)	1	10.8	37.13	33.00	27.20	37.31	5	32	37.20	5	32	37.13	33.00	27.20	
						VL Ieplaan (2)	1	13.8	37.37	33.22	27.44	37.55	5	33	37.44	5	32	37.37	33.22	27.44	
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	34.13	30.32	24.56	34.49	5	29	34.56	5	30	34.13	30.32	24.56	
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	33.34	29.52	23.75	33.69	5	29	33.75	5	29	33.34	29.52	23.75	
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	33.40	29.57	23.80	33.75	5	29	33.80	5	29	33.40	29.57	23.80	
						VL Sniepweg (3)	1	10.8	33.18	29.32	23.54	33.51	5	29	33.54	5	29	33.18	29.32	23.54	
						VL Sniepweg (3)	1	13.8	32.61	28.73	22.92	32.92	5	28	32.92	5	28	32.61	28.73	22.92	
						VL Dreef (4)	1	1.8	32.96	29.72	24.96	34.03	5	29	34.96	5	30	32.96	29.72	24.96	
						VL Dreef (4)	1	4.8	34.00	30.83	25.99	35.08	5	30	35.99	5	31	34.00	30.83	25.99	
						VL Dreef (4)	1	7.8	36.71	33.66	28.67	37.80	5	33	38.67	5	34	36.71	33.66	28.67	
						VL Dreef (4)	1	10.8	38.94	35.94	30.89	40.03	5	35	40.89	5	36	38.94	35.94	30.89	
						VL Dreef (4)	1	13.8	38.59	35.62	30.54	39.69	5	35	40.54	5	36	38.59	35.62	30.54	
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	39.50	36.65	31.44	40.62	5	36	41.44	5	36	39.50	36.65	31.44	
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	40.75	37.90	32.69	41.87	5	37	42.69	5	38	40.75	37.90	32.69	
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	40.82	37.95	32.76	41.94	5	37	42.76	5	38	40.82	37.95	32.76	
						VL Kerkweg-West (5)	1	10.8	41.01	38.15	32.96	42.13	5	37	42.96	5	38	41.01	38.15	32.96	
						VL Kerkweg-West (5)	1	13.8	41.30	38.44	33.25	42.42	5	37	43.25	5	38	41.30	38.44	33.25	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
11	0.0	-4.6	gevel		Wnp	VL Plasweg (6)	1	1.8	20.52	16.75	11.05	20.93	5	16	21.05	5	16	20.52	16.75	11.05
						VL Plasweg (6)	1	4.8	19.55	15.76	10.05	19.94	5	15	20.05	5	15	19.55	15.76	10.05
						VL Plasweg (6)	1	7.8	21.18	17.36	11.66	21.56	5	17	21.66	5	17	21.18	17.36	11.66
						VL Plasweg (6)	1	10.8	17.08	13.24	7.54	17.45	5	12	17.54	5	13	17.08	13.24	7.54
						VL Plasweg (6)	1	13.8	13.42	9.55	3.85	13.77	5	9	13.85	5	9	13.42	9.55	3.85
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	11.96	7.98	2.12	12.20	5	7	12.12	5	7	11.96	7.98	2.12
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	13.31	9.35	3.50	13.56	5	9	13.50	5	9	13.31	9.35	3.50
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	12.87	8.92	3.07	13.13	5	8	13.07	5	8	12.87	8.92	3.07
						VL Dorpstraat (7)	1	10.8	11.46	7.52	1.68	11.73	5	7	11.68	5	7	11.46	7.52	1.68
						VL Dorpstraat (7)	1	13.8	9.03	5.13	-70	9.32	5	4	9.30	5	4	9.03	5.13	-70
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	31.01	28.20	22.96	32.14	5	27	32.96	5	28	31.01	28.20	22.96
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	31.72	28.91	23.68	32.86	5	28	33.68	5	29	31.72	28.91	23.68
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	31.76	28.94	23.71	32.89	5	28	33.71	5	29	31.76	28.94	23.71
						VL Chopinlaan (8)	1	10.8	31.66	28.84	23.61	32.79	5	28	33.61	5	29	31.66	28.84	23.61
						VL Chopinlaan (8)	1	13.8	31.85	29.04	23.81	32.99	5	28	33.81	5	29	31.85	29.04	23.81
						VL totaal (0)	1	1.8	54.94	52.01	46.88	56.04		56	56.88		57	54.94	52.01	46.88
						VL totaal (0)	1	4.8	56.81	53.87	48.75	57.91		58	58.75		59	56.81	53.87	48.75
						VL totaal (0)	1	7.8	57.09	54.15	49.04	58.20		58	59.04		59	57.09	54.15	49.04
						VL totaal (0)	1	10.8	57.22	54.28	49.17	58.33		58	59.17		59	57.22	54.28	49.17
						VL totaal (0)	1	13.8	57.22	54.29	49.17	58.33		58	59.17		59	57.22	54.29	49.17
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	54.60	51.67	46.55	55.71	5	51	56.55	5	52	54.60	51.67	46.55
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	56.49	53.56	48.45	57.60	5	53	58.45	5	53	56.49	53.56	48.45
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	56.80	53.86	48.76	57.91	5	53	58.76	5	54	56.80	53.86	48.76
						VL Esdoornlaan (1)	1	10.8	56.87	53.93	48.82	57.98	5	53	58.82	5	54	56.87	53.93	48.82
						VL Esdoornlaan (1)	1	13.8	56.82	53.88	48.78	57.93	5	53	58.78	5	54	56.82	53.88	48.78
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	18.32	14.38	8.31	18.51	5	14	18.32	5	13	18.32	14.38	8.31
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	19.36	15.38	9.35	19.54	5	15	19.36	5	14	19.36	15.38	9.35
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	19.11	15.13	9.12	19.30	5	14	19.12	5	14	19.11	15.13	9.12
						VL Ieplaan (2)	1	10.8	18.72	14.69	8.76	18.91	5	14	18.76	5	14	18.72	14.69	8.76
						VL Ieplaan (2)	1	13.8	16.21	12.22	6.20	16.39	5	11	16.21	5	11	16.21	12.22	6.20
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	23.58	19.79	14.05	23.96	5	19	24.05	5	19	23.58	19.79	14.05
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	23.69	19.88	14.13	24.06	5	19	24.13	5	19	23.69	19.88	14.13
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	23.17	19.38	13.62	23.54	5	19	23.62	5	19	23.17	19.38	13.62
						VL Sniepweg (3)	1	10.8	22.21	18.43	12.66	22.59	5	18	22.66	5	18	22.21	18.43	12.66
						VL Sniepweg (3)	1	13.8	20.71	16.92	11.14	21.08	5	16	21.14	5	16	20.71	16.92	11.14
						VL Dreef (4)	1	1.8	25.90	22.56	17.91	26.95	5	22	27.91	5	23	25.90	22.56	17.91
						VL Dreef (4)	1	4.8	26.72	23.50	18.71	27.79	5	23	28.71	5	24	26.72	23.50	18.71
						VL Dreef (4)	1	7.8	28.85	25.71	20.83	29.93	5	25	30.83	5	26	28.85	25.71	20.83
						VL Dreef (4)	1	10.8	28.28	25.13	20.27	29.36	5	24	30.27	5	25	28.28	25.13	20.27
						VL Dreef (4)	1	13.8	26.18	23.00	18.16	27.25	5	22	28.16	5	23	26.18	23.00	18.16
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	40.95	37.96	32.70	41.97	5	37	42.70	5	38	40.95	37.96	32.70
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	42.38	39.37	34.10	43.38	5	38	44.10	5	39	42.38	39.37	34.10
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	42.23	39.18	33.91	43.21	5	38	43.91	5	39	42.23	39.18	33.91
						VL Kerkweg-West (5)	1	10.8	42.42	39.36	34.09	43.39	5	38	44.09	5	39	42.42	39.36	34.09
						VL Kerkweg-West (5)	1	13.8	42.91	39.84	34.57	43.87	5	39	44.57	5	40	42.91	39.84	34.57
						VL Plasweg (6)	1	1.8	17.37	13.59	7.89	17.77	5	13	17.89	5	13	17.37	13.59	7.89
						VL Plasweg (6)	1	4.8	17.56	13.77	8.06	17.95	5	13	18.06	5	13	17.56	13.77	8.06
						VL Plasweg (6)	1	7.8	17.82	14.03	8.32	18.21	5	13	18.32	5	13	17.82	14.03	8.32
						VL Plasweg (6)	1	10.8	10.52	6.77	1.06	10.93	5	6	11.06	5	6	10.52	6.77	1.06
						VL Plasweg (6)	1	13.8	10.59	6.83	1.12	11.00	5	6	11.12	5	6	10.59	6.83	1.12
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	22.22	18.21	12.35	22.44	5	17	22.35	5	17	22.22	18.21	12.35
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	23.04	19.00	13.15	23.25	5	18	23.15	5	18	23.04	19.00	13.15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
12	0.0	-4.6	gevel		Wnp	VL Dorpstraat (7)	1	7.8	23.22	19.22	13.36	23.45	5	18	23.36	5	18	23.22	19.22	13.36
						VL Dorpstraat (7)	1	10.8	23.17	19.16	13.30	23.39	5	18	23.30	5	18	23.17	19.16	13.30
						VL Dorpstraat (7)	1	13.8	22.60	18.61	12.75	22.83	5	18	22.75	5	18	22.60	18.61	12.75
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	40.02	37.18	31.97	41.15	5	36	41.97	5	37	40.02	37.18	31.97
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	41.84	39.01	33.80	42.97	5	38	43.80	5	39	41.84	39.01	33.80
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	41.89	39.03	33.85	43.02	5	38	43.85	5	39	41.89	39.03	33.85
						VL Chopinlaan (8)	1	10.8	43.60	40.75	35.56	44.73	5	40	45.56	5	41	43.60	40.75	35.56
						VL Chopinlaan (8)	1	13.8	44.25	41.40	36.20	45.37	5	40	46.20	5	41	44.25	41.40	36.20
						VL totaal (0)	1	1.8	52.84	49.92	44.78	53.95		54	54.78		55	52.84	49.92	44.78
						VL totaal (0)	1	4.8	54.39	51.47	46.33	55.50		55	56.33		56	54.39	51.47	46.33
						VL totaal (0)	1	7.8	54.96	52.03	46.90	56.06		56	56.90		57	54.96	52.03	46.90
						VL totaal (0)	1	10.8	55.09	52.15	47.03	56.19		56	57.03		57	55.09	52.15	47.03
						VL totaal (0)	1	13.8	55.12	52.19	47.06	56.22		56	57.06		57	55.12	52.19	47.06
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	52.28	49.36	44.23	53.39	5	48	54.23	5	49	52.28	49.36	44.23
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	53.79	50.86	45.74	54.90	5	50	55.74	5	51	53.79	50.86	45.74
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	54.39	51.46	46.35	55.50	5	51	56.35	5	51	54.39	51.46	46.35
						VL Esdoornlaan (1)	1	10.8	54.48	51.55	46.43	55.59	5	51	56.43	5	51	54.48	51.55	46.43
						VL Esdoornlaan (1)	1	13.8	54.45	51.52	46.40	55.56	5	51	56.40	5	51	54.45	51.52	46.40
						VL Iepalaan (2)	1	1.8	18.64	14.72	8.64	18.84	5	14	18.64	5	14	18.64	14.72	8.64
						VL Iepalaan (2)	1	4.8	19.53	15.56	9.52	19.72	5	15	19.53	5	15	19.53	15.56	9.52
						VL Iepalaan (2)	1	7.8	19.25	15.27	9.24	19.43	5	14	19.25	5	14	19.25	15.27	9.24
						VL Iepalaan (2)	1	10.8	18.80	14.79	8.78	18.98	5	14	18.80	5	14	18.80	14.79	8.78
						VL Iepalaan (2)	1	13.8	15.80	11.85	5.72	15.97	5	11	15.80	5	11	15.80	11.85	5.72
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	25.11	21.33	15.60	25.50	5	20	25.60	5	21	25.11	21.33	15.60
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	25.32	21.52	15.80	25.70	5	21	25.80	5	21	25.32	21.52	15.80
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	24.20	20.42	14.68	24.59	5	20	24.68	5	20	24.20	20.42	14.68
						VL Sniepweg (3)	1	10.8	22.74	18.96	13.21	23.12	5	18	23.21	5	18	22.74	18.96	13.21
						VL Sniepweg (3)	1	13.8	20.72	16.95	11.21	21.11	5	16	21.21	5	16	20.72	16.95	11.21
						VL Dreef (4)	1	1.8	27.22	23.99	19.21	28.28	5	23	29.21	5	24	27.22	23.99	19.21
						VL Dreef (4)	1	4.8	29.68	26.60	21.65	30.77	5	26	31.65	5	27	29.68	26.60	21.65
						VL Dreef (4)	1	7.8	30.28	27.19	22.26	31.37	5	26	32.26	5	27	30.28	27.19	22.26
						VL Dreef (4)	1	10.8	29.61	26.49	21.59	30.69	5	26	31.59	5	27	29.61	26.49	21.59
						VL Dreef (4)	1	13.8	26.45	23.27	18.44	27.52	5	23	28.44	5	23	26.45	23.27	18.44
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	40.63	37.65	32.39	41.65	5	37	42.39	5	37	40.63	37.65	32.39
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	42.20	39.20	33.94	43.21	5	38	43.94	5	39	42.20	39.20	33.94
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	42.26	39.23	33.97	43.25	5	38	43.97	5	39	42.26	39.23	33.97
						VL Kerkweg-West (5)	1	10.8	42.34	39.29	34.02	43.32	5	38	44.02	5	39	42.34	39.29	34.02
						VL Kerkweg-West (5)	1	13.8	42.74	39.66	34.39	43.70	5	39	44.39	5	39	42.74	39.66	34.39
						VL Plasweg (6)	1	1.8	16.29	12.51	6.81	16.69	5	12	16.81	5	12	16.29	12.51	6.81
						VL Plasweg (6)	1	4.8	16.48	12.69	6.99	16.87	5	12	16.99	5	12	16.48	12.69	6.99
						VL Plasweg (6)	1	7.8	13.63	9.86	4.15	14.03	5	9	14.15	5	9	13.63	9.86	4.15
						VL Plasweg (6)	1	10.8	8.05	4.29	-1.41	8.46	5	3	8.59	5	4	8.05	4.29	-1.41
						VL Plasweg (6)	1	13.8	8.09	4.33	-1.37	8.50	5	4	8.63	5	4	8.09	4.33	-1.37
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	23.58	19.58	13.73	23.81	5	19	23.73	5	19	23.58	19.58	13.73
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	24.17	20.15	14.29	24.39	5	19	24.29	5	19	24.17	20.15	14.29
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	24.08	20.08	14.21	24.31	5	19	24.21	5	19	24.08	20.08	14.21
						VL Dorpstraat (7)	1	10.8	24.07	20.06	14.19	24.29	5	19	24.19	5	19	24.07	20.06	14.19
						VL Dorpstraat (7)	1	13.8	23.55	19.55	13.69	23.78	5	19	23.69	5	19	23.55	19.55	13.69
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	40.24	37.39	32.20	41.37	5	36	42.20	5	37	40.24	37.39	32.20
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	42.43	39.59	34.39	43.56	5	39	44.39	5	39	42.43	39.59	34.39
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	42.97	40.12	34.93	44.10	5	39	44.93	5	40	42.97	40.12	34.93
						VL Chopinlaan (8)	1	10.8	43.77	40.91	35.72	44.89	5	40	45.72	5	41	43.77	40.91	35.72

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
13	0.0	-4.6		gevel			Wnp			VL	Chopinlaan (8)	1	13.8	44.34	41.49	36.29	45.46	5	40	46.29	5	41	44.34	41.49	36.29
										VL	totaal (0)	1	1.8	46.17	43.14	37.98	47.20		47	47.98		48	46.17	43.14	37.98
										VL	totaal (0)	1	4.8	46.64	43.60	38.43	47.66		48	48.43		48	46.64	43.60	38.43
										VL	totaal (0)	1	7.8	47.98	44.93	39.77	49.00		49	49.77		50	47.98	44.93	39.77
										VL	totaal (0)	1	10.8	45.74	42.54	37.34	46.65		47	47.34		47	45.74	42.54	37.34
										VL	totaal (0)	1	13.8	46.29	43.09	37.87	47.20		47	47.87		48	46.29	43.09	37.87
										VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	44.74	41.80	36.70	45.85	5	41	46.70	5	42	44.74	41.80	36.70
										VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	44.80	41.86	36.76	45.91	5	41	46.76	5	42	44.80	41.86	36.76
										VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	46.01	43.06	37.97	47.12	5	42	47.97	5	43	46.01	43.06	37.97
										VL	Esdoornlaan (1)	1	10.8	41.96	38.97	33.93	43.06	5	38	43.93	5	39	41.96	38.97	33.93
										VL	Esdoornlaan (1)	1	13.8	42.86	39.89	34.82	43.96	5	39	44.82	5	40	42.86	39.89	34.82
										VL	Ieplaan (2)	1	1.8	31.33	27.40	21.08	31.45	5	26	31.33	5	26	31.33	27.40	21.08
										VL	Ieplaan (2)	1	4.8	32.21	28.29	21.95	32.33	5	27	32.21	5	27	32.21	28.29	21.95
										VL	Ieplaan (2)	1	7.8	33.41	29.48	23.15	33.53	5	29	33.41	5	28	33.41	29.48	23.15
										VL	Ieplaan (2)	1	10.8	34.09	30.16	23.85	34.21	5	29	34.09	5	29	34.09	30.16	23.85
										VL	Ieplaan (2)	1	13.8	34.41	30.49	24.18	34.54	5	30	34.41	5	29	34.41	30.49	24.18
										VL	Sniepweg (3)	1	1.8	31.30	27.48	21.73	31.66	5	27	31.73	5	27	31.30	27.48	21.73
										VL	Sniepweg (3)	1	4.8	32.07	28.24	22.49	32.43	5	27	32.49	5	27	32.07	28.24	22.49
										VL	Sniepweg (3)	1	7.8	33.74	29.90	24.16	34.09	5	29	34.16	5	29	33.74	29.90	24.16
										VL	Sniepweg (3)	1	10.8	34.98	31.12	25.39	35.33	5	30	35.39	5	30	34.98	31.12	25.39
										VL	Sniepweg (3)	1	13.8	35.94	32.08	26.36	36.29	5	31	36.36	5	31	35.94	32.08	26.36
										VL	Dreef (4)	1	1.8	31.91	28.63	23.92	32.97	5	28	33.92	5	29	31.91	28.63	23.92
										VL	Dreef (4)	1	4.8	34.27	31.10	26.26	35.35	5	30	36.26	5	31	34.27	31.10	26.26
										VL	Dreef (4)	1	7.8	38.94	35.89	30.90	40.03	5	35	40.90	5	36	38.94	35.89	30.90
										VL	Dreef (4)	1	10.8	40.47	37.44	32.43	41.56	5	37	42.43	5	37	40.47	37.44	32.43
										VL	Dreef (4)	1	13.8	40.55	37.53	32.51	41.64	5	37	42.51	5	38	40.55	37.53	32.51
										VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	35.81	32.62	27.29	36.68	5	32	37.29	5	32	35.81	32.62	27.29
										VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	37.43	34.25	28.92	38.30	5	33	38.92	5	34	37.43	34.25	28.92
										VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	37.34	34.06	28.69	38.14	5	33	38.69	5	34	37.34	34.06	28.69
										VL	Kerkweg-West (5)	1	10.8	34.76	31.02	25.44	35.22	5	30	35.44	5	30	34.76	31.02	25.44
										VL	Kerkweg-West (5)	1	13.8	35.36	31.59	25.96	35.79	5	31	35.96	5	31	35.36	31.59	25.96
										VL	Plasweg (6)	1	1.8	18.83	15.05	9.35	19.23	5	14	19.35	5	14	18.83	15.05	9.35
										VL	Plasweg (6)	1	4.8	19.21	15.44	9.73	19.61	5	15	19.73	5	15	19.21	15.44	9.73
										VL	Plasweg (6)	1	7.8	22.60	18.80	13.10	22.99	5	18	23.10	5	18	22.60	18.80	13.10
										VL	Plasweg (6)	1	10.8	27.49	23.59	17.89	27.83	5	23	27.89	5	23	27.49	23.59	17.89
										VL	Plasweg (6)	1	13.8	28.50	24.60	18.90	28.84	5	24	28.90	5	24	28.50	24.60	18.90
										VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	22.15	18.18	12.31	22.39	5	17	22.31	5	17	22.15	18.18	12.31
										VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	22.86	18.88	13.02	23.10	5	18	23.02	5	18	22.86	18.88	13.02
										VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	24.04	20.05	14.18	24.27	5	19	24.18	5	19	24.04	20.05	14.18
										VL	Dorpstraat (7)	1	10.8	25.37	21.28	15.40	25.55	5	21	25.40	5	20	25.37	21.28	15.40
										VL	Dorpstraat (7)	1	13.8	25.22	21.13	15.25	25.40	5	20	25.25	5	20	25.22	21.13	15.25
										VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	35.21	32.36	27.17	36.34	5	31	37.17	5	32	35.21	32.36	27.17
										VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	36.20	33.34	28.16	37.33	5	32	38.16	5	33	36.20	33.34	28.16
										VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	36.73	33.87	28.68	37.85	5	33	38.68	5	34	36.73	33.87	28.68
										VL	Chopinlaan (8)	1	10.8	30.23	27.34	22.20	31.35	5	26	32.20	5	27	30.23	27.34	22.20
										VL	Chopinlaan (8)	1	13.8	28.43	25.55	20.39	29.55	5	25	30.39	5	25	28.43	25.55	20.39
14	0.0	-4.6		gevel			Wnp			VL	totaal (0)	1	1.8	45.53	42.39	37.25	46.50		47	47.25		47	45.53	42.39	37.25
										VL	totaal (0)	1	4.8	45.53	42.36	37.20	46.48		46	47.20		47	45.53	42.36	37.20
										VL	totaal (0)	1	7.8	46.44	43.27	38.11	47.39		47	48.11		48	46.44	43.27	38.11
										VL	totaal (0)	1	10.8	47.19	44.03	38.87	48.14		48	48.87		49	47.19	44.03	38.87
										VL	totaal (0)	1	13.8	47.78	44.60	39.45	48.72		49	49.45		49	47.78	44.60	39.45
										VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	44.09	41.09	36.05	45.19	5	40	46.05	5	41	44.09	41.09	36.05

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	43.66	40.65	35.62	44.76	5	40	45.62	5	41	43.66	40.65	35.62
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	44.28	41.27	36.24	45.38	5	40	46.24	5	41	44.28	41.27	36.24
						VL Esdoornlaan (1)	1	10.8	45.31	42.29	37.27	46.40	5	41	47.27	5	42	45.31	42.29	37.27
						VL Esdoornlaan (1)	1	13.8	45.54	42.51	37.51	46.64	5	42	47.51	5	43	45.54	42.51	37.51
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	34.36	30.44	24.10	34.48	5	29	34.36	5	29	34.36	30.44	24.10
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	35.33	31.40	25.06	35.44	5	30	35.33	5	30	35.33	31.40	25.06
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	36.29	32.37	26.03	36.41	5	31	36.29	5	31	36.29	32.37	26.03
						VL Ieplaan (2)	1	10.8	36.70	32.77	26.45	36.82	5	32	36.70	5	32	36.70	32.77	26.45
						VL Ieplaan (2)	1	13.8	37.30	33.36	27.10	37.43	5	32	37.30	5	32	37.30	33.36	27.10
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	34.01	30.17	24.40	34.35	5	29	34.40	5	29	34.01	30.17	24.40
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	34.29	30.45	24.69	34.64	5	30	34.69	5	30	34.29	30.45	24.69
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	34.80	30.96	25.20	35.15	5	30	35.20	5	30	34.80	30.96	25.20
						VL Sniepweg (3)	1	10.8	36.02	32.17	26.41	36.36	5	31	36.41	5	31	36.02	32.17	26.41
						VL Sniepweg (3)	1	13.8	37.08	33.22	27.47	37.42	5	32	37.47	5	32	37.08	33.22	27.47
						VL Dreef (4)	1	1.8	36.05	32.91	28.03	37.13	5	32	38.03	5	33	36.05	32.91	28.03
						VL Dreef (4)	1	4.8	36.98	33.87	28.95	38.06	5	33	38.95	5	34	36.98	33.87	28.95
						VL Dreef (4)	1	7.8	39.52	36.49	31.48	40.61	5	36	41.48	5	36	39.52	36.49	31.48
						VL Dreef (4)	1	10.8	39.48	36.44	31.44	40.57	5	36	41.44	5	36	39.48	36.44	31.44
						VL Dreef (4)	1	13.8	41.13	38.12	33.09	42.23	5	37	43.09	5	38	41.13	38.12	33.09
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	25.73	22.46	17.26	26.60	5	22	27.26	5	22	25.73	22.46	17.26
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	29.42	26.38	21.18	30.43	5	25	31.18	5	26	29.42	26.38	21.18
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	26.94	23.77	18.53	27.86	5	23	28.53	5	24	26.94	23.77	18.53
						VL Kerkweg-West (5)	1	10.8	23.43	20.25	15.14	24.39	5	19	25.14	5	20	23.43	20.25	15.14
						VL Kerkweg-West (5)	1	13.8	12.15	8.72	3.50	12.92	5	8	13.50	5	9	12.15	8.72	3.50
						VL Plasweg (6)	1	1.8	21.44	17.65	11.95	21.83	5	17	21.95	5	17	21.44	17.65	11.95
						VL Plasweg (6)	1	4.8	22.09	18.29	12.58	22.48	5	17	22.58	5	18	22.09	18.29	12.58
						VL Plasweg (6)	1	7.8	23.38	19.55	13.85	23.75	5	19	23.85	5	19	23.38	19.55	13.85
						VL Plasweg (6)	1	10.8	26.00	22.10	16.40	26.34	5	21	26.40	5	21	26.00	22.10	16.40
						VL Plasweg (6)	1	13.8	27.26	23.35	17.65	27.59	5	23	27.65	5	23	27.26	23.35	17.65
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	22.10	18.04	12.14	22.28	5	17	22.14	5	17	22.10	18.04	12.14
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	21.56	17.48	11.57	21.73	5	17	21.57	5	17	21.56	17.48	11.57
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	23.48	19.35	13.45	23.63	5	19	23.48	5	18	23.48	19.35	13.45
						VL Dorpstraat (7)	1	10.8	23.99	19.78	13.88	24.10	5	19	23.99	5	19	23.99	19.78	13.88
						VL Dorpstraat (7)	1	13.8	20.67	16.46	10.54	20.77	5	16	20.67	5	16	20.67	16.46	10.54
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	22.03	19.00	14.02	23.13	5	18	24.02	5	19	22.03	19.00	14.02
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	23.29	20.31	15.27	24.40	5	19	25.27	5	20	23.29	20.31	15.27
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	15.05	11.82	7.07	16.13	5	11	17.07	5	12	15.05	11.82	7.07
						VL Chopinlaan (8)	1	10.8	15.16	11.93	7.18	16.24	5	11	17.18	5	12	15.16	11.93	7.18
						VL Chopinlaan (8)	1	13.8	13.77	10.55	5.79	14.85	5	10	15.79	5	11	13.77	10.55	5.79
15	0.0	-4.6	gevel		Wnp	VL totaal (0)	1	1.8	44.12	40.92	35.77	45.05		45	45.77		46	44.12	40.92	35.77
						VL totaal (0)	1	4.8	44.40	41.19	36.00	45.31		45	46.00		46	44.40	41.19	36.00
						VL totaal (0)	1	7.8	45.02	41.81	36.60	45.92		46	46.60		47	45.02	41.81	36.60
						VL totaal (0)	1	10.8	46.64	43.50	38.32	47.60		48	48.32		48	46.64	43.50	38.32
						VL totaal (0)	1	13.8	45.82	42.62	37.37	46.71		47	47.37		47	45.82	42.62	37.37
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	42.64	39.62	34.61	43.74	5	39	44.61	5	40	42.64	39.62	34.61
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	42.45	39.43	34.42	43.55	5	39	44.42	5	39	42.45	39.43	34.42
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	43.18	40.16	35.14	44.27	5	39	45.14	5	40	43.18	40.16	35.14
						VL Esdoornlaan (1)	1	10.8	44.44	41.44	36.40	45.54	5	41	46.40	5	41	44.44	41.44	36.40
						VL Esdoornlaan (1)	1	13.8	40.72	37.72	32.69	41.82	5	37	42.69	5	38	40.72	37.72	32.69
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	34.76	30.85	24.48	34.87	5	30	34.76	5	30	34.76	30.85	24.48
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	35.78	31.86	25.49	35.89	5	31	35.78	5	31	35.78	31.86	25.49
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	36.67	32.75	26.38	36.78	5	32	36.67	5	32	36.67	32.75	26.38

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
16	0.0	-4.6	gevel		Wnp	VL Ieplaan (2)	1	10.8	36.78	32.86	26.49	36.89	5	32	36.78	5	32	36.78	32.86	26.49
						VL Ieplaan (2)	1	13.8	36.95	33.03	26.66	37.06	5	32	36.95	5	32	36.95	33.03	26.66
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	30.77	26.98	21.19	31.13	5	26	31.19	5	26	30.77	26.98	21.19
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	31.67	27.85	22.07	32.02	5	27	32.07	5	27	31.67	27.85	22.07
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	32.01	28.18	22.41	32.36	5	27	32.41	5	27	32.01	28.18	22.41
						VL Sniepweg (3)	1	10.8	33.25	29.41	23.65	33.60	5	29	33.65	5	29	33.25	29.41	23.65
						VL Sniepweg (3)	1	13.8	34.88	31.02	25.29	35.23	5	30	35.29	5	30	34.88	31.02	25.29
						VL Dreef (4)	1	1.8	32.28	29.01	24.28	33.34	5	28	34.28	5	29	32.28	29.01	24.28
						VL Dreef (4)	1	4.8	33.54	30.32	25.53	34.61	5	30	35.53	5	31	33.54	30.32	25.53
						VL Dreef (4)	1	7.8	33.84	30.71	25.82	34.92	5	30	35.82	5	31	33.84	30.71	25.82
						VL Dreef (4)	1	10.8	39.46	36.46	31.42	40.56	5	36	41.42	5	36	39.46	36.46	31.42
						VL Dreef (4)	1	13.8	41.31	38.33	33.27	42.41	5	37	43.27	5	38	41.31	38.33	33.27
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	28.61	25.28	20.08	29.45	5	24	30.08	5	25	28.61	25.28	20.08
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	31.63	28.51	23.32	32.60	5	28	33.32	5	28	31.63	28.51	23.32
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	31.25	28.10	22.88	32.19	5	27	32.88	5	28	31.25	28.10	22.88
						VL Kerkweg-West (5)	1	10.8	31.88	28.79	23.55	32.84	5	28	33.55	5	29	31.88	28.79	23.55
						VL Kerkweg-West (5)	1	13.8	33.88	30.75	25.46	34.80	5	30	35.46	5	30	33.88	30.75	25.46
						VL Plasweg (6)	1	1.8	24.50	20.70	15.00	24.89	5	20	25.00	5	20	24.50	20.70	15.00
						VL Plasweg (6)	1	4.8	23.25	19.44	13.74	23.63	5	19	23.74	5	19	23.25	19.44	13.74
						VL Plasweg (6)	1	7.8	25.11	21.26	15.56	25.47	5	20	25.56	5	21	25.11	21.26	15.56
						VL Plasweg (6)	1	10.8	26.55	22.66	16.95	26.89	5	22	26.95	5	22	26.55	22.66	16.95
						VL Plasweg (6)	1	13.8	27.46	23.57	17.87	27.80	5	23	27.87	5	23	27.46	23.57	17.87
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	23.37	19.32	13.42	23.56	5	19	23.42	5	18	23.37	19.32	13.42
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	23.80	19.74	13.85	23.99	5	19	23.85	5	19	23.80	19.74	13.85
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	24.67	20.59	14.70	24.85	5	20	24.70	5	20	24.67	20.59	14.70
						VL Dorpstraat (7)	1	10.8	24.68	20.59	14.69	24.85	5	20	24.69	5	20	24.68	20.59	14.69
						VL Dorpstraat (7)	1	13.8	24.83	20.75	14.86	25.01	5	20	24.86	5	20	24.83	20.75	14.86
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	24.93	21.94	16.91	26.04	5	21	26.91	5	22	24.93	21.94	16.91
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	27.12	24.16	19.10	28.23	5	23	29.10	5	24	27.12	24.16	19.10
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	25.66	22.65	17.64	26.76	5	22	27.64	5	23	25.66	22.65	17.64
						VL Chopinlaan (8)	1	10.8	25.28	22.18	17.28	26.37	5	21	27.28	5	22	25.28	22.18	17.28
						VL Chopinlaan (8)	1	13.8	31.73	28.73	23.71	32.84	5	28	33.71	5	29	31.73	28.73	23.71
						VL totaal (0)	1	1.8	46.01	42.85	37.69	46.96		47	47.69		48	46.01	42.85	37.69
						VL totaal (0)	1	4.8	46.40	43.23	38.04	47.34		47	48.04		48	46.40	43.23	38.04
						VL totaal (0)	1	7.8	47.51	44.37	39.19	48.47		48	49.19		49	47.51	44.37	39.19
						VL totaal (0)	1	10.8	48.67	45.56	40.39	49.65		50	50.39		50	48.67	45.56	40.39
						VL totaal (0)	1	13.8	47.39	44.24	39.01	48.32		48	49.01		49	47.39	44.24	39.01
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	44.79	41.78	36.75	45.89	5	41	46.75		42	44.79	41.78	36.75
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	44.80	41.79	36.76	45.90	5	41	46.76	5	42	44.80	41.79	36.76
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	45.74	42.74	37.70	46.84	5	42	47.70	5	43	45.74	42.74	37.70
						VL Esdoornlaan (1)	1	10.8	46.84	43.84	38.80	47.94	5	43	48.80	5	44	46.84	43.84	38.80
						VL Esdoornlaan (1)	1	13.8	43.61	40.62	35.57	44.71	5	40	45.57	5	41	43.61	40.62	35.57
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	36.17	32.25	25.89	36.28	5	31	36.17	5	31	36.17	32.25	25.89
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	37.40	33.48	27.11	37.51	5	33	37.40	5	32	37.40	33.48	27.11
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	37.95	34.03	27.67	38.06	5	33	37.95	5	33	37.95	34.03	27.67
						VL Ieplaan (2)	1	10.8	38.13	34.21	27.84	38.24	5	33	38.13	5	33	38.13	34.21	27.84
						VL Ieplaan (2)	1	13.8	38.18	34.27	27.89	38.29	5	33	38.18	5	33	38.18	34.27	27.89
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	32.66	28.84	23.05	33.01	5	28	33.05	5	28	32.66	28.84	23.05
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	33.21	29.38	23.60	33.56	5	29	33.60	5	29	33.21	29.38	23.60
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	33.93	30.09	24.31	34.27	5	29	34.31	5	29	33.93	30.09	24.31
VL Sniepweg (3)	1	10.8	34.75	30.89	25.10	35.08	5	30	35.10	5	30	34.75	30.89	25.10						
VL Sniepweg (3)	1	13.8	35.41	31.55	25.82	35.76	5	31	35.82	5	31	35.41	31.55	25.82						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^) avond(^)	nacht(^)			
17	0.0	-4.7	gevel		Wnp	VL Dreef (4)	1	1.8	31.93	28.67	23.93	32.99	5	28	33.93	5	29	31.93	28.67	23.93
						VL Dreef (4)	1	4.8	34.15	30.98	26.14	35.23	5	30	36.14	5	31	34.15	30.98	26.14
						VL Dreef (4)	1	7.8	37.20	34.13	29.16	38.28	5	33	39.16	5	34	37.20	34.13	29.16
						VL Dreef (4)	1	10.8	40.18	37.17	32.14	41.28	5	36	42.14	5	37	40.18	37.17	32.14
						VL Dreef (4)	1	13.8	41.63	38.64	33.59	42.73	5	38	43.59	5	39	41.63	38.64	33.59
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	31.60	28.43	23.22	32.53	5	28	33.22	5	28	31.60	28.43	23.22
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	33.51	30.42	25.22	34.49	5	29	35.22	5	30	33.51	30.42	25.22
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	35.73	32.74	27.51	36.76	5	32	37.51	5	33	35.73	32.74	27.51
						VL Kerkweg-West (5)	1	10.8	35.83	32.81	27.54	36.82	5	32	37.54	5	33	35.83	32.81	27.54
						VL Kerkweg-West (5)	1	13.8	36.20	33.17	27.88	37.18	5	32	37.88	5	33	36.20	33.17	27.88
						VL Plasweg (6)	1	1.8	21.63	17.86	12.15	22.03	5	17	22.15	5	17	21.63	17.86	12.15
						VL Plasweg (6)	1	4.8	22.53	18.75	13.05	22.93	5	18	23.05	5	18	22.53	18.75	13.05
						VL Plasweg (6)	1	7.8	22.69	18.90	13.20	23.08	5	18	23.20	5	18	22.69	18.90	13.20
						VL Plasweg (6)	1	10.8	23.62	19.80	14.09	23.99	5	19	24.09	5	19	23.62	19.80	14.09
						VL Plasweg (6)	1	13.8	24.26	20.41	14.70	24.62	5	20	24.70	5	20	24.26	20.41	14.70
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	24.15	20.16	14.28	24.38	5	19	24.28	5	19	24.15	20.16	14.28
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	24.27	20.27	14.40	24.50	5	19	24.40	5	19	24.27	20.27	14.40
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	24.10	20.09	14.21	24.32	5	19	24.21	5	19	24.10	20.09	14.21
						VL Dorpstraat (7)	1	10.8	24.27	20.21	14.32	24.46	5	19	24.32	5	19	24.27	20.21	14.32
						VL Dorpstraat (7)	1	13.8	24.61	20.53	14.64	24.79	5	20	24.64	5	20	24.61	20.53	14.64
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	25.22	22.15	17.22	26.32	5	21	27.22	5	22	25.22	22.15	17.22
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	27.65	24.63	19.64	28.76	5	24	29.64	5	25	27.65	24.63	19.64
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	28.86	25.88	20.84	29.97	5	25	30.84	5	26	28.86	25.88	20.84
						VL Chopinlaan (8)	1	10.8	30.67	27.72	22.65	31.79	5	27	32.65	5	28	30.67	27.72	22.65
						VL Chopinlaan (8)	1	13.8	34.01	31.08	25.98	35.13	5	30	35.98	5	31	34.01	31.08	25.98
						VL totaal (0)	1	1.8	47.62	44.64	39.50	48.69		49	49.50		50	47.62	44.64	39.50
						VL totaal (0)	1	4.8	48.06	45.10	39.94	49.13		49	49.94		50	48.06	45.10	39.94
						VL totaal (0)	1	7.8	48.58	45.60	40.46	49.65		50	50.46		50	48.58	45.60	40.46
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	46.35	43.40	38.31	47.46	5	42	48.31	5	43	46.35	43.40	38.31
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	46.37	43.42	38.32	47.47	5	42	48.32	5	43	46.37	43.42	38.32
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	46.94	43.98	38.90	48.05	5	43	48.90	5	44	46.94	43.98	38.90
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	30.19	26.23	19.97	30.31	5	25	30.19	5	25	30.19	26.23	19.97
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	30.65	26.69	20.43	30.77	5	26	30.65	5	26	30.65	26.69	20.43
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	31.69	27.74	21.46	31.81	5	27	31.69	5	27	31.69	27.74	21.46
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	31.24	27.39	21.63	31.58	5	27	31.63	5	27	31.24	27.39	21.63
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	31.08	27.23	21.46	31.42	5	26	31.46	5	26	31.08	27.23	21.46
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	31.62	27.77	22.00	31.96	5	27	32.00	5	27	31.62	27.77	22.00
						VL Dreef (4)	1	1.8	25.85	22.62	17.85	26.92	5	22	27.85	5	23	25.85	22.62	17.85
						VL Dreef (4)	1	4.8	27.10	23.90	19.09	28.17	5	23	29.09	5	24	27.10	23.90	19.09
						VL Dreef (4)	1	7.8	28.20	25.06	20.18	29.28	5	24	30.18	5	25	28.20	25.06	20.18
VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	35.42	32.43	27.15	36.43	5	31	37.15	5	32	35.42	32.43	27.15						
VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	37.13	34.13	28.86	38.14	5	33	38.86	5	34	37.13	34.13	28.86						
VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	37.42	34.40	29.14	38.42	5	33	39.14	5	34	37.42	34.40	29.14						
VL Plasweg (6)	1	1.8	15.43	11.61	5.91	15.81	5	11	15.91	5	11	15.43	11.61	5.91						
VL Plasweg (6)	1	4.8	15.56	11.78	6.07	15.96	5	11	16.07	5	11	15.56	11.78	6.07						
VL Plasweg (6)	1	7.8	18.57	14.78	9.07	18.96	5	14	19.07	5	14	18.57	14.78	9.07						
VL Dorpstraat (7)	1	1.8	13.37	9.38	3.52	13.60	5	9	13.52	5	9	13.37	9.38	3.52						
VL Dorpstraat (7)	1	4.8	13.71	9.72	3.86	13.94	5	9	13.86	5	9	13.71	9.72	3.86						
VL Dorpstraat (7)	1	7.8	14.63	10.63	4.75	14.85	5	10	14.75	5	10	14.63	10.63	4.75						
VL Chopinlaan (8)	1	1.8	39.19	36.37	31.14	40.32	5	35	41.14	5	36	39.19	36.37	31.14						
VL Chopinlaan (8)	1	4.8	40.97	38.15	32.92	42.10	5	37	42.92	5	38	40.97	38.15	32.92						
VL Chopinlaan (8)	1	7.8	41.30	38.46	33.26	42.43	5	37	43.26	5	38	41.30	38.46	33.26						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
18	0.0	-4.7	gevel		Wnp	VL totaal (0)	1	1.8	50.17	47.24	42.09	51.27	51	52.09		52	50.17	47.24	42.09		
						VL totaal (0)	1	4.8	51.08	48.15	43.00	52.18	52	53.00		53	51.08	48.15	43.00		
						VL totaal (0)	1	7.8	52.10	49.16	44.02	53.19	53	54.02		54	52.10	49.16	44.02		
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	49.34	46.43	41.29	50.45	5	45	51.29	5	46	49.34	46.43	41.29	
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	50.04	47.13	41.99	51.15	5	46	51.99	5	47	50.04	47.13	41.99	
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	51.23	48.31	43.19	52.34	5	47	53.19	5	48	51.23	48.31	43.19	
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	18.53	14.65	8.52	18.73	5	14	18.53	5	14	18.53	14.65	8.52	
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	18.46	14.53	8.45	18.65	5	14	18.46	5	13	18.46	14.53	8.45	
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	19.33	15.33	9.38	19.53	5	15	19.38	5	14	19.33	15.33	9.38	
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	27.32	23.55	17.83	27.72	5	23	27.83	5	23	27.32	23.55	17.83	
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	27.10	23.31	17.59	27.49	5	22	27.59	5	23	27.10	23.31	17.59	
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	25.39	21.61	15.87	25.78	5	21	25.87	5	21	25.39	21.61	15.87	
						VL Dreef (4)	1	1.8	29.24	25.90	21.26	30.30	5	25	31.26	5	26	29.24	25.90	21.26	
						VL Dreef (4)	1	4.8	30.58	27.36	22.57	31.65	5	27	32.57	5	28	30.58	27.36	22.57	
						VL Dreef (4)	1	7.8	31.52	28.37	23.50	32.60	5	28	33.50	5	29	31.52	28.37	23.50	
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	39.30	36.25	30.96	40.27	5	35	40.96	5	36	39.30	36.25	30.96	
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	41.10	38.07	32.79	42.08	5	37	42.79	5	38	41.10	38.07	32.79	
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	41.36	38.29	33.02	42.32	5	37	43.02	5	38	41.36	38.29	33.02	
						VL Plasweg (6)	1	1.8	17.25	13.49	7.78	17.66	5	13	17.78	5	13	17.25	13.49	7.78	
						VL Plasweg (6)	1	4.8	17.10	13.33	7.62	17.50	5	13	17.62	5	13	17.10	13.33	7.62	
						VL Plasweg (6)	1	7.8	16.96	13.19	7.48	17.36	5	12	17.48	5	12	16.96	13.19	7.48	
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	23.78	19.78	13.93	24.01	5	19	23.93	5	19	23.78	19.78	13.93	
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	24.27	20.26	14.40	24.49	5	19	24.40	5	19	24.27	20.26	14.40	
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	24.16	20.15	14.29	24.38	5	19	24.29	5	19	24.16	20.15	14.29	
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	38.90	36.06	30.86	40.03	5	35	40.86	5	36	38.90	36.06	30.86	
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	40.91	38.08	32.87	42.04	5	37	42.87	5	38	40.91	38.08	32.87	
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	41.25	38.40	33.21	42.38	5	37	43.21	5	38	41.25	38.40	33.21	
19	0.0	-4.7	gevel		Wnp	VL totaal (0)	1	1.8	48.55	45.62	40.48	49.65	50	50.48		50	48.55	45.62	40.48		
						VL totaal (0)	1	4.8	49.33	46.39	41.24	50.42	50	51.24		51	49.33	46.39	41.24		
						VL totaal (0)	1	7.8	50.15	47.21	42.07	51.24	51	52.07		52	50.15	47.21	42.07		
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	47.52	44.60	39.47	48.63	5	44	49.47	5	44	47.52	44.60	39.47	
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	47.98	45.06	39.94	49.09	5	44	49.94	5	45	47.98	45.06	39.94	
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	48.96	46.03	40.91	50.07	5	45	50.91	5	46	48.96	46.03	40.91	
						VL Ieplaan (2)	1	1.8	19.52	15.64	9.44	19.70	5	15	19.52	5	15	19.52	15.64	9.44	
						VL Ieplaan (2)	1	4.8	19.75	15.86	9.67	19.93	5	15	19.75	5	15	19.75	15.86	9.67	
						VL Ieplaan (2)	1	7.8	19.24	15.33	9.19	19.43	5	14	19.24	5	14	19.24	15.33	9.19	
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	27.29	23.51	17.75	27.67	5	23	27.75	5	23	27.29	23.51	17.75	
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	27.51	23.72	17.95	27.88	5	23	27.95	5	23	27.51	23.72	17.95	
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	25.99	22.21	16.44	26.37	5	21	26.44	5	21	25.99	22.21	16.44	
						VL Dreef (4)	1	1.8	29.49	26.15	21.50	30.54	5	26	31.50	5	27	29.49	26.15	21.50	
						VL Dreef (4)	1	4.8	32.03	28.79	24.03	33.10	5	28	34.03	5	29	32.03	28.79	24.03	
						VL Dreef (4)	1	7.8	33.29	30.15	25.27	34.37	5	29	35.27	5	30	33.29	30.15	25.27	
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	38.37	35.41	30.15	39.40	5	34	40.15	5	35	38.37	35.41	30.15	
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	40.46	37.51	32.25	41.50	5	36	42.25	5	37	40.46	37.51	32.25	
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	40.45	37.42	32.17	41.45	5	36	42.17	5	37	40.45	37.42	32.17	
						VL Plasweg (6)	1	1.8	16.27	12.50	6.79	16.67	5	12	16.79	5	12	16.27	12.50	6.79	
						VL Plasweg (6)	1	4.8	17.07	13.29	7.58	17.47	5	12	17.58	5	13	17.07	13.29	7.58	
						VL Plasweg (6)	1	7.8	16.65	12.88	7.18	17.06	5	12	17.18	5	12	16.65	12.88	7.18	
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	24.17	20.12	14.26	24.37	5	19	24.26	5	19	24.17	20.12	14.26	
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	24.51	20.47	14.61	24.72	5	20	24.61	5	20	24.51	20.47	14.61	
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	24.40	20.38	14.52	24.62	5	20	24.52	5	20	24.40	20.38	14.52	
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	38.14	35.30	30.09	39.27	5	34	40.09	5	35	38.14	35.30	30.09	

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
20	0.0	-4.7		gevel			Wnp		VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	39.59	36.75	31.54	40.72	5	36	41.54	5	37	39.59	36.75	31.54
									VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	40.34	37.49	32.30	41.47	5	36	42.30	5	37	40.34	37.49	32.30
									VL	totaal (0)	1	1.8	46.02	43.03	37.91	47.09		47	47.91		48	46.02	43.03	37.91
									VL	totaal (0)	1	4.8	46.76	43.78	38.64	47.83		48	48.64		49	46.76	43.78	38.64
									VL	totaal (0)	1	7.8	48.31	45.35	40.20	49.39		49	50.20		50	48.31	45.35	40.20
									VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	45.11	42.18	37.06	46.22	5	41	47.06	5	42	45.11	42.18	37.06
									VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	45.43	42.50	37.38	46.54	5	42	47.38	5	42	45.43	42.50	37.38
									VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	46.82	43.89	38.77	47.93	5	43	48.77	5	44	46.82	43.89	38.77
									VL	Ieplaan (2)	1	1.8	20.48	16.51	10.53	20.69	5	16	20.53	5	16	20.48	16.51	10.53
									VL	Ieplaan (2)	1	4.8	20.40	16.43	10.43	20.60	5	16	20.43	5	15	20.40	16.43	10.43
									VL	Ieplaan (2)	1	7.8	19.37	15.40	9.41	19.57	5	15	19.41	5	14	19.37	15.40	9.41
									VL	Sniepweg (3)	1	1.8	26.16	22.37	16.59	26.53	5	22	26.59	5	22	26.16	22.37	16.59
									VL	Sniepweg (3)	1	4.8	26.30	22.50	16.72	26.66	5	22	26.72	5	22	26.30	22.50	16.72
									VL	Sniepweg (3)	1	7.8	25.95	22.17	16.44	26.34	5	21	26.44	5	21	25.95	22.17	16.44
									VL	Dreef (4)	1	1.8	31.25	27.97	23.25	32.31	5	27	33.25	5	28	31.25	27.97	23.25
									VL	Dreef (4)	1	4.8	32.07	28.88	24.06	33.14	5	28	34.06	5	29	32.07	28.88	24.06
									VL	Dreef (4)	1	7.8	33.57	30.42	25.55	34.65	5	30	35.55	5	31	33.57	30.42	25.55
									VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	36.16	33.02	27.70	37.06	5	32	37.70	5	33	36.16	33.02	27.70
									VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	38.45	35.36	30.07	39.39	5	34	40.07	5	35	38.45	35.36	30.07
									VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	40.18	37.11	31.81	41.13	5	36	41.81	5	37	40.18	37.11	31.81
									VL	Plasweg (6)	1	1.8	15.21	11.43	5.72	15.61	5	11	15.72	5	11	15.21	11.43	5.72
									VL	Plasweg (6)	1	4.8	16.10	12.31	6.60	16.49	5	11	16.60	5	12	16.10	12.31	6.60
									VL	Plasweg (6)	1	7.8	15.83	12.06	6.36	16.24	5	11	16.36	5	11	15.83	12.06	6.36
									VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	24.68	20.62	14.74	24.87	5	20	24.74	5	20	24.68	20.62	14.74
									VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	25.13	21.07	15.21	25.33	5	20	25.21	5	20	25.13	21.07	15.21
									VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	25.23	21.20	15.34	25.44	5	20	25.34	5	20	25.23	21.20	15.34
									VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	31.02	28.01	23.00	32.12	5	27	33.00	5	28	31.02	28.01	23.00
									VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	34.69	31.79	26.65	35.81	5	31	36.65	5	32	34.69	31.79	26.65
									VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	37.86	35.02	29.82	38.99	5	34	39.82	5	35	37.86	35.02	29.82
21	0.0	-4.7		gevel			Wnp		VL	totaal (0)	1	1.8	38.94	35.53	30.37	39.75		40	40.37		40	38.94	35.53	30.37
									VL	totaal (0)	1	4.8	40.43	37.12	31.95	41.29		41	41.95		42	40.43	37.12	31.95
									VL	totaal (0)	1	7.8	43.47	40.28	35.11	44.40		44	45.11		45	43.47	40.28	35.11
									VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	33.09	29.93	25.08	34.17	5	29	35.08	5	30	33.09	29.93	25.08
									VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	34.43	31.37	26.41	35.52	5	31	36.41	5	31	34.43	31.37	26.41
									VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	37.85	34.87	29.82	38.96	5	34	39.82	5	35	37.85	34.87	29.82
									VL	Ieplaan (2)	1	1.8	26.19	22.31	16.17	26.39	5	21	26.19	5	21	26.19	22.31	16.17
									VL	Ieplaan (2)	1	4.8	26.78	22.94	16.70	26.97	5	22	26.78	5	22	26.78	22.94	16.70
									VL	Ieplaan (2)	1	7.8	28.66	24.81	18.56	28.84	5	24	28.66	5	24	28.66	24.81	18.56
									VL	Sniepweg (3)	1	1.8	30.76	26.98	21.26	31.15	5	26	31.26	5	26	30.76	26.98	21.26
									VL	Sniepweg (3)	1	4.8	31.52	27.73	22.01	31.91	5	27	32.01	5	27	31.52	27.73	22.01
									VL	Sniepweg (3)	1	7.8	33.06	29.25	23.53	33.44	5	28	33.53	5	29	33.06	29.25	23.53
									VL	Dreef (4)	1	1.8	31.39	28.02	23.41	32.44	5	27	33.41	5	28	31.39	28.02	23.41
									VL	Dreef (4)	1	4.8	33.77	30.49	25.77	34.83	5	30	35.77	5	31	33.77	30.49	25.77
									VL	Dreef (4)	1	7.8	37.85	34.71	29.83	38.93	5	34	39.83	5	35	37.85	34.71	29.83
									VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	30.94	27.47	22.06	31.62	5	27	32.06	5	27	30.94	27.47	22.06
									VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	32.80	29.52	24.19	33.62	5	29	34.19	5	29	32.80	29.52	24.19
									VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	36.08	33.02	27.73	37.04	5	32	37.73	5	33	36.08	33.02	27.73
									VL	Plasweg (6)	1	1.8	24.83	21.06	15.36	25.24	5	20	25.36	5	20	24.83	21.06	15.36
									VL	Plasweg (6)	1	4.8	26.61	22.83	17.13	27.01	5	22	27.13	5	22	26.61	22.83	17.13
									VL	Plasweg (6)	1	7.8	29.59	25.77	20.06	29.96	5	25	30.06	5	25	29.59	25.77	20.06
									VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	26.43	22.39	16.50	26.63	5	22	26.50	5	21	26.43	22.39	16.50
									VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	26.40	22.33	16.44	26.58	5	22	26.44	5	21	26.40	22.33	16.44

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
22	0.0	-4.7		gevel			Wnp			VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	27.29	23.21	17.32	27.47	5	22	27.32	5	22	27.29	23.21	17.32
										VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	29.22	26.28	21.19	30.33	5	25	31.19	5	26	29.22	26.28	21.19
										VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	30.77	27.85	22.74	31.89	5	27	32.74	5	28	30.77	27.85	22.74
										VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	32.45	29.56	24.41	33.57	5	29	34.41	5	29	32.45	29.56	24.41
										VL	totaal (0)	1	1.8	40.45	36.98	31.83	41.22		41	41.83		42	40.45	36.98	31.83
										VL	totaal (0)	1	4.8	41.20	37.78	32.63	42.00		42	42.63		43	41.20	37.78	32.63
										VL	totaal (0)	1	7.8	43.10	39.77	34.61	43.95		44	44.61		45	43.10	39.77	34.61
										VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	36.74	33.52	28.73	37.81	5	33	38.73	5	34	36.74	33.52	28.73
										VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	37.46	34.28	29.45	38.53	5	34	39.45	5	34	37.46	34.28	29.45
										VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	38.98	35.84	30.97	40.06	5	35	40.97	5	36	38.98	35.84	30.97
										VL	Ieplaan (2)	1	1.8	31.06	27.14	21.04	31.25	5	26	31.06	5	26	31.06	27.14	21.04
										VL	Ieplaan (2)	1	4.8	32.11	28.17	22.03	32.28	5	27	32.11	5	27	32.11	28.17	22.03
										VL	Ieplaan (2)	1	7.8	33.45	29.53	23.34	33.61	5	29	33.45	5	28	33.45	29.53	23.34
										VL	Sniepweg (3)	1	1.8	34.02	30.24	24.49	34.40	5	29	34.49	5	29	34.02	30.24	24.49
										VL	Sniepweg (3)	1	4.8	34.18	30.39	24.62	34.55	5	30	34.62	5	30	34.18	30.39	24.62
										VL	Sniepweg (3)	1	7.8	35.10	31.29	25.54	35.47	5	30	35.54	5	31	35.10	31.29	25.54
										VL	Dreef (4)	1	1.8	30.94	27.62	22.95	31.99	5	27	32.95	5	28	30.94	27.62	22.95
										VL	Dreef (4)	1	4.8	33.34	30.09	25.34	34.40	5	29	35.34	5	30	33.34	30.09	25.34
										VL	Dreef (4)	1	7.8	36.66	33.55	28.64	37.74	5	33	38.64	5	34	36.66	33.55	28.64
										VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	25.53	21.96	16.58	26.16	5	21	26.58	5	22	25.53	21.96	16.58
										VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	24.74	21.25	15.93	25.44	5	20	25.93	5	21	24.74	21.25	15.93
										VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	27.51	24.21	18.89	28.32	5	23	28.89	5	24	27.51	24.21	18.89
										VL	Plasweg (6)	1	1.8	24.93	21.15	15.45	25.33	5	20	25.45	5	20	24.93	21.15	15.45
										VL	Plasweg (6)	1	4.8	24.95	21.16	15.45	25.34	5	20	25.45	5	20	24.95	21.16	15.45
										VL	Plasweg (6)	1	7.8	27.02	23.19	17.48	27.39	5	22	27.48	5	22	27.02	23.19	17.48
										VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	24.68	20.70	14.82	24.91	5	20	24.82	5	20	24.68	20.70	14.82
										VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	22.81	18.73	12.84	22.99	5	18	22.84	5	18	22.81	18.73	12.84
										VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	23.90	19.78	13.89	24.06	5	19	23.90	5	19	23.90	19.78	13.89
										VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	25.72	22.63	17.72	26.82	5	22	27.72	5	23	25.72	22.63	17.72
										VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	26.12	23.11	18.10	27.22	5	22	28.10	5	23	26.12	23.11	18.10
										VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	30.52	27.63	22.48	31.64	5	27	32.48	5	27	30.52	27.63	22.48
23	0.0	-4.7		gevel			Wnp			VL	totaal (0)	1	1.8	42.19	38.88	33.74	43.06		43	43.74		44	42.19	38.88	33.74
										VL	totaal (0)	1	4.8	42.59	39.28	34.15	43.47		43	44.15		44	42.59	39.28	34.15
										VL	totaal (0)	1	7.8	44.36	41.11	35.98	45.27		45	45.98		46	44.36	41.11	35.98
										VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	39.99	36.90	31.97	41.08	5	36	41.97	5	37	39.99	36.90	31.97
										VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	40.12	37.02	32.10	41.21	5	36	42.10	5	37	40.12	37.02	32.10
										VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	41.61	38.52	33.58	42.69	5	38	43.58	5	39	41.61	38.52	33.58
										VL	Ieplaan (2)	1	1.8	32.40	28.48	22.23	32.55	5	28	32.40	5	27	32.40	28.48	22.23
										VL	Ieplaan (2)	1	4.8	32.99	29.06	22.82	33.13	5	28	32.99	5	28	32.99	29.06	22.82
										VL	Ieplaan (2)	1	7.8	34.12	30.20	23.96	34.27	5	29	34.12	5	29	34.12	30.20	23.96
										VL	Sniepweg (3)	1	1.8	33.84	30.06	24.30	34.22	5	29	34.30	5	29	33.84	30.06	24.30
										VL	Sniepweg (3)	1	4.8	34.03	30.24	24.48	34.40	5	29	34.48	5	29	34.03	30.24	24.48
										VL	Sniepweg (3)	1	7.8	34.84	31.03	25.28	35.21	5	30	35.28	5	30	34.84	31.03	25.28
										VL	Dreef (4)	1	1.8	32.10	28.79	24.10	33.15	5	28	34.10	5	29	32.10	28.79	24.10
										VL	Dreef (4)	1	4.8	33.67	30.43	25.67	34.74	5	30	35.67	5	31	33.67	30.43	25.67
										VL	Dreef (4)	1	7.8	36.66	33.56	28.63	37.74	5	33	38.63	5	34	36.66	33.56	28.63
										VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	24.48	20.90	15.52	25.10	5	20	25.52	5	21	24.48	20.90	15.52
										VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	25.01	21.57	16.30	25.76	5	21	26.30	5	21	25.01	21.57	16.30
										VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	27.26	23.89	18.58	28.03	5	23	28.58	5	24	27.26	23.89	18.58
										VL	Plasweg (6)	1	1.8	23.30	19.52	13.82	23.70	5	19	23.82	5	19	23.30	19.52	13.82
										VL	Plasweg (6)	1	4.8	23.87	20.09	14.38	24.27	5	19	24.38	5	19	23.87	20.09	14.38
										VL	Plasweg (6)	1	7.8	25.20	21.41	15.70	25.59	5	21	25.70	5	21	25.20	21.41	15.70

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
24	0.0	-4.7		gevel			Wnp		VL Dorpstraat (7)	1	1.8	21.58	17.53	11.62	21.77	5	17	21.62	5	17	21.58	17.53	11.62
									VL Dorpstraat (7)	1	4.8	21.38	17.26	11.35	21.53	5	17	21.38	5	16	21.38	17.26	11.35
									VL Dorpstraat (7)	1	7.8	22.41	18.27	12.36	22.55	5	18	22.41	5	17	22.41	18.27	12.36
									VL Chopinlaan (8)	1	1.8	22.37	19.21	14.38	23.46	5	18	24.38	5	19	22.37	19.21	14.38
									VL Chopinlaan (8)	1	4.8	25.36	22.28	17.36	26.46	5	21	27.36	5	22	25.36	22.28	17.36
									VL Chopinlaan (8)	1	7.8	31.78	28.85	23.75	32.90	5	28	33.75	5	29	31.78	28.85	23.75
									VL totaal (0)	1	1.8	45.90	42.76	37.64	46.88		47	47.64		48	45.90	42.76	37.64
									VL totaal (0)	1	4.8	45.79	42.62	37.49	46.75		47	47.49		47	45.79	42.62	37.49
									VL totaal (0)	1	7.8	46.81	43.65	38.52	47.77		48	48.52		49	46.81	43.65	38.52
									VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	44.96	41.94	36.92	46.05	5	41	46.92	5	42	44.96	41.94	36.92
									VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	44.57	41.55	36.53	45.66	5	41	46.53	5	42	44.57	41.55	36.53
									VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	45.32	42.29	37.28	46.41	5	41	47.28	5	42	45.32	42.29	37.28
									VL Ieplaan (2)	1	1.8	33.88	29.95	23.67	34.01	5	29	33.88	5	29	33.88	29.95	23.67
									VL Ieplaan (2)	1	4.8	34.78	30.85	24.55	34.91	5	30	34.78	5	30	34.78	30.85	24.55
									VL Ieplaan (2)	1	7.8	35.68	31.75	25.45	35.81	5	31	35.68	5	31	35.68	31.75	25.45
									VL Sniepweg (3)	1	1.8	34.40	30.59	24.83	34.76	5	30	34.83	5	30	34.40	30.59	24.83
									VL Sniepweg (3)	1	4.8	34.66	30.84	25.09	35.02	5	30	35.09	5	30	34.66	30.84	25.09
									VL Sniepweg (3)	1	7.8	35.41	31.59	25.83	35.77	5	31	35.83	5	31	35.41	31.59	25.83
									VL Dreef (4)	1	1.8	32.15	28.88	24.15	33.21	5	28	34.15	5	29	32.15	28.88	24.15
									VL Dreef (4)	1	4.8	33.96	30.76	25.95	35.03	5	30	35.95	5	31	33.96	30.76	25.95
									VL Dreef (4)	1	7.8	37.68	34.63	29.65	38.77	5	34	39.65	5	35	37.68	34.63	29.65
									VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	23.81	20.33	15.00	24.51	5	20	25.00	5	20	23.81	20.33	15.00
									VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	26.40	23.23	17.96	27.30	5	22	27.96	5	23	26.40	23.23	17.96
									VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	23.78	20.06	14.52	24.27	5	19	24.52	5	20	23.78	20.06	14.52
									VL Plasweg (6)	1	1.8	23.24	19.45	13.75	23.63	5	19	23.75	5	19	23.24	19.45	13.75
									VL Plasweg (6)	1	4.8	23.58	19.78	14.07	23.97	5	19	24.07	5	19	23.58	19.78	14.07
									VL Plasweg (6)	1	7.8	25.81	21.96	16.26	26.17	5	21	26.26	5	21	25.81	21.96	16.26
									VL Dorpstraat (7)	1	1.8	23.94	19.95	14.09	24.17	5	19	24.09	5	19	23.94	19.95	14.09
									VL Dorpstraat (7)	1	4.8	21.40	17.32	11.43	21.58	5	17	21.43	5	16	21.40	17.32	11.43
									VL Dorpstraat (7)	1	7.8	21.69	17.58	11.69	21.85	5	17	21.69	5	17	21.69	17.58	11.69
									VL Chopinlaan (8)	1	1.8	17.07	13.91	9.08	18.16	5	13	19.08	5	14	17.07	13.91	9.08
									VL Chopinlaan (8)	1	4.8	18.18	15.04	10.19	19.27	5	14	20.19	5	15	18.18	15.04	10.19
									VL Chopinlaan (8)	1	7.8	20.82	17.76	12.82	21.92	5	17	22.82	5	18	20.82	17.76	12.82
25	0.0	-4.8	gevel			Wnp	VL totaal (0)	1	1.8	51.68	48.45	43.20	52.56		53	53.20		53	51.68	48.45	43.20		
							VL totaal (0)	1	4.8	52.62	49.43	44.23	53.54		54	54.23		54	52.62	49.43	44.23		
							VL totaal (0)	1	7.8	53.46	50.30	45.12	54.41		54	55.12		55	53.46	50.30	45.12		
							VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	50.32	47.31	42.28	51.42	5	46	52.28	5	47	50.32	47.31	42.28		
							VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	51.48	48.47	43.44	52.58	5	48	53.44	5	48	51.48	48.47	43.44		
							VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	52.37	49.36	44.33	53.47	5	48	54.33	5	49	52.37	49.36	44.33		
							VL Ieplaan (2)	1	1.8	45.19	41.22	34.99	45.32	5	40	45.19	5	40	45.19	41.22	34.99		
							VL Ieplaan (2)	1	4.8	45.41	41.44	35.21	45.54	5	41	45.41	5	40	45.41	41.44	35.21		
							VL Ieplaan (2)	1	7.8	45.45	41.47	35.26	45.58	5	41	45.45	5	40	45.45	41.47	35.26		
							VL Sniepweg (3)	1	1.8	34.16	30.36	24.60	34.53	5	30	34.60	5	30	34.16	30.36	24.60		
							VL Sniepweg (3)	1	4.8	33.64	29.83	24.05	34.00	5	29	34.05	5	29	33.64	29.83	24.05		
							VL Sniepweg (3)	1	7.8	34.37	30.54	24.77	34.72	5	30	34.77	5	30	34.37	30.54	24.77		
							VL Dreef (4)	1	1.8	32.52	29.27	24.52	33.58	5	29	34.52	5	30	32.52	29.27	24.52		
							VL Dreef (4)	1	4.8	34.85	31.68	26.83	35.92	5	31	36.83	5	32	34.85	31.68	26.83		
							VL Dreef (4)	1	7.8	39.51	36.50	31.47	40.61	5	36	41.47	5	36	39.51	36.50	31.47		
							VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	25.16	21.73	16.55	25.95	5	21	26.55	5	22	25.16	21.73	16.55		
							VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	27.67	24.39	19.25	28.56	5	24	29.25	5	24	27.67	24.39	19.25		
							VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	30.67	27.55	22.33	31.62	5	27	32.33	5	27	30.67	27.55	22.33		
							VL Plasweg (6)	1	1.8	24.94	21.13	15.42	25.32	5	20	25.42	5	20	24.94	21.13	15.42		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
26	0.0	-4.8		gevel			Wnp	VL	Plasweg (6)	1	4.8	23.16	19.38	13.67	23.56	5	19	23.67	5	19	23.16	19.38	13.67
								VL	Plasweg (6)	1	7.8	24.00	20.18	14.48	24.38	5	19	24.48	5	19	24.00	20.18	14.48
								VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	20.72	16.61	10.70	20.88	5	16	20.72	5	16	20.72	16.61	10.70
								VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	20.27	16.17	10.27	20.43	5	15	20.27	5	15	20.27	16.17	10.27
								VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	21.14	17.00	11.10	21.28	5	16	21.14	5	16	21.14	17.00	11.10
								VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	31.10	28.22	23.06	32.22	5	27	33.06	5	28	31.10	28.22	23.06
								VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	31.36	28.47	23.32	32.48	5	27	33.32	5	28	31.36	28.47	23.32
								VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	29.77	26.86	21.74	30.89	5	26	31.74	5	27	29.77	26.86	21.74
								VL	totaal (0)	1	1.8	50.28	47.13	41.98	51.24		51	51.98		52	50.28	47.13	41.98
								VL	totaal (0)	1	4.8	51.13	47.98	42.83	52.09		52	52.83		53	51.13	47.98	42.83
								VL	totaal (0)	1	7.8	52.21	49.09	43.95	53.19		53	53.95		54	52.21	49.09	43.95
								VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	49.44	46.42	41.40	50.53	5	46	51.40	5	46	49.44	46.42	41.40
								VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	50.28	47.26	42.24	51.37	5	46	52.24	5	47	50.28	47.26	42.24
								VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	51.32	48.31	43.28	52.42	5	47	53.28	5	48	51.32	48.31	43.28
								VL	Iepaan (2)	1	1.8	41.23	37.29	30.96	41.34	5	36	41.23	5	36	41.23	37.29	30.96
								VL	Iepaan (2)	1	4.8	42.17	38.23	31.89	42.28	5	37	42.17	5	37	42.17	38.23	31.89
								VL	Iepaan (2)	1	7.8	42.35	38.41	32.09	42.46	5	37	42.35	5	37	42.35	38.41	32.09
								VL	Sniepweg (3)	1	1.8	34.86	31.05	25.29	35.22	5	30	35.29	5	30	34.86	31.05	25.29
								VL	Sniepweg (3)	1	4.8	34.18	30.36	24.57	34.53	5	30	34.57	5	30	34.18	30.36	24.57
								VL	Sniepweg (3)	1	7.8	34.54	30.70	24.93	34.88	5	30	34.93	5	30	34.54	30.70	24.93
								VL	Dreef (4)	1	1.8	32.83	29.58	24.83	33.89	5	29	34.83	5	30	32.83	29.58	24.83
								VL	Dreef (4)	1	4.8	34.85	31.68	26.83	35.92	5	31	36.83	5	32	34.85	31.68	26.83
								VL	Dreef (4)	1	7.8	39.59	36.58	31.54	40.68	5	36	41.54	5	37	39.59	36.58	31.54
								VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	22.97	19.55	14.35	23.75	5	19	24.35	5	19	22.97	19.55	14.35
								VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	25.32	22.00	16.81	26.17	5	21	26.81	5	22	25.32	22.00	16.81
								VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	26.42	22.90	17.56	27.09	5	22	27.56	5	23	26.42	22.90	17.56
								VL	Plasweg (6)	1	1.8	23.88	20.11	14.40	24.28	5	19	24.40	5	19	23.88	20.11	14.40
								VL	Plasweg (6)	1	4.8	23.75	19.96	14.25	24.14	5	19	24.25	5	19	23.75	19.96	14.25
								VL	Plasweg (6)	1	7.8	25.82	21.98	16.28	26.19	5	21	26.28	5	21	25.82	21.98	16.28
								VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	17.39	13.35	7.42	17.58	5	13	17.42	5	12	17.39	13.35	7.42
								VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	17.20	13.17	7.26	17.40	5	12	17.26	5	12	17.20	13.17	7.26
								VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	18.07	13.99	8.08	18.24	5	13	18.08	5	13	18.07	13.99	8.08
								VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	20.17	17.05	12.17	21.26	5	16	22.17	5	17	20.17	17.05	12.17
								VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	22.39	19.29	14.39	23.48	5	18	24.39	5	19	22.39	19.29	14.39
								VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	27.79	24.84	19.77	28.91	5	24	29.77	5	25	27.79	24.84	19.77
27	0.0	-4.8		gevel			Wnp	VL	totaal (0)	1	1.8	50.70	47.59	42.46	51.69		52	52.46		52	50.70	47.59	42.46
								VL	totaal (0)	1	4.8	51.32	48.20	43.06	52.30		52	53.06		53	51.32	48.20	43.06
								VL	totaal (0)	1	7.8	52.41	49.30	44.18	53.41		53	54.18		54	52.41	49.30	44.18
								VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	50.07	47.06	42.02	51.16	5	46	52.02	5	47	50.07	47.06	42.02
								VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	50.59	47.58	42.55	51.69	5	47	52.55	5	48	50.59	47.58	42.55
								VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	51.65	48.64	43.61	52.75	5	48	53.61	5	49	51.65	48.64	43.61
								VL	Iepaan (2)	1	1.8	40.18	36.25	29.90	40.29	5	35	40.18	5	35	40.18	36.25	29.90
								VL	Iepaan (2)	1	4.8	41.56	37.63	31.28	41.67	5	37	41.56	5	37	41.56	37.63	31.28
								VL	Iepaan (2)	1	7.8	41.91	37.98	31.64	42.02	5	37	41.91	5	37	41.91	37.98	31.64
								VL	Sniepweg (3)	1	1.8	35.29	31.47	25.73	35.65	5	31	35.73	5	31	35.29	31.47	25.73
								VL	Sniepweg (3)	1	4.8	34.97	31.15	25.39	35.33	5	30	35.39	5	30	34.97	31.15	25.39
								VL	Sniepweg (3)	1	7.8	35.13	31.29	25.52	35.47	5	30	35.52	5	31	35.13	31.29	25.52
								VL	Dreef (4)	1	1.8	32.40	29.15	24.39	33.46	5	28	34.39	5	29	32.40	29.15	24.39
								VL	Dreef (4)	1	4.8	34.60	31.44	26.59	35.68	5	31	36.59	5	32	34.60	31.44	26.59
								VL	Dreef (4)	1	7.8	39.02	36.00	30.98	40.11	5	35	40.98	5	36	39.02	36.00	30.98
								VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	21.73	18.42	13.28	22.60	5	18	23.28	5	18	21.73	18.42	13.28
								VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	24.53	21.34	16.22	25.48	5	20	26.22	5	21	24.53	21.34	16.22

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
28	0.0	-4.8		gevel			Wnp		VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	24.79	21.47	16.31	25.65	5	21	26.31	5	21	24.79	21.47	16.31
									VL	Plasweg (6)	1	1.8	21.73	17.97	12.26	22.14	5	17	22.26	5	17	21.73	17.97	12.26
									VL	Plasweg (6)	1	4.8	22.30	18.53	12.82	22.70	5	18	22.82	5	18	22.30	18.53	12.82
									VL	Plasweg (6)	1	7.8	24.64	20.83	15.13	25.02	5	20	25.13	5	20	24.64	20.83	15.13
									VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	16.88	12.84	6.92	17.07	5	12	16.92	5	12	16.88	12.84	6.92
									VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	16.72	12.68	6.77	16.91	5	12	16.77	5	12	16.72	12.68	6.77
									VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	18.72	14.63	8.72	18.89	5	14	18.72	5	14	18.72	14.63	8.72
									VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	19.25	16.19	11.25	20.35	5	15	21.25	5	16	19.25	16.19	11.25
									VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	20.45	17.33	12.45	21.54	5	17	22.45	5	17	20.45	17.33	12.45
									VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	25.03	21.98	17.02	26.13	5	21	27.02	5	22	25.03	21.98	17.02
									VL	totaal (0)	1	1.8	41.71	38.55	33.48	42.70		43	43.48		43	41.71	38.55	33.48
									VL	totaal (0)	1	4.8	42.14	38.97	33.90	43.12		43	43.90		44	42.14	38.97	33.90
									VL	totaal (0)	1	7.8	44.42	41.32	36.23	45.44		45	46.23		46	44.42	41.32	36.23
									VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	40.50	37.46	32.46	41.59	5	37	42.46	5	37	40.50	37.46	32.46
									VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	40.49	37.44	32.46	41.58	5	37	42.46	5	37	40.49	37.44	32.46
									VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	42.33	39.31	34.30	43.43	5	38	44.30	5	39	42.33	39.31	34.30
									VL	Ieplaan (2)	1	1.8	27.22	23.31	17.01	27.36	5	22	27.22	5	22	27.22	23.31	17.01
									VL	Ieplaan (2)	1	4.8	27.67	23.76	17.46	27.81	5	23	27.67	5	23	27.67	23.76	17.46
									VL	Ieplaan (2)	1	7.8	28.57	24.66	18.36	28.71	5	24	28.57	5	24	28.57	24.66	18.36
									VL	Sniepweg (3)	1	1.8	28.46	24.69	18.94	28.85	5	24	28.94	5	24	28.46	24.69	18.94
									VL	Sniepweg (3)	1	4.8	28.79	25.01	19.27	29.18	5	24	29.27	5	24	28.79	25.01	19.27
									VL	Sniepweg (3)	1	7.8	28.95	25.16	19.41	29.33	5	24	29.41	5	24	28.95	25.16	19.41
									VL	Dreef (4)	1	1.8	28.08	24.70	20.11	29.13	5	24	30.11	5	25	28.08	24.70	20.11
									VL	Dreef (4)	1	4.8	30.39	27.07	22.40	31.44	5	26	32.40	5	27	30.39	27.07	22.40
									VL	Dreef (4)	1	7.8	33.58	30.39	25.56	34.65	5	30	35.56	5	31	33.58	30.39	25.56
									VL	Kerkweg-West (5)	1	1.8	29.17	25.73	20.46	29.92	5	25	30.46	5	25	29.17	25.73	20.46
									VL	Kerkweg-West (5)	1	4.8	31.11	27.78	22.53	31.93	5	27	32.53	5	28	31.11	27.78	22.53
									VL	Kerkweg-West (5)	1	7.8	35.99	32.95	27.71	36.98	5	32	37.71	5	33	35.99	32.95	27.71
									VL	Plasweg (6)	1	1.8	23.78	19.99	14.28	24.17	5	19	24.28	5	19	23.78	19.99	14.28
									VL	Plasweg (6)	1	4.8	25.20	21.36	15.66	25.57	5	21	25.66	5	21	25.20	21.36	15.66
									VL	Plasweg (6)	1	7.8	25.84	21.97	16.27	26.19	5	21	26.27	5	21	25.84	21.97	16.27
									VL	Dorpstraat (7)	1	1.8	23.67	19.70	13.83	23.91	5	19	23.83	5	19	23.67	19.70	13.83
									VL	Dorpstraat (7)	1	4.8	24.03	20.07	14.21	24.28	5	19	24.21	5	19	24.03	20.07	14.21
									VL	Dorpstraat (7)	1	7.8	23.94	19.99	14.14	24.20	5	19	24.14	5	19	23.94	19.99	14.14
									VL	Chopinlaan (8)	1	1.8	26.57	23.48	18.57	27.67	5	23	28.57	5	24	26.57	23.48	18.57
									VL	Chopinlaan (8)	1	4.8	29.37	26.32	21.36	30.47	5	25	31.36	5	26	29.37	26.32	21.36
									VL	Chopinlaan (8)	1	7.8	33.29	30.36	25.26	34.41	5	29	35.26	5	30	33.29	30.36	25.26
29	0.0	-4.8	gevel	Wnp	VL	totaal (0)	1	1.8	40.05	36.47	31.00	40.64		41	41.00		41	40.05	36.47	31.00				
					VL	totaal (0)	1	4.8	41.40	37.85	32.37	42.01		42	42.37		42	41.40	37.85	32.37				
					VL	totaal (0)	1	7.8	44.12	40.80	35.47	44.91		45	45.47		45	44.12	40.80	35.47				
					VL	Esdoornlaan (1)	1	1.8	34.28	31.06	26.28	35.35	5	30	36.28	5	31	34.28	31.06	26.28				
					VL	Esdoornlaan (1)	1	4.8	35.49	32.32	27.48	36.57	5	32	37.48	5	32	35.49	32.32	27.48				
					VL	Esdoornlaan (1)	1	7.8	38.71	35.63	30.69	39.80	5	35	40.69	5	36	38.71	35.63	30.69				
					VL	Ieplaan (2)	1	1.8	35.56	31.65	25.28	35.67	5	31	35.56	5	31	35.56	31.65	25.28				
					VL	Ieplaan (2)	1	4.8	36.87	32.96	26.59	36.98	5	32	36.87	5	32	36.87	32.96	26.59				
					VL	Ieplaan (2)	1	7.8	37.14	33.23	26.86	37.25	5	32	37.14	5	32	37.14	33.23	26.86				
					VL	Sniepweg (3)	1	1.8	31.18	27.40	21.64	31.56	5	27	31.64	5	27	31.18	27.40	21.64				
					VL	Sniepweg (3)	1	4.8	32.13	28.35	22.59	32.51	5	28	32.59	5	28	32.13	28.35	22.59				
					VL	Sniepweg (3)	1	7.8	34.19	30.39	24.64	34.56	5	30	34.64	5	30	34.19	30.39	24.64				
					VL	Dreef (4)	1	1.8	28.39	25.10	20.39	29.45	5	24	30.39	5	25	28.39	25.10	20.39				
					VL	Dreef (4)	1	4.8	30.08	26.82	22.08	31.14	5	26	32.08	5	27	30.08	26.82	22.08				
					VL	Dreef (4)	1	7.8	35.29	32.16	27.27	36.37	5	31	37.27	5	32	35.29	32.16	27.27				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
30	0.0	-4.8	gevel		Wnp	VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	29.56	26.17	20.98	30.37	5	25	30.98	5	26	29.56	26.17	20.98			
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	31.47	28.22	23.02	32.35	5	27	33.02	5	28	31.47	28.22	23.02			
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	37.22	34.27	29.03	38.27	5	33	39.03	5	34	37.22	34.27	29.03			
						VL Plasweg (6)	1	1.8	25.03	21.22	15.51	25.41	5	20	25.51	5	21	25.03	21.22	15.51			
						VL Plasweg (6)	1	4.8	27.78	23.90	18.20	28.13	5	23	28.20	5	23	27.78	23.90	18.20			
						VL Plasweg (6)	1	7.8	29.41	25.52	19.81	29.75	5	25	29.81	5	25	29.41	25.52	19.81			
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	24.26	20.23	14.34	24.46	5	19	24.34	5	19	24.26	20.23	14.34			
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	24.44	20.43	14.53	24.65	5	20	24.53	5	20	24.44	20.43	14.53			
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	25.30	21.28	15.39	25.51	5	21	25.39	5	20	25.30	21.28	15.39			
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	25.41	22.32	17.41	26.51	5	22	27.41	5	22	25.41	22.32	17.41			
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	26.61	23.53	18.61	27.71	5	23	28.61	5	24	26.61	23.53	18.61			
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	28.58	25.54	20.57	29.68	5	25	30.57	5	26	28.58	25.54	20.57			
						VL totaal (0)	1	1.8	42.23	38.56	32.89	42.70		43	42.89		43	42.23	38.56	32.89			
						VL totaal (0)	1	4.8	43.44	39.85	34.26	43.98		44	44.26		44	43.44	39.85	34.26			
						VL totaal (0)	1	7.8	45.87	42.52	37.14	46.63		47	47.14		47	45.87	42.52	37.14			
						VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	34.71	31.51	26.70	35.78	5	31	36.70	5	32	34.71	31.51	26.70			
						VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	36.58	33.43	28.57	37.66	5	33	38.57	5	34	36.58	33.43	28.57			
						VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	40.73	37.66	32.71	41.82	5	37	42.71	5	38	40.73	37.66	32.71			
						VL Iepalaan (2)	1	1.8	39.39	35.47	29.12	39.51	5	35	39.39	5	34	39.39	35.47	29.12			
						VL Iepalaan (2)	1	4.8	40.10	36.18	29.83	40.22	5	35	40.10	5	35	40.10	36.18	29.83			
						VL Iepalaan (2)	1	7.8	40.36	36.43	30.10	40.48	5	35	40.36	5	35	40.36	36.43	30.10			
						VL Sniepweg (3)	1	1.8	31.58	27.80	22.06	31.97	5	27	32.06	5	27	31.58	27.80	22.06			
						VL Sniepweg (3)	1	4.8	32.12	28.33	22.58	32.50	5	27	32.58	5	28	32.12	28.33	22.58			
						VL Sniepweg (3)	1	7.8	34.08	30.27	24.51	34.44	5	29	34.51	5	30	34.08	30.27	24.51			
						VL Dreef (4)	1	1.8	30.03	26.69	22.04	31.08	5	26	32.04	5	27	30.03	26.69	22.04			
						VL Dreef (4)	1	4.8	32.30	29.03	24.31	33.36	5	28	34.31	5	29	32.30	29.03	24.31			
						VL Dreef (4)	1	7.8	36.47	33.35	28.44	37.55	5	33	38.44	5	33	36.47	33.35	28.44			
						VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	30.64	27.26	22.00	31.42	5	26	32.00	5	27	30.64	27.26	22.00			
						VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	32.65	29.40	24.16	33.52	5	29	34.16	5	29	32.65	29.40	24.16			
						VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	37.80	34.83	29.59	38.84	5	34	39.59	5	35	37.80	34.83	29.59			
						VL Plasweg (6)	1	1.8	27.81	23.96	18.26	28.17	5	23	28.26	5	23	27.81	23.96	18.26			
						VL Plasweg (6)	1	4.8	28.82	24.92	19.22	29.16	5	24	29.22	5	24	28.82	24.92	19.22			
						VL Plasweg (6)	1	7.8	29.10	25.20	19.50	29.44	5	24	29.50	5	25	29.10	25.20	19.50			
						VL Dorpstraat (7)	1	1.8	24.89	20.87	14.98	25.10	5	20	24.98	5	20	24.89	20.87	14.98			
						VL Dorpstraat (7)	1	4.8	24.90	20.88	14.99	25.11	5	20	24.99	5	20	24.90	20.88	14.99			
						VL Dorpstraat (7)	1	7.8	25.71	21.67	15.78	25.91	5	21	25.78	5	21	25.71	21.67	15.78			
						VL Chopinlaan (8)	1	1.8	27.20	24.13	19.19	28.30	5	23	29.19	5	24	27.20	24.13	19.19			
						VL Chopinlaan (8)	1	4.8	30.10	27.14	22.08	31.21	5	26	32.08	5	27	30.10	27.14	22.08			
						VL Chopinlaan (8)	1	7.8	32.36	29.44	24.32	33.47	5	28	34.32	5	29	32.36	29.44	24.32			
31	0.0	-4.8	gevel	Wnp	VL totaal (0)	1	1.8	46.20	42.62	36.93	46.71		47	46.93		47	46.20	42.62	36.93				
					VL totaal (0)	1	4.8	46.74	43.19	37.54	47.28		47	47.54		48	46.74	43.19	37.54				
					VL totaal (0)	1	7.8	48.03	44.59	39.10	48.69		49	49.10		49	48.03	44.59	39.10				
					VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	41.34	38.30	33.30	42.43	5	37	43.30	5	38	41.34	38.30	33.30				
					VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	42.05	39.01	34.02	43.14	5	38	44.02	5	39	42.05	39.01	34.02				
					VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	43.90	40.84	35.86	44.99	5	40	45.86	5	41	43.90	40.84	35.86				
					VL Iepalaan (2)	1	1.8	43.74	39.82	33.44	43.85	5	39	43.74	5	39	43.74	39.82	33.44				
					VL Iepalaan (2)	1	4.8	44.06	40.13	33.75	44.16	5	39	44.06	5	39	44.06	40.13	33.75				
					VL Iepalaan (2)	1	7.8	44.12	40.20	33.83	44.23	5	39	44.12	5	39	44.12	40.20	33.83				
					VL Sniepweg (3)	1	1.8	32.03	28.25	22.51	32.42	5	27	32.51	5	28	32.03	28.25	22.51				
					VL Sniepweg (3)	1	4.8	32.15	28.36	22.62	32.53	5	28	32.62	5	28	32.15	28.36	22.62				
					VL Sniepweg (3)	1	7.8	34.53	30.71	24.98	34.90	5	30	34.98	5	30	34.53	30.71	24.98				
					VL Dreef (4)	1	1.8	31.61	28.27	23.62	32.66	5	28	33.62	5	29	31.61	28.27	23.62				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
32	0.0	-4.8		gevel			Wnp		VL Dreef (4)	1	4.8	33.39	30.14	25.39	34.45	5	29	35.39	5	30	33.39	30.14	25.39
									VL Dreef (4)	1	7.8	37.26	34.16	29.23	38.34	5	33	39.23	5	34	37.26	34.16	29.23
									VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	27.62	23.93	18.40	28.13	5	23	28.40	5	23	27.62	23.93	18.40
									VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	28.96	25.30	19.81	29.50	5	24	29.81	5	25	28.96	25.30	19.81
									VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	32.52	29.10	23.72	33.24	5	28	33.72	5	29	32.52	29.10	23.72
									VL Plasweg (6)	1	1.8	21.85	18.06	12.36	22.24	5	17	22.36	5	17	21.85	18.06	12.36
									VL Plasweg (6)	1	4.8	23.59	19.80	14.09	23.98	5	19	24.09	5	19	23.59	19.80	14.09
									VL Plasweg (6)	1	7.8	27.72	23.88	18.18	28.09	5	23	28.18	5	23	27.72	23.88	18.18
									VL Dorpstraat (7)	1	1.8	24.04	20.08	14.22	24.29	5	19	24.22	5	19	24.04	20.08	14.22
									VL Dorpstraat (7)	1	4.8	24.23	20.26	14.40	24.47	5	19	24.40	5	19	24.23	20.26	14.40
									VL Dorpstraat (7)	1	7.8	24.94	20.94	15.06	25.16	5	20	25.06	5	20	24.94	20.94	15.06
									VL Chopinlaan (8)	1	1.8	25.81	22.74	17.80	26.91	5	22	27.80	5	23	25.81	22.74	17.80
									VL Chopinlaan (8)	1	4.8	28.05	25.03	20.04	29.16	5	24	30.04	5	25	28.05	25.03	20.04
									VL Chopinlaan (8)	1	7.8	33.70	30.83	25.67	34.83	5	30	35.67	5	31	33.70	30.83	25.67
									VL totaal (0)	1	1.8	52.87	49.41	43.83	53.49		53	53.83		54	52.87	49.41	43.83
									VL totaal (0)	1	4.8	53.52	50.12	44.62	54.20		54	54.62		55	53.52	50.12	44.62
									VL totaal (0)	1	7.8	54.16	50.83	45.42	54.92		55	55.42		55	54.16	50.83	45.42
									VL Esdoornlaan (1)	1	1.8	49.48	46.48	41.44	50.58	5	46	51.44	5	46	49.48	46.48	41.44
									VL Esdoornlaan (1)	1	4.8	50.67	47.66	42.63	51.77	5	47	52.63	5	48	50.67	47.66	42.63
									VL Esdoornlaan (1)	1	7.8	51.60	48.60	43.56	52.70	5	48	53.56	5	49	51.60	48.60	43.56
									VL Ieplaan (2)	1	1.8	49.67	45.74	39.38	49.78	5	45	49.67	5	45	49.67	45.74	39.38
									VL Ieplaan (2)	1	4.8	49.74	45.81	39.45	49.85	5	45	49.74	5	45	49.74	45.81	39.45
									VL Ieplaan (2)	1	7.8	49.50	45.58	39.21	49.61	5	45	49.50	5	45	49.50	45.58	39.21
									VL Sniepweg (3)	1	1.8	37.63	33.79	28.05	37.98	5	33	38.05	5	33	37.63	33.79	28.05
									VL Sniepweg (3)	1	4.8	37.73	33.89	28.15	38.08	5	33	38.15	5	33	37.73	33.89	28.15
									VL Sniepweg (3)	1	7.8	39.17	35.32	29.58	39.52	5	35	39.58	5	35	39.17	35.32	29.58
									VL Dreef (4)	1	1.8	36.83	33.68	28.81	37.91	5	33	38.81	5	34	36.83	33.68	28.81
									VL Dreef (4)	1	4.8	38.01	34.90	29.99	39.09	5	34	39.99	5	35	38.01	34.90	29.99
									VL Dreef (4)	1	7.8	42.12	39.11	34.07	43.21	5	38	44.07	5	39	42.12	39.11	34.07
									VL Kerkweg-West (5)	1	1.8	26.65	23.39	18.28	27.56	5	23	28.28	5	23	26.65	23.39	18.28
									VL Kerkweg-West (5)	1	4.8	28.73	25.63	20.52	29.74	5	25	30.52	5	26	28.73	25.63	20.52
									VL Kerkweg-West (5)	1	7.8	28.03	24.87	19.70	28.98	5	24	29.70	5	25	28.03	24.87	19.70
									VL Plasweg (6)	1	1.8	27.63	23.79	18.08	27.99	5	23	28.08	5	23	27.63	23.79	18.08
									VL Plasweg (6)	1	4.8	27.12	23.28	17.58	27.49	5	22	27.58	5	23	27.12	23.28	17.58
									VL Plasweg (6)	1	7.8	28.68	24.82	19.12	29.04	5	24	29.12	5	24	28.68	24.82	19.12
									VL Dorpstraat (7)	1	1.8	24.97	20.84	14.93	25.11	5	20	24.97	5	20	24.97	20.84	14.93
									VL Dorpstraat (7)	1	4.8	24.20	20.05	14.14	24.33	5	19	24.20	5	19	24.20	20.05	14.14
									VL Dorpstraat (7)	1	7.8	25.80	21.62	15.72	25.92	5	21	25.80	5	21	25.80	21.62	15.72
									VL Chopinlaan (8)	1	1.8	20.19	17.01	12.21	21.28	5	16	22.21	5	17	20.19	17.01	12.21
									VL Chopinlaan (8)	1	4.8	21.88	18.73	13.89	22.97	5	18	23.89	5	19	21.88	18.73	13.89
									VL Chopinlaan (8)	1	7.8	25.47	22.47	17.46	26.58	5	22	27.46	5	22	25.47	22.47	17.46

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	-4.4	58	80 keperverband elementenverh CROW316	leplaan (2)	leplaan	vlicht	162.0	☒	dag	6.99	91.95	6.59	1.46	.00	30	30	30	30
									avond	2.64	90.58	7.71	1.71	.00	30	30	30	30
									nacht	.71	90.66	7.64	1.70	.00	30	30	30	30
2	-4.8	83	80 keperverband elementenverh CROW316	leplaan (2)	leplaan	vlicht	162.0	☒	dag	6.99	91.95	6.59	1.46	.00	30	30	30	30
									avond	2.64	90.58	7.71	1.71	.00	30	30	30	30
									nacht	.71	90.66	7.64	1.70	.00	30	30	30	30
3	-3.6	116	80 keperverband elementenverh CROW316	leplaan (2)	leplaan	vlicht	237.0	☒	dag	6.99	90.65	8.21	1.14	.00	30	30	30	30
									avond	2.64	89.08	9.59	1.33	.00	30	30	30	30
									nacht	.71	89.17	9.51	1.32	.00	30	30	30	30
4	-4.8	69	80 keperverband elementenverh CROW316	Sniepweg (3)	Sniepweg	vlicht	369.0	☒	dag	6.99	96.80	2.43	.77	.00	30	30	30	30
									avond	2.63	96.21	2.88	.92	.00	30	30	30	30
									nacht	.70	96.25	2.85	.91	.00	30	30	30	30
5	-4.9	128	80 keperverband elementenverh CROW316	Sniepweg (3)	Sniepweg	vlicht	174.0	☒	dag	6.99	97.48	1.53	.99	.00	30	30	30	30
									avond	2.62	97.03	1.81	1.16	.00	30	30	30	30
									nacht	.70	97.06	1.78	1.16	.00	30	30	30	30
6	-4.8	42	80 keperverband elementenverh CROW316	Sniepweg (3)	Sniepweg	vlicht	1615.0	☒	dag	6.99	91.52	7.52	.97	.00	30	30	30	30
									avond	2.63	90.08	8.79	1.13	.00	30	30	30	30
									nacht	.71	90.18	8.70	1.12	.00	30	30	30	30
7	-5.0	47	80 keperverband elementenverh CROW316	Sniepweg (3)	Sniepweg	vlicht	1615.0	☒	dag	6.99	91.52	7.52	.97	.00	30	30	30	30
									avond	2.63	90.08	8.79	1.13	.00	30	30	30	30
									nacht	.71	90.18	8.70	1.12	.00	30	30	30	30
8	-5.0	90	80 keperverband elementenverh CROW316	Sniepweg (3)	Sniepweg	vlicht	1615.0	☒	dag	6.99	91.52	7.52	.97	.00	30	30	30	30
									avond	2.63	90.08	8.79	1.13	.00	30	30	30	30
									nacht	.71	90.18	8.70	1.12	.00	30	30	30	30
9	-4.8	66	80 keperverband elementenverh CROW316	Sniepweg (3)	Sniepweg	vlicht	1615.0	☒	dag	6.99	91.52	7.52	.97	.00	30	30	30	30
									avond	2.63	90.08	8.79	1.13	.00	30	30	30	30
									nacht	.71	90.18	8.70	1.12	.00	30	30	30	30
10	-4.3	41	80 keperverband elementenverh CROW316	Plasweg (6)	Plasweg	vlicht	1620.0	☒	dag	6.98	91.99	7.11	.90	.00	30	30	30	30
									avond	2.63	90.61	8.32	1.06	.00	30	30	30	30
									nacht	.71	90.70	8.25	1.05	.00	30	30	30	30
11	-5.5	74	01 glad asfalt/DAB	Dreef (4)	Dreef	vlicht	7478.0	☒	dag	6.48	91.20	7.47	1.33	.00	50	50	50	50
									avond	3.58	95.25	4.03	.72	.00	50	50	50	50
									nacht	1.00	90.43	8.12	1.44	.00	50	50	50	50
12	-5.5	44	01 glad asfalt/DAB	Dreef (4)	Dreef	vlicht	7478.0	☒	dag	6.48	91.20	7.47	1.33	.00	50	50	50	50
									avond	3.58	95.25	4.03	.72	.00	50	50	50	50
									nacht	1.00	90.43	8.12	1.44	.00	50	50	50	50
13	-5.2	89	01 glad asfalt/DAB	Dreef (4)	Dreef	vlicht	7478.0	☒	dag	6.48	91.20	7.47	1.33	.00	50	50	50	50
									avond	3.58	95.25	4.03	.72	.00	50	50	50	50
									nacht	1.00	90.43	8.12	1.44	.00	50	50	50	50
14	-4.8	30	01 glad asfalt/DAB	Dreef (4)	Dreef	vlicht	7478.0	☒	dag	6.48	91.20	7.47	1.33	.00	50	50	50	50
									avond	3.58	95.25	4.03	.72	.00	50	50	50	50
									nacht	1.00	90.43	8.12	1.44	.00	50	50	50	50
15	-4.9	90	01 glad asfalt/DAB	Esdoornlaan (1)	Esdoornlaan	vlicht	6638.0	☒	dag	6.48	91.55	7.13	1.32	.00	50	50	50	50
									avond	3.57	95.44	3.84	.71	.00	50	50	50	50
									nacht	1.00	90.80	7.76	1.44	.00	50	50	50	50
16	-5.0	30	01 glad asfalt/DAB	Esdoornlaan (1)	Esdoornlaan	vlicht	6638.0	☒	dag	6.48	91.55	7.13	1.32	.00	50	50	50	50
									avond	3.57	95.44	3.84	.71	.00	50	50	50	50
									nacht	1.00	90.80	7.76	1.44	.00	50	50	50	50
17	-4.9	131	80 keperverband elementenverh CROW316	Sniepweg (3)	Sniepweg	vlicht	729.0		dag	6.99	93.57	4.87	1.56	.00	30	30	30	30

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden					
									% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
18	-5.0	138	80 keperverband elementenverh CROW316	leplaan (2)	leplaan	vlicht	755.0	☒	avond	2.61	92.45	5.72	1.83	.00	30	30	30	30
								nacht	.71	92.52	5.67	1.82	.00	30	30	30	30	
								☒ dag	6.99	97.05	2.58	.38	.00	30	30	30	30	
								avond	2.63	96.51	3.04	.45	.00	30	30	30	30	
19	-4.9	197	80 keperverband elementenverh CROW316	leplaan (2)	leplaan	vlicht	906.0	☒	nacht	.70	96.54	3.02	.44	.00	30	30	30	30
								☒ dag	7.00	98.79	.85	.36	.00	30	30	30	30	
								avond	2.60	98.57	1.00	.43	.00	30	30	30	30	
								nacht	.70	98.58	.99	.43	.00	30	30	30	30	
20	-4.6	38	01 glad asfalt/DAB	Esdoornlaan (1)	Esdoornlaan	vlicht	7297.0	☒	dag	6.47	92.31	6.46	1.23	.00	50	50	50	50
								avond	3.59	95.87	3.47	.66	.00	50	50	50	50	
								nacht	1.00	91.63	7.03	1.34	.00	50	50	50	50	
								☒ dag	7.00	98.98	.77	.25	.00	30	30	30	30	
21	-2.3	61	80 keperverband elementenverh CROW316	Dorpstraat (7)	Dorpstraat	vlicht	444.0	☒	avond	2.60	98.79	.92	.29	.00	30	30	30	30
								nacht	.70	98.80	.91	.29	.00	30	30	30	30	
								☒ dag	7.00	98.98	.77	.25	.00	30	30	30	30	
								avond	2.60	98.79	.92	.29	.00	30	30	30	30	
22	-1.8	121	80 keperverband elementenverh CROW316	Dorpstraat (7)	Dorpstraat	vlicht	444.0	☒	nacht	.70	98.80	.91	.29	.00	30	30	30	30
								☒ dag	7.00	98.98	.77	.25	.00	30	30	30	30	
								avond	2.60	98.79	.92	.29	.00	30	30	30	30	
								nacht	.70	98.80	.91	.29	.00	30	30	30	30	
23	-2.1	51	01 glad asfalt/DAB	Kerkweg-West (5)	Kerkweg-West	vlicht	3263.0	☒	dag	6.46	94.04	4.65	1.31	.00	50	50	50	50
								avond	3.61	96.84	2.47	.69	.00	50	50	50	50	
								nacht	1.00	93.50	5.07	1.43	.00	50	50	50	50	
								☒ dag	6.46	94.04	4.65	1.31	.00	50	50	50	50	
24	-1.6	31	01 glad asfalt/DAB	Kerkweg-West (5)	Kerkweg-West	vlicht	3263.0	☒	avond	3.61	96.84	2.47	.69	.00	50	50	50	50
								nacht	1.00	93.50	5.07	1.43	.00	50	50	50	50	
								☒ dag	6.46	94.04	4.65	1.31	.00	50	50	50	50	
								avond	3.61	96.84	2.47	.69	.00	50	50	50	50	
25	-1.6	77	01 glad asfalt/DAB	Kerkweg-West (5)	Kerkweg-West	vlicht	3263.0	☒	nacht	1.00	93.50	5.07	1.43	.00	50	50	50	50
								☒ dag	6.46	94.04	4.65	1.31	.00	50	50	50	50	
								avond	3.61	96.84	2.47	.69	.00	50	50	50	50	
								nacht	1.00	93.50	5.07	1.43	.00	50	50	50	50	
26	-1.6	63	01 glad asfalt/DAB	Kerkweg-West (5)	Kerkweg-West	vlicht	3263.0	☒	dag	6.46	94.04	4.65	1.31	.00	50	50	50	50
								avond	3.61	96.84	2.47	.69	.00	50	50	50	50	
								nacht	1.00	93.50	5.07	1.43	.00	50	50	50	50	
								☒ dag	6.46	94.04	4.65	1.31	.00	50	50	50	50	
27	-1.7	115	80 keperverband elementenverh CROW316	Kerkweg-West (5)	Kerkweg-West	vlicht	891.0	☒	avond	2.63	95.84	2.38	1.78	.00	30	30	30	30
								nacht	.70	95.88	2.36	1.76	.00	30	30	30	30	
								☒ dag	6.99	96.48	2.02	1.50	.00	30	30	30	30	
								avond	2.63	95.84	2.38	1.78	.00	30	30	30	30	
28	-1.7	35	80 keperverband elementenverh CROW316	Kerkweg-West (5)	Kerkweg-West	vlicht	891.0	☒	nacht	.70	95.88	2.36	1.76	.00	30	30	30	30
								☒ dag	6.99	96.48	2.02	1.50	.00	30	30	30	30	
								avond	2.63	95.84	2.38	1.78	.00	30	30	30	30	
								nacht	.70	95.88	2.36	1.76	.00	30	30	30	30	
29	-1.5	49	80 keperverband elementenverh CROW316	Kerkweg-West (5)	Kerkweg-West	vlicht	891.0	☒	dag	6.99	96.48	2.02	1.50	.00	30	30	30	30
								avond	2.63	95.84	2.38	1.78	.00	30	30	30	30	
								nacht	.70	95.88	2.36	1.76	.00	30	30	30	30	
								☒ dag	6.99	96.48	2.02	1.50	.00	30	30	30	30	
30	-2.0	36	01 glad asfalt/DAB	Chopinlaan (8)	Chopinlaan	vlicht	7076.0	☒	nacht	.70	95.88	2.36	1.76	.00	30	30	30	30
								☒ dag	6.46	94.08	4.94	.98	.00	50	50	50	50	
								avond	3.61	96.86	2.62	.52	.00	50	50	50	50	
								nacht	1.00	93.54	5.39	1.07	.00	50	50	50	50	
31	-3.5	87	01 glad asfalt/DAB	Chopinlaan (8)	Chopinlaan	vlicht	7076.0	☒	dag	6.46	94.08	4.94	.98	.00	50	50	50	50
								avond	3.61	96.86	2.62	.52	.00	50	50	50	50	
								nacht	1.00	93.54	5.39	1.07	.00	50	50	50	50	
								☒ dag	6.47	92.31	6.46	1.23	.00	50	50	50	50	
32	-2.2	163	01 glad asfalt/DAB	Esdoornlaan (1)	Esdoornlaan	vlicht	7297.0	☒	avond	3.59	95.87	3.47	.66	.00	50	50	50	50
								nacht	1.00	91.63	7.03	1.34	.00	50	50	50	50	
								☒ dag	6.47	92.31	6.46	1.23	.00	50	50	50	50	
								avond	3.59	95.87	3.47	.66	.00	50	50	50	50	
33	-3.3	43	01 glad asfalt/DAB	Esdoornlaan (1)	Esdoornlaan	vlicht	7297.0	☒	nacht	1.00	91.63	7.03	1.34	.00	50	50	50	50

Intensiteiten																	snelheden				
nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
34	-1.7	49	80 keperverband elementenverh CROW316		Kerkweg-West (5)	Kerkweg-West		vlicht		848.0	☒	dag	6.99	96.53	2.02	1.45	.00	30	30	30	30
												avond	2.63	95.90	2.38	1.72	.00	30	30	30	30
												nacht	.70	95.93	2.36	1.70	.00	30	30	30	30
35	-1.4	51	80 keperverband elementenverh CROW316		Kerkweg-West (5)	Kerkweg-West		vlicht		848.0	☒	dag	6.99	96.53	2.02	1.45	.00	30	30	30	30
												avond	2.63	95.90	2.38	1.72	.00	30	30	30	30
												nacht	.70	95.93	2.36	1.70	.00	30	30	30	30
36	-1.9	13	80 keperverband elementenverh CROW316		Dorpstraat (7)	Dorpstraat		vlicht		963.0	☒	dag	6.99	96.68	2.02	1.31	.00	30	30	30	30
												avond	2.63	96.07	2.38	1.55	.00	30	30	30	30
												nacht	.70	96.11	2.35	1.53	.00	30	30	30	30
37	-1.9	176	80 keperverband elementenverh CROW316		Dorpstraat (7)	Dorpstraat		vlicht		872.0	☒	dag	6.99	97.18	1.65	1.17	.00	30	30	30	30
												avond	2.63	96.67	1.95	1.38	.00	30	30	30	30
												nacht	.70	96.70	1.93	1.37	.00	30	30	30	30

