

Ruimte nummer	Ruimte omschrijving	Oppervlakte (m²)	Gebruiksfunctie	Personen	Bouwbesluit						Geïnstalleerde ventilatie [m³/h]	Voldoet aan Bouwbesluit 2012	Opmerkingen
					Ten minste aan te houden aantal personen per m² verblijfsgebied	Minimaal aantal personen	Ventilatie eis per persoon (dm³/s)	Ventilatie minimaal (dm³/s)	Ventilatie minimaal per m2 (dm³/s x m²)	Ventilatie eis volgens Bouwbesluit 2012 [m³/h]			
0.01	Vergaderruimte, 20 pers	41,25	Bijeenkomstfunctie: andere gebruiksfunctie	20	0,125	5	2,12	0	0	155	700	ja	
0.02	Vergaderruimte, 10 pers	21,45	Bijeenkomstfunctie: andere gebruiksfunctie	10	0,125	3	2,12	0	0	75	350	ja	
0.03	Flexplekken	43,45	Kantoorfunctie	6	0,05	2	3,44	0	0	75	250	ja	
0.04	Flexplekken	49,23	Kantoorfunctie	6	0,05	2	3,44	0	0	75	250	ja	
0.05	Flexplekken	30,8	Kantoorfunctie	4	0,05	2	3,44	0	0	50	150	ja	
0.06	Belcel / stilte	7	Kantoorfunctie	1	0,05	0	3,44	0	0	10	25	ja	
0.07	Repro	10,32	Overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	0	0	50	ja	
0.08	Belcel / stilte	7	Kantoorfunctie	1	0,05	0	3,44	0	0	10	25	ja	
0.09	Belcel / stilte	7	Kantoorfunctie	1	0,05	0	3,44	0	0	10	25	ja	
0.11	Verkeersgebied met pantry	42,65	Gemeenschappelijke verkeersruimte		0	0	0	0	0,5	75	100	ja	
0.12	Kleed en doucheruimte	13,51	Badruimte		0	0	0	14	0	50	100	ja	
0.13	Toiletten dames (voorruimte)	5,83	Toilet		0	0	0	7	0	25	25	ja	
0.13a	Toilet	1	Toilet		0	0	0	7	0	25	25	ja	
0.13b	Toilet	1	Toilet		0	0	0	7	0	25	25	ja	
0.13c	Toilet	1	Toilet		0	0	0	7	0	25	25	ja	
0.14	Toiletten heren (voorruimte)	8,61	Toilet		0	0	0	7	0	25	25	ja	
0.14a	Toilet	1	Toilet		0	0	0	7	0	25	25	ja	
0.14b	Toilet	1	Toilet		0	0	0	7	0	25	25	ja	
0.14c	Toilet	1	Toilet		0	0	0	7	0	25	25	ja	
0.15	MIVA	4,37	Toilet		0	0	0	7	0	25	50	ja	
0.16	Werkkasten	3,39	Overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	0	0	25	ja	
0.17	Technische ruimte	25,76	Industriefunctie		0	0	3,44	0	0	0	0	ja	
0.18	Pauze ruimte	40,61	Bijeenkomstfunctie: andere gebruiksfunctie	24	0,125	5	2,12	0	0	185	850	ja	
0.19	Magazijn	10,69	Overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	0	0	0	ja	
0.20	Opslag materiaal beheer	10,69	Overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	0	0	0	ja	
0.21	Zoutopslag	75,5	Industriefunctie		0	0	3,44	0	0	0	0	ja	
0.22	Reparatieplaats werktuigen	44	Industriefunctie		0	0	3,44	0	0	0	0	ja	