



Werkorganisatie Duivenvoorde
De heer W. Haasnoot
Postbusnummer 499
2240 AL Wassenaar

Hoofdkantoor

Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag

Correspondentieadres

Veiligheidsregio Haaglanden
Afdeling Risicobeheersing
Postbus 52155
2505 CD Den Haag

Datum 18 oktober 2017
Ons kenmerk 2017101217698
Uw Kenmerk Z/17/012419
Onderwerp Advies VRH
Locatie Groenendaal 10, te Wassenaar

T 088 886 9500

E risicobeheersing@vrh.nl

Geachte heer Haasnoot,

Op 12 oktober 2017 is er een adviesverzoek voor bovengenoemde locatie binnengekomen. Het betreft een brandveiligheidsadvies over de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouwen. Het verzoek is door de heer N. ten Berge van de afdeling Risicobeheersing behandeld.

Aan de hand van de aanvraag omgevingsvergunning zijn de volgende zaken vastgesteld:

- Gebruiksfunctie(s):
 - Sportfunctie
- (maximale) persoonsbezetting: 50
- Omschrijving beoordeelde documentatie:
 - formulier aanvraaggegevens, geschreven formulier geen datum
 - tekening Gevels, matenplan en doorsneden, A1702, d.d. 22-06-2017
- Toetsniveau: Nieuwbouw
- Risicoklasse: Midden
- Inspectiecategorie: D

Na een inhoudelijke beoordeling is positief met voorwaarden geadviseerd op de activiteit bouwen. Er zijn in het kader van brandveiligheid geen bezwaren de vergunning te verlenen, mits voldaan wordt aan de in de bijlage vermelde voorwaarden. De aanvraag gegevens en bescheiden moeten met de hierop gemaakte opmerkingen in overeenstemming zijn gebracht.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer N. (Nick) ten Berge, bereikbaar via telefoonnummer: 0653939140 of e-mail: nick.ten.berge@vrh.nl.

Met vriendelijke groet,

C.L.M. (Clemens) Hoppenbrouwer
Teamhoofd

Bijlage 1, brandveiligheidsadvies met voorwaarden op de activiteit bouwen

Uitgevoerd door de Veiligheidsregio Haaglanden, afdeling Risicobeheersing

Voorschriften op basis van het Bouwbesluit

Beoordeling bouwen

Afdeling 6.6 VLUCHTEN BIJ BRAND

Voorschrift: Artikel 6.24 lid 1

Opmerking: De ruimte waardoor een verkeersroute voert dient te worden voorzien van een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan de NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen van NEN-EN 1838.

Bijlage 2, aanvullend brandveiligheidsadvies ten behoeve van de aanvrager

Aanvullende toelichting brandveilig gebruik

Voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk zijn rechtstreeks werkende voorschriften en artikelen op het brandveilig gebruik van toepassing overeenkomstig hoofdstuk 7 van het bouwbesluit.

Bij deze aanvraag dient rekening te worden gehouden met de gebruiksbeperkingen die voortvloeien uit deze aanvraag, te weten:

- Maximaal 50 personen tegelijkertijd in het gebouw aanwezig.

Wanneer het toch gewenst is meer dan 50 personen in het gebouw aanwezig te hebben, is voor het brandveilig in gebruik nemen van het bouwwerk een toereikende melding brandveilig gebruik noodzakelijk conform artikel 1.18 van het bouwbesluit. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- De indiening van de melding brandveilig gebruik dient te voldoen aan de indieningsvereisten zoals omschreven in artikel 1.19 van het bouwbesluit.