

Corinne Schutte

Van: Bert van der Stelt <bvdstelt@inpijn-blokpoel.com>
Verzonden: donderdag 9 september 2021 11:21
Aan: P.A.M Teunissen Architectenbureau - S. Akerboom
Onderwerp: asbestonderzoek woerden
Bijlagen: Nieuw milieu_xyz logo nw(14P003537_01).pdf

Dag meneer Akerboom,

In aanvulling op ons overleg van gisteren hierbij nog een korte toelichting. Zes september jl. is het asbest bodemonderzoek uitgevoerd aan de Middellandse Zee, ter plaatse van de puindam. Uit het onderzoek blijkt dat de dam bestaat uit een ca. 15 cm. dikke puinverhardingslaag, met daaronder geotextiel (zie bijlage). In de puinverharding is visueel geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Op basis van *Google Earth* is vastgesteld dat de puindam na 2005 is gerealiseerd. De kans op het aantreffen van asbest in puin dat is aangebracht na 2005 is volgens de NEN 5725 nihil en de aanwezigheid van een dergelijke verhardingslaag maakt de locatie niet asbestverdacht.

Door u is aangegeven dat het samengestelde mengmonster (voorlopig) niet op asbest hoeft te worden geanalyseerd. Mocht u dit alsnog willen, dan is dit mogelijk tot 22 oktober, hierna zal het materiaal namelijk door het laboratorium worden verwijderd.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bert van der Stelt

Bodemadviseur

T +31 182610013 • W www.inpijn-blokpoel.com



MEERWAARDE DOOR GRONDIGE KENNIS

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is Inpijn Blokpoel ingenieurs aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie, ongeacht of die informatie is verstrekt in het kader van een aan Inpijn Blokpoel ingenieurs verstrekte opdracht.


Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (A.L.U.W. 2015) alsmede de DNR 2005 van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website.



Opdracht: 14P003537-01
Project: Woerden


Boring: Abk001

Datum: 6-9-2021
Boormeester: John de Swart




Boring: Abk002

Datum: 6-9-2021
Boormeester: John de Swart



Boring: Abk003

Datum: 6-9-2021
Boormeester: John de Swart



Boring: Abk004

Datum: 6-9-2021
Boormeester: John de Swart

