

Gemeente Ouderkerk
F. Jiskoot
Postbus 3018
2935 ZG OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

Ons kenmerk	2012.09972	Uw kenmerk		Datum	13 november 2012
Contactpersoon	R. Hirs	Bijlagen		V&H-nr	P.12.155
Doorkiesnummer	010-4537354	Onderwerp	Reactie op plan contingentenwoningen		

Geachte heer Jiskoot,

Per e-mail van 10 oktober 2012 heeft u mij in de gelegenheid gesteld het plan "compensatiewoningen Zuidwestelijke Randweg" te beoordelen. Naar aanleiding van het plan merk ik het volgende op.

Het hoogheemraadschap heeft geen bezwaar tegen de uitvoering van het plannen. Wel hebben wij de volgende aandachtspunten/opmerkingen:

Compensatiewoning: **1** Lageweg 38, **4** Kerkweg 139a, **6** Kerkweg 135c, **7** Beijersewegje 23, **8** Veerstaalblok 7, **10** Bendenkerkseweg 108, **11** Beijersewegje 19, **12** Kerkweg 143 en **14** Oudelandseweg 10 geen opmerkingen;

Compensatiewoning **2** Kerkweg 133 c1: *watergangen*: voor het dempen van watergangen is het altijd noodzakelijk vervangende waterberging te graven. Dit moet geregeld worden in een vergunning of door middel van een melding;

Compensatiewoning **5** Schaapjeszijde 1a: *huidige situatie*: perceel grenst aan twee zijde aan een watergang

Compensatiewoning **9** Kerkweg 147: voor het dempen van watergangen is het altijd noodzakelijk vervangende waterberging te graven. Dit moet geregeld worden in een vergunning of door middel van een melding;

Compensatiewoning **13** IJsseldijk Noord 242: *huidige situatie*: perceel grenst aan de westzijde aan een hoofdwatgang.

Tot slot verzoek ik u het hoogheemraadschap op de hoogte te houden en te betrekken bij de uitwerking van het plan. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de bovenin deze brief genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,



ing. R.Th.J. Bouwman
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving