

Van: Bert Janse [Bert.Janse@Scheldestromen.nl]

Verzonden: di 20-12-2016 16:28

Aan: 'Butijn Bouw Advies'

CC: t.van.sluijs@reimerswaal.nl

Onderwerp: RE: waterparagraaf bestemmingsplan Slagveldstraat-Nijverheidstraat Kruiningen 2016042266 2016042267 2016042268

Beste Rien,

Ik heb bij dit plan nog één opmerking. Ik zie dat de maaiveldhoogte rond de huidige schuur op het perceel wat lager ligt dan de rest. Ik adviseer daarom het perceel daar wat op te hogen, tot aan het niveau van de rest van het perceel. Dat kan wateroverlast beperken.

Verder heb ik geen aanvullingen op de waterparagraaf.

Met vriendelijke groet,

Bert Janse

Beleidsmedewerker Waterketen



Bezoekadres: Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen

T: 088-246 1479 (lokaal tarief)

M: 06-53158890

Van: Butijn Bouw Advies [<mailto:info@butijnbouwadvies.nl>]

Verzonden: woensdag 14 december 2016 16:50

Aan: Bert Janse

Onderwerp: waterparagraaf bestemmingsplan Slagveldstraat-Nijverheidstraat Kruiningen 2016042266 2016042267 2016042268

Geachte heer Janse, beste Bert,

Hierbij een volgende verzoek om advies te geven op de bijgevoegde waterparagraaf.

Het plan betreft het slopen van een oude schuur met oude vrijstaande woning en daarvoor in de plaats de mogelijkheid realiseren voor het bouwen van 4 woningen.

E.e.a. op de locatie hoek Slagveldstraat-Nijverheidstraat te Kruiningen.