



Waterschap **Scheldestromen**

Gemeente Terneuzen
Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

GEMEENTE TERNEUZEN			
Nr.			
class.nr.			
INGEKOMEN D.D. 11 JUNI 2019			
sector	afd.	clust.	ambt.
Afdoen voor:		Bevestiging ontvangst:	
Gezien:			

uw brief : 29 mei 2019
uw kenmerk : e-mail van mevr. S. Ton-Piket
ons kenmerk : 2019025247
bijlagen :
zaaknummer : Z19.000919
(bij reactie graag dit nummer vermelden)

behandeld door : drs.ing. J.M. Schipper
doorkiesnummer : 088-2461266
e-mail : info@scheldestromen.nl
verzendsdatum : 7 juni 2019
projectnummer :

onderwerp : wateradvies plan 'Hoek, Zandplaatweg 4'

Middelburg, 6 juni 2019

Geachte heer, mevrouw,

Het plan 'Hoek, Zandplaatweg 4' (versie 6 mei 2019) dat aan het waterschap is voorgelegd geeft ons aanleiding de volgende opmerkingen te maken.

Wij attenderen u erop dat het waterschap langs 2 zijden van het oppervlaktewater een onderhoudsstrook hanteert. Binnen deze onderhoudsstroken is bebouwing zonder watervergunning niet toegestaan. Voor nieuwe situaties, zoals deze bouwvlakverandering, verzoeken wij u het bouwvlak minimaal 5 meter uit de insteek van het oppervlaktewater te houden. Dit geeft het waterschap de mogelijkheid efficiënt en effectief onderhoud uit te kunnen voeren.

Deze brief is tevens het wateradvies.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

drs. L.A. Willemse-Outermans
teamleider Waterkwantiteit en Ruimtelijke Ordening

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)

f 088 2461990

e info@scheldestromen.nl

s www.scheldestromen.nl