



nti

Gemeente Tholen
Postbus 51
4690 AB THOLEN

uw brief	: 16-11-2011	behandeld door	: drs. ing. J.M. Schipper
uw kenmerk	: email	doorkiesnummer	: 088-2461266
ons kenmerk	: 2011027789	e-mail	: info@scheldestromen.nl
bijlagen	:		
onderwerp	: voorontwerp bestemmingsplan 'Langeweg 62 Anna Jacobapolder'		

Middelburg, 22 december 2011

Geachte heer, mevrouw,

VERZONDEN 23 DEC. 2011

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Langeweg 62 Anna Jacobapolder' (versie oktober 2011) dat in het kader van het Bro-overleg aan het waterschap is voorgelegd, geeft mij aanleiding het volgende op te merken.

In de waterparagraaf is beschreven dat het hemelwater van de woningen wordt aangesloten op een te verbreden bermsloot. Ik attendeer u erop dat deze bermsloot alleen kan afvoeren als een duiker (ø 600 mm) onder de weg wordt aangelegd, hiervoor is een watervergunning vereist. Voor de watervergunning kunt u contact opnemen met mijn collega dhr. W.H. Schwartz, tel.nr. 088-2461535.

Deze brief is tevens het water(schaps)advies.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

mr. drs. J.A. van Werkum,
hoofd afdeling Beleid Waterbeheer