

BRANDWEER

Fryslân

Gemeente Tytsjerksteradiel	
Reg.nr.	
Ynk.:	04 OKT 2017
Klass.nr.	TD-Route
Op 'e noed fan:	<i>[Handwritten signature]</i>
Kop.: weth. / ôfd. / ried	



Gemeente Tytsjerksteradiel
De heer B. Pijlman
Postbus 3
9250 AA BURGUM

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweeffryslan.nl
E info@brandweeffryslan.nl

Datum	2 oktober 2017	Behandeld door	A. Hofman
Onze referentie	UIT/17009667/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 913
Uw referentie		E-mail	a.hofman@brandweeffryslan.nl
Uw brief van	8 september 2017	Bijlagen	0

Onderwerp advies externe veiligheid woningbouwplan De Finne, Sumar

Geachte heer Pijlman,

Op 8 september 2017 heeft u ten behoeve vooroverleg en advisering in het kader van externe veiligheid aan ons het schetsplan in relatie tot de geplande woningbouw aan De Finne (perceel Oostermeer sectie K perceelnummer 1207) toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij het onderhavige plan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van de professionele risicokaart.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Waterwinning

Rond het perceel aan De Finne is voldoende primair en secundair water aanwezig (voldoende in het kader van een woningbrandscenario). Uitgaande van het scenario woningbrand zijn deze brandkranen tevens goed bereikbaar. Voor wat betreft bereikbaarheid en beschikbaarheid van bluswater worden dan ook geen knelpunten geconstateerd.

Opkomsttijden / zelfredzaamheid

Voor wat betreft de opkomsttijden kan worden gesteld dat het eerst aanrijdende blusvoertuig komt vanaf de kazerne in Burgum en zal naar schatting binnen 12 minuten ter plaatse kunnen zijn. Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijk gestelde opkomsttijden voor een dergelijke functie (woningfunctie) van 8 minuten. Aangezien de geplande woningen uitsluitend bedoeld zijn voor



Meiïnoar foarút

BRANDWEER

Fryslân



volledig zelfredzame personen die zichzelf in veiligheid kunnen brengen in geval van brand of een andere calamiteit levert ons inziens het aspect opkomsttijd en zelfredzaamheid aspect geen extra aandachtspunten op. Hierbij is tevens meegenomen dat woningen op basis van het Bouwbesluit voorzien worden van rookmelders.

Bereikbaarheid plangebied

Ten aanzien van de bereikbaarheid worden geen knelpunten geconstateerd. De woonwijk is, net als het betreffende perceel, vanaf meerdere zijden te benaderen voor hulpverleningsvoertuigen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Albert Hofman specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 - 229 89 13.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest

