

Gemeente Tytsjerksteradiel	
Reg.nr.	
Ynk.:	15 DEC 2016
Klass.nr.	TD-R.O.
Op 'e noed fan:	
Kop.: weth. / ôfd. / ried	



Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tytsjerksteradiel
Ter attentie van H. Nijenhuis
Postbus 3
9250 AA BURGUM

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	13 december 2016	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/16007917/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweefryslan.nl
Uw brief van	14 november 2016	Bijlagen	0

Onderwerp Advies aangepaste verkavelingsopzet invullocatie Wynia, Rijksstraatweg 12a Hurdegaryp

Geachte heer Nijenhuis,

Op 15 november 2016 heeft u aan ons ter advisering het bestemmingsplan Rijksstraatweg 12 A te Hardegarijp toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Omschrijving plan

Aan de Rijksstraatweg 12A was in het verleden een garagebedrijf gevestigd. Na beëindiging van het bedrijf worden op dit perceel momenteel 15 woningen gepland. Deze zullen grotendeels worden uitgevoerd als twee-onder-een-kap woningen.

De in deze brief genoemde aspecten volgen op een eerder gegeven advies van 2 november jl. (UIT/16007637/BRW/BR/RB). In dit advies is onder meer ingegaan op de externe veiligheidssituatie. Op het moment van schrijven was echter nog geen (concept) verantwoording van het groepsrisico voor handen.

Een dergelijke verantwoording van het groepsrisico is bij de nieuwe aanvraag wel bij de stukken gevoegd. Hiermee is voldaan aan het adviespunt uit het vorige advies, om het groepsrisico te verantwoorden ten aanzien van deze ontwikkeling.

Repressief advies

In ons voorgaande advies is reeds ingegaan op een aantal repressieve aspecten die voor deze ontwikkeling relevant zijn. Deze punten worden in dit advies dan ook niet nogmaals uitgewerkt. Omdat er bij de stukken ditmaal echter een (concept) verkavelingsopzet is meegeleverd kan Brandweer Fryslân een uitspraak doen over de gevraagde bluswatervoorzieningen.

Om een snelle inzet van de brandweer te garanderen zijn brandkranen op het moment van schrijven onmisbaar in het straatbeeld. Incidenten kunnen gegarandeerd (snel) bestreden worden wanneer brandkranen op niet meer dan 40 meter afstand zijn gelegen. Zoals gesteld in het voorgaande





advies zijn er binnen het plan geen brandkranen aanwezig. Daarom adviseert Brandweer Fryslân om een tweetal brandkranen te realiseren, ter hoogte van verkavelingsnummers 1 en 7.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Een tweetal brandkranen te realiseren ter hoogte van kavelnummers 1 en 7.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 8914.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing Noordwest

