

BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT	
Aanvraag Datum aanvraag Datum definitieve beschikking Olo nummer Dossier nummer	23 september 2019 10 februari 2020 4669311 073722923
Gegevens aanvrager Naam aanvrager Adres Postcode en plaats	
Gegevens locatie Omschrijving aanvraag Adres Postcode en plaats Activiteiten op de locatie	 het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Tsjerkepaed 1A Noardburgum - Bouwen - uitrit

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

J. Kuipers
Medewerker vergunningen

deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

AANVRAAG

Op 23 september 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Tsjerkepaed 1A, Noardburgum.

TOESTEMMINGEN DIE VALLEN ONDER DE OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende project:

- Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

TOELICHTING BOUWEN

Voor de voorbereiding van de beschikking is de reguliere voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevolgd. De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag compleet is ingediend. De aanvraag om omgevingsvergunning is op grond van artikel 2.10 Wabo getoetst aan de geldende ruimtelijke regelgeving (o.a. bestemmingsplan), de redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit.

BESTEMMINGSPLAN

Het perceel waarop het bouwplan betrekking heeft is gelegen in het bestemmingsplan "wijzigingsplan Noardburgum". Het heeft hierin de bestemming "wonen – ANB" en "tuin". Het bouwplan past binnen dit bestemmingsplan.

WELSTAND

Het bouwplan is getoetst aan het gemeentelijke welstandsbeleid en voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

BOUWBESLUIT

Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Uiteraard zal de houder van de omgevingsvergunning zorg moeten dragen voor het voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Voor wat betreft het bouwplan is er geen grond de vergunning te weigeren, gelet op artikel 2.10, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

TOELICHTING AANLEGGEN UITRIT

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag compleet is ingediend.

Uitrit

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit is op grond van artikel 2.18 Wabo getoetst aan artikel 2:12 van de APV. De aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van deze uitrit kan worden verleend.

LEGES

Op grond van de gemeentelijke legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor het betalen van de leges ontvangt u binnenkort een factuur.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag met bijlagen;
- de volgende in het olo opgenomen en gekenmerkte documenten horen bij dit besluit:
 - aanvraagformulier, ontvangen d.d. 23-09-2019
 - 5792DEKENG1-v1, ontvangen d.d. 23-09-2019
 - 5792DEKENG2-v1, ontvangen d.d. 23-09-2019
 - 5792aanvulberektek, ontvangen d.d. 23-09-2019
 - 5792situatieinrit, ontvangen d.d. 23-09-2019
- de bijgevoegde voorschriften te verbinden aan de vergunning.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel (Postbus 2, 9250 AA Burgum).

In het bezwaarschrift vermeld u:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van dit besluit;
- Waarom u het niet eens bent met ons besluit(de motivering).

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wanneer u of een derde belanghebbende een spoedeisend belang heeft om het besluit niet in werking te laten treden dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dat doet u schriftelijk bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

N.B. voor het behandelen van uw aanvraag bij de rechtbank moet u griffierecht betalen (zie www.rechtspraak.nl). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een bezwaarschrift indient.

INWERKINGTREDING

Op grond van artikel 6.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt, op grond van artikel 6.1, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beschikking niet in werking voor op dat verzoek is beslist.

VOORSCHRIFTEN

Voor de activiteit Bouwen:

1. De bouw dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en aanverwante normen en richtlijnen.
2. Voordat gestart wordt met de bouw dient aan het Team Vergunningen te zijn doorgegeven wie:
het bouwwerk gaat bouwen;
Hierbij kan het gaan om een aannemer, onderaannemers of zelfbouw.
3. Voordat gestart kan worden met de bouw dient u minimaal 3 weken voordat gestart wordt met de uitvoering van betreffend onderdeel de hieronder aangegeven gegevens, in tweevoud, bij het Team Vergunningen in te dienen (nadat de gegevens zijn goedgekeurd kunt u betreffend onderdeel uitvoeren):
 - 1) Gegevens van het funderingsplan:
 - Een berekening van de maximale draagkracht van de bodem conform NEN-6740;
 - Een tekening van de fundering, met daarop de aanlegdiepte, lengte funderingspalen, diepte van de grondverbetering.
 - 2) Constructieve gegevens:
 - Constructie tekeningen van de (systeem)vloeren, wanden, kap e.d.;
 - Statische berekeningen (conform de NEN-EN 1990 t/m 1999 "de Eurocodes" / NEN 8700)
4. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de constructie dienen 3 weken voordat gestart wordt met het betreffende onderdeel bij Team Vergunningen ter beoordeling ingediend te worden.

Voor de activiteit uitrit:

1. De gemeente behoudt zich het recht voor om de uitrit te (laten) verwijderen indien er sprake zou zijn van ernstige aantasting van de verkeersveiligheid of indien de uitrit zijn functie heeft verloren.
2. De totale maximale breedte van de uitrit bedraagt zoals gevraagd 3m1.

OPMERKINGEN

Voor de activiteit Bouwen

1. De rooilijn en het peil dienen door het bouwtoezicht op het bouwterrein te worden aangegeven. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Team Handhaving (telefoonnummer: 140511).
2. Wij vragen de houder van de vergunning om een aantal zaken zo spoedig mogelijk aan het Team Handhaving door te geven:
 - Minimaal twee werkdagen voor de feitelijke start van de bouwwerkzaamheden een melding "start bouwwerkzaamheden". U kunt melden via de website [www.t-diel.nl](http://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden_797.html) (http://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden_797.html) of schrijven naar gemeente Tytsjerksteradiel, Team Handhaving, Postbus 3, 9250 AA Burgum.
 - Tenminste twee werkdagen van te voren: het uitgraven van de bouwput of de start van de heiwerkzaamheden met opgave van soort heiblok, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - Tenminste één werkdag van te voren: de aanvang van het storten van beton;
 - De voltooiing van grondleidingen, huisaansluitingen en afvoerputten, direct na voltooiing, zonder dat de grond is aangebracht;
 - Op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden een bericht "gereedmelding bouwwerkzaamheden". U kunt melden via de website [www.t-diel.nl](http://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden_797.html) (http://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden_797.html) of schrijven naar gemeente Tytsjerksteradiel, Team Handhaving, Postbus 3, 9250 AA Burgum.
3. Na de bouw van het bouwwerk, waarvoor vergunning is verleend, is het verboden dit bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het bouwtoezicht.
4. Zodra het bouwwerk klaar is, zal dit (zodanig) door de landmeetkundige dienst van de gemeente Tytsjerksteradiel worden ingemeten.
5. Indien u binnen 26 weken na verlenen van deze vergunning niet met de bouw bent gestart, kan de vergunning door de gemeente worden ingetrokken. Indien u geen gebruik wilt maken van deze vergunning kunt u deze laten intrekken. Indien u dat binnen 1 jaar doet heeft u recht op teruggave van 30 % van de betaalde leges.

Algemeen:

Hergebruik en toepassen van een bouwstof en grond bedrijf

Bouwstof

Voor het toepassen van een bouwstof (bv gebroken asfalt/ granulaat) dient een milieuhygiënische verklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit overlegd kunnen worden met het bevoegd gezag.

- U mag alleen bouwstoffen toepassen waarvan de kwaliteit voldoet aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden.
- U moet de kwaliteit kunnen aantonen met een milieuhygiënische verklaring.
- U mag bouwstoffen alleen toepassen in een functioneel werk.
- Bij hergebruik van bouwstoffen zonder bewerking en onder dezelfde condities, zonder verandering van eigenaar, moet u de toepassing melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.
- U moet zich houden aan eventuele aanvullende toepassingsvoorwaarden of beperkingen.

Grond

Bij hergebruik en toepassen van grond is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Hergebruik en toepassen van grond is alleen toegestaan als het schone grond betreft (partijkeuring Besluit bodemkwaliteit) of als het voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de Nota Bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Wanneer er schone grond of baggerspecie > 50 m³, licht verontreinigde grond of baggerspecie wordt toegepast, of tijdelijk wordt opgeslagen dient u op basis van artikel 42. lid 1 en 2 van het Besluit Bodemkwaliteit dit te melden op de website bij het landelijke meldpunt bodemkwaliteit via Agentschap NL (<https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx>).

Op de gemeentelijke website www.t-diel.nl onder zoekfunctie "bodem en grond", product "bodemkwaliteit" kunt u onze bodembrochure en/of Nota Bodembeheer vinden. In aanvulling op de brochure zijn bodemkwaliteitskaarten (ontgravings- en toepassings- en functiekaart) aanwezig.

Via de interactieve website <http://www.geosolutions.nl/sites/bkk-fryslan/> worden de diverse kaartlagen gecombineerd en kunt u snel in beeld krijgen waar grond wel of niet mag worden toegepast. Naar aanleiding van het aangeven van de herkomst en toepassingslocatie kan een rapportage geprint worden. Deze rapportage kan als bijlage bij de nodige melding Besluit bodemkwaliteit worden toegevoegd. Op de website is een link aanwezig naar het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Indien u van plan bent grond en/of bouwstoffen toe te passen en heeft u hier vragen over, dan kunt u contact op nemen met de Beleidsmedewerker bodem, mevr. S. Minnema-Van der Weg van de gemeente (tel. 0511 – 460 964).

Hergebruik en toepassen van een bouwstof en grond particulier

U bent vrijgesteld van de verplichting om de kwaliteit aan te tonen en van de meldingsplicht. De zorgplicht en kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit blijven echter wel van kracht. Wij adviseren u een milieuhygiënische verklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit te bewaren voor het toepassen van het gebroken asfalt.

RIOLERING GEMEENTE

T.p.v. Tsjerkepaed te Noardburgum ligt gemeentelijk gemengde riolering.

Toetsing riolering op basis van tekening: (datum toetsing 14-1-2020)

Naam tekening: Technische tekening

Datum tekening: 20-9-2019

Riolering zoals aangegeven akkoord: ☐ ja ☒ nee, toelichting: De RWA is op tekening naar de weg gesitueerd; maar moet bij voorkeur afvoeren naar greppel, sloot gelegen aan de westkant van het perceel.

Rioolvergunning aanvragen nodig: ☒ ja, zie uitgangspunt 6 ☐ nee

Specifieke voorwaarden riolering betreffende de aanvraag:

De riolering moet gescheiden worden aangelegd. Zie voor regenwater afvoeren uitgangspunt 2.

Van toepassing zijn de Algemene uitgangspunten voor riolering en afvoer van regenwater:

- 1) Vuilwaterleidingen (dus géén leidingen voor regen- en drainagewater) moeten worden aangesloten op het gemeentelijk vuilwaterriool (DWA) of het gemeentelijk gemengd riool.
- 2) Vrijkomend schoon regen- en drainagewater moet lokaal worden afgevoerd in de bodem, op/over het maaiveld/bestrating of naar het oppervlaktewater. Indien dit niet mogelijk is, moet overlegd worden met team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente om te kijken of dit water toch mag worden afgevoerd naar het gemeentelijk (vrij verval) riool.
- 3) Conform de NEN 3215 moet de binnenriolering van bouwwerken volledig gescheiden worden aangelegd.
Ook de riolering op het perceel moet gescheiden worden uitgevoerd (tot de erfgrens), dus leidingen voor afvoer van schoon regen- en drainagewater gescheiden van het overige afvalwater).
Bij een gemengd rioolstelsel en wanneer lokale verwerking of bovengronds afvoeren van hemelwater niet mogelijk is, mag u (na overleg met de gemeente, zie punt 2) het hemelwaterriool **uitpandig** koppelen aan het vuilwaterriool en moet het riool op het perceel worden voorzien van een **ontlastput**.
Bij het volledig vervangen van de riolering op het perceel of bij nieuwbouw moet de koppeling tussen vuilwater- en regenwaterriool bij de erfgrens plaatsvinden.
Op deze manier kan het regenwaterriool van het perceel in de toekomst eenvoudig worden aangesloten op een eventueel nieuw aangelegd gemeentelijk regenwaterriool.
- 4) Afvoeren van regenwater- en drainagewater mogen niet aangesloten worden op drukriolering. De drukrioolgemalen zijn hier niet op berekend.
- 5) Bij het ontbreken van gemeentelijke riolering dient het afvalwater (geen regen- en drainagewater) te worden geloosd via een voorziening (IBA*) op oppervlaktewater. U dient hiervoor een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. Dit meldingsformulier is te vinden op de website van Wetterskip Fryslân.
- 6) Om een nieuwe rioolaansluiting te kunnen realiseren heeft u vooraf toestemming nodig van de gemeente. U kunt uw rioolaansluiting ook digitaal aanvragen.
Een nieuwe aansluiting bestaat uit:
 - Het leggen van een aansluitleiding (vanaf het hoofdriool tot aan de perceelgrens);
 - Het aanbrengen van een onstopningsputje (ter hoogte van de perceelgrens op eigen erf). Deze worden altijd door of vanwege de gemeente aangelegd (hier zijn kosten aan verbonden);Het particuliere riool (vanaf de woning tot aan het onstopningsputje) wordt door en op kosten van de eigenaar zelf aangelegd. Aansluiting op het hoofdriool kan alleen wanneer het particuliere riool reeds is aangelegd.
- 7) Ligging onstopningsstuk:
Bij de gemeente is van de meeste adressen de ligging van de erfscheidingsputjes/onstopningsstukken bekend. Deze kunnen opgevraagd worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan bvanderwoude@t-diel.nl of lg.westerhof@t-diel.nl.
- 8) Ontluchting/beluchting van de riolering:
Ontspanningsleidingen hebben tot doel voldoende beluchting of ontluchting op de binnenriolering te waarborgen. Als een afvoerleidingsysteem niet goed ontspannen is, kan dit overlast veroorzaken zoals:
 - stank als gevolg van leeggezogen stankafsluiters;
 - slecht wegstromend water als gevolg van luchtinsluitingen;
 - wateroverlast in het gebouw door leeggeblazen sifons en toiletten als gevolg van overdruk in de riolering bij hevige regenbuien.De ontspanningsleiding moet bij voorkeur d.m.v. een standleiding tot boven het dak uitgevoerd worden, zodat deze in open verbinding staat met de buitenlucht (NEN-3215).
Advies: Ontluchting-/beluchttingsleiding/standleiding aanleggen met een diameter van 125mm. Dit geldt ook bij gescheiden riolering, vuilwaterriolering, bij een aansluiting van enkel vuilwater op de gemengde riolering en ook bij drukriolering.

Gebruikte terminologie

(hoofd)riolering / vrijerval riolering: het gemeentelijk rioolstelsel, bestaande uit beton of PVC leidingen verbonden middels inspectieputten, veelal gelegen in de as van de rijbaan. (is geen drukriolering)

aansluitleiding: de leiding, gelegen vanaf de hoofdriolering tot aan de perceelsgrens;

particulier riool: de leiding, lopend vanuit en gelegen tussen een op de riolering aan te sluiten bouwwerk en de perceelsgrens incl. het ontstopingsputje;

huisaansluiting: de leiding, gelegen tussen de hoofdriolering en het aan te sluiten bouwwerk (omvat het particulier riool en de aansluitleiding);

ontstopingsput: putje van waaruit verstoppingen in de aansluitleiding kunnen worden verholpen;

De aansluiting

De aansluiting bestaat uit het leggen van een aansluitleiding en het aanbrengen van het ontstopingsputje op particulier terrein. De aansluitleiding (incl. ontstopingsput) wordt door, of in opdracht van, de gemeente gelegd. Het particulier riool wordt aangelegd door en op kosten van de eigenaar van het perceel. Het particulier riool dient eerst te worden aangelegd. Bij de vergunning ontvangt de aanvrager informatie over de hoofdriolering (tekening + hoogtematen).

Vervolgens zal, na telefonisch contact met Afdeling Beheer Binnendienst(14-0511), de aansluitleiding (incl. ontstopingsput) worden aangelegd.

Wanneer betaalt u eenmalig aansluitrecht voor de aanleg van de aansluitleiding

In de volgende situaties bent u, voor de aanleg van de aansluitleiding door de gemeente, aanlegkosten verschuldigd:

- bij de aansluiting van een bestaand bouwwerk op een bestaand hoofdriool, wanneer blijkt dat het hoofdriool is aangelegd voor de bouw van het betreffende bouwwerk.
- bij de aansluiting van een nieuwe bouwwerk op een bestaand riool;
- bij de aanleg van een extra (tweede) aansluitleiding.

Tarief eenmalige kosten standaard aansluitleiding op vrijerval riool (prijspeil 2020)

standaardtarief aanlegkosten (perceelsgrens – ((hoofd)riool) tot 5,0 meter : € **655,44**

meerprijs per strekkende meter extra aansluitleiding : € **53,20**

Bij afwijkende diameter (> 125mm) zal een meerprijs in rekening worden gebracht.

Bijzonderheden:

- Indien een eigenaar van een bouwwerk dat al op het hoofdriool is aangesloten, verzoekt om een extra (2e) huisaansluiting worden de werkelijke aanlegkosten en herstelkosten van het asfalt (indien van toepassing) in rekening gebracht.
- **Bij een niet standaard aansluiting, bijvoorbeeld onder asfalt, persing of gestuurde boring (sleufloze techniek, waarbij de wegverharding niet wordt opgebroken) of andere situaties die veel afwijken van de standardsituatie zullen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht;**

In geval van drukriolering:

Wanneer het huishoudelijk afvalwater afgevoerd moet worden met behulp van een gemaaltje, (bijv. in een drukrioleringsgebied / of i.v.m. hoogteligging perceel) dan zijn deze kosten voor de aanvrager die op voorhand begroot worden. Definitieve afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.

tarieven exclusief. 21% BTW

Verstopping van de rioolaansluiting

Bij een verstopping dient de eigenaar/bewoner van het bouwwerk in eerste instantie zelf het ontstopingsputje op te graven. De gemeente heeft in veel gevallen informatie over de locatie van dit ontstopingsputje (telefoonnummer **14 0511** geen netnummer). Is het ontstopingsputje leeg dan bevindt de verstopping zich in het particulier riool. De eigenaar/bewoner dient dan zelf op eigen kosten voor het ontstoppen van het particulier riool te zorgen. Staat het ontstopingsputje vol dan bevindt de verstopping zich in de aansluitleiding. De eigenaar/bewoner dient in dit geval de gemeente te waarschuwen. De gemeente regelt het ontstoppen van de aansluitleiding vervolgens op kosten van de eigenaar/bewoner. Blijkt uit nader onderzoek dat de oorzaak van de verstopping een gevolg van een ondeugdelijke aansluitleiding is (oorzaak: boomwortelgroei, beschadiging door graafwerkzaamheden en onjuiste aanleg), dan zal het defect door en voor rekening van de gemeente worden verholpen.

Aanvraag voor een rioolaansluiting

Dossiernummer:	
Datum ontvangst:	

1. Gegevens aanvrager

Naam: Adres: Postcode, woonplaats: Telefoon : E-mail:

2. Locatie aan te sluiten bouwwerk

Adres: Plaats:

De aanvraag heeft
betrekking op een:
(aankruisen wat van
toepassing is)

☐ bestaande woning*☐ nieuwe woning☐ bedrijfspand**bouwjaar bestaande woning
of bedrijfspand: Anders nl. :

Op hoeveel
rioolaansluitingen heeft
deze aanvraag
betrekking?

Aantal

Wat is de buisdiameter?
(standaard 125 mm)

Buisdiameter mm

Bijlage: Situatiekening 1:1000 waarop globaal
de ligging van het particuliere riool ten
opzichte van de woning is aangegeven.

3. Ondertekening

Ondergetekende verklaart hierbij dat het formulier naar waarheid en **volledig** is ingevuld.

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Betaling vindt plaats door middel van een factuur. Realisatie van de aansluiting vindt uitsluitend plaats na betaling van de factuur.

Ingevuld en ondertekend versturen naar Gemeente Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA Burgum t.a.v. afdeling Beheer Binnen of
ingescaand per email t.a.v.: gemeente@t-diel.nl o.v.v. rioolvergunning t.a.v. afdeling Beheer Binnen

Zaaknummer : 073722923

Team : Informatisering & Automatisering, eenheid Basisregistraties

Behandeld door : J. Visser

Telefoonnummer : 140511 (verkort nummer)

Email : bag@t-diel.nl

Toekennen nummeraanduiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel;
Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening naamgeving en adressering van de gemeente Tytsjerksteradiel;
Gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten onder andere wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

besluiten:

1. tot het toekennen van nummeraanduiding(en):
 - Tsjerkepaed 1A in Noardburgumovereenkomstig de bij deze nummerbeschikking behorende situatietekening;
2. dat deze nummerbeschikking met ingang van datum definitieve beschikking omgevingsvergunning van kracht is;
3. dat de vastgestelde nummeraanduiding(en) wordt (worden) aangebracht overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde voorwaarden;
4. dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontleen dan het voeren van de conform de uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nummeraanduiding.

Namens burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

J. Visser
Medewerker Basisregistraties

deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend


Gegevens van het verblijfsobject:

<i>Openbare ruimte</i>	<i>Nr/lt/toev</i>	<i>Woonplaats</i>	<i>Gebruiksdoel</i>
Tsjerkepaed	1A	Burgum	Woonfunctie

Voorwaarden nummeraanduiding

Technische uitvoeringsvoorschriften nummeraanduidingen ex artikel 7 van de Verordening naamgeving en adressering van de gemeente Tytsjerksteradiel (conform de NEN-1772)

1. Het opschrift op huisnummerborden moet in zwart worden uitgevoerd op een witte ondergrond.
2. Huisnummerborden moeten worden uitgevoerd volgens figuur 1. De afmetingen moeten voldoen aan de waarden gegeven in tabel 1.



Figuur 1 — Huisnummerbord

Cijferhoogte, <i>H</i>	Bordhoogte ^a	Leesbaarheidsafstand
mm	mm	m
50	70	30
70	98	42
90	126	54
^a De bordbreedte is afhankelijk van het aantal cijfers en de eventuele toevoegingen (bijvoorbeeld 68A, 68-III, 68 bis, 68 rood enz.).		

Tabel 1 — Afmetingen van huisnummerborden

3. De cijfers op huisnummerborden moeten worden uitgevoerd in het lettertype RWS Ddx vl.
4. De voor de huisnummerborden toegepaste materialen moeten duurzaam zijn en bestand zijn tegen weersinvloeden. Indien een klant dit verzoekt, kunnen huisnummers in reliëf gemoffeld worden uitgevoerd.
5. Voor een goede leesbaarheid, opvallendheid en zichtbaarheid bij duister mogen de huisnummerborden ook van binnenuit verlicht worden uitgevoerd of worden voorzien van retro reflecterend materiaal klasse III.
6. Huisnummerborden moeten zo dicht mogelijk bij de toegang tot het huis of het gebouw worden aangebracht op een vanaf de openbare weg zichtbare plaats.
7. De afstand tussen de onderkant van het huisnummerbord en het maaiveld moet minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m bedragen.

Bezwaren clausule

Als u het met deze beschikking niet eens bent kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel en moet binnen zes weken na bekendmaken van de beschikking worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Situatietekening

