

Van: [REDACTED]@wetterskipfryslan.nl>
Verzonden: woensdag 7 december 2022 14:15
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Zaak 233113: Watertoets beoordelen Bouwplan voor een MFA in Jistrum, Fjildwei 4a, 6a, 8, 8a en 8b

Beste [REDACTED]

Op 16-11-2022 heb je de digitale watertoets doorlopen voor het plan: 'Bouwplan voor een MFA in Jistrum, Fjildwei 4a, 6a, 8, 8a en 8b', waarvoor onze dank. Uit de beoordeling van het plan vragen we je aandacht voor de volgende punten:

- Toename verharding moet worden gecompenseerd.
- Demping van de watergangen in het plangebied volledig compenseren en zo dicht mogelijk bij het plangebied.
- Wensen m.b.t. compensatie op tekening hieronder:
 - o Mogelijk een nieuwe watergang (blauwe lijn) om de schouwwatergang en de watergang (groene lijn) langs de ijsbaan te verbinden. Eventueel met dam met duiker voor toegang tot de ijsbaan.
 - o De watergang met groene lijn verbreden en een schouwwatergang van maken.



We vragen je om bovenstaande punten en de punten uit het standaard wateradvies (die je gelijk hebt ontvangen na het doorlopen van de digitale watertoets) te verwerken in je ruimtelijk plan of besluit.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Gebiedsadviseur Wetterskip Fryslân

T 058 – 292 2222 | E zaken@wetterskipfryslan.nl |

Mei freonlike groetnis,

[Redacted signature]

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.