

Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder *Behorende bij bestemmingsplan "Asten Floraplein en Julianastraat 2023"*

Besluit namens het college van Burgemeester en wethouders van Asten (hierna te noemen: **College**) op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh¹);

Gezien

- het voornemen om op de locatie plaatselijk bekend Julianastraat 42 tot en met 62 (even nummers) en Emmastraat 36 tot en met 48 (even nummers) te Asten maximaal 42 woningen mogelijk te maken in de vorm van 3 woonblokken, aangeduid als Blok A, Blok B en Blok C, zoals ter situering is weergegeven op de als bijlage aangehechte situatieschets plangebied (**Bijlage 1**) en thans kadastraal bekend als hieronder in tabel 1 vermeld;

Gemeente	Sectie	Nummer		Oppervlakte
Asten	G	4979	gedeeltelijk	590 m ²
Asten	G	4161		10 m ²
Asten	G	4160		745 m ²
Asten	G	4692		181 m ²
Asten	G	4981		111 m ²
Asten	G	4980		60 m ²
Asten	G	4982		659 m ²
Asten	G	4983		635 m ²
Asten	G	4520		217 m ²
Asten	G	4341		74 m ²
Asten	G	3122		550 m ²
Asten	G	3123		401 m ²
Asten	G	4123		211 m ²
Asten	G	4122		174 m ²
Asten	G	3787		865 m ²
Totaal plangebied				5.483 m²

Tabel 1: Kadastrale aanduiding locatie plaatselijk bekend Julianastraat 42 tot en met 62 (even nummers) en Emmastraat 36 tot en met 48 (even nummers) te Asten

Overwegende

- dat deze ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan, zijnde "Asten Julianastraat, Emmastraat 11";
- dat het College voornemens is om medewerking aan deze ontwikkeling te verlenen door het bestemmingsplan te herzien;

¹ Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vervalt de Wet Geluidhinder. Desondanks blijft in dit hogere waardebesluit het oude recht van toepassing aangezien het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

- dat voor het (planologisch) mogelijk maken van de ontwikkeling een bestemmingsplan is opgesteld waarin op de locatie plaatselijk bekend Julianastraat 42 tot en met 62 (even nummers) en Emmastraat 36 tot en met 48 (even nummers) maximaal 42 woningen mogelijk worden gemaakt en op de locatie Floraplein 2 een supermarkt mogelijk wordt gemaakt;
- dat voor de locatie plaatselijk bekend Julianastraat 42 tot en met 62 (even nummers) en Emmastraat 36 tot en met 48 (even nummers) een besluit hogere grenswaarde benodigd is;
- dat dit besluit hogere grenswaarden behoort bij het bestemmingsplan "Asten Floraplein en Julianastraat 2023";
- dat middels een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar is;
- dat de planlocatie is gelegen in binnenstedelijk gebied aangezien de ontwikkeling binnen de bebouwde kom is gelegen;
- dat uit het, onderdeel van dit besluit uitmakende en als bijlage aangehechte, akoestisch onderzoek d.d. 5 oktober 2023 uitgevoerd door Wematech milieu adviseurs b.v., met kenmerk TM60230350.R001-0 (**Bijlage 2**) blijkt dat bij de ontwikkeling de voorkeursgrenswaarde van 48 dB die in de Wgh is vastgelegd voor wegverkeerslawaaï, als gevolg van de Emmastraat (50 km/h), wat betreft Blok B wordt overschreden;
- dat volgens voormeld onderzoek de berekende geluidsbelasting wat betreft Blok A, (ten hoogst 29 dB) en Blok C (ten hoogst 38 dB) voldoen aan voormelde voorkeursgrenswaarde;
- dat op grond van artikel 83 lid 5 van de Wgh de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor de vervangende nieuwbouwwoningen van Blok B 68 dB betreft;
- dat volgens voormeld onderzoek de berekende geluidbelasting van blok B maximaal 60 dB (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) bedraagt ter plaatse, waardoor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting niet wordt overschreden;
- dat derhalve een verzoek is ingediend om vaststelling van hogere grenswaarden voor woningen in Blok B als bedoeld in artikel 83 van de Wgh;
- dat het College bij de beoordeling van het verzoek om vaststelling hogere grenswaarden uitgaat van het gemeentelijk ontheffingsbeleid Wet Geluidhinder, zoals vastgesteld op 6 februari 2007;
- dat in de beoordeling van het verzoek om vaststelling van hogere grenswaarden conform dit beleid overwogen moet worden of maatregelen ter bestrijding van het verkeerslawaaï aan de bron, maatregelen ter beperking van het verkeerslawaaï in de overdracht en maatregelen aan nieuw te plaatsen gebouwen redelijk zijn;
- dat het niet wenselijk is om Blok B uit stedenbouwkundig oogpunt te verplaatsen naar een locatie buiten de akoestische invloedsfeer van de Emmastraat;
- dat maatregelen aan de bron en het verlagen van de maximum snelheid van de Emmastraat niet realiseerbaar zijn of niet tot het gewenste geluid reducerend effect leiden;
- dat een geluidsscherm ter plaatse niet realiseerbaar is;
- dat wij de maatregelen aan het bouwplan van Blok B zullen beoordelen op de gevelwerking in het kader van toetsing aan het Bouwbesluit, waarbij voldaan moet worden aan de voorgeschreven maximale binnenwaarden bij gesloten ramen van 33 dB, e.e.a. overeenkomstig artikel 111, lid 2 van de Wgh;
- dat bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen van Blok B een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevel dient te worden uitgevoerd ter bepaling/beoordeling van eventuele aanvullende gevelmaatregelen om een binnen niveau van 33 dB te kunnen waarborgen;

- dat met het verlenen van de hogere grenswaarde het aspect wegverkeerslawaai geen belemmering vormt voor onderhavig plan;
- dat Bijlage 1, Bijlage 2 en Bijlage 3 onlosmakelijk onderdeel uitmaken van voorliggend besluit.

Concluderen

Uit voorgaande overwegingen blijkt dat:

- bij de voorgenomen ontwikkeling – wat betreft het bouwen van een gedeelte van de woningen in Blok B - niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder;
- het treffen van geluid reducerende maatregelen vanuit financieel-, stedenbouwkundig- en verkeerskundig oogpunt niet als reële maatregel te stellen is;
- bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen van Blok B een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevel dient te worden uitgevoerd ter bepaling/beoordeling van eventuele aanvullende gevelmaatregelen om een binnenniveau van 33 dB te kunnen waarborgen;
- een ontheffing tot de berekende geluidbelasting voor de woningen in Blok B, zoals hieronder in tabel 2 afgebeeld en geel gemarkeerd, moet worden verleend, ter plaatse van de rekenpunten, zoals groen gemarkeerd op de als bijlage aangehechte situatietekening van de rekenpunten (**Bijlage 3**);

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	L _{den} (dB) Incl. aftrek
Rekenresultaten Emmastraat (incl. 5 dB aftrek)			
Blok A			
W03_B	Zuidoostgevel 2 (blok a)	4,5	29
W03_A	Zuidoostgevel 2 (blok a)	1,5	28
W02_B	Zuidoostgevel 1 (blok a)	4,5	28
W02_A	Zuidoostgevel 1 (blok a)	1,5	26
W01_B	Zuidwestgevel (blok a)	4,5	22
Blok B			
W04_A	Noordgevel 1 (blok b)	1,5	60
W05_A	Noordgevel 2 (blok b)	1,5	60
W04_B	Noordgevel 1 (blok b)	4,5	60
W05_B	Noordgevel 2 (blok b)	4,5	60
W07_A	Noordoostgevel 2 (blok b)	1,5	60
W06_A	Noordoostgevel 1 (blok b)	1,5	59
W07_B	Noordoostgevel 2 (blok b)	4,5	59
W06_B	Noordoostgevel 1 (blok b)	4,5	59
W04_C	Noordgevel 1 (blok b)	7,5	59
W05_C	Noordgevel 2 (blok b)	7,5	59
W07_C	Noordoostgevel 2 (blok b)	7,5	58
W06_C	Noordoostgevel 1 (blok b)	7,5	58
W04_D	Noordgevel 1 (blok b)	10,5	58
W05_D	Noordgevel 2 (blok b)	10,5	58
W08_B	Zuidoostgevel (blok b)	4,5	50
W08_A	Zuidoostgevel (blok b)	1,5	50
W08_C	Zuidoostgevel (blok b)	7,5	49
W10_D	Zuidgevel (blok b)	10,5	35
W10_C	Zuidgevel (blok b)	7,5	34
Blok C			
W12_B	Noordoostgevel 2 (blok c)	4,5	38
W12_A	Noordoostgevel 2 (blok c)	1,5	35
W11_C	Noordoostgevel 1 (blok c)	7,5	35
W13_B	Zuidoostgevel 2 (blok c)	4,5	33
W11_B	Noordoostgevel 1 (blok c)	4,5	33

Tabel 2: Geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai Emmastraat

Procedure

- het College is op grond van artikel 110a van de Wgh bevoegd tot de vaststelling van hogere grenswaarden;
- Het ontwerpbesluit met bijlagen heeft gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen, tegelijkertijd met het (ontwerp)bestemmingsplan "Asten Floraplein en Julianastraat 2023";
- Gedurende bovengenoemde periode heeft een ieder de gelegenheid gehad om ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk en mondeling zienswijzen in te dienen.
- Van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen geen gebruik is gemaakt.

Besluit

Het College besluit, gelet op de in dit besluit genoemde overwegingen, voor een deel van de woningen in Blok B gelegen in het plangebied aan de Julianastraat/Emmastraat ten behoeve van het bestemmingsplan 'Asten Floraplein en Julianastraat 2023' de hogere waarden vast te stellen, zoals dikgedrukt en geel gemarkeerd weergegeven in voormelde tabel 2.

Bijlagen

Aan dit besluit zijn de volgende bijlagen gehecht:

Bijlage 1: situatieschets plangebied Julianastraat en rekenpunten;

Bijlage 2: akoestisch onderzoek d.d. 5 oktober 2023, kenmerk: TM60230350.R001-0; en

Bijlage 3: situatieschets rekenpunten.

College van burgemeester en wethouders van Asten,
d.d. 15 mei 2024



M. Derks
secretaris



A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk
burgemeester