

Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven

Gemeente Asten  
Ruimtelijke Ordening  
[Redacted]  
Postbus 290  
5720AG ASTEN

Geachte heer [Redacted],

Gemeente Asten heeft de veiligheidsregio om advies gevraagd over bestemmingsplan 'Prins Bernhardstraat 1, Asten'. Het plan is getoetst aan de beleidsregels Bluswater en Bereikbaarheid.

#### **Bluswater:**

De ontwikkeling aan de Prins Bernardstraat 1 valt in bluswaterscenario 10 wat concreet betekent 60 m3/uur bluswater aanwezig binnen 15 minuten na aankomst van het eerste blusvoertuig. Dit kan geleverd worden door ondergrondse brandkranen. Door de ligging van de reeds aanwezige brandkranen wordt hieraan voldaan. Er hoeven geen aanvullende bluswatervoorzieningen gerealiseerd te worden.

#### **Bereikbaarheid:**

De nieuwe ontwikkeling is voldoende bereikbaar voor de brandweer als aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De weg is geschikt voor voertuigen met een asbelasting van ten minste 10 ton;
- De weg is geschikt voor voertuigen met een totaal gewicht van ten minste 30 ton;
- De minimale doorgangshoogte bedraagt 4,2 meter;
- De minimale doorgangsbreedte bedraagt 3,5 meter;
- De minimale buitenbochtstraal bedraagt 10 eter;
- De maximale binnenbochtstraat bedraagt ten minste 4,5 meter minder dan de buitenbochtstraal.

Voor de ontwikkeling is het zeer wenselijk dat de hoogwerker op kan stellen in de verbindingsteeg. De benodigde ruimte die hiervoor benodigd is bedraagt 10m lengte en 5 m breedte.

Advies: richt de verbindingsteeg zo in dat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Ik hoop je hiermee voldoende van advies te hebben voorzien. Voor meer informatie over bereikbaarheid en bluswatervoorziening verwijs ik je graag naar de beleidsregels Bluswater en Bereikbaarheid.

## **Brandweezorg Peelland**

#### *Onderwerp*

Advies Pr. Bernhardstraat 1

#### *Datum*

19 juli 2022

#### *Uw brief van*

#### *Uw kenmerk*

#### *Behandeld door*

#### *Telefoon*

(040) 2 203 167

#### *Ons kenmerk*

P260922

#### *Aantal bijlagen*

#### *In afschrift aan*

#### *Bezoekadres*

Papenhoef 7

5737 BS Lieshout

Telefoon (040) 2 203 203

info@vrbzo.nl

www.vrbzo.nl

#### *Postadres*

Postbus 242

5600 AE Eindhoven



Met vriendelijke groet,

  
Specialist planvorming

**Brandweezorg Peelland**

*Onderwerp*

Advies Pr. Bernhardstraat 1

*Ons kenmerk*

P260922