



Van Dun Advies BV

Dorpsstraat 54
5113 TE Ulicoten
Tel.: 013-519 9458
Fax.: 013-519 9727
E-mail: info@vandunadvies.nl
www.vandunadvies.nl

Rabo rek.nr. 15.23.05.149
KvK nr. 180 61 619
BTW nr. 809392720B01

Gemeente Baarle Nassau
Dhr. R. Snoeren
Postbus 105
5110 AC Baarle Nassau

Ulicoten, 10-04-2013
Ons kenmerk: 99132-B026
Onderwerp: Aanvullende gegevens m.b.t. brandveiligheid nieuw te bouwen stal aan de Heikant 12 te Baarle-Nassau

Geachte heer Snoeren,

Bijgaande ontvangt u de aanvullende gegevens betreft de nieuw te bouwen stal van dhr. Voeten aan de Heikant 12 te Baarle-Nassau. Het betreft hier de aanvullende stukken m.b.t. de brandveiligheid.

- Op de gewijzigde tekeningen zijn is de bestaande bluswatervoorziening nabij Heikant nummer 6 aangegeven. Tevens is er een nieuw aan te leggen bluswatervoorziening van 90m3/uur bij het bedrijf aangegeven.
- Op de tekening stond nog de oude vermelding van de brandklasse op de tekening deze is aangepast, de brandklasse is nu vermeld in de Eurocode NEN-EN 13501-1.
- De nieuw te bouwen stal is als apart brandcompartiment aangegeven. Tussen de bestaande en de nieuw te bouwen stal is het voerlokaal aan beide zijde voorzien van een 60 minuten brandwerende deur.

Vertrouwende op een correcte uitvoering uwerzijds, verblijven wij namens dhr. Voeten.

Hoogachtend,
Van Dun Advies BV

Bas Stuijk