

Gemeente Bergen op Zoom
Mevr. [REDACTED]
Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM

Uw schrijven van : 27 juli 2021
Uw kenmerk : [REDACTED]
Zaaknummer : [REDACTED]
Ons kenmerk : [REDACTED]
Behandeld door : [REDACTED]
Doorkiesnummer : [REDACTED]
Datum : 3 september 2021
Verzenddatum : 3 september 2021

Onderwerp: wateradvies vooroverleg snelfietsroute Bergen op Zoom - Roosendaal.

Geachte [REDACTED]

Op 27 juli 2021 heeft u het voorontwerp snelfietsroute Bergen op Zoom – Roosendaal toegestuurd met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Op het voorontwerp hebben we de volgende opmerking.

Toelichting

Onder 4.12 Water wordt aangegeven dat de compensatieplicht voor de aanleg van nieuw verhard oppervlak van toepassing is vanaf 2.000 m². Dit is niet correct. Deze beleidsregel is in april 2021 aangepast en nu moet er al bij 500 m² nieuw verhard oppervlak waar hemelwater van afstroomt worden gecompenseerd. In het onderhavige plan is sprake van een toename van ongeveer 1500 m² extra verhard oppervlak maar omdat het fietspad zodanig wordt aangebracht dat het hwa afwatert naar de naastgelegen groenbermen en daar kan infiltreren dient er voor dit specifieke geval geen aparte compensatie te worden gegraven.

Op basis van het voorontwerp geven wij een positief wateradvies.

Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen en voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op de website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer [REDACTED]

Wij verzoeken u vriendelijk, op grond van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), alleen een geanonimiseerde versie van het door het waterschap gegeven wateradvies te publiceren. Dit houdt in dat alle persoonsgegevens uit het wateradvies verwijderd moeten worden voordat het gepubliceerd wordt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] van het waterschap via telefoonnummer [REDACTED]

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager Vergunningen

[REDACTED]