



Van Provincie Noord-Brabant <provincie-noord-brabant>
Aan Gemeente Bergen op Zoom <gemeente-bergen-op-zoom>
Onderwerp **Voorontwerp-bestemmingsplan
'Hoogspanningsstation Halsteren'**
Ter attentie van
Zaak identificatie
Datum 19-10-2022 12:01:25

Geachte lezer,

zie in de bijlage het document behorende bij de door u gedane aanmelding inzake ruimtelijke plannen.

Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant,
P.M.A. van Beek,
projectleider Uitvoering Wro

Bijlage:

- BergenOpZoomHoogspanningsstationHalsteren.pdf (61.24 kB)

Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Voorontwerp-bestemmingsplan 'Hoogspanningsstation Halsteren'

Datum

19 oktober 2022

Ons kenmerk

C2303655/5147745

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

G.C. (Gaby) Toenbreker

Telefoon

(06) 52 79 42 05

Email

gtoenbreker@brabant.nl

Bijlage(n)

-

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Hoogspanningsstation Halsteren'. In onze reactie gaan wij in op onderwerpen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn.

Planbeschrijving

Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in een nieuw 380/150/20 kV-station in Halsteren, inclusief landschappelijke inpassing; deel van de nieuwe kabelverbinding naar Schouwen-Duiveland en bovengrondse aansluiting (die inlusning genoemd wordt) op de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Rilland. Dit station is noodzakelijk om nieuwe duurzame initiatieven op het netwerk te kunnen aansluiten en de capaciteit te vergroten. Het station wordt nieuw gevestigd in het buitengebied van Halsteren aan de oostzijde van het Schelde- en Rijnkanaal.

Het plangebied is gelegen binnen de structuur landelijk gebied en het noordoostelijke deel van het plangebied grenst aan Natuur Netwerk Brabant (met aanduiding Attentiezone waterhuishouding) en groenblauwe mantel op grond van de Interim omgevingsverordening. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 13 ha.

Provinciaal beleidskader

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie en de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). Op 11 maart 2022 hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld

die gelijktijdig met de Omgevingswet inwerking zal treden. Daarnaast is op 15 april 2022 de wijziging Interim omgevingsverordening – actualisatie april 2022 in werking getreden. Hierin zijn een aantal thema's opgenomen en wijzigingen aangebracht ten opzichte van de geldende Interim omgevingsverordening. De omgevingsvisie en omgevingsverordening zijn te raadplegen via www.brabant.nl/interimomgevingsverordening.

Datum

19 oktober 2022

Ons kenmerk

C2303655/5147745

Inhoudelijk standpunt

Vanuit zowel programma Energie als vanuit programman Wonen, Werken & Leefomgeving is er namens de provincie ambtelijke betrokkenheid bij de totstandkoming van dit plan. Daarbij heeft afstemming plaatsgevonden over nut en noodzaak en de zoektocht naar een geschikte locatie. Bij voorliggend voorontwerpbestemmingsplan zijn verschillende essentiële milieuonderzoeksrapporten als bijlagen toegevoegd. Belangrijk onderdeel van het plan, waar onze aandacht vanuit provinciaal belang expliciet naar uitgaat is het Landschapsinpassingsplan. Dit onderdeel zal nog nader uitgewerkt worden. Onderhavige ontwikkeling kan worden mogelijk gemaakt op grond van artikel 3.4 IOV, waarin is aangegeven dat nieuwvestiging van bebouwing mogelijk is vanuit het algemeen belang voor het transporteren en leveren van energie, gas of water.

Landschapsinpassingsplan

In paragraaf 2.3.2 van de Toelichting is aangegeven dat de landschappelijke inpassing nog moet worden uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. In deze paragraaf zijn uitgangspunten en op schets-verbeelding aanduidingen voor de landschapsontwikkeling inclusief waterberging aangegeven. Voor ons zijn belangrijke aandachtspunten voor de verdere uitwerking in ieder geval:

- hoe wordt de relatie gelegd met natuur en water (NNB);
- hoe wordt aangesloten bij -te versterken- locatie- en gebiedswaarden van dit polderlandschap;
- de hoogteverschillen in het gebied, waar en wat is bestaand;
- de plek waar ooit een fort heeft gelegen (Driesluizen), zoals aangegeven in paragraaf 4.4.1 (Archeologie) van de Toelichting;
- participatie van bewoners, belangenorganisaties en de wijze waarop de inbreng wordt verwerkt;
- verlegging Noorderkreekweg;

Natuur Netwerk Brabant

In paragraaf 3.2.2 van de Toelichting is aangegeven dat er geen nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt in het NNB en dat daarom natuurcompensatie niet nodig is.

En in paragraaf 4.10 (Ecologie) van de Toelichting is gesteld dat het plangebied niet gelegen is binnen gebieden aangewezen als NNB en dat er geen sprake is van de noodzaak tot mitigatie of compensatie.

In de Natuurtoets (Bijlage 9) bij het plan op blz. 22 blijkt uit een kaartbeeld dat het plangebied wel overlap vertoont met gebieden in het NNB.

Deze twee beweringen zijn met elkaar in tegenspraak en moeten nog in lijn gebracht worden met elkaar. Op blz. 29 van de Natuurtoets wordt expliciet gesproken van een NNB- aantasting van 1600-1800 m2 als gevolg van het verleggen van de Noorder Kreekweg.

Daarnaast wordt in de Toelichting niet gesproken over externe werking van het NNB, dit weer in afwijking van de Natuurtoets.

Verder wijzen wij erop dat geluidsbelasting op het NNB en verstoring als gevolg van licht in beeld gebracht moet worden. Indien er sprake is van verstoring op het NNB dient hiervoor te worden gecompenseerd. Dit geldt uiteraard ook voor NNB- gebieden binnen de grenzen van het project gebied voor zover er sprake is van fysieke aantasting NNB dan wel een bestemming die de ecologische waarden en kenmerken van het NNB niet afdoende beschermd.

Datum

19 oktober 2022

Ons kenmerk

C2303655/5147745

Water/ Attentiezone waterhuishouding

Op blz. 18 van de Toelichting lezen wij dat mogelijk het hoogspanningsstation 2 meter boven maaiveld wordt gebouwd. Wij wijzen erop dat dit nodig is, omdat er een risico is dat de dijk doorbreekt.

Wij vinden het positief dat in de planvorming hiermee rekening wordt gehouden, en ook met de mogelijke impact van de klimaatverandering. Wat betreft attentiezone waterhuishouding is hier vooral het afkoppelen van het verhard oppervlak relevant (er ligt geen Natte Natuurparel in de buurt) en als dit volgens het plan, met een groenblauwe zone met poelen plaatsvindt, dan zien we dat als een goede oplossing.

Conclusie

Wij verzoeken u om de onderdelen van het bestemmingsplan die nog niet in overeenstemming zijn met de Interim-Omgevingsverordening aan te passen. Mocht onze reactie aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij graag bereid tot nader overleg.

Provincie Noord-Brabant,



P.M.A. van Beek,
projectleider Uitvoering Wro

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.