

Bijlage 9: Watertoets Waterschap



wo 18-11-2015 14:35

Verheul, Hermine <HVerheul@dommel.nl>

Akkoord met opmerking afvoerconstructie op de waterberging FW: Aangepaste Waterparagraaf Ruimtelijke onderbouwing Kapelweg 27 te Best Z27751

Aan Nuland, Dirk van

Cc Rijnen, Jan; Hoeven, Karin vd.

U hebt dit bericht doorgestuurd op 20-11-2015 14:35.

Bericht 20151103_Waterparagraaf_Bresser.pdf (276 kB) 20151030_110307_Bresser_Td.pdf (106 kB) 20151030_110307_Bresser_SI-02.pdf (117 kB)

Beste heer Nuland,

Vandaag intern besproken. De aanpassing zien er goed.

Ik wil nog wel opmerken dat er een leegloopvoorziening op de berging hoort te zitten om de waterberging binnen een bepaalde tijd weer beschikbaar te hebben. Deze afvoerconstructie dient een diameter van 4 cm te hebben.

Ik zie deze afvoerconstructie momenteel niet op tekening en ook niet vermeld in de tekst. Ik verwacht dat dit gunstig is voor de pluimveehouderij.

Verzoek om bij het plan hier nog rekening mee te houden.

Ik herhaal even de algemene regels van de Keur 2015 waaraan voldaan dient te worden.

15. Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak

1. Criteria

De voorziening voldoet aan de volgende eisen:

i. De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG);

ii. De afvoer uit de voorziening vindt plaats via een functionele bodempassage naar het grondwater en/of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater.

Een afvoerconstructie dient een diameter van 4 cm te hebben;

iii. Daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn, om beschadiging van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hermine Verheul - Nooren

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

+31411618476

www.dommel.nl

