



Gemeente Boxtel
T.a.v. Mevr. C. van Hemert
Postbus 10000
5280 DA BOXTEL

GEMEENTE BOXTEL			
26 JAN 2011			
		ovb	
afd.	Ro	kopie	

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 25 januari 2011	behandeld door	: Edwin Verhees
ons kenmerk	: Z2114 / U3094	doorkiesnummer	: (0411) 661 070
uw kenmerk	: e-mail 17-12-2010	e-mail adres	: everhees@dommel.nl
onderwerp	: Ontwerp	bijlagen	: -
	bestemmingsplan	verzonden	: 25 JAN 2011
	Halderheiweg		
	ongenummerd tussen 3		
	en 5		

Geachte, mevrouw Van Hemert,

Op 17 december 2010 stuurde u mij de bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan Halderheiweg ongenummerd tussen 3 en 5. Hierbij geef ik u mijn reactie op het plan.

Ik stem in met het plan.

Op 17 november 2010 hebben wij onze reactie op het concept ontwerp bestemmingsplan gegeven. Deze reactie is naar tevredenheid verwerkt. Hemelwater afkomstig van de twee nieuwe woningen zal worden afgevoerd naar een naastgelegen vijver. Deze vijver heeft een oppervlak van +/- 800 m². Het bergen van het waterbezwaar van 34 m³ voorziet in een minimale peilstijging. Gezien de ingeschatte GHG kan het waterbezwaar zonder problemen worden geborgen.

Ik ga er van uit u hiermee te hebben voorzien van een heldere reactie. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust tijdens kantooruren contact op met Edwin Verhees via telefoonnummer (0411) 661 060.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Edwin van der Schoot
procesmanager Externe Planvorming

