

Gemeente Eindhoven
De heer F. Heger
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 6 september 2016	behandeld door	: Erik van Kronenburg
ons kenmerk	: Z40787/U44300	doorkiesnummer	: (0411) 661 065
uw kenmerk	: Uw e-mail d.d. 23-8-2016	e-mailadres	: evkronenburg@dommel.nl
onderwerp	: Instemming Waterparagraaf	bijlagen	: -
	de Bakermat te Eindhoven	verzonden	: 12-09-2016

Geachte heer Heger,

Op 23 augustus 2016 ontving ik van u per e-mail de waterparagraaf met betrekking tot de ontwikkeling van appartementencomplex 'de Bakermat'.


Ik stem in met deze waterparagraaf.

Er wordt in dit plan op een goede manier omgegaan met de waterhuishoudkundige belangen.

De planlocatie was tot 2012 op twee groenstroken na helemaal verhard. In de toekomstige situatie wordt het gehele plangebied verhard. Dit komt overeen met een toename verhard oppervlak van ca. 1.630 m². Om dit te compenseren wordt de aanleg van een groendak voorgesteld. Hemelwater dat niet op het groendak wordt gebufferd stroomt direct af naar het gemeentelijk riool. DWA en HWA afvoer worden gescheiden aangesloten op het momenteel nog gemengde gemeentelijk rioolsysteem.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op, op doorkiesnummer (0411) 661 065.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel



Erik van Kronenburg
Planvormer Stedelijk Gebied