

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden



Regeling externe veiligheid inrichtingen

Geldend van 29-06-2016 t/m heden

Artikel 1b

Als inrichtingen als bedoeld in [artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het besluit](#) worden aangewezen:

- a. inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak;
- b. inrichtingen waar meer dan 150m³ zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem aanwezig is;
- c. inrichtingen waar acetyleen in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 13 m³ aanwezig is;
- d. inrichtingen waar propaan aanwezig is in een insluitsysteem met een inhoud van:
 - 1°. meer dan 13 m³ en ten hoogste 50 m³ en met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m³;
 - 2°. meer dan 50 m³;
- e. inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is met een inhoud van meer dan 100 liter;
- f. inrichtingen waar een vergiftige of zeer vergiftige stof, niet zijnde benzine of methanol, in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter aanwezig is;
- g. inrichtingen waar in enige opslagvoorziening een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen aanwezig is en waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met vergiftige of zeer vergiftige inhoud in die opslagvoorziening meer bedraagt dan 1.500 liter;
- h. inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of aardgashoeveelheid gemeten wordt, voor zover de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 inch, en
- i. inrichtingen die een mijnbouwwerk zijn als bedoeld in [artikel 1, onderdeel n, van de Mijnbouwwet](#), bestemd voor de winning, opslag, bewerking of het gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van:
 - 1° mijnbouwinstallaties als bedoeld in [artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet](#), en
 - 2° inrichtingen als bedoeld in [artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het besluit](#).