

Retouradres Postbus 242 5600 AE Eindhoven

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Eindhoven
De heer R. van Beekveld
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Onderwerp	Omgevings / bestemmingsplan Omgevingsveiligheid - maatwerk Berckelbosch 7 en 9 Eindhoven		
Datum	21 juli 2022	Behandeld door	Pieter van der Vleuten
Ons kenmerk	VRBZO22001990	Telefoon	(040) 2 203 638
Uw kenmerk		E-mail	pietervandervleuten@vrbzo.nl
OLO nummer			

Geacht college,

Op 6 mei 2022 heeft u Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om advies gevraagd over de rapportage 'Externe veiligheid Bestemmingsplan Berckelbosch deelplan 7 en 9'. Deze rapportage is gemaakt door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant op 1 juni 2022. U vraagt om advies over de bereikbaarheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. In het plangebied worden 386 woningen gerealiseerd. Het plangebied ligt binnen de invloedsgebieden van twee aardgasleidingen en de Bevi-inrichting Glaslascentrum. Hieronder leest u ons advies over de rapportage.

Dit is ons advies

We hebben geen specifiek advies over de bereikbaarheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. We willen wel de volgende twee punten meegeven:

1. Beschrijf het restrisico waarover de verantwoording moet plaatsvinden. In paragraaf 5.2 'Verantwoording Groepsrisico' staat dat er weloverwogen voor deze locatie is gekozen. Daarnaast staat er dat er geen ruimte is om extra omgevingsmaatregelen te realiseren tussen de verschillende risicobronnen. Dit heeft invloed op het restrisico. Ons advies is daarom om het restrisico zoals het aantal mogelijke slachtoffers en de impact op de gebouwen te beschrijven.
2. Bescherm de woningen door middel van bouwkundige maatregelen tegen de warmtestraling en overdruk die vrijkomt door een rampscenario bij een buisleiding (scenario fakkelband) en bij het Glaslascentrum. In het www.scenarioboek.nl staat op welke afstand de mate van druk en warmtestraling op een gebouw komt. Objecten tussen het plangebied en de risicobronnen kunnen een bijdrage leveren bij het tegenhouden van de druk of warmtestraling. Een gespecialiseerd adviesbureau kan dit voor u berekenen. Zij kunnen ook aangeven wat de kosten zijn van het aanbrengen van deze bouwkundige maatregelen.

Toelichting

Bestrijdbaarheid

In de huidige situatie wordt voldaan aan de bereikbaarheid, de bluswatervoorziening en zijn de hulpdiensten binnen de zorgnorm ter plaatse. In de rapportage staan alleen de 3 bouwvelden aangegeven. De concrete wegenstructuur staat er niet in. Daarom is het goed om te lezen in paragraaf 5.2 dat het plangebied moet voldoen aan de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening.



Zelfredzaamheid

Het is vanuit veiligheidsoogpunt goed om te lezen dat:

- groepen verminderd zelfredzame personen zich niet kunnen vestigen in het plangebied.
- bewoners geïnformeerd worden over de aanwezige risico's en handelingsperspectieven

Stuurt u ons het vastgestelde besluit? Dit kan naar omgevingsadvisering@vrbzo.nl

Heeft u vragen over ons advies? Neem dan gerust contact op met ons.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
namens deze,



E.E.J.M. van Vliet
Afdelingshoofd Omgevingsadvisering

