

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Heijkant Werfkampen VOF
T.a.v. de heer S. van den Heijkant
Werfkampenseweg 18
4941 TC RAAMSDONKVEER
Nederland

DATUM	17 december 2024
UW REFERENTIE	uw mail van 2 december 2024
ONZE REFERENTIE	TOE0020156 DKU/PSC
BEHANDELD DOOR	Diana Kummeling
TELEFOON DIRECT	026 373 16 29
E-MAIL	Diana.Kummeling@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	5

BETREFT Toestemming bouwen varkensstal Werfkampenseweg 18 Raamsdonkveer

Geachte heer Van den Heijkant,

U heeft in uw e-mailbericht van 2 december 2024 TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) toestemming gevraagd om in de nabijheid van onze hoogspanningsverbinding een varkensstal te mogen hebben of houden.

Werk versus hoogspanningsverbinding

Het te realiseren werk komt te staan aan de Werfkampenseweg 18 in Raamsdonkveer, kadastraal bekend als Raamsdonkveer, sectie K, nummers 192 en 1838. Daarmee bevindt het zich (gedeeltelijk) binnen de belaste strook van onze bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg - Waalwijk (GT-WW150) tussen mastnummers 021 en 022. In deze strook moet u onze veiligheidsvoorwaarden opvolgen. Zowel voor uw eigen veiligheid als voor de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet.

Op de belaste strook is ten gunste van TenneT, of een van haar rechtsvoorgangers, een zakelijk recht gevestigd. Hierin zijn onder meer de rechten en plichten opgenomen van TenneT én van diegene die activiteiten in deze strook wil ondernemen. Deze brief met voorwaarden kan worden gezien als schriftelijke toestemming zoals wordt bedoeld in het gevestigde zakelijk recht.

De belaste strook heeft op deze locatie een breedte van 25,00 meter aan weerszijden, gemeten vanuit de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 50,00 meter).

Ter informatie voegen wij een kaartje uit ons netbeheersysteem bij. Daarin vindt u de situatieschets van onze hoogspanningsverbinding.

Veiligheidsvoorwaarden

Wij geven u toestemming voor het hebben en houden van een varkensstal. **Let op!** Onze toestemming geldt alleen onder de volgende voorwaarden.

- Het werk wordt gerealiseerd zoals u heeft omschreven in uw aanvraag en de bijgevoegde documenten.

- Het onderhouden van het te realiseren werk wordt zorgvuldig gedaan. Onzorgvuldig handelen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
- Ten aanzien van de brandwerendheid moet worden voldaan aan de eisen die gesteld worden in het vigerende bouwbesluit, rekening houdend met de vereisten uit de NEN-EN 50341-2. Hier kan aan worden voldaan door:
 - Het werk op te trekken uit onbrandbaar of zeer moeilijk brandbaar materiaal. Hierbij geldt een brandwerendheidseis van binnen naar buiten van minimaal 60 minuten voor dak- en hoofddraagconstructie en minimaal 30 minuten voor de wanden; of
 - Het werk te voorzien van een sprinklerinstallatie welke geschikt is voor het gebruik van het gebouw en hier een geldige kwaliteitsverklaring (certificaat) voor is verkregen; of
 - Met een rapportage aan tonen dat er bij brand van het werk de stralingswarmte op masten kleiner is dan 15 kW/m^2 en/of de stralingswarmte op de geleiders kleiner is dan $3,0 \text{ kW/m}^2$; of
 - Met een rapportage aan tonen dat er bij brand van het werk de temperatuur van masten niet oploopt tot boven de $450 \text{ }^\circ\text{C}$ en/of de temperatuur van de geleiders niet oploopt tot boven de $130 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Metalen delen van bouwwerken moeten worden geaard, zoals vermeld in de vigerende norm NEN 1010.
- Aan het verblijven van mensen, dieren en objecten onder de hoogspanningsverbinding zijn de volgende risico's verbonden:
 - ijs, sneeuw, verontreinigingen, drupwater, verfspatten, vogels en onderdelen kunnen neervallen. Wij adviseren om bordjes te plaatsen met de tekst: 'Parkeren op eigen risico';
 - elektriciteit kan bij onweer en bij sluitingen in ons hoogspanningsnet overslaan;
 - het (parkeer)terrein kan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. TenneT is niet aansprakelijk voor de hiermee gepaard gaande kosten.
- In de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kan hinder worden ondervonden van elektromagnetische beïnvloeding. Om een veilige werking van apparatuur te garanderen en veiligheid met betrekking tot objecten, kan het noodzakelijk zijn mitigerende maatregelen te treffen. Wij adviseren om een studie naar wederzijdse beïnvloeding te laten uitvoeren volgens de hiervoor geldende NEN-normeringen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
- Geen bomen in de belaste strook, alleen laagblijvende beplanting.

Deze toestemming geldt uitsluitend voor het hebben en houden van het werk dat in deze brief wordt genoemd. Voor de realisatie van het werk moet u apart toestemming aanvragen. Wij stellen namelijk extra voorwaarden aan het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van onze hoogspanningsverbindingen. Dat doen wij om de werkomstandigheden veilig te houden voor álle betrokkenen. Daarnaast moeten wij ook tijdens de uitvoering van werkzaamheden de leveringszekerheid bewaken.

Het aanvragen van toestemming voor het realiseren van het werk kunt u zelf doen of door uw aannemer laten doen.

Let op! Door de hoogte van de nieuw te bouwen stal ten opzichte van onze hoogspanningsverbinding zal het realiseren hiervan beperkingen opleveren voor het in te zetten materieel.

Veranderen uw plannen, dan dient u een nieuwe aanvraag te doen die opnieuw door TenneT moet worden beoordeeld. Wij raden u aan het kenmerk van deze brief (TOE-nummer) in uw nieuwe aanvraag te noemen. Daardoor kunnen wij deze sneller in behandeling nemen.

Aandacht voor veiligheid

Veiligheid vinden wij bij TenneT enorm belangrijk. Daarom voeren wij inspecties uit. Daarbij controleren we of het werk volgens de voorwaarden, die we hierboven hebben genoemd, is gerealiseerd.

Meer informatie over onze veiligheidsvoorwaarden vindt u [hier](#). Aan deze brief is een flyer met een veiligheidscheck toegevoegd. Deel deze ook met anderen die in de buurt van uw werk komen.

Aansprakelijkheid

U vrijwaart onze vennootschap voor aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding. Ook voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruikmaken van het uit te voeren werk.

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze adviseur. De contactgegevens staan rechtsboven in deze brief vermeld.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Diana Kummeling
Private Rights Maintenance Advisor



Klik of scan voor brochure "Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding"



Klik of scan voor brochure "Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding"