

Bijlage 16a Vooroverlegreactie Enexis

Hallo Deborah,

Ter kennisgeving op bovenstaand onderwerp.

Binnen Enexis B.V. hebben wij kennis genomen van uw verzoek aangaande het Ontwerpbestemmingsplan, Verkabeling 150kV verbinding Geertruidenberg. Hierbij de reactie van Enexis B.V. op genoemd voorontwerp.

In en nabij het plangebied ten behoeve van de door TenneT TSO B.V. voorziene ondergrondse 150kV kabelverbinding bevinden zich kabels, leidingen en bijbehorende installaties van Enexis B.V. Er zijn in het beoogde tracé raakvlakken met de disciplines MS, LS, HD en LD o.a. in het projectgebied langs de A27 en A59, Eendrachtsweg en Centraleweg.

Wij zien het belang van de ondergrondse aanleg van de 150kV-kabelverbinding, echter deze mag niet leiden tot belemmeringen voor Enexis B.V. bij het uitvoeren van haar taak als netbeheerder, in de breedste zin van het woord. Het oplossen van storingen, onderhoud, vervanging en uitbreiding dient ten allen tijde op een veilige wijze mogelijk te zijn. Graag vragen we specifiek aandacht voor het ondergrondse ruimtebeslag en de beïnvloeding van het aanlegontwerp in open ontgraving en in plat vlak. Daarom willen wij tijdig hierover in dialoog komen met Tennet TSO B.V. Immers door dit project verliezen wij ons toekomstig tracé voor aanleg en verleggingen.

Door Tennet TSO B.V. dient te worden aangetoond dat een negatieve beïnvloeding van de 150kV-verbinding op zowel kabels, leidingen als de bijbehorende installaties van Enexis B.V. kan worden uitgesloten.

Voor de beïnvloeding van buisleidingen met aangekoppelde systemen door hoogspanningssystemen verwijzen wij hiervoor naar NEN 3654.

Naast het bovenstaande dient voor de gasleidingen van Enexis B.V. te worden voldaan aan de eisen vastgelegd in de NEN 7244-1 Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 1: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-1 - Algemene functionele eisen.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Piet van Breugel
Engineer

Bijlage 16b Vooroverlegreactie Rijkswaterstaat



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE
College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Geertruidenberg
t.a.v. mevrouw Deborah van der Zwaag en de heer Jelle
Jaspers
Postbus 10001
4940 GA Raamsdonksveer

**Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland**

Avenue Ceramique 125
6221 KV MAASTRICHT
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 7974150
F 088 7974151
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Sigrid Bosten
adviseur ruimtelijke ordening

T 06-30406478
sigrid.bosten@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2021/6202

Datum
Onderwerp voorontwerp bestemmingsplan "verkabeling 150 kV
verbinding Geertruidenberg"

Geacht College,

In het kader van het bestuurlijk vooroverleg heeft u mij het voorontwerp bestemmingsplan "verkabeling 150 kV verbinding Geertruidenberg" ter advisering voorgelegd.

Het bestemmingsplan biedt een planologisch juridische regeling voor de aanleg en de toekomstige bescherming van de nieuwe ondergrondse 150 kV verbinding en bestemt de huidige bovengrondse 150 kV verbinding weg. De vigerende bestemmingsplannen maken de aanleg van de verbinding niet mogelijk. Door het ondergronds brengen van de 150 kV verbinding vermindert de huidige ruimtedruk in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer.

Op verzoek van het Ministerie van EZK is Tennet in 2018 gestart met het verkabelingsplan voor dit trajectgedeelte van de 150 kV verbinding. Daarover is regelmatig contact (gewoest) tussen uw gemeente, Tennet en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is immers de wegbeheerder van de A59 en de A27 en bovendien raakt het verkabelingsplan de toekomstige verbreding van de A27. Voor de verbredingsplannen van het project A27 Houten Hooipolder bestaat sinds 2020 een onherroepelijk Tracébesluit.

In de toelichting geeft u herhaaldelijk aan, dat met Rijkswaterstaat gesprekken hebben plaatsgevonden over de samenloop tussen het verkabelingstracé en de verbredingsplannen voor de A27 en de daarmee samenhangende verplaatsing van de watergang en afvalwaterpersleiding van het waterschap Brabantse Delta en de leiding van de Gasunie ten oosten van de A27.

Zoals ik hierboven reeds heb aangegeven, geldt er voor de verbreding van de A27 Houten Hooipolder inmiddels een onherroepelijk Tracébesluit. Dit Tracébesluit fungeert conform de bepalingen in de Tracéwet als voorbereidingsbesluit en voor zover het Tracébesluit en het bestemmingsplan niet met elkaar in overeenstemming zijn als omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Deze planologisch relevante informatie vind ik niet terug in de inventarisatie van de vigerende planologische regimes in de toelichting van het bestemmingsplan. Het Tracébesluit is voor de betrokken gronden het geldende planologisch kader. Het voorliggend bestemmingsplan overlapt voor een gedeelte de in het Tracébesluit betrokken gronden.

- Zo zijn er in het Tracébesluit in het noordwesten van het knooppunt Hooipolder gronden bestemd als natuur (bos) compensatie die ook een functie zullen gaan vervullen in de ontwikkeling en compensatie van vleermuisroutes in het gebied. In het onderhavig bestemmingsplan is er op dezelfde gronden sprake van een open ontgraving van de 150 kV verbinding. De verkabeling komt hier vrij ondiep te liggen. Het bestemmingsplan legt beperkende voorwaarden op aan het uitvoeren van werken en werkzaamheden op de gronden van de verkabeling en 5 meter aan weerszijden ervan. Die beperkende voorwaarden hebben onder andere betrekking op het aanbrengen van beplantingen en bomen. Rijkswaterstaat en Tennet zijn nu in overleg over deze mogelijk conflicterende belangen en zijn op zoek naar een voor beiden aanvaardbare oplossing;
- Ook de herprofilering van de watergang op deze zelfde locatie zal beschouwd moeten worden in relatie tot de regels die behoren bij de dubbelbestemming "leiding";
- Net ten noorden van het knooppunt Hooipolder ten westen van de A27 zal door de verbreding van de A27 een watergang en afvalwaterpersleiding van waterschap Brabantse Delta verlegd moeten worden. Ook op deze gronden overlapt dit bestemmingsplan het Tracébesluit en komen de hoogspanningskabels gedeeltelijk onder de toekomstige watergang te liggen;
- Ten oosten van de A27 wordt vanwege de verbreding van de A27 een gasleiding verlegd. Voor deze verlegging is reeds een bestemmingsplanwijziging vastgesteld (periodieke planherziening 2018). Het tracé voor de nieuwe ondergrondse 150 kV verbinding raakt ook deze te verleggen gasleiding. In het bestemmingsplan wordt hierover gezegd, dat bij de totstandkoming van het tracé rekening is gehouden met de werkzaamheden aan de gasleiding en dat de nieuwe verkabeling geen effect heeft op de gasleiding. Een beïnvloedingsstudie over de effecten van de verkabeling op de te verleggen gasleiding kan ik in de stukken van dit bestemmingsplan echter niet terugvinden.

Met betrekking tot het onherroepelijk Tracébesluit wordt de gemeenteraad geacht binnen een jaar nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden een bestemmingsplan vast te stellen dat overeenkomt met de inhoud van dit besluit.

Uw gemeente is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van dit bestemmingsplan voor de verbreding van de A27.

Ik vraag uw aandacht voor de relatie tussen de procedure van onderhavig bestemmingsplan en de procedure van het bestemmingsplan voor de vertaling van het Tracébesluit. Er bestaat immers overlap tussen de begrenzing van de beide plangebieden en de inhoud van de bestemmingsplannen.


Wellicht ten overvloede wijs ik u er nog op:

- dat het plangebied gedeeltelijk over Rijkseigendom en binnen de beheergrens (wet beheer Rijkswaterstaatswerken) is gelegen. Daarover zal eveneens contact met Rijkswaterstaat moeten worden gezocht.
- dat de leiding ook de rivier de Donge zal kruisen. Rijkswaterstaat is met betrekking tot de Donge bevoegd gezag voor de aspecten waterkwaliteit en waterkwantiteit en:
- dat er afstemming zal moeten plaatsvinden over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden in dit gebied en regio.

Ik verzoek u in de verdere planprocedure met bovenstaande opmerkingen rekening te houden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Netwerkontwikkeling en Visie Rijkswaterstaat Zuid Nederland



mevrouw drs. M.J. Koornneef

Bijlage 16c Vooroverlegreactie Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Geertruidenberg
Postbus 10001
4940 GA RAAMSDONKSVEER

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Voorontwerp-bestemmingsplan 'Verkabeling 150 kV-verbinding'

Datum

22 maart 2021

Ons kenmerk

C2276447/4853165

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

B.C. (Bart) Coolen

Telefoon

(06) 52 79 41 50

Email

bcoolen@brabant.nl

Bijlage(n)

-

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Verkabeling 150 kV-verbinding'. In onze reactie gaan wij in op onderwerpen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn.

Planbeschrijving

Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een ondergrondse 150Kv-verbinding en het wegbestemmen van de bestaande bovengrondse verbinding.

Provinciaal beleidskader

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) die op 5 november 2019 in werking is getreden. Onze reactie is gebaseerd op deze documenten. Zowel de omgevingsvisie als de IOV zijn te raadplegen via www.omgevingswetinbrabant.nl

Inhoudelijk standpunt

Het bestemmingsplan is in overeenstemming met onze provinciale belangen. Op de plek waar de ondergrondse verbinding aantakt op de bovengrondse verbinding is voorzien in een klein gebouw van maximaal 20m2. Dit is toegestaan op grond van artikel 3.4. lid 3 van de interim-omgevingsverordening. Wel verzoeken wij u dat gebouwtje landschappelijk in te passen. Voor het

wegbestemmen van de oude verbinding is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Wij attenderen u erop dat de toepassing van wijzigingsbevoegdheden onder de aanstaande omgevingswet wordt bevroren.

Conclusie

Wij verzoeken u om de onderdelen van het bestemmingsplan die nog niet in overeenstemming zijn met de Interim-Omgevingsverordening aan te passen. Mocht onze reactie aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij graag bereid tot nader overleg.

Datum

22 maart 2021

Ons kenmerk

C2276447/4853165

Provincie Noord-Brabant,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P.M.A. van Beek', with a stylized flourish at the end.

P.M.A. van Beek,
projectleider uitvoering Wet RO

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

