

DOORSNEDE E

DOORSNEDE F

Harvest _____

- betonraas - dragend
 betonraas - niet dragend
 isolatie (open cel)
 isolatie (gesloten cel)
 precast beton
 lichte scheidingwand twee zijden gips
 lichte scheidingwand twee zijden hout

LEGENDA

Poil
 poil = 0 = tik, a lygavorkta vior
 exacto polimrat 16,2m = NWP
 ▲ = entree vorkjaldina

Bouwenisat

- Oppervlaktes, verbindingsgebieden en integrale toegankelijkheid zie rapportage Grosfeld Bouken van der Velde Architecten
- Woonscheidingen cf. afdeling 2.2 van het Bouwenisat

- Trappen of afdeling 2,5 van het Bouwbesluit
 - optrede max. 180mm
 - aafrede min. 220mm
 - leuning 900mm t.o.v. dierlijn
- Beveiliging d.v. de NEN 3599 / NEN 3572

- glas < 0,85 m t.o.v. vloer/raaiveld labelslopend uitvoeren.
- glas als vloerscheiding < 0,85 m t.o.v. vloer/raaiveld doorslopend uitvoeren.
- Aanduiding labelslopend glas (binnen- en buitensijde) * *
- Aanduiding labelslopend doorslopend glas (binnenside) * **

- Kozijnen, ramen en deuren weerstandsklasse 2 of NEN 5087
- Hang- en sluitwerk ski**
- Wering van vocht cf. afdeling 3.5 van het Bouwbesluit
- Vrije doorgang = bereikbaarheid cf. afdeling 4.4 van het Bouwbesluit.
 - dagmaat > 900mm x 2300mm
- Beschermingsniveau ramen en deuren cf. afdeling 3.10 van het Bouwbesluit

- Duidelijkheid aanbrengen in de afbeelding van de afwijkingen op het plan
- Daken voldoen aan beschrijving niet-brandgevaarlijk dak of: NEN G062.
- Max. hoogteverschil t.p.a. eetstoep 20cm t.o.v. aansluitend terrein.

Brandveerbaarheid en vluchten

Een test aanzien van brandveerbaarheid als onderdeel op tekening en

— — — — — = WEGORA 30min/Ra

 = WBC/30a 60min/1a
 = opening WBC 60 min

 = zelfsluitende deur WEDO 30min
 = zelfsluitende deur WEDO 60min

 = noodle(s)ing

 = brandling(s)pel

 = rookvoeder

 = noodverlichting

 = handbrändsmålar

Ro-waandebepaling volgens cf. berekening NT A800 Innaa

Rc goud	$\geq 4,7$	$\text{m}^2/\text{X}/\text{m}$
Rc dak	$\geq 6,3$	$\text{m}^2/\text{X}/\text{m}$
Rc vloer	$\geq 2,7$	$\text{m}^2/\text{X}/\text{m}$

Gedrukt op
glas $\leq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
gevelopeningen $\leq 1,65 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Gedrukt op
Bouwkundige en bouwfysische uitgangspunten met betrekking tot

Fundering en hoofddraagconstructie

NO = noodwet

Instalatie

- Winstalatie/montage en L-instalatie volgens opgegeven lijst

- Alle standplaatsen ruimen
- WVA aansluiten op bestaande riolering
- HWW aansluiten op bestaande riolering
- T.p.v. aansluiting binnen 1m van de perceelsgrens een ontpoppingstak opstellen.
- WVA leidt naar uitvoeren in de kelder crisis

- HVA leidingen uitvoeren in de kleur bruin
- Op afschot liggende leidingen max. 1500
- Roeringsvolgens gescheiden systeem

- Niet van toekening meten
- Mitaovering in het werk te controleren
- Tekening niet geschikt voor uitvoering

iditie	Datum	Get	Status
B	28-11-2023		
A	21-04-2023		

Project: Achter de Tuintjes
 t NO: 2042

ever Gemeente Gilze-Rijen
Kapittelstraat 15
5126 HA, Gilze

ving doorsneden

```
rest  A0
haal  1:50
```

g N2 2042 - TO203

field
ers
DeKleiman, 32 076-572 18.11

4854 DC Breda info@gbv-a.nl www.grosfeldbekkarsvanderweide.nl