

Memo

memonummer 00
 datum 13 januari 2020
 aan HERMON Erfgoed B.V.
 van Antea Group B.V.
 kopie Martijn Stabel 
 Maikel de Jong

project Bestemmingsplan Maria Booschapkerk te Goirle
 projectnr. 0434935.100
 betreft Resultaten aanvullend historisch onderzoek brandstoftanks Tilburgseweg 130-136

Geachte heer en/of mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten van het aanvullend historisch onderzoek naar de voormalige brandstoftanks gelegen aan de Tilburgseweg 130-136 te Goirle. Aanleiding voor het aanvullend historisch onderzoek vormt de bestemmingswijziging voor de realisatie van wooneenheden in de monumentale Maria Booschapkerk te Goirle en de conclusie van de OMWB op het concept bestemmingsplan en bijbehorend bodemonderzoek (Antea Group, kenmerk 0416528.00, d.d. 4 augustus 2017).

De onderzoekslocatie betreft 2 percelen op de hoek van de Tilburgseweg en de Van Malsenstraat in Goirle en hebben een totale oppervlakte van ca. 5500 m². De percelen zijn gedeeltelijk bebouwd met de Maria Booschapkerk welke is omgeven door grasland en paden. Het is bekend dat rondom de te ontwikkelen percelen meerdere brandstoftanks aanwezig zijn geweest. Daarnaast zijn op de Tilburgseweg 133, aan de overzijde van de weg een katoenweverij, juteweverij of schoenenfabriek gevestigd geweest.

Op de locatie is door Antea Group bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn verspreid over het perceel boringen en een peilbuis geplaatst. Uit de analysesresultaten blijkt dat in de bovengrond enkele licht verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen zijn gemeten. De ondergrond vanaf 0,50 m-mv. bevat geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen. Het grondwater is hooguit licht verontreinigd met barium.

Het is echter onvoldoende onderzocht of de brandstoftanks ter plaatse van de Tilburgseweg 136 (aanliggend perceel) voor een bodemverontreiniging hebben gezorgd. Het KIWA certificaat was ten tijde van opvragen door de OMWB niet aanwezig bij Antea Group.

Bij de gemeente Goirle zijn de KIWA-certificaten opgevraagd van de aanliggende percelen. De certificaten zijn opgenomen in de bijlagen. In onderstaande tabel 1 is samengevat wat de uitkomsten zijn van de tanksaneringen.

Tabel 1: conclusie KIWA-certificaten tanksaneringen Tilburgseweg

adres	soort	gesaneerd	verwijderd	bodemverontreiniging	datum
Tilburgseweg 130	3000L HBO	Ja (inwendig gereinigd en afgevuld met zand)	Ja	Nee	29-09-1993
Tilburgseweg 132	3000L HBO	Ja (inwendig gereinigd en afgevuld met zand)	Nee	Nee	16-07-1991

Tilburgseweg 133B	3000L HBO	Ja (inwendig gereinigd en afgevuld met zand/lichtbeton)	Nee	Nee	01-02-1999
Tilburgseweg 133C	3000L HBO	Ja (inwendig gereinigd)	Ja	Nee	10-11-1993
Tilburgseweg 134	3000L HBO	Ja (inwendig gereinigd en afgevuld met zand)	Ja	Nee	26-10-1993
Tilburgseweg 136	5000L HBO	Ja (inwendig gereinigd)	Ja	Nee	30-03-1994
	6000L HBO	Ja (inwendig gereinigd)	Ja	Nee	30-03-1994
Tilburgseweg 136A	3000L HBO	Ja (inwendig gereinigd en afgevuld met zand)	Nee	Nee	02-12-1993
Tilburgseweg 136B	3000L HBO	Ja (inwendig gereinigd)	Ja	Nee	03-06-1994
Tilburgseweg 136C	3000L HBO	Ja (inwendig gereinigd en afgevuld met zand)	Ja	Nee	02-12-1993
Tilburgseweg 136D	5000L HBO	Ja (inwendig gereinigd en afgevuld met zand)	Ja	Nee	08-10-1993

Conclusie

Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat de voormalige huisbrandolietanks zijn gesaneerd en deels ook zijn afgevoerd van locatie. Gedurende de saneringen van de brandstoftanks zijn geen verontreinigingen waargenomen. Het wordt derhalve niet verwacht dat ter plaatse van de te ontwikkelen percelen een bodemverontreiniging aanwezig is welke afkomstig is van de voormalige brandstoftanks. Dit is ook in overeenstemming met de resultaten van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek.

Antea Group
Januari 2020

opdrachtgever

SANERING-CERTIFICAAT REIS-1987

betreffende ondergrondse opslag
van aardolie produkten

Mw. Weterings
 Tilburgseweg 130
 5051 AK GOIRLE

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburgseweg 130

GOIRLE

datum van melding datum van sanering

10-09-1993. 29-09-1993.

saneringswerkzaamheden

- ☒ complete sanering
☐ deelsanering: dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	3000	tank, gelegen onder bestrating van inrit voor garage, rechts naast woonhuis, inwendig gereinigd en afgevuld met zuiver zand.

controle van de bodem

- de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank
☒ verontreiniging werd niet aangetroffen.
☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen:

- ☒ inwendig gereinigd.
☒ gevuld met zand/oliebinderXXXXXXXXXX (onderstrepen c.q. invullen)
☐ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd.

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.

uitvoering

verantwoordelijke saneringsbedrijf
 uitvoerder

handtekening

datum

C. Timmermans Spierings Hilvarenbeek B.V.

04-10-1993.

registratie KIWA

registratienummer datum

afd. Milieucertificatie
 en -inspectie



exemplaar certificaat bestemd voor
 geel eigenaar
 groen gemeente
 wit KIWA
 blauw provincie



KIWA N V

Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 395 35 35
Telefax (070) 395 34 20
Telex 32480 kiwa nl

opdrachtgever

W. van Erven
Tilburgseweg 132
5051 AK GOIRLE

**SANERING-CERTIFICAAT
REIS-1987**

betreffende ondergrondse opslag
van aardolie producten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
(zie onder)

datum van melding datum van sanering

22 mei 1991

16 juli 1991

plaats van de installatie (naam en adres)

W. van Erven
Tilburgseweg 132
5051 AK GOIRLE

omvang van de ondergrondse installatie

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
huisbrandolie	3000	geen

[®]
REIS 87/08

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

☒ verontreiniging werd niet aangetroffen

☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen

☐ verwijderd, de tank(s) zijn naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

☒ inwendig gereinigd en gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c q invullen)

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering

verantwoordelijke saneringsbedrijf
uitvoerder Arns Milieu- en
F. Bos Installatietechniek bv.

handtekening

datum

7 oktober 1991

registratie KIWA

registratienummer datum afd KB

H 000.123

7-10-1991

exemplaar certificaat bestemd voor

geel	eigenaar
groen	gemeente
wit	KIWA
blauw	provincie
rose	saneringsbedrijf

TANKSANERINGSCERTIFICAAT BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'

afgegeven door ondervermeld tanksaneringsbedrijf

opdrachtgever

Mv. van Dijck
Tilburgseweg 133b
5051 AD GOIRLE



Kiwa N V
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 - 41 44 400
Telefax 070 - 41 44 420



wenken voor de afnemer

indien de tanksanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld dient u contact op te nemen met
a het tanksaneringsbedrijf,
en zonodig met
b Kiwa

datum van melding 27-01-1999.
datum van tanksanering 01-02-1999.

plaats van de installatie (adres)
Tilburgseweg 133b
GOIRLE

gegevens van de tank

☒ ondergrondse tank ☐ bovengrondse tank

Soort produkt/ aangetroffen vulmassa	HBO / geen	inhoud in liters	3000
---	------------	------------------	------

opmerkingen

Ligging tank: aan voorzijde woonhuis.

ingangscontrole bodem

rondom de tank is het voorgeschreven zintuiglijke onderzoek uitgevoerd

- ☒ verontreiniging is niet aangetroffen
☐ een kleine verontreiniging is aangetroffen, het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld, de verontreinigde grond is afgevoerd
☐ verontreiniging is aangetroffen, het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld
☐ een recent (max 6 mnd oud) bodemonderzoek (bijv overeenkomstig NVN 5740) betreffende de tanklocatie is beschikbaar

uitvoering tanksanering

- ☐ de tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd, de tank is naar een door het bevoegde gezag geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd
☒ de tank is inwendig gereinigd en daarna gevuld met zand/lichtbeton
☐ de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel, de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht, er is zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld, de tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met zand/lichtbeton/
☐ de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel, de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht, er is zintuiglijk verontreiniging vastgesteld. In overleg met het bevoegde gezag is besloten nadere analyses van de tankinhoud uit te voeren. Deze hebben uitgewezen dat de tankinhoud geen verontreiniging bevat of een geringe verontreiniging bevat. Op basis van de Wet bodembescherming en in overleg met het bevoegde gezag is vastgesteld dat de tank met inhoud in de bodem gehandhaafd kan blijven. De tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met zand/lichtbeton/

Het leidingwerk is inwendig gereinigd en voor zover nodig/moogelijk verwijderd.

verklaring van Kiwa N.V.

op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door onderstaand tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/diesel'

verklaring van het tanksaneringsbedrijf

het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'

uitgevoerd door

tanksaneringsbedrijf (naam en adres)	verantwoordelijke uitvoerder	handtekening	datum
Spijers Hilvarenbeek B.V. Bukfurweg 7 - Hilvarenbeek	C. Timmermans		02-02-1999.

Certificaatnummer

P.3104.

Exemplaren van het certificaat zijn bestemd voor

- eigenaar
- gemeente
- Kiwa N V
- provincie
- tanksaneringsbedrijf



KIWA N V
 Certificatie en Keuringen
 Sir Winston Churchill laan 273
 Postbus 70
 2280 AB Rijswijk
 Telefoon (070) 395 35 35
 Telefax (070) 395 34 20
 Telex 32480 kiwa nl

opdrachtgever

Dhr. Bergmans
 Tilburgseweg 133C
 5051 AD GOIRLE

**SANERING-CERTIFICAAT
 REIS-1987**

betreffende ondergrondse opslag
 van aardolie producten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
 (zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburgseweg 133C
 GOIRLE

datum van melding datum van sanering

24-09-1993. 11-10-1993.

saneringswerkzaamheden

- ☒ complete sanering
☐ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	3000	tank, gelegen onder tegelbestrating aan achterzijde woonhuis, inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd ter vernietiging.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

- ☒ verontreiniging werd niet aangetroffen
☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen

- ☒ inwendig gereinigd
☐ gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c q invullen)
☒ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschromingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd


uitvoering

verantwoordelijke uitvoerder	saneringsbedrijf	handtekening	datum
A. van Gestel	Spierings Hilvarenbeek B.V.		18-10-1993.

registratie KIWA

registratienummer	datum
P.769.	18-10-1993.

afd Milieucertificatie
 en -inspectie



exemplaar certificaat bestemd voor

geel	eigenaar
groen	gemeente
wit	KIWA
blauw	provincie
rose	saneringsbedrijf



KIWA N V
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 395 35 35
Telefax (070) 395 34 20
Telex 32480 kiwa nl

opdrachtgever

SANERING-CERTIFICAAT REIS-1987

betreffende ondergrondse opslag
van aardolie producten

Mw. Luijten-van Rooij

Tilburgseweg 134

5051 AK GOIRLE

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburgseweg 134

GOIRLE

datum van melding datum van sanering

15-10-1993. 26-10-1993.

saneringswerkzaamheden

☒ complete sanering

☐ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	3000	tank, gelegen rechts naast woonhuis, inwendig gereinigd en afgevuld met zuiver zand.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

☒ verontreiniging werd niet aangetroffen

☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen

☒ inwendig gereinigd

☒ gevuld met zand/XXXXXXXXXXXXX (onderstrepen c q invullen)

☐ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschromtingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering

verantwoordelijke saneringsbedrijf
uitvoerder

handtekening datum

C. Timmermans Spierings Hilvarenbeek B.V.

01-11-1993.


registratie KIWA

registratienummer datum

P.808.

01-11-1993.

afd Milieucertificatie
en -inspectie



REIS 87/17

exemplaar certificaat bestemd voor

geel
groen
wit
blauw
roze

eigenaar
gemeente
KIWA
provincie
saneringsbedrijf

SANERINGS-CERTIFICAAT BRL-K902 REIS-HBO/diesel

betreffende ondergrondse opslag van aardolie producten

opdrachtgever

kiwa

KIWA N V
Afdeling MCI
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 395 35 35
Telefax (070) 395 34 20
Telex 32480 kiwa nl

Parochie Maria Boodschap

Tilburgseweg 136

5051 NL GOIRLE

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburgseweg 136

GOIRLE

datum van melding

datum van sanering

18-03-1994. 30-03-1994.

saneringswerkzaamheden

☒ complete sanering

☐ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	5000	tank, gelegen tussen kerkgebouw en pastorie, aan zijde Tilburgseweg, inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd ter vernietiging.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

☒ verontreiniging werd niet aangetroffen

☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen

☒ inwendig gereinigd

☐ gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c q invullen)

☒ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering

verantwoordelijke
uitvoerder

saneringsbedrijf

handtekening

datum

A. van Gestel Spierings Hilvarenbeek B.V.

05-04-1994.

registratie KIWA

registratienummer

datum

afd Milieucertificatie
en -inspectie

kiwa®

REIS 87/17

exemplaar certificaat bestemd voor

geel
groen
wit
blauw
rose

eigenaar
gemeente
KIWA
provincie
saneringsbedrijf

P.1040. 05-04-1994.

SANERINGS-CERTIFICAAT BRL-K902 REIS-HBO/diesel

betreffende ondergrondse opslag van aardolie producten

opdrachtgever

kiwa

KIWA N V
Afdeling MCI
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 395 35 35
Telefax (070) 395 34 20
Telex 32480 kiwa nl

Parochie Maria Boodschap

Tilburgseweg 136

5051 NL GOIRLE

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburgseweg 136

GOIRLE

datum van melding

datum van sanering

18-03-1994. 30-03-1994.

saneringswerkzaamheden

☒ complete sanering

☐ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	6000	tank, gelegen tussen kerkgebouw en pastorie, aan zijde Tilburgseweg, inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd ter vernietiging.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

☒ verontreiniging werd niet aangetroffen

☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen

☒ inwendig gereinigd

☐ gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c q invullen)

☒ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering

verantwoordelijke saneringsbedrijf
uitvoerder

handtekening datum

A. van Gestel Spierings Hilvarenbeek B.V.


05-04-1994.

registratie KIWA

registratienummer datum

afd Milieucertificatie

en -inspectie



REIS 87/17

exemplaar certificaat bestemd voor

geel
groen
wit
blauw
rose-

eigenaar
gemeente
KIWA
provincie
saneringsbedrijf

P.1041. 05-04-1994



KIWA N V
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 395 35 35
Telefax (070) 395 34 20
Telex 32480 kiwa nl

opdrachtgever

SANERING-CERTIFICAAT REIS-1987

betreffende ondergrondse opslag
van aardolie producten

Dhr. v.d. Aa
Tilburgseweg 136A
5051 AK GOIRLE

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburgseweg 136A
GOIRLE

datum van melding datum van sanering

22-10-1993. 02-12-1993.

saneringswerkzaamheden

- ☒ complete sanering
☐ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	3000	tank, gelegen aan achterzijde woonhuis, inwendig gereinigd en afgevuld met zuiver zand.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

- ☒ verontreiniging werd niet aangetroffen
☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen

- ☒ inwendig gereinigd
☒ gevuld met zand/XXXXXXXXXXXXX (onderstrepen c q invullen)
☐ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering

verantwoordelijke saneringsbedrijf
uitvoerder

handtekening datum


C. Timmermans Spierings Hilvarenbeek B.V.

13-12-1993.

registratie KIWA

registratienummer datum

afd Milieucertificatie
en -inspectie



REIS 87/17

exemplaar certificaat bestemd voor

geel	eigenaar
groen	gemeente
wit	KIWA
blauw	provincie
rose	saneringsbedrijf

P.875. 13-12-1993.

SANERINGS-CERTIFICAAT BRL-K902 REIS-HBO/diesel

betreffende ondergrondse opslag van aardolie producten



KIWA N V
Afdeling MCI
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 395 35 35
Telefax (070) 395 34 20
Telex 32480 kiwa nl

opdrachtgever

Dhr. vv. d. Meijs
Tilburgseweg 136B
5051 AK GOIRLE

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)
Tilburgseweg 136B
GOIRLE

datum van melding datum van sanering

20-05-1994 03-06-1994.

saneringswerkzaamheden

- ☒ complete sanering
☐ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	3000	Tank, gelegen onder inrit rechts voor woonhuis, inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd ter vernietiging.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

- ☒ verontreiniging werd niet aangetroffen
☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen

- ☒ inwendig gereinigd
☐ gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c q invullen)
☒ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschromingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering

verantwoordelijke saneringsbedrijf
uitvoerder

handtekening datum


A. van Gestel Spierings Hilvarenbeek B.V.

06-06-1994.

registratie KIWA

registratienummer datum

afd Milieucertificatie
en -inspectie



REIS 87/17

exemplaar certificaat bestemd voor

geel eigenaar
groen gemeente
wit KIWA
blauw provincie
rose saneringsbedrijf

opdrachtgever

Dhr. Damen
 Tilburgseweg 136C
 5051 AK GOIRLE

**SANERING-CERTIFICAAT
 REIS-1987**

betreffende ondergrondse opslag
 van aardolie produkten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
 (zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)
 Tilburgseweg 136C
 GOIRLE

datum van melding datum van sanering

17-09-1993. 02-12-1993.

saneringswerkzaamheden

- ☒ complete sanering
☐ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	3000	tank, gelegen onder bestrating van inrit rechts voor woonhuis, inwendig gereinigd en afgevuld met zuiver zand.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

- ☒ verontreiniging werd niet aangetroffen
☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren


de tankinstallatie is na leegzuigen

- ☒ inwendig gereinigd
☒ gevuld met zand/ ~~schuim~~XXXXXXXXXXXXX (onderstrepen c q invullen)
☐ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschromingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd


uitvoering

verantwoordelijke uitvoerder	saneringsbedrijf	handtekening	datum
C. Timmermans	Spierings Hilvarenbeek B.V.		13-12-1993.

registratie KIWA

registratienummer datum

afd Milieucertificatie
 en-inspectie



exemplaar certificaat bestemd voor

geel	eigenaar
groen	gemeente
wit	KIWA
blauw	provincie



KIWA N V
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill laan 2/3
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 395 35 35
Telefax (070) 395 34 20
Telex 32480 kiwa nl

opdrachtgever

Dhr. Wegdam
Tilburgseweg 136D
5051 AK GOIRLE

**SANERING-CERTIFICAAT
REIS-1987**

betreffende ondergrondse opslag
van aardolie produkten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburgseweg 136D
GOIRLE

datum van melding datum van sanering

24-09-1993. 08-10-1993.

saneringswerkzaamheden

- ☒ complete sanering
☐ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	5000	tank, gelegen in tuin rechts naast woonhuis, inwendig gereinigd en afgevuld met zuiver zand.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

- ☒ verontreiniging werd niet aangetroffen
☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen

- ☒ inwendig gereinigd
☒ gevuld met zand/olie (Kubus XXXXXXXX) (onderstrepen c q invullen)
☐ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering

verantwoordelijke saneringsbedrijf
uitvoerder

handtekening datum


C. Timmermans Spierings Hilvarenbeek B.V.

18-10-1993.

registratie KIWA

registratienummer datum

afd Milieucertificatie
en -inspectie



REIS 87/17

exemplaar certificaat bestemd voor

geel eigenaar
groen gemeente
wit KIWA
blauw provincie
rose saneringsbedrijf

F.767. 18-10-1993.