VERBOUWING BAKKERIJ VAN DER BRUGGEN AAN DE KERKSTRAAT 28 5133 AK TE RIEL



VOORGEVEL



ZIJGEVEL LINKS



ACHTERGEVEL



ZIJGEVEL RECHTS

gevels	baksteen	rood - bruin
kozijnen ramen en deuren	hout	gebr. wit ral9010
goten	kunststof	gebr. wit ral9010
dak	pannen	zwart

Zie ook los bijgevoegde boekje bouwbeslutteekening

CONSTRUCTIE BEREKENINGEN
Volgens constructeur, minimaal 3 weken voor aanvang bouw te overleggen aan Gemeente Goirle

Mechanische bodemonderzoek
Door de constructeur worden de locaties van het mechanisch onderzoek bepaald en minimaal 3 weken voor aanvang bouw overleggen aan de gemeente Goirle

RENVOOI

RM	rookmelder
	centraal doos licht
	contactdoos enkel
	contactdoos tweevoudig
therm	thermostaat verwarming
cai bedraad	centrale antenne aansluiting bedraad
ptt bedraad	telefoon aansluiting bedraad
cai loos	centrale antenne aansluiting niet bedraad
ptt loos	telefoon aansluiting niet bedraad
bel	beldrukker nabij voordeur
	schakelaar enkelvoudig
	schakelaar tweevoudig
	schakelaar drievoudig
	wisselschakelaar
	buitenrichtpunt aansluiting bedraad
	deur brandwerend 30 min en zelfsluitend
	brandslanghaspel en poederbluswser
	vluchtweg aanduiding
	vluchtweg aanduiding
	noodverlichting
	ventilatierooster DuoxTop 60 ZR AK

TEMPERATUREN

* Hal 20 graden
* Living / keuken 22 graden
* Overloop 20 graden
* Slaapkamer(s) 22 graden
* Badkamer 24 graden
* Zolder / Berging 22 graden

	baksteen
	kalkzandsteen
	cellenbeton

BETON TRAP

hoogte : 3170 mm
optrede : 3170 : 18 = 176 mm
aantrede : 220 mm
trapbreedte : 950 mm
leuning en balustrade :
spijlen o 12 mm h.o.h. max 10 cm
en hoog 1.0 m



FUNDERING - RIOLERING BEGANE GRONDVLOOR

BEGANE GROND



TWEEDE VERDIEPINGSVLOOR



EERSTE VERDIEPINGSVLOOR



VERDIEPING



DAKPLAN



ZOLDERVERDIEPING

* gas installatie volgens NEN 1078 Erkevis
* water installatie volgens NEN 1006 AVWI Waterleiding Mij
* electra installaties volgens NEN 1010, compleet bedraad e.d
* c.v installatie volgens NEN 3028, 5066
  verwarming d.m.v. vloerverwarming op begane grond en verdiepingen
  De ruimtes worden op basis van de bijbehorende verwarmingsbelasting per vertrek en geen weerstandswaarde op de basis van de gevel. Ter plaatse van balkons, trans balkons en andere grote glazen oppervlaktes vloerverwarming dichter bij elkaar te leggen op koudeval te beperken. Installateur dient rekening te houden met ventilatieroosters.
  In de leidingen max watertemperatuur van 40 graden celcius.Technische omschrijving dient door installateur schriftelijk en mondeling aan kopers afgegeven en uitgelegd te worden.
* Installatie-geluidsniveau van ten hoogte 30 dB in de verblijfsruimten
* lucht-geluidsnivieauverschil (DnT,A)voor geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie met kleiner dan 32 dB
* contact-geluidniveau (LnT,A)voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79dB
* meterkast ventilatie onder en boven elk 100 cm2
* Ventilatie volgens berekeningenboekje.
* geisoleerd veiligheidsglas in alle glasopeningen lager dan 900 mm+ en al het glas van kwaliteit A NEN 3255 type HR ++
* hang en sluitwerk te voldoen aan politiekeurmerk en weerstandklasse 2
* vluchtroute voorzien van niet ioniserende rookmelders
  aangesloten op electriciteitsnet volgens NEN 2555
* trappen volgens eisen en voorschriften geldende bouwbesluit
* binnenkozijnering pvc klasse 41 NEN 7045, geen hoger
  geluidsnivo dan tabel 4 NEN 1070
* buitenkozijnering pvc klasse 34, aangelegd volgens de NPR3218
* mofverbindingen volgens NEN 7046 klasse 41
* alle binnen- en buitendeuvkozijnen dagmaat 900 x 2300 mm
* van toepassing is het bouwbesluit met de laatste aanvullingen
  en de gemeentelijke bouwverordening en bouwstofferibesluit
* alle leveringen en werkwinkelgen volgens de thans geldende
  eisen en voorschriften
* alle maten in het werk te controleren
* betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XC2
* constructiestaal normaal S235JR, fy;rep=235 N/mm2
  buizen en kokers S275JR, fy;rep=275 N/mm2
  kwaliteit ankers (4.6) fy;rep= 240N/mm2
  kwaliteit bouten (8.8), fy;rep = 640 N/mm2, ftb;rep 800 N/mm2
  lasheek 4 mm
* zandzaaiwuitring maximaal 250 mm per mechanische trilling
* sanitaire ruimten worden afgewerkt met vloertegels en wandtegels
  tot het plafond plafond van de badkamer en tot ca. 1500+ van het toilet
  overige afgewerking met spuitwerk.
* Bouwplan val bovendie moeten voldoen aan bijzondere bepalingen :
  - Afd 2.8 paragraaf 2.8.1 Artikel 2.57/2.58/2.59/2.60
  Beperken van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie : eisen mbt beperken van een brandgevaarlijke situatie bij een opverbaard, CV ketel et cetera .
  - Afd 2.9 paragraaf 2.9.1. Art 2.67 lid 1/ 2.68 lid 1,4,5/ 2.69 lid 1,2/ 2.70 lid1/ 2.71 lid1
  materialen in de woning ter beperking van het ontwikkelen van brand en rook .
  - Afd 2.10 paragraaf 2.10.1 Art 2.82 lid 1,3/2.83 lid 1,3,5,6,7/2.84 lid 1,2,3,7
  Beperken snelle uitbreiding van brand , eisen mbt beperken van een brand in en buiten de woning (incl. WBDBO) en voorwaarden mbt brandcompartimenten
  - Afd 2.11 paragraaf 2.92 lid 1,2,3/ 2.93 lid 1/ 2.94 lid 2,3
  Verdere beperking uitbreiding van brand en bepeking verspreiding van rook .
  Hierin wordt verder ingegaan mbt de eisen van dit onderwerp dan in afd 2.10 paragraaf 2.10.1 en voorwaarden mbt subbrandcompartimenten.
  - Afd. 2.15 Art 2.130
  Inbraakwerendheid : alle volgens Nen 5087 bereikbare kozijnen, ramen, deuren en daarmee gelijkgestelde constructie onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie voldoen aan weerstandsklasse 2 conform NEN 5096
  - Afd 3.10 paragraaf 3.10.1 Art 3.69 lid 1,2,3/ 3.70 id 1,2,3
  Bescherming tegen ratten en muizen : Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.



ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

www. architect - swillens . nl
Swillens b.v.
Kerkstraat 18 5133 AK Riel
mobiel : 06-18562812
ir. C.A.J. (Corne) Swillens b.i.
Technische Universiteit Eindhoven
Algemeen directeur
architectenbureau
ingenieursbureau
info@architect-swillens.nl

opdracht	Tekening verbouwing bakkerij Van der Bruggen aan de Kerkstraat 28 5133 AK te Riel Kadastraal Gem. Goirle Sectie: F Nr. 0123
opdrachtgever	Dhr. A. van der Bruggen Hoogstraat 123 5051 RV Goirle
schaal	1 : 100 1: 500 (situatie) 1: 10 (details)
datum	30-08-2016 12-12-2016 06-03-2017 28-03-2017 28-06-2017 04-12-2017 02-01-2018 10-01-2018 (wetstand akkoord 09-01-2018) 19-03-2018 05-04-2018 01-05-2018 18-09-2018 19-11-2018 gew. 21-02-2019
status	**BESTEKTEKENINGEN**