

BRANDWEER

gemeente Grave
t.a.v. Dhr. M. Brugman
Postbus 7
5360 AA GRAVE

Orthenseweg 2b
5212 XA s-Hertogenbosch
Postbus 218
5201 AE s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6889555
Fax 073-6889599
info@brwbn.nl
www.brwbn.nl

Datum	01-12-2017	Behandeld door	P de Kort	Bijlage	-
Onze referentie	-	Telefoon	088-0208241		
Uw referentie	-	E-mail	risicobeheersing@brwbn.nl		
Onderwerp	Advies bestemmingsplan Herinrichting N324 – verlegging gastransportleiding				

Geachte heer Brugman,

Op 14 november j.l. heb ik per e-mail van u een verzoek om advies over het bestemmingsplan Herinrichting N324 – verlegging gastransportleiding.
In het plan wordt in § 4.3.5. het aspect externe veiligheid beschreven. In de laatste alinea wordt gesteld dat een nadere verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk is. Dit is niet correct. De verantwoording bestaat uit 7 onderdelen (a t/m g).
Indien de OW <0.1 bedraagt en de stijging van de OW minder dan 10% bedraagt, vervallen alleen de onderdelen a t/m e van de verantwoording¹, de overige onderdelen blijven relevant. In het kader van verantwoording van het groepsrisico adviseert de Veiligheidsregio over de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

De huidige gasleiding loopt evenwijdig aan de Bosschebaan en de Steegschenhofscheweg. Deze leiding wordt ter hoogte van het kruispunt over een afstand van ca. 70 meter in zuidelijke richting omgelegd.

Zowel voor de huidige- als toekomstige ligging geldt dat het invloedsgebied ruim over het terrein van de voormalige Generaal de Bons kazerne ligt. Het omleggen van de leiding heeft als gevolg dat de grens van het invloedsgebied ca. 20 meter opschuift. Binnen deze 20 meter zijn geen gebouwen aanwezig welke al niet binnen het invloedsgebied aanwezig waren.

Dit betekent dat de gevolgen van een fakkelbrand na het omleggen van de leiding niet wijzigen. Binnen het invloedsgebied aanwezige personen zullen afhankelijk van de afstand tussen de fakkelbrand en het feit of zij binnen of buiten verblijven met meer of minder letsel geconfronteerd worden. De gebouwen aanwezig binnen deze contour zullen als gevolg van de hoge hittestraling ontbranden waardoor men gedwongen wordt om te vluchten. Het risico op letsel neemt hierdoor weer toe.

Het verleggen van de gasleiding leidt niet tot een wijziging in de mate van zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor bestrijdbaarheid.

De zelfredzaamheid werd/wordt als redelijk beoordeeld. De bestrijdbaarheid werd/wordt als slecht beoordeeld

Advies

- Ondanks het feit dat het omleggen van de gasleiding niet tot wezenlijk andere gevolgen binnen het terrein van de Generaal de Bons kazerne leidt is het goed om dit risico nog eens onder de aandacht van de eigenaar/ beheerder/ BHV organisatie van het terrein te brengen. Dit heeft een positief effect op het veiligheidsbewustzijn en kan leiden tot een verbetering van de zelfredzaamheid.

Voor informatie kunt u contact op nemen met ondergetekende

P de Kort

¹ Bevb artikel 12 lid 3b; Revb artikel 8