

Gemeente Haaren
t.a.v. de heer André Engelse
Postbus 44
5076 ZG HAAREN

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 3 juli 2013	behandeld door	: Marion Rensink
ons kenmerk	: Z20668/U21979	doorkiesnummer	: (0411) 661 078
uw kenmerk	: e-mail d.d. 9 april 2013	e-mailadres	: MRensink@dommel.nl
onderwerp	: Voorontwerp	bijlagen	: -
	Bestemmingsplan	verzonden	:
	Buitengebied, Biezenmortel		
	partiële herziening		
	Hooghoutseweg 11		

Geachte heer Engelse,

Op 9 april ontving ik van u het voorontwerpbestemmingsplan Hooghoutseweg 11 te Biezenmortel. Hierbij ontvangt u mijn advies.

In de toelichting wordt gesproken over een afvoercoëfficiënt van 0,87 l/s/ha. Dit moet 0,67 l/s/ha zijn. Daarnaast wordt gesteld dat regenwater via een IT-riool naar een infiltratieveld wordt gevoerd. Het wordt niet duidelijk waar dit in filtratieveld zich bevindt (locatie t.o.v. woning) en hoe groot en diep dit zal zijn. Ik vraag u dit nader toe te lichten.

De bijlagen bij de toelichting ontbreken, maar in de toelichting lijkt het er op dat er is gerekend met onze oude HNO-tool. Ik zou u willen vragen om een berekening met de nieuwe HNO-tool (<http://hnotool.dommel.nl>) in de toelichting toe te voegen en de volledige berekening als bijlage bij te voegen.

Daarnaast vraag ik u om aan artikel 4 van de Regels de bestemmingsomschrijving "watergangen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen" toe te voegen.



Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met me op via bovengenoemd telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Rensink', with a stylized flourish at the end.

Marion Rensink