

BRANDWEER

ODBN
T.a.v. de Heer T. Verhoeven
Postbus 88
5430 AB Cuijk

Orthenseweg 2b
5212 XA s-Hertogenbosch
Postbus 218
5201 AE s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6889555
Fax 073-6889599
info@brwbn.nl
www.brwbn.nl

Datum	02-11-2016	Behandeld door	P de Kort	Bijlage	-
Onze referentie		Telefoon	088-0208241		
Uw referentie		E-mail	Risicobeheersing@brwbn.nl		
Onderwerp	Advies Externe veiligheid woningsplitsing Esschebaan 6 Haaren				

Geachte Heer Verhoeven,

Op 24 oktober j.l. ontving ik van u een verzoek om advies over het aspect Externe Veiligheid t.b.v. het wijzigingsplan Esschebaan 6 in Esch.

Het wijzigingsplan heeft tot doel om een woningsplitsing op dit adres mogelijk te maken. De ontwikkeling vindt plaats binnen het invloedsgebied van een hoge druk aardgasleiding en een DPO pijpleiding¹. Conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen moet het groepsrisico (beperkt) worden verantwoord. De Veiligheidsregio adviseert in dit kader over de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

Beoordeling zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid

Het risico op en de gevolgen van een incident wijzigen als gevolg van de woningsplitsing nauwelijks. Het aantal personen in het invloedsgebied neemt als gevolg van deze ontwikkeling marginaal toe. De woningsplitsing leidt niet tot veranderingen t.a.v. de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

Voor beide scenario's, een fakkelfeitel op de gasleiding c.q. een plasbrand als gevolg van een breuk van de DPO pijpleiding vormt de hittestraling een bedreiging voor de bewoners en de woning. De bewoners worden en blijven op zichzelf aangewezen omdat de brandweer als gevolg van de hoge hittestraling ook in haar mogelijkheden wordt beperkt.

Advies:

- Informeer de toekomstige bewoners over het aanwezige risico en het bijhorende handelingsperspectief: vluchten bij een plasbrand en binnen blijven bij een fakkelfeitel². Deze informatie kan betrokken worden in de besluitvorming om zich op deze locatie te vestigen. Hiermee wordt in optimale vorm invulling gegeven aan het risicobewustzijn en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de burger.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. P de Kort, Brandweer Brabant Noord, afdeling risicobeheersing, te bereiken onder telefoonnummer 088-0208241.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
Specialist Risico's en Veiligheid.

P de Kort

¹ De afstand tussen woning en gasleiding bedraagt ca. 130 meter. De afstand tussen de woning en de DPO pijpleiding bedraagt ca. 25 meter

² De verschillende handelingsperspectieven zijn het gevolg van verschillende stralingsniveaus op de woning en de kans op het ontstaan van een woningbrand als gevolg van deze straling.