

Bijlage 2 Pre advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

RE: oprit Belversestraat, Haaren - Bericht (HTML)

BESTAND **BERICHT**

Verwijderen Beantwoorden Allen beantwoorden Doorsturen Verplaatsen Verplaatsen Markeren als ongelezen Categoriseren Opvolgen Vertalen In-/uitzoomen

do 20-10-2016 08:45
Brounen, Frederik <F.Brounen@cultureelerfgoed.nl>
RE: oprit Belversestraat, Haaren

Aan Job Wittens

U hebt dit bericht doorgestuurd op 20-10-2016 18:23.

Beste heer Wittens,

Uit uw mail en de bijgevoegde tekeningen leidt ik af dat de bodem slechts 10 tot 20 cm zal worden verstoord (egalisatie), een activiteit die bovendien plaatsvindt in een laag (de bouwvoor) die per definitie al verstoord is.

De maximaal 20 cm diepe verstoring blijft ruim binnen de 50 cm vrijstellingsrichtlijn die voor het archeologische monument geldt. De puin-/granulaatlaag die wordt opgebracht, wordt door middel van geotextiel gescheiden van de minerale ondergrond, en tegen de eventuele insporing van zware machines worden betonplaten gelegd.

Ik kan alleen maar concluderen dat er terdege rekening wordt gehouden met de archeologische waarden van het monument, waarvoor mijn waardering. Er is dan ook geen bezwaar tegen het op de genoemde wijze realiseren van een oprit en parkeerplaatsen.

Voor alle zekerheid nog even de vraag: wat zijn teeltondersteunende voorzieningen en worden die allemaal bovengronds (dus zonder bodemverstoring) aangelegd?

Met vriendelijke groet,

drs. F.T.S. (Fred) Brounen
adviseur archeologie

.....
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer 3.02
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
.....
F 033 421 77 99
M 06-15 87 93 48
f.brounen@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl
.....