

TenneT TSO B.V.

Utrechtseweg 310
Postbus 718
6800 AS Arnhem

Factuuradres
Postbus 428
6800 AK Arnhem

Telefoon 026 373 11 11
Fax 026 373 11 12
www.tennet.org

Handelsregister Arnhem
09155985

Gemeente 's Hertogenbosch
afdeling R.O.S.
T.a.v. Dhr. S. Hammink
Postbus 12345
5200 GZ 'S HERTOGENBOSCH

VERZONDEN 08 JUNI 2009

Datum 8 juni 2009

Uw referentie voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Empel 3e fase


Onze referentie TI-PG-GRZ 09-695-ALD

Behandeld door Alex van Dijk

Direct nummer 026 373 20 72

E-mail A.v.Dijk@tennet.org

Onderwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Empel, 's Hertogenbosch



Geachte heer Hammink,

Met referte aan uw mail van 19 mei 2009 deelt TenneT TSO B.V. u namens Saranne B.V. het volgende mede.

Zoals blijkt uit uw situatietekening attenderen wij u in het betreffende plangebied op de aanwezigheid van de aan ons toebehorende bovengrondse 150 kV-hoogspanningslijn 's Hertogenbosch Noord - Oss. Voornoemde hoogspanningslijn bezit een strook met recht van opstal die zich uitstrekt tot 25.00 meter gemeten naar weerszijden uit het hart van de hoogspanningslijn (totale strookbreedte 50.00 meter).

Het huidige beleid van TenneT TSO B.V. is dat de strook met recht van opstal zoveel mogelijk vrij dient te blijven van bebouwing.

Binnen de strook met recht van opstal van totaal 50.00 meter staan wij dan ook geen bebouwing toe. Buiten de strook met recht van opstal van bovenvermelde hoogspanningslijn heeft TenneT TSO B.V. geen bezwaren om bebouwing te ontwikkelen.


tennet 

Verder dient men wel bij de projectering en uitvoering van de werkzaamheden binnen de strook met recht van opstal, zoals aanleg van infrastructuur, verlichting, groenvoorziening, e.d, enerzijds in het belang met gevaren voor personen en anderzijds om een ongestoorde elektriciteitsvoorziening te waarborgen, in een zo vroeg mogelijk stadium deze plannen ter goedkeuring aan TenneT TSO B.V. voor te leggen.

Tot slot attenderen wij u nog op een publicatie welke op 3 oktober 2005 met kenmerk SAS/2005183118 door het Ministerie van VROM is uitgebracht en die onder andere aan alle gemeenten in Nederland is gezonden. Uitgangspunt in deze publicatie is dat bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen, dan wel wijzigingen in bestaande plannen, ook al vallen deze buiten de strook met recht van opstal van de hoogspanningslijn, rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van bovengrondse hoogspanningslijnen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.



C. de Jong
Hoofd Grondzaken

Aantal bijlagen 1