

BRANDWEER

Gemeente Heusden
t.a.v. De heer S Oostdam
Julianastraat 34
5251 ED Vlijmen

Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch
Telefoon 088-0208208
risicobeheersing@vrbn.nl
www.brandweer.nl/brabant-noord

Datum 13 oktober 2023

Behandeld door Paul de Kort

Onze referentie

Telefoon 06-51138317

Uw referentie

E-mail p.dekort@vrbn.nl

Zaaknummer 2023-003427

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan 'Vlijmense Dijk 67, Vlijmen' ter inzage - gemeente Heusden

Geachte heer Oostdam,

U hebt de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te reageren op het ontwerpbestemmingsplan Vlijmense Dijk 67 Vlijmen.

In het plan wordt in paragraaf 5.1.3 ingegaan op het aspect Externe veiligheid. De paragraaf en de hierin opgenomen analyse m.b.t. de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid geven geen aanleiding tot het maken van op-of aanmerkingen en worden door ons onderschreven.

- Wij vestigen wel graag de aandacht op het belang van een goede instructie aan het verplegend personeel en adviseren om het scenario *toxische wolk* op te nemen in het bedrijfsnoodplan van de zorginstelling.
Verder moet het voor het verplegend personeel mogelijk zijn om ook een evt. aanwezig mechanische ventilatie op makkelijk toegankelijke locatie op een eenvoudige manier uit te schakelen.

In paragraaf 3.4.1 van het plan wordt ingegaan op het aspect Energietransitie.

- Indien de zorggebouwen van zonnepanelen worden voorzien is het belangrijk dat met de risico's rondom het toepassen hiervan rekening wordt gehouden.
De initiatiefnemer moet zich goed te laten informeren door - en de installatie van een PV installatie overlaten aan ter zake deskundige partijen die werken conform hoge veiligheidsstandaarden. Wij adviseren ook om in het kader van onderhoud een inspectieschema op te laten stellen op basis van een SCIOS Scope 12 keuring

De gegeven adviezen zijn ruimtelijk niet relevant en daarmee niet in het kader van het plan te borgen. Het overnemen van de adviezen leidt wel tot een verbetering van de veiligheid in het plangebied. Geadviseerd wordt om de initiatiefnemer op de adviezen te wijzen zodat het onderwerp in de besluitvorming en het ontwerp van de ontwikkeling nadrukkelijk wordt meegewogen.

Definitieve bestemmingsplan:

Wij ontvangen graag het definitieve bestemmingsplan ter inzage. Dit is ten behoeve van ons adviesproces en de voorbereiding op het bestrijden van branden, rampen en crisis.

Wij baseren ons advies op de volgende documenten:

- het scenarioboek Externe Veiligheid - De signaleringskaart ev.
- het ontwerp bestemmingsplan Vlijmense Dijk 67 Vlijmen

Heeft u vragen over dit advies?

Neem dan contact op via 06-51138317. of p.dekort@vrbn.nl. Nieuwe of aanvullende stukken kunnen ter beoordeling worden verzonden aan risicobeheersing@vrbn.nl

Met vriendelijke groet,

P. de Kort

Specialist Omgevingsveiligheid
Brandweer Brabant-Noord, Risicobeheersing