

Voor sonderingen zie rapport Lankelma nr. 2301563 d.d. 28 juni 2023
Aangenomen PEIL = 3,12 m + N.A.P. (Ter controle door aannemer)

KELDERVLOEF

BASIS LASLENGTE

Ø25 = 1000mm	] tenzij anders aangegeven
Ø20 = 800mm	
Ø16 = 700mm	
Ø12 = 600mm	
Ø10 = 500mm	
Ø8 = 400mm	

Laslengte wapening betonvloer



Laslengte verspringend aanbrengen
 Indien staafmatten worden toegepast
 maximale breedte staafmaat 1000mm

Kelderwanden d=400mm, wapening #Ø8-150 (voor / achter) + 2x 10Ø8-150
Overige kelderwanden wapening #Ø8-150 (voor / achter)
Beton C20/25, wapening B500B, milieuklasse XC4
Wanddekking buiten 25mm en binnen 25mm
Overlap netten 40x staafdiameter en minimaal 250mm
Overlap netten van binnen en buiten wapening verspringend aanbrengen

l.h.w.g. betonvloer d=250mm + basiswapening: # Ø8-150 (onder / boven)
 Vorstrand d=300mm + basiswapening: 2x 4Ø8 + bgls Ø8-150
 Extra wapening is getekend in de plattegrond
 Beton C20/25, wapening B500B, milieuklasse XC4 / XF1
 Vloerdekking onder 50mm, boven 35mm
 Overlap netten 40x staafdiameter en minimaal 250mm
 Overlap netten van onder- en bovenwapening verspringend aanbrengen

I.H.W.G. BETONVLOER (wapening volgens werktekeningen)
 VS = versterkte strook in betonvloer
 Dilataties gevelmetselwerk volgens opgave fabrikant
 Dragend metselwerk uitvoeren in Poriso S
 Lateien volbad verzinkt uitvoeren, lateien 150 mm opleggen
 Geveldraggers volgens tekening en berekening leverancier

LIJNLASTEN

LIJNLASTEN 

PUNTLASTEN 



onderwerp: **TECHNISCH ONTWERP CONSTRUCTIE**
constructieschema's WONING 2

schaal: 1:50 formaat: A0 dossier: 2313 blad: TOC121

Raadhuisplein 30c 5683 EA Best | 0499-850415
info@benbouwadvies.nl | www.benbouwadvies.nl

