

Rapport 22200050.r01b

Bouwplan De Oosters in Oudheusden  
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder  
Wegverkeerslawaaï

Rapport 22200050.r01b

Bouwplan De Oosters in Oudheusden  
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder  
Wegverkeerslawaaï

Datum:  
20 november 2023

Opdrachtgever: Pro Ruimte  
[Redacted]  
Modelleur 4  
5171 SL KAATSHEUVEL

Auteur/adviseur:  
[Redacted]  
[Redacted]



| INHOUD                                                   | PAGINA |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 1. INLEIDING                                             | 4      |
| 2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID         | 5      |
| 2.1 Wet geluidhinder                                     | 5      |
| 2.2 Gemeentelijk geluidbeleid                            | 7      |
| 3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK  | 8      |
| 3.1 Weg(verkeer)gegevens                                 | 8      |
| 3.2 Stedenbouwkundige gegevens                           | 8      |
| 4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE                         | 9      |
| 5. RESULTATEN EN BESPREKING – DEELGEBIED 2               | 9      |
| 5.1 Gezoneerde wegen: N267 en De Oosters (BuKo)          | 9      |
| 5.2 Niet-gezoneerde weg: 30 km/uur weg De Oosters (BiKo) | 13     |
| 5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit                      | 13     |
| 6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES                            | 14     |

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of van SPA WNP ingenieurs. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij SPA WNP ingenieurs gewaarborgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.



## FIGUREN

- 1 Situatie
  - 1.1 Plangebied en de ruime omgeving
  - 1.2 Deelgebied 2: indeling plangebied en de directe omgeving
- 2 Akoestisch rekenmodel
  - 2.1 Rekenmodellen: wegverkeer
  - 2.2 Rekenpunten – deelgebied 2 - maximale bouwvlakken
  - 2.3 Rekenpunten – deelgebied 2 - voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 3 Geluidbelastingen per gezoneerde weg – deelgebied 2
  - 3.1 Maximale bouwvlakken – N267
  - 3.2 Maximale bouwvlakken – De Oosters (60 km/uur)
  - 3.3 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet – N267
  - 3.4 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet – De Oosters (60 km/uur)
- 4 Geluidbelastingen per niet-gezoneerde weg – deelgebied 2
  - 4.1 Maximale bouwvlakken
  - 4.2 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 5 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer – deelgebied 2
  - 5.1 Rekenpunten – deelgebied 2 - maximale bouwvlakken
  - 5.2 Rekenpunten – deelgebied 2 - voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 6 Geluidwal, (Tuin)schermen en/of bergingen en geluidbelastingen N267 – zuidwestelijk deel, deelgebied 2

## BIJLAGEN

- 1 Overzicht verkeersgegevens
- 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel
- 3 Geluidbelastingen per gezoneerde weg – deelgebied 2
  - 3.1 Maximale bouwvlakken – N267
  - 3.2 Maximale bouwvlakken – De Oosters (60 km/uur)
  - 3.3 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet – N267
  - 3.2 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet - De Oosters (60 km/uur)
- 4 Geluidbelastingen per niet-gezoneerde weg – deelgebied 2
  - 4.1 Maximale bouwvlakken
  - 4.2 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 5 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer – deelgebied 2
  - 5.1 Maximale bouwvlakken
  - 5.2 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 6 Geluidreducties van balkons




## 1. INLEIDING

De ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) bestaat uit twee deelgebieden (zie afbeelding 1 en figuur 1). In voorliggend onderzoek is alleen deelgebied 2 onderzocht. Binnen deelgebied 2 wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd, gelegen tussen een provinciale weg en een gebiedsontsluitingsweg. Voor het plan de Oosters in Oudheusden zijn globale bestemmingen opgenomen, waarbinnen de woningen gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de maximale bouwvlakken en het voorgenomen stedenbouwkundig plan dient getoetst te worden of voldaan kan worden aan de wetgeving en het gemeentelijk beleid ten aanzien van wegverkeerslawaaï.

Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied, voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

In afbeelding 1 en in figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2.1 zijn de maximale bouwvlakken binnen deelgebied 2 weergegeven. In figuur 1.2.2 is de voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet van deelgebied 2 weergegeven, oftewel de indeling van het plangebied en de directe omgeving.

Afbeelding 1: Plangebied en de ruime omgeving + schets ligging plangebied 2





## 2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

### 2.1 Wet geluidhinder

#### Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:

het gebied binnen de bebouwde kom, doch voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen), voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg, als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:

het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen), voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg, als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.

Tabel 1: Overzicht zonebreedte

| Aard van het gebied    | Aantal rijstroken | Zonebreedte aan weerszijden van de weg*<br>[in m] |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Stedelijk gebied       | 1 of 2            | 200                                               |
|                        | 3 of meer         | 350                                               |
| Buitenstedelijk gebied | 1 of 2            | 250                                               |
|                        | 3 of 4            | 400                                               |
|                        | 5 of meer         | 600                                               |

\* ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

- de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
- of
- voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Deelgebied 2 ligt momenteel buiten de bebouwde kom. Bij realisatie van het deelgebied 2 wordt dit aangepast naar binnen de bebouwde kom en dus in stedelijk gebied, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Dit gebied ligt in de geluidzone van N267 en voor een klein deel in de geluidzone van De Oosters (60 km/uur deel). Direct ten noorden van dit deelgebied geldt op De Oosters een maximale rijnsnelheid van 30 km/uur.



Ondanks het feit dat er geen sprake is van een geluidzone langs dit deel van deze weg, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting vanwege deze weg toch berekend. Dit omdat:

- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting;
- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

#### Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) voor geluidgevoelige bestemmingen (onder andere woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk.

De voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden waar in verschillende situaties aan moet worden voldaan, zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaaï

| Woning   | Weg           | Stedelijk gebied |                     | Buitenstedelijk gebied |                     |
|----------|---------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|          |               | Voorkeurswaarde  | Maximale ontheffing | Voorkeurswaarde        | Maximale ontheffing |
| Nieuw    | Bestaand      | 48 dB            | 63 dB               | 48 dB                  | 53 dB               |
| Bestaand | Nieuw         | 48 dB            | 63 dB               | 48 dB                  | 58 dB               |
| Bestaand | Reconstructie | 48 dB            | 68 dB               | 48 dB                  | 68 dB               |
| Nieuw    | Nieuw         | 48 dB            | 58 dB               | 48 dB                  | 53 dB               |

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het voorliggende plan is gelegen in stedelijk gebied. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB en in stedelijk gebied 63 dB.



### Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014. Er geldt de volgende aftrek:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt.
- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is.
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is.
- 5 dB voor de overige wegen.
- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en banden.

Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing, is ook rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Dit ligt in de lijn met de bedoeling van de wetgever en het bepaalde in de Wet geluidhinder (RvSt-uitspraak 201304862/3/R2, d.d. 29 juli 2015). Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is net als bij gezoneerde wegen een aftrek van 0 dB toegepast. Hierdoor wordt bij de bepaling van de geluidwering van de gevels van geluidgevoelige gebouwen, uitgegaan van de maximaal optredende geluidbelasting, zonder correcties.

### Cumulatie geluidbronnen

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB wegverkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burgemeester en wethouders van de gemeente.

## 2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Heusden heeft richtlijnen vastgelegd voor het vaststellen van hogere waarden (Beleid hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Heusden). Indien de berekende geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, moet er voldaan worden aan deze richtlijnen.



In de beleidsregels zijn, kort samengevat, de volgende aspecten opgenomen die van belang zijn voor de realisatie van het nieuwe woningen:

1. Hogere waarden worden alleen verleend als middels akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting niet verlaagd kan worden tot de voorkeurswaarde.
2. De woning dient ten minste één geluidluwe gevel te hebben. Door de gemeente is aangegeven dat zij met gevel bedoelen: één gehele gevel “zijde” van de woning. Dit met name vanuit het oogpunt van geluid en gezondheid (m.n. slaapverstoring) voor de toekomstige bewoners.
3. Er moet naar gestreefd worden om minimaal één geluidluwe buitenruimte aan een geluidluwe gevel te realiseren. Volgens het beleid mag hier alleen van afwijken worden op grond van zwaarwegende stedenbouwkundige aspecten.  
Voor het voorliggende plan heeft de gemeente aangegeven dat zij geen zwaarwegend stedenbouwkundig aspect zien om af te wijken: Het is een vrij overzichtelijke geluidssituatie met maar aan één zijde van het plan één bron die er toe doet. Afwijken hoort meer bij situaties, zoals op hoog geluidbelaste locaties met aan verschillende kanten geluidbronnen, geen andere indeling mogelijk en woningnood.

### 3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

#### 3.1 Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de gemeente Heusden en door de provincie Noord-Brabant verstrekte informatie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van het jaar 2033. In tabel 3 zijn de wegdekgegevens en de maximale rijsnelheden weergegeven.

Tabel 3: Overzicht van de weggegevens

| Wegnaam                     | Wegdektype               | Maximaal toegestane rijsnelheid<br>[km/uur] |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| N267, ter hoogte van Hm 3,8 | Dicht asfalt beton (DAB) | 80                                          |
| De Oosters - BuKo           | Dicht asfalt beton (DAB) | 60                                          |
| De Oosters - BiKo           | Dicht asfalt beton (DAB) | 30                                          |

Binnen het onderzoeksgebied is rekening gehouden met de verschillen in maaiveldhoogten. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.

#### 3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via Pro Ruimte uit Kaatsheuvel.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens die niet beschikbaar waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen online bronnen, zoals Google Maps (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De nieuwe woningen en het nieuwe appartementengebouw bestaan uit drie bouwlagen.



In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bodem, zoals de wegen, terreinverhardingen, waterpartijen, fiets- en voetpaden. Alle relevante afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

#### 4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Voor het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onderzoeksgebied (zie de figuren 2.1 t/m 2.3). Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' gegeven rekenmethode 2.

Berekend zijn de geluidbelastingen op de maximale bouwvlakken en op de voorlopig gewenste woonbestemmingen binnen deelgebied 2, uitgedrukt in  $L_{den}$ . De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een zichthoek van  $2^0$ .

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB.

Ter plaatse van de nieuwe maximale bouwvlakken en woonbestemmingen binnen deelgebied 2, zijn de waarden van de geluidbelastingen bepaald op de hoogtes 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het plaatselijke maaiveld. De posities van de rekenpunten zijn gegeven in respectievelijk figuren 2.2 en 2.3.

Behalve in de hiervoor genoemde figuren, zijn de invoergegevens van het rekenmodel ook gegeven in bijlage 2.

#### 5. RESULTATEN EN BESPREKING – DEELGEBIED 2

##### 5.1 Gezoneerde wegen: N267 en De Oosters (BuKo)

###### Resultaten op de maximale bouwvlakken

In de figuren 3.1 en 3.2 en in de bijlagen 3.1 en 3.2 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven vanwege respectievelijk de N267 en De Oosters (BuKo). Uit de resultaten blijkt dat op de grenzen van de maximale bouwvlakken geluidbelastingen ( $L_{den}$ ) kunnen optreden van maximaal:

- 60 dB vanwege het verkeer op de N267 zie figuur 3.1 en bijlage 3.1;
- 33 dB vanwege het verkeer op De Oosters (BuKo) zie figuur 3.2 en bijlage 3.2.

Uit het onderzoek blijkt dat alleen de geluidbelasting vanwege het verkeer op de N267 hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale te ontheffen waarde van 63 dB. Vanwege het verkeer op De Oosters (BuKo) zal de geluidbelasting op de maximale bouwvlakken ruim lager zijn dan de voorkeurswaarde.



### Resultaten op de voorlopig gewenste woonbestemmingen

In de figuren 3.3 en 3.4 en in de bijlagen 3.3 en 3.4 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven vanwege respectievelijk de N267 en De Oosters (BuKo). Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe woningen een geluidbelasting ( $L_{den}$ ) zullen ondervinden van maximaal:

- 59 dB vanwege het verkeer op de N267 zie figuur 3.3 en bijlage 3.3;
- 32 dB vanwege het verkeer op De Oosters (BuKo) zie figuur 3.4 en bijlage 3.4.

Uit het onderzoek blijkt dat alleen de geluidbelasting vanwege het verkeer op de N267 hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale te ontheffen waarde van 63 dB. Vanwege het verkeer op De Oosters (BuKo) zal de geluidbelasting op de nieuwe woningen ruim lager zijn dan de voorkeurswaarde.

Bij toetsing aan het gemeentelijke geluidbeleid blijkt dat meerdere rijtjeswoningen in het zuidwestelijke deel van het plangebied (zie figuur 2.3), niet beschikken over een:

- geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte op de begane grond plangebied (rekenpunten 15.1 t/m 19.2);
- geluidluwe gevel op de eerste verdieping, waar een geluidluwe slaapkamer gerealiseerd kan worden (rekenpunten 15.1 t/m 19.2 en 21.1 t/m 24.2);
- geluidluwe gevel op de tweede verdieping, waar een geluidluwe slaapkamer gerealiseerd kan worden (rekenpunten 14.1 t/m 24.2).

### Beschouwde maatregelen

De Wet geluidhinder schrijft voor om bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatregelen bij de ontvanger te onderzoeken. In principe zijn de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen te reduceren:

1. Een geluidscherm direct langs de weg of op de terreingrens van het bouwplan
2. Toepassen van een geluid reducerend wegdektype
3. Verlagen van de rijsnelheid c.q. andere route
4. De afstand tussen de weg en de nieuwe woningen vergroten
5. Een geluidscherm aan de geluidbelaste gevels c.q. plaatselijke geluidschermen
6. De geluid belaste gevels voorzien van (in pandige) balkons
7. De geluid belaste gevels uitvoeren als dove gevel<sup>1</sup>

#### Ad. 1: Geluidschermen/-wallen direct langs de N267:

Om de geluidbelasting vanwege de N267 bij alle woningen te reduceren tot de voorkeurswaarde kunnen, gezien de afstand en de geluidbelastingen, hoge en lange wallen of schermen gerealiseerd worden direct langs de N267. Dit ligt buiten het plangebied van de projectontwikkelaar en deze grond is ook niet in eigendom van de gemeente maar van de provincie. Daarom is het niet direct aan de orde dat hier maatregelen getroffen worden.

---

<sup>1</sup> Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een constructie waarin bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (artikel 1b lid 5 Wgh.)



Toch is onderzocht welke afmetingen een geluidwal langs de N267 minimaal moet hebben om binnen het gewenste stedenbouwkundig plan minimaal één geluidluwe gevel op alle bouwlagen en geluidluwe buitenruimte te realiseren bij alle woningen. Door de provincie is aangegeven dat de voet van de wal op minimaal zes meter uit de kantverharding van de weg moet liggen. Uit onderzoek blijkt dat de wal een hoogte van minimaal 4,5 meter moet hebben en een minimale lengte van 175 meter. In figuur 6.0 zijn de ligging van deze minimale geluidwal en de geluidbelastingen vanwege de N267 bij de maatgevende woningen weergegeven.

#### Geluidschermen/-wallen binnen het gewenste stedenbouwkundig plan:

Om de geluidbelasting vanwege de N267 bij alle woningen te reduceren tot de voorkeurswaarde moeten, gezien de afstand en de geluidbelastingen, lange schermen gerealiseerd worden op de plangrens.

Ter indicatie: Met een vijf meter hoog scherm op de hele zuidelijke plangrens bedraagt de geluidbelasting nog maximaal 59 dB op de derde bouwlaag van de woningen en wordt de voorkeurswaarde bij veel woningen nog overschreden (zie bijlage 3.3).

Dergelijke hoge schermen zijn in deze situatie vanuit landschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst en vanuit financieel oogpunt ook niet reëel.

Om binnen het gewenste stedenbouwkundig plan geluidluwe gevels op de begane grond en geluidluwe buitenruimten te realiseren bij de woningen ter plaatse van de rekenpunten 15.1 t/m 19.2, kunnen tuinschermen op de zuidelijke en oostelijke terreingrens van de woningen gerealiseerd worden. Dit moet dan minimaal ter hoogte van rekenpunten 15.1 t/m 19.1 met een minimale hoogte van 2,0 meter (zie figuur 6.1.a, totale lengte circa 40 meter). Deze tuinschermen dienen gesloten uitgevoerd te worden en een massa van minimaal 10 kg/m<sup>2</sup> te hebben.

De woningen ter plaatse van rekenpunten 01, 02, 07, 09 en 11 t/m 14 beschikken allen over geluidluwe gevels en buitenruimten. Deze buitenruimten zijn bij deze woningen vooral gelegen aan de voorgevel (voortuinen). Om hier ook geluidluwe achtertuinen te realiseren, zijn tuinschermen op de zuidelijke plangrens onderzocht nodig met een minimale hoogte van 2,5 meter (zie figuur 6.1.b). Uit de resultaten blijkt dat de achtertuinen bij de rekenpunten 09 en 11 t/m 14 dan nog niet geluidluw zijn. Om ook hier geluidluwe achtertuinen te realiseren, zullen deze woningen dichter naar de zuidelijke plangrens gerealiseerd moeten worden, zodat de achtertuinen aan de noordzijde van deze woningen zijn gelegen.

Om binnen het gewenste stedenbouwkundig plan geluidluwe gevels op de begane grond en eerste verdieping te realiseren bij de woningen ter plaatse van de rekenpunten 15.1 t/m 19.2 en 21.1 t/m 24.2, kunnen hoge schermen en/of bergingen/garages etc. op de zuidelijke terreingrens van het plangebied gerealiseerd worden. Deze schermen en/of gebouwen dienen een minimale hoogte van 6,5 meter te hebben (zie figuur 6.2, totale lengte circa 25 meter). Deze afscherming dient gesloten uitgevoerd te worden en een massa van minimaal 10 kg/m<sup>2</sup> te hebben. Bij de uitwerking van deze afscherming dient aandacht besteed te worden aan het beeld vanaf de provincialeweg. Denk hierbij aan een groen begroeide afscherming.



Met deze optie is het mogelijk om bij alle woningen geluidluwe slaapkamers te realiseren.

Het is niet mogelijk om binnen het gewenste stedenbouwkundig plan bij alle woningen geluidluwe gevels op de tweede verdieping te realiseren met hoge schermen en/of bergingen/garages etc. op de zuidelijke terreingrens van het plangebied. Dit omdat zeer hoge schermen/gebouwen nodig zijn van meer dan 10 meter en het geluid vervolgens om deze schermen/gebouwen heen gaat. In figuur 6.3 zijn de geluidbelastingen weergegeven, waarbij de afscherming (scherm/gebouwen) een hoogte van 11 meter hebben. Hieruit blijkt dat er dan nog vijf woningen zijn, waarbij de geluidbelasting op de tweede verdieping hoger is dan 48 dB, en wel ter plaatse van de rekenpunten 17.1 t/m 21.1. Ter plaatse van deze rekenpunten bedraagt de geluidbelasting dan nog maximaal 50 dB.

- Ad. 2: Door het wegdek op de N267 te vervangen door het geluidreducerende type dunne deklagen B, kan een geluidreductie van 3 tot 4 dB bereikt worden. Na het toepassen van een geluidreducerend wegdektype, wordt de voorkeurswaarde op de maximale bouwvlakken en bij veel woningen nog steeds overschreden (zie bijlage 3.1 en 3.3). Indien de N267 voorzien wordt van een geluidreducerend wegdek, is dit een zaak van de provincie (wegbeheerder). Zij kunnen middels een kosten-/batenanalyse afwegen of dit een doelmatige investering is.
- Ad. 3: De N267 is een drukke weg. Het verkeer via andere wegen door deze omgeving laten rijden, is geen optie omdat er dan elders knelpunten ontstaan. Na een snelheidsverlaging van 80 km/uur naar bijvoorbeeld 60 km/uur kan nog niet voldaan worden aan de voorkeurswaarde. Het verlagen van de rijsnelheid op deze weg is geen optie, omdat deze weg een doorstroombaan heeft.
- Ad. 4: De nieuwe woningen kunnen binnen het plangebied niet op een relevant ruimere afstand van de wegen gerealiseerd worden, waardoor overal voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde zonder het bouwplan drastisch te wijzigen (veel minder woningen).

Wel is het mogelijk om middels extra maatregelen (zie ad.1.) of een andere stedenbouwkundig plan dan het gewenste plan (meer aaneengesloten woningen aan de zuidelijke plangrens die parallel aan de N267 liggen) meer woningen te realiseren die beschikken over een geluidluwe gevel.

- Ad. 5/6: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet geluidbelaste gevel. Door het toepassen van (in)pendige balkons over de gehele gevelbreedte, kan de geluidbelasting op de gevels binnen deze (in)pendige balkons met 2 tot 4 dB gereduceerd worden (zie Nederlandse Praktijkrichtlijn: NPR 5272:2003; zie bijlage 6). Bij de uitwerking van de woningen, kunnen akoestisch goed uitgevoerde (in)pendige balkons overwogen worden.
- Ad. 7: Het toepassen van dove gevels wordt normaliter alleen toegepast, indien de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting overschreden wordt, wat hier niet het geval is. Een dove gevel legt beperkingen op aan de indeling van de woningen en het uiterlijk van de gevel. Het is voor de nieuwe woningen niet gewenst om gevels uit te voeren als dove gevel.



## 5.2 Niet-gezoneerde weg: 30 km/uur weg De Oosters (BiKo)

In figuren 4.1 en 4.2 en in bijlagen 4.1 en 4.2 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven vanwege het verkeer op De oosters (BiKo). Hieruit blijkt dat op de maximale bouwvlakken en bij de nieuwe woningen geluidbelastingen optreden van maximaal 39 dB.

Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op deze 30 km-weg aanvaardbaar is.

## 5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke geluidwering ( $G_{A,k}$ ) van de gevels worden bereikt. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet hier rekening mee worden gehouden. In Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering  $G_{A,k}$  van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor:

- verblijfsgebieden:  $G_{A,k} = [\text{geluidbelasting } L_{den} - 33]$ , met een ondergrens van 20 dB;
- verblijfsruimten:  $G_{A,k} = [\text{geluidbelasting } L_{den} - 35]$ .

Volgens Bouwbesluit 2012 hoeft bij de bepaling van de geluidwering van de gevels alleen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle geluidbronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende situatie hoeft dus alleen rekening gehouden te worden met de N267.

Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen (inclusief 30 km/uur-wegen). In figuren 5.1 en 5.2 en in bijlagen 5.1 en 5.2 is deze cumulatie weergegeven. Hieruit blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting maximaal:

- 62 dB bedraagt op de grenzen van de maximale bouwvlakken.
- 61 dB bedraagt op de voorlopig gewenste woonbestemmingen.



## 6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) bestaat uit twee deelgebieden. In voorliggend onderzoek is alleen deelgebied 2 onderzocht. Binnen deelgebied 2 wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd, gelegen tussen een provinciale weg en een gebiedsontsluitingsweg. Voor het plan de Oosters in Oudheusden zijn globale bestemmingen opgenomen, waarbinnen de woningen gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de maximale bouwvlakken en het voorgenomen stedenbouwkundig plan dient getoetst te worden of voldaan kan worden aan de wetgeving en het gemeentelijk beleid ten aanzien van wegverkeerslawaaï.

Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

Deelgebied 2 ligt momenteel buiten de bebouwde kom. Bij realisatie van het deelgebied 2 wordt dit aangepast naar binnen de bebouwde kom en dus in stedelijk gebied, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Dit gebied ligt in de geluidzone van N267 en voor een klein deel in de geluidzone van De Oosters (60 km/uur deel). Direct ten noorden van dit deelgebied geldt op De Oosters een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een geluidzone langs deze weg, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting vanwege deze weg toch berekend. Dit omdat:

- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting;
- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Binnen deelgebied 2 bedraagt de geluidbelasting maximaal:

- 60 dB ten gevolge van het verkeer op de N267 op de grenzen van de maximale bouwvlakken en maximaal 59 dB ter plaatse van de gewenste woningen. Dit is hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale te ontheffen waarde van 63 dB;
- 33 dB ten gevolge van het verkeer op De Oosters (BuKo) op de grenzen van de maximale bouwvlakken en maximaal 32 dB ter plaatse van de gewenste woningen.. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder;
- 39 dB ten gevolge van het verkeer op De Oosters (BiKo, 30 km/uur), zowel ter plaatse van de grenzen van de maximale bouwvlakken en de gewenste woningen. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op deze 30 km-weg aanvaardbaar is.

Gezien de situatie en de berekende waarden, zijn er binnen het bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om de geluidbelasting ten gevolge van de N267 bij alle nieuwe woningen te reduceren tot maximaal 48 dB (de voorkeurswaarde).



Verder blijkt uit onderzoek dat het plan voldoet als er een geluidwal langs de provinciale weg aanlegt wordt. Omdat niet vaststaat dat deze geluidwal gerealiseerd kan worden, zijn binnen het plan verdere maatregelen onderzocht. Ook binnen de regels van het bestemmingsplan is het mogelijk te voldoen aan het gemeentelijk beleid.

Om de woningen te kunnen realiseren, moet de gemeente Heusden hogere waarden ten gevolge van het wegverkeerslawaaï op de N267 vaststellen en vastleggen in het kadaster. Bij toetsing aan het gemeentelijke geluidbeleid, blijken enkele rijtjeswoningen in het zuidwestelijke deel van plangebied 2 niet te beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte aan deze gevel. Om hier geluidluwe gevels op de begane grond en eerste verdieping te kunnen realiseren, kan een gesloten scherm en/of bebouwing (bergingen garages) met een totale lengte van circa 25 meter en een minimale hoogte van 6,5 meter geplaatst worden. Op deze manier beschikken alle woningen over een geluidluwe buitenruimte en een verdieping waar geluidluwe slaapkamers gerealiseerd kunnen worden.

De gecumuleerde geluidbelasting, zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, bedraagt maximaal:

- 62 dB op de grenzen van de maximale bouwvlakken.
- 61 dB op de voorlopig gewenste woonbestemmingen.

#### Slotconclusie

Voor het plan de Oosters in Oudheusden is globale bestemming opgenomen, waarbinnen de woningen gerealiseerd kunnen worden. Op basis van het voorgenomen stedenbouwkundig plan is getoetst of voldaan kan worden aan de wetgeving en het gemeentelijk beleid ten aanzien van wegverkeerslawaaï.


Een belangrijke voorwaarde uit het gemeentelijk beleid is dat ten minste één gevelzijde geluidluw is, waarbij aan de geluidluwe gevel tenminste één buitenruimte en één slaapkamer is gelegen.

Uit het onderzoek blijkt dat binnen de regels van het bestemmingsplan hieraan voldaan kan worden. Aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van het plan zijn dat aan de zuidzijde van het plan een scherm geplaatst moet worden om het geluid, afkomstig van de provinciale weg, te reduceren. Een andere oplossing is om in dezelfde lijn en hoogte bebouwing te realiseren door bijvoorbeeld hoge afschermende gebouwen (bergingen, garages etc.) of door de woningen anders te positioneren (gesloten rijwoningen, parallel aan de provinciale weg).



FIGUREN





Plangebied

De Oosters, Oudheusden

Enkelbestemmingen

- G Groen
- v-v Verkeer - Verblijfsgebied
- WA Water
- W Wonen

Dubbelbestemmingen

- L-R Leiding - Riool
- WA-A3 Waarde - Archeologie 3

Gebiedsaanduidingen

- overige zone - in IOV te verwijderen landelijk gebied
- overige zone - in IOV toe te voegen stedelijk gebied, Landelijke kern

Functionaanduidingen

- (sg-gv) specifieke vorm van groen - geluidwerende voorzieningen
- (sg-o) specifieke vorm van groen - ontsluiting

Bouwvlakken

bouwvlak

Bouwaanduidingen

- [sba-1] specifieke bouwaanduiding - 1
- [sba-2] specifieke bouwaanduiding - 2
- [sba-3] specifieke bouwaanduiding - 3
- [sba-4] specifieke bouwaanduiding - 4

Maatvoeringen

26 maximum aantal wooneenheden

|                                                                                                                       |                               |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| identificatie code:                                                                                                   | NL.IMRO.0797.WPDeOosters-ON01 |                |             |
| status:                                                                                                               | ontwerp                       |                |             |
| datum:                                                                                                                | 2023-11-14                    |                |             |
| Gemeente Heusden                                                                                                      |                               |                |             |
| wijzigingsplan De Oosters, Oudheusden                                                                                 |                               |                |             |
| datum: 2023-11-14 (13:15:34)                                                                                          | formaat: A2                   | schaal: 1:1000 | VERBEELDING |
| file: x:\projecten\p025111_q-cad\st plankaart\ontwerp\p025111_de oosters deelgebied i oudheusden_ontwerp_141-2023.dwg |                               |                |             |

bouwvlakken  
openbaar groen  
prive groen  
water  
bouwvlak  
container / trafo

17-05-2023

schaal 1:1000



## De Oosters - Oud Heusden - Situatie




RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede



RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede


Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)

Rekenmodel wegverkeer: ingevoerde items, zie legenda





Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)


Rekenmodel wegverkeer (maximale bouwvlakken): ingevoerde rekenpunten - deelgebied 2



RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede









RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)


Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

**Opmerking:**  
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.






Geluidbelastingen tgv de De Oosters (v=30 km/uur, BiKo), na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv




Geluidbelastingen tgv de De Oosters (v=30 km/uur, BiKo), na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv



Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - Maximale bouwvlakken


Gecumuleerde geluidbelastingen tgv alle wegen, zonder aftrek art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv



RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)


Gecumuleerde geluidbelastingen tgv alle wegen, zonder aftrek art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv





Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - MET GRONDWAL LANGS DE N267 hoogte minimaal 4,5 meter

Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

**Opmerking:**  
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.








RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 + Wand/bergingen -BG+1e luw] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - MET SCHERMEN en/of HOGE BERGINGEN/GARAGES minimaal 6,5 meter  
Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

**Opmerking:**  
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.



RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 + Wand/bergingen -BG+1e+2e luw] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouden: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - MET SCHERMEN en/of HOGE BERGINGEN/GARAGES minimaal 11 meter  
Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

**Opmerking:**  
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.



## BIJLAGEN

| Weg N267, t.h.v. Hm 3,8 |         |         |                     |
|-------------------------|---------|---------|---------------------|
| Jaar                    | 2030    | 2040    | 2033                |
| Mvt/etmaal              | 13086,6 | 13741,5 | 13279,7 mvt/weekdag |

Verdeling:

|        | Dag     | Avond   | Nacht   |
|--------|---------|---------|---------|
| uur%   | 6,65%   | 2,98%   | 1,04%   |
| Lv     | 86,70%  | 92,30%  | 84,40%  |
| Mv     | 9,80%   | 5,50%   | 10,40%  |
| Zv     | 3,50%   | 2,20%   | 5,20%   |
| Totaal | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Maximaal toegestane rijsnelheid: 80 km/uur


Wegdektype: Dicht asfaltbeton met fijne oppervlaktetextuur

De verkeersprognoses en -gegevens voor de jaren 2030 en 2040, zijn verstrekt door de provincie Noord-Brabant. De gegevens komen uit het verkeersmodel BBMA2018 en zijn verrijkt van werkdag naar weekdag. Het jaar 2033 is bepaald op basis van interpolatie.

| Weg De Oosters |  |
|----------------|--|
|----------------|--|

| Weg                  | 2022    | 2033    | 2033    | Snelheid<br>km/uur | Periode | uur% | %LV   | %MV  | %ZV  |
|----------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|------|-------|------|------|
|                      | Werkdag | Werkdag | Weekdag |                    |         |      |       |      |      |
| De Oosters<br>Bibeko | 700     | 600     | 528     | 30                 | Dag     | 6,6% | 94,7% | 4,9% | 0,4% |
|                      |         |         |         |                    | Avond   | 4,0% | 97,5% | 2,0% | 0,5% |
|                      |         |         |         |                    | Nacht   | 0,6% | 96,8% | 3,2% | 0,0% |
| De oosters<br>Bubeko | 500     | 500     | 440     | 60                 | Dag     | 6,6% | 94,7% | 4,9% | 0,4% |
|                      |         |         |         |                    | Avond   | 4,0% | 97,5% | 2,0% | 0,5% |
|                      |         |         |         |                    | Nacht   | 0,6% | 96,8% | 3,2% | 0,0% |

De verkeersprognoses en -gegevens voor de jaren 2022 en 2032/33, zijn verstrekt door de gemeente Heusden. Op aangeven van de gemeente zijn de weekdaggemiddelden bepaald volgens CROW publicatie 256 (2007) en wel met de volgende formule:  
werkdaggemiddelde X 0,88 = weekdaggemiddelde.



Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)

Akoestisch rekenmodel: ingevoerde gebouwen en wegen

SPA WNP ingenieurs  
Ingevoerde wegen - jaar 2033

22200050  
Bijlage 2.1.1

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer


| Naam | Omschr.           | X-1       | Y-1       | M-1  | H-1  | Hbron | Helling | Wegdek           | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|------|-------------------|-----------|-----------|------|------|-------|---------|------------------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N267 | 267DRUN           | 139569,27 | 412413,66 | 1,60 | 0,00 | 0,75  | 0       | Referentiewegdek | 13279,70      | 6,65    | 2,98    | 1,04    | 86,70  | 92,30  | 84,40  | 9,80   | 5,50   | 10,40  |
| N267 | 267HEUS           | 137599,34 | 414633,94 | 1,60 | 0,00 | 0,75  | 0       | Referentiewegdek | 13279,70      | 6,65    | 2,98    | 1,04    | 86,70  | 92,30  | 84,40  | 9,80   | 5,50   | 10,40  |
| 02   | De Oosters - BuKo | 138212,74 | 414632,61 | 1,80 | 0,00 | 0,75  | 0       | Referentiewegdek | 440,00        | 6,60    | 4,00    | 0,60    | 94,70  | 97,50  | 96,80  | 4,90   | 2,00   | 3,20   |
| 05   | De Oosters - BiKo | 137989,61 | 414861,92 | 1,50 | 0,00 | 0,75  | 0       | Referentiewegdek | 528,00        | 6,60    | 4,00    | 0,60    | 94,70  | 97,50  | 96,80  | 4,90   | 2,00   | 3,20   |

SPA WNP ingenieurs  
Ingevoerde wegen - jaar 2033

22200050  
Bijlage 2.1.1

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Groep              |
|------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| N267 | 3,50   | 2,20   | 5,20   | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 01_N267 v=80       |
| N267 | 3,50   | 2,20   | 5,20   | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 01_N267 v=80       |
| 02   | 0,40   | 0,50   | --     | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 02_De Oosters v=60 |
| 05   | 0,40   | 0,50   | --     | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 05_De Oosters v=30 |



RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 == maximale bouwvlakken] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)

Akoestisch rekenmodel (maximale bouwvlakken): ingevoerde gebouwen (genummerd)

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.  | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm      | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------|---------|
| 001  | gebouwen | 137661,99 | 414656,91 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 002  | gebouwen | 137619,35 | 414719,72 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 003  | gebouwen | 137649,72 | 414739,88 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 004  | gebouwen | 137692,90 | 414694,72 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 005  | gebouwen | 137711,45 | 414755,74 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 006  | gebouwen | 137730,28 | 414760,32 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 007  | gebouwen | 137799,92 | 414771,68 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 008  | gebouwen | 137827,95 | 414834,91 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 009  | gebouwen | 137813,11 | 414778,54 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 010  | gebouwen | 137791,54 | 414810,59 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 011  | gebouwen | 137859,25 | 414813,58 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 012  | gebouwen | 137904,89 | 414902,00 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 013  | gebouwen | 137902,15 | 414842,89 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 014  | gebouwen | 137922,47 | 414846,01 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 015  | gebouwen | 137940,45 | 414817,60 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 016  | gebouwen | 137970,16 | 414816,11 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 017  | gebouwen | 137980,62 | 414846,32 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 018  | gebouwen | 138000,20 | 414861,42 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 019  | gebouwen | 138003,85 | 414838,18 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 020  | gebouwen | 138007,01 | 414796,85 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 021  | gebouwen | 138024,43 | 414798,51 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 022  | gebouwen | 137972,81 | 414778,60 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 023  | gebouwen | 137925,86 | 414792,89 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 024  | gebouwen | 137948,36 | 414779,21 | 1,50     | 2,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 025  | gebouwen | 137994,14 | 414775,86 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 026  | gebouwen | 137887,11 | 414832,63 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 027  | gebouwen | 137896,86 | 414834,93 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 028  | gebouwen | 137869,25 | 414858,95 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 029  | gebouwen | 137957,40 | 414829,29 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 030  | gebouwen | 137959,06 | 414815,55 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 031  | gebouwen | 138031,73 | 414776,58 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 032  | gebouwen | 138037,37 | 414777,48 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 033  | gebouwen | 138030,34 | 414751,97 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 034  | gebouwen | 138023,31 | 414774,95 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 035  | gebouwen | 138031,16 | 414755,24 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 036  | gebouwen | 138033,69 | 414738,56 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 037  | gebouwen | 138039,17 | 414737,66 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 038  | gebouwen | 138061,00 | 414723,84 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 039  | gebouwen | 138071,06 | 414703,08 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 040  | gebouwen | 138089,95 | 414694,33 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 041  | gebouwen | 138126,98 | 414680,43 | 1,56     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 042  | gebouwen | 138095,75 | 414693,76 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 043  | gebouwen | 138127,72 | 414686,32 | 1,58     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 044  | gebouwen | 138042,85 | 414731,78 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 045  | gebouwen | 138058,22 | 414713,95 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 046  | gebouwen | 138076,62 | 414702,50 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 047  | gebouwen | 138141,33 | 414668,30 | 1,60     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 048  | gebouwen | 138152,71 | 414689,68 | 1,63     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 049  | gebouwen | 138159,45 | 414704,54 | 1,66     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 050  | gebouwen | 138162,52 | 414658,24 | 1,63     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 051  | gebouwen | 138149,00 | 414676,22 | 1,62     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 052  | gebouwen | 138151,28 | 414663,70 | 1,61     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 053  | gebouwen | 138310,23 | 414673,92 | 1,86     | 3,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 054  | gebouwen | 137879,09 | 414785,30 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 055  | gebouwen | 137856,46 | 414778,44 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 056  | gebouwen | 137838,09 | 414765,70 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 057  | gebouwen | 137819,71 | 414753,04 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 058  | gebouwen | 137801,33 | 414740,29 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 059  | gebouwen | 137774,26 | 414725,46 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 060  | gebouwen | 137791,80 | 414719,12 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 061  | gebouwen | 137796,50 | 414723,00 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 062  | gebouwen | 137787,47 | 414725,24 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 063  | gebouwen | 137788,81 | 414738,15 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 064  | gebouwen | 137804,70 | 414739,27 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 065  | gebouwen | 137807,24 | 414750,76 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 066  | gebouwen | 137825,45 | 414763,52 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 067  | gebouwen | 137823,21 | 414752,33 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 068  | gebouwen | 137830,97 | 414752,40 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 069  | gebouwen | 137843,50 | 414766,88 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 070  | gebouwen | 137809,93 | 414736,88 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 071  | gebouwen | 137857,52 | 414776,61 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.             | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm      | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------|---------|
| 072  | gebouwen            | 137843,82 | 414776,27 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 073  | gebouwen            | 137862,29 | 414788,94 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 074  | gebouwen            | 137751,97 | 414706,97 | 1,50     | 4,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 075  | gebouwen            | 137758,20 | 414714,30 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 076  | gebouwen            | 137772,89 | 414710,38 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 077  | gebouwen            | 137746,34 | 414673,79 | 1,50     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 078  | gebouwen            | 137738,00 | 414680,69 | 1,50     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 079  | gebouwen            | 137734,09 | 414697,74 | 1,50     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 080  | gebouwen            | 137745,07 | 414687,03 | 1,50     | 2,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 081  | gebouwen            | 137757,89 | 414634,82 | 1,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 082  | gebouwen            | 137735,77 | 414630,11 | 1,00     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 083  | gebouwen            | 137745,44 | 414639,86 | 1,00     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 084  | gebouwen            | 138282,96 | 414604,38 | 1,50     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 085  | gebouwen            | 138288,01 | 414598,52 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 086  | gebouwen            | 138269,54 | 414604,19 | 1,50     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 087  | gebouwen            | 138298,75 | 414621,68 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 088  | gebouwen            | 138301,51 | 414606,17 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 089  | gebouwen            | 137611,79 | 414720,42 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 090  | gebouwen            | 137643,93 | 414742,08 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 091  | gebouwen            | 137559,92 | 414738,63 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 092  | gebouwen            | 137538,95 | 414769,54 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 093  | gebouwen            | 137571,92 | 414790,37 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 094  | gebouwen            | 137635,79 | 414794,37 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 095  | gebouwen            | 137682,56 | 414796,30 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 401  | Maximaal bouwvlak 1 | 137834,90 | 414516,69 | 0,91     | 8,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 402  | Maximaal bouwvlak 2 | 137894,86 | 414475,23 | 0,90     | 8,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 403  | Maximaal bouwvlak 3 | 137890,61 | 414573,72 | 1,08     | 8,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 404  | Maximaal bouwvlak 4 | 137952,07 | 414525,91 | 1,06     | 8,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 405  | Maximaal bouwvlak 5 | 137943,34 | 414627,65 | 1,24     | 8,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 406  | Maximaal bouwvlak 6 | 138000,05 | 414574,80 | 1,21     | 8,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 407  | Maximaal bouwvlak 7 | 138052,84 | 414674,76 | 1,46     | 8,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 408  | Maximaal bouwvlak 8 | 138077,59 | 414609,38 | 1,35     | 8,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |



RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)


Akoestisch rekenmodel: ingevoerde gebouwen (genummerd)

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.  | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm      | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------|---------|
| 001  | gebouwen | 137661,99 | 414656,91 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 002  | gebouwen | 137619,35 | 414719,72 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 003  | gebouwen | 137649,72 | 414739,88 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 004  | gebouwen | 137692,90 | 414694,72 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 005  | gebouwen | 137711,45 | 414755,74 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 006  | gebouwen | 137730,28 | 414760,32 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 007  | gebouwen | 137799,92 | 414771,68 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 008  | gebouwen | 137827,95 | 414834,91 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 009  | gebouwen | 137813,11 | 414778,54 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 010  | gebouwen | 137791,54 | 414810,59 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 011  | gebouwen | 137859,25 | 414813,58 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 012  | gebouwen | 137904,89 | 414902,00 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 013  | gebouwen | 137902,15 | 414842,89 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 014  | gebouwen | 137922,47 | 414846,01 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 015  | gebouwen | 137940,45 | 414817,60 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 016  | gebouwen | 137970,16 | 414816,11 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 017  | gebouwen | 137980,62 | 414846,32 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 018  | gebouwen | 138000,20 | 414861,42 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 019  | gebouwen | 138003,85 | 414838,18 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 020  | gebouwen | 138007,01 | 414796,85 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 021  | gebouwen | 138024,43 | 414798,51 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 022  | gebouwen | 137972,81 | 414778,60 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 023  | gebouwen | 137925,86 | 414792,89 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 024  | gebouwen | 137948,36 | 414779,21 | 1,50     | 2,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 025  | gebouwen | 137994,14 | 414775,86 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 026  | gebouwen | 137887,11 | 414832,63 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 027  | gebouwen | 137896,86 | 414834,93 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 028  | gebouwen | 137869,25 | 414858,95 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 029  | gebouwen | 137957,40 | 414829,29 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 030  | gebouwen | 137959,06 | 414815,55 | 1,50     | 2,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 031  | gebouwen | 138031,73 | 414776,58 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 032  | gebouwen | 138037,37 | 414777,48 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 033  | gebouwen | 138030,34 | 414751,97 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 034  | gebouwen | 138023,31 | 414774,95 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 035  | gebouwen | 138031,16 | 414755,24 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 036  | gebouwen | 138033,69 | 414738,56 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 037  | gebouwen | 138039,17 | 414737,66 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 038  | gebouwen | 138061,00 | 414723,84 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 039  | gebouwen | 138071,06 | 414703,08 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 040  | gebouwen | 138089,95 | 414694,33 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 041  | gebouwen | 138126,98 | 414680,43 | 1,56     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 042  | gebouwen | 138095,75 | 414693,76 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 043  | gebouwen | 138127,72 | 414686,32 | 1,58     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 044  | gebouwen | 138042,85 | 414731,78 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 045  | gebouwen | 138058,22 | 414713,95 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 046  | gebouwen | 138076,62 | 414702,50 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 047  | gebouwen | 138141,33 | 414668,30 | 1,60     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 048  | gebouwen | 138152,71 | 414689,68 | 1,63     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 049  | gebouwen | 138159,45 | 414704,54 | 1,66     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 050  | gebouwen | 138162,52 | 414658,24 | 1,63     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 051  | gebouwen | 138149,00 | 414676,22 | 1,62     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 052  | gebouwen | 138151,28 | 414663,70 | 1,61     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 053  | gebouwen | 138310,23 | 414673,92 | 1,86     | 3,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 054  | gebouwen | 137879,09 | 414785,30 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 055  | gebouwen | 137856,46 | 414778,44 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 056  | gebouwen | 137838,09 | 414765,70 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 057  | gebouwen | 137819,71 | 414753,04 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 058  | gebouwen | 137801,33 | 414740,29 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 059  | gebouwen | 137774,26 | 414725,46 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 060  | gebouwen | 137791,80 | 414719,12 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 061  | gebouwen | 137796,50 | 414723,00 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 062  | gebouwen | 137787,47 | 414725,24 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 063  | gebouwen | 137788,81 | 414738,15 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 064  | gebouwen | 137804,70 | 414739,27 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 065  | gebouwen | 137807,24 | 414750,76 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 066  | gebouwen | 137825,45 | 414763,52 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 067  | gebouwen | 137823,21 | 414752,33 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 068  | gebouwen | 137830,97 | 414752,40 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 069  | gebouwen | 137843,50 | 414766,88 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 070  | gebouwen | 137809,93 | 414736,88 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 071  | gebouwen | 137857,52 | 414776,61 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 072  | gebouwen | 137843,82 | 414776,27 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 073  | gebouwen | 137862,29 | 414788,94 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 074  | gebouwen | 137751,97 | 414706,97 | 1,50     | 4,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.          | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm      | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------|---------|
| 075  | gebouwen         | 137758,20 | 414714,30 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 076  | gebouwen         | 137772,89 | 414710,38 | 1,50     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 077  | gebouwen         | 137746,34 | 414673,79 | 1,50     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 078  | gebouwen         | 137738,00 | 414680,69 | 1,50     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 079  | gebouwen         | 137734,09 | 414697,74 | 1,50     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 080  | gebouwen         | 137745,07 | 414687,03 | 1,50     | 2,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 081  | gebouwen         | 137757,89 | 414634,82 | 1,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 082  | gebouwen         | 137735,77 | 414630,11 | 1,00     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 083  | gebouwen         | 137745,44 | 414639,86 | 1,00     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 084  | gebouwen         | 138282,96 | 414604,38 | 1,50     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 085  | gebouwen         | 138288,01 | 414598,52 | 1,50     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 086  | gebouwen         | 138269,54 | 414604,19 | 1,50     | 4,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 087  | gebouwen         | 138298,75 | 414621,68 | 1,50     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 088  | gebouwen         | 138301,51 | 414606,17 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 089  | gebouwen         | 137611,79 | 414720,42 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 090  | gebouwen         | 137643,93 | 414742,08 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 091  | gebouwen         | 137559,92 | 414738,63 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 092  | gebouwen         | 137538,95 | 414769,54 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 093  | gebouwen         | 137571,92 | 414790,37 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 094  | gebouwen         | 137635,79 | 414794,37 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 095  | gebouwen         | 137682,56 | 414796,30 | 1,50     | 7,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 200  | 1 woning         | 137941,42 | 414448,26 | 0,91     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 201  | 1 woning         | 137932,99 | 414459,08 | 0,92     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 202  | 1 woning         | 137967,50 | 414458,85 | 0,96     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 203  | 1 woning         | 137973,05 | 414461,51 | 0,97     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 204  | 1 woning         | 137955,20 | 414478,86 | 0,98     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 205  | 1 woning         | 137919,80 | 414468,14 | 0,92     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 206  | 1 woning         | 137940,09 | 414494,08 | 0,99     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 207  | 1 woning         | 137899,61 | 414479,90 | 0,92     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 208  | 1 woning         | 137985,54 | 414494,05 | 1,04     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 209  | 1 woning         | 138007,11 | 414503,55 | 1,09     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 210  | 1 woning         | 138017,72 | 414518,47 | 1,12     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 211  | 1 woning         | 137976,40 | 414507,94 | 1,06     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 212  | 1 woning         | 138006,96 | 414515,59 | 1,11     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 213  | 1 woning         | 138001,00 | 414526,30 | 1,12     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 214  | 1 woning         | 138023,97 | 414569,55 | 1,22     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 215  | 1 woning         | 138035,66 | 414564,11 | 1,23     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 216  | 1 woning         | 138045,49 | 414533,65 | 1,18     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 217  | 1 woning         | 138048,09 | 414550,14 | 1,21     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 218  | 1 woning         | 138065,47 | 414563,62 | 1,26     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 219  | 1 woning         | 138074,97 | 414575,15 | 1,29     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 220  | 1 woning         | 138052,06 | 414584,48 | 1,28     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 221  | 1 woning         | 138063,80 | 414579,58 | 1,28     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 222  | 1 woning         | 138093,31 | 414590,05 | 1,34     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 223  | 1 woning         | 138116,92 | 414595,72 | 1,37     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 224  | 1 woning         | 138128,08 | 414625,84 | 1,44     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 225  | 1 woning         | 137886,67 | 414523,12 | 0,98     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 226  | 1 woning         | 137899,29 | 414536,26 | 1,02     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 227  | 1 woning         | 137900,59 | 414511,76 | 0,98     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 228  | 2 woningen       | 137908,50 | 414520,12 | 1,00     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 229  | 4 woningen       | 137899,55 | 414494,27 | 0,94     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 230  | 5 woningen       | 137846,83 | 414510,79 | 1,00     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 231  | 6 woningen       | 137880,29 | 414562,01 | 1,04     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 232  | 3 woningen       | 137894,98 | 414573,30 | 1,08     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 233  | 3 woningen       | 137931,41 | 414614,69 | 1,20     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 234  | 4 woningen       | 137903,98 | 414587,40 | 1,12     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 235  | 4 woningen       | 137942,66 | 414571,96 | 1,14     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 236  | 6 woningen       | 137924,61 | 414554,88 | 1,08     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 237  | 2 woningen       | 137956,35 | 414528,64 | 1,07     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 238  | 2 woningen       | 137979,96 | 414552,63 | 1,14     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 239  | 3 woningen       | 137973,22 | 414601,75 | 1,22     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 240  | 4 woningen       | 137992,64 | 414597,98 | 1,24     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 241  | 2 woningen       | 138002,11 | 414575,68 | 1,21     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 242  | 4 woningen       | 138027,85 | 414603,66 | 1,29     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 243  | 3 woningen       | 138009,43 | 414639,39 | 1,33     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 244  | 2 woningen       | 138000,56 | 414639,65 | 1,32     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 245  | 2 woningen       | 137975,77 | 414614,51 | 1,25     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 246  | 4 woningen       | 137943,14 | 414625,34 | 1,23     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 247  | 3 woningen       | 137959,15 | 414640,30 | 1,28     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 248  | 5 woningen       | 137967,97 | 414654,56 | 1,32     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 249  | 2 woningen       | 138079,97 | 414607,22 | 1,35     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 250  | 2 woningen       | 138106,54 | 414634,11 | 1,43     | 8,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 251  | 21 appartementen | 138041,89 | 414658,12 | 1,41     | 9,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |



RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)

Akoestisch rekenmodel: ingevoerde gebouwen en bodemgebieden (genummerd)

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                     | X-1       | Y-1       | Oppervlak | Bf   |
|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| N267 | 267HEUS -- 4,00/4,60m (L/R) | 137596,99 | 414630,70 | 13823,03  | 0,00 |
| N267 | 267DRUN -- 4,00/4,60m (L/R) | 139565,43 | 412412,53 | 28806,11  | 0,00 |
| 003  | hard bodemgebied            | 137568,90 | 414615,64 | 518,07    | 0,00 |
| 004  | hard bodemgebied - sloot    | 137596,29 | 414666,84 | 487,66    | 0,00 |
| 005  | hard bodemgebied - sloot    | 137683,57 | 414602,27 | 541,14    | 0,00 |
| 006  | hard bodemgebied - sloot    | 137800,62 | 414516,62 | 282,22    | 0,00 |
| 007  | hard bodemgebied - sloot    | 137851,06 | 414496,65 | 172,62    | 0,00 |
| 008  | hard bodemgebied - sloot    | 137891,83 | 414468,69 | 189,42    | 0,00 |
| 009  | hard bodemgebied - sloot    | 137937,60 | 414436,98 | 235,47    | 0,00 |
| 010  | hard bodemgebied - sloot    | 137980,15 | 414407,71 | 126,51    | 0,00 |
| 011  | hard bodemgebied - sloot    | 138706,03 | 413901,00 | 288,96    | 0,00 |
| 012  | hard bodemgebied - sloot    | 138600,82 | 413971,65 | 185,11    | 0,00 |
| 013  | hard bodemgebied - sloot    | 138601,11 | 413971,62 | 299,04    | 0,00 |
| 014  | hard bodemgebied - sloot    | 138544,36 | 414008,90 | 393,37    | 0,00 |
| 015  | hard bodemgebied - sloot    | 138475,05 | 414056,26 | 357,53    | 0,00 |
| 016  | hard bodemgebied - sloot    | 138388,05 | 414132,76 | 224,62    | 0,00 |
| 017  | hard bodemgebied - sloot    | 138403,38 | 414103,90 | 373,72    | 0,00 |
| 018  | hard bodemgebied - sloot    | 138214,75 | 414244,55 | 704,41    | 0,00 |
| 019  | hard bodemgebied - sloot    | 138215,11 | 414244,54 | 343,36    | 0,00 |
| 020  | hard bodemgebied - sloot    | 138140,01 | 414296,74 | 413,22    | 0,00 |
| 021  | hard bodemgebied - sloot    | 138053,15 | 414356,47 | 194,71    | 0,00 |
| 022  | hard bodemgebied            | 138040,68 | 414704,23 | 6167,52   | 0,00 |
| 023  | hard bodemgebied            | 138005,36 | 414777,07 | 40,56     | 0,00 |
| 024  | hard bodemgebied            | 138040,40 | 414704,45 | 1609,38   | 0,00 |
| 025  | hard bodemgebied            | 138282,23 | 414640,97 | 1085,12   | 0,00 |
| 026  | hard bodemgebied            | 138306,95 | 414650,07 | 579,69    | 0,00 |
| 027  | hard bodemgebied            | 138511,34 | 414683,16 | 947,29    | 0,00 |
| 028  | hard bodemgebied            | 138565,80 | 414555,77 | 494,86    | 0,00 |
| 029  | hard bodemgebied            | 138565,63 | 414556,10 | 372,02    | 0,00 |
| 030  | hard bodemgebied            | 138589,84 | 414425,04 | 238,04    | 0,00 |
| 031  | hard bodemgebied            | 138609,50 | 414350,27 | 165,81    | 0,00 |
| 032  | hard bodemgebied            | 137987,60 | 414831,93 | 893,86    | 0,00 |
| 033  | hard bodemgebied - sloot    | 137839,35 | 414538,14 | 156,00    | 0,00 |
| 034  | hard bodemgebied - sloot    | 137891,50 | 414590,86 | 77,24     | 0,00 |
| 035  | hard bodemgebied - sloot    | 137916,53 | 414616,44 | 119,97    | 0,00 |
| 036  | hard bodemgebied - sloot    | 137952,54 | 414653,52 | 109,70    | 0,00 |
| 037  | hard bodemgebied - sloot    | 137984,50 | 414685,86 | 100,17    | 0,00 |
| 038  | hard bodemgebied - sloot    | 138017,66 | 414722,30 | 49,05     | 0,00 |
| 039  | hard bodemgebied - sloot    | 138014,47 | 414715,17 | 16,65     | 0,00 |
| 040  | hard bodemgebied - sloot    | 138038,91 | 414699,76 | 85,35     | 0,00 |
| 041  | hard bodemgebied - sloot    | 138083,44 | 414676,41 | 61,13     | 0,00 |
| 042  | hard bodemgebied - sloot    | 138118,43 | 414660,23 | 59,22     | 0,00 |
| 043  | hard bodemgebied - sloot    | 138161,95 | 414639,74 | 46,81     | 0,00 |
| 044  | hard bodemgebied - sloot    | 138353,04 | 414648,86 | 147,74    | 0,00 |
| 045  | hard bodemgebied - sloot    | 138464,97 | 414668,15 | 92,81     | 0,00 |
| 046  | hard bodemgebied - sloot    | 138533,12 | 414681,55 | 24,54     | 0,00 |
| 047  | hard bodemgebied            | 138542,23 | 414679,86 | 68,92     | 0,00 |
| 050  | hard bodemgebied            | 137500,56 | 414886,95 | 3499,63   | 0,00 |
| 051  | hard bodemgebied            | 137533,42 | 414782,85 | 3302,29   | 0,00 |
| 052  | hard bodemgebied            | 137689,23 | 414688,19 | 4959,86   | 0,00 |
| 053  | hard bodemgebied            | 137741,28 | 414723,29 | 1208,70   | 0,00 |
| 054  | hard bodemgebied            | 137908,69 | 414841,88 | 1635,73   | 0,00 |
| 055  | hard bodemgebied            | 137568,59 | 414665,41 | 470,34    | 0,00 |
| 056  | hard bodemgebied            | 137511,24 | 414743,88 | 421,62    | 0,00 |
| 057  | hard bodemgebied            | 137450,91 | 414834,24 | 352,49    | 0,00 |
| 058  | hard bodemgebied            | 137441,45 | 414835,26 | 395,09    | 0,00 |
|      |                             | 138020,19 | 414662,26 | 8328,89   | 0,00 |



138000

RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters\_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)


Akoestisch rekenmodel: ingevoerde gebouwen en hoogtelijnen (genummerd)

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                               | X-1       | Y-1       | H-1  | Lengte    |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| N267 | 267HEUSDEN                            | 137602,85 | 414638,80 | 1,60 | 1576,06   |
| N267 | 267HEUSDEN                            | 137595,82 | 414629,08 | 1,60 | 1583,93   |
| N267 | 267HEUSDEN                            | 139575,03 | 412415,35 | 1,60 | 3103,89   |
| N267 | 267HEUSDEN                            | 139563,51 | 412411,97 | 1,60 | 3095,97   |
| 05   | De Oosters - Bibeko -- 3,50m (Rechts) | 137986,20 | 414861,13 | 1,50 | 363,10    |
| 05   | De Oosters - Bibeko -- 3,50m (Links)  | 137993,02 | 414862,72 | 1,50 | 353,95    |
| 02   | De Oosters                            | 138212,88 | 414629,12 | 1,80 | 515,16    |
| 02   | De Oosters                            | 138212,59 | 414636,11 | 1,80 | 514,20    |
| 050  | AHN                                   | 137649,57 | 414651,88 | 1,50 | 554,40    |
| 050  | AHN                                   | 137603,65 | 414766,77 | 1,50 | 278,34    |
| 051  | AHN                                   | 137533,53 | 414782,80 | 1,50 | 547,54    |
| 052  | AHN                                   | 137689,43 | 414688,21 | 1,50 | 1015,50   |
| 053  | AHN                                   | 137741,42 | 414723,55 | 1,50 | 315,68    |
| AHN  | AHN                                   | 137635,30 | 414633,32 | 1,50 | 215,69    |
| AHN  | AHN                                   | 137810,77 | 414508,10 | 1,40 | 712,15    |
| AHN  | AHN                                   | 137810,89 | 414508,06 | 1,40 | 725,54    |
| AHN  | AHN                                   | 137697,67 | 414604,26 | 1,00 | 329,06    |
| AHN  | AHN                                   | 137811,70 | 414519,95 | 1,00 | 335,37    |
| AHN  | AHN                                   | 137799,53 | 414676,15 | 1,30 | 391,06    |
| AHN  | AHN                                   | 137855,84 | 414734,73 | 1,50 | 385,60    |
| AHN  | AHN                                   | 137820,64 | 414521,52 | 0,90 | 914,80    |
| AHN  | AHN                                   | 137965,27 | 414426,41 | 0,70 | 493,51    |
| AHN  | AHN                                   | 138240,96 | 414617,55 | 1,50 | 290,48    |
| AHN  | AHN - ruime omgeving                  | 92649,09  | 450599,60 | 1,00 | 330084,85 |
| 001  | AHN                                   | 137662,02 | 414657,05 | 1,50 | 75,42     |
| 002  | AHN                                   | 137619,49 | 414719,69 | 1,50 | 100,02    |
| 003  | AHN                                   | 137649,69 | 414739,74 | 1,50 | 136,35    |
| 004  | AHN                                   | 137692,93 | 414694,86 | 1,50 | 112,66    |
| 005  | AHN                                   | 137711,42 | 414755,60 | 1,50 | 113,37    |
| 006  | AHN                                   | 137730,31 | 414760,46 | 1,50 | 64,74     |
| 007  | AHN                                   | 137799,78 | 414771,70 | 1,50 | 64,27     |
| 008  | AHN                                   | 137827,92 | 414834,77 | 1,50 | 78,53     |
| 009  | AHN                                   | 137813,13 | 414778,68 | 1,50 | 66,40     |
| 010  | AHN                                   | 137791,67 | 414810,56 | 1,50 | 41,32     |
| 011  | AHN                                   | 137859,28 | 414813,72 | 1,50 | 51,32     |
| 012  | AHN                                   | 137905,02 | 414901,95 | 1,50 | 124,26    |
| 013  | AHN                                   | 137902,01 | 414842,91 | 1,50 | 79,68     |
| 014  | AHN                                   | 137922,61 | 414845,98 | 1,50 | 75,25     |
| 015  | AHN                                   | 137940,59 | 414817,57 | 1,50 | 50,85     |
| 016  | AHN                                   | 137970,19 | 414816,25 | 1,50 | 51,58     |
| 017  | AHN                                   | 137980,49 | 414846,38 | 1,50 | 110,37    |
| 018  | AHN                                   | 138000,32 | 414861,34 | 1,50 | 58,14     |
| 019  | AHN                                   | 138003,94 | 414838,07 | 1,50 | 49,53     |
| 020  | AHN                                   | 138007,09 | 414796,97 | 1,50 | 39,77     |
| 021  | AHN                                   | 138024,52 | 414798,63 | 1,50 | 51,52     |
| 022  | AHN                                   | 137972,95 | 414778,58 | 1,50 | 61,08     |
| 023  | AHN                                   | 137925,86 | 414792,74 | 1,50 | 47,17     |
| 024  | AHN                                   | 137948,36 | 414779,07 | 1,50 | 149,23    |
| 025  | AHN                                   | 137983,22 | 414762,46 | 1,50 | 31,89     |
| 025  | AHN                                   | 138001,37 | 414767,44 | 1,50 | 0,60      |
| 025  | AHN                                   | 137993,85 | 414759,46 | 1,50 | 6,60      |
| 026  | AHN                                   | 137887,13 | 414832,77 | 1,50 | 24,33     |
| 027  | AHN                                   | 137896,88 | 414835,06 | 1,50 | 18,83     |
| 028  | AHN                                   | 137869,39 | 414858,92 | 1,50 | 55,28     |
| 029  | AHN                                   | 137957,38 | 414829,15 | 1,50 | 33,88     |
| 030  | AHN                                   | 137959,20 | 414815,52 | 1,50 | 23,85     |
| 054  | AHN                                   | 137878,95 | 414785,32 | 1,50 | 49,81     |
| 055  | AHN                                   | 137856,44 | 414778,30 | 1,50 | 48,60     |
| 056  | AHN                                   | 137838,06 | 414765,56 | 1,50 | 48,34     |
| 057  | AHN                                   | 137819,68 | 414752,90 | 1,50 | 49,77     |
| 058  | AHN                                   | 137801,30 | 414740,15 | 1,50 | 48,12     |
| 059  | AHN                                   | 137774,40 | 414725,44 | 1,50 | 41,61     |

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | H-1  | Lengte |
|------|---------|-----------|-----------|------|--------|
| 060  | AHN     | 137791,66 | 414719,15 | 1,50 | 22,07  |
| 061  | AHN     | 137796,52 | 414723,14 | 1,50 | 28,05  |
| 062  | AHN     | 137787,61 | 414725,22 | 1,50 | 10,10  |
| 063  | AHN     | 137788,95 | 414738,12 | 1,50 | 21,56  |
| 064  | AHN     | 137804,68 | 414739,13 | 1,50 | 12,94  |
| 065  | AHN     | 137807,38 | 414750,73 | 1,50 | 21,93  |
| 066  | AHN     | 137825,59 | 414763,49 | 1,50 | 21,65  |
| 067  | AHN     | 137823,35 | 414752,30 | 1,50 | 13,73  |
| 068  | AHN     | 137831,11 | 414752,37 | 1,50 | 18,60  |
| 069  | AHN     | 137843,48 | 414766,74 | 1,50 | 59,46  |
| 070  | AHN     | 137811,97 | 414733,81 | 1,50 | 26,73  |
| 071  | AHN     | 137857,66 | 414776,58 | 1,50 | 36,14  |
| 072  | AHN     | 137843,96 | 414776,24 | 1,50 | 21,97  |
| 073  | AHN     | 137862,43 | 414788,92 | 1,50 | 21,55  |
| 074  | AHN     | 137752,10 | 414706,95 | 1,50 | 79,22  |
| 075  | AHN     | 137758,34 | 414714,27 | 1,50 | 13,79  |
| 076  | AHN     | 137772,91 | 414710,52 | 1,50 | 23,87  |
| 077  | AHN     | 137746,36 | 414673,93 | 1,50 | 32,56  |
| 078  | AHN     | 137738,03 | 414680,83 | 1,50 | 29,45  |
| 079  | AHN     | 137734,06 | 414697,60 | 1,50 | 42,16  |
| 080  | AHN     | 137745,04 | 414686,90 | 1,50 | 21,37  |
| 089  | AHN     | 137611,82 | 414720,56 | 1,50 | 68,50  |
| 090  | AHN     | 137643,80 | 414742,11 | 1,50 | 135,56 |
| 091  | AHN     | 137559,95 | 414738,77 | 1,50 | 112,61 |
| 092  | AHN     | 137539,09 | 414769,51 | 1,50 | 87,91  |
| 093  | AHN     | 137572,06 | 414790,34 | 1,50 | 99,70  |
| 094  | AHN     | 137635,93 | 414794,34 | 1,50 | 135,94 |
| 095  | AHN     | 137682,54 | 414796,16 | 1,50 | 86,90  |




Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr.                   | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Gevel |
|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| B1.01 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137838,04 | 414514,39 | 0,91     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.02 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137853,42 | 414503,76 | 0,91     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.03 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137870,10 | 414492,23 | 0,91     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.04 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137884,47 | 414482,29 | 0,90     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.05 | Maximaal bouwvlak - oost  | 137891,04 | 414484,05 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.06 | Maximaal bouwvlak - oost  | 137901,91 | 414495,29 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.07 | Maximaal bouwvlak - oost  | 137914,75 | 414508,57 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.08 | Maximaal bouwvlak - oost  | 137924,80 | 414518,97 | 1,02     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.09 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137924,71 | 414525,65 | 1,03     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.10 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137915,60 | 414534,45 | 1,04     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.11 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137897,30 | 414545,68 | 1,03     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.12 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137882,01 | 414558,77 | 1,04     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.13 | Maximaal bouwvlak - West  | 137874,67 | 414557,87 | 1,03     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.14 | Maximaal bouwvlak - West  | 137863,92 | 414546,78 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.15 | Maximaal bouwvlak - West  | 137852,19 | 414534,67 | 0,96     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B1.16 | Maximaal bouwvlak - West  | 137837,64 | 414519,66 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.01 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137897,26 | 414473,45 | 0,90     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.02 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137912,47 | 414462,95 | 0,90     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.03 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137927,84 | 414452,34 | 0,90     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.04 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137942,44 | 414442,26 | 0,90     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.05 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137956,41 | 414432,61 | 0,90     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.06 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 137960,91 | 414433,24 | 0,91     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.07 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 137969,05 | 414441,54 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.08 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 137978,61 | 414451,30 | 0,96     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.09 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 137987,61 | 414460,47 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.10 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137986,43 | 414468,17 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.11 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137974,14 | 414482,38 | 1,01     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.12 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137959,50 | 414496,56 | 1,02     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.13 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137948,10 | 414507,25 | 1,03     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.14 | Maximaal bouwvlak - West  | 137940,83 | 414507,36 | 1,02     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.15 | Maximaal bouwvlak - West  | 137938,14 | 414491,84 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.16 | Maximaal bouwvlak - West  | 137928,73 | 414481,27 | 0,96     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.17 | Maximaal bouwvlak - West  | 137913,16 | 414484,30 | 0,94     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B2.18 | Maximaal bouwvlak - West  | 137898,97 | 414479,67 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.01 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137892,72 | 414570,88 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.02 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137906,49 | 414559,12 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.03 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137923,80 | 414545,88 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.04 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137936,20 | 414535,33 | 1,06     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.05 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 137941,67 | 414536,42 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.06 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 137949,37 | 414544,38 | 1,09     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.07 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 137961,95 | 414557,38 | 1,13     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.08 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 137972,33 | 414568,11 | 1,16     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.09 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137970,74 | 414575,23 | 1,17     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.10 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137958,50 | 414586,88 | 1,18     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.11 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137946,28 | 414603,66 | 1,20     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.12 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137934,91 | 414614,48 | 1,20     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.13 | Maximaal bouwvlak - West  | 137928,47 | 414613,04 | 1,19     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.14 | Maximaal bouwvlak - West  | 137918,10 | 414602,32 | 1,16     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.15 | Maximaal bouwvlak - West  | 137904,24 | 414587,98 | 1,12     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B3.16 | Maximaal bouwvlak - West  | 137893,76 | 414577,13 | 1,09     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.01 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137953,82 | 414524,11 | 1,06     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.02 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137962,61 | 414515,80 | 1,06     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.03 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137978,32 | 414500,94 | 1,05     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.04 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137990,64 | 414489,29 | 1,04     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.05 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138001,34 | 414479,17 | 1,04     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.06 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138006,75 | 414479,94 | 1,04     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.07 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138015,27 | 414488,48 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.08 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138028,18 | 414501,41 | 1,10     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.09 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138037,29 | 414510,54 | 1,13     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.10 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138036,35 | 414518,62 | 1,14     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.11 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138020,48 | 414534,63 | 1,16     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.12 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138008,09 | 414546,92 | 1,16     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.13 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137992,25 | 414561,56 | 1,17     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.14 | Maximaal bouwvlak - West  | 137986,62 | 414561,25 | 1,17     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.15 | Maximaal bouwvlak - West  | 137976,88 | 414551,33 | 1,14     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.16 | Maximaal bouwvlak - West  | 137963,60 | 414537,80 | 1,10     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B4.17 | Maximaal bouwvlak - West  | 137954,34 | 414528,37 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.01 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137945,72 | 414625,20 | 1,24     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.02 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137958,16 | 414613,17 | 1,23     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.03 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137977,42 | 414595,31 | 1,22     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.04 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 137983,83 | 414586,63 | 1,21     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr.                   | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Gevel |
|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| B5.05 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 137990,16 | 414586,60 | 1,22     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.06 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138002,45 | 414599,30 | 1,25     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.07 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138016,69 | 414614,03 | 1,29     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.08 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138030,02 | 414627,81 | 1,33     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.09 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138030,50 | 414635,10 | 1,35     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.10 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138018,44 | 414646,99 | 1,36     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.11 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138003,31 | 414660,29 | 1,37     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.12 | Maximaal bouwvlak - Noord | 137992,00 | 414671,06 | 1,38     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.13 | Maximaal bouwvlak - West  | 137984,74 | 414670,61 | 1,37     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.14 | Maximaal bouwvlak - West  | 137973,73 | 414659,22 | 1,34     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.15 | Maximaal bouwvlak - West  | 137959,89 | 414644,90 | 1,29     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B5.16 | Maximaal bouwvlak - West  | 137946,82 | 414631,39 | 1,25     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.01 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138003,40 | 414571,61 | 1,20     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.02 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138019,06 | 414558,59 | 1,20     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.03 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138035,06 | 414540,47 | 1,18     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.04 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138050,60 | 414528,95 | 1,18     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.05 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138058,16 | 414532,34 | 1,19     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.06 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138073,25 | 414547,53 | 1,24     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.07 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138093,84 | 414568,25 | 1,30     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.08 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138095,62 | 414572,26 | 1,31     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.09 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138076,97 | 414588,94 | 1,32     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.10 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138062,80 | 414605,04 | 1,33     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.11 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138047,50 | 414618,65 | 1,34     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.12 | Maximaal bouwvlak - West  | 138040,96 | 414617,24 | 1,33     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.13 | Maximaal bouwvlak - West  | 138028,55 | 414604,41 | 1,29     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.14 | Maximaal bouwvlak - West  | 138013,80 | 414589,16 | 1,25     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B6.15 | Maximaal bouwvlak - West  | 138002,80 | 414577,78 | 1,21     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.01 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138036,28 | 414654,43 | 1,40     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.02 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138045,12 | 414645,89 | 1,39     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.03 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138058,52 | 414632,94 | 1,37     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.04 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138066,79 | 414624,95 | 1,37     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.05 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138071,93 | 414626,68 | 1,38     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.06 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138081,76 | 414636,85 | 1,41     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.07 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138083,87 | 414644,78 | 1,43     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.08 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138074,92 | 414653,47 | 1,44     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.09 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138064,36 | 414663,72 | 1,45     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.10 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138055,43 | 414672,38 | 1,46     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.11 | Maximaal bouwvlak - West  | 138050,14 | 414672,07 | 1,45     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B7.12 | Maximaal bouwvlak - West  | 138038,99 | 414660,35 | 1,41     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.01 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138079,76 | 414605,87 | 1,35     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.02 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138091,57 | 414593,90 | 1,34     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.03 | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 138104,14 | 414581,99 | 1,33     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.04 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138109,66 | 414584,02 | 1,34     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.05 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138119,38 | 414593,78 | 1,37     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.06 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138131,86 | 414606,31 | 1,41     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.07 | Maximaal bouwvlak - Oost  | 138144,07 | 414618,58 | 1,44     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.08 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138144,34 | 414623,08 | 1,45     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.09 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138134,24 | 414632,71 | 1,46     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.10 | Maximaal bouwvlak - Noord | 138123,58 | 414642,87 | 1,47     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.11 | Maximaal bouwvlak - West  | 138117,99 | 414643,75 | 1,46     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.12 | Maximaal bouwvlak - West  | 138107,19 | 414635,15 | 1,43     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.13 | Maximaal bouwvlak - West  | 138095,53 | 414624,51 | 1,40     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| B8.14 | Maximaal bouwvlak - West  | 138081,32 | 414611,33 | 1,36     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |



Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.  | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Gevel |
|------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 01.1 | 1 woning | 137946,02 | 414443,88 | 0,91     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 01.2 | 1 woning | 137943,94 | 414451,14 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 01.3 | 1 woning | 137951,33 | 414450,43 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 01.4 | 1 woning | 137953,19 | 414443,01 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 02.1 | 1 woning | 137935,99 | 414456,04 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 02.2 | 1 woning | 137937,07 | 414463,45 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 02.3 | 1 woning | 137944,32 | 414464,77 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 02.4 | 1 woning | 137943,27 | 414457,95 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 03.1 | 1 woning | 137962,97 | 414453,79 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 03.2 | 1 woning | 137970,60 | 414456,28 | 0,96     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 03.3 | 1 woning | 137969,93 | 414449,04 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 03.4 | 1 woning | 137962,39 | 414447,00 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 04.1 | 1 woning | 137970,21 | 414464,19 | 0,97     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 04.2 | 1 woning | 137971,05 | 414471,18 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 04.3 | 1 woning | 137978,66 | 414473,74 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 04.4 | 1 woning | 137977,61 | 414465,95 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 05.1 | 1 woning | 137958,72 | 414475,34 | 0,98     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 05.2 | 1 woning | 137965,50 | 414476,85 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 05.3 | 1 woning | 137959,21 | 414483,17 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 05.4 | 1 woning | 137966,28 | 414484,64 | 1,01     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 07.1 | 1 woning | 137923,07 | 414464,81 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 07.2 | 1 woning | 137930,66 | 414466,12 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 07.3 | 1 woning | 137923,91 | 414472,50 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 07.4 | 1 woning | 137931,82 | 414473,47 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 09.1 | 1 woning | 137902,66 | 414476,86 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 09.2 | 1 woning | 137910,64 | 414478,39 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 09.3 | 1 woning | 137903,62 | 414484,28 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 09.4 | 1 woning | 137911,24 | 414485,70 | 0,94     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 11.1 | 1 woning | 137890,50 | 414488,11 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 11.2 | 1 woning | 137895,71 | 414490,18 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 11.3 | 1 woning | 137897,44 | 414496,46 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 12.1 | 1 woning | 137886,33 | 414492,16 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 12.2 | 1 woning | 137893,98 | 414499,83 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 13.1 | 1 woning | 137881,79 | 414496,58 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 13.2 | 1 woning | 137889,39 | 414504,30 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 14.1 | 1 woning | 137877,70 | 414500,56 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 14.2 | 1 woning | 137879,05 | 414506,75 | 0,94     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 14.3 | 1 woning | 137885,13 | 414508,45 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 15.1 | 1 woning | 137848,82 | 414512,70 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 15.2 | 1 woning | 137843,51 | 414513,89 | 0,91     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 15.3 | 1 woning | 137841,71 | 414519,48 | 0,92     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 16.1 | 1 woning | 137852,96 | 414516,94 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 16.2 | 1 woning | 137845,58 | 414523,46 | 0,93     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 17.1 | 1 woning | 137856,26 | 414520,34 | 0,94     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 17.2 | 1 woning | 137849,20 | 414527,18 | 0,94     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 18.1 | 1 woning | 137860,08 | 414524,27 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 18.2 | 1 woning | 137853,17 | 414531,26 | 0,95     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 19.1 | 1 woning | 137863,99 | 414528,29 | 0,96     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 19.2 | 1 woning | 137856,79 | 414534,98 | 0,97     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 20.1 | 1 woning | 137866,32 | 414533,71 | 0,98     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 20.2 | 1 woning | 137859,12 | 414540,45 | 0,98     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 21.1 | 1 woning | 137870,23 | 414537,72 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 21.2 | 1 woning | 137863,01 | 414544,44 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 22.1 | 1 woning | 137873,82 | 414541,40 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 22.2 | 1 woning | 137866,77 | 414548,30 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 23.1 | 1 woning | 137877,64 | 414545,31 | 1,01     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 23.2 | 1 woning | 137870,54 | 414552,16 | 1,01     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 24.1 | 1 woning | 137881,62 | 414549,40 | 1,02     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 24.2 | 1 woning | 137874,55 | 414556,26 | 1,03     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 25.1 | 1 woning | 137885,27 | 414553,14 | 1,03     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 25.2 | 1 woning | 137883,63 | 414558,89 | 1,04     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 25.3 | 1 woning | 137878,10 | 414559,91 | 1,04     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 26.1 | 1 woning | 137890,87 | 414519,09 | 0,98     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 26.2 | 1 woning | 137889,38 | 414526,20 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 26.3 | 1 woning | 137897,11 | 414518,95 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 26.4 | 1 woning | 137896,25 | 414525,23 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 27.1 | 1 woning | 137901,56 | 414538,75 | 1,03     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 27.2 | 1 woning | 137908,34 | 414538,82 | 1,04     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 27.3 | 1 woning | 137903,23 | 414532,31 | 1,02     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 28.1 | 1 woning | 137905,49 | 414506,87 | 0,97     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 28.2 | 1 woning | 137911,66 | 414505,85 | 0,98     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 28.3 | 1 woning | 137903,52 | 414514,99 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 28.4 | 1 woning | 137909,39 | 414512,77 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 29.1 | 1 woning | 137918,62 | 414513,34 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.    | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Gevel |
|------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 29.2 | 1 woning   | 137909,69 | 414521,50 | 1,01     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 29.3 | 1 woning   | 137912,86 | 414515,87 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 30.1 | 1 woning   | 137924,48 | 414519,53 | 1,02     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 30.2 | 1 woning   | 137921,56 | 414524,17 | 1,02     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 30.3 | 1 woning   | 137915,66 | 414527,81 | 1,02     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 32.1 | 1 woning   | 137943,52 | 414490,66 | 0,99     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 32.2 | 1 woning   | 137950,98 | 414492,11 | 1,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 32.3 | 1 woning   | 137944,26 | 414498,59 | 1,01     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 32.4 | 1 woning   | 137952,16 | 414499,72 | 1,02     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 33.1 | 1 woning   | 137960,95 | 414524,02 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 33.2 | 1 woning   | 137966,59 | 414522,47 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 33.3 | 1 woning   | 137957,94 | 414530,42 | 1,08     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 34.1 | 1 woning   | 137961,87 | 414534,45 | 1,09     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 34.2 | 1 woning   | 137967,85 | 414532,71 | 1,09     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 34.3 | 1 woning   | 137970,37 | 414526,36 | 1,09     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 35.1 | 2 woningen | 137979,56 | 414504,62 | 1,06     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 35.2 | 1 woning   | 137987,31 | 414506,16 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 36.1 | 1 woning   | 137941,41 | 414538,47 | 1,07     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 36.1 | 1 woning   | 137990,16 | 414489,33 | 1,04     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 36.2 | 1 woning   | 137947,61 | 414540,11 | 1,08     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 36.2 | 1 woning   | 137998,13 | 414488,02 | 1,05     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 36.3 | 1 woning   | 137949,36 | 414546,58 | 1,10     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 36.3 | 1 woning   | 137996,16 | 414495,02 | 1,06     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 36.4 | 1 woning   | 137988,26 | 414496,93 | 1,05     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 37.1 | 4 woningen | 137933,57 | 414546,06 | 1,08     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 37.2 | 4 woningen | 137941,64 | 414553,90 | 1,10     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 38.1 | 1 woning   | 137926,20 | 414553,05 | 1,08     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 38.2 | 1 woning   | 137928,27 | 414558,96 | 1,10     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 38.3 | 1 woning   | 137934,49 | 414560,69 | 1,11     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 39.1 | 1 woning   | 137944,77 | 414569,76 | 1,14     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 39.2 | 1 woning   | 137944,84 | 414574,80 | 1,14     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 39.3 | 1 woning   | 137952,29 | 414577,75 | 1,16     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 40.1 | 2 woningen | 137949,98 | 414564,70 | 1,13     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 40.2 | 2 woningen | 137958,00 | 414572,20 | 1,15     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 41.1 | 1 woning   | 137956,25 | 414558,60 | 1,13     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 41.2 | 1 woning   | 137962,43 | 414559,50 | 1,14     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 41.3 | 1 woning   | 137963,82 | 414566,54 | 1,15     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 42.1 | 2 woningen | 137983,79 | 414556,86 | 1,16     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 43.1 | 2 woningen | 138005,61 | 414579,43 | 1,22     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 44.1 | 1 woning   | 137897,43 | 414575,94 | 1,09     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 44.2 | 1 woning   | 137898,33 | 414569,88 | 1,08     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 44.3 | 1 woning   | 137904,13 | 414568,79 | 1,08     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 45.1 | 1 woning   | 137900,87 | 414579,45 | 1,10     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 45.2 | 1 woning   | 137907,40 | 414572,13 | 1,09     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 46.1 | 1 woning   | 137904,16 | 414582,82 | 1,11     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 46.2 | 1 woning   | 137911,30 | 414576,11 | 1,11     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 47.1 | 1 woning   | 137906,02 | 414589,68 | 1,12     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 47.2 | 1 woning   | 137913,03 | 414582,79 | 1,12     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 48.1 | 1 woning   | 137909,61 | 414593,45 | 1,14     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 48.2 | 1 woning   | 137916,60 | 414586,55 | 1,13     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 49.1 | 1 woning   | 137913,29 | 414597,31 | 1,15     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 49.2 | 1 woning   | 137920,19 | 414590,31 | 1,14     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 50.1 | 1 woning   | 137917,57 | 414601,81 | 1,16     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 50.2 | 1 woning   | 137924,15 | 414594,47 | 1,15     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 51.1 | 1 woning   | 137921,89 | 414605,00 | 1,17     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 51.2 | 1 woning   | 137928,47 | 414597,63 | 1,17     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 52.1 | 1 woning   | 137925,72 | 414608,97 | 1,18     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 52.2 | 1 woning   | 137932,65 | 414601,95 | 1,18     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 53.1 | 1 woning   | 137929,07 | 414612,42 | 1,19     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 53.2 | 1 woning   | 137934,75 | 414611,59 | 1,20     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 53.3 | 1 woning   | 137936,67 | 414606,10 | 1,19     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 54.1 | 1 woning   | 137945,17 | 414627,62 | 1,24     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 54.2 | 1 woning   | 137946,86 | 414621,66 | 1,23     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 54.3 | 1 woning   | 137951,96 | 414620,24 | 1,23     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 55.1 | 1 woning   | 137949,08 | 414631,72 | 1,25     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 55.2 | 1 woning   | 137956,09 | 414624,58 | 1,25     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 56.1 | 1 woning   | 137952,78 | 414635,60 | 1,26     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 56.2 | 1 woning   | 137959,78 | 414628,45 | 1,26     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 57.1 | 1 woning   | 137956,47 | 414639,48 | 1,27     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 57.2 | 1 woning   | 137963,23 | 414632,07 | 1,27     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 58.1 | 1 woning   | 137961,10 | 414642,47 | 1,28     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 58.2 | 1 woning   | 137967,92 | 414635,40 | 1,28     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 59.1 | 1 woning   | 137964,53 | 414646,00 | 1,29     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 59.2 | 1 woning   | 137971,78 | 414639,39 | 1,29     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr.             | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Gevel |
|-------|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 60.1  | 1 woning            | 137968,33 | 414649,93 | 1,31     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 60.2  | 1 woning            | 137975,37 | 414643,10 | 1,30     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 61.1  | 1 woning            | 137970,10 | 414656,89 | 1,33     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 61.2  | 1 woning            | 137976,51 | 414649,58 | 1,32     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 62.1  | 1 woning            | 137973,48 | 414660,36 | 1,34     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 62.2  | 1 woning            | 137980,19 | 414653,36 | 1,33     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 63.1  | 1 woning            | 137977,19 | 414664,16 | 1,35     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 63.2  | 1 woning            | 137984,17 | 414657,45 | 1,34     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 64.1  | 1 woning            | 137981,04 | 414668,11 | 1,36     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 64.2  | 1 woning            | 137987,96 | 414661,34 | 1,36     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 65.1  | 1 woning            | 137984,94 | 414672,12 | 1,38     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 65.2  | 1 woning            | 137990,39 | 414670,90 | 1,38     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 65.3  | 1 woning            | 137991,72 | 414665,20 | 1,37     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 66.1  | 1 woning            | 138012,51 | 414642,78 | 1,34     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 66.2  | 1 woning            | 138011,03 | 414637,73 | 1,33     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 66.3  | 1 woning            | 138017,87 | 414644,59 | 1,35     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 67.1  | 1 woning            | 138118,30 | 414637,53 | 1,45     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 67.2  | 1 woning            | 138112,85 | 414639,19 | 1,45     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 67.3  | 1 woning            | 138120,03 | 414630,52 | 1,44     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 68.1  | 1 woning            | 138107,91 | 414635,31 | 1,43     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 68.2  | 1 woning            | 138109,71 | 414629,91 | 1,43     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 68.3  | 1 woning            | 138115,54 | 414626,99 | 1,43     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 69.1  | 1 woning            | 138138,44 | 414626,33 | 1,45     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 69.2  | 1 woning            | 138130,88 | 414628,36 | 1,45     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 69.3  | 1 woning            | 138139,69 | 414618,61 | 1,44     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 69.4  | 1 woning            | 138132,27 | 414620,76 | 1,43     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 70.1  | 1 woning            | 138123,59 | 414607,56 | 1,40     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 70.2  | 1 woning            | 138121,57 | 414600,31 | 1,39     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 70.3  | 1 woning            | 138114,10 | 414598,35 | 1,37     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 70.4  | 1 woning            | 138116,19 | 414606,42 | 1,39     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 71.1  | 1 woning            | 138021,53 | 414641,11 | 1,35     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 71.2  | 1 woning            | 138014,88 | 414634,07 | 1,33     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 72.1  | 1 woning            | 137975,58 | 414603,58 | 1,23     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 72.2  | 1 woning            | 137974,45 | 414599,88 | 1,22     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 80.1  | 2 woningen          | 138004,35 | 414518,68 | 1,11     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 81.1  | 1 woning            | 138011,37 | 414497,76 | 1,08     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 81.2  | 1 woning            | 138017,91 | 414495,04 | 1,08     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 81.3  | 1 woning            | 138017,48 | 414503,32 | 1,10     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 81.4  | 1 woning            | 138010,11 | 414505,95 | 1,09     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 82.1  | 1 woning            | 138021,41 | 414513,51 | 1,12     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 82.2  | 1 woning            | 138028,90 | 414510,76 | 1,12     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 82.3  | 1 woning            | 138028,11 | 414518,32 | 1,14     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 82.4  | 1 woning            | 138021,05 | 414521,17 | 1,13     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 83.1  | 1 woning            | 138041,33 | 414538,72 | 1,19     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 83.2  | 1 woning            | 138048,42 | 414535,85 | 1,19     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 84.1  | 1 woning            | 138059,38 | 414542,21 | 1,21     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.1  | Appartementengebouw | 138048,05 | 414664,63 | 1,43     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.10 | Appartementengebouw | 138044,83 | 414655,14 | 1,41     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.2  | Appartementengebouw | 138056,17 | 414669,35 | 1,46     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.3  | Appartementengebouw | 138063,83 | 414661,92 | 1,45     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.4  | Appartementengebouw | 138074,06 | 414652,01 | 1,43     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.5  | Appartementengebouw | 138082,16 | 414644,16 | 1,42     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.6  | Appartementengebouw | 138079,99 | 414633,72 | 1,40     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.7  | Appartementengebouw | 138069,55 | 414631,18 | 1,38     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.8  | Appartementengebouw | 138061,07 | 414639,40 | 1,39     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |
| 90.9  | Appartementengebouw | 138050,98 | 414649,18 | 1,40     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | Ja    |

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2

#### Model eigenschap

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omschrijving                      | Jaar 2033 - Deelgebied 2                          |
| Verantwoordelijke                 | Leon                                              |
| Rekenmethode                      | #2   Wegverkeerslawaaï   RM G-2012, wegverkeer    |
| Aangemaakt door                   | Leon op 16-2-2022                                 |
| Laatst ingezien door              | Leon op 5-9-2023                                  |
| Model aangemaakt met              | Geomilieu V2021.1                                 |
| Dagperiode                        | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                      | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                      | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode             | Lden                                              |
| Waarde                            | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte          | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren             | 1,5                                               |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Bronresultaten                                    |
| Detailniveau resultaten grids     | Groepsresultaten                                  |
| Aandachtsgebied                   | --                                                |
| Max.refl.afstand                  | --                                                |
| Standaard bodemfactor             | 1,00                                              |
| Openingshoek                      | 2                                                 |
| Max.refl.diepte                   | 1                                                 |
| Geometrische uitbreiding          | Volledige 3D analyse                              |
| Luchtdemping                      | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]              | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie         | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                    | 3,50                                              |

| Punt    | Omschrijving<br>Maximale invulling bouwvlakken | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| B1.01_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 57   | 53             |
| B1.01_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 59   | 56             |
| B1.01_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 60   | 56             |
| B1.02_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 57   | 53             |
| B1.02_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 59   | 56             |
| B1.02_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 60   | 56             |
| B1.03_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 57   | 53             |
| B1.03_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 59   | 53             |
| B1.03_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 59   | 56             |
| B1.04_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 57   | 53             |
| B1.04_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 59   | 53             |
| B1.04_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 59   | 56             |
| B1.05_A | Maximaal bouwvlak - oost                       | 1,5            | 53   | 49             |
| B1.05_B | Maximaal bouwvlak - oost                       | 4,5            | 53   | 52             |
| B1.05_C | Maximaal bouwvlak - oost                       | 7,5            | 56   | 52             |
| B1.06_A | Maximaal bouwvlak - oost                       | 1,5            | 49   | 45             |
| B1.06_B | Maximaal bouwvlak - oost                       | 4,5            | 51   | 47             |
| B1.06_C | Maximaal bouwvlak - oost                       | 7,5            | 52   | 48             |
| B1.07_A | Maximaal bouwvlak - oost                       | 1,5            | 45   | 41             |
| B1.07_B | Maximaal bouwvlak - oost                       | 4,5            | 47   | 44             |
| B1.07_C | Maximaal bouwvlak - oost                       | 7,5            | 49   | 45             |
| B1.08_A | Maximaal bouwvlak - oost                       | 1,5            | 43   | 39             |
| B1.08_B | Maximaal bouwvlak - oost                       | 4,5            | 45   | 41             |
| B1.08_C | Maximaal bouwvlak - oost                       | 7,5            | 47   | 43             |
| B1.09_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 38   | 34             |
| B1.09_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 40   | 36             |
| B1.09_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 42   | 38             |
| B1.10_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 38   | 35             |
| B1.10_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 40   | 37             |
| B1.10_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 42   | 39             |
| B1.11_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 38   | 35             |
| B1.11_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 40   | 37             |
| B1.11_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 41   | 38             |
| B1.12_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 41   | 38             |
| B1.12_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 43   | 39             |
| B1.12_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 44   | 40             |
| B1.13_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 48   | 44             |
| B1.13_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 50   | 46             |
| B1.13_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 50   | 47             |
| B1.14_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 49   | 46             |
| B1.14_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 51   | 47             |
| B1.14_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 52   | 48             |
| B1.15_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 51   | 47             |
| B1.15_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 52   | 49             |
| B1.15_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 53   | 50             |
| B1.16_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 53   | 49             |
| B1.16_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 53   | 52             |
| B1.16_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 56   | 52             |
| B2.01_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 57   | 53             |
| B2.01_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 59   | 53             |
| B2.01_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 59   | 56             |

| Punt    | Omschrijving<br>Maximale invulling bouwvlakken | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| B2.02_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 57   | 53             |
| B2.02_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 59   | 53             |
| B2.02_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 59   | 56             |
| B2.03_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 57   | 53             |
| B2.03_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 59   | 53             |
| B2.03_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 59   | 56             |
| B2.04_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 57   | 53             |
| B2.04_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 59   | 53             |
| B2.04_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 59   | 56             |
| B2.05_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 57   | 53             |
| B2.05_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 59   | 53             |
| B2.05_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 59   | 56             |
| B2.06_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 53   | 50             |
| B2.06_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 56   | 53             |
| B2.06_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 57   | 53             |
| B2.07_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 53   | 49             |
| B2.07_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 53   | 51             |
| B2.07_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 53   | 52             |
| B2.08_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 52   | 48             |
| B2.08_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 53   | 49             |
| B2.08_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 53   | 50             |
| B2.09_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 51   | 47             |
| B2.09_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 52   | 48             |
| B2.09_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 53   | 49             |
| B2.10_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 41   | 38             |
| B2.10_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 43   | 39             |
| B2.10_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 44   | 41             |
| B2.11_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 43   | 39             |
| B2.11_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 44   | 40             |
| B2.11_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 45   | 42             |
| B2.12_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 41   | 38             |
| B2.12_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 43   | 39             |
| B2.12_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 44   | 41             |
| B2.13_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 41   | 37             |
| B2.13_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 42   | 39             |
| B2.13_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 44   | 40             |
| B2.14_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 42   | 38             |
| B2.14_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 44   | 40             |
| B2.14_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 46   | 43             |
| B2.15_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 33   | 31             |
| B2.15_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 38   | 35             |
| B2.15_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 43   | 40             |
| B2.16_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 32   | 30             |
| B2.16_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 37   | 34             |
| B2.16_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 44   | 40             |
| B2.17_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 31   | 28             |
| B2.17_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 34   | 32             |
| B2.17_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 39   | 37             |
| B2.18_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 52   | 48             |
| B2.18_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 53   | 51             |
| B2.18_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 53   | 51             |

| Punt    | Omschrijving<br>Maximale invulling bouwvlakken | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| B3.01_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 46   | 42             |
| B3.01_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 48   | 44             |
| B3.01_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 48   | 45             |
| B3.02_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 43   | 39             |
| B3.02_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 44   | 41             |
| B3.02_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 45   | 42             |
| B3.03_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 40   | 37             |
| B3.03_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 42   | 39             |
| B3.03_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 44   | 41             |
| B3.04_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 40   | 36             |
| B3.04_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 42   | 38             |
| B3.04_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 44   | 41             |
| B3.05_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 42   | 38             |
| B3.05_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 43   | 39             |
| B3.05_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 44   | 41             |
| B3.06_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 37   | 34             |
| B3.06_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 39   | 36             |
| B3.06_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 42   | 38             |
| B3.07_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 37   | 34             |
| B3.07_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 39   | 36             |
| B3.07_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 42   | 38             |
| B3.08_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 36   | 33             |
| B3.08_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 38   | 35             |
| B3.08_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 41   | 38             |
| B3.09_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 33   | 30             |
| B3.09_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 36   | 33             |
| B3.09_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 40   | 37             |
| B3.10_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 32   | 28             |
| B3.10_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 34   | 31             |
| B3.10_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 38   | 35             |
| B3.11_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 38   | 34             |
| B3.11_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 39   | 36             |
| B3.11_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 40   | 37             |
| B3.12_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 36   | 33             |
| B3.12_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 38   | 34             |
| B3.12_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 39   | 36             |
| B3.13_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 45   | 41             |
| B3.13_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 46   | 42             |
| B3.13_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 46   | 43             |
| B3.14_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 45   | 41             |
| B3.14_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 47   | 43             |
| B3.14_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 47   | 43             |
| B3.15_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 46   | 42             |
| B3.15_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 47   | 44             |
| B3.15_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 48   | 44             |
| B3.16_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 47   | 43             |
| B3.16_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 48   | 44             |
| B3.16_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 49   | 45             |
| B4.01_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 43   | 39             |
| B4.01_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 44   | 41             |
| B4.01_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 46   | 42             |

| Punt    | Omschrijving<br>Maximale invulling bouwvlakken | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| B4.02_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 41   | 38             |
| B4.02_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 43   | 39             |
| B4.02_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 45   | 41             |
| B4.03_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 43   | 39             |
| B4.03_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 44   | 41             |
| B4.03_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 46   | 42             |
| B4.04_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 45   | 41             |
| B4.04_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 46   | 43             |
| B4.04_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 48   | 44             |
| B4.05_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 48   | 44             |
| B4.05_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 50   | 46             |
| B4.05_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 51   | 47             |
| B4.06_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 49   | 45             |
| B4.06_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 50   | 46             |
| B4.06_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 51   | 47             |
| B4.07_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 48   | 44             |
| B4.07_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 49   | 45             |
| B4.07_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 50   | 46             |
| B4.08_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 47   | 43             |
| B4.08_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 48   | 44             |
| B4.08_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 49   | 45             |
| B4.09_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 47   | 43             |
| B4.09_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 48   | 44             |
| B4.09_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 48   | 44             |
| B4.10_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 35   | 32             |
| B4.10_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 37   | 34             |
| B4.10_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 39   | 36             |
| B4.11_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 40   | 36             |
| B4.11_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 41   | 37             |
| B4.11_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 43   | 39             |
| B4.12_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 36   | 32             |
| B4.12_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 38   | 35             |
| B4.12_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 40   | 37             |
| B4.13_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 35   | 31             |
| B4.13_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 36   | 33             |
| B4.13_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 38   | 35             |
| B4.14_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 38   | 34             |
| B4.14_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 39   | 36             |
| B4.14_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 42   | 39             |
| B4.15_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 38   | 34             |
| B4.15_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 40   | 36             |
| B4.15_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 43   | 39             |
| B4.16_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 39   | 35             |
| B4.16_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 40   | 37             |
| B4.16_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 43   | 39             |
| B4.17_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 41   | 37             |
| B4.17_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 42   | 39             |
| B4.17_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 44   | 41             |
| B5.01_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 42   | 38             |
| B5.01_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 44   | 40             |
| B5.01_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 45   | 42             |

| Punt    | Omschrijving<br>Maximale invulling bouwvlakken | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| B5.02_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 37   | 33             |
| B5.02_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 40   | 36             |
| B5.02_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 43   | 39             |
| B5.03_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 33   | 30             |
| B5.03_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 37   | 34             |
| B5.03_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 42   | 38             |
| B5.04_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 31   | 29             |
| B5.04_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 35   | 33             |
| B5.04_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 41   | 37             |
| B5.05_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 35   | 32             |
| B5.05_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 37   | 34             |
| B5.05_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 40   | 37             |
| B5.06_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 33   | 30             |
| B5.06_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 35   | 32             |
| B5.06_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 39   | 36             |
| B5.07_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 34   | 31             |
| B5.07_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 36   | 33             |
| B5.07_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 39   | 36             |
| B5.08_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 33   | 30             |
| B5.08_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 35   | 32             |
| B5.08_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 40   | 36             |
| B5.09_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 30   | 27             |
| B5.09_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 34   | 31             |
| B5.09_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 38   | 35             |
| B5.10_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 30   | 27             |
| B5.10_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 34   | 31             |
| B5.10_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 38   | 34             |
| B5.11_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 32   | 29             |
| B5.11_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 35   | 31             |
| B5.11_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 37   | 33             |
| B5.12_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 34   | 30             |
| B5.12_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 35   | 32             |
| B5.12_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 36   | 32             |
| B5.13_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 42   | 38             |
| B5.13_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 43   | 39             |
| B5.13_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 43   | 40             |
| B5.14_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 42   | 38             |
| B5.14_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 44   | 40             |
| B5.14_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 44   | 40             |
| B5.15_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 43   | 39             |
| B5.15_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 44   | 41             |
| B5.15_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 45   | 41             |
| B5.16_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 44   | 40             |
| B5.16_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 45   | 41             |
| B5.16_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 45   | 42             |
| B6.01_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 36   | 33             |
| B6.01_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 38   | 35             |
| B6.01_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 42   | 39             |
| B6.02_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 36   | 33             |
| B6.02_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 38   | 35             |
| B6.02_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 42   | 39             |

| Punt    | Omschrijving<br>Maximale invulling bouwvlakken | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| B6.03_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 41   | 37             |
| B6.03_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 42   | 38             |
| B6.03_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 44   | 40             |
| B6.04_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 45   | 41             |
| B6.04_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 46   | 42             |
| B6.04_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 47   | 43             |
| B6.05_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 45   | 41             |
| B6.05_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 46   | 43             |
| B6.05_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 47   | 43             |
| B6.06_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 45   | 41             |
| B6.06_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 46   | 42             |
| B6.06_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 46   | 42             |
| B6.07_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 44   | 40             |
| B6.07_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 45   | 41             |
| B6.07_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 45   | 42             |
| B6.08_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 31   | 28             |
| B6.08_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 33   | 30             |
| B6.08_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 36   | 33             |
| B6.09_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 36   | 32             |
| B6.09_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 37   | 34             |
| B6.09_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 40   | 36             |
| B6.10_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 33   | 30             |
| B6.10_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 35   | 32             |
| B6.10_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 39   | 36             |
| B6.11_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 30   | 27             |
| B6.11_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 32   | 30             |
| B6.11_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 37   | 34             |
| B6.12_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 33   | 30             |
| B6.12_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 35   | 32             |
| B6.12_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 40   | 36             |
| B6.13_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 34   | 30             |
| B6.13_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 36   | 32             |
| B6.13_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 39   | 36             |
| B6.14_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 35   | 31             |
| B6.14_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 37   | 33             |
| B6.14_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 40   | 36             |
| B6.15_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 36   | 32             |
| B6.15_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 38   | 34             |
| B6.15_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 41   | 37             |
| B7.01_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 32   | 29             |
| B7.01_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 35   | 32             |
| B7.01_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 41   | 37             |
| B7.02_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 32   | 29             |
| B7.02_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 34   | 32             |
| B7.02_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 40   | 37             |
| B7.03_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 33   | 30             |
| B7.03_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 35   | 32             |
| B7.03_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 40   | 36             |
| B7.04_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 32   | 29             |
| B7.04_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 35   | 32             |
| B7.04_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 40   | 37             |

| Punt    | Omschrijving<br>Maximale invulling bouwvlakken | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| B7.05_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 29   | 26             |
| B7.05_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 32   | 29             |
| B7.05_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 37   | 34             |
| B7.06_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 30   | 27             |
| B7.06_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 32   | 29             |
| B7.06_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 38   | 34             |
| B7.07_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 33   | 29             |
| B7.07_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 35   | 31             |
| B7.07_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 35   | 32             |
| B7.08_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 32   | 29             |
| B7.08_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 34   | 31             |
| B7.08_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 34   | 31             |
| B7.09_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 35   | 32             |
| B7.09_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 36   | 33             |
| B7.09_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 35   | 32             |
| B7.10_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 36   | 33             |
| B7.10_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 37   | 34             |
| B7.10_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 35   | 32             |
| B7.11_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 37   | 34             |
| B7.11_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 39   | 35             |
| B7.11_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 40   | 37             |
| B7.12_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 34   | 31             |
| B7.12_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 37   | 33             |
| B7.12_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 39   | 36             |
| B8.01_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 33   | 29             |
| B8.01_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 35   | 32             |
| B8.01_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 40   | 36             |
| B8.02_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 38   | 34             |
| B8.02_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 39   | 36             |
| B8.02_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 41   | 38             |
| B8.03_A | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 1,5            | 43   | 39             |
| B8.03_B | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 4,5            | 44   | 40             |
| B8.03_C | Maximaal bouwvlak - Zuid                       | 7,5            | 45   | 41             |
| B8.04_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 43   | 39             |
| B8.04_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 44   | 41             |
| B8.04_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 45   | 41             |
| B8.05_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 43   | 39             |
| B8.05_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 44   | 40             |
| B8.05_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 44   | 41             |
| B8.06_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 43   | 39             |
| B8.06_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 43   | 40             |
| B8.06_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 44   | 40             |
| B8.07_A | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 1,5            | 42   | 38             |
| B8.07_B | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 4,5            | 43   | 39             |
| B8.07_C | Maximaal bouwvlak - Oost                       | 7,5            | 43   | 40             |
| B8.08_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 31   | 27             |
| B8.08_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 31   | 28             |
| B8.08_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 32   | 28             |
| B8.09_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 33   | 29             |
| B8.09_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 32   | 29             |
| B8.09_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 35   | 31             |

| Punt    | Omschrijving<br>Maximale invulling bouwvlakken | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| B8.10_A | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 1,5            | 34   | 30             |
| B8.10_B | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 4,5            | 34   | 31             |
| B8.10_C | Maximaal bouwvlak - Noord                      | 7,5            | 36   | 33             |
| B8.11_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 32   | 29             |
| B8.11_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 34   | 31             |
| B8.11_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 38   | 35             |
| B8.12_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 30   | 28             |
| B8.12_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 33   | 31             |
| B8.12_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 38   | 35             |
| B8.13_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 29   | 27             |
| B8.13_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 33   | 31             |
| B8.13_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 38   | 35             |
| B8.14_A | Maximaal bouwvlak - West                       | 1,5            | 28   | 25             |
| B8.14_B | Maximaal bouwvlak - West                       | 4,5            | 31   | 29             |
| B8.14_C | Maximaal bouwvlak - West                       | 7,5            | 38   | 35             |
|         |                                                |                |      |                |

## LEGENDA:

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | = <= 48 dB; geluidluw                                 |
|  | = > 48 dB en <= 63 dB; hogere grenswaarde vaststellen |
|  | = > 63 dB; niet toelaatbaar, maatregelen noodzakelijk |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 02\_De Oosters v=60  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B1.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.05_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 0   | -2    | -11   | 0    |
| B1.05_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| B1.05_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| B1.06_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 0   | -2    | -10   | 1    |
| B1.06_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B1.06_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| B1.07_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B1.07_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| B1.07_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B1.08_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B1.08_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 7   | 5     | -4    | 7    |
| B1.08_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| B1.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 0   | -2    | -10   | 1    |
| B1.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B1.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 12  | 10    | 1     | 12   |
| B1.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | -2  | -5    | -13   | -2   |
| B1.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B1.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B1.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B1.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 3   | 1     | -8    | 3    |
| B1.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| B1.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| B1.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B1.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| B1.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B1.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B1.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| B1.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 1   | -1    | -10   | 1    |
| B1.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B1.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| B1.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| B1.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| B1.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 8   | 6     | -3    | 8    |
| B1.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| B1.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 8   | 6     | -3    | 8    |
| B1.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| B2.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.05_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.05_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.05_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| B2.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 17  | 15    | 6     | 17   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 02\_De Oosters v=60  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B2.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| B2.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B2.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| B2.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| B2.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 17  | 15    | 6     | 17   |
| B2.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 18  | 16    | 7     | 18   |
| B2.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| B2.09_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 17  | 15    | 6     | 17   |
| B2.09_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 18  | 16    | 7     | 18   |
| B2.09_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| B2.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| B2.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| B2.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| B2.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B2.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| B2.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| B2.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| B2.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| B2.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| B2.13_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B2.13_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| B2.13_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| B2.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B2.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| B2.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 14  | 12    | 3     | 14   |
| B2.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | -6  | -9    | -17   | -6   |
| B2.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| B2.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B2.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 2   | 0     | -9    | 2    |
| B2.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| B2.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 14  | 12    | 3     | 14   |
| B2.17_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B2.17_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B2.17_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B2.18_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B2.18_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B2.18_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| B3.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B3.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| B3.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| B3.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 1   | -1    | -10   | 1    |
| B3.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B3.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| B3.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B3.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B3.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| B3.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 0   | -2    | -10   | 1    |
| B3.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B3.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| B3.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| B3.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B3.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| B3.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B3.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| B3.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B3.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B3.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| B3.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B3.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| B3.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B3.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B3.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 4   | 2     | -7    | 4    |
| B3.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B3.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 15  | 13    | 4     | 16   |
| B3.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 02\_De Oosters v=60  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B3.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 8   | 6     | -3    | 8    |
| B3.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B3.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B3.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| B3.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| B3.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| B3.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B3.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 12  | 10    | 1     | 12   |
| B3.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| B3.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B3.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B3.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 4   | 2     | -6    | 4    |
| B3.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| B3.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| B3.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| B3.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | -2  | -5    | -13   | -2   |
| B3.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| B3.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| B3.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | -2  | -5    | -13   | -2   |
| B3.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B4.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B4.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| B4.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| B4.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B4.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| B4.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| B4.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -5  | -7    | -15   | -4   |
| B4.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| B4.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B4.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -1  | -3    | -12   | -1   |
| B4.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| B4.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| B4.05_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| B4.05_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| B4.05_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| B4.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| B4.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| B4.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| B4.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| B4.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| B4.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 20  | 18    | 9     | 20   |
| B4.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| B4.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 20  | 18    | 10    | 21   |
| B4.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 21  | 19    | 10    | 21   |
| B4.09_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| B4.09_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| B4.09_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 21  | 19    | 11    | 22   |
| B4.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| B4.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| B4.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| B4.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| B4.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B4.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| B4.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B4.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| B4.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B4.13_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B4.13_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B4.13_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| B4.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B4.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| B4.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B4.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | -8  | -11   | -19   | -8   |
| B4.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | -4  | -6    | -14   | -3   |
| B4.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 02\_De Oosters v=60  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B4.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B4.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| B4.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| B4.17_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| B4.17_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| B4.17_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| B5.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| B5.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B5.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| B5.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B5.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B5.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B5.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 4   | 2     | -7    | 4    |
| B5.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B5.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| B5.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -2  | -4    | -12   | -1   |
| B5.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B5.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 12  | 10    | 1     | 12   |
| B5.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B5.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| B5.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| B5.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B5.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| B5.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| B5.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| B5.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B5.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B5.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| B5.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| B5.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| B5.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 7   | 5     | -4    | 7    |
| B5.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B5.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| B5.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| B5.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B5.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| B5.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| B5.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| B5.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| B5.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| B5.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| B5.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B5.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| B5.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| B5.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 8   | 6     | -3    | 8    |
| B5.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B5.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| B5.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| B5.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B5.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| B5.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| B5.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B5.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| B5.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| B6.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 1   | -1    | -9    | 2    |
| B6.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B6.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| B6.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 1   | -1    | -9    | 2    |
| B6.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B6.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B6.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| B6.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B6.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| B6.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -14 | -17   | -25   | -14  |
| B6.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | -10 | -12   | -20   | -9   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 02\_De Oosters v=60  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B6.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B6.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 21  | 19    | 10    | 21   |
| B6.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 22  | 20    | 12    | 23   |
| B6.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| B6.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 22  | 20    | 12    | 23   |
| B6.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 23  | 21    | 13    | 24   |
| B6.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| B6.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| B6.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| B6.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| B6.08_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| B6.08_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 25  | 23    | 14    | 25   |
| B6.08_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| B6.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B6.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B6.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 17  | 15    | 6     | 17   |
| B6.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B6.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| B6.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B6.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B6.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B6.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| B6.12_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B6.12_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | -10 | -12   | -20   | -9   |
| B6.12_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | -9  | -11   | -20   | -9   |
| B6.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 4   | 2     | -7    | 4    |
| B6.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B6.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| B6.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| B6.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B6.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| B6.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| B6.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| B6.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B7.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -3  | -5    | -13   | -2   |
| B7.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B7.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B7.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -3  | -5    | -13   | -2   |
| B7.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B7.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| B7.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -3  | -6    | -14   | -3   |
| B7.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 1   | -1    | -10   | 1    |
| B7.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| B7.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| B7.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B7.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| B7.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 9   | 7     | -2    | 10   |
| B7.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| B7.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 20  | 18    | 9     | 20   |
| B7.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B7.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| B7.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 21  | 19    | 10    | 22   |
| B7.07_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 20  | 18    | 10    | 20   |
| B7.07_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 21  | 19    | 11    | 22   |
| B7.07_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| B7.08_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| B7.08_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| B7.08_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| B7.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| B7.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| B7.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 25  | 23    | 14    | 25   |
| B7.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| B7.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| B7.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 24  | 22    | 14    | 25   |
| B7.11_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 02\_De Oosters v=60  
 Groepsreductie: Ja

| Naam      |                           |        |     |       |       |      |
|-----------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| B7.11_B   | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B7.11_C   | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B7.12_A   | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B7.12_B   | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | -6  | -8    | -17   | -6   |
| B7.12_C   | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| B8.01_A   | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B8.01_B   | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| B8.01_C   | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| B8.02_A   | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 12  | 10    | 1     | 12   |
| B8.02_B   | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| B8.02_C   | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| B8.03_A   | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -17 | -19   | -28   | -16  |
| B8.03_B   | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | -13 | -15   | -23   | -12  |
| B8.03_C   | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | -4  | -6    | -14   | -3   |
| B8.04_A   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 25  | 23    | 14    | 25   |
| B8.04_B   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 26  | 24    | 15    | 26   |
| B8.04_C   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| B8.05_A   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 26  | 24    | 15    | 26   |
| B8.05_B   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 27  | 25    | 17    | 28   |
| B8.05_C   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| B8.06_A   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| B8.06_B   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 29  | 27    | 18    | 29   |
| B8.06_C   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| B8.07_A   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 31  | 28    | 20    | 31   |
| B8.07_B   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 31  | 29    | 21    | 32   |
| B8.07_C   | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 32  | 30    | 21    | 32   |
| B8.08_A   | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 31  | 28    | 20    | 31   |
| B8.08_B   | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| B8.08_C   | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 32  | 30    | 22    | 33   |
| B8.09_A   | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| B8.09_B   | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 30  | 28    | 19    | 30   |
| B8.09_C   | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 31  | 28    | 20    | 31   |
| B8.10_A   | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| B8.10_B   | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| B8.10_C   | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 29  | 27    | 19    | 30   |
| B8.11_A   | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B8.11_B   | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 4   | 2     | -6    | 4    |
| B8.11_C   | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| B8.12_A   | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 1   | -1    | -9    | 2    |
| B8.12_B   | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B8.12_C   | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| B8.13_A   | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| B8.13_B   | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 12  | 10    | 1     | 12   |
| B8.13_C   | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B8.14_A   | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| B8.14_B   | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| B8.14_C   | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |   | 2033 | 2033   | 2033    |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|---|------|--------|---------|
|        |                                   |                |      |                |                             |   |      | + DD-B | +scherm |
|        |                                   |                |      |                |                             |   | HGW  | HGW    | HGW     |
| 01.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 56   | 52             | 41                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 01.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 58   | 53             | 50                          |   |      |        |         |
| 01.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 59   | 53             | 59                          |   |      |        |         |
| 01.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 36                          |   |      |        |         |
| 01.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 46                          |   |      |        |         |
| 01.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                          |   |      |        |         |
| 01.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 46   | 42             | 45                          |   |      |        |         |
| 01.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 43             | 47                          |   |      |        |         |
| 01.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 44             | 48                          |   |      |        |         |
| 01.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 53   | 50             | 48                          |   |      |        |         |
| 01.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 57   | 53             | 51                          |   |      |        |         |
| 01.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 57   | 53             | 57                          |   |      |        |         |
| 02.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 56   | 52             | 41                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 02.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 58   | 53             | 49                          |   |      |        |         |
| 02.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 58   | 53             | 58                          |   |      |        |         |
| 02.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 51   | 47             | 36                          |   |      |        |         |
| 02.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 49             | 44                          |   |      |        |         |
| 02.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 50             | 53                          |   |      |        |         |
| 02.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 40   | 37             | 39                          |   |      |        |         |
| 02.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 42   | 39             | 41                          |   |      |        |         |
| 02.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 44                          |   |      |        |         |
| 02.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 51   | 47             | 42                          |   |      |        |         |
| 02.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 46                          |   |      |        |         |
| 02.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 50             | 53                          |   |      |        |         |
| 03.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 39             | 35                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 03.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 41             | 40                          |   |      |        |         |
| 03.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 45             | 47                          |   |      |        |         |
| 03.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 37                          |   |      |        |         |
| 03.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 38             | 39                          |   |      |        |         |
| 03.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 44                          |   |      |        |         |
| 03.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 51                          |   |      |        |         |
| 03.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 53                          |   |      |        |         |
| 03.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                          |   |      |        |         |
| 03.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 53   | 50             | 50                          |   |      |        |         |
| 03.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 56   | 52             | 52                          |   |      |        |         |
| 03.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 57   | 53             | 56                          |   |      |        |         |
| 04.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 43             | 45                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 04.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 48   | 45             | 46                          |   |      |        |         |
| 04.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 47             | 50                          |   |      |        |         |
| 04.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 43   | 39             | 34                          |   |      |        |         |
| 04.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 42             | 39                          |   |      |        |         |
| 04.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 47   | 44             | 46                          |   |      |        |         |
| 04.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 37                          |   |      |        |         |
| 04.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 40   | 37             | 39                          |   |      |        |         |
| 04.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 42   | 39             | 41                          |   |      |        |         |
| 04.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 49   | 45             | 49                          |   |      |        |         |
| 04.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 46             | 50                          |   |      |        |         |
| 04.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 51   | 47             | 51                          |   |      |        |         |
| 05.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 42                          | 1 |      |        | 1       |
| 05.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 46             | 44                          |   |      |        |         |
| 05.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 51   | 47             | 50                          |   |      |        |         |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+schermb<br>5 m hoog |   | 2033 | 2033   | 2033     |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|------------------------------|---|------|--------|----------|
|        |                                   |                |      |                |                              |   |      | + DD-B | +schermb |
|        |                                   |                |      |                |                              |   | HGW  | HGW    | HGW      |
| 05.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 39                           |   |      |        |          |
| 05.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 40             | 41                           |   |      |        |          |
| 05.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 42             | 45                           |   |      |        |          |
| 05.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 41             | 36                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 05.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 43             | 40                           |   |      |        |          |
| 05.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 45             | 46                           |   |      |        |          |
| 05.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 41                           |   |      |        |          |
| 05.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 43                           |   |      |        |          |
| 05.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 41             | 44                           |   |      |        |          |
| 07.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 56   | 52             | 40                           |   |      |        |          |
| 07.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 58   | 53             | 49                           |   |      |        |          |
| 07.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 58   | 53             | 58                           |   |      |        |          |
| 07.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 36                           |   |      |        |          |
| 07.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 44                           |   |      |        |          |
| 07.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                           |   |      |        |          |
| 07.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 51   | 47             | 38                           |   |      |        |          |
| 07.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 45                           |   |      |        |          |
| 07.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                           |   |      |        |          |
| 07.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 35                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 07.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 40             | 38                           |   |      |        |          |
| 07.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 42             | 43                           |   |      |        |          |
| 09.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 56   | 52             | 42                           |   |      |        |          |
| 09.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 58   | 53             | 50                           |   |      |        |          |
| 09.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 59   | 53             | 59                           |   |      |        |          |
| 09.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 53   | 49             | 38                           |   |      |        |          |
| 09.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 51             | 46                           |   |      |        |          |
| 09.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 52             | 53                           |   |      |        |          |
| 09.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 37                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 09.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 45                           |   |      |        |          |
| 09.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                           |   |      |        |          |
| 09.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 36                           |   |      |        |          |
| 09.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 37             | 39                           |   |      |        |          |
| 09.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 43                           |   |      |        |          |
| 11.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 56   | 52             | 41                           |   |      |        |          |
| 11.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 58   | 53             | 49                           |   |      |        |          |
| 11.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 58   | 53             | 58                           |   |      |        |          |
| 11.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 39                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 11.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 51             | 46                           |   |      |        |          |
| 11.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                           |   |      |        |          |
| 11.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 37                           |   |      |        |          |
| 11.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 40             | 40                           |   |      |        |          |
| 11.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 43             | 45                           |   |      |        |          |
| 12.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 56   | 52             | 40                           |   |      |        |          |
| 12.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 58   | 53             | 49                           |   |      |        |          |
| 12.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 58   | 53             | 58                           |   |      |        |          |
| 12.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 41   | 38             | 35                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 12.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 40             | 39                           |   |      |        |          |
| 12.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 43             | 45                           |   |      |        |          |
| 13.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 56   | 52             | 40                           |   |      |        |          |
| 13.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 58   | 53             | 49                           |   |      |        |          |
| 13.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 58   | 53             | 58                           |   |      |        |          |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |   | 2033 | 2033   | 2033    |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|---|------|--------|---------|
|        |                                   |                |      |                |                             |   |      | + DD-B | +scherm |
|        |                                   |                |      |                |                             |   | HGW  | HGW    | HGW     |
| 13.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 41             | 37                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 13.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 43             | 41                          |   |      |        |         |
| 13.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 44             | 46                          |   |      |        |         |
| 14.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 56   | 52             | 40                          |   |      |        |         |
| 14.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 58   | 53             | 49                          |   |      |        |         |
| 14.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 58   | 53             | 58                          |   |      |        |         |
| 14.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 40                          |   |      |        |         |
| 14.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 46                          |   |      |        |         |
| 14.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                          |   |      |        |         |
| 14.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 46   | 42             | 37                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 14.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 44             | 40                          |   |      |        |         |
| 14.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 49   | 45             | 47                          |   |      |        |         |
| 15.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 53   | 50             | 39                          |   |      |        |         |
| 15.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 56   | 52             | 48                          |   |      |        |         |
| 15.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 57   | 53             | 56                          |   |      |        |         |
| 15.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 57   | 53             | 45                          |   |      |        |         |
| 15.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 59   | 53             | 50                          |   |      |        |         |
| 15.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 59   | 53             | 59                          |   |      |        |         |
| 15.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 53   | 49             | 48                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 15.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 51             | 50                          |   |      |        |         |
| 15.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 56   | 52             | 53                          |   |      |        |         |
| 16.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 53   | 49             | 39                          |   |      |        |         |
| 16.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 52             | 47                          |   |      |        |         |
| 16.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 56   | 52             | 53                          |   |      |        |         |
| 16.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 48                          |   |      |        |         |
| 16.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 51             | 50                          |   |      |        |         |
| 16.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                          |   |      |        |         |
| 17.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 53   | 49             | 39                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 17.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 51             | 46                          |   |      |        |         |
| 17.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                          |   |      |        |         |
| 17.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 49                          |   |      |        |         |
| 17.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 50                          |   |      |        |         |
| 17.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                          |   |      |        |         |
| 18.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 38                          |   |      |        |         |
| 18.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 44                          |   |      |        |         |
| 18.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                          |   |      |        |         |
| 18.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 49                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 18.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 50                          |   |      |        |         |
| 18.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 50             | 53                          |   |      |        |         |
| 19.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 51   | 47             | 38                          |   |      |        |         |
| 19.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 49             | 43                          |   |      |        |         |
| 19.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 50             | 52                          |   |      |        |         |
| 19.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 52   | 48             | 50                          |   |      |        |         |
| 19.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 53   | 50             | 51                          |   |      |        |         |
| 19.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 51             | 53                          |   |      |        |         |
| 20.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 43             | 36                          | 1 | 1    | 1      | 1       |
| 20.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 48   | 45             | 41                          |   |      |        |         |
| 20.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 47             | 49                          |   |      |        |         |
| 20.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 50   | 46             | 49                          |   |      |        |         |
| 20.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 52   | 48             | 50                          |   |      |        |         |
| 20.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 52   | 49             | 52                          |   |      |        |         |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |  | 2033 | 2033   | 2033    |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|--|------|--------|---------|
|        |                                   |                |      |                |                             |  |      | + DD-B | +scherm |
|        |                                   |                |      |                |                             |  | HGW  | HGW    | HGW     |
| 21.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 45             | 37                          |  |      |        |         |
| 21.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 46             | 42                          |  |      |        |         |
| 21.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 52   | 48             | 50                          |  |      |        |         |
| 21.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 50   | 46             | 48                          |  |      |        |         |
| 21.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 51   | 47             | 50                          |  |      |        |         |
| 21.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 52   | 48             | 51                          |  | 1    |        | 1       |
| 22.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 38                          |  |      |        |         |
| 22.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 46             | 42                          |  |      |        |         |
| 22.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 51   | 48             | 49                          |  |      |        |         |
| 22.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 49   | 45             | 48                          |  |      |        |         |
| 22.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 51   | 47             | 50                          |  |      |        |         |
| 22.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 52   | 48             | 51                          |  | 1    |        | 1       |
| 23.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 38                          |  |      |        |         |
| 23.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 46             | 41                          |  |      |        |         |
| 23.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 51   | 47             | 48                          |  |      |        |         |
| 23.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 49   | 45             | 48                          |  |      |        |         |
| 23.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 47             | 49                          |  |      |        |         |
| 23.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 51   | 47             | 50                          |  | 1    |        | 1       |
| 24.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 44             | 37                          |  |      |        |         |
| 24.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 45             | 41                          |  |      |        |         |
| 24.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 47             | 47                          |  |      |        |         |
| 24.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 49   | 45             | 48                          |  |      |        |         |
| 24.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 46             | 49                          |  |      |        |         |
| 24.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 51   | 47             | 50                          |  | 1    |        | 1       |
| 25.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 43             | 37                          |  |      |        |         |
| 25.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 48   | 45             | 40                          |  |      |        |         |
| 25.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 46             | 46                          |  |      |        |         |
| 25.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 36                          |  |      |        |         |
| 25.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 39             | 37                          |  |      |        |         |
| 25.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 40                          |  |      |        |         |
| 25.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 47                          |  |      |        |         |
| 25.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 46             | 49                          |  |      |        |         |
| 25.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 46             | 49                          |  | 1    |        | 1       |
| 26.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 50   | 46             | 38                          |  |      |        |         |
| 26.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 52   | 48             | 43                          |  |      |        |         |
| 26.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 53   | 50             | 51                          |  | 1    | 1      | 1       |
| 26.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 49   | 45             | 39                          |  |      |        |         |
| 26.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 51   | 47             | 43                          |  |      |        |         |
| 26.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 52   | 48             | 50                          |  |      |        |         |
| 26.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 34                          |  |      |        |         |
| 26.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 40   | 37             | 38                          |  |      |        |         |
| 26.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 26.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 39                          |  |      |        |         |
| 26.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 41                          |  |      |        |         |
| 26.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 44                          |  |      |        |         |
| 27.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 44             | 40                          |  |      |        |         |
| 27.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 45             | 42                          |  |      |        |         |
| 27.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 46             | 46                          |  | 1    |        |         |
| 27.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 40   | 37             | 39                          |  |      |        |         |
| 27.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 38             | 40                          |  |      |        |         |
| 27.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 42   | 39             | 42                          |  |      |        |         |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+schermb<br>5 m hoog |   | 2033 | 2033   | 2033     |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|------------------------------|---|------|--------|----------|
|        |                                   |                |      |                |                              |   |      | + DD-B | +schermb |
|        |                                   |                |      |                |                              |   | HGW  | HGW    | HGW      |
| 27.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 36                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 27.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 42             | 40                           |   |      |        |          |
| 27.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 45             | 46                           |   |      |        |          |
| 28.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 38                           |   |      |        |          |
| 28.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 46             | 42                           |   |      |        |          |
| 28.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 51   | 48             | 50                           |   |      |        |          |
| 28.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 39                           |   |      |        |          |
| 28.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 46             | 42                           |   |      |        |          |
| 28.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 51   | 48             | 50                           |   |      |        |          |
| 28.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 35                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 28.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 42             | 39                           |   |      |        |          |
| 28.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 44             | 46                           |   |      |        |          |
| 28.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 43   | 39             | 38                           |   |      |        |          |
| 28.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 41             | 40                           |   |      |        |          |
| 28.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 43             | 45                           |   |      |        |          |
| 29.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 44             | 41                           |   |      |        |          |
| 29.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 45             | 43                           |   |      |        |          |
| 29.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 47             | 48                           |   |      |        |          |
| 29.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 34                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 29.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 38             | 38                           |   |      |        |          |
| 29.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 45                           |   |      |        |          |
| 29.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 40   | 37             | 38                           |   |      |        |          |
| 29.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 42   | 39             | 41                           |   |      |        |          |
| 29.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 47   | 44             | 47                           |   |      |        |          |
| 30.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 43             | 40                           |   |      |        |          |
| 30.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 48   | 44             | 42                           |   |      |        |          |
| 30.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 49   | 46             | 47                           |   |      |        |          |
| 30.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 38                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 30.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 40   | 37             | 39                           |   |      |        |          |
| 30.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 42   | 39             | 42                           |   |      |        |          |
| 30.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 36                           |   |      |        |          |
| 30.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 40   | 37             | 38                           |   |      |        |          |
| 30.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 43                           |   |      |        |          |
| 32.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 49   | 45             | 42                           |   |      |        |          |
| 32.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 46             | 45                           |   |      |        |          |
| 32.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 52   | 48             | 50                           |   |      |        |          |
| 32.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 41             | 41                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 32.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 43             | 43                           |   |      |        |          |
| 32.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 45             | 47                           |   |      |        |          |
| 32.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 43             | 39                           |   |      |        |          |
| 32.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 48   | 44             | 41                           |   |      |        |          |
| 32.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 46             | 47                           |   |      |        |          |
| 32.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 40                           |   |      |        |          |
| 32.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 39             | 42                           |   |      |        |          |
| 32.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 44                           |   |      |        |          |
| 33.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 46   | 42             | 42                           | 1 | 1    | 1      | 1        |
| 33.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 43             | 44                           |   |      |        |          |
| 33.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 45             | 46                           |   |      |        |          |
| 33.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 41   | 37             | 41                           |   |      |        |          |
| 33.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 39             | 42                           |   |      |        |          |
| 33.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 44                           |   |      |        |          |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |  | 2033 | 2033   | 2033    |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|--|------|--------|---------|
|        |                                   |                |      |                |                             |  |      | + DD-B | +scherm |
|        |                                   |                |      |                |                             |  | HGW  | HGW    | HGW     |
| 33.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 38                          |  |      |        |         |
| 33.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 40                          |  |      |        |         |
| 33.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 42             | 44                          |  |      |        |         |
| 34.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 40   | 37             | 37                          |  |      |        |         |
| 34.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 42   | 38             | 39                          |  |      |        |         |
| 34.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 41             | 43                          |  |      |        |         |
| 34.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 36             | 37                          |  |      |        |         |
| 34.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 37             | 39                          |  |      |        |         |
| 34.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 43   | 40             | 42                          |  |      |        |         |
| 34.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 40                          |  |      |        |         |
| 34.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 42                          |  |      |        |         |
| 34.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 44                          |  |      |        |         |
| 35.1_A | 2 woningen                        | 1,5            | 45   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 35.1_B | 2 woningen                        | 4,5            | 46   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 35.1_C | 2 woningen                        | 7,5            | 48   | 44             | 47                          |  |      |        |         |
| 35.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 35.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 35.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 36.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 41             | 41                          |  |      |        |         |
| 36.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 48                          |  |      |        |         |
| 36.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 43             | 43                          |  |      |        |         |
| 36.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 46             | 49                          |  | 1    |        | 1       |
| 36.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 44             | 46                          |  |      |        |         |
| 36.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 47             | 50                          |  | 1    |        | 1       |
| 36.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 39                          |  |      |        |         |
| 36.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 48                          |  |      |        |         |
| 36.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 42             | 41                          |  |      |        |         |
| 36.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 50   | 46             | 49                          |  |      |        |         |
| 36.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 47   | 43             | 44                          |  |      |        |         |
| 36.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 47             | 50                          |  |      |        |         |
| 36.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 36.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 43   | 39             | 43                          |  |      |        |         |
| 36.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 38   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 36.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 36.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 36.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 36.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 41   | 38             | 37                          |  |      |        |         |
| 36.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 39             | 40                          |  |      |        |         |
| 36.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 43                          |  |      |        |         |
| 37.1_A | 4 woningen                        | 1,5            | 44   | 41             | 42                          |  |      |        |         |
| 37.1_B | 4 woningen                        | 4,5            | 46   | 42             | 43                          |  |      |        |         |
| 37.1_C | 4 woningen                        | 7,5            | 47   | 44             | 46                          |  |      |        |         |
| 37.2_A | 4 woningen                        | 1,5            | 37   | 34             | 37                          |  |      |        |         |
| 37.2_B | 4 woningen                        | 4,5            | 39   | 36             | 39                          |  |      |        |         |
| 37.2_C | 4 woningen                        | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 38.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 41             | 42                          |  |      |        |         |
| 38.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 42             | 44                          |  |      |        |         |
| 38.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 47   | 44             | 46                          |  |      |        |         |
| 38.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 40                          |  |      |        |         |
| 38.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 41             | 42                          |  |      |        |         |
| 38.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 43             | 44                          |  |      |        |         |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |   | 2033 | 2033   | 2033    |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|---|------|--------|---------|
|        |                                   |                |      |                |                             |   |      | + DD-B | +scherm |
|        |                                   |                |      |                |                             |   | HGW  | HGW    | HGW     |
| 38.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 38   | 35             | 37                          |   |      |        |         |
| 38.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 39   | 36             | 39                          |   |      |        |         |
| 38.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 42   | 38             | 41                          |   |      |        |         |
| 39.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 41   | 37             | 37                          |   |      |        |         |
| 39.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 42   | 39             | 39                          |   |      |        |         |
| 39.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 44                          |   |      |        |         |
| 39.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 43   | 39             | 37                          |   |      |        |         |
| 39.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 39                          |   |      |        |         |
| 39.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 42                          |   |      |        |         |
| 39.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 38   | 34             | 36                          |   |      |        |         |
| 39.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 39   | 36             | 37                          |   |      |        |         |
| 39.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 40                          |   |      |        |         |
| 40.1_A | 2 woningen                        | 1,5            | 38   | 35             | 38                          |   |      |        |         |
| 40.1_B | 2 woningen                        | 4,5            | 40   | 37             | 40                          |   |      |        |         |
| 40.1_C | 2 woningen                        | 7,5            | 45   | 41             | 45                          |   |      |        |         |
| 40.2_A | 2 woningen                        | 1,5            | 34   | 31             | 34                          |   |      |        |         |
| 40.2_B | 2 woningen                        | 4,5            | 36   | 33             | 36                          |   |      |        |         |
| 40.2_C | 2 woningen                        | 7,5            | 40   | 37             | 40                          |   |      |        |         |
| 41.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 36   | 34             | 36                          |   |      |        |         |
| 41.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 39   | 36             | 39                          |   |      |        |         |
| 41.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 44                          |   |      |        |         |
| 41.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 38                          |   |      |        |         |
| 41.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 42   | 39             | 40                          |   |      |        |         |
| 41.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 41             | 43                          |   |      |        |         |
| 41.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 34   | 31             | 33                          |   |      |        |         |
| 41.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 36   | 33             | 36                          |   |      |        |         |
| 41.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 40   | 37             | 40                          |   |      |        |         |
| 42.1_A | 2 woningen                        | 1,5            | 40   | 37             | 34                          |   |      |        |         |
| 42.1_B | 2 woningen                        | 4,5            | 41   | 38             | 37                          |   |      |        |         |
| 42.1_C | 2 woningen                        | 7,5            | 44   | 40             | 42                          |   |      |        |         |
| 43.1_A | 2 woningen                        | 1,5            | 38   | 34             | 32                          |   |      |        |         |
| 43.1_B | 2 woningen                        | 4,5            | 38   | 35             | 35                          |   |      |        |         |
| 43.1_C | 2 woningen                        | 7,5            | 42   | 38             | 40                          |   |      |        |         |
| 44.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 43             | 47                          |   |      |        |         |
| 44.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 48   | 44             | 48                          |   |      |        |         |
| 44.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 49   | 45             | 48                          |   |      |        |         |
| 44.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 46                          |   |      |        |         |
| 44.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 45             | 47                          | 1 |      |        |         |
| 44.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 46             | 49                          |   | 1    |        | 1       |
| 44.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 42             | 40                          |   |      |        |         |
| 44.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 43             | 42                          | 1 |      |        |         |
| 44.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 45             | 45                          |   |      |        |         |
| 45.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 47   | 43             | 47                          |   |      |        |         |
| 45.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 48   | 45             | 48                          | 1 |      |        |         |
| 45.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 49   | 45             | 48                          |   | 1    |        |         |
| 45.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 41             | 40                          |   |      |        |         |
| 45.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 42             | 41                          | 1 |      |        |         |
| 45.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 44             | 45                          |   |      |        |         |
| 46.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 48                          |   |      |        |         |
| 46.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 45             | 49                          | 1 |      |        |         |
| 46.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 46             | 49                          |   | 1    |        | 1       |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |  | 2033 | 2033   | 2033    |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|--|------|--------|---------|
|        |                                   |                |      |                |                             |  |      | + DD-B | +scherm |
|        |                                   |                |      |                |                             |  | HGW  | HGW    | HGW     |
| 46.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 36                          |  |      |        |         |
| 46.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 41             | 39                          |  |      |        |         |
| 46.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 47   | 43             | 43                          |  |      |        |         |
| 47.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 46   | 42             | 46                          |  |      |        |         |
| 47.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 44             | 47                          |  |      |        |         |
| 47.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 44             | 47                          |  |      |        |         |
| 47.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 33   | 31             | 33                          |  |      |        |         |
| 47.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 37   | 34             | 37                          |  |      |        |         |
| 47.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 42   | 39             | 42                          |  |      |        |         |
| 48.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 46   | 42             | 46                          |  |      |        |         |
| 48.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 43             | 47                          |  |      |        |         |
| 48.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 44             | 47                          |  |      |        |         |
| 48.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 48.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 38   | 36             | 38                          |  |      |        |         |
| 48.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 49.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 46   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 49.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 43             | 47                          |  |      |        |         |
| 49.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 48   | 44             | 47                          |  |      |        |         |
| 49.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 49.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 40   | 37             | 40                          |  |      |        |         |
| 49.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 50.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 46   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 50.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 43             | 46                          |  |      |        |         |
| 50.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 47   | 43             | 47                          |  |      |        |         |
| 50.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 41   | 37             | 37                          |  |      |        |         |
| 50.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 42   | 38             | 39                          |  |      |        |         |
| 50.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 43                          |  |      |        |         |
| 51.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 51.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 51.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 42             | 46                          |  |      |        |         |
| 51.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 40   | 37             | 35                          |  |      |        |         |
| 51.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 38             | 38                          |  |      |        |         |
| 51.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 43   | 40             | 42                          |  |      |        |         |
| 52.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 41             | 45                          |  |      |        |         |
| 52.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 42             | 46                          |  |      |        |         |
| 52.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 43             | 46                          |  |      |        |         |
| 52.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 41   | 37             | 34                          |  |      |        |         |
| 52.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 38             | 37                          |  |      |        |         |
| 52.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 42                          |  |      |        |         |
| 53.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 53.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 53.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 43             | 46                          |  |      |        |         |
| 53.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 38   | 34             | 37                          |  |      |        |         |
| 53.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 38   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 53.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 40   | 37             | 40                          |  |      |        |         |
| 53.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 40   | 36             | 35                          |  |      |        |         |
| 53.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 37             | 37                          |  |      |        |         |
| 53.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 42                          |  |      |        |         |
| 54.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 54.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 41             | 45                          |  |      |        |         |
| 54.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 42             | 45                          |  |      |        |         |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |  | 2033 | 2033   | 2033    |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|--|------|--------|---------|
|        |                                   |                |      |                |                             |  |      | + DD-B | +scherm |
|        |                                   |                |      |                |                             |  | HGW  | HGW    | HGW     |
| 54.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 43   | 39             | 42                          |  |      |        |         |
| 54.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 54.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 42             | 46                          |  |      |        |         |
| 54.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 40   | 36             | 36                          |  |      |        |         |
| 54.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 38             | 38                          |  |      |        |         |
| 54.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 42                          |  |      |        |         |
| 55.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 55.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 41             | 45                          |  |      |        |         |
| 55.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 55.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 34                          |  |      |        |         |
| 55.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 40   | 37             | 37                          |  |      |        |         |
| 55.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 43   | 39             | 41                          |  |      |        |         |
| 56.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 56.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 56.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 56.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 35             | 33                          |  |      |        |         |
| 56.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 40   | 37             | 36                          |  |      |        |         |
| 56.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 43   | 39             | 40                          |  |      |        |         |
| 57.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 57.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 57.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 57.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 36             | 32                          |  |      |        |         |
| 57.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 40   | 37             | 35                          |  |      |        |         |
| 57.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 42   | 39             | 40                          |  |      |        |         |
| 58.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 42                          |  |      |        |         |
| 58.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 58.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 58.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 37   | 34             | 32                          |  |      |        |         |
| 58.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 38   | 35             | 35                          |  |      |        |         |
| 58.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 39                          |  |      |        |         |
| 59.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 43   | 39             | 43                          |  |      |        |         |
| 59.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 59.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 41             | 45                          |  |      |        |         |
| 59.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 36   | 33             | 33                          |  |      |        |         |
| 59.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 38   | 35             | 35                          |  |      |        |         |
| 59.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 40                          |  |      |        |         |
| 60.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 60.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 60.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 42             | 46                          |  |      |        |         |
| 60.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 37   | 34             | 34                          |  |      |        |         |
| 60.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 38   | 35             | 36                          |  |      |        |         |
| 60.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 40                          |  |      |        |         |
| 61.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 39             | 42                          |  |      |        |         |
| 61.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 61.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 61.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 30   | 27             | 30                          |  |      |        |         |
| 61.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 31   | 29             | 31                          |  |      |        |         |
| 61.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 39   | 35             | 39                          |  |      |        |         |
| 62.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 42                          |  |      |        |         |
| 62.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 62.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |  | 2033 | 2033   | 2033    |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|--|------|--------|---------|
|        |                                   |                |      |                |                             |  |      | + DD-B | +scherm |
|        |                                   |                |      |                |                             |  | HGW  | HGW    | HGW     |
| 62.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 34   | 31             | 34                          |  |      |        |         |
| 62.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 62.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 63.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 42                          |  |      |        |         |
| 63.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 63.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 63.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 34   | 31             | 34                          |  |      |        |         |
| 63.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 63.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 64.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 42                          |  |      |        |         |
| 64.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 64.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 64.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 33   | 30             | 33                          |  |      |        |         |
| 64.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 64.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 37             | 41                          |  |      |        |         |
| 65.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 42                          |  |      |        |         |
| 65.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 39             | 43                          |  |      |        |         |
| 65.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 65.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 34   | 31             | 34                          |  |      |        |         |
| 65.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 65.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 65.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 33   | 30             | 33                          |  |      |        |         |
| 65.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 65.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 66.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 33   | 30             | 32                          |  |      |        |         |
| 66.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 66.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 40   | 37             | 40                          |  |      |        |         |
| 66.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 30   | 28             | 30                          |  |      |        |         |
| 66.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 34   | 32             | 34                          |  |      |        |         |
| 66.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 66.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 36   | 32             | 33                          |  |      |        |         |
| 66.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 66.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 38   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 67.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 34   | 31             | 34                          |  |      |        |         |
| 67.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 34   | 31             | 34                          |  |      |        |         |
| 67.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 36   | 32             | 36                          |  |      |        |         |
| 67.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 33   | 30             | 33                          |  |      |        |         |
| 67.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 67.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 39   | 35             | 39                          |  |      |        |         |
| 67.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 38   | 34             | 38                          |  |      |        |         |
| 67.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 39   | 35             | 39                          |  |      |        |         |
| 67.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 40   | 36             | 40                          |  |      |        |         |
| 68.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 33   | 30             | 33                          |  |      |        |         |
| 68.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 68.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 39   | 35             | 39                          |  |      |        |         |
| 68.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 68.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 37   | 34             | 37                          |  |      |        |         |
| 68.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 68.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 38   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 68.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 39   | 36             | 39                          |  |      |        |         |
| 68.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 37             | 41                          |  |      |        |         |

| Punt   | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |  | 2033 | 2033   | 2033    |
|--------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|--|------|--------|---------|
|        |                                   |                |      |                |                             |  |      | + DD-B | +scherm |
|        |                                   |                |      |                |                             |  | HGW  | HGW    | HGW     |
| 69.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 34   | 30             | 34                          |  |      |        |         |
| 69.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 33   | 30             | 33                          |  |      |        |         |
| 69.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 34   | 31             | 34                          |  |      |        |         |
| 69.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 34   | 30             | 34                          |  |      |        |         |
| 69.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 69.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 39   | 36             | 39                          |  |      |        |         |
| 69.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 42                          |  |      |        |         |
| 69.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 69.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 69.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 69.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 42   | 39             | 42                          |  |      |        |         |
| 69.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 44                          |  |      |        |         |
| 70.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 28   | 25             | 28                          |  |      |        |         |
| 70.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 30   | 28             | 30                          |  |      |        |         |
| 70.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 33   | 30             | 33                          |  |      |        |         |
| 70.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 43   | 39             | 43                          |  |      |        |         |
| 70.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 70.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 70.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 42   | 38             | 42                          |  |      |        |         |
| 70.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 70.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 45   | 41             | 45                          |  |      |        |         |
| 70.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 34   | 31             | 34                          |  |      |        |         |
| 70.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 37   | 34             | 37                          |  |      |        |         |
| 70.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 71.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 35   | 31             | 32                          |  |      |        |         |
| 71.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 36   | 33             | 35                          |  |      |        |         |
| 71.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 38   | 34             | 38                          |  |      |        |         |
| 71.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 30   | 28             | 30                          |  |      |        |         |
| 71.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 34   | 32             | 34                          |  |      |        |         |
| 71.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 72.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 40   | 36             | 37                          |  |      |        |         |
| 72.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 38             | 39                          |  |      |        |         |
| 72.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 43   | 40             | 42                          |  |      |        |         |
| 72.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 40   | 37             | 37                          |  |      |        |         |
| 72.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 42   | 38             | 40                          |  |      |        |         |
| 72.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 80.1_A | 2 woningen                        | 1,5            | 42   | 39             | 42                          |  |      |        |         |
| 80.1_B | 2 woningen                        | 4,5            | 44   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 80.1_C | 2 woningen                        | 7,5            | 46   | 43             | 46                          |  |      |        |         |
| 81.1_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 47                          |  |      |        |         |
| 81.1_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 45             | 49                          |  |      |        |         |
| 81.1_C | 1 woning                          | 7,5            | 50   | 46             | 50                          |  |      |        |         |
| 81.2_A | 1 woning                          | 1,5            | 48   | 44             | 48                          |  |      |        |         |
| 81.2_B | 1 woning                          | 4,5            | 49   | 45             | 49                          |  |      |        |         |
| 81.2_C | 1 woning                          | 7,5            | 49   | 46             | 49                          |  |      |        |         |
| 81.3_A | 1 woning                          | 1,5            | 38   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 81.3_B | 1 woning                          | 4,5            | 39   | 36             | 39                          |  |      |        |         |
| 81.3_C | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 38             | 41                          |  |      |        |         |
| 81.4_A | 1 woning                          | 1,5            | 39   | 36             | 37                          |  |      |        |         |
| 81.4_B | 1 woning                          | 4,5            | 41   | 38             | 40                          |  |      |        |         |
| 81.4_C | 1 woning                          | 7,5            | 44   | 41             | 44                          |  |      |        |         |

1

1

| Punt    | Omschrijving<br>Gewenste woningen | Hoogte<br>m+mv | 2033 | 2033<br>+ DD-B | 2033<br>+scherm<br>5 m hoog |  | 2033 | 2033   | 2033    |
|---------|-----------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|--|------|--------|---------|
|         |                                   |                |      |                |                             |  |      | + DD-B | +scherm |
|         |                                   |                |      |                |                             |  | HGW  | HGW    | HGW     |
| 82.1_A  | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 82.1_B  | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 41             | 45                          |  |      |        |         |
| 82.1_C  | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 43             | 46                          |  |      |        |         |
| 82.2_A  | 1 woning                          | 1,5            | 46   | 42             | 46                          |  |      |        |         |
| 82.2_B  | 1 woning                          | 4,5            | 47   | 43             | 47                          |  |      |        |         |
| 82.2_C  | 1 woning                          | 7,5            | 47   | 44             | 47                          |  |      |        |         |
| 82.3_A  | 1 woning                          | 1,5            | 37   | 33             | 37                          |  |      |        |         |
| 82.3_B  | 1 woning                          | 4,5            | 38   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 82.3_C  | 1 woning                          | 7,5            | 41   | 37             | 41                          |  |      |        |         |
| 82.4_A  | 1 woning                          | 1,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 82.4_B  | 1 woning                          | 4,5            | 38   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 82.4_C  | 1 woning                          | 7,5            | 43   | 40             | 43                          |  |      |        |         |
| 83.1_A  | 1 woning                          | 1,5            | 44   | 40             | 44                          |  |      |        |         |
| 83.1_B  | 1 woning                          | 4,5            | 45   | 42             | 45                          |  |      |        |         |
| 83.1_C  | 1 woning                          | 7,5            | 47   | 43             | 47                          |  |      |        |         |
| 83.2_A  | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 41             | 45                          |  |      |        |         |
| 83.2_B  | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 42             | 46                          |  |      |        |         |
| 83.2_C  | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 43             | 46                          |  |      |        |         |
| 84.1_A  | 1 woning                          | 1,5            | 45   | 41             | 45                          |  |      |        |         |
| 84.1_B  | 1 woning                          | 4,5            | 46   | 42             | 46                          |  |      |        |         |
| 84.1_C  | 1 woning                          | 7,5            | 46   | 43             | 46                          |  |      |        |         |
| 90.10_A | Appartementengebouw               | 1,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 90.10_B | Appartementengebouw               | 4,5            | 38   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 90.10_C | Appartementengebouw               | 7,5            | 43   | 39             | 43                          |  |      |        |         |
| 90.1_A  | Appartementengebouw               | 1,5            | 37   | 34             | 37                          |  |      |        |         |
| 90.1_B  | Appartementengebouw               | 4,5            | 39   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
| 90.1_C  | Appartementengebouw               | 7,5            | 41   | 37             | 41                          |  |      |        |         |
| 90.2_A  | Appartementengebouw               | 1,5            | 37   | 33             | 37                          |  |      |        |         |
| 90.2_B  | Appartementengebouw               | 4,5            | 37   | 34             | 37                          |  |      |        |         |
| 90.2_C  | Appartementengebouw               | 7,5            | 37   | 33             | 37                          |  |      |        |         |
| 90.3_A  | Appartementengebouw               | 1,5            | 36   | 32             | 36                          |  |      |        |         |
| 90.3_B  | Appartementengebouw               | 4,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 90.3_C  | Appartementengebouw               | 7,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 90.4_A  | Appartementengebouw               | 1,5            | 34   | 31             | 33                          |  |      |        |         |
| 90.4_B  | Appartementengebouw               | 4,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 90.4_C  | Appartementengebouw               | 7,5            | 36   | 32             | 36                          |  |      |        |         |
| 90.5_A  | Appartementengebouw               | 1,5            | 34   | 30             | 34                          |  |      |        |         |
| 90.5_B  | Appartementengebouw               | 4,5            | 35   | 32             | 35                          |  |      |        |         |
| 90.5_C  | Appartementengebouw               | 7,5            | 36   | 33             | 36                          |  |      |        |         |
| 90.6_A  | Appartementengebouw               | 1,5            | 36   | 32             | 36                          |  |      |        |         |
| 90.6_B  | Appartementengebouw               | 4,5            | 37   | 34             | 37                          |  |      |        |         |
| 90.6_C  | Appartementengebouw               | 7,5            | 41   | 37             | 41                          |  |      |        |         |
| 90.7_A  | Appartementengebouw               | 1,5            | 34   | 31             | 34                          |  |      |        |         |
| 90.7_B  | Appartementengebouw               | 4,5            | 37   | 34             | 37                          |  |      |        |         |
| 90.7_C  | Appartementengebouw               | 7,5            | 42   | 39             | 42                          |  |      |        |         |
| 90.8_A  | Appartementengebouw               | 1,5            | 36   | 33             | 35                          |  |      |        |         |
| 90.8_B  | Appartementengebouw               | 4,5            | 38   | 35             | 37                          |  |      |        |         |
| 90.8_C  | Appartementengebouw               | 7,5            | 43   | 39             | 42                          |  |      |        |         |
| 90.9_A  | Appartementengebouw               | 1,5            | 36   | 33             | 35                          |  |      |        |         |
| 90.9_B  | Appartementengebouw               | 4,5            | 38   | 35             | 38                          |  |      |        |         |
|         |                                   |                |      |                |                             |  |      |        |         |

| Punt | Omschrijving      | Hoogte | 2033 | 2033   | 2033     |  | 2033 | 2033   | 2033   |
|------|-------------------|--------|------|--------|----------|--|------|--------|--------|
|      | Gewenste woningen |        |      | + DD-B | +scher   |  |      | + DD-B | +scher |
|      |                   | m+mv   |      |        | 5 m hoog |  | HGW  | HGW    | HGW    |

## LEGENDA:

TOTAAL HGW: 34 16 30

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | = <= 48 dB; geluidluw                                 |
|  | = > 48 dB en <= 63 dB; hogere grenswaarde vaststellen |
|  | = > 63 dB; niet toelaatbaar, maatregelen noodzakelijk |

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02\_De Oosters v=60  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 01.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 01.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 01.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 01.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -2    | -11   | 0    |
| 01.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 01.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 01.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| 01.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 01.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 01.4_A    | 1 woning     | 1,50   | -5  | -7    | -16   | -5   |
| 01.4_B    | 1 woning     | 4,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 01.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 6     | -3    | 8    |
| 02.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 02.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 02.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 02.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -1  | -3    | -12   | -1   |
| 02.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 02.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| 02.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 02.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 02.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| 02.4_A    | 1 woning     | 1,50   | -1  | -3    | -11   | 0    |
| 02.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 02.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 03.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -2    | -10   | 1    |
| 03.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 03.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 03.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 03.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 20  | 18    | 10    | 21   |
| 03.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 21  | 19    | 11    | 22   |
| 03.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 03.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| 03.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 7     | 18   |
| 03.4_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 03.4_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 03.4_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 04.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 04.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 04.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 04.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 04.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 04.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 04.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| 04.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 04.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 04.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 19  | 17    | 8     | 19   |
| 04.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 20  | 18    | 9     | 20   |
| 04.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 18    | 10    | 21   |
| 05.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -1  | -3    | -12   | -1   |
| 05.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 05.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 05.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 05.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| 05.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 12    | 3     | 14   |
| 05.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| 05.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| 05.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 05.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| 05.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 05.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 07.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 07.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 07.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 07.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 07.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 07.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| 07.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 07.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02\_De Oosters v=60  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 07.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 12    | 3     | 14   |
| 07.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| 07.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| 07.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 15    | 6     | 17   |
| 09.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 09.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 09.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 09.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -1  | -3    | -11   | 0    |
| 09.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 09.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| 09.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 09.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 09.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 09.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 09.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| 09.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 11.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 11.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 11.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 11.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 11.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 11.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 11.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 11.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 11.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| 12.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 12.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 12.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 12.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 12.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 5     | -4    | 8    |
| 12.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 13.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 13.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 13.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 13.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -4  | -6    | -14   | -3   |
| 13.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 13.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| 14.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 14.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 14.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 14.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -10 | -12   | -21   | -10  |
| 14.2_B    | 1 woning     | 4,50   | -6  | -8    | -16   | -5   |
| 14.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 14.3_A    | 1 woning     | 1,50   | -2  | -5    | -13   | -2   |
| 14.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 2   | 0     | -9    | 2    |
| 14.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 15.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -1  | -3    | -11   | 0    |
| 15.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 15.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 15.2_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 15.2_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 15.2_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 15.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 15.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| 15.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 16.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 16.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 2     | -7    | 4    |
| 16.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 16.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 16.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| 16.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 17.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -2    | -10   | 1    |
| 17.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 17.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| 17.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | 0     | -9    | 2    |
| 17.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 17.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 18.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -2    | -10   | 1    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02\_De Oosters v=60  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 18.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 18.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 18.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -1    | -9    | 2    |
| 18.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 18.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 19.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -2    | -11   | 0    |
| 19.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| 19.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 19.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| 19.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| 19.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| 20.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| 20.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 20.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 20.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 20.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| 20.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 21.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| 21.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 21.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 21.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 21.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 21.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 22.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | 0     | -9    | 2    |
| 22.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 22.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 22.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 22.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| 22.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 23.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| 23.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 23.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 23.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 23.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| 23.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| 24.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 24.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 24.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 24.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| 24.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 24.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 7   | 5     | -4    | 7    |
| 25.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 2     | -7    | 4    |
| 25.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 25.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 25.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 25.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 25.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 25.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 25.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 25.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| 26.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -3  | -5    | -13   | -2   |
| 26.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 26.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| 26.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -3  | -5    | -14   | -3   |
| 26.2_B    | 1 woning     | 4,50   | -2  | -4    | -12   | -2   |
| 26.2_C    | 1 woning     | 7,50   | -2  | -4    | -12   | -1   |
| 26.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -2    | -10   | 1    |
| 26.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 26.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 26.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 26.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 26.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| 27.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 4     | -5    | 7    |
| 27.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| 27.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 27.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 27.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 27.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02\_De Oosters v=60  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 27.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 27.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| 27.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 28.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 28.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 28.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 28.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -1    | -9    | 2    |
| 28.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 28.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 12    | 3     | 14   |
| 28.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 28.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| 28.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| 28.4_A    | 1 woning     | 1,50   | -2  | -4    | -13   | -2   |
| 28.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 1   | -1    | -9    | 2    |
| 28.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 29.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| 29.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 29.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 29.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -2  | -5    | -13   | -2   |
| 29.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 2   | 0     | -9    | 2    |
| 29.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| 29.3_A    | 1 woning     | 1,50   | -5  | -8    | -16   | -5   |
| 29.3_B    | 1 woning     | 4,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 29.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 30.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 30.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 30.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 30.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 30.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| 30.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 30.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 30.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 30.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 32.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -3  | -5    | -14   | -3   |
| 32.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 1   | -1    | -10   | 1    |
| 32.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 32.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 32.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 32.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| 32.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 32.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 32.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 32.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 32.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 32.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 33.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 33.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 33.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 33.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 33.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 33.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 33.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 33.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| 33.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 34.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 34.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 34.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 34.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 6     | -3    | 8    |
| 34.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 10    | 1     | 12   |
| 34.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 34.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 34.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 34.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| 35.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 35.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 35.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 35.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 35.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02\_De Oosters v=60  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 35.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 36.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 36.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 36.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 36.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| 36.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 36.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| 36.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 36.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -2  | -4    | -12   | -1   |
| 36.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 36.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| 36.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| 36.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 36.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 36.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 12  | 10    | 1     | 12   |
| 36.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 36.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| 36.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 36.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 36.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 36.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 36.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| 37.1_A    | 4 woningen   | 1,50   | -3  | -6    | -14   | -3   |
| 37.1_B    | 4 woningen   | 4,50   | 1   | -1    | -10   | 1    |
| 37.1_C    | 4 woningen   | 7,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 37.2_A    | 4 woningen   | 1,50   | -1  | -3    | -12   | -1   |
| 37.2_B    | 4 woningen   | 4,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 37.2_C    | 4 woningen   | 7,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 38.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 2     | -7    | 4    |
| 38.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 38.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 38.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| 38.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 38.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| 38.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 38.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 38.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 39.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 39.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| 39.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 10    | 1     | 12   |
| 39.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -9  | -12   | -20   | -9   |
| 39.2_B    | 1 woning     | 4,50   | -5  | -7    | -16   | -5   |
| 39.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 5   | 3     | -6    | 5    |
| 39.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 39.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| 39.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 40.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 40.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 40.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| 40.2_A    | 2 woningen   | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 40.2_B    | 2 woningen   | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 40.2_C    | 2 woningen   | 7,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 41.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -2  | -4    | -13   | -2   |
| 41.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| 41.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 41.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 41.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 41.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 41.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 41.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| 41.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 7     | 18   |
| 42.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 3   | 1     | -7    | 4    |
| 42.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 42.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 14  | 12    | 3     | 14   |
| 43.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 43.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| 43.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 44.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -8  | -10   | -19   | -8   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02\_De Oosters v=60  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 44.1_B    | 1 woning     | 4,50   | -6  | -8    | -16   | -5   |
| 44.1_C    | 1 woning     | 7,50   | -2  | -4    | -12   | -1   |
| 44.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -6  | -9    | -17   | -6   |
| 44.2_B    | 1 woning     | 4,50   | -2  | -4    | -12   | -1   |
| 44.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 44.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| 44.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 44.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 45.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -15 | -18   | -26   | -15  |
| 45.1_B    | 1 woning     | 4,50   | -13 | -15   | -23   | -12  |
| 45.1_C    | 1 woning     | 7,50   | -6  | -8    | -16   | -5   |
| 45.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 45.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 45.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 46.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -10 | -13   | -21   | -10  |
| 46.1_B    | 1 woning     | 4,50   | -8  | -11   | -19   | -8   |
| 46.1_C    | 1 woning     | 7,50   | -3  | -5    | -13   | -2   |
| 46.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 46.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 46.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 17    | 8     | 19   |
| 47.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -6  | -8    | -17   | -6   |
| 47.1_B    | 1 woning     | 4,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| 47.1_C    | 1 woning     | 7,50   | -3  | -6    | -14   | -3   |
| 47.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 47.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 47.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 18    | 10    | 21   |
| 48.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -7  | -10   | -18   | -7   |
| 48.1_B    | 1 woning     | 4,50   | -5  | -8    | -16   | -5   |
| 48.1_C    | 1 woning     | 7,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| 48.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 48.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 48.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 49.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -7  | -10   | -18   | -7   |
| 49.1_B    | 1 woning     | 4,50   | -5  | -8    | -16   | -5   |
| 49.1_C    | 1 woning     | 7,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| 49.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 49.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 49.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 50.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 2     | -6    | 4    |
| 50.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 50.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 50.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 5     | -4    | 8    |
| 50.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 50.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 51.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| 51.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 51.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 51.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 4     | -5    | 7    |
| 51.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| 51.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| 52.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 52.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 2     | -6    | 5    |
| 52.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| 52.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 52.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 52.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 53.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 53.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 53.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 53.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| 53.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 53.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 53.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 53.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| 53.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| 54.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 54.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 54.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02\_De Oosters v=60  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 54.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| 54.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| 54.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 7     | 18   |
| 54.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| 54.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 54.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 7     | 18   |
| 55.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 55.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 55.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 55.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 55.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 55.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 15    | 6     | 17   |
| 56.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 4     | -4    | 7    |
| 56.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 6     | -3    | 8    |
| 56.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 6     | -2    | 8    |
| 56.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 56.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 56.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 18    | 10    | 21   |
| 57.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 5     | -4    | 7    |
| 57.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 57.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 57.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| 57.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 57.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 18    | 9     | 20   |
| 58.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 5     | -4    | 7    |
| 58.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 58.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| 58.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 58.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 58.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 59.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 59.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| 59.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 59.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 59.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 59.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 60.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -2    | -11   | 0    |
| 60.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 60.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| 60.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 60.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 60.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 61.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 61.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| 61.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 61.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 61.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 0     | 12   |
| 61.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| 62.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 62.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 62.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 62.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 62.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 62.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 63.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 63.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 63.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 63.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 63.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| 63.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 64.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 64.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 64.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| 64.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 64.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 64.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 65.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 65.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02\_De Oosters v=60  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 65.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 6     | -3    | 8    |
| 65.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| 65.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| 65.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| 65.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 65.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 65.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| 66.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 66.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| 66.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 66.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 66.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| 66.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 66.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| 66.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 10   |
| 66.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| 67.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 27  | 25    | 17    | 28   |
| 67.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 28  | 26    | 18    | 29   |
| 67.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 29  | 27    | 18    | 29   |
| 67.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 67.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 67.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 67.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 26  | 24    | 15    | 26   |
| 67.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 27  | 25    | 16    | 27   |
| 67.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 28  | 26    | 18    | 29   |
| 68.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -1    | -9    | 2    |
| 68.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 68.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 68.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 68.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 21  | 19    | 10    | 21   |
| 68.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 23  | 21    | 13    | 24   |
| 68.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 21  | 19    | 11    | 22   |
| 68.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 68.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 25  | 23    | 14    | 25   |
| 69.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 29  | 27    | 19    | 30   |
| 69.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 31  | 28    | 20    | 31   |
| 69.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 31  | 29    | 21    | 32   |
| 69.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -2    | -10   | 1    |
| 69.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| 69.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 69.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 30  | 28    | 20    | 31   |
| 69.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 31  | 29    | 21    | 32   |
| 69.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| 69.4_A    | 1 woning     | 1,50   | -7  | -9    | -18   | -6   |
| 69.4_B    | 1 woning     | 4,50   | -3  | -5    | -13   | -2   |
| 69.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| 70.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 27  | 25    | 17    | 28   |
| 70.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 29  | 27    | 18    | 29   |
| 70.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| 70.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 26  | 24    | 16    | 27   |
| 70.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| 70.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 28  | 26    | 18    | 29   |
| 70.3_A    | 1 woning     | 1,50   | -8  | -11   | -19   | -8   |
| 70.3_B    | 1 woning     | 4,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| 70.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 70.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -2    | -10   | 1    |
| 70.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 2     | -7    | 4    |
| 70.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 9     | 0     | 11   |
| 71.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 71.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| 71.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| 71.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 2     | -7    | 4    |
| 71.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 71.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 72.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | 0     | -9    | 3    |
| 72.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 72.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 10    | 1     | 12   |
| 72.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -3  | -5    | -13   | -2   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02\_De Oosters v=60  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                     |        |     |       |       |      |
|-----------|---------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 72.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 1   | -1    | -9    | 2    |
| 72.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 80.1_A    | 2 woningen          | 1,50   | 1   | -1    | -9    | 2    |
| 80.1_B    | 2 woningen          | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 80.1_C    | 2 woningen          | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 81.1_A    | 1 woning            | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 81.1_B    | 1 woning            | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 81.1_C    | 1 woning            | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 81.2_A    | 1 woning            | 1,50   | 19  | 17    | 8     | 19   |
| 81.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 20  | 18    | 9     | 20   |
| 81.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 81.3_A    | 1 woning            | 1,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| 81.3_B    | 1 woning            | 4,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 81.3_C    | 1 woning            | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 81.4_A    | 1 woning            | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 81.4_B    | 1 woning            | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 81.4_C    | 1 woning            | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 82.1_A    | 1 woning            | 1,50   | -2  | -4    | -13   | -1   |
| 82.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 2   | 0     | -8    | 3    |
| 82.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| 82.2_A    | 1 woning            | 1,50   | 21  | 19    | 11    | 22   |
| 82.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 82.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 23  | 21    | 13    | 24   |
| 82.3_A    | 1 woning            | 1,50   | 20  | 18    | 10    | 21   |
| 82.3_B    | 1 woning            | 4,50   | 21  | 19    | 11    | 22   |
| 82.3_C    | 1 woning            | 7,50   | 23  | 21    | 12    | 23   |
| 82.4_A    | 1 woning            | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 82.4_B    | 1 woning            | 4,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 82.4_C    | 1 woning            | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 83.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 18  | 16    | 7     | 18   |
| 83.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 83.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 20  | 18    | 9     | 20   |
| 83.2_A    | 1 woning            | 1,50   | 22  | 20    | 11    | 22   |
| 83.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 23  | 21    | 12    | 23   |
| 83.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| 84.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 22  | 20    | 12    | 23   |
| 84.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 23  | 21    | 13    | 24   |
| 84.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| 90.10_A   | Appartementengebouw | 1,50   | -1  | -3    | -11   | 0    |
| 90.10_B   | Appartementengebouw | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 90.10_C   | Appartementengebouw | 7,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| 90.1_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 90.1_B    | Appartementengebouw | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 90.1_C    | Appartementengebouw | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 90.2_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 22  | 20    | 12    | 23   |
| 90.2_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 23  | 21    | 13    | 24   |
| 90.2_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| 90.3_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 23  | 21    | 13    | 24   |
| 90.3_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 24  | 22    | 14    | 25   |
| 90.3_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| 90.4_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| 90.4_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| 90.4_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| 90.5_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 25  | 23    | 14    | 25   |
| 90.5_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| 90.5_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 26  | 24    | 15    | 26   |
| 90.6_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 90.6_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 90.6_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 21  | 19    | 11    | 22   |
| 90.7_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 90.7_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 6   | 4     | -5    | 6    |
| 90.7_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 90.8_A    | Appartementengebouw | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 90.8_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 3   | 1     | -8    | 3    |
| 90.8_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 90.9_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 9   | 7     | -2    | 9    |
| 90.9_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 90.9_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 20  | 18    | 10    | 21   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 05\_De Oosters v=30  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B1.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B1.05_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B1.05_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 2   | -1    | -10   | 2    |
| B1.05_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 3   | 0     | -8    | 4    |
| B1.06_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| B1.06_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 3   | -1    | -9    | 3    |
| B1.06_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B1.07_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | -1  | -4    | -12   | 0    |
| B1.07_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B1.07_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B1.08_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B1.08_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B1.08_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B1.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B1.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B1.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B1.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 3   | -1    | -9    | 3    |
| B1.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B1.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B1.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B1.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 7   | 4     | -5    | 7    |
| B1.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B1.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| B1.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 14  | 12    | 3     | 14   |
| B1.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| B1.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| B1.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| B1.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B1.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B1.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| B1.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B1.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| B1.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| B1.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B1.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B1.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B1.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| B2.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 05\_De Oosters v=30  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B2.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.05_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.05_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.05_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| B2.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B2.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B2.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 8   | 6     | -3    | 8    |
| B2.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| B2.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 8   | 6     | -3    | 9    |
| B2.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B2.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| B2.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 10  | 8     | -1    | 11   |
| B2.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B2.09_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| B2.09_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 9   | 7     | -2    | 10   |
| B2.09_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B2.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B2.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B2.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B2.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B2.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B2.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B2.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 2   | -2    | -10   | 2    |
| B2.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B2.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B2.13_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B2.13_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B2.13_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B2.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 4    |
| B2.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B2.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B2.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B2.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B2.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B2.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B2.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B2.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B2.17_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B2.17_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B2.17_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 10   |
| B2.18_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B2.18_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B2.18_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B3.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| B3.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B3.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 10  | 8     | 0     | 11   |
| B3.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 2    |
| B3.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 5    |
| B3.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B3.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B3.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 05\_De Oosters v=30  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B3.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B3.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| B3.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B3.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B3.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 4    |
| B3.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B3.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 8   | 5     | -4    | 8    |
| B3.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B3.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B3.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B3.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B3.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 7   | 4     | -5    | 7    |
| B3.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B3.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 4   | 1     | -8    | 4    |
| B3.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B3.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B3.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B3.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B3.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 13  | 11    | 2     | 14   |
| B3.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B3.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B3.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| B3.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B3.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 10   |
| B3.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| B3.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| B3.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B3.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| B3.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| B3.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| B3.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 19  | 17    | 8     | 20   |
| B3.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 17  | 15    | 6     | 17   |
| B3.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 18  | 16    | 7     | 19   |
| B3.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| B3.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| B3.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| B3.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| B3.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B3.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| B3.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 19  | 17    | 8     | 19   |
| B4.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -3  | -6    | -15   | -3   |
| B4.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B4.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B4.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| B4.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B4.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B4.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| B4.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B4.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B4.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| B4.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| B4.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 4   | 1     | -7    | 5    |
| B4.05_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| B4.05_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 4    |
| B4.05_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 05\_De Oosters v=30  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B4.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| B4.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 10  | 8     | -1    | 11   |
| B4.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B4.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B4.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B4.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 11  | 9     | 0     | 12   |
| B4.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B4.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| B4.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 12  | 10    | 1     | 13   |
| B4.09_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| B4.09_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B4.09_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 13  | 11    | 3     | 14   |
| B4.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B4.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B4.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 12  | 10    | 1     | 13   |
| B4.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B4.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B4.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 13  | 10    | 1     | 13   |
| B4.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B4.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B4.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B4.13_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B4.13_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 10   |
| B4.13_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 13  | 10    | 1     | 13   |
| B4.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 6    |
| B4.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 9    |
| B4.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 12   |
| B4.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 6   | 3     | -6    | 6    |
| B4.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B4.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B4.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| B4.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B4.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 11  | 8     | -1    | 11   |
| B4.17_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B4.17_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B4.17_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B5.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| B5.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 14  | 12    | 3     | 15   |
| B5.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B5.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B5.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 8    |
| B5.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 11  | 8     | -1    | 11   |
| B5.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B5.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B5.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B5.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 4   | 0     | -8    | 4    |
| B5.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 7   | 4     | -5    | 7    |
| B5.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B5.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B5.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 9   | 6     | -3    | 9    |
| B5.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B5.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 7    |
| B5.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B5.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 13   |
| B5.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 05\_De Oosters v=30  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B5.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 15  | 13    | 4     | 16   |
| B5.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B5.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B5.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B5.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B5.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| B5.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 26  | 24    | 16    | 27   |
| B5.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 27  | 25    | 17    | 28   |
| B5.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| B5.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 30  | 28    | 19    | 31   |
| B5.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 31  | 28    | 20    | 31   |
| B5.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| B5.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| B5.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 32  | 30    | 22    | 33   |
| B5.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| B5.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| B5.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 32  | 30    | 21    | 33   |
| B5.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| B5.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 27  | 25    | 16    | 28   |
| B5.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| B5.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 23  | 21    | 13    | 24   |
| B5.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| B5.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| B5.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 21  | 19    | 11    | 22   |
| B5.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| B5.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| B5.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| B5.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| B5.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| B6.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 2    |
| B6.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B6.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 6   | 3     | -5    | 7    |
| B6.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| B6.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B6.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B6.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| B6.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| B6.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B6.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B6.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B6.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B6.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| B6.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B6.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| B6.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| B6.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 16  | 14    | 5     | 17   |
| B6.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B6.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| B6.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| B6.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| B6.08_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B6.08_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| B6.08_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| B6.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 10   |
| B6.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 05\_De Oosters v=30  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B6.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| B6.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| B6.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| B6.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| B6.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| B6.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| B6.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| B6.12_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 22  | 20    | 12    | 23   |
| B6.12_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| B6.12_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 23  | 21    | 12    | 24   |
| B6.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B6.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 12  | 9     | 0     | 12   |
| B6.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| B6.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| B6.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| B6.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 15  | 12    | 3     | 15   |
| B6.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B6.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B6.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B7.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| B7.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| B7.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| B7.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| B7.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 23  | 21    | 12    | 24   |
| B7.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 24  | 22    | 14    | 25   |
| B7.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| B7.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 22  | 20    | 12    | 23   |
| B7.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 23  | 21    | 12    | 24   |
| B7.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B7.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B7.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B7.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| B7.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 27  | 25    | 16    | 28   |
| B7.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 28  | 26    | 17    | 29   |
| B7.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 28  | 26    | 18    | 29   |
| B7.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 30  | 28    | 20    | 31   |
| B7.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 31  | 28    | 20    | 31   |
| B7.07_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 34  | 32    | 24    | 35   |
| B7.07_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 36  | 34    | 26    | 37   |
| B7.07_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| B7.08_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 35  | 33    | 24    | 36   |
| B7.08_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| B7.08_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 37  | 35    | 27    | 38   |
| B7.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| B7.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 38  | 35    | 27    | 38   |
| B7.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 38  | 36    | 27    | 39   |
| B7.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 38  | 35    | 27    | 38   |
| B7.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 39  | 36    | 28    | 39   |
| B7.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 39  | 36    | 28    | 39   |
| B7.11_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 35  | 32    | 24    | 35   |
| B7.11_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 36  | 34    | 25    | 37   |
| B7.11_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 36  | 34    | 26    | 37   |
| B7.12_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 31  | 29    | 21    | 32   |
| B7.12_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 33  | 31    | 22    | 34   |
| B7.12_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 34  | 31    | 23    | 34   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 05\_De Oosters v=30  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B8.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| B8.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| B8.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| B8.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| B8.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| B8.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| B8.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 7   | 4     | -5    | 7    |
| B8.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| B8.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| B8.04_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| B8.04_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 21  | 19    | 10    | 21   |
| B8.04_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 22  | 20    | 12    | 23   |
| B8.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 21  | 19    | 10    | 22   |
| B8.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| B8.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 24  | 22    | 13    | 24   |
| B8.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| B8.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 26  | 24    | 15    | 26   |
| B8.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| B8.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| B8.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| B8.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| B8.08_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 35  | 32    | 24    | 35   |
| B8.08_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 36  | 34    | 25    | 37   |
| B8.08_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 36  | 34    | 26    | 37   |
| B8.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 36  | 34    | 25    | 37   |
| B8.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 38  | 35    | 27    | 38   |
| B8.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 38  | 35    | 27    | 38   |
| B8.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 38  | 35    | 27    | 38   |
| B8.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 39  | 36    | 28    | 39   |
| B8.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 39  | 36    | 28    | 39   |
| B8.11_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 36  | 34    | 26    | 37   |
| B8.11_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 37  | 35    | 26    | 38   |
| B8.11_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 37  | 35    | 26    | 38   |
| B8.12_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 33  | 30    | 22    | 33   |
| B8.12_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 35  | 32    | 24    | 35   |
| B8.12_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 35  | 32    | 24    | 35   |
| B8.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 29  | 27    | 18    | 29   |
| B8.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 31  | 29    | 20    | 32   |
| B8.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| B8.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| B8.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| B8.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 28  | 26    | 17    | 28   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05\_De Oosters v=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 01.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 01.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 01.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 01.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 01.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 4    |
| 01.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 4     | -4    | 8    |
| 01.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -7    | 5    |
| 01.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 01.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 01.4_A    | 1 woning     | 1,50   | -11 | -14   | -22   | -11  |
| 01.4_B    | 1 woning     | 4,50   | -7  | -10   | -18   | -7   |
| 01.4_C    | 1 woning     | 7,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 02.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 02.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 02.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 02.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 0     | -8    | 4    |
| 02.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 02.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 02.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 1     | -7    | 5    |
| 02.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 8    |
| 02.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 02.4_A    | 1 woning     | 1,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| 02.4_B    | 1 woning     | 4,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 02.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 03.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 03.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 03.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 03.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 03.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 6     | -3    | 9    |
| 03.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 03.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 03.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 03.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 03.4_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 03.4_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 03.4_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 04.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -3  | -6    | -14   | -3   |
| 04.1_B    | 1 woning     | 4,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 04.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 04.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 04.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 6     | -3    | 9    |
| 04.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 04.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 04.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 04.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 04.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 3     | -5    | 6    |
| 04.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 04.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 05.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 05.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 05.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 3   | 0     | -9    | 3    |
| 05.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -3  | -6    | -14   | -3   |
| 05.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 05.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 05.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 05.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 05.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 05.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 05.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 05.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 07.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 07.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 07.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 07.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 07.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 07.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 3     | -6    | 6    |
| 07.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 07.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05\_De Oosters v=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 07.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 07.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 07.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 07.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 09.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 09.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 09.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 09.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -11   | 1    |
| 09.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 09.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 09.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 3    |
| 09.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 09.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 09.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 2     | -6    | 6    |
| 09.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 09.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | -1    | 11   |
| 11.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 11.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 11.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 11.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 2    |
| 11.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 11.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 5   | 1     | -7    | 5    |
| 11.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 11.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 11.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 12.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 12.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 12.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 12.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 12.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 12.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 13.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 13.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 13.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 13.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 4    |
| 13.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 13.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 14.1_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 14.1_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 14.1_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 14.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | -2    | -10   | 2    |
| 14.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 14.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 14.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 14.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 14.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 0     | 12   |
| 15.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 15.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 15.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 15.2_A    | 1 woning     | 1,50   | --  | --    | --    | --   |
| 15.2_B    | 1 woning     | 4,50   | --  | --    | --    | --   |
| 15.2_C    | 1 woning     | 7,50   | --  | --    | --    | --   |
| 15.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 15.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 15.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 16.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 16.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 16.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 16.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 16.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 16.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 17.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| 17.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 17.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 9     | 0     | 12   |
| 17.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 17.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| 17.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 4     | 16   |
| 18.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05\_De Oosters v=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 18.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 18.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 18.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 7     | -1    | 10   |
| 18.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 9     | 1     | 12   |
| 18.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 19.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 19.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 19.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 19.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 19.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| 19.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 9     | 0     | 12   |
| 20.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 20.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 20.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 20.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 20.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 20.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 21.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 21.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 21.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 21.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 21.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 14  | 12    | 3     | 15   |
| 21.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 22.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 22.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 22.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 22.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |
| 22.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 22.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 23.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 23.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 23.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 23.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 23.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 15  | 13    | 4     | 16   |
| 23.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 24.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 24.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 24.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 24.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 24.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 14    | 5     | 17   |
| 24.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 25.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 25.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 25.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 25.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 25.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 25.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 6     | 17   |
| 25.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 25.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 25.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 14    | 5     | 17   |
| 26.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -4  | -7    | -15   | -4   |
| 26.1_B    | 1 woning     | 4,50   | -1  | -4    | -12   | -1   |
| 26.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 26.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| 26.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| 26.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 26.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 26.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 6   | 2     | -6    | 6    |
| 26.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 26.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 10  | 8     | -1    | 11   |
| 26.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 26.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 27.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 14  | 12    | 3     | 15   |
| 27.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 27.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 27.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 27.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 15  | 13    | 4     | 16   |
| 27.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05\_De Oosters v=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 27.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 27.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 27.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 5     | -4    | 8    |
| 28.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 28.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 28.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 3     | -6    | 6    |
| 28.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 28.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 28.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 28.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 5     | -4    | 8    |
| 28.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 28.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 10    | 1     | 13   |
| 28.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 28.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 28.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 11   |
| 29.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 29.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 29.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 29.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 29.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 29.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 29.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -4    | -12   | 0    |
| 29.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 29.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 30.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 30.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 30.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 30.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 30.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 30.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 30.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 30.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 30.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 32.1_A    | 1 woning     | 1,50   | -3  | -6    | -14   | -3   |
| 32.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 32.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 2   | -1    | -10   | 2    |
| 32.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -10   | 1    |
| 32.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 32.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 32.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 2     | -6    | 6    |
| 32.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 32.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 32.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 32.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 32.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 10    | 1     | 13   |
| 33.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 1   | -2    | -11   | 1    |
| 33.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 33.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 33.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 33.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 33.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 33.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 33.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 33.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 34.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 8    |
| 34.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 34.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 34.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 34.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 34.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 14   |
| 34.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 34.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 34.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 35.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 35.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 5   | 2     | -7    | 5    |
| 35.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 35.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 0   | -3    | -11   | 0    |
| 35.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05\_De Oosters v=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 35.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 6   | 4     | -5    | 7    |
| 36.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 36.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 36.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 36.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 36.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 36.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 36.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 36.2_A    | 1 woning     | 1,50   | -4  | -7    | -16   | -4   |
| 36.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 36.2_B    | 1 woning     | 4,50   | -2  | -5    | -13   | -1   |
| 36.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 36.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 3   | 0     | -8    | 3    |
| 36.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 36.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 36.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 36.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 9    |
| 36.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 36.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 36.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 1     | -7    | 5    |
| 36.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 36.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 37.1_A    | 4 woningen   | 1,50   | 4   | 1     | -8    | 4    |
| 37.1_B    | 4 woningen   | 4,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 37.1_C    | 4 woningen   | 7,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 37.2_A    | 4 woningen   | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 7    |
| 37.2_B    | 4 woningen   | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 37.2_C    | 4 woningen   | 7,50   | 14  | 11    | 2     | 14   |
| 38.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 38.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 38.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 38.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 38.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 38.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| 38.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 38.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 14    | 5     | 17   |
| 38.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 15    | 6     | 18   |
| 39.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 39.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 39.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 39.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 39.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 39.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 39.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 39.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 39.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 40.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 40.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 40.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 40.2_A    | 2 woningen   | 1,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 40.2_B    | 2 woningen   | 4,50   | 16  | 14    | 5     | 17   |
| 40.2_C    | 2 woningen   | 7,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 41.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 41.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 41.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 41.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 41.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 7   | 4     | -5    | 7    |
| 41.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 41.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 41.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 41.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 42.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 42.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 42.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 14  | 11    | 2     | 14   |
| 43.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 43.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 43.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 15  | 13    | 4     | 16   |
| 44.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 13  | 11    | 2     | 13   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05\_De Oosters v=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 44.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 44.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 44.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 44.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 44.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 12  | 10    | 2     | 13   |
| 44.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 44.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 14  | 12    | 3     | 15   |
| 44.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 45.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 8   | 6     | -2    | 9    |
| 45.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 45.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 12    | 4     | 15   |
| 45.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 15  | 13    | 4     | 15   |
| 45.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 45.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 46.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 46.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 46.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 13  | 11    | 2     | 14   |
| 46.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 46.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 46.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 47.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| 47.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 47.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 47.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| 47.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 47.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 48.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 16  | 13    | 5     | 16   |
| 48.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 17  | 15    | 6     | 18   |
| 48.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 7     | 19   |
| 48.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 48.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| 48.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 49.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 16  | 14    | 5     | 17   |
| 49.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 49.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| 49.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 18  | 16    | 7     | 18   |
| 49.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 49.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 50.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| 50.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 50.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 50.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 50.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 50.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 51.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 18  | 16    | 8     | 19   |
| 51.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 51.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 51.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 19  | 17    | 8     | 19   |
| 51.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 51.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 52.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 17  | 15    | 7     | 18   |
| 52.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 52.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 19  | 17    | 8     | 20   |
| 52.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 52.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 52.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 53.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 53.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 53.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 53.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 18  | 16    | 7     | 19   |
| 53.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 19  | 17    | 8     | 19   |
| 53.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 53.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 20  | 18    | 9     | 20   |
| 53.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 20  | 18    | 9     | 21   |
| 53.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 21  | 19    | 10    | 21   |
| 54.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 54.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 54.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05\_De Oosters v=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 54.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 15  | 13    | 5     | 16   |
| 54.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 16  | 14    | 5     | 16   |
| 54.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 17  | 14    | 6     | 17   |
| 54.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 54.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 54.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 55.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 55.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 20  | 18    | 9     | 21   |
| 55.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 55.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 21  | 19    | 10    | 22   |
| 55.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 22  | 20    | 11    | 23   |
| 55.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 23  | 21    | 13    | 24   |
| 56.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 19  | 17    | 9     | 20   |
| 56.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 56.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 56.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 56.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 56.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| 57.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 57.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 57.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 57.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 20  | 18    | 10    | 21   |
| 57.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 57.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 58.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 20  | 18    | 9     | 20   |
| 58.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 58.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 58.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 58.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| 58.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| 59.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 17  | 15    | 6     | 18   |
| 59.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 59.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 59.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 23  | 21    | 12    | 24   |
| 59.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 24  | 22    | 14    | 25   |
| 59.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| 60.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 60.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 60.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 14  | 11    | 3     | 15   |
| 60.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| 60.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| 60.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| 61.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 61.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 24  | 22    | 13    | 25   |
| 61.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| 61.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 25  | 23    | 14    | 25   |
| 61.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| 61.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| 62.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 23  | 21    | 13    | 24   |
| 62.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| 62.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| 62.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| 62.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| 62.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| 63.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| 63.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| 63.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 26  | 24    | 15    | 27   |
| 63.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 25  | 23    | 14    | 26   |
| 63.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| 63.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| 64.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| 64.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 26  | 24    | 15    | 27   |
| 64.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| 64.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| 64.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| 64.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| 65.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| 65.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 27  | 25    | 16    | 28   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05\_De Oosters v=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 65.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 28  | 25    | 17    | 28   |
| 65.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| 65.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| 65.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 32  | 30    | 21    | 33   |
| 65.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| 65.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| 65.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| 66.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| 66.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 31  | 28    | 20    | 31   |
| 66.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| 66.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 66.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| 66.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| 66.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 30  | 28    | 19    | 30   |
| 66.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| 66.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 32  | 30    | 21    | 33   |
| 67.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 36  | 34    | 25    | 37   |
| 67.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 38  | 35    | 27    | 38   |
| 67.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 38  | 35    | 27    | 38   |
| 67.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 36  | 33    | 25    | 36   |
| 67.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| 67.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| 67.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| 67.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| 67.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 32  | 30    | 21    | 32   |
| 68.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 34  | 31    | 23    | 34   |
| 68.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 36  | 33    | 25    | 36   |
| 68.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 36  | 33    | 25    | 36   |
| 68.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 25  | 22    | 14    | 25   |
| 68.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 26  | 23    | 15    | 26   |
| 68.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| 68.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 27  | 25    | 16    | 27   |
| 68.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 29  | 27    | 19    | 30   |
| 68.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| 69.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 35  | 32    | 24    | 35   |
| 69.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| 69.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| 69.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 34  | 31    | 23    | 34   |
| 69.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 36  | 33    | 25    | 36   |
| 69.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 36  | 33    | 25    | 36   |
| 69.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| 69.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| 69.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| 69.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 69.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 69.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| 70.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| 70.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| 70.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 29  | 27    | 18    | 30   |
| 70.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 70.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 24  | 22    | 14    | 25   |
| 70.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 25  | 23    | 15    | 26   |
| 70.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 19  | 16    | 8     | 19   |
| 70.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 20  | 18    | 9     | 21   |
| 70.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 70.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 27  | 24    | 16    | 27   |
| 70.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 28  | 26    | 17    | 29   |
| 70.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| 71.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| 71.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 31  | 28    | 20    | 31   |
| 71.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 32  | 29    | 21    | 32   |
| 71.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 18  | 15    | 7     | 18   |
| 71.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 71.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 72.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 72.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 72.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 72.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05\_De Oosters v=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                     |        |     |       |       |      |
|-----------|---------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 72.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 72.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 80.1_A    | 2 woningen          | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 80.1_B    | 2 woningen          | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 80.1_C    | 2 woningen          | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 81.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 3   | -1    | -9    | 3    |
| 81.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 6   | 2     | -6    | 6    |
| 81.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 81.2_A    | 1 woning            | 1,50   | 6   | 3     | -5    | 6    |
| 81.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 7    |
| 81.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 7   | 5     | -3    | 8    |
| 81.3_A    | 1 woning            | 1,50   | 4   | 1     | -7    | 4    |
| 81.3_B    | 1 woning            | 4,50   | 7   | 4     | -4    | 8    |
| 81.3_C    | 1 woning            | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 13   |
| 81.4_A    | 1 woning            | 1,50   | 5   | 1     | -7    | 5    |
| 81.4_B    | 1 woning            | 4,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 81.4_C    | 1 woning            | 7,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 82.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 2    |
| 82.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 6    |
| 82.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 82.2_A    | 1 woning            | 1,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 82.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 11  | 8     | 0     | 11   |
| 82.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 11  | 9     | 0     | 12   |
| 82.3_A    | 1 woning            | 1,50   | 12  | 9     | 1     | 12   |
| 82.3_B    | 1 woning            | 4,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 82.3_C    | 1 woning            | 7,50   | 15  | 13    | 4     | 16   |
| 82.4_A    | 1 woning            | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 82.4_B    | 1 woning            | 4,50   | 10  | 7     | -1    | 10   |
| 82.4_C    | 1 woning            | 7,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 83.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 2   | -1    | -9    | 3    |
| 83.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 5   | 2     | -6    | 5    |
| 83.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 7   | 4     | -4    | 8    |
| 83.2_A    | 1 woning            | 1,50   | 8   | 5     | -3    | 8    |
| 83.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 9   | 6     | -2    | 9    |
| 83.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 10  | 8     | -1    | 10   |
| 84.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 13  | 10    | 2     | 13   |
| 84.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 14  | 11    | 3     | 14   |
| 84.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 15  | 12    | 4     | 15   |
| 90.10_A   | Appartementengebouw | 1,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 90.10_B   | Appartementengebouw | 4,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 90.10_C   | Appartementengebouw | 7,50   | 23  | 21    | 12    | 24   |
| 90.1_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 33  | 31    | 23    | 34   |
| 90.1_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 35  | 32    | 24    | 35   |
| 90.1_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 35  | 33    | 25    | 36   |
| 90.2_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| 90.2_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 38  | 36    | 27    | 39   |
| 90.2_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 38  | 36    | 28    | 39   |
| 90.3_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 36  | 33    | 25    | 36   |
| 90.3_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 38  | 35    | 27    | 38   |
| 90.3_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 38  | 35    | 27    | 38   |
| 90.4_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 35  | 32    | 24    | 35   |
| 90.4_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| 90.4_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 37  | 34    | 26    | 37   |
| 90.5_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 34  | 31    | 23    | 34   |
| 90.5_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 36  | 33    | 25    | 36   |
| 90.5_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 36  | 34    | 26    | 37   |
| 90.6_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 27  | 25    | 16    | 27   |
| 90.6_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 29  | 26    | 18    | 29   |
| 90.6_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 30  | 27    | 19    | 30   |
| 90.7_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 19  | 17    | 8     | 19   |
| 90.7_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 20  | 17    | 9     | 20   |
| 90.7_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 21  | 18    | 10    | 21   |
| 90.8_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 90.8_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 23  | 20    | 12    | 23   |
| 90.8_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 24  | 21    | 13    | 24   |
| 90.9_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 22  | 19    | 11    | 22   |
| 90.9_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 23  | 21    | 12    | 23   |
| 90.9_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 24  | 22    | 13    | 25   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B1.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B1.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 60  | 57    | 52    | 61   |
| B1.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 61  | 57    | 53    | 62   |
| B1.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B1.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 60  | 57    | 52    | 61   |
| B1.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 61  | 57    | 53    | 62   |
| B1.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B1.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| B1.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 60  | 57    | 53    | 61   |
| B1.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B1.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| B1.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 60  | 57    | 53    | 61   |
| B1.05_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| B1.05_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 56  | 53    | 48    | 57   |
| B1.05_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| B1.06_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| B1.06_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| B1.06_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| B1.07_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| B1.07_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 48  | 45    | 40    | 49   |
| B1.07_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| B1.08_A        | Maximaal bouwvlak - oost  | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B1.08_B        | Maximaal bouwvlak - oost  | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B1.08_C        | Maximaal bouwvlak - oost  | 7,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| B1.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B1.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B1.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B1.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 39  | 36    | 32    | 40   |
| B1.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B1.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B1.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| B1.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B1.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 42  | 39    | 35    | 43   |
| B1.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| B1.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B1.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B1.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 49  | 46    | 42    | 50   |
| B1.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| B1.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 51  | 48    | 44    | 52   |
| B1.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 50  | 47    | 43    | 51   |
| B1.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| B1.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| B1.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| B1.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 53  | 50    | 46    | 54   |
| B1.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 54  | 51    | 46    | 55   |
| B1.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 54  | 51    | 46    | 55   |
| B1.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 56  | 53    | 48    | 57   |
| B1.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| B2.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B2.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| B2.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 60  | 57    | 52    | 61   |
| B2.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B2.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| B2.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 60  | 57    | 52    | 61   |
| B2.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B2.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| B2.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 60  | 57    | 52    | 61   |
| B2.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B2.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| B2.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 60  | 57    | 52    | 61   |
| B2.05_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B2.05_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| B2.05_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 60  | 57    | 52    | 61   |
| B2.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| B2.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 57  | 54    | 49    | 58   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B2.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| B2.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| B2.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| B2.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 56  | 53    | 48    | 57   |
| B2.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| B2.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| B2.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| B2.09_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| B2.09_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| B2.09_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| B2.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| B2.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B2.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B2.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B2.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B2.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B2.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| B2.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B2.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B2.13_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| B2.13_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| B2.13_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B2.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B2.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B2.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| B2.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 34  | 31    | 27    | 35   |
| B2.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B2.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B2.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 33  | 29    | 26    | 34   |
| B2.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| B2.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B2.17_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 32  | 28    | 24    | 33   |
| B2.17_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 35  | 31    | 27    | 36   |
| B2.17_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 40  | 37    | 33    | 41   |
| B2.18_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| B2.18_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 55  | 52    | 48    | 57   |
| B2.18_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| B3.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 47  | 44    | 39    | 48   |
| B3.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| B3.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| B3.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B3.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B3.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| B3.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| B3.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B3.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 45  | 42    | 38    | 46   |
| B3.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B3.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B3.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B3.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B3.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B3.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B3.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 38  | 35    | 30    | 39   |
| B3.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| B3.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B3.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| B3.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| B3.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B3.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 37  | 34    | 30    | 38   |
| B3.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B3.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| B3.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 34  | 30    | 26    | 35   |
| B3.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| B3.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B3.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 33  | 29    | 25    | 34   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B3.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 35  | 31    | 27    | 36   |
| B3.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| B3.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B3.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| B3.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 41  | 38    | 34    | 42   |
| B3.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 37  | 34    | 30    | 38   |
| B3.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B3.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| B3.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B3.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| B3.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 47  | 44    | 39    | 48   |
| B3.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| B3.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| B3.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| B3.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 47  | 44    | 39    | 48   |
| B3.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 48  | 45    | 40    | 49   |
| B3.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| B3.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| B3.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| B3.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| B4.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B4.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B4.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| B4.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| B4.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B4.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B4.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B4.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B4.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| B4.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| B4.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 47  | 44    | 40    | 48   |
| B4.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| B4.05_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| B4.05_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| B4.05_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| B4.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| B4.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| B4.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| B4.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| B4.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| B4.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| B4.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| B4.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| B4.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| B4.09_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| B4.09_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| B4.09_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| B4.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| B4.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| B4.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| B4.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B4.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| B4.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B4.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| B4.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B4.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B4.13_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |
| B4.13_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |
| B4.13_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 40  | 36    | 32    | 40   |
| B4.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B4.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 40  | 37    | 33    | 41   |
| B4.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B4.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B4.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B4.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B4.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| B4.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| B4.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B4.17_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| B4.17_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B4.17_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B5.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| B5.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B5.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| B5.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| B5.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B5.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B5.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 34  | 31    | 26    | 35   |
| B5.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| B5.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B5.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 32  | 28    | 24    | 33   |
| B5.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |
| B5.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| B5.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |
| B5.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| B5.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B5.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 34  | 31    | 26    | 35   |
| B5.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |
| B5.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 40  | 37    | 33    | 41   |
| B5.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 35  | 31    | 27    | 36   |
| B5.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| B5.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 40  | 37    | 33    | 41   |
| B5.08_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 35  | 31    | 27    | 36   |
| B5.08_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| B5.08_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B5.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 34  | 31    | 25    | 34   |
| B5.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 37  | 34    | 28    | 38   |
| B5.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| B5.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 36  | 33    | 26    | 36   |
| B5.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 38  | 35    | 29    | 39   |
| B5.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 41  | 37    | 32    | 42   |
| B5.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 37  | 34    | 28    | 38   |
| B5.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 39  | 36    | 30    | 40   |
| B5.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 41  | 37    | 32    | 41   |
| B5.12_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 38  | 35    | 29    | 38   |
| B5.12_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 39  | 36    | 30    | 40   |
| B5.12_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 40  | 37    | 31    | 41   |
| B5.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B5.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| B5.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B5.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 44   |
| B5.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B5.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B5.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| B5.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| B5.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B5.16_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B5.16_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B5.16_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 46  | 43    | 39    | 48   |
| B6.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |
| B6.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B6.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B6.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |
| B6.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| B6.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B6.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| B6.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B6.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B6.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B6.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B6.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| B6.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| B6.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 47  | 44    | 39    | 48   |
| B6.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| B6.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B6.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| B6.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 47  | 44    | 39    | 48   |
| B6.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B6.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B6.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| B6.08_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 34  | 31    | 25    | 35   |
| B6.08_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 36  | 32    | 27    | 36   |
| B6.08_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 38  | 35    | 30    | 39   |
| B6.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| B6.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| B6.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B6.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 35  | 32    | 27    | 36   |
| B6.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |
| B6.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B6.11_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 32  | 29    | 24    | 33   |
| B6.11_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 34  | 31    | 26    | 35   |
| B6.11_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 38  | 35    | 30    | 39   |
| B6.12_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 35  | 31    | 26    | 36   |
| B6.12_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| B6.12_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B6.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 35  | 31    | 27    | 36   |
| B6.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| B6.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B6.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |
| B6.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| B6.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B6.15_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| B6.15_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B6.15_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| B7.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 34  | 30    | 25    | 35   |
| B7.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |
| B7.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| B7.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 34  | 30    | 25    | 34   |
| B7.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |
| B7.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| B7.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 34  | 31    | 26    | 35   |
| B7.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |
| B7.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B7.04_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 33  | 29    | 25    | 34   |
| B7.04_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |
| B7.04_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B7.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 33  | 30    | 24    | 34   |
| B7.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 36  | 32    | 27    | 36   |
| B7.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 40  | 36    | 31    | 40   |
| B7.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 35  | 32    | 26    | 36   |
| B7.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 38  | 34    | 28    | 38   |
| B7.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 41  | 37    | 32    | 41   |
| B7.07_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 41  | 38    | 31    | 41   |
| B7.07_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 42  | 40    | 32    | 43   |
| B7.07_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 43  | 40    | 33    | 43   |
| B7.08_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 41  | 39    | 31    | 42   |
| B7.08_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 43  | 40    | 33    | 44   |
| B7.08_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 43  | 41    | 33    | 44   |
| B7.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 43  | 40    | 33    | 43   |
| B7.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 44  | 41    | 34    | 45   |
| B7.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 44  | 41    | 34    | 45   |
| B7.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 44  | 41    | 34    | 44   |
| B7.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 45  | 42    | 35    | 45   |
| B7.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 45  | 42    | 35    | 45   |
| B7.11_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 42  | 39    | 33    | 43   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| B7.11_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 44  | 40    | 34    | 44   |
| B7.11_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 44  | 41    | 35    | 45   |
| B7.12_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 39  | 36    | 30    | 40   |
| B7.12_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 41  | 38    | 32    | 42   |
| B7.12_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 43  | 39    | 34    | 43   |
| B8.01_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 34  | 30    | 26    | 35   |
| B8.01_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |
| B8.01_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| B8.02_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| B8.02_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| B8.02_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| B8.03_A        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B8.03_B        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B8.03_C        | Maximaal bouwvlak - Zuid  | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B8.04_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B8.04_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| B8.04_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B8.05_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| B8.05_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| B8.05_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| B8.06_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| B8.06_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| B8.06_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| B8.07_A        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 1,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| B8.07_B        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 4,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| B8.07_C        | Maximaal bouwvlak - Oost  | 7,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| B8.08_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 42  | 39    | 31    | 42   |
| B8.08_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 43  | 40    | 33    | 43   |
| B8.08_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 43  | 41    | 33    | 44   |
| B8.09_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 43  | 40    | 32    | 43   |
| B8.09_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 44  | 41    | 33    | 44   |
| B8.09_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 44  | 41    | 34    | 44   |
| B8.10_A        | Maximaal bouwvlak - Noord | 1,50   | 44  | 41    | 34    | 44   |
| B8.10_B        | Maximaal bouwvlak - Noord | 4,50   | 45  | 42    | 34    | 45   |
| B8.10_C        | Maximaal bouwvlak - Noord | 7,50   | 45  | 42    | 35    | 46   |
| B8.11_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 42  | 39    | 32    | 42   |
| B8.11_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 43  | 40    | 33    | 43   |
| B8.11_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 44  | 41    | 34    | 45   |
| B8.12_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 39  | 36    | 29    | 39   |
| B8.12_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 41  | 38    | 31    | 41   |
| B8.12_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 43  | 39    | 33    | 43   |
| B8.13_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 36  | 33    | 26    | 36   |
| B8.13_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 38  | 35    | 29    | 39   |
| B8.13_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 41  | 38    | 32    | 42   |
| B8.14_A        | Maximaal bouwvlak - West  | 1,50   | 32  | 29    | 23    | 33   |
| B8.14_B        | Maximaal bouwvlak - West  | 4,50   | 35  | 32    | 26    | 36   |
| B8.14_C        | Maximaal bouwvlak - West  | 7,50   | 40  | 37    | 32    | 41   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 01.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 57  | 54    | 49    | 58   |
| 01.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 59  | 56    | 52    | 60   |
| 01.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| 01.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 01.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 01.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 01.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 46  | 43    | 39    | 48   |
| 01.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 01.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 01.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 55  | 52    | 47    | 56   |
| 01.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| 01.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| 02.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 02.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 59  | 55    | 51    | 60   |
| 02.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 59  | 56    | 51    | 60   |
| 02.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 02.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| 02.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 02.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 38    | 34    | 42   |
| 02.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 02.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 02.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 52  | 49    | 44    | 53   |
| 02.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 54  | 51    | 46    | 55   |
| 02.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 03.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 03.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 03.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 03.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 03.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 03.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| 03.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 03.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 03.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 55  | 52    | 47    | 56   |
| 03.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 03.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 03.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| 04.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 04.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 04.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 04.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| 04.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 04.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 48  | 45    | 41    | 50   |
| 04.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 04.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 04.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| 04.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 04.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 04.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 05.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 05.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 05.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 05.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 05.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 05.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 05.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 05.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 05.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 46    | 42    | 51   |
| 05.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 05.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| 05.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 07.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 07.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 59  | 55    | 51    | 60   |
| 07.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 59  | 56    | 52    | 60   |
| 07.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 07.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 07.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 55  | 52    | 48    | 57   |
| 07.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 52  | 49    | 45    | 53   |
| 07.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 54  | 51    | 47    | 55   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 07.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 07.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 07.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 07.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 09.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 09.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 59  | 55    | 51    | 60   |
| 09.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| 09.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| 09.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 09.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 56  | 53    | 48    | 57   |
| 09.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 09.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 09.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 09.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 09.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 09.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 11.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 11.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 59  | 55    | 51    | 60   |
| 11.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 59  | 56    | 51    | 60   |
| 11.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 11.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 52    | 47    | 56   |
| 11.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 11.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 11.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 11.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 12.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 12.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 59  | 55    | 51    | 60   |
| 12.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 59  | 56    | 51    | 60   |
| 12.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 42  | 39    | 35    | 43   |
| 12.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 12.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 13.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 13.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 59  | 55    | 51    | 60   |
| 13.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 59  | 55    | 51    | 60   |
| 13.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 13.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 13.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 14.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 14.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 59  | 55    | 51    | 60   |
| 14.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 59  | 55    | 51    | 60   |
| 14.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 50    | 46    | 54   |
| 14.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 14.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 14.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 14.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 14.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 15.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 15.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 15.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| 15.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 58  | 54    | 50    | 59   |
| 15.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| 15.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 60  | 56    | 52    | 61   |
| 15.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| 15.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 15.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 16.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 54  | 51    | 46    | 55   |
| 16.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 56  | 53    | 48    | 57   |
| 16.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 57  | 53    | 49    | 58   |
| 16.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 50    | 45    | 54   |
| 16.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 52    | 47    | 56   |
| 16.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 17.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| 17.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 17.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 17.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 17.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 17.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 55  | 52    | 48    | 56   |
| 18.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 18.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 18.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 55  | 52    | 48    | 57   |
| 18.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 18.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 54  | 51    | 46    | 55   |
| 18.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 19.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 19.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| 19.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 19.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 19.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 55  | 51    | 47    | 56   |
| 19.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 56  | 52    | 48    | 57   |
| 20.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 20.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| 20.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 20.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 20.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 20.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 53  | 50    | 46    | 54   |
| 21.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 46    | 42    | 50   |
| 21.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 21.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 21.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 21.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 21.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 22.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| 22.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 22.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 52  | 49    | 44    | 53   |
| 22.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 50  | 47    | 42    | 51   |
| 22.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 22.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 52  | 49    | 45    | 54   |
| 23.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 23.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 23.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 23.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 23.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 48    | 43    | 52   |
| 23.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 24.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 45    | 40    | 49   |
| 24.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 24.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 48    | 44    | 52   |
| 24.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 24.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 24.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 25.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 25.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| 25.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 25.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 25.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 25.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 25.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| 25.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 25.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 26.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 26.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 26.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 54  | 50    | 46    | 55   |
| 26.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 50  | 47    | 42    | 51   |
| 26.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 26.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 26.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 26.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 41  | 38    | 34    | 42   |
| 26.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 42    | 38    | 46   |
| 26.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 26.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 26.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 27.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 45    | 41    | 49   |
| 27.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 27.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 27.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| 27.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 27.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 27.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 27.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 27.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 28.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 28.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 50  | 47    | 42    | 51   |
| 28.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 52  | 49    | 44    | 53   |
| 28.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 28.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 28.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 52  | 48    | 44    | 53   |
| 28.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 28.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 28.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 28.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 28.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 28.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 44    | 40    | 49   |
| 29.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 45    | 40    | 49   |
| 29.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 29.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 48    | 43    | 52   |
| 29.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 29.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 29.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 29.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 38    | 34    | 42   |
| 29.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| 29.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 30.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 30.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 30.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 50  | 47    | 42    | 51   |
| 30.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 30.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 30.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 30.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 30.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 30.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 32.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 32.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 32.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 53  | 49    | 45    | 54   |
| 32.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 32.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 32.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| 32.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 32.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 32.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 32.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 32.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 32.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 33.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 33.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 33.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| 33.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 33.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 33.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| 33.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 33.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| 33.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 34.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 34.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 34.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 34.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 37    | 32    | 41   |
| 34.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 34.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 34.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 34.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 34.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 35.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 35.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 35.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 35.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 35.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 35.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 36.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 36.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 36.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 36.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 50  | 47    | 42    | 51   |
| 36.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 36.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 48    | 44    | 52   |
| 36.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 36.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| 36.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 36.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 36.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 36.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 48    | 43    | 52   |
| 36.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| 36.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 36.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| 36.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 36.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 36.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 43    | 39    | 47   |
| 36.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 36.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 36.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 37.1_A    | 4 woningen   | 1,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| 37.1_B    | 4 woningen   | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 37.1_C    | 4 woningen   | 7,50   | 48  | 45    | 40    | 49   |
| 37.2_A    | 4 woningen   | 1,50   | 38  | 35    | 30    | 39   |
| 37.2_B    | 4 woningen   | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 37.2_C    | 4 woningen   | 7,50   | 42  | 39    | 35    | 44   |
| 38.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 42    | 38    | 46   |
| 38.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 38.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 48  | 45    | 40    | 49   |
| 38.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 38.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 38.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 38.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 38.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 40  | 37    | 33    | 41   |
| 38.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 39.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 39.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 39.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 43    | 39    | 47   |
| 39.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 39.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 39.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 39.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| 39.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 39.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 40.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 40.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| 40.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 40.2_A    | 2 woningen   | 1,50   | 35  | 31    | 27    | 36   |
| 40.2_B    | 2 woningen   | 4,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |
| 40.2_C    | 2 woningen   | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 41.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 37  | 34    | 30    | 39   |
| 41.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 41.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 41.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 41.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| 41.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 41.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 35  | 31    | 27    | 36   |
| 41.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |
| 41.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| 42.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 42.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 42.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 43.1_A    | 2 woningen   | 1,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| 43.1_B    | 2 woningen   | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 43.1_C    | 2 woningen   | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 44.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 44.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 44.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 44.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 44.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 44.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 44.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| 44.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 44.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| 45.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 48  | 45    | 40    | 49   |
| 45.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 49  | 46    | 41    | 50   |
| 45.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 45.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 45.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 45.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 46.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 46.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 46.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 46.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 46.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 46.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 47.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 47  | 44    | 39    | 48   |
| 47.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 45    | 41    | 49   |
| 47.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 47.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 35  | 31    | 27    | 36   |
| 47.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| 47.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| 48.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 48.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 48.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 48.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 37  | 34    | 30    | 38   |
| 48.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 48.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 49.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 49.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 49.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 49.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 49.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| 49.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 50.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 50.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 50.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 50.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 50.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 50.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 42    | 38    | 46   |
| 51.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| 51.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| 51.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 51.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| 51.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 51.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 52.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 52.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 52.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 44    | 40    | 48   |
| 52.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 52.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 52.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 53.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 53.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 53.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 44    | 39    | 48   |
| 53.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| 53.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 53.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 53.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 53.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 53.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 54.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 54.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 54.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 54.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 54.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 54.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 54.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 54.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 54.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 55.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 55.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 55.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 43    | 39    | 47   |
| 55.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 55.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 55.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 56.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 56.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 56.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| 56.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 56.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| 56.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 57.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 41    | 37    | 46   |
| 57.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 57.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| 57.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 37    | 32    | 41   |
| 57.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 41  | 38    | 34    | 42   |
| 57.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 58.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 58.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| 58.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 58.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 39  | 35    | 30    | 40   |
| 58.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 58.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 59.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 41    | 37    | 45   |
| 59.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 59.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 59.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| 59.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 59.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 60.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 60.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| 60.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 60.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 39  | 35    | 30    | 39   |
| 60.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 60.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 61.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 61.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 61.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| 61.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 34  | 30    | 25    | 34   |
| 61.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 35  | 32    | 26    | 36   |
| 61.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 40  | 37    | 32    | 41   |
| 62.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| 62.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 62.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 62.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |
| 62.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 38  | 34    | 29    | 39   |
| 62.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 34    | 43   |
| 63.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| 63.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 63.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 63.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |
| 63.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 38  | 35    | 30    | 39   |
| 63.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 64.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| 64.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 64.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 64.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 35  | 32    | 27    | 36   |
| 64.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 38  | 34    | 29    | 38   |
| 64.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 65.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 65.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |     |       |       |      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 65.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 65.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 38  | 35    | 29    | 39   |
| 65.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 39  | 36    | 30    | 40   |
| 65.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 40  | 37    | 31    | 41   |
| 65.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 36  | 33    | 27    | 37   |
| 65.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 38  | 34    | 29    | 39   |
| 65.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 34    | 44   |
| 66.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 37  | 34    | 28    | 38   |
| 66.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 39  | 36    | 30    | 40   |
| 66.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 66.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 33  | 29    | 24    | 33   |
| 66.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |
| 66.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 66.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 39  | 36    | 30    | 40   |
| 66.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 40  | 37    | 31    | 41   |
| 66.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 41  | 38    | 32    | 42   |
| 67.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 40    | 32    | 43   |
| 67.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 41    | 34    | 44   |
| 67.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 41    | 34    | 45   |
| 67.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 39    | 31    | 42   |
| 67.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 43  | 40    | 33    | 43   |
| 67.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 41    | 34    | 44   |
| 67.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 37    | 32    | 42   |
| 67.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 39    | 33    | 43   |
| 67.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 40    | 34    | 44   |
| 68.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 37    | 30    | 41   |
| 68.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 39    | 32    | 42   |
| 68.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 40    | 34    | 44   |
| 68.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |
| 68.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 68.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 34    | 44   |
| 68.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 37    | 32    | 41   |
| 68.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |
| 68.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 34    | 44   |
| 69.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 42  | 39    | 32    | 42   |
| 69.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 43  | 40    | 33    | 44   |
| 69.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 41    | 33    | 44   |
| 69.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 40  | 38    | 31    | 41   |
| 69.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 39    | 32    | 42   |
| 69.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 40    | 34    | 44   |
| 69.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| 69.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| 69.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| 69.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |
| 69.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 69.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 70.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 36  | 33    | 26    | 37   |
| 70.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 38  | 35    | 28    | 38   |
| 70.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 39  | 36    | 30    | 40   |
| 70.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 70.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 70.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 45  | 42    | 37    | 46   |
| 70.3_A    | 1 woning     | 1,50   | 43  | 40    | 35    | 44   |
| 70.3_B    | 1 woning     | 4,50   | 44  | 41    | 36    | 45   |
| 70.3_C    | 1 woning     | 7,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 70.4_A    | 1 woning     | 1,50   | 37  | 33    | 28    | 38   |
| 70.4_B    | 1 woning     | 4,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 70.4_C    | 1 woning     | 7,50   | 43  | 39    | 34    | 44   |
| 71.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 38  | 35    | 29    | 39   |
| 71.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 40  | 36    | 31    | 40   |
| 71.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 41  | 38    | 32    | 42   |
| 71.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 32  | 28    | 24    | 33   |
| 71.2_B    | 1 woning     | 4,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |
| 71.2_C    | 1 woning     | 7,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 72.1_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 72.1_B    | 1 woning     | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 72.1_C    | 1 woning     | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 72.2_A    | 1 woning     | 1,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                     |        |     |       |       |      |
|-----------|---------------------|--------|-----|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| 72.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 72.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 80.1_A    | 2 woningen          | 1,50   | 43  | 40    | 36    | 44   |
| 80.1_B    | 2 woningen          | 4,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 80.1_C    | 2 woningen          | 7,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 81.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 81.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 81.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 51  | 47    | 43    | 52   |
| 81.2_A    | 1 woning            | 1,50   | 49  | 45    | 41    | 50   |
| 81.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 50  | 46    | 42    | 51   |
| 81.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 50  | 47    | 43    | 51   |
| 81.3_A    | 1 woning            | 1,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 81.3_B    | 1 woning            | 4,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |
| 81.3_C    | 1 woning            | 7,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 81.4_A    | 1 woning            | 1,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 81.4_B    | 1 woning            | 4,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 81.4_C    | 1 woning            | 7,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 82.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 82.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 82.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 47  | 44    | 40    | 48   |
| 82.2_A    | 1 woning            | 1,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 82.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 82.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 48  | 45    | 41    | 49   |
| 82.3_A    | 1 woning            | 1,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| 82.3_B    | 1 woning            | 4,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 82.3_C    | 1 woning            | 7,50   | 42  | 38    | 34    | 43   |
| 82.4_A    | 1 woning            | 1,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |
| 82.4_B    | 1 woning            | 4,50   | 39  | 35    | 31    | 40   |
| 82.4_C    | 1 woning            | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 83.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 45  | 41    | 37    | 46   |
| 83.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 46  | 43    | 38    | 47   |
| 83.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 48  | 44    | 40    | 49   |
| 83.2_A    | 1 woning            | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 83.2_B    | 1 woning            | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 83.2_C    | 1 woning            | 7,50   | 47  | 44    | 40    | 48   |
| 84.1_A    | 1 woning            | 1,50   | 46  | 42    | 38    | 47   |
| 84.1_B    | 1 woning            | 4,50   | 47  | 43    | 39    | 48   |
| 84.1_C    | 1 woning            | 7,50   | 47  | 44    | 39    | 48   |
| 90.10_A   | Appartementengebouw | 1,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| 90.10_B   | Appartementengebouw | 4,50   | 40  | 36    | 32    | 41   |
| 90.10_C   | Appartementengebouw | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 90.1_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 41  | 38    | 32    | 42   |
| 90.1_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 43  | 40    | 34    | 44   |
| 90.1_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 44  | 41    | 35    | 45   |
| 90.2_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 43  | 40    | 34    | 44   |
| 90.2_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 44  | 42    | 34    | 45   |
| 90.2_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 45  | 42    | 34    | 45   |
| 90.3_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 42  | 40    | 33    | 43   |
| 90.3_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 44  | 41    | 34    | 44   |
| 90.3_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 44  | 41    | 34    | 44   |
| 90.4_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 41  | 38    | 31    | 42   |
| 90.4_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 43  | 40    | 33    | 43   |
| 90.4_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 43  | 40    | 33    | 44   |
| 90.5_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 41  | 38    | 31    | 41   |
| 90.5_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 43  | 40    | 33    | 43   |
| 90.5_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 43  | 40    | 33    | 44   |
| 90.6_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 38  | 35    | 29    | 39   |
| 90.6_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 40  | 36    | 31    | 41   |
| 90.6_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 43  | 39    | 34    | 44   |
| 90.7_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 36  | 32    | 28    | 36   |
| 90.7_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| 90.7_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 43  | 39    | 35    | 44   |
| 90.8_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |
| 90.8_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 90.8_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |
| 90.9_A    | Appartementengebouw | 1,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |
| 90.9_B    | Appartementengebouw | 4,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |
| 90.9_C    | Appartementengebouw | 7,50   | 44  | 40    | 36    | 45   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

|                                 |                            |                            |                              |                                                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                 |                            |                            |                              | Galerij komt overeen met geheel uitkragend balkon |                                          |  |  |  |  |  |  |
| $\Delta L_{fs}$<br>[dB]         | gevel 1                    | gevel 2                    | galerij 1                    | galerij 2                                         | galerij 3                                |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                            |                            |                              |                                                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
| absorptie<br>plafond $\alpha_w$ | niet van<br>toepassing     | $\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$  | $\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$    | $\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$                         | $\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$                |  |  |  |  |  |  |
| zichtlijn op<br>gevel:          |                            |                            |                              |                                                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
| < 1,5 m                         | 0                          | -1 -1 0                    | -1 -1 0                      | 0 0 1                                             | n.v.t.                                   |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 m - 2,5 m                   | 0                          | n.v.t.                     | -1 0 2                       | 0 1 3                                             | n.v.t.                                   |  |  |  |  |  |  |
| > 2,5 m                         | 0                          | n.v.t.                     | 1 1 2                        | 2 2 3                                             | 3 4 6                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                 | balkon half<br>inspringend | balkon half<br>inspringend | balkon geheel<br>inspringend | terrasgevel<br>open borstwering                   | terrasgevel<br>gesloten borst-<br>wering |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                            |                            |                              |                                                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
| absorptie<br>plafond $\alpha_w$ | $\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$  | $\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$  | $\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$    | $\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$                         | $\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$                |  |  |  |  |  |  |
| zichtlijn op<br>gevel:          |                            |                            |                              |                                                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
| < 1,5 m                         | -1 -1 0                    | 0 0 1                      | 1 1 2                        | 1 1 1                                             | 3 3 3                                    |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 m - 2,5 m                   | -1 1 3                     | 0 2 4                      | 1 1 2                        | 3 4 5                                             | 5 6 7                                    |  |  |  |  |  |  |
| > 2,5 m                         | 1 2 3                      | 2 3 4                      | 1 1 2                        | 4 4 5                                             | 6 6 7                                    |  |  |  |  |  |  |

**Figuur C.2 — Gevelstructuurcorrectie  $\Delta L_{fs}$  in dB**

In NEN-EN 12354-3, bijlage C, zijn voor de invloed van de vormgeving van de gevel waarden gegeven die kunnen worden toegepast op het gevelvlak als geheel. Die gegevens zijn gebaseerd op praktijkonderzoek en schaalmodelonderzoek (zie o.a. VROM-publikatie 112). Deze gegevens zijn hier overgenomen in figuur C.2. Naast de vormgeving van de gevel, aangegeven met pictogrammen, zijn daarbij nog de absorptie van plafonds en de oriëntatie ten opzichte van de bron van belang. De absorptie wordt gegeven door de gewogen geluidabsorptie  $\alpha_w$  volgens NEN-EN-ISO 11654, gebaseerd op metingen conform NEN-EN-ISO 354. De oriëntatie wordt aangegeven met de hoogte van de zichtlijn  $h_z$  vanaf de bron op het gevelvlak. Deze volgt uit:

$$h_z = h_b + \frac{H}{D} d_b$$

Absorptie plafond:  
 $\geq 0,9$  wil zeggen het gehele plafond is voorzien van sterk geluidabsorberend materiaal.  
 B.v.: minerale wol met houtwolcementplaten of geperforeerde platen (min. 20% perforatie).

(C.1)



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383  
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466  
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110