Ontsluiting huizen ntb

Water doorlatende parkeervakken? Nader te onderzoeken

hoogte mv: 17.00+
bodem wadi 16.30+
max peil wadi: 16.80+

Ruimte reservering waterberging - 3500 m2

GHG (indicatief) +16.50m

Rioolgemaal

Ruimte reservering waterberging - 1500 m2

Stuw: peil 16.80+

Afvoer tbv toekomstige hemelwaterstructuurplan Diessen.
Diameter 600mm
Aparte afvoer naar waterberging 300m3
Geen verbinding met HWA stelsel vroonacker.
Wel verbinding tussen 300m3 berging en watergang

Verbinden met watergang. Afhankelijk van nieuwe locatie door meanderen

Ruimte reservering waterberging - 300 m3

A-watergang

A-watergang

LEGENDA

- BESTAANDE SITUATIE
- NIEUWE SITUATIE
- KADASTRALE SITUATIE
- WADI
- BEBOUWING
- K&L strook
- OPPERVLAKKIG AFWATEREN

H01 30,10+ — HWA: Beton Ø400mm L=27m — HWA-IT riool, Beton Ø400mm incl. b.o.b., lengte, stroomrichting, putnummer en puthoogte

D01 30,10+ — DWA: PVC Ø315mm L=27m — DWA-riool, PVC Ø315mm incl. b.o.b., lengte, stroomrichting, putnummer en puthoogte

Pers: PVCØ160mm L=27m — Persleiding, PVC Ø160mm, incl. b.o.b., lengte, putnummer en puthoogte

Opmerkingen:

Maten in meters tenzij anders vermeld
Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P

REV.	DATUM	OMSCHRIJVING REVISIE	GETEKEND	GECONTR.	GEZIEN
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

OPDR.GEVER: Gemeente Hilvarenbeek
-
-

PROJECT: Gebiedsontwikkeling Vroonacker IV

ONDERDEEL: Overzichtstekening riolering en waterhuishouding

Iv-Infra b.v.
Pettelaarpark 10-15
5216 PD 's-Hertogenbosch
Nederland
T +31 88 943 3200
www.iv-infra.nl

VERSIE:	A		
DATUM:	08-06-2023	GECONTROLEERD:	HE
GETEKEND:	AvV	GEZIEN:	
STATUS:	Concept	SCHAAL:	1:500
FORMAAT:	A0		

PROJECTNR. INFR230232
TEKENINGNR. 70
BLADNR. 01 van 01

DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN Iv-Infra b.v. ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR MAG DEZE OP GENERLEI WIJZE WORDEN GEKOPIEERD OF OPENBAAR GEMAAKT.

N:\INFR230232 Hilvarenbeek, Bestemmingsplan Vroonacker IV\Acad\INFR230232-TEK-70.dwg