

De Hoefstal

Van: Bureau Witvliet <Info@bureauwitvliet.nl>
Verzonden: maandag 24 april 2023 12:47
Aan: De Hoefstal
Onderwerp: bouw woning aan de Horst te Kaatsheuvel

Gemeente Loon op Zand

Behoort bij

Formele aanvraag

Datum ontvangst : 30 mei 2023
Olo-nummer : 7354333
Gisvg-nummer : 20221482
Doc.-nummer : 2023.12604

Behoort bij

Besluit verleende vergunning

Datum besluit : 11 september 2023

Hallo Hans,

Zoals afgesproken heb ik de nokhoogten van de daken bij het restaurant gemeten.

De hoge nok ligt op ca. 8,00 m en de lage nok ligt op ca. 7,10 m.

Volgens de geldende voorschriften moet de afvoerpijp ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn liggen van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing. Dit is inclusief de hoogte van het eigen gebouw. Het doel hiervan is te zorgen voor een beter verspreiding van geur.

De hoge nok van jouw woning is gelegen op 8,35 m, maar deze ligt op ca. 30 meter van de uitmonding van de afvoerpijp. Deze nok is dus niet van invloed op de hoogte van de afvoerpijp. De lage nok ligt op 7,56 m.

De uitmonding van de afvoerpijp steekt ongeveer 2,00 m boven de lage daknok van het restaurant, dus ligt daarbij op ca. 9,10. Voorschriftelijk zal de pijp dus (8 m + 2 m) op 10 m moeten uitmonden vanwege de eigen daknok van het restaurant. De afvoerpijp zou dus met ca. 0,90 m verlengd moeten worden.

Het zou fijn zijn als dhr. Blok dit zou willen verklaren hiermee akkoord te gaan.

Met vriendelijke groeten,

Wout Witvliet,

Bureau Witvliet
Villa Waterviolier 29
5146AL Waalwijk
tel. 0416 540560
mob. 06 51417917
e-mail; info@bureauwitvliet.nl

acc met
voorstel van
verhoging afvoerpijp
met 1 m.

Steele Blok 25/4/23