

Rilanna van Nuenen

Van: Hoeven, Karin vd. <KvdHoeven@dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 3 februari 2015 11:47
Aan: Rilanna van Nuenen
Onderwerp: Voorontwerp Bestemminsplan Pastoorsmast 3 en 5 te Nuenen

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Geachte mevrouw Van Nuenen,

In voorgaande correspondentie heeft u contact gehad met Dhr. I.Frenken aan gaan de Pastoorsmast 3 en 5 te Nuenen. Dhr Frenken is komende periode met vakantie en daarom heb ik het plan behandeld. Bijgaand treft u mijn reactie aan.

Op 4 september 2014 ontving u van Waterschap De Dommel een e-mail met daarin een reactie op het concept plan. De genoemde aandachtspunten en aanvullingen zijn naar tevredenheid in het plan verwerkt. Dat geldt niet voor het aanvullende verzoek van het waterschap om in de bestemmingsplanregels van de bestemming "Bedrijf" het volgende op te nemen: "Het gebruik conform de bestemming bedrijf is alleen toegestaan indien voldoende waterberging wordt gerealiseerd en in stand houden, in overeenstemming met de waterparagraaf in de toelichting van dit bestemmingsplan". Deze gevraagde toevoeging kan ik niet terugvinden in de Toelichting of de bijbehorende Regels. Wellicht is dit verzoek van het waterschap over het hoofd gezien.

Ten aanzien van het thans voorliggende plan merk ik verder op dat op pagina 38 vermeld wordt dat de retentievoorziening boven "het grondwaterpeil" aangelegd dient te worden. Dit is deels correct. De waterberging dient "boven de gemiddeld hoogste grondwaterpeil (GHG)" gerealiseerd te worden. Ik zou u willen verzoeken om deze nuancering toe te laten voegen. Dank daarvoor.

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het plan.

Mocht u naar aanleiding van deze reactie vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik die graag van u.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Karin van der Hoeven
Planvormer landelijk gebied

Boscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
06 22017775
0411618538

www.dommel.nl



Kies!



18 MAART 2015, UW WATERSCHAPSBESTUUR

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.

Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

www.dommel.nl
