
plan 6	: Oirschot	datum	: 26-7-2017
aanvrager	: Mw. E.A.M. van Gestel-Beekmans, Bekersberg 7, 5588 JN Oirschot, --- ---		
bouwplan	: Verbouwen stalgedeelte	bwt.nr.	: OIR-2017-0547
bouwadres	: Bekersberg 7 te Oirschot ---		
ontwerper	: Keeris Architecten bna.		
advies	: VOLDOET MITS	beh.	: 1

Geacht college,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u mede dat naar haar mening het bovenvermelde plan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand MITS de nog resterende bezwaren worden weggenomen.

Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: Jonge Heide ontginningen.

Het plan voldoet aan de criteria behorende bij dit welstandsgebied en het hiervoor vastgestelde welstandsniveau.

Voor een overtuigender beeld acht de commissie het van belang de glaspuien in de rechterzijgevel verdiept in het metselwerk te plaatsen (gelijk met het binnenspouwblad). Zo ontstaat de suggestie van openstaande staldeuren. In dat kader pleit de commissie ook voor het handhaven van de houten poorten of bijvoorbeeld voor het aanbrengen van draaibare verticale lamellen.

Ook stelt de commissie voor de twee nieuwe gevelelementen in de rechter zijgevel qua vormgeving af te stemmen op die in de voorgevel.

Namens de commissie,
de rayonarchitect,



Ir. W.A.M.J. Peters
