

opdrachtgever

SANERING-CERTIFICAAT REIS-1987

betreffende ondergrondse opslag
van aardolie producten

Aann.mij. Gebr. Heijnen B.V.

Jules Verneweg 18

5015 BL TILBURG

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Laag Heukelomseweg 7

Berkel-Enschot

datum van melding datum van sanering

03-04-1992

21-04-1992

saneringswerkzaamheden

☒ complete sanering

☐ deelsanering: dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	3000	tank, gelegen onder terras achter woonhuis, inwendig gereinigd en afgevuurd met zuiver zand.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

☒ verontreiniging werd niet aangetroffen.

☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen:

☒ inwendig gereinigd.

☒ gevuld met zand/lichtbeton/..... (onderstrepen c.q. invullen)

☐ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschromtingsbedrijf afgevoerd.

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.

uitvoering

verantwoordelijke saneringsbedrijf
uitvoerder

handtekening

datum

M. Evers


Spierings H'beek B.V.

4 mei 1992

registratie KIWA

registratienummer datum

afd. Milieucertificatie
en -registratie



REIS 87/17

exemplaar certificaat bestemd voor

geel
groen
wit
blauw
rose

eigenaar
gemeente
KIWA
provincie
saneringsbedrijf

P.118.

4 mei 1992.

TANKSANERINGSCERTIFICAAT

BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'

afgegeven door ondervermeld tanksaneringsbedrijf

opdrachtgever



Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 - 395 35 35
Telefax 070 - 395 34 20

kiwa

Dhr. v.d. Braak

Laag Heukelomseweg 7

5056 RC BERKEL ENSCHOT

wenken voor de afnemer

indien de tanksanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld

dient u contact op te nemen met:

- het tanksaneringsbedrijf;
- en zonodig met
- b. Kiwa.

datum van melding datum van tanksanering
27-06-1996. 02-07-1996.

plaats van de installatie (adres)

Laag Heukelomseweg 7

BERKEL ENSCHOT

gegevens van de tank

☒ ondergrondse tank ☐ bovengrondse tank

Soort product

aangetroffen vulmassa:

HBO / geen

inhoud in liters: 6000

opmerkingen

Ligging tank: in plantsoen aan voorzijde linkse stal.

ingangscontrole bodem

rondom de tank is het voorgeschreven zintuiglijke onderzoek uitgevoerd.

☒ verontreiniging is niet aangetroffen

☐ een kleine verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld; de verontreinigde grond is afgevoerd

☐ verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld

☒ een recent (max. 6 mnd. oud) bodemonderzoek (bijv. overeenkomstig NVN 5740) betreffende de tanklocatie is beschikbaar

uitvoering tanksanering

☐ de tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd; de tank is naar een door het bevoegde gezag geaccepteerd verschromingsbedrijf afgevoerd

☒ de tank is inwendig gereinigd en daarna gevuld met zand/lichtbeton

☐ de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel; de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht; er is zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld; de tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met zand/lichtbeton

☒ de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel; de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht; er is zintuiglijk verontreiniging vastgesteld. In overleg met het bevoegde gezag is besloten nadere analyses van de tankinhoud uit te voeren. Deze hebben uitgewezen dat de tankinhoud geen verontreiniging bevat of een geringe verontreiniging bevat. Op basis van de Wet bodembescherming en in overleg met het bevoegde gezag is vastgesteld dat de tank met inhoud in de bodem gehandhaafd kan blijven. De tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met zand/lichtbeton

verklaring van Kiwa N.V.

op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door onderstaand tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/diesel'.

verklaring van het tanksaneringsbedrijf

het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'.

uitgevoerd door

tanksaneringsbedrijf (naam en adres)

verantwoordelijke
uitvoerder

handtekening

datum

Spierings Hilvarenbeek B.V.

Bukkenweg 3A - Hilvarenbeek

M. v.d. Broek

02-07-1996.

certificaatnummer datum

P.2187.

02-07-1996.

exemplaar certificaat

geel
groen
wit
blauw
rose

bestemd voor

eigenaar
gemeente
Kiwa N.V.
provincie
tanksaneringsbedrijf

A 025858



MARTENS METAAL NIJMEGEN B.V.

IJZER- EN METAALHANDEL

SLOOPWERKEN

Kantooradres:

Handelsweg 50

6541 CT Nijmegen

Telefoon 080 - 774743

Fax 080 - 790003

Bankiers: Amrobank n.v. Elst

rek. nr. 42.66.13.708

Aannemingsmaatschappij

Gebr. Heijnen B.V.

Postbus 10344

5000 JH TILBURG

Uw ref.:

Onze ref.:

Nijmegen, 7 april 1992

Hierdoor verklaren wij voor U, dat door
ons 1 tank(s) afkomstig van:

- Braak
Laag Heukelomseweg 7, Berkel-Enschot 413.
1 x 4.000 liter

d.m.v. de schrootschaar is/zijn vernietigd.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,
p.o. MARTENS METAAL NIJMEGEN B.V.

B. Oude Avenhuis.