

Rekenmodel berging en infiltratie HWA**Locatie** : Heuvelstraat 16, Moergestel**Aanvrager** :**Datum** : 10-mei-23**Specificatie gegevens**

Toekomstig verhard oppervlak	14.025,00	m2
Verhard oppervlak met correctie	0,00	m2
Correctiefactor verhard oppervlak	0,00	
Gevoeligheidsfactor	link gevoelighedenkaart	0,50
Waking maximale waterspiegel t.o.v. Maaiveld	0,05	m1
Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG)	-0,60	m1 + NAP
Maaiveld toekomstig	0,00	m1 + NAP

Benodigde compensatie in m3	Gemeente	Waterschap
	420,75	0

Berekening voorziening

Type bergings- en infiltratievoorziening	sloot	X
	vijver	x
	kelder	
	riool	

Type		sloot	Opmerkingen
gewenste Lengte	95	m1	
werkende diepte	0,6	m1	akkoord
taludhelling	:	1	akkoord, gebruikelijk is 1