



Noet: lichte scheidingwanden tot $2,00 \text{ kN/m}^2$ worden verwerkt in de bovengenoemde veranderlijke belastingen.



STAALWERK:

- constructiesteel S235, kokerprofielen S275
- basen arm = 5mm
- bouten minimaal M16-8.8
- liggers en lateien opgelegd op kalkzandsteen mF15-25 Nmm2
- liggers en lateien minimaal 160mm opgelegd
- hoekstalen in buitentand thermisch verzinkt

METSELWERK:

- afgewerk: f16 Nmm2 en i.p.v. oplegging: f8 (volgens NEN3838; 1978 en NEN3837; 1985)
- dragende wanden: kalkzandsteen C12, zenzij a) dafaties volgens opgave leverancier, tsiking
- opbouw- en opleggingen
- detailtekening en tekening gedevolegders en de tekering en berekening ter controle naar hooftso
- stabiliteitswanden en actief meewerkende penan

HOUTWERK:

- Vuren: standaard bouwhout sterkteklasse: C24

— = haakanker
— = koppelaaranker
— = opleggeschoen