

Type A1 - 0.02

1. Oppervlaktestaat

Gebruiksoppervlakte.

NAAM	GEBRUIKSF.	GBO
		[m²]
GO1_Woningtype A1	woonfunctie	121,10
TOTAAL		121,10

Verblijfsgebied.

VERBLIJFSGEB.	GEBRUIKSF.	NAAM	TPV GBO	VG
				[m²]
verblijfsgebied 1	woonfunctie	VG01_Woon- & Slaapka	GO1_Woningtype A1	90,60
TOTAAL				90,60

Ruimtestaat.

NAAM	RUIMTESOORT	TPV GBO	VERBLIJFSGEB.	VR
				[m²]
VR01_Woonkamer	verblijfsruimte 1	GO1_Woningtype A1	verblijfsgebied 1	53,40
VR02_Slaapkamer 1	verblijfsruimte 2	GO1_Woningtype A1	verblijfsgebied 1	16,80
VR03_Slaapkamer 2	verblijfsruimte 3	GO1_Woningtype A1	verblijfsgebied 1	10,50
VR04_Slaapkamer 3	verblijfsruimte 4	GO1_Woningtype A1	verblijfsgebied 1	9,10
TOTAAL				89,80

Bijlage 1 - Ventilatieberekening woonfunctie.

Ventilatieberekening per verblijfsgebied.

VG	Avg	EIS B.B.	VEREIST	MINIMAAL	MAATG.
	[m ²]	[dm ³ /s/m ²]	[dm ³ /s]	[dm ³ /s]	[dm ³ /s]
verblijfsgebied 1	90,60	0,9	81,5	7,0	81,5

Ventilatieberekening per verblijfsruimte.

VR	Avr	EIS B.B.	VEREIST	MINIMAAL	MAATG.
	[m ²]	[dm ³ /s/m ²]	[dm ³ /s]	[dm ³ /s]	[dm ³ /s]
verblijfsruimte 1	3,00	0,7	2,1	7,0	7,0
verblijfsruimte 2	3,00	0,7	2,1	7,0	7,0
verblijfsruimte 3	3,00	0,7	2,1	7,0	7,0
verblijfsruimte 4	3,00	0,7	2,1	7,0	7,0

Overige ruimten.

RUIMTESOORT	MINIMAAL
	[dm ³ /s]
toiletruimte	7,0
badruimte	14,0
ruimte met opstelplaats voor kooktoestel of warmwatertoestel vlg. BB art.3.29 lid 4	21,0
Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm ³ /s.	
Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m ² heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 10 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte.	
Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m ² heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 10 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte.	

Bijlage 2 - Spuiventilatieberekening

Spuiventilatieberekening per verblijfsgebied.

voldoet

VG	Avg	EIS B.B.	VEREIST	Anetto	V	Qv	CHECK
	[m ²]	[dm ³ /s/m ²]	[dm ³ /s]	[m ²]	[m/s]	[dm ³ /s]	
verblijfsgebied 1	90,60	6,0	543,6			818,0	voldoet
kozijn F2				5,60	0,1	560,0	
kozijn A1				0,00	0,1	0,0	
kozijn H1				0,00	0,1	0,0	
kozijn A2				1,29	0,1	129,0	
kozijn A1				0,00	0,1	0,0	
kozijn A2				1,29	0,1	129,0	
kozijn A1				0,00	0,1	0,0	

Spuiventilatieberekening per verblijfsruimte.

voldoet

VR	Avr	EIS B.B.	VEREIST	Anetto	V	Qv	CHECK
	[m ²]	[dm ³ /s/m ²]	[dm ³ /s]	[m ²]	[m/s]	[dm ³ /s]	
verblijfsruimte 1	53,40	3,0	160,2			689,0	voldoet
kozijn F2				5,60	0,1	560,0	
kozijn A1				0,00	0,1	0,0	
kozijn H1				0,00	0,1	0,0	
kozijn A2				1,29	0,1	129,0	
kozijn A1				0,00	0,1	0,0	
verblijfsruimte 2	16,80	3,0	50,4			129,0	voldoet
kozijn A1				0,00	0,1	0,0	
kozijn A2				1,29	0,1	129,0	
kozijn A1				0,00	0,1	0,0	
verblijfsruimte 3	10,50	0,0	0,0			129,0	voldoet
kozijn A2				1,29	0,1	129,0	
kozijn A1				0,00	0,1	0,0	
verblijfsruimte 4	9,10	3,0	27,3			129,0	voldoet
kozijn A2				1,29	0,1	129,0	

Bijlage 3 - Daglichtberekening

Daglichtberekening per verblijfsgebied.

voldoet

VG	Avg	EIS BB	VEREIST	Ad;i	alpha	beta	Cb;i	Cu;i	Clta	Aeq	CHECK
	[m²]	[%]	[m²]	[m²]	[°]	[°]				[m²]	
verblijfsgebied 1	90,60	10,0	9,06							9,21	voldoet
kozijn F2				0,00	89,00	89,00	0,00	1,0	1,0	0,00	
kozijn A1				1,59	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,21	
kozijn H1				4,47	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	3,40	
kozijn A2				1,44	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,09	
kozijn A1				1,59	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,21	
kozijn A2				1,44	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,09	
kozijn A1				1,59	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,21	

Daglichtberekening per verblijfsruimte.

voldoet

VR	Avg		VEREIST	Ad;i	alpha	beta	Cb;i	Cu;i	Clta	Aeq	CHECK
	[m²]		[m²]	[m²]	[°]	[°]				[m²]	
verblijfsruimte 1	53,40		0,50							6,91	voldoet
kozijn F2				0,00	89,00	89,00	0,00	1,0	1,0	0,00	
kozijn A1				1,59	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,21	
kozijn H1				4,47	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	3,40	
kozijn A2				1,44	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,09	
kozijn A1				1,59	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,21	
verblijfsruimte 2	16,80		0,50							3,51	voldoet
kozijn A1				1,59	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,21	
kozijn A2				1,44	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,09	
kozijn A1				1,59	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,21	
verblijfsruimte 3	10,50		0,50							2,30	voldoet
kozijn A2				1,44	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,09	
kozijn A1				1,59	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,21	
verblijfsruimte 4	9,10		0,50							1,09	voldoet
kozijn A2				1,44	20,00	26,14	0,76	1,0	1,0	1,09	

Bijlage 4 - Oppervlakten

Oppervlakten gebruiksfuncties.

voldoet

GEBRUIKSFUNCTIE	GBO	PERC.	EIS BB	MIN. VG	VG	CHECK
	[m ²]	[%]	[%]	[m ²]	[m ²]	
woonfunctie	121,10	100,00	55	66,61	90,60	voldoet
TOTAAL	121,10	100,00			90,60	