

Type B1-0.02

1. Oppervlaktestaat

Gebruiksoppervlakte.

NAAM	GEBRUIKSF.	GBO
		[m²]
GO1_Woningtype B1	woonfunctie	94,30
TOTAAL		94,30

Verblijfsgebied.

VERBLIJFSGEB.	GEBRUIKSF.	NAAM	TPV GBO	VG
				[m²]
verblijfsgebied 1	woonfunctie	VG1_Woon- & Slaapkam	GO1_Woningtype B1	57,00
TOTAAL				57,00

Ruimtestaat.

NAAM	RUIMTESOORT	TPV GBO	VERBLIJFSGEB.	VR
				[m²]
VR1_Woonkamer	verblijfsruimte 1	GO1_Woningtype B1	verblijfsgebied 1	37,60
VR2_Slaapkamer 1	verblijfsruimte 2	GO1_Woningtype B1	verblijfsgebied 1	10,60
VR3_Slaapkamer 2	verblijfsruimte 3	GO1_Woningtype B1	verblijfsgebied 1	8,20
TOTAAL				56,40

Bijlage 1 - Ventilatieberekening woonfunctie.

Ventilatieberekening per verblijfsgebied.

VG	Avg	EIS B.B.	VEREIST	MINIMAAL	MAATG.
	[m ²]	[dm ³ /s/m ²]	[dm ³ /s]	[dm ³ /s]	[dm ³ /s]
verblijfsgebied 1	57,00	0,9	51,3	7,0	51,3

Ventilatieberekening per verblijfsruimte.

VR	Avr	EIS B.B.	VEREIST	MINIMAAL	MAATG.
	[m ²]	[dm ³ /s/m ²]	[dm ³ /s]	[dm ³ /s]	[dm ³ /s]
verblijfsruimte 1	3,00	0,7	2,1	7,0	7,0
verblijfsruimte 2	3,00	0,7	2,1	7,0	7,0
verblijfsruimte 3	3,00	0,7	2,1	7,0	7,0

Overige ruimten.

RUIMTESOORT	MINIMAAL
	[dm ³ /s]
toilet ruimte	7,0
badruimte	14,0
ruimte met opstelplaats voor kooktoestel of warmwatertoestel vlgs BB art.3.29 lid 4	21,0
Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm ³ /s.	
Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m ² heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 10 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte.	
Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m ² heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 10 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte.	

Bijlage 2 - Spuiventilatieberekening

Spuiventilatieberekening per verblijfsgebied.

voldoet

VG	Av _g	EIS B.B.	VEREIST	Anetto	V	Q _v	CHECK
	[m ²]	[dm ³ /s/m ²]	[dm ³ /s]	[m ²]	[m/s]	[dm ³ /s]	
verblijfsgebied 1	57,00	6,0	342,0			948,0	voldoet
kozijn D01a				1,29	0,1	129,0	
kozijn D01b				0,00	0,1	0,0	
kozijn E01				2,12	0,1	212,0	
kozijn F01				6,07	0,1	607,0	

Spuiventilatieberekening per verblijfsruimte.

voldoet

VR	Av _r	EIS B.B.	VEREIST	Anetto	V	Q _v	CHECK
	[m ²]	[dm ³ /s/m ²]	[dm ³ /s]	[m ²]	[m/s]	[dm ³ /s]	
verblijfsruimte 1	37,60	3,0	112,8			607,0	voldoet
kozijn F01				6,07	0,1	607,0	
verblijfsruimte 2	10,60	3,0	31,8			129,0	voldoet
kozijn D01a				1,29	0,1	129,0	
verblijfsruimte 3	8,20	0,0	0,0			212,0	voldoet
kozijn D01b				0,00	0,1	0,0	
kozijn E01				2,12	0,1	212,0	

Bijlage 3 - Daglichtberekening

Daglichtberekening per verblijfsgebied.

voldoet

VG	Avg	EIS BB	VEREIST	Ad;i	alpha	beta	Cb;i	Cu;i	Clta	Aeq	CHECK
	[m²]	[%]	[m²]	[m²]	[°]	[°]				[m²]	
verblijfsgebied 1	57,00	10,0	5,70							5,71	voldoet
kozijn D01a				4,23	50,90	26,15	0,52	1,0	1,0	2,20	
kozijn D01b				2,94	50,90	26,15	0,52	1,0	1,0	1,53	
kozijn E01				0,00	89,00	89,00	0,00	1,0	1,0	0,00	
kozijn F01				6,60	34,40	60,00	0,30	1,0	1,0	1,98	

Daglichtberekening per verblijfsruimte.

voldoet

VR	Avg		VEREIST	Ad;i	alpha	beta	Cb;i	Cu;i	Clta	Aeq	CHECK
	[m²]		[m²]	[m²]	[°]	[°]				[m²]	
verblijfsruimte 1	37,60		0,50							1,98	voldoet
kozijn F01				6,60	34,40	60,00	0,30	1,0	1,0	1,98	
verblijfsruimte 2	10,60		0,50							2,20	voldoet
kozijn D01a				4,23	50,90	26,15	0,52	1,0	1,0	2,20	
verblijfsruimte 3	8,20		0,50							1,53	voldoet
kozijn D01b				2,94	50,90	26,15	0,52	1,0	1,0	1,53	
kozijn E01				0,00	89,00	89,00	0,00	1,0	1,0	0,00	

Bijlage 4 - Oppervlakten

Oppervlakten gebruiksfuncties.

voldoet

GEBRUIKSFUNCTIE	GBO	PERC.	EIS BB	MIN. VG	VG	CHECK
	[m ²]	[%]	[%]	[m ²]	[m ²]	
woonfunctie	94,30	100,00	55	51,87	57,00	voldoet
TOTAAL	94,30	100,00			57,00	