

GEMEENTE RUCPHEN	
17 JUNI 2013	
RE: /	LABR
VERZENDT	
CC:	SFO WEF



Gemeente Rucphen  
Afdeling Ruimte  
De heer H. Van Ginkel  
Postbus 9  
4715 ZG RUCPHEN

Uw brief van : 16 mei 2013  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : \*13UT007744\*  
Barcode :



Behandeld door : de heer G. Hendrickx  
Doorkiesnummer : 076 564 15 42  
Datum : 14 juni 2013  
Verzenddatum : 14 JUNI 2013

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Jan Vermeerstraat ong. te Rucphen

Geachte heer Van Ginkel,

Op 16 mei 2013 heeft u voorontwerp bestemmingsplan Jan Vermeerstraat ong. te Rucphen toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende op- en aanmerkingen.

### Toelichting

Ondanks het feit dat er geen oppervlaktewaterlichamen in de directe omgeving aanwezig zijn willen wij u verzoeken aandacht te schenken aan de eisen en randvoorwaarden die gelden voor oppervlaktewater op basis van de Keur van het waterschap. Wij stellen voor om toch een waterparagraaf op te nemen in de quick scan welke een tekst bevat met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer.

Verder verzoeken wij u aan te geven waar het hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak geloosd zal gaan worden. Gezien het feit dat de uitbreiding kleiner dan 2000 m<sup>2</sup> zal zijn is er geen retentie vereist. Wel willen wij aangeven dat het waterschap voorstander is van respectievelijk infiltreren, bergen, afvoeren hemelwater via gescheiden rioleringsstelsel, afvoeren via gemengd rioleringsstelsel.

Wij verzoeken u in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.

Op voorwaarde dat het bovenstaande in het voorontwerp bestemmingsplan verwerkt wordt geven wij een positief wateradvies.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx van het waterschap, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 15 42.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur  
Hoofd afdeling plandoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl | www.brabantsedelta.nl Bankrekening 63.67.59.202