



Cauberg-Huygen

Science Park Eindhoven 5634
5692 EN SON

T +31 (0)88-5152505
E eindhoven.ch@dpa.nl
www.dpa.nl/cauberg-huygen

K.v.K. 58792562
IBAN NL71 RABO 0112 075584

**Akoestisch onderzoek herbestemming te Someren;
nieuwbouw patiowoningen Kerkstraat 14**

Datum 2 juli 2018
Referentie 04325-26453-02

Referentie 04325-26453-02
Rapporttitel Akoestisch onderzoek herbestemming te Someren;
nieuwbouw patiowoningen Kerkstraat 14

Datum 2 juli 2018

Opdrachtgever R.G.A.M.M. Vinken e.a.
Witvrouwenbergweg 8C
5711 CN SOMEREN

Behandeld door De heer ing. T.H.A.M. Taris
De heer ir. S. Prüst
DPA Cauberg-Huygen B.V.
Science Park Eindhoven 5634
5692 EN SON
Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Wettelijk kader en gemeentelijk beleid	5
2.1	Algemeen	5
2.2	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	5
2.3	Wegverkeerslawaaï	5
2.3.1	Omvang geluidzones langs wegen	5
2.3.2	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.3.3	Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer	6
2.4	Spoorweglawaaï	6
2.5	Industrielawaaï	6
2.6	Cumulatie geluidbronnen	7
3	Uitgangspunten onderzoek	8
3.1	Tekeningen en planinformatie	8
3.2	Wegverkeersgegevens	8
4	Rekenmethoden geluidbelastingen	9
4.1	Wegverkeerslawaaï	9
4.2	Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel	9
4.3	Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{(VL,cum)}$	9
5	Berekeningsresultaten	10
5.1	Berekeningsresultaten wegverkeer	10
5.1.1	Kerkstraat	10
5.1.2	Laan ten Roode	10
5.1.3	Loovebaan	11
5.1.4	Geluidbelasting 30 km/u wegen	13
5.1.5	Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï	13
6	Samenvatting en conclusies	14

Figuren

Figuur 1	Verkavelingstekening
Figuur 2	Overzicht rekenmodel

Bijlagen

Bijlage I	Verkeergegevens
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage III	Rekenresultaten


1 Inleiding

In opdracht van R.G.A.M.M. Vinken e.a. is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer ten behoeve van de nieuwbouw van 4 patiowoningen op de Kerkstraat 14 te Someren.

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De woningen zullen een geluidbelasting ondervinden van de diverse wegen in de nabijheid van het te bebouwen perceel. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de volgende wegen: de Kerkstraat, de Loovebaan en de Laan ten Roode.

Daarnaast is het plangebied gelegen binnen de invloedssfeer van diverse wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u geldt (onder andere Van Lieshoutstraat, Heuvel, Postel en Pasakker). 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt worden.

In figuur 1.1 is de situatie van de planlocatie gepresenteerd. De uitgangspunten en resultaten van het onderzoek zijn in voorliggende rapportage gepresenteerd.



Figuur 1.1: Situatie planlocatie (rode vlak)

2 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder (Wgh) dient de geluidbelasting (L_{Aeq}) van een weg- en/of spoortraject in de dagperiode (07.00-19.00 uur), de avondperiode (19.00-23.00 uur), en de nachtperiode (23.00-07.00 uur) te worden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaarden de geluidbelasting L_{den} vastgesteld. Deze geluidbelasting L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log \left(\frac{12 * 10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4 * 10^{\left(\frac{L_{avond} + 5}{10}\right)} + 8 * 10^{\left(\frac{L_{nacht} + 10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

2.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels).

2.3 Wegverkeerslawaai

2.3.1 Omvang geluidzones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en 15 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		Zonebreedte [m]
Stedelijk	Buitenstedelijk	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

2.3.2 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Daarom mag op de berekende geluidbelastingen, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012) is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatieve achtensnelheid lager is dan 70 km/uur (30 km/u wegen: geen aftrek). Voor wegen met een snelheid hoger dan 70 km/uur geldt het volgende:

- 3 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidbelasting tgv de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 56 dB L_{den} bedraagt;
- 4 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidbelasting tgv de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 57 dB L_{den} bedraagt;
- 2 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidbelasting tgv de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, afwijkt van bovengenoemde bedragen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

2.3.3 Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De voorkeursgrenswaarde (L_{den}) vanwege wegverkeerslawaai voor nieuwe woningen bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde (L_{den}) is 63 dB voor een stedelijk gebied en 53 dB voor een buitenstedelijk gebied.

2.4 Spoorweglawaai

De planlocatie is niet binnen de geluidzone van een hoofdspoorweg gelegen. Spoorweglawaai dient dan ook niet nader onderzocht te worden.

2.5 Industrielawaai

De planlocatie is niet binnen de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein gelegen. Daarnaast is het plangebied niet gelegen binnen de invloedssfeer van bestaande bedrijven/inrichtingen. Industrielawaai is om deze reden niet nader onderzocht.

2.6 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

3 **Uitgangspunten onderzoek**

3.1 **Tekeningen en planinformatie**

De aanbidding is gebaseerd op de toegezonden “Verbouwing Pastorie Kerkstraat 14 te Someren” van Van Vroonhoven Architectuur d.d. 9 januari 2018, zie bijgevoegde figuur 1.

3.2 **Wegverkeersgegevens**

Bestaande wegen

De verkeersgegevens van de omliggende bestaande wegen zijn aangeleverd door de gemeente Someren. Aangereikt zijn de verkeerstellingen van 2016; dit zijn de etmaalintensiteiten, uurintensiteiten, voertuigverdeling, rijsnelheid en type wegdekverharding. Gehanteerd zijn de verkeersgegevens voor het prognosejaar 2028, waarbij gerekend wordt met een groeipercentage van 1,5% per jaar. In bijlage I zijn de verkeersgegevens toegevoegd.

Opgemerkt dient te worden dat voor de 30 km/u geen verkeersgegevens beschikbaar zijn. Voor deze wegen wordt uitgegaan van een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen per etmaal.

In tabel 3.1 worden de gehanteerde etmaalintensiteiten per weg weergegeven.

Tabel 3.1: gehanteerde etmaalintensiteiten

Weg	Etmaalintensiteit
Kerkstraat	5545
Loovebaan	2573
Laan ten Roode	5563
30 km/u wegen	500

4 Rekenmethoden geluidbelastingen

4.1 Wegverkeerslawaaï

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMG2012.

De berekeningen van het wegverkeerslawaaï zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v.4.30 van DGMR. In bijlage II zijn de belangrijkste invoergegevens van het rekenmodel opgenomen, figuur 2 toont een overzicht van het vervaardigde rekenmodel.

4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:

- Bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (akoestisch zachte bodem, bv. grasveld).
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden.
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012.
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

4.3 Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$

Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$ zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.


5 Berekeningsresultaten

Op basis van de in hoofdstuk 3 genoemde uitgangspunten is een rekenmodel gemaakt. Een gedetailleerd overzicht van het rekenmodel wordt weergegeven in figuur 2.

5.1 Berekeningsresultaten wegverkeer

5.1.1 Kerkstraat

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Kerkstraat (maximumsnelheid van 50 km/u), bedraagt maximaal 42 dB L_{den} (incl. aftrek artikel 110g Wgh). Zie figuur 5.1 voor het berekende geluidniveau op een hoogte van 1,5 meter. Er wordt overal ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . In bijlage III zijn de geluidbelastingen opgenomen.



Figuur 5.1: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Kerkstraat (incl. aftrek art. 110g Wgh)

5.1.2 Laan ten Roode


De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Laan ten Roode (maximumsnelheid van 50 km/u), bedraagt maximaal 30 dB L_{den} (incl. aftrek artikel 110g Wgh). Zie figuur 5.2 voor het berekende geluidniveau op een hoogte van 1,5 meter. Er wordt overal ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . In bijlage III zijn de geluidbelastingen opgenomen.



Figuur 5.2: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Laan ten Roode (incl. aftrek art. 110g Wgh)

5.1.3 Loovebaan


De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Loovebaan (maximumsnelheid van 50 km/u), bedraagt maximaal 39 dB L_{den} (incl. aftrek artikel 110g Wgh). Zie figuur 5.3 voor het berekende geluidniveau op een hoogte van 1,5 meter. Er wordt overal ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}. In bijlage III zijn de geluidbelastingen opgenomen.



Figuur 5.3: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Loovebaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

5.1.4 Geluidbelasting 30 km/u wegen

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen bedraagt maximaal 51 dB L_{den} . Zie figuur 5.3 voor het berekende geluidniveau op een hoogte van 1,5 meter. Voor 30 km/u wegen geldt wettelijk geen toetsingskader. In bijlage III zijn de geluidbelastingen opgenomen.



Figuur 5.4: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen

5.1.5 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de cumulatie van de verschillende geluidsbronnen. In de berekening zijn alle omliggende wegen (inclusief 30 km/uur wegen) meegenomen.

Een overzicht van de totale geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is weergegeven in bijlage III. De totale geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer bedraagt maximaal 52 dB L_{den} (exclusief aftrek art. 110g).

6 Samenvatting en conclusies

In opdracht van R.G.A.M.M. Vinken e.a. is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve van de nieuwbouw van 4 patiowoningen op de Kerkstraat 14 te Someren.

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De woningen zullen een geluidbelasting ondervinden van de diverse wegen in de nabijheid van het te bebouwen perceel. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de volgende wegen: de Kerkstraat, de Loovebaan en de Laan ten Roode.

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder:

- Binnenstedelijk gebied: voorkeursgrenswaarde 48 dB maximale ontheffingswaarde 63 dB.

Conclusie:


- Ten gevolge van wegverkeer op omliggende wegen wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale cumulatieve geluidbelasting is 52 dB L_{den} , exclusief aftrek.

DPA Cauberg-Huygen B.V.



De heer ing. T.H.A.M. Taris
Adviseur

Figuur 1 Verkavelingstekening



Kerkstraat

VAN VROONHOVEN
architectuur


Esdoornstraat 13
5712 NS Someren
0493 - 24 21 20
info@vonditlectuur.nl


Werk	Verbouwing Pastorie Kerkstraat 14 te Someren			werk no.	WVA1719		
Gemeente	Someren				blad no. BV3		
Opdrachtgever	Ruud Vinken Wifvrouwenberg 8c 57111 CN Someren				parkeren		
Datum	14-11-2017	07-12-2017	11-12-2017	09-01-2018	Ing. M. van Vroonhoven March		
Schaal	n.v.t.				ir. J. Verbeeten		

locatie bomen indicatief
groenplan n.t.b.

Figuur 2 Overzicht rekenmodel







Bijlage I Verkeergegevens

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code 004-005
Naam Laan ten Roode 1-2
Plaats Someren
Omschrijving

Meting

Naam 2017
Periode 16-11-2017
30-11-2017
Interval 1 uur

Rijstroken

	Telpuntcode	Teller	Kanaal	Omschrijving
1	005	468	1	Molenstraat - Bergstraat (1)
2	004	3336	1	Bergstraat - Molenstraat (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN

Tijd	Klassen Lengte (m)	< 2,0	2,0 - 3,7	3,7 - 7,0	> 7,0	Totaal Abs.	Rel.	Fout
00:00		0	32	4	0	36	0,7	0
01:00		0	11	3	0	14	0,3	0
02:00		0	3	0	0	3	0,1	0
03:00		0	2	0	0	2	0,0	0
04:00		0	2	0	0	2	0,0	0
05:00		0	2	0	0	2	0,0	0
06:00		0	9	2	0	11	0,2	0
07:00		1	42	10	2	55	1,1	0
08:00		2	137	16	4	159	3,3	1
09:00		2	265	21	13	301	6,2	1
10:00		4	270	20	10	304	6,2	0
11:00		3	292	23	10	328	6,7	0
12:00		2	318	24	12	356	7,3	1
13:00		4	325	22	13	364	7,5	0
14:00		3	290	21	11	325	6,7	1
15:00		3	347	24	16	390	8,0	1
16:00		4	360	26	13	403	8,3	0
17:00		4	403	24	19	450	9,2	0
18:00		5	372	23	15	415	8,5	0
19:00		4	282	14	9	309	6,3	1
20:00		2	265	9	9	285	5,8	0
21:00		1	161	7	3	172	3,5	0
22:00		1	101	4	1	107	2,2	0
23:00		1	81	5	1	88	1,8	0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd	Klassen Lengte (m)	< 2,0 Abs.	Idx.	2,0 - 3,7 Abs.	Idx.	3,7 - 7,0 Abs.	Idx.	> 7,0 Abs.	Idx.	Totaal Abs.	Idx.	Rel.	Fout
Tot. 0-24		49	1,0	4.372	89,5	301	6,2	161	3,3	4.883	100,0	100,0	8
Tot. 0-7		0	0,0	61	88,4	8	11,6	0	0,0	69	100,0	1,4	0
Tot. 7-19		38	1,0	3.420	88,8	254	6,6	138	3,6	3.850	100,0	78,8	6
Tot. 19-24		10	1,0	890	92,5	39	4,1	23	2,4	962	100,0	19,7	1
Tot. 23-7		1	0,7	135	90,0	13	8,7	1	0,7	150	100,0	3,1	0

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code 011
Naam Loovebaan
Plaats someren
Omschrijving

Meting

Naam 2016
Periode 16-02-2016
02-03-2016
Interval 1 uur

Rijstroken

Telpuntcode	Teller	Kanaal	Omschrijving
011	1686	1	Kommerstraat - Kerkstraat (1)
011	1686	2	Kerkstraat - Kommerstraat (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd	Klassen Lengte (m)	< 2,0	2,0 - 3,7	3,7 - 7,0	> 7,0	Totaal Abs.	Rel.	Fout
00:00		0	12	0	0	12	0,6	0
01:00		0	6	0	0	6	0,3	0
02:00		0	3	0	0	3	0,1	0
03:00		0	2	0	0	2	0,1	0
04:00		0	2	0	0	2	0,1	0
05:00		0	4	1	0	5	0,2	0
06:00		0	13	1	0	14	0,7	0
07:00		1	38	3	2	44	2,1	2
08:00		2	91	3	2	98	4,6	4
09:00		2	109	3	2	116	5,4	5
10:00		3	121	4	3	131	6,2	9
11:00		2	138	4	3	147	6,9	9
12:00		4	147	4	2	157	7,4	11
13:00		3	147	4	3	157	7,4	9
14:00		3	153	4	2	162	7,6	10
15:00		3	165	5	3	176	8,3	9
16:00		4	175	7	4	190	8,9	10
17:00		3	206	6	5	220	10,3	10
18:00		1	152	3	2	158	7,4	8
19:00		2	125	2	1	130	6,1	6
20:00		1	92	1	1	95	4,5	4
21:00		0	46	0	1	47	2,2	2
22:00		0	35	0	0	35	1,6	1
23:00		0	22	0	0	22	1,0	1

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd	Klassen Lengte (m)	< 2,0 Abs.	Idx.	2,0 - 3,7 Abs.	Idx.	3,7 - 7,0 Abs.	Idx.	> 7,0 Abs.	Idx.	Totaal Abs.	Idx.	Rel.	Fout
Tot. 0-24		35	1,6	2.004	94,1	54	2,5	36	1,7	2.129	100,0	100,0	110
Tot. 0-7		1	2,3	40	90,9	2	4,5	1	2,3	44	100,0	2,1	1
Tot. 7-19		31	1,8	1.643	93,7	48	2,7	32	1,8	1.754	100,0	82,4	95
Tot. 19-24		3	0,9	321	97,0	4	1,2	3	0,9	331	100,0	15,5	14
Tot. 23-7		1	1,5	63	94,0	2	3,0	1	1,5	67	100,0	3,1	2

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code 015-016
Naam Kerkstraat
Plaats Someren
Omschrijving

Meting

Naam 2016
Periode 18-02-2016
03-03-2016
Interval 1 uur

Rijstroken

Telpuntcode	Teller	Kanaal	Omschrijving
016	3333	1	Laan ten Roode - Postelpark (1)
015	3335	1	Postelpark - Laan ten Roode (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd	Klassen Lengte (m)	< 2,0	2,0 - 3,7	3,7 - 7,0	> 7,0	Totaal Abs.	Rel.	Fout
00:00		0	13	1	0	14	0,3	0
01:00		0	7	0	0	7	0,2	0
02:00		0	6	0	0	6	0,1	0
03:00		0	3	0	0	3	0,1	0
04:00		0	4	0	0	4	0,1	0
05:00		0	6	0	0	6	0,1	0
06:00		0	20	4	2	26	0,6	0
07:00		1	59	8	3	71	1,6	0
08:00		2	219	8	1	230	5,0	0
09:00		2	274	9	2	287	6,3	0
10:00		2	317	10	2	331	7,2	1
11:00		3	367	7	3	380	8,3	0
12:00		5	374	10	2	391	8,6	0
13:00		3	343	9	3	358	7,8	0
14:00		3	406	11	3	423	9,3	1
15:00		4	388	9	3	404	8,8	0
16:00		4	413	11	3	431	9,4	0
17:00		3	407	9	3	422	9,2	0
18:00		2	256	7	1	266	5,8	0
19:00		1	211	5	1	218	4,8	0
20:00		1	124	3	0	128	2,8	0
21:00		1	70	3	1	75	1,6	0
22:00		0	51	2	0	53	1,2	0
23:00		0	35	2	0	37	0,8	0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd	Klassen Lengte (m)	< 2,0 Abs.	Idx.	2,0 - 3,7 Abs.	Idx.	3,7 - 7,0 Abs.	Idx.	> 7,0 Abs.	Idx.	Totaal Abs.	Idx.	Rel.	Fout
Tot. 0-24		38	0,8	4.375	95,6	128	2,8	33	0,7	4.574	100,0	100,0	3
Tot. 0-7		0	0,0	61	89,7	5	7,4	2	2,9	68	100,0	1,5	0
Tot. 7-19		34	0,9	3.824	95,7	108	2,7	29	0,7	3.995	100,0	87,3	3
Tot. 19-24		3	0,6	490	96,1	15	2,9	2	0,4	510	100,0	11,1	0
Tot. 23-7		1	0,9	95	89,6	8	7,5	2	1,9	106	100,0	2,3	0

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
01	Kerkstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W9a	50	50	50	50	50	50	50
01	Kerkstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W10	50	50	50	50	50	50	50
02	Loovebaan	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W9a	50	50	50	50	50	50	50
08	Laan ten Roode	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50
03	Postel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
04	Van Lieshoutstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
05	Van Lieshoutstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
06	Heuvel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
07	Pasakker	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
03	Postel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
03	Postel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
01	50	50	50	50	50	5545,44	7,18	2,89	0,29	0,85	5,61	0,95	95,72	91,23	89,59	2,70	2,79	7,57	0,73
01	50	50	50	50	50	5545,44	7,18	2,89	0,29	0,85	5,61	0,95	95,72	91,23	89,59	2,70	2,79	7,57	0,73
02	50	50	50	50	50	2573,08	6,79	3,85	0,39	1,77	0,91	1,50	93,67	96,97	94,01	2,74	1,21	2,99	1,83
08	50	50	50	50	50	5563,12	6,49	4,57	0,48	0,99	1,18	0,56	89,74	92,47	91,07	5,82	4,24	7,25	3,45
03	30	30	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00
04	30	30	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00
05	30	30	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00
06	30	30	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00
07	30	30	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00
03	30	30	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00
03	30	30	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 63	LE (D) 125
01	0,37	1,89	3,39	9,00	0,15	381,00	146,46	14,20	10,76	4,48	1,20	2,89	0,60	0,30	88,23	95,69
01	0,37	1,89	3,39	9,00	0,15	381,00	146,46	14,20	10,76	4,48	1,20	2,89	0,60	0,30	87,33	92,64
02	0,91	1,50	3,09	0,90	0,15	163,70	95,95	9,42	4,78	1,20	0,30	3,19	0,90	0,15	85,23	92,71
08	2,12	1,12	3,59	2,99	0,15	324,01	234,94	24,36	21,02	10,76	1,94	12,45	5,38	0,30	82,15	89,37
03	0,90	0,90	--	--	--	32,13	16,12	2,84	1,53	0,73	0,13	0,34	0,15	0,03	78,40	83,17
04	0,90	0,90	--	--	--	32,13	16,12	2,84	1,53	0,73	0,13	0,34	0,15	0,03	71,09	75,45
05	0,90	0,90	--	--	--	32,13	16,12	2,84	1,53	0,73	0,13	0,34	0,15	0,03	78,40	83,17
06	0,90	0,90	--	--	--	32,13	16,12	2,84	1,53	0,73	0,13	0,34	0,15	0,03	78,40	83,17
07	0,90	0,90	--	--	--	32,13	16,12	2,84	1,53	0,73	0,13	0,34	0,15	0,03	78,40	83,17
03	0,90	0,90	--	--	--	32,13	16,12	2,84	1,53	0,73	0,13	0,34	0,15	0,03	78,40	83,17
03	0,90	0,90	--	--	--	32,13	16,12	2,84	1,53	0,73	0,13	0,34	0,15	0,03	71,09	75,45

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
01	101,06	103,91	108,42	101,30	96,04	87,21	84,05	91,57	96,97	99,75	104,25	97,23	92,06	83,38	75,91
01	97,16	102,20	104,80	98,40	93,77	86,13	83,28	88,70	93,37	98,16	100,61	94,36	89,89	82,41	73,53
02	98,30	100,88	104,99	97,89	92,67	84,18	81,85	89,06	94,03	97,73	102,33	95,15	89,88	80,75	72,72
08	96,34	100,60	105,66	101,96	95,62	87,05	79,87	86,94	93,64	98,40	103,84	100,03	93,71	84,67	70,25
03	91,62	89,85	93,05	86,58	81,51	76,71	75,27	80,00	88,39	86,76	89,99	83,50	78,42	73,50	67,74
04	84,76	85,87	91,08	88,30	81,73	75,86	67,97	72,28	81,53	82,79	88,03	85,22	78,64	72,66	60,43
05	91,62	89,85	93,05	86,58	81,51	76,71	75,27	80,00	88,39	86,76	89,99	83,50	78,42	73,50	67,74
06	91,62	89,85	93,05	86,58	81,51	76,71	75,27	80,00	88,39	86,76	89,99	83,50	78,42	73,50	67,74
07	91,62	89,85	93,05	86,58	81,51	76,71	75,27	80,00	88,39	86,76	89,99	83,50	78,42	73,50	67,74
03	91,62	89,85	93,05	86,58	81,51	76,71	75,27	80,00	88,39	86,76	89,99	83,50	78,42	73,50	67,74
03	84,76	85,87	91,08	88,30	81,73	75,86	67,97	72,28	81,53	82,79	88,03	85,22	78,64	72,66	60,43

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
Rekenmodel mei 2018 - Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
01	83,86	90,03	91,09	94,83	87,87	82,68	74,95
01	79,38	84,88	88,93	91,76	86,47	81,14	73,81
02	80,23	85,82	88,35	92,55	85,45	80,22	71,69
08	77,62	84,56	88,55	94,08	90,37	84,03	75,25
03	72,47	80,86	79,23	82,46	75,97	70,89	65,97
04	64,74	74,00	75,25	80,50	77,69	71,11	65,12
05	72,47	80,86	79,23	82,46	75,97	70,89	65,97
06	72,47	80,86	79,23	82,46	75,97	70,89	65,97
07	72,47	80,86	79,23	82,46	75,97	70,89	65,97
03	72,47	80,86	79,23	82,46	75,97	70,89	65,97
03	64,74	74,00	75,25	80,50	77,69	71,11	65,12

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Zijgevel patiowoning 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02	Achtergevel patiowoning 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
03	Achtergevel patiowoning 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
04	Achtergevel patiowoning 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
05	Achtergevel patiowoning 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
06	Zijgevel patiowoning 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
07	Voorgevel patiowoning 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
08	Voorgevel patiowoning 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
09	Voorgevel patiowoning 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
10	Voorgevel patiowoning 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
11	Voorgevel patiowoning 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
12	Zijgevel patiowoning 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13	Achtergevel patiowoning 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14	Achtergevel patiowoning 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
15	Achtergevel patiowoning 4	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
16	Achtergevel patiowoning 4	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
17	Zijgevel patiowoning 4	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
18	Voorgevel patiowoning 4	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
19	Voorgevel patiowoning 4	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
20	Voorgevel patiowoning 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
21	Voorgevel patiowoning 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
22	Voorgevel patiowoning 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.
	11167	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177505,99	376935,94	14	35,60
	11168	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177446,74	376977,37	5	33,76
	11173	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177486,65	376828,01	13	84,72
	11190	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177478,20	376896,03	21	48,71
	11193	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177804,88	376721,36	13	65,97
	11211	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177547,22	377078,39	4	6,74
	11233	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177515,72	376899,24	13	60,05
	11236	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177675,14	376745,89	4	9,58
	11239	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177656,40	376756,37	6	31,23
	11251	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177465,08	376830,76	19	98,08
	11267	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177850,82	376938,88	11	48,42
	11276	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177674,80	377058,03	6	30,64
	11278	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177547,16	377015,44	4	11,66
	11306	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/bosplantsoen	Polygoon	177494,82	376813,47	15	84,32
	11309	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177678,79	377054,39	3	2,68
	11312	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177423,42	377006,06	5	39,56
	11324	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177460,57	376729,90	6	16,46
	11331	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177902,43	376784,26	5	32,58
	11344	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177465,57	376939,20	17	62,72
	11345	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177773,04	376897,04	4	21,01
	11348	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177525,12	376894,73	27	63,92
	11356	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177611,87	376706,28	28	191,32
	11373	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177648,05	377079,43	13	26,11
	11375	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177767,69	376955,90	5	27,88
	11376	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177589,54	376850,19	7	8,46
	11377	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177527,92	377046,97	4	8,34
	11382	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177564,62	377045,70	4	8,35
	11426	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177473,93	376936,88	33	178,05
	11433	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177513,31	376944,86	31	48,08
	11434	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177627,29	377101,36	36	93,50
	11439	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177645,89	377081,80	5	22,39
	11454	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177525,12	376894,73	9	31,23
	11455	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177750,46	376906,94	4	27,52
	11459	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177569,14	377048,71	4	8,40
	11474	0	16:56, 25 mei 2018		grasland overig	Polygoon	177593,69	376667,93	15	91,58
	11512	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177576,96	376886,40	5	49,20
	11518	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177664,31	377062,31	6	31,38

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	63,61	0,59	5,66	1,00
	41,16	0,37	13,96	1,00
	99,87	1,07	34,83	1,00
	75,61	0,32	13,09	1,00
	193,33	0,19	13,62	1,00
	2,84	1,67	1,70	1,00
	108,78	0,45	13,35	1,00
	4,20	1,09	3,65	1,00
	53,68	0,63	9,34	1,00
	148,56	0,12	17,78	1,00
	55,30	0,78	17,38	1,00
	38,74	0,83	13,67	1,00
	8,50	2,90	2,93	1,00
	171,19	0,98	24,99	1,00
	0,30	0,69	1,11	1,00
	47,37	0,36	17,00	1,00
	10,48	0,04	6,98	1,00
	48,60	0,16	12,42	1,00
	206,31	0,31	16,09	1,00
	20,77	2,63	7,92	1,00
	106,26	0,16	13,11	1,00
	538,49	0,31	45,35	1,00
	36,75	0,95	5,73	1,00
	47,92	2,69	7,75	1,00
	4,08	0,20	2,59	1,00
	4,35	2,02	2,15	1,00
	4,35	2,03	2,16	1,00
	1305,85	0,31	54,09	1,00
	138,71	0,17	8,47	1,00
	60,23	0,24	25,08	1,00
	24,86	3,21	7,83	1,00
	49,20	0,18	8,90	1,00
	28,52	2,51	11,32	1,00
	4,41	2,04	2,16	1,00
	426,71	0,39	24,31	1,00
	39,41	1,08	22,79	1,00
	39,94	3,07	10,11	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.
	11520	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177697,99	377036,88	4	35,04
	11532	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177481,98	376888,49	4	13,96
	11533	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177505,04	376838,81	20	66,09
	11543	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177551,28	377019,30	4	11,56
	11558	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177623,72	376788,09	4	12,44
	11604	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177677,70	377052,36	10	94,54
	11612	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177685,52	377007,50	10	35,39
	11620	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177535,41	376619,44	43	85,72
	11639	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177458,03	376875,36	11	26,60
	11640	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177792,27	376862,86	21	46,67
	11656	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177658,33	376787,95	27	53,52
	11657	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177618,90	376760,62	8	80,44
	11694	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177773,04	376897,04	4	11,16
	11699	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177843,80	376975,29	5	105,02
	11702	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177449,70	376867,41	15	52,76
	11706	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177501,32	376925,33	17	65,31
	11707	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177548,13	377039,52	4	8,74
	11710	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177816,77	376881,07	4	10,13
	11727	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177518,84	377069,26	4	4,16
	11730	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177618,73	376790,12	4	11,71
	11732	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177792,53	376846,69	4	42,15
	11737	0	16:56, 25 mei 2018		grasland overig	Polygoon	177569,40	376636,69	101	293,88
	11739	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177656,40	376756,37	4	18,64
	11759	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177682,28	377007,74	4	22,67
	11781	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177383,87	376532,51	11	55,73
	11788	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177650,75	376969,76	4	12,14
	11791	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177703,27	377018,39	7	20,89
	11802	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/struikrozen	Polygoon	177750,40	376912,39	5	55,15
	11825	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177792,07	376888,16	20	41,06
	11832	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177722,92	376804,22	6	141,47
	11840	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177687,81	376947,32	6	31,59
	11841	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177687,54	376932,72	11	94,47
	11857	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177558,05	376896,36	18	88,05
	11871	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177364,18	376511,58	4	15,89
	11903	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177450,25	376981,53	5	35,06
	11904	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177630,02	376984,48	4	14,27
	11908	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177659,18	377068,68	10	37,55

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	22,52	1,40	16,47	1,00
	8,64	1,55	5,37	1,00
	125,43	0,11	24,31	1,00
	8,36	2,86	2,94	1,00
	9,66	3,04	3,17	1,00
	125,83	0,12	38,80	1,00
	51,18	0,10	6,84	1,00
	208,08	0,16	30,33	1,00
	35,62	0,28	10,42	1,00
	116,22	0,34	14,45	1,00
	93,97	0,43	16,01	1,00
	201,13	2,36	23,10	1,00
	7,76	2,65	2,94	1,00
	577,69	6,53	37,34	1,00
	115,50	0,41	15,30	1,00
	100,71	0,22	13,42	1,00
	4,76	2,08	2,29	1,00
	6,36	2,28	2,79	1,00
	0,68	0,25	1,69	1,00
	8,57	2,87	2,99	1,00
	64,95	3,61	17,36	1,00
	1356,34	0,01	102,36	1,00
	19,68	3,22	6,31	1,00
	27,37	3,44	7,85	1,00
	156,76	0,14	14,84	1,00
	9,20	2,96	3,19	1,00
	12,63	0,18	6,49	1,00
	83,62	3,05	24,07	1,00
	57,04	0,23	7,54	1,00
	171,92	0,55	67,83	1,00
	32,62	2,21	11,15	1,00
	394,24	2,34	29,04	1,00
	271,20	0,69	22,50	1,00
	15,76	3,83	4,10	1,00
	31,00	1,95	15,56	1,00
	12,10	2,73	4,40	1,00
	17,67	0,44	12,19	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.
	11913	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177620,53	376796,37	4	18,89
	11917	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177532,14	376888,30	4	24,05
	11923	0	16:40, 25 mei 2018		grasland overig	Polygoon	177608,97	376685,27	9	85,41
	11954	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177561,11	377036,75	4	8,40
	11957	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177478,29	376659,19	13	72,04
	11974	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177800,05	376888,28	4	11,44
	11982	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177816,38	376873,03	4	9,93
	11985	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177677,43	376951,32	5	21,49
	11986	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177800,26	376845,83	11	44,01
	11990	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177542,06	376871,07	89	86,42
	12009	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177472,21	376906,62	6	31,78
	12020	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177542,06	376871,07	44	90,42
	12030	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177572,75	376896,24	8	53,07
	12039	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177787,02	376907,45	4	11,70
	12042	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177450,27	376971,18	20	51,31
	12044	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177603,70	376783,58	6	77,58
	12046	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177634,28	377094,98	8	26,64
	12054	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177423,64	377017,42	7	14,29
	12055	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/planten	Polygoon	177532,45	376878,28	7	33,65
	12067	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177477,75	376590,23	7	22,64
	12068	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177524,52	377060,38	4	8,29
	12069	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177924,75	376807,84	4	51,15
	12078	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177800,61	376874,42	54	116,33
	12088	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177448,11	376984,19	4	7,36
	12092	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177699,33	376824,98	5	44,78
	12103	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177806,41	376882,35	5	13,59
	12104	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177514,38	376954,24	15	33,33
	12127	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177784,03	376892,33	4	13,43
	12129	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177554,80	377032,94	7	19,07
	12137	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177542,70	377078,17	4	5,53
	12152	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177643,05	377070,18	12	18,32
	12155	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177717,53	377017,13	13	48,18
	12167	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177515,72	376899,24	4	10,31
	12174	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177424,87	376714,18	4	13,22
	12183	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177766,30	376971,93	5	28,55
	12187	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177699,90	376763,42	19	122,02
	12190	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177665,85	376798,02	5	42,38

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	15,37	2,05	7,38	1,00
	24,44	1,62	10,06	1,00
	96,44	2,00	23,14	1,00
	4,41	2,04	2,16	1,00
	75,45	0,20	33,28	1,00
	8,16	2,73	2,96	1,00
	6,14	2,37	2,67	1,00
	20,05	1,68	8,31	1,00
	68,04	0,29	12,20	1,00
	111,18	0,02	23,29	1,00
	49,56	2,54	11,61	1,00
	278,19	0,23	9,51	1,00
	40,88	0,64	25,03	1,00
	8,56	2,91	2,94	1,00
	50,27	0,07	17,67	1,00
	353,11	2,27	24,45	1,00
	43,63	1,58	6,36	1,00
	10,85	0,18	3,85	1,00
	52,94	0,06	12,83	1,00
	20,36	0,56	7,12	1,00
	4,28	1,98	2,16	1,00
	61,54	2,16	22,93	1,00
	220,70	0,14	9,74	1,00
	3,37	1,74	1,93	1,00
	123,58	1,41	13,44	1,00
	11,24	0,75	4,03	1,00
	40,31	0,03	8,12	1,00
	10,73	2,63	4,15	1,00
	7,49	0,79	5,82	1,00
	1,91	1,37	1,39	1,00
	20,71	0,47	3,52	1,00
	28,97	0,98	7,31	1,00
	5,75	0,70	3,27	1,00
	10,84	2,91	3,65	1,00
	50,50	1,31	7,87	1,00
	100,48	0,01	37,97	1,00
	104,33	0,26	13,54	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.
	12204	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/bosplantsoen	Polygoon	177526,97	376607,63	30	404,24
	12224	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177776,24	376911,54	4	11,70
	12226	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177776,15	376980,89	4	23,52
	12231	0	16:56, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177674,80	377058,03	5	8,46
	12250	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177751,65	376929,53	10	49,49
	12257	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177687,87	376815,75	6	45,15
	12266	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177762,13	376884,65	23	30,35
	12274	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177696,21	377012,38	4	16,38
	12283	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177538,82	377056,22	17	41,20
	12293	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177453,01	376849,46	21	115,10
	12315	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177469,53	376747,06	9	29,62
	12316	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177663,48	377068,35	3	13,25
	12328	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177542,92	376968,18	32	72,40
	12350	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177842,95	376921,59	4	83,80
	12356	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177704,11	377031,29	8	20,58
	12361	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177524,10	376931,89	16	25,71
	12381	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177530,75	377039,14	4	9,02
	12382	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177517,72	376915,44	18	35,03
	12391	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177614,90	376760,96	17	407,11
	12401	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177505,99	376935,94	13	24,07
	12406	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177368,98	376521,97	21	23,25
	12415	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177548,09	376911,08	42	128,56
	12417	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177677,12	376807,09	4	40,88
	12437	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/bodembedekkers	Polygoon	177680,94	377018,54	5	47,81
	12441	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177664,66	376730,31	5	6,72
	12443	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177646,86	377056,49	4	73,54
	12453	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177764,65	376903,55	4	11,52
	12458	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177522,84	376914,66	11	30,16
	12459	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177614,90	376760,96	4	58,25
	12467	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177537,33	377028,16	9	19,84
	12468	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177538,74	376933,64	7	47,69
	12482	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177723,25	376920,75	6	63,10
	12485	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177635,10	376765,58	4	12,38
	12501	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177802,23	376873,95	4	9,27
	12518	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177579,80	377026,88	4	6,34
	12538	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177578,40	377052,79	14	40,73
	12542	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177485,06	376919,52	25	51,57

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	553,97	0,22	49,39	1,00
	8,56	2,91	2,94	1,00
	31,46	4,06	7,67	1,00
	3,21	0,26	3,30	1,00
	104,91	1,67	11,47	1,00
	121,33	1,16	13,58	1,00
	56,08	0,67	8,42	1,00
	9,45	1,39	6,80	1,00
	17,21	0,51	5,39	1,00
	273,66	0,14	31,87	1,00
	19,36	0,62	13,29	1,00
	7,35	3,41	5,53	1,00
	160,94	0,45	26,39	1,00
	34,37	0,63	41,13	1,00
	9,40	0,43	7,57	1,00
	42,07	0,22	4,88	1,00
	5,08	2,19	2,31	1,00
	69,06	0,02	7,65	1,00
	3937,84	0,99	85,25	1,00
	27,59	0,39	5,25	1,00
	32,54	0,23	6,64	1,00
	470,54	0,41	21,08	1,00
	98,59	7,80	12,76	1,00
	81,23	1,16	19,83	1,00
	2,82	0,81	1,92	1,00
	68,65	1,95	34,80	1,00
	8,21	2,59	3,20	1,00
	51,41	0,27	8,28	1,00
	113,96	4,45	24,46	1,00
	25,04	0,15	4,78	1,00
	83,05	1,54	20,30	1,00
	75,51	2,56	22,82	1,00
	9,58	3,06	3,12	1,00
	5,34	2,14	2,48	1,00
	1,99	0,86	2,31	1,00
	20,16	0,47	10,44	1,00
	86,09	0,10	9,84	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.
	12554	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177520,73	377063,15	6	9,66
	12557	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177850,82	376938,88	3	3,39
	12564	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177653,85	377069,05	9	13,00
	12567	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177627,23	377065,99	11	11,43
	12606	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177553,56	377033,36	17	63,37
	12610	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177722,14	376774,58	12	104,44
	12623	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177531,08	376929,85	16	45,15
	12645	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/bodembedekkers	Polygoon	177689,46	377018,03	5	46,97
	12657	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177597,72	377091,09	7	12,11
	12666	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	178011,69	376712,72	14	48,24
	12694	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177758,28	376945,71	4	28,15
	12698	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177658,26	376791,91	5	31,76
	12706	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177664,23	376758,12	4	61,50
	12713	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177717,85	376930,03	33	311,12
	12725	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177789,90	376914,77	4	11,70
	12739	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177529,09	377051,60	4	8,53
	12746	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177643,96	377083,92	7	48,82
	12756	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177490,81	376929,48	16	67,14
	12762	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177490,81	376929,48	13	37,24
	12764	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177588,88	377020,76	8	31,18
	12779	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177646,31	376754,52	4	12,25
	12782	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177562,11	377065,24	6	10,39
	12792	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177579,89	376869,50	5	28,19
	12795	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177515,30	376624,22	4	32,47
	12811	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177631,03	376701,11	7	64,97
	12813	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177359,20	376502,42	4	14,50
	12833	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177568,07	376880,01	16	36,62
	12835	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177526,29	376845,08	77	108,74
	12837	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177685,96	376757,28	4	26,62
	12853	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177451,40	376669,35	21	100,72
	12866	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177631,94	377097,12	4	16,36
	12876	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177648,86	376749,83	5	18,45
	12877	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177650,79	376774,39	19	255,52
	12878	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/struikrozen	Polygoon	177773,99	376902,18	4	25,69
	12880	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177659,39	377072,08	6	9,75
	12884	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177433,92	377001,78	4	27,15
	12887	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177462,14	376879,83	10	9,51

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	5,55	0,98	2,84	1,00
	0,46	0,78	1,42	1,00
	6,24	0,54	3,07	1,00
	6,05	0,05	3,46	1,00
	26,13	0,77	12,94	1,00
	77,10	0,83	41,20	1,00
	125,13	0,09	5,92	1,00
	75,69	0,70	19,64	1,00
	8,43	0,76	3,52	1,00
	44,81	0,62	12,79	1,00
	47,85	5,63	8,36	1,00
	64,77	1,42	8,51	1,00
	106,98	4,19	27,85	1,00
	721,17	0,95	45,23	1,00
	8,56	2,91	2,94	1,00
	4,55	2,13	2,14	1,00
	77,20	2,19	16,16	1,00
	139,80	2,03	11,50	1,00
	72,34	0,17	11,54	1,00
	13,05	0,86	10,08	1,00
	9,37	3,01	3,11	1,00
	6,74	0,18	2,69	1,00
	12,52	0,68	13,16	1,00
	32,41	2,26	13,99	1,00
	69,85	0,80	26,58	1,00
	12,88	2,94	3,91	1,00
	53,67	0,61	16,33	1,00
	181,45	0,02	32,05	1,00
	18,16	1,35	11,98	1,00
	186,57	0,61	48,74	1,00
	12,28	2,62	6,29	1,00
	19,05	0,65	6,11	1,00
	833,92	0,56	56,73	1,00
	35,74	3,95	8,77	1,00
	4,09	0,45	3,56	1,00
	21,37	1,82	11,81	1,00
	5,37	0,16	3,30	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.
	12897	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177655,00	376742,72	9	130,70
	12919	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177514,38	376954,24	35	94,29
	12929	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177640,23	376763,60	4	12,32
	12934	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177685,96	376757,28	4	119,79
	12940	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177497,89	376902,78	7	35,99
	12941	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177558,22	377021,01	5	11,14
	12971	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177822,19	376878,73	4	10,54
	12976	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177524,98	376625,66	14	51,25
	12993	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177746,95	376922,69	4	13,70
	13000	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177613,94	377077,32	8	12,12
	13001	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177757,96	376816,64	4	55,14
	13003	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177487,02	376953,70	19	59,76
	13011	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177666,08	376958,89	4	17,66
	13025	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177472,47	376749,10	7	51,20
	13035	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177558,05	376896,36	11	48,40
	13043	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177610,00	377104,58	6	9,83
	13049	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177514,92	376883,39	4	16,25
	13052	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177678,10	376710,92	6	40,32
	13053	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177495,50	376945,64	39	135,59
	13085	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177437,91	376953,60	4	6,47
	13087	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177411,53	377015,00	16	44,25
	13119	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177628,33	377086,26	9	26,72
	13127	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177643,96	377083,92	8	36,75
	13134	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177524,39	376863,90	5	36,04
	13153	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177497,70	376794,58	5	35,47
	13180	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177764,65	376903,55	5	19,68
	13197	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177498,78	376634,08	12	38,01
	13207	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177790,17	376714,85	4	2,74
	13214	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177367,02	376500,12	4	26,42
	13215	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/bosplantsoen	Polygoon	177447,35	376841,01	8	46,24
	13227	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177372,87	376496,66	7	32,00
	13241	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177788,76	376890,25	5	13,48
	13243	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/bosplantsoen	Polygoon	177467,80	376935,53	13	56,08
	13263	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177499,68	376800,73	17	34,96
	13274	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177766,70	376973,56	4	29,28
	13277	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/bodembedekkers	Polygoon	177738,76	377012,96	3	6,51
	13279	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177922,93	376809,53	4	96,34

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	563,69	1,37	56,21	1,00
	103,53	0,01	25,09	1,00
	9,49	3,04	3,11	1,00
	133,70	1,80	57,75	1,00
	65,20	2,06	10,44	1,00
	8,12	1,50	2,95	1,00
	6,86	2,35	2,92	1,00
	42,85	0,46	20,39	1,00
	9,74	2,01	4,84	1,00
	8,47	0,21	3,67	1,00
	97,61	4,00	23,49	1,00
	48,29	0,34	16,62	1,00
	16,55	2,69	6,13	1,00
	32,78	1,22	24,20	1,00
	100,73	0,30	11,67	1,00
	6,04	0,74	2,44	1,00
	3,51	0,41	7,69	1,00
	33,05	0,34	18,51	1,00
	165,70	1,12	14,22	1,00
	2,27	0,75	2,19	1,00
	115,42	0,03	13,48	1,00
	27,82	1,15	6,36	1,00
	59,23	0,88	12,49	1,00
	25,27	1,50	16,48	1,00
	20,28	1,20	16,49	1,00
	18,97	0,45	7,23	1,00
	36,84	0,70	17,51	1,00
	0,33	0,19	1,09	1,00
	28,65	0,30	10,87	1,00
	68,99	2,07	16,93	1,00
	58,01	0,08	8,87	1,00
	10,89	1,62	3,63	1,00
	79,67	0,89	15,98	1,00
	60,49	0,01	7,35	1,00
	53,05	6,55	8,09	1,00
	0,58	0,56	3,18	1,00
	127,46	2,41	45,35	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.
	13291	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177458,92	376829,20	9	44,20
	13292	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177499,77	376944,73	13	35,26
	13295	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177435,89	376999,34	4	29,93
	13297	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177613,39	376806,95	15	93,97
	13301	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177524,39	376863,90	8	45,64
	13316	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177489,90	376897,89	5	24,19
	13321	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177642,21	376975,82	4	12,37
	13340	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/planten	Polygoon	177642,00	377086,07	5	7,10
	13347	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177660,08	376747,06	4	13,03
	13370	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177900,84	376787,71	4	20,82
	13408	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening	Polygoon	177625,80	376779,56	4	12,23
	13421	0	16:57, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177818,29	376703,83	6	46,14
	13423	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177727,56	377016,37	6	20,30
	13492	0	16:40, 25 mei 2018		oever, slootkant	Polygoon	177419,28	376489,50	159	154,55
	13523	0	16:40, 25 mei 2018		berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177559,94	376643,56	17	68,17
	13549	0	16:57, 25 mei 2018		berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177459,04	376516,11	32	180,14
	13577	0	16:40, 25 mei 2018		berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177481,69	376516,84	39	54,85
	13643	0	16:40, 25 mei 2018		berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177611,87	376706,28	16	173,53
	13692	0	16:57, 25 mei 2018		berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177531,37	376614,62	68	443,70
	13751	0	16:40, 25 mei 2018		berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177622,30	376702,41	14	103,54
	13819	0	16:40, 25 mei 2018		berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177569,66	376646,15	63	173,58
	13832	0	16:40, 25 mei 2018		berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	Polygoon	177516,02	376562,67	150	268,30
	13848	0	16:40, 25 mei 2018		groenvoorziening/heesters	Polygoon	177712,17	377023,95	3	1,96

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	61,30	1,43	10,15	1,00
	72,86	0,67	11,54	1,00
	24,33	1,82	13,12	1,00
	87,73	0,39	11,24	1,00
	109,73	0,28	15,47	1,00
	32,48	0,76	7,61	1,00
	9,54	2,94	3,24	1,00
	2,48	0,88	2,61	1,00
	8,02	1,65	4,87	1,00
	23,97	3,29	6,97	1,00
	9,35	3,00	3,12	1,00
	118,73	2,92	11,20	1,00
	10,91	1,06	6,27	1,00
	45,96	0,02	35,64	1,00
	86,32	0,26	26,32	1,00
	263,72	0,03	35,86	1,00
	132,00	0,42	4,92	1,00
	178,18	2,08	34,35	1,00
	637,53	0,13	67,97	1,00
	193,13	0,73	42,43	1,00
	194,47	0,17	36,59	1,00
	353,75	0,01	98,93	1,00
	0,16	0,50	0,82	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	0847100000002801	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0847100000002800	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009266	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0847100000002616	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000013285	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009258	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009398	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009390	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009722	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009262	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0847100000002832	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0847100000004159	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0847100000004132	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0847100000002799	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0847100000002804	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0847100000003494	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009254	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0847100000002630	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0847100000002802	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0847100000004157	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0847100000002993	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000014648	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0847100000004132	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009387	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009269	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009271	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0847100000002624	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0847100000003824	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0847100000003224	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0847100000002832	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0847100000004160	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0847100000004159	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0847100000002991	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0847100000002815	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0847100000002830	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0847100000002828	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19-19a	0847100000003497	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
117	08471000000013020	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000002684	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000002615	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000003780	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0847100000002822	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	08471000000015464	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000003821	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000002627	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000002816	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0847100000003476	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0847100000003781	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000013870	12,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000002614	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000002826	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18-19	08471000000010190	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0847100000006450	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000003234	12,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000003823	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000004156	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0847100000002679	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0847100000002682	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000004161	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000004161	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000003475	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	08471000000013033	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51-55	0847100000003230	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000002632	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000003778	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000003827	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0847100000009153	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0847100000003223	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000002811	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000003225	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000015214	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0847100000003820	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33-53	0847100000009948	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009519	9,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
83	0847100000002817	9,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0847100000003779	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0847100000002805	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11-17	0847100000003002	13,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0847100000004135	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0847100000003478	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	08471000000009718	10,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0847100000002798	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0847100000002991	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0847100000002677	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0847100000002813	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0847100000003496	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15a	0847100000013568	5,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0847100000003229	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009272	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0847100000002627	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0847100000002809	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0847100000002827	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0847100000006437	5,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0847100000003231	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23-43	0847100000006546	13,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0847100000002814	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23a	0847100000002831	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009273	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0847100000003823	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0847100000002807	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0847100000002629	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0847100000004139	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0847100000002812	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0847100000004158	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0847100000003816	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009942	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0847100000002613	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0847100000006568	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0847100000002993	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0847100000002804	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0847100000002626	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
30	08471000000010187	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000003782	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000009270	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	08471000000002683	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	08471000000002806	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	08471000000003815	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000006687	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000009156	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56a	08471000000004134	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	08471000000002637	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	08471000000002803	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000009944	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000003498	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	08471000000002828	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	08471000000009138	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	08471000000003818	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000002807	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000002806	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	08471000000002994	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	08471000000003014	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	08471000000002629	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000003495	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000002829	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	08471000000002992	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	08471000000002630	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	08471000000009716	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000003826	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000012209	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	08471000000014903	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000003233	16,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000009267	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	08471000000004158	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	08471000000003817	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	08471000000002821	5,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26-26a	08471000000002844	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5-8	08471000000003008	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	08471000000002833	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
8	0847100000002822	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0847100000002996	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12a	08471000000013567	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23a	0847100000002831	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4a	08471000000013569	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000013030	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000013277	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	08471000000003473	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	08471000000002822	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	08471000000004139	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	08471000000002994	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	08471000000004133	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	08471000000002625	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	08471000000002803	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	08471000000003219	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	08471000000002825	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	08471000000002818	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	08471000000002815	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	08471000000002830	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	08471000000003010	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	08471000000002626	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12a	08471000000013567	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	08471000000002681	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	08471000000004162	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36-36a	08471000000003819	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	08471000000003777	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	08471000000003226	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000014432	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000013310	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000015003	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000013334	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2-36	08471000000006567	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	08471000000003823	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000009391	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	08471000000002812	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	08471000000002631	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	08471000000004162	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17	0847100000002615	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0847100000003818	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35-35a	0847100000003822	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0847100000002827	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009256	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0847100000002802	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0847100000002637	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009721	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009261	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0847100000003479	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0847100000004135	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0847100000003222	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0847100000009393	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0847100000002808	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0847100000002631	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0847100000002625	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0847100000004136	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0847100000009719	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6-12B	08471000000013628	11,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0847100000002824	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1-21	0847100000006545	13,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0847100000009397	13,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0847100000003227	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0847100000002798	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0847100000002810	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0847100000003477	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0847100000002992	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0847100000004157	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26-26a	0847100000002844	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000010186	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	08471000000014614	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0847100000002648	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0847100000004156	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0847100000002835	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0847100000002823	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0847100000002799	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109a	0847100000002834	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56a	08471000000012342	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	08471000000004134	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	08471000000002996	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000004160	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000012210	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	08471000000003003	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71-71e	08471000000003491	11,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	08471000000002829	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	08471000000002808	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	08471000000003232	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	08471000000002833	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000003228	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	08471000000004136	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	08471000000002680	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59-59a	08471000000002995	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	08471000000002820	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000009259	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	08471000000003478	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000013022	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000003001	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	08471000000003220	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	08471000000002816	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	08471000000004133	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	08471000000002809	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000012828	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30a-30d	08471000000003814	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08471000000003000	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	08471000000002617	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	nieuwe bebouwing	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	nieuwe bebouwing	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	08471000000003234	5,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	08471000000003234	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18-18a	08471000000003495	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	08471000000003232	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	08471000000003231	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	08471000000002818	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	08471000000002818	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Wegverkeermodel
 Rekenmodel mei 2018 - Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11-17	0847100000003002	10,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11-17	0847100000003002	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1-34	0847100000003006	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1-34	0847100000003006	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1-34	0847100000003006	10,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71-71e	0847100000003491	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30a-30d	0847100000003814	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30a-30d	0847100000003814	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage III Rekenresultaten

Bijlage III

Rekenresultaten Kerkstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zijgevel patiowoning 1	1,50	39,41	35,27	26,45	38,81
02_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	42,54	38,40	29,58	41,94
03_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	42,26	38,12	29,29	41,66
04_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	42,46	38,32	29,49	41,86
05_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	41,82	37,68	28,84	41,22
06_A	Zijgevel patiowoning 2	1,50	33,85	29,71	21,01	33,28
07_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	29,63	25,49	16,86	29,07
08_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	28,98	24,84	16,19	28,42
09_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	26,63	22,50	13,96	26,09
10_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	25,92	21,79	13,24	25,38
11_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	31,91	27,76	19,01	31,32
12_A	Zijgevel patiowoning 3	1,50	39,95	35,80	26,99	39,35
13_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	42,01	37,87	29,05	41,41
14_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	41,18	37,03	28,23	40,58
15_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	41,29	37,15	28,35	40,70
16_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	40,49	36,35	27,56	39,90
17_A	Zijgevel patiowoning 4	1,50	34,57	30,43	21,70	33,99
18_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	26,65	22,51	13,95	26,11
19_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	26,04	21,92	13,32	25,50
20_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	26,97	22,85	14,23	26,42
21_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	28,45	24,31	15,64	27,88
22_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	28,62	24,48	15,82	28,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Laan ten Roode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan ten Roode
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zijgevel patiowoning 1	1,50	12,24	10,13	0,50	12,44
02_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	18,12	16,00	6,38	18,32
03_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	17,73	15,61	5,99	17,93
04_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	18,00	15,89	6,26	18,20
05_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	18,71	16,59	6,96	18,91
06_A	Zijgevel patiowoning 2	1,50	23,52	21,53	11,85	23,77
07_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	12,46	10,33	0,71	12,65
08_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	13,10	10,96	1,35	13,29
09_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	12,11	9,97	0,35	12,30
10_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	10,74	8,58	-1,02	10,92
11_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	11,44	9,29	-0,32	11,63
12_A	Zijgevel patiowoning 3	1,50	17,44	15,33	5,70	17,64
13_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	29,30	27,34	17,64	29,57
14_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	23,03	21,00	11,34	23,27
15_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	28,52	26,55	16,85	28,78
16_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	25,92	23,92	14,23	26,17
17_A	Zijgevel patiowoning 4	1,50	9,80	7,69	-1,93	10,00
18_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	18,75	16,72	7,04	18,98
19_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	18,09	16,07	6,38	18,33
20_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	7,99	5,81	-3,79	8,16
21_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	11,27	9,11	-0,50	11,45
22_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	13,49	11,35	1,73	13,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Loovebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Loovebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zijgevel patiowoning 1	1,50	29,67	26,66	17,21	29,46
02_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	30,41	27,34	17,94	30,18
03_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	30,16	27,03	17,68	29,91
04_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	30,64	27,58	18,17	30,41
05_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	29,87	26,69	17,40	29,61
06_A	Zijgevel patiowoning 2	1,50	29,74	26,47	17,25	29,45
07_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	33,51	30,55	21,05	33,31
08_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	31,75	28,70	19,28	31,53
09_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	33,88	30,91	21,42	33,68
10_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	28,18	24,99	15,71	27,92
11_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	29,29	26,15	16,82	29,04
12_A	Zijgevel patiowoning 3	1,50	29,59	26,37	17,11	29,32
13_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	28,75	25,49	16,27	28,47
14_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	29,92	26,62	17,44	29,63
15_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	29,15	25,87	16,67	28,86
16_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	28,75	25,53	16,27	28,48
17_A	Zijgevel patiowoning 4	1,50	34,67	31,72	22,20	34,47
18_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	39,18	36,29	26,72	39,00
19_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	39,01	36,10	26,55	38,83
20_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	38,59	35,68	26,13	38,41
21_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	29,29	26,10	16,81	29,03
22_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	30,16	27,03	17,69	29,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/u wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zijgevel patiowoning 1	1,50	44,57	41,48	33,94	44,77
02_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	31,19	28,06	20,53	31,37
03_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	29,76	26,63	19,09	29,94
04_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	32,09	28,97	21,43	32,27
05_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	33,27	30,14	22,61	33,45
06_A	Zijgevel patiowoning 2	1,50	40,69	37,59	30,06	40,89
07_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	49,58	46,48	38,95	49,78
08_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	47,65	44,56	37,03	47,85
09_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	49,66	46,57	39,04	49,86
10_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	48,47	45,38	37,84	48,67
11_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	48,40	45,31	37,78	48,60
12_A	Zijgevel patiowoning 3	1,50	41,23	38,14	30,60	41,43
13_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	32,62	29,50	21,96	32,80
14_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	32,56	29,43	21,90	32,74
15_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	31,21	28,09	20,55	31,39
16_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	32,00	28,88	21,34	32,18
17_A	Zijgevel patiowoning 4	1,50	41,86	38,77	31,24	42,06
18_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	47,69	44,60	37,07	47,89
19_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	51,00	47,91	40,38	51,20
20_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	51,12	48,03	40,50	51,32
21_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	49,06	45,97	38,44	49,26
22_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	49,04	45,95	38,41	49,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zijgevel patiowoning 1	1,50	47,73	44,18	36,07	47,55
02_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	47,91	43,87	35,04	47,36
03_A	Achtergevel patiowoning 1	1,50	47,61	43,56	34,72	47,05
04_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	47,87	43,84	35,01	47,32
05_A	Achtergevel patiowoning 2	1,50	47,28	43,26	34,46	46,74
06_A	Zijgevel patiowoning 2	1,50	43,63	40,23	32,12	43,53
07_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	50,03	46,92	39,25	50,18
08_A	Voorgevel patiowoning 2	1,50	48,16	45,04	37,36	48,31
09_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	50,08	46,98	39,32	50,24
10_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	48,67	45,56	37,98	48,85
11_A	Voorgevel patiowoning 1	1,50	48,86	45,70	38,06	49,00
12_A	Zijgevel patiowoning 3	1,50	46,77	43,01	34,63	46,43
13_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	47,57	43,63	34,79	47,06
14_A	Achtergevel patiowoning 3	1,50	46,72	42,71	33,94	46,19
15_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	46,88	42,94	34,11	46,37
16_A	Achtergevel patiowoning 4	1,50	46,09	42,13	33,34	45,58
17_A	Zijgevel patiowoning 4	1,50	45,28	41,97	33,66	45,17
18_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	49,38	46,34	38,24	49,46
19_A	Voorgevel patiowoning 4	1,50	51,84	48,77	40,94	51,97
20_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	51,87	48,80	41,00	52,01
21_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	49,32	46,20	38,60	49,49
22_A	Voorgevel patiowoning 3	1,50	49,33	46,22	38,60	49,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen