

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Drieweg Advies B.V.
T.a.v. de heer I. van de Weijer
Kampweg 10
5469 EX KELDONK

DATUM	16 oktober 2015
UW REFERENTIE	e-mail van 16 oktober 2015
ONZE REFERENTIE	GSN-REM 15-4435 ALD/LCR
BEHANDELD DOOR	Alex van Dijk
TELEFOON DIRECT	026 373 20 72
E-MAIL	Grondzaken-Zuid@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	Diverse

BETREFT Toestemming teeltbeplanting onder 150kV hoogspanningsverbinding Eerde - Eindhoven Oost

Geachte heer Van de Weijer,

Met referte aan uw e-mail van 18 september en 16 oktober 2015, deelt TenneT TSO u het volgende mede.


De werkzaamheden vinden plaats binnen de strook grond die, ten behoeve van de 150 kV-hoogspanningsverbinding Eerde – Eindhoven Oost, is belemmerd met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 25,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningslijn (totale breedte 50,00 meter).

Wij hebben geen bezwaar tegen de teelt ondersteunende voorzieningen in de vorm van containervelden aan de Lieshoutseweg, kadastraal bekend als Son en Breugel, sectie F, nummer 48, namens de boomkwekerij M. van den Oever V.O.F., onder de bovengenoemde hoogspanningsverbinding tussen mast 93, 94 en 95, binnen de belemmerde strook, mits daarbij aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan.

- De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de e-mail en de tekening met projectnummer 121402BP01 met wijziging 3 met de datum van 23 maart 2016. Elke verandering hierin heeft onze goedkeuring.
- De maximale vrije werkhoogte in de belemmerde strook, ter plaatse tussen de masten 93 en 94, bedraagt **4,50** meter, gemeten ten opzichte van het bestaande maaiveld.
- De beplanting mag binnen de belemmerde strook de hoogte van 4,50 meter niet overschrijden.
- De hoogspanningsmast moet te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor voertuigen, machines, e.d. Zie artikel 5.5 van onze Veiligheidsvoorschriften.
- Het nieuw aan te leggen waterbassin heeft een maximale dijkhoogte van 2,00 meter, gemeten ten opzichte van het bestaande maaiveld. Tijdens de aanleg en na realisatie van het dijklichaam, mogen zich geen voertuigen op het dijklichaam begeven.
- De (hulp-) werktuigen (graafmachines), voertuigen (met openstaande laadbakken) en dergelijke mogen de maximale vrije werkhoogte ook niet overschrijden.

- De door u te gebruiken (hulp)werktuigen zullen door middel van een sleepketting worden geaard.
- Zowel binnen als buiten de belemmerde strook zullen materialen en/of werktuigen zodanig worden gebruikt dat bij eventueel omvallen de geleiders (spanning voerende draden) niet dichterbij worden dan een afstand van 4,00 meter. Indien dit niet kan worden gegarandeerd dient men maatregelen ter stabilisatie aan te brengen, bijvoorbeeld door het tuien van het werktuig.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele inductiespanningen op of enigerlei schade aan voorwerpen, installaties en gebouwen, noch voor storingen bij computer gestuurde installaties, radio- en tv-ontvangst, ten gevolge van de aanwezigheid van de onderhavige hoogspanningslijn.
- U zult onze vennootschap vrijwaren voor:
 - o Mogelijke aansprakelijkheid voor allerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn;
 - o Mogelijke aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van het uit te voeren werk.
- We wijzen u op de voorwaarden zoals vermeld in onze brochure "Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de hoogspanningsverbinding", die u kunt downloaden via onze website.
www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheid.html
- Deze brief met voorwaarden is een jaar geldig. Bij het doen van een (hernieuwde) KLIC melding voor deze werkzaamheden kan verwezen worden naar ons kenmerk van deze brief. Wanneer hiernaar verwezen wordt, voorkomt dit stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden. Indien er sprake is van meerdere of andere uitvoerende partijen dient u er voor te zorgen dat zij een kopie van deze brief ontvangen.
- De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, enerzijds in het belang van de veiligheid van betrokken personen, anderzijds om de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. De toestemming dient ter plekke aanwezig en toonbaar te zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
- De vorige toestemming van TenneT met kenmerk GSN-REM 15-3941(2) van 22 september 2015 komt hiermee te vervallen.
- Voor vragen kunt u contact op nemen met onze beheerder de heer Alex van Dijk, te bereiken via telefoonnummer 06 57 56 92 34.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Manager Real Estate Management